

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	0,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(Nm ³ /h x 1000)	(°C)			
01/01/2021	00:00	0,0	0,0%	-	0,00	16,11	0,00	274,61	0,00	149,35	65,70	X		Unidade fora de operação - recuperação da serpentina do economizador
01/01/2021	01:00	0,0	0,0%	-	0,00	11,78	0,00	270,67	0,00	151,23	67,18	X		
01/01/2021	02:00	0,0	0,0%	-	0,00	311,25	0,00	421,83	0,00	154,65	66,61	X		
01/01/2021	03:00	0,0	0,0%	-	0,00	66,81	0,00	336,85	0,00	153,39	64,94	X		
01/01/2021	04:00	0,0	0,0%	-	0,00	45,15	0,00	354,06	0,00	147,82	62,56	X		
01/01/2021	05:00	0,0	0,0%	-	0,00	227,11	0,00	392,17	0,00	147,79	59,53	X		
01/01/2021	06:00	0,0	0,0%	-	0,00	87,06	0,00	319,54	0,00	143,73	56,26	X		
01/01/2021	07:00	0,0	0,0%	-	0,00	108,70	0,00	378,15	0,00	153,18	53,25	X		
01/01/2021	08:00	0,0	0,0%	-	0,00	29,51	0,00	273,27	0,00	141,94	50,75	X		
01/01/2021	09:00	0,0	0,0%	-	0,00	253,52	0,00	373,60	0,00	181,90	48,91	X		
01/01/2021	10:00	0,0	0,0%	-	0,00	1058,31	0,00	714,28	0,00	529,49	46,40		X	
01/01/2021	11:00	0,0	0,0%	-	0,00	602,27	0,00	460,30	0,00	533,15	43,79	X		
01/01/2021	12:00	0,0	0,0%	-	0,00	539,07	0,00	394,63	0,00	543,19	41,33	X		
01/01/2021	13:00	0,0	0,0%	-	0,00	333,96	0,00	283,66	0,00	550,03	39,17	X		
01/01/2021	14:00	0,0	0,0%	-	0,00	582,35	0,00	359,63	0,00	553,41	37,52	X		
01/01/2021	15:00	0,0	0,0%	-	0,00	448,50	0,00	315,08	0,00	566,92	36,35	X		
01/01/2021	16:00	0,0	0,0%	-	0,00	403,98	0,00	310,10	0,00	574,15	35,56	X		
01/01/2021	17:00	0,0	0,0%	-	0,00	579,63	0,00	388,95	0,00	577,02	34,95	X		
01/01/2021	18:00	0,0	0,0%	-	0,00	452,39	0,00	336,83	0,00	796,04	34,50	X		
01/01/2021	19:00	0,0	0,0%	-	0,00	775,94	0,00	474,37	0,00	907,58	33,99	X		
01/01/2021	20:00	0,0	0,0%	-	0,00	380,47	0,00	359,68	0,00	917,08	33,04	X		
01/01/2021	21:00	0,0	0,0%	-	0,00	280,59	0,00	285,56	0,00	917,80	31,91	X		
01/01/2021	22:00	0,0	0,0%	-	0,00	341,01	0,00	377,49	0,00	917,65	30,68	X		
01/01/2021	23:00	0,0	0,0%	-	0,00	259,94	0,00	312,75	0,00	922,36	29,41	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	0,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
02/01/2021	00:00	0,0	0,0%	-	0,00	530,44	0,00	409,06	0,00	915,57	28,27	X		Unidade fora de operação - recuperação da serpentina do economizador
02/01/2021	01:00	0,0	0,0%	-	0,00	377,03	0,00	378,94	0,00	918,49	27,28	X		
02/01/2021	02:00	0,0	0,0%	-	0,00	297,35	0,00	316,65	0,00	921,08	26,47	X		
02/01/2021	03:00	0,0	0,0%	-	0,00	903,19	0,00	606,51	0,00	928,91	25,59	X		
02/01/2021	04:00	0,0	0,0%	-	0,00	362,55	0,00	371,17	0,00	934,47	24,41	X		
02/01/2021	05:00	0,0	0,0%	-	0,00	503,76	0,00	414,53	0,00	932,57	23,52	X		
02/01/2021	06:00	0,0	0,0%	-	0,00	617,00	0,00	513,46	0,00	876,16	22,57	X		
02/01/2021	07:00	0,0	0,0%	-	0,00	598,37	0,00	500,10	0,00	878,49	21,54	X		
02/01/2021	08:00	0,0	0,0%	-	0,00	1116,23	0,00	664,63	0,00	876,71	20,94	X		
02/01/2021	09:00	0,0	0,0%	-	0,00	878,06	0,00	608,65	0,00	869,67	20,57	X		
02/01/2021	10:00	0,0	0,0%	-	0,00	959,22	0,00	699,44	0,00	872,19	20,67		X	
02/01/2021	11:00	0,0	0,0%	-	466,41	1039,45	0,00	627,40	0,00	440,43	20,80		X	
02/01/2021	12:00	0,0	0,0%	-	222,77	1004,32	0,00	629,34	0,00	354,79	20,95	X		
02/01/2021	13:00	0,0	0,0%	-	209,89	2679,43	0,00	0,00	0,00	343,68	21,11		X	
02/01/2021	14:00	0,0	0,0%	-	163,83	1785,30	0,00	0,00	0,00	347,94	21,50		X	
02/01/2021	15:00	0,0	0,0%	-	186,94	2706,89	0,00	0,00	0,00	349,63	21,73		X	
02/01/2021	16:00	0,0	0,0%	-	157,92	2190,79	0,00	0,00	0,00	343,89	21,91		X	
02/01/2021	17:00	0,0	0,0%	-	121,17	2746,66	0,00	0,00	0,00	337,61	22,11		X	
02/01/2021	18:00	0,0	0,0%	-	122,69	3096,05	0,00	0,00	0,00	346,49	22,21		X	
02/01/2021	19:00	0,0	0,0%	-	124,93	646,14	0,00	656,33	0,00	352,52	22,32	X		
02/01/2021	20:00	0,0	0,0%	-	289,03	1335,79	0,00	875,00	0,00	113,68	22,51		X	
02/01/2021	21:00	0,0	0,0%	-	0,00	1537,68	0,00	726,17	0,00	45,70	22,32		X	
02/01/2021	22:00	0,0	0,0%	-	0,00	1871,85	0,00	843,55	0,00	44,41	22,05		X	
02/01/2021	23:00	0,0	0,0%	-	0,00	1951,39	0,00	864,25	0,00	43,22	21,72		X	

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	0,00 t/dia	0,00 t/dia

		Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
Data	Hora	Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm³)	(mg/Nm³)	(%)	(mg/Nm³)	(mg/Nm³)	(Nm³/h x 1000)	(°C)			
03/01/2021	00:00	0,0	0,0%	-	0,00	415,68	0,00	460,34	0,00	41,66	21,45	X		Unidade fora de operação - recuperação da serpentina do economizador
03/01/2021	01:00	0,0	0,0%	-	0,00	265,31	0,00	448,70	0,00	40,76	21,29	X		
03/01/2021	02:00	0,0	0,0%	-	0,00	17,02	0,00	303,87	0,00	39,69	21,18	X		
03/01/2021	03:00	0,0	0,0%	-	0,00	2,04	0,00	323,75	0,00	38,43	21,08	X		
03/01/2021	04:00	0,0	0,0%	-	0,00	2,16	0,00	388,91	0,00	39,15	20,96	X		
03/01/2021	05:00	0,0	0,0%	-	0,00	2,01	0,00	380,11	0,00	39,08	20,89	X		
03/01/2021	06:00	0,0	0,0%	-	0,00	1,94	0,00	350,27	0,00	38,64	20,83	X		
03/01/2021	07:00	0,0	0,0%	-	454,09	1,08	0,00	353,25	0,00	39,88	20,83		X	
03/01/2021	08:00	0,0	0,0%	-	194,01	1,19	0,00	324,47	0,00	39,46	21,02	X		
03/01/2021	09:00	0,0	0,0%	-	107,02	3,33	0,00	320,33	0,00	37,77	21,35	X		
03/01/2021	10:00	0,0	0,0%	-	199,83	5,86	0,00	295,39	0,00	33,62	21,76	X		
03/01/2021	11:00	0,0	0,0%	-	280,90	171,10	0,00	376,59	0,00	31,43	22,20		X	
03/01/2021	12:00	0,0	0,0%	-	385,52	97,41	0,00	377,52	0,00	30,72	22,63		X	
03/01/2021	13:00	0,0	0,0%	-	0,00	14,43	0,00	320,61	0,00	32,37	23,07	X		
03/01/2021	14:00	0,0	0,0%	-	0,00	2,35	0,00	310,83	0,00	34,01	23,46	X		
03/01/2021	15:00	0,0	0,0%	-	460,50	1,67	0,00	309,77	0,00	35,25	23,83		X	
03/01/2021	16:00	0,0	0,0%	-	369,55	1,29	0,00	295,56	0,00	35,57	24,10		X	
03/01/2021	17:00	0,0	0,0%	-	219,44	11,04	0,00	299,67	0,00	43,67	24,18	X		
03/01/2021	18:00	0,0	0,0%	-	87,67	24,95	0,00	287,31	0,00	59,62	24,04	X		
03/01/2021	19:00	0,0	0,0%	-	70,25	28,74	0,00	302,13	0,00	59,96	24,04	X		
03/01/2021	20:00	0,0	0,0%	-	135,74	31,81	0,00	290,37	0,00	69,56	23,96	X		
03/01/2021	21:00	0,0	0,0%	-	170,44	28,67	0,00	293,71	0,00	87,56	23,81	X		
03/01/2021	22:00	0,0	0,0%	-	182,92	30,29	0,00	271,38	0,00	92,23	23,62	X		
03/01/2021	23:00	0,0	0,0%	-	208,39	21,63	0,00	261,36	0,00	84,31	23,47	X		
* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O ₂												** MP - Base Úmida		

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	0,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
04/01/2021	00:00	0,0	0,0%	-	266,32	30,07	0,00	282,13	0,00	75,25	23,33		X	Unidade fora de operação - recuperação da serpentina do economizador
04/01/2021	01:00	0,0	0,0%	-	255,48	46,71	0,00	275,06	0,00	85,66	23,19	X		
04/01/2021	02:00	0,0	0,0%	-	317,15	19,81	0,00	272,45	0,00	75,66	22,99		X	
04/01/2021	03:00	0,0	0,0%	-	248,38	15,42	0,00	256,94	0,00	83,29	22,85	X		
04/01/2021	04:00	0,0	0,0%	-	256,67	20,22	0,00	270,65	0,00	79,29	22,69	X		
04/01/2021	05:00	0,0	0,0%	-	267,89	26,23	0,00	252,84	0,00	78,72	22,55		X	
04/01/2021	06:00	0,0	0,0%	-	230,98	30,61	0,00	270,83	0,00	74,45	22,43	X		
04/01/2021	07:00	0,0	0,0%	-	150,53	16,43	0,00	252,51	0,00	73,01	22,43	X		
04/01/2021	08:00	0,0	0,0%	-	68,19	20,68	0,00	245,11	0,00	70,40	22,52	X		
04/01/2021	09:00	0,0	0,0%	-	106,59	15,74	0,00	305,90	0,00	64,24	22,86	X		
04/01/2021	10:00	0,0	0,0%	-	189,47	14,38	0,00	318,84	0,00	47,79	23,22	X		
04/01/2021	11:00	0,0	0,0%	-	384,46	7,77	0,00	368,81	0,00	36,55	23,60		X	
04/01/2021	12:00	0,0	0,0%	-	0,00	65,63	0,00	372,67	0,00	37,57	24,19	X		
04/01/2021	13:00	0,0	0,0%	-	0,00	1080,96	0,00	630,62	0,00	37,76	24,88	X		
04/01/2021	14:00	0,0	0,0%	-	0,00	14,55	0,00	356,74	0,00	38,93	25,37	X		
04/01/2021	15:00	0,0	0,0%	-	436,46	17,67	0,00	313,78	0,00	41,46	26,00		X	
04/01/2021	16:00	0,0	0,0%	-	414,14	15,47	0,00	268,14	0,00	40,25	26,71		X	
04/01/2021	17:00	0,0	0,0%	-	376,52	13,89	0,00	324,97	0,00	36,78	27,07		X	
04/01/2021	18:00	0,0	0,0%	-	289,30	13,85	0,00	296,15	0,00	35,73	27,23		X	
04/01/2021	19:00	0,0	0,0%	-	265,17	16,31	0,00	300,83	0,00	50,86	26,82		X	
04/01/2021	20:00	0,0	0,0%	-	82,52	33,17	0,00	285,43	0,00	65,43	26,09	X		
04/01/2021	21:00	0,0	0,0%	-	67,97	40,76	0,00	353,75	0,00	68,17	25,95	X		
04/01/2021	22:00	0,0	0,0%	-	95,94	200,15	0,00	444,90	0,00	77,57	25,76	X		
04/01/2021	23:00	0,0	0,0%	-	133,12	15,85	0,00	300,27	0,00	85,76	25,57	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	0,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
05/01/2021	00:00	0,0	0,0%	-	203,19	22,96	0,00	326,37	0,00	71,88	25,44	X		Unidade fora de operação - recuperação da serpentina do economizador
05/01/2021	01:00	0,0	0,0%	-	252,99	68,27	0,00	340,19	0,00	71,65	25,34	X		
05/01/2021	02:00	0,0	0,0%	-	224,41	241,66	0,00	452,84	0,00	80,46	25,23	X		
05/01/2021	03:00	0,0	0,0%	-	280,76	706,94	0,00	589,56	0,00	73,98	25,08		X	
05/01/2021	04:00	0,0	0,0%	-	287,74	747,39	0,00	646,76	0,00	75,99	25,00		X	
05/01/2021	05:00	0,0	0,0%	-	290,79	107,74	0,00	347,24	0,00	79,37	24,87		X	
05/01/2021	06:00	0,0	0,0%	-	320,55	13,31	0,00	263,75	0,00	80,12	24,74		X	
05/01/2021	07:00	0,0	0,0%	-	479,80	10,73	0,00	281,74	0,00	64,49	24,50		X	
05/01/2021	08:00	0,0	0,0%	-	489,18	13,37	0,00	244,78	0,00	66,66	24,22		X	
05/01/2021	09:00	0,0	0,0%	-	424,24	11,76	0,00	249,04	0,00	72,43	24,02		X	
05/01/2021	10:00	0,0	0,0%	-	378,33	253,07	0,00	413,77	0,00	78,44	23,89		X	
05/01/2021	11:00	0,0	0,0%	-	361,39	955,35	0,00	746,66	0,00	79,84	23,76		X	
05/01/2021	12:00	0,0	0,0%	-	278,61	1398,26	0,00	933,34	0,00	73,10	23,64		X	
05/01/2021	13:00	0,0	0,0%	-	246,10	10,87	0,00	284,55	0,00	62,89	23,59	X		
05/01/2021	14:00	0,0	0,0%	-	0,00	6,72	0,00	281,15	0,00	56,05	23,60	X		
05/01/2021	15:00	0,0	0,0%	-	0,00	4,05	0,00	277,09	0,00	45,29	23,70	X		
05/01/2021	16:00	0,0	0,0%	-	182,51	3,13	0,00	294,34	0,00	36,83	23,77	X		
05/01/2021	17:00	0,0	0,0%	-	95,00	2,50	0,00	295,86	0,00	33,97	23,89	X		
05/01/2021	18:00	0,0	0,0%	-	143,22	2,68	0,00	274,24	0,00	35,76	24,01	X		
05/01/2021	19:00	0,0	0,0%	-	197,14	3,72	0,00	249,42	0,00	42,01	24,12	X		
05/01/2021	20:00	0,0	0,0%	-	289,01	4,37	0,00	247,97	0,00	52,41	24,22		X	
05/01/2021	21:00	0,0	0,0%	-	479,58	2,85	0,00	257,21	0,00	66,06	24,26		X	
05/01/2021	22:00	0,0	0,0%	-	0,00	1,18	0,00	413,37	0,00	709,79	26,17	X		
05/01/2021	23:00	0,0	0,0%	-	0,00	1,57	0,00	383,25	0,00	696,90	30,73	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	0,00 t/dia	46,24 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
06/01/2021	00:00	0,0	0,0%	-	0,00	1,43	0,00	363,49	0,00	408,89	32,81	X		Unidade fora de operação - recuperação da serpentina do economizador
06/01/2021	01:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,88	0,00	355,56	0,00	85,91	32,14	X		
06/01/2021	02:00	0,0	0,0%	-	497,96	0,58	0,00	416,05	0,00	83,14	31,44		X	
06/01/2021	03:00	0,0	0,0%	-	473,94	0,89	0,00	456,31	0,00	82,56	30,82		X	
06/01/2021	04:00	0,0	0,0%	-	474,83	1,53	0,00	506,04	0,00	86,41	30,25		X	
06/01/2021	05:00	0,0	0,0%	-	448,04	1,46	0,00	486,58	0,00	86,69	29,77		X	
06/01/2021	06:00	0,0	0,0%	-	426,19	2,05	0,00	433,60	0,00	86,22	29,38		X	
06/01/2021	07:00	0,0	0,0%	-	329,21	1,71	0,00	465,39	0,00	86,56	29,15		X	
06/01/2021	08:00	0,0	0,0%	-	216,00	1,76	0,00	533,91	0,00	86,38	29,11	X		
06/01/2021	09:00	0,0	0,0%	-	121,35	1,57	0,00	505,26	0,00	88,22	29,10	X		
06/01/2021	10:00	0,0	0,0%	-	97,40	1,75	0,00	531,26	0,00	89,35	29,11	X		
06/01/2021	11:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	28,73	X		
06/01/2021	12:00	0,0	0,0%	-	74,69	246,38	0,00	115,66	0,00	86,87	28,98	X		
06/01/2021	13:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	28,29	X		
06/01/2021	14:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,19	29,06	X		
06/01/2021	15:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48	29,61	X		
06/01/2021	16:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,28	30,87	X		
06/01/2021	17:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,35	35,36	X		
06/01/2021	18:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,21	36,43	X		
06/01/2021	19:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,06	35,44	X		
06/01/2021	20:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,75	35,01	X		
06/01/2021	21:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,34	35,66	X		
06/01/2021	22:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,88	37,66	X		
06/01/2021	23:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,32	40,82	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	496,75 t/dia	183,28 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
07/01/2021	00:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,74	44,51	X		Unidade fora de operação - recuperação da serpentina do economizador
07/01/2021	01:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,05	47,62	X		
07/01/2021	02:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,83	49,06	X		
07/01/2021	03:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,43	50,54	X		
07/01/2021	04:00	0,0	0,0%	-	0,00	285,52	0,00	374,26	0,00	454,93	53,19	X		
07/01/2021	05:00	0,0	0,0%	-	0,00	468,14	0,00	374,38	0,00	472,48	56,34	X		
07/01/2021	06:00	0,0	0,0%	-	0,00	621,23	0,00	365,35	0,00	479,49	60,98	X		
07/01/2021	07:00	0,0	0,0%	-	0,00	668,95	0,00	368,11	0,00	479,31	64,68	X		
07/01/2021	08:00	0,0	0,0%	-	0,00	696,16	0,00	407,13	0,00	469,63	66,57	X		
07/01/2021	09:00	0,0	0,0%	-	0,00	596,75	0,00	413,92	0,00	481,39	67,58	X		
07/01/2021	10:00	7,8	2,2%	-	0,00	650,02	0,00	404,92	0,00	492,46	69,33	X		
07/01/2021	11:00	1,8	0,5%	-	0,00	535,23	0,00	374,35	0,00	431,24	70,61	X		
07/01/2021	12:00	0,1	0,0%	-	0,00	690,04	0,00	364,58	0,00	423,08	71,73	X		
07/01/2021	13:00	21,8	6,2%	-	0,00	766,97	0,00	338,50	0,00	545,06	74,04	X		
07/01/2021	14:00	52,4	15,0%	-	0,00	2831,96	15,04	405,91	0,00	633,40	80,26		X	Retorno da unidade à operação
07/01/2021	15:00	135,3	38,7%	-	0,00	3986,85	11,05	497,64	8,13	751,73	90,33		X	Retorno da unidade à operação
07/01/2021	16:00	207,6	59,3%	-	474,12	4643,22	7,80	369,25	7,59	887,10	105,23		X	Retorno da unidade à operação
07/01/2021	17:00	157,7	45,1%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Bloqueio por MFT após problema na transferência de cargas
07/01/2021	18:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Bloqueio por MFT após problema na transferência de cargas
07/01/2021	19:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Bloqueio por MFT após problema na transferência de cargas
07/01/2021	20:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Bloqueio por MFT após problema na transferência de cargas
07/01/2021	21:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Bloqueio por MFT após problema na transferência de cargas
07/01/2021	22:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Bloqueio por MFT após problema na transferência de cargas
07/01/2021	23:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Bloqueio por MFT após problema na transferência de cargas

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	3329,14 t/dia	70,48 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
08/01/2021	00:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Bloqueio por MFT após problema na transferência de cargas
08/01/2021	01:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Bloqueio por MFT após problema na transferência de cargas
08/01/2021	02:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Bloqueio por MFT após problema na transferência de cargas
08/01/2021	03:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Bloqueio por MFT após problema na transferência de cargas
08/01/2021	04:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Bloqueio por MFT após problema na transferência de cargas
08/01/2021	05:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Bloqueio por MFT após problema na transferência de cargas
08/01/2021	06:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Bloqueio por MFT após problema na transferência de cargas
08/01/2021	07:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Bloqueio por MFT após problema na transferência de cargas
08/01/2021	08:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Bloqueio por MFT após problema na transferência de cargas
08/01/2021	09:00	18,2	5,2%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	X		Retorno da unidade à operação
08/01/2021	10:00	109,9	31,4%	-	0,00	3975,31	12,77	554,66	9,81	831,10	85,34		X	Retorno da unidade à operação
08/01/2021	11:00	203,8	58,2%	-	315,80	5007,57	9,78	534,04	6,51	1090,36	103,68		X	Retorno da unidade à operação
08/01/2021	12:00	251,5	71,9%	-	223,90	5659,03	8,18	513,14	6,22	1109,85	116,93		X	Retorno da unidade à operação
08/01/2021	13:00	270,3	77,2%	-	253,73	5401,32	7,65	509,98	5,19	1080,41	124,22		X	Retorno da unidade à operação
08/01/2021	14:00	239,9	68,5%	-	305,46	5059,07	8,43	623,42	6,85	1052,35	124,99		X	Retorno da unidade à operação
08/01/2021	15:00	301,8	86,2%	-	204,55	4585,32	6,41	467,94	0,00	1142,14	122,82		X	Retorno da unidade à operação
08/01/2021	16:00	317,9	90,8%	-	112,51	5328,16	6,03	435,44	0,00	1117,06	123,40		X	Retorno da unidade à operação
08/01/2021	17:00	318,9	91,1%	-	140,33	5558,28	6,13	458,17	0,00	1092,64	132,85		X	Retorno da unidade à operação
08/01/2021	18:00	313,1	89,4%	-	129,77	5863,84	6,43	486,01	5,29	1095,60	134,23		X	Retorno da unidade à operação
08/01/2021	19:00	313,9	89,7%	-	139,99	5148,88	6,10	439,00	13,60	1054,46	129,69		X	Retorno da unidade à operação
08/01/2021	20:00	315,0	90,0%	-	59,97	3528,40	6,14	419,83	8,49	1089,88	108,60		X	Retorno da unidade à operação
08/01/2021	21:00	314,3	89,8%	-	52,25	2485,25	6,51	469,47	3,78	1134,07	90,45		X	Retorno da unidade à operação
08/01/2021	22:00	313,3	89,5%	-	44,97	1780,92	6,80	499,06	3,74	1151,93	82,34		X	Retorno da unidade à operação
08/01/2021	23:00	315,0	90,0%	-	33,36	1515,91	6,84	508,93	4,03	1159,34	78,08	X		Retorno da unidade à operação

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6432,73 t/dia		0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
09/01/2021	00:00	316,2	90,3%	-	37,64	1570,85	6,84	505,47	3,82	1165,25	75,79	X		
09/01/2021	01:00	315,2	90,1%	-	44,94	1630,79	6,81	503,34	3,84	1158,76	75,56	X		
09/01/2021	02:00	315,0	90,0%	-	43,85	1682,70	6,88	511,07	3,96	1162,16	75,40	X		
09/01/2021	03:00	314,1	89,7%	-	43,70	1651,16	6,99	520,12	3,72	1167,94	74,74	X		
09/01/2021	04:00	313,7	89,6%	-	52,00	1634,81	6,96	516,98	3,65	1171,02	73,96	X		
09/01/2021	05:00	314,9	90,0%	-	49,09	1719,26	7,03	523,27	3,77	1168,30	73,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/01/2021	06:00	314,1	89,7%	-	46,56	1684,72	7,10	530,76	3,74	1173,81	73,44	X		
09/01/2021	07:00	312,5	89,3%	-	51,70	1617,48	7,14	536,91	3,93	1174,37	73,34	X		
09/01/2021	08:00	311,7	89,1%	-	49,70	1686,23	7,05	533,07	3,86	1144,47	73,46	X		
09/01/2021	09:00	311,2	88,9%	-	53,30	1790,17	6,93	515,95	4,07	1095,61	73,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/01/2021	10:00	313,9	89,7%	-	56,26	1905,24	6,81	505,15	3,93	1152,68	72,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/01/2021	11:00	315,0	90,0%	-	51,77	1727,70	6,81	504,32	3,56	1160,92	72,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/01/2021	12:00	317,0	90,6%	-	48,12	1710,78	6,75	497,61	3,45	1167,18	72,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/01/2021	13:00	318,4	91,0%	-	43,55	1556,28	6,73	493,53	3,39	1164,63	72,37	X		
09/01/2021	14:00	318,4	91,0%	-	43,26	1690,03	6,89	511,86	3,60	1194,44	72,43	X		
09/01/2021	15:00	318,7	91,0%	-	42,96	1627,83	6,87	512,55	3,63	1199,89	72,35	X		
09/01/2021	16:00	317,9	90,8%	-	42,61	1602,25	6,87	510,69	3,33	1223,28	72,36	X		
09/01/2021	17:00	317,3	90,7%	-	48,27	1513,35	6,72	494,63	3,69	1207,71	72,46	X		
09/01/2021	18:00	315,7	90,2%	-	48,31	1520,09	6,83	506,72	3,84	1200,73	72,57	X		
09/01/2021	19:00	315,2	90,1%	-	48,04	1673,48	6,97	521,15	3,92	1196,14	72,53	X		
09/01/2021	20:00	315,9	90,3%	-	47,15	1664,34	6,96	519,67	3,93	1195,26	72,55	X		
09/01/2021	21:00	314,9	90,0%	-	47,36	1648,24	6,99	522,19	3,61	1194,20	72,56	X		
09/01/2021	22:00	315,8	90,2%	-	47,33	1966,20	7,00	522,73	3,89	1195,25	72,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/01/2021	23:00	315,3	90,1%	-	47,12	1738,47	6,99	523,64	3,77	1196,46	72,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão Oleo combustível		
Consumo Médio	6414,70 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
10/01/2021	00:00	315,2	90,1%	-	47,72	1670,30	6,98	519,92	3,61	1197,99	72,26	X		
10/01/2021	01:00	312,8	89,4%	-	46,48	1718,03	7,10	529,11	3,53	1195,38	72,23		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/01/2021	02:00	313,5	89,6%	-	47,28	1639,37	6,97	522,53	3,62	1195,61	72,37	X		
10/01/2021	03:00	315,3	90,1%	-	49,54	1702,75	6,93	527,34	3,67	1199,35	72,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/01/2021	04:00	312,5	89,3%	-	47,59	1943,01	7,08	536,00	3,56	1196,11	72,07		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/01/2021	05:00	311,9	89,1%	-	44,91	1782,66	7,09	534,76	3,32	1194,55	72,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/01/2021	06:00	310,4	88,7%	-	47,24	1449,07	7,10	537,16	3,51	1197,37	72,35	X		
10/01/2021	07:00	311,5	89,0%	-	47,72	1514,26	7,06	533,00	3,51	1197,65	72,42	X		
10/01/2021	08:00	310,4	88,7%	-	45,65	1561,83	7,00	532,65	3,40	1190,86	73,31	X		
10/01/2021	09:00	319,4	91,2%	-	50,15	1592,18	6,55	502,97	3,47	1192,82	73,78	X		
10/01/2021	10:00	317,1	90,6%	-	53,12	1530,38	6,63	504,64	3,53	1220,43	74,00	X		
10/01/2021	11:00	318,8	91,1%	-	51,21	1534,33	6,61	495,89	3,96	1243,01	74,45	X		
10/01/2021	12:00	316,4	90,4%	-	50,95	1704,92	6,76	518,33	3,40	1239,07	74,41		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/01/2021	13:00	319,0	91,1%	-	49,88	1682,16	6,54	492,25	3,52	1248,18	74,54	X		
10/01/2021	14:00	319,9	91,4%	-	49,86	1710,40	6,45	481,01	3,67	1250,01	74,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/01/2021	15:00	317,6	90,8%	-	48,44	1729,38	6,76	506,43	3,62	1262,81	74,27		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/01/2021	16:00	318,6	91,0%	-	45,84	1634,26	6,68	506,48	3,48	1264,89	74,11	X		
10/01/2021	17:00	315,1	90,0%	-	46,20	1848,97	6,83	512,82	3,50	1263,52	73,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/01/2021	18:00	317,1	90,6%	-	51,74	1612,42	6,79	512,19	3,56	1268,07	73,84	X		
10/01/2021	19:00	314,7	89,9%	-	52,12	1658,20	6,88	524,33	3,40	1265,54	74,16	X		
10/01/2021	20:00	316,0	90,3%	-	56,11	1832,02	6,84	521,82	3,72	1265,34	74,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/01/2021	21:00	309,6	88,5%	-	45,07	1898,17	7,19	554,64	4,06	1267,62	75,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/01/2021	22:00	307,4	87,8%	-	28,71	1844,36	7,33	567,14	3,59	1261,44	76,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/01/2021	23:00	306,5	87,6%	-	21,81	1832,14	7,39	569,32	4,07	1253,72	78,33		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6427,74 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
11/01/2021	00:00	313,5	89,6%	-	25,07	1624,74	7,20	549,85	3,49	1236,13	78,60	X		
11/01/2021	01:00	311,7	89,1%	-	23,72	1526,32	7,20	546,83	3,81	1251,25	78,46	X		
11/01/2021	02:00	314,0	89,7%	-	23,58	1457,39	7,06	537,10	3,70	1245,42	78,49	X		
11/01/2021	03:00	313,9	89,7%	-	23,57	1553,49	7,10	537,99	3,76	1257,70	78,40	X		
11/01/2021	04:00	312,5	89,3%	-	23,23	1533,64	7,13	540,91	3,64	1241,09	78,46	X		
11/01/2021	05:00	312,6	89,3%	-	22,26	1589,83	7,16	538,47	3,54	1253,26	78,40	X		
11/01/2021	06:00	310,5	88,7%	-	22,30	1572,09	7,15	544,06	3,67	1252,83	78,48	X		
11/01/2021	07:00	312,1	89,2%	-	23,15	1540,84	7,11	550,39	3,68	1232,80	78,59	X		
11/01/2021	08:00	309,5	88,4%	-	22,44	1537,84	7,16	555,80	3,60	1214,08	78,86	X		
11/01/2021	09:00	314,4	89,8%	-	21,77	1438,69	6,92	547,63	3,97	1208,21	78,82	X		
11/01/2021	10:00	315,8	90,2%	-	24,31	1354,03	6,75	530,52	3,98	1232,13	78,72	X		
11/01/2021	11:00	318,1	90,9%	-	24,95	1320,84	6,57	516,44	4,29	1233,27	78,67	X		
11/01/2021	12:00	319,8	91,4%	-	27,20	1540,61	6,39	500,20	4,11	1241,56	78,62	X		
11/01/2021	13:00	322,6	92,2%	-	30,12	1775,81	6,41	496,46	4,10	1247,58	78,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/01/2021	14:00	318,4	91,0%	-	37,73	1724,31	6,39	494,60	4,29	1254,17	78,17		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/01/2021	15:00	319,6	91,3%	-	52,69	1737,83	6,39	489,63	4,90	1261,31	76,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/01/2021	16:00	318,6	91,0%	-	55,05	1709,48	6,58	510,63	4,09	1259,02	75,78		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/01/2021	17:00	318,6	91,0%	-	51,71	1713,86	6,66	516,08	4,43	1261,49	75,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/01/2021	18:00	317,1	90,6%	-	56,57	1922,99	6,93	539,88	4,47	1226,63	74,23		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/01/2021	19:00	313,5	89,6%	-	57,76	1681,95	7,02	542,49	4,18	1189,13	72,48	X		
11/01/2021	20:00	315,2	90,1%	-	58,55	1625,57	7,10	550,21	4,49	1190,47	72,20	X		
11/01/2021	21:00	313,3	89,5%	-	56,55	1764,50	7,22	560,33	4,24	1187,44	72,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/01/2021	22:00	311,0	88,9%	-	53,73	1660,89	7,23	560,07	4,41	1186,29	72,33	X		
11/01/2021	23:00	315,9	90,3%	-	54,23	1570,12	7,02	550,10	4,32	1192,33	72,22	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão Oleo combustível		
Consumo Médio	6458,52 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
12/01/2021	00:00	314,0	89,7%	-	51,23	1713,90	7,11	553,25	4,39	1189,20	72,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/01/2021	01:00	314,7	89,9%	-	50,03	1689,84	7,14	551,03	4,14	1185,33	72,30	X		
12/01/2021	02:00	316,0	90,3%	-	51,31	1687,03	7,09	546,16	3,68	1174,44	72,35	X		
12/01/2021	03:00	315,2	90,1%	-	52,74	1742,73	7,05	544,56	3,79	1164,47	72,28		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/01/2021	04:00	315,2	90,1%	-	51,51	1756,39	7,00	541,26	3,64	1178,09	72,41		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/01/2021	05:00	313,3	89,5%	-	51,44	1712,74	7,13	556,89	3,70	1175,76	72,33		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/01/2021	06:00	313,1	89,4%	-	52,41	1701,97	7,16	555,51	3,80	1176,07	72,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/01/2021	07:00	314,0	89,7%	-	50,28	1740,21	7,14	556,99	3,53	1176,25	72,33		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/01/2021	08:00	314,7	89,9%	-	52,74	1681,70	7,06	551,09	3,89	1176,74	72,45	X		
12/01/2021	09:00	315,9	90,3%	-	52,75	1529,53	7,03	542,53	4,03	1176,14	72,31	X		
12/01/2021	10:00	316,0	90,3%	-	56,98	1640,74	7,00	537,34	4,01	1174,58	72,34	X		
12/01/2021	11:00	314,9	90,0%	-	78,66	1577,38	6,91	523,63	3,50	1174,58	72,31	X		
12/01/2021	12:00	316,4	90,4%	-	75,48	1655,63	7,05	532,61	3,62	1172,07	72,14	X		
12/01/2021	13:00	315,2	90,1%	-	63,33	1596,97	7,14	544,02	3,77	1170,45	72,26	X		
12/01/2021	14:00	314,5	89,9%	-	56,77	1542,42	7,14	542,92	3,42	1169,81	72,28	X		
12/01/2021	15:00	314,9	90,0%	-	51,13	1587,82	7,14	542,75	4,08	1172,70	72,33	X		
12/01/2021	16:00	318,9	91,1%	-	50,17	1607,07	7,01	531,87	3,78	1170,27	72,49	X		
12/01/2021	17:00	320,3	91,5%	-	47,52	1658,22	6,95	520,62	3,44	1173,32	72,76	X		
12/01/2021	18:00	319,6	91,3%	-	47,37	1739,38	6,98	516,14	3,55	1169,38	73,20		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/01/2021	19:00	319,1	91,2%	-	47,14	1692,07	7,06	529,41	3,56	1170,36	73,18	X		
12/01/2021	20:00	322,2	92,1%	-	50,03	1684,45	6,87	504,20	3,27	1169,32	72,81	X		
12/01/2021	21:00	321,8	91,9%	-	51,93	1725,11	6,83	502,56	3,64	1163,03	72,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/01/2021	22:00	320,6	91,6%	-	52,65	1879,63	7,00	509,07	3,42	1165,85	72,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/01/2021	23:00	317,9	90,8%	-	48,88	1745,16	7,19	524,70	3,79	1166,35	72,21		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6194,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
13/01/2021	00:00	317,2	90,6%	-	43,67	1752,33	7,20	525,19	3,28	1161,38	72,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/01/2021	01:00	315,9	90,3%	-	41,64	1847,55	7,28	534,12	3,42	1161,97	72,23		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/01/2021	02:00	317,3	90,7%	-	38,66	1745,45	7,16	521,74	3,28	1158,99	72,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/01/2021	03:00	317,5	90,7%	-	37,00	1749,07	7,16	520,45	3,22	1161,34	72,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/01/2021	04:00	315,3	90,1%	-	36,49	1757,45	7,25	527,22	3,44	1164,29	72,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/01/2021	05:00	312,5	89,3%	-	35,79	1946,26	7,32	533,33	3,38	1167,17	72,50		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/01/2021	06:00	308,5	88,1%	-	31,98	2006,71	7,59	562,28	3,69	1167,56	72,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/01/2021	07:00	308,6	88,2%	-	31,75	1604,07	7,54	557,75	3,56	1166,80	72,71	X		
13/01/2021	08:00	310,3	88,7%	-	30,79	1491,53	7,39	551,87	3,61	1166,98	72,78	X		
13/01/2021	09:00	312,7	89,3%	-	35,57	1721,55	7,09	521,33	3,61	1147,38	72,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/01/2021	10:00	310,7	88,8%	-	42,81	1795,83	6,97	512,04	4,01	1139,91	72,74		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/01/2021	11:00	314,3	89,8%	-	44,40	1673,49	6,78	496,62	3,91	1117,67	72,71	X		
13/01/2021	12:00	315,2	90,1%	-	46,91	1799,32	6,69	491,52	4,18	1086,36	72,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/01/2021	13:00	317,3	90,7%	-	44,71	1540,18	6,56	478,85	4,19	1089,30	72,84	X		
13/01/2021	14:00	318,0	90,9%	-	42,14	1443,38	6,55	480,85	4,28	1094,22	72,67	X		
13/01/2021	15:00	318,0	90,9%	-	38,75	1484,98	6,58	488,81	4,19	1104,17	72,71	X		
13/01/2021	16:00	316,3	90,4%	-	37,47	1488,91	6,67	493,83	3,62	1098,03	72,58	X		
13/01/2021	17:00	313,7	89,6%	-	35,48	1535,22	6,83	506,17	3,65	1106,39	72,60	X		
13/01/2021	18:00	314,1	89,7%	-	33,65	1664,00	6,88	511,99	3,76	1103,90	72,66	X		
13/01/2021	19:00	315,0	90,0%	-	35,81	1502,72	6,93	511,98	4,58	890,98	72,64	X		
13/01/2021	20:00	316,0	90,3%	-	32,80	1570,70	6,88	509,00	3,84	1089,87	72,43	X		
13/01/2021	21:00	315,8	90,2%	-	32,96	1713,98	6,85	507,57	3,76	1095,62	72,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/01/2021	22:00	317,9	90,8%	-	28,03	1685,22	6,75	496,23	3,53	1172,04	72,51	X		
13/01/2021	23:00	318,7	91,0%	-	27,37	1849,97	6,77	488,20	3,42	1196,93	72,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	4997,00 t/dia		0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
14/01/2021	00:00	319,7	91,3%	-	25,28	1899,26	6,78	495,35	3,52	1154,21	72,36		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/01/2021	01:00	320,7	91,6%	-	23,40	1592,13	6,68	483,85	5,16	1159,02	72,52	X		
14/01/2021	02:00	254,0	72,6%	-	24,90	1746,33	8,91	515,26	5,98	1086,51	72,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/01/2021	03:00	248,9	71,1%	-	24,38	1539,30	8,20	429,90	3,63	1064,82	74,03	X		
14/01/2021	04:00	249,5	71,3%	-	24,50	1536,00	8,09	424,85	3,46	1072,58	73,31	X		
14/01/2021	05:00	251,4	71,8%	-	24,68	1438,09	7,95	412,46	3,58	1076,15	73,19	X		
14/01/2021	06:00	251,4	71,8%	-	25,74	1459,25	7,98	415,90	3,71	1096,36	73,21	X		
14/01/2021	07:00	250,5	71,6%	-	22,85	1320,43	7,99	419,02	3,73	1093,96	73,31	X		
14/01/2021	08:00	252,1	72,0%	-	23,36	1539,07	7,90	411,61	3,66	1094,83	73,20	X		
14/01/2021	09:00	251,9	72,0%	-	21,82	1540,45	7,90	413,87	3,66	1093,98	73,07	X		
14/01/2021	10:00	252,5	72,1%	-	18,57	1604,36	7,82	408,23	3,42	1090,92	73,04	X		
14/01/2021	11:00	252,8	72,2%	-	18,44	1754,80	7,74	402,48	3,60	1091,26	73,23		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/01/2021	12:00	252,9	72,3%	-	17,96	1716,55	7,58	388,96	3,56	1095,98	73,19		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/01/2021	13:00	253,5	72,4%	-	16,80	1583,74	7,54	385,78	3,79	1097,28	72,85	X		
14/01/2021	14:00	250,2	71,5%	-	16,75	1925,40	7,74	407,54	3,50	1099,59	72,66		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/01/2021	15:00	251,7	71,9%	-	18,20	2036,00	7,58	391,02	3,77	1094,47	72,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/01/2021	16:00	229,2	65,5%	-	19,74	2008,82	8,91	496,68	3,94	1090,66	72,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/01/2021	17:00	218,1	62,3%	-	20,78	1508,37	9,31	543,61	4,05	1090,54	73,02	X		
14/01/2021	18:00	220,6	63,0%	-	21,77	1448,68	9,28	549,05	4,65	1090,28	73,59	X		
14/01/2021	19:00	222,8	63,7%	-	22,50	1473,71	9,16	521,46	4,40	1087,87	74,07	X		
14/01/2021	20:00	221,5	63,3%	-	23,76	1716,60	9,31	542,40	4,61	1084,57	74,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/01/2021	21:00	220,2	62,9%	-	24,94	1880,94	9,39	553,55	4,65	1088,79	73,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/01/2021	22:00	219,8	62,8%	-	23,21	1871,86	9,36	547,10	4,37	1086,20	73,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/01/2021	23:00	217,9	62,2%	-	23,22	1810,49	9,50	565,77	4,42	1091,26	73,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	5254,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
15/01/2021	00:00	218,1	62,3%	-	23,35	1695,76	9,42	536,35	4,39	1089,51	72,79	X		
15/01/2021	01:00	218,4	62,4%	-	23,12	1945,52	9,51	522,51	4,94	1111,86	72,80		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/01/2021	02:00	213,5	61,0%	-	24,43	1392,49	9,75	614,84	4,81	1129,58	72,82	X		
15/01/2021	03:00	225,2	64,3%	-	23,64	1488,84	9,15	566,63	4,48	1117,66	72,78	X		
15/01/2021	04:00	230,8	65,9%	-	22,52	1800,63	8,83	547,48	4,40	1117,92	72,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/01/2021	05:00	233,4	66,7%	-	20,84	1747,87	8,65	532,33	4,46	1125,48	72,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/01/2021	06:00	235,3	67,2%	-	20,71	1622,26	8,49	515,40	4,43	1121,93	72,78	X		
15/01/2021	07:00	237,9	68,0%	-	18,84	1610,46	8,43	517,41	4,59	1124,70	72,83	X		
15/01/2021	08:00	233,9	66,8%	-	17,34	1617,39	8,42	519,84	4,23	1124,14	72,76	X		
15/01/2021	09:00	234,6	67,0%	-	15,88	1466,36	8,35	540,17	5,12	1125,76	72,84	X		
15/01/2021	10:00	233,7	66,8%	-	16,55	1821,49	8,31	544,15	6,17	1119,96	72,86		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/01/2021	11:00	240,7	68,8%	-	15,33	1716,90	7,92	515,71	7,76	1123,09	72,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/01/2021	12:00	270,7	77,3%	-	15,16	1789,70	6,91	528,45	0,00	1174,07	72,95		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/01/2021	13:00	300,3	85,8%	-	14,98	1846,60	6,20	518,59	0,00	1233,21	72,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/01/2021	14:00	306,2	87,5%	-	18,58	1845,20	6,76	569,07	0,00	1192,51	72,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/01/2021	15:00	303,2	86,6%	-	21,37	1803,93	6,95	571,26	4,90	1131,51	72,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/01/2021	16:00	311,2	88,9%	-	19,21	1717,77	6,56	551,84	4,61	1207,80	72,80		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/01/2021	17:00	318,1	90,9%	-	27,13	1625,82	6,80	590,30	4,66	1219,34	72,69	X		
15/01/2021	18:00	319,5	91,3%	-	35,70	1673,65	6,89	602,10	4,20	1226,55	72,48	X		
15/01/2021	19:00	319,5	91,3%	-	41,74	1770,89	6,93	615,63	4,40	1228,03	72,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/01/2021	20:00	318,1	90,9%	-	50,43	1671,50	7,04	623,78	4,54	1225,46	72,34	X		
15/01/2021	21:00	319,1	91,2%	-	47,67	1580,73	7,00	619,88	4,32	1232,38	72,45	X		
15/01/2021	22:00	319,9	91,4%	-	43,52	1498,42	7,08	626,88	4,38	1221,24	72,45	X		
15/01/2021	23:00	319,1	91,2%	-	46,63	1822,81	7,10	630,41	4,46	1218,10	72,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6134,00 t/dia		0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
16/01/2021	00:00	319,6	91,3%	-	50,55	1563,98	7,04	617,99	4,34	1221,28	72,38	X		
16/01/2021	01:00	319,9	91,4%	-	51,66	1638,35	7,06	626,17	4,42	1221,26	72,40	X		
16/01/2021	02:00	318,7	91,0%	-	55,80	1490,61	7,04	618,72	4,07	1221,79	72,36	X		
16/01/2021	03:00	322,9	92,3%	-	61,25	1588,91	7,07	622,63	4,03	1222,83	71,96	X		
16/01/2021	04:00	324,5	92,7%	-	63,72	1540,94	7,09	625,44	4,10	1216,37	71,86	X		
16/01/2021	05:00	323,5	92,4%	-	64,22	1630,82	6,79	600,63	3,72	1198,80	72,02	X		
16/01/2021	06:00	325,2	92,9%	-	67,76	1752,40	6,67	596,31	3,74	1203,05	72,06		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/01/2021	07:00	321,4	91,8%	-	66,43	1436,79	6,69	584,50	3,52	1197,39	72,00	X		
16/01/2021	08:00	325,9	93,1%	-	64,69	1687,00	6,69	579,60	3,71	1194,05	71,71	X		
16/01/2021	09:00	322,6	92,2%	-	58,51	1739,71	6,86	579,22	3,60	1196,18	71,81		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/01/2021	10:00	321,1	91,7%	-	55,00	1937,98	6,70	553,00	3,88	1189,61	71,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/01/2021	11:00	317,4	90,7%	-	63,12	1841,29	6,89	565,42	4,04	1193,56	72,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/01/2021	12:00	315,9	90,3%	-	64,25	1519,60	6,93	554,05	3,78	1198,59	72,23	X		
16/01/2021	13:00	326,5	93,3%	-	68,39	1531,69	6,98	563,55	4,04	1196,59	72,38	X		
16/01/2021	14:00	323,6	92,5%	-	70,78	1665,61	6,85	563,62	3,84	1199,99	72,52	X		
16/01/2021	15:00	322,2	92,1%	-	69,01	1717,72	6,28	501,88	5,11	1200,41	72,43		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/01/2021	16:00	317,8	90,8%	-	64,43	1742,79	6,31	500,67	4,15	1192,69	72,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/01/2021	17:00	315,9	90,3%	-	62,31	1622,53	6,21	490,57	4,35	1175,96	72,14	X		
16/01/2021	18:00	321,5	91,9%	-	61,54	1682,84	6,48	514,50	3,52	1178,69	72,07	X		
16/01/2021	19:00	322,1	92,0%	-	55,54	1572,56	6,48	514,75	4,01	1176,75	72,07	X		
16/01/2021	20:00	321,9	92,0%	-	51,95	1702,65	6,29	492,26	3,67	1186,56	72,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/01/2021	21:00	319,4	91,2%	-	53,03	1607,35	6,62	523,57	3,93	1198,25	72,54	X		
16/01/2021	22:00	320,7	91,6%	-	55,11	1364,94	6,69	524,83	3,84	1200,69	72,79	X		
16/01/2021	23:00	320,8	91,7%	-	47,41	1321,62	6,70	516,45	3,58	1194,30	73,23	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6390,00 t/dia		0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
17/01/2021	00:00	320,7	91,6%	-	55,81	1646,58	6,61	518,67	3,78	1183,64	73,14	X		
17/01/2021	01:00	320,8	91,7%	-	57,47	1480,20	6,72	548,15	3,67	1190,42	73,32	X		
17/01/2021	02:00	316,8	90,5%	-	62,01	1256,77	6,72	563,02	3,83	1187,10	73,15	X		
17/01/2021	03:00	324,3	92,7%	-	67,66	1535,25	6,66	574,67	3,90	1197,00	73,06	X		
17/01/2021	04:00	324,3	92,7%	-	73,52	1531,94	6,80	601,18	4,19	1185,44	72,98	X		
17/01/2021	05:00	322,2	92,1%	-	77,91	1620,56	6,93	619,30	4,06	1191,52	73,04	X		
17/01/2021	06:00	323,0	92,3%	-	80,08	1579,69	6,92	619,33	3,98	1185,79	72,93	X		
17/01/2021	07:00	321,5	91,9%	-	79,95	1688,79	7,06	643,45	4,32	1192,49	72,92	X		
17/01/2021	08:00	321,1	91,7%	-	76,26	1498,37	7,03	639,69	3,84	1192,62	73,18	X		
17/01/2021	09:00	321,9	92,0%	-	74,85	1355,05	7,07	630,80	4,39	1194,81	73,10	X		
17/01/2021	10:00	316,8	90,5%	-	75,06	1606,93	7,34	662,23	4,59	1204,86	72,94	X		
17/01/2021	11:00	322,9	92,3%	-	73,09	1818,01	7,17	644,24	4,07	1206,14	73,06		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/01/2021	12:00	328,3	93,8%	-	71,46	1588,21	6,84	612,78	4,00	1199,31	73,33	X		
17/01/2021	13:00	326,1	93,2%	-	68,74	1584,90	6,98	620,98	4,16	1192,13	73,35	X		
17/01/2021	14:00	321,9	92,0%	-	64,70	1631,16	7,11	624,85	4,16	1164,81	73,78	X		
17/01/2021	15:00	324,1	92,6%	-	50,81	1659,26	7,04	612,04	4,06	1170,67	73,88	X		
17/01/2021	16:00	327,8	93,7%	-	56,47	1614,63	6,83	587,17	4,02	1148,23	73,78	X		
17/01/2021	17:00	326,1	93,2%	-	62,94	1965,22	6,75	562,00	3,28	1193,20	73,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/01/2021	18:00	325,4	93,0%	-	66,71	1758,29	6,85	562,33	3,42	1206,33	72,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/01/2021	19:00	327,7	93,6%	-	63,51	1718,36	6,77	547,59	3,35	1203,94	72,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/01/2021	20:00	327,3	93,5%	-	62,00	1740,34	6,86	559,92	3,40	1198,48	72,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/01/2021	21:00	321,5	91,9%	-	57,70	1521,95	7,15	575,31	3,59	1243,31	72,36	X		
17/01/2021	22:00	315,9	90,3%	-	51,41	1531,95	7,43	608,07	3,71	1238,38	72,47	X		
17/01/2021	23:00	324,1	92,6%	-	55,63	1518,38	6,91	551,43	3,88	1251,88	72,28	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6609,43 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm³)	(mg/Nm³)	(%)	(mg/Nm³)	(mg/Nm³)	Nm³/h x 1000	(°C)			
18/01/2021	00:00	330,2	94,4%	-	59,55	1622,93	6,70	517,95	3,61	1264,38	72,20	X		
18/01/2021	01:00	331,0	94,6%	-	56,86	1412,07	6,64	514,30	3,63	1265,36	72,40	X		
18/01/2021	02:00	329,7	94,2%	-	56,33	1476,41	6,74	519,23	3,48	1263,98	72,35	X		
18/01/2021	03:00	327,7	93,6%	-	57,23	1536,57	6,85	539,47	3,95	1267,80	72,30	X		
18/01/2021	04:00	326,8	93,4%	-	58,70	1657,82	6,90	546,27	4,25	1267,66	72,62	X		
18/01/2021	05:00	326,8	93,4%	-	57,39	1549,11	7,06	560,33	4,08	1270,33	72,70	X		
18/01/2021	06:00	321,8	91,9%	-	57,80	1500,68	7,30	577,32	3,97	1268,53	72,81	X		
18/01/2021	07:00	325,1	92,9%	-	64,70	1372,91	7,07	558,47	3,80	1264,77	72,91	X		
18/01/2021	08:00	325,5	93,0%	-	68,78	1598,09	6,83	538,60	3,90	1250,94	72,89	X		
18/01/2021	09:00	323,1	92,3%	-	68,47	1308,87	6,75	530,02	3,70	1239,55	73,34	X		
18/01/2021	10:00	321,4	91,8%	-	76,92	1632,95	6,80	536,04	4,19	1237,44	73,22	X		
18/01/2021	11:00	320,0	91,4%	-	82,35	1747,16	6,88	548,14	3,81	1236,76	73,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/01/2021	12:00	322,6	92,2%	-	76,84	1577,39	6,72	531,91	3,90	1234,03	73,09	X		
18/01/2021	13:00	325,5	93,0%	-	72,90	1622,08	6,54	512,82	4,01	1237,11	73,51	X		
18/01/2021	14:00	325,3	92,9%	-	68,13	1692,79	6,46	492,76	4,03	1230,44	74,14	X		
18/01/2021	15:00	322,7	92,2%	-	69,09	1571,23	6,63	510,92	4,37	1233,56	74,20	X		
18/01/2021	16:00	323,9	92,6%	-	56,68	1513,84	6,53	499,78	4,19	1233,87	74,45	X		
18/01/2021	17:00	326,1	93,2%	-	52,60	1811,13	6,56	501,38	3,98	1231,78	74,18		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/01/2021	18:00	326,3	93,2%	-	49,16	1668,49	6,54	494,73	3,88	1233,44	74,10	X		
18/01/2021	19:00	322,8	92,2%	-	47,11	1731,82	6,89	533,20	3,98	1234,94	73,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/01/2021	20:00	319,7	91,3%	-	46,11	1504,36	6,92	537,98	4,07	1234,94	73,71	X		
18/01/2021	21:00	318,0	90,9%	-	48,90	1512,76	7,14	559,13	3,88	1235,40	73,67	X		
18/01/2021	22:00	315,2	90,1%	-	43,51	1538,57	7,17	564,63	3,93	1235,09	73,76	X		
18/01/2021	23:00	318,4	91,0%	-	49,01	2073,80	7,02	545,36	3,77	1236,37	73,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6672,62 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
19/01/2021	00:00	325,9	93,1%	-	57,89	1967,74	6,73	518,72	4,04	1235,94	73,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/01/2021	01:00	326,6	93,3%	-	52,60	1608,26	6,76	520,17	4,04	1242,81	73,33	X		
19/01/2021	02:00	322,9	92,3%	-	48,86	1784,52	7,00	542,55	3,94	1241,73	73,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/01/2021	03:00	325,9	93,1%	-	43,00	1666,53	6,89	528,80	3,91	1241,34	73,07	X		
19/01/2021	04:00	326,3	93,2%	-	40,65	1481,89	6,87	522,83	4,08	1245,77	72,99	X		
19/01/2021	05:00	326,9	93,4%	-	42,37	1720,86	6,81	514,15	4,21	1244,86	73,06		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/01/2021	06:00	326,6	93,3%	-	41,22	1606,98	6,91	518,83	3,70	1245,22	72,99	X		
19/01/2021	07:00	326,5	93,3%	-	38,57	1620,14	6,85	516,16	4,15	1248,08	73,16	X		
19/01/2021	08:00	325,8	93,1%	-	43,84	1701,34	6,74	510,77	4,09	1243,67	73,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/01/2021	09:00	326,2	93,2%	-	54,76	1574,16	6,57	493,82	3,84	1239,42	72,87	X		
19/01/2021	10:00	327,4	93,5%	-	62,23	1669,15	6,40	477,67	4,07	1234,94	73,03	X		
19/01/2021	11:00	332,1	94,9%	-	70,52	1816,10	6,25	463,86	5,39	1227,91	72,95		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/01/2021	12:00	329,3	94,1%	-	69,64	1716,07	6,34	478,69	3,71	1232,12	73,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/01/2021	13:00	327,9	93,7%	-	74,91	1632,12	6,16	465,43	4,28	1226,03	74,44	X		
19/01/2021	14:00	329,4	94,1%	-	55,89	1625,66	6,27	471,57	4,42	1227,89	75,22	X		
19/01/2021	15:00	328,8	93,9%	-	41,85	1488,19	6,28	469,98	4,33	1228,55	75,47	X		
19/01/2021	16:00	327,0	93,4%	-	36,84	1383,91	6,39	479,68	4,25	1231,57	75,16	X		
19/01/2021	17:00	327,7	93,6%	-	44,81	1477,54	6,39	469,98	3,74	1228,42	73,56	X		
19/01/2021	18:00	328,2	93,8%	-	49,97	2007,44	6,42	476,20	3,95	1227,63	72,88		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/01/2021	19:00	328,5	93,9%	-	53,03	1794,64	6,41	480,00	3,95	1224,77	72,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/01/2021	20:00	331,2	94,6%	-	54,86	1804,35	6,31	468,53	3,60	1229,42	72,83		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/01/2021	21:00	327,8	93,7%	-	55,45	1698,53	6,55	486,71	3,86	1228,20	72,71	X		
19/01/2021	22:00	322,8	92,2%	-	54,76	1518,02	6,80	500,49	3,79	1232,23	72,80	X		
19/01/2021	23:00	322,6	92,2%	-	53,90	1339,99	6,77	495,18	3,71	1231,30	72,88	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6756,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm³)	(mg/Nm³)	(%)	(mg/Nm³)	(mg/Nm³)	Nm³/h x 1000	(°C)			
20/01/2021	00:00	323,8	92,5%	-	53,80	1210,23	6,78	494,71	3,37	1218,29	73,15	X		
20/01/2021	01:00	322,9	92,3%	-	38,19	1428,31	6,84	503,17	3,82	1197,54	75,05	X		
20/01/2021	02:00	321,6	91,9%	-	30,11	1637,49	6,91	512,33	3,77	1214,24	75,59	X		
20/01/2021	03:00	322,2	92,1%	-	28,80	1726,80	6,88	509,28	3,41	1209,14	75,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/01/2021	04:00	324,5	92,7%	-	34,16	1704,09	6,78	499,50	3,53	1220,35	75,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/01/2021	05:00	326,2	93,2%	-	40,34	1678,57	6,72	493,58	3,29	1221,83	74,74	X		
20/01/2021	06:00	324,6	92,7%	-	41,40	1706,59	6,76	503,24	3,36	1214,51	74,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/01/2021	07:00	324,6	92,7%	-	44,33	1527,78	6,69	476,24	3,55	1212,90	75,58	X		
20/01/2021	08:00	321,6	91,9%	-	39,77	1588,49	6,70	473,12	3,32	1199,67	76,74	X		
20/01/2021	09:00	321,4	91,8%	-	42,77	1580,18	6,74	483,77	3,64	1201,85	76,84	X		
20/01/2021	10:00	318,7	91,0%	-	40,30	1514,31	6,76	490,40	3,66	1186,50	76,99	X		
20/01/2021	11:00	322,1	92,0%	-	41,90	1478,20	6,63	478,90	3,62	1209,19	77,12	X		
20/01/2021	12:00	321,8	91,9%	-	40,61	1534,87	6,50	465,08	3,90	1217,78	77,54	X		
20/01/2021	13:00	324,3	92,7%	-	39,08	1610,94	6,48	467,74	4,02	1216,86	77,50	X		
20/01/2021	14:00	327,8	93,7%	-	33,95	1710,44	6,57	480,21	4,08	1252,33	77,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/01/2021	15:00	327,6	93,6%	-	38,59	1555,34	6,54	471,85	3,89	1254,24	77,01	X		
20/01/2021	16:00	330,0	94,3%	-	38,24	1578,91	6,44	467,81	4,16	1253,73	76,95	X		
20/01/2021	17:00	327,3	93,5%	-	35,25	1578,36	6,60	478,96	3,81	1250,92	76,84	X		
20/01/2021	18:00	326,0	93,1%	-	39,54	1490,92	6,75	492,44	3,63	1254,65	76,80	X		
20/01/2021	19:00	323,9	92,6%	-	38,11	1570,09	6,91	510,01	3,93	1254,61	76,90	X		
20/01/2021	20:00	323,7	92,5%	-	37,87	1546,69	6,97	509,91	3,54	1254,08	76,89	X		
20/01/2021	21:00	325,5	93,0%	-	38,52	1518,57	6,88	500,79	3,64	1258,94	76,83	X		
20/01/2021	22:00	325,9	93,1%	-	42,07	1479,63	6,89	493,83	3,45	1260,27	76,88	X		
20/01/2021	23:00	324,1	92,6%	-	40,53	1561,27	7,01	503,26	3,31	1256,96	76,80	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6650,82 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
21/01/2021	00:00	324,1	92,6%	-	43,32	1649,23	6,98	501,31	3,73	1259,70	76,52	X		
21/01/2021	01:00	326,2	93,2%	-	39,64	1728,01	6,91	496,44	3,45	1260,97	76,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/01/2021	02:00	325,9	93,1%	-	35,20	1599,93	6,90	490,79	3,75	1260,93	77,21	X		
21/01/2021	03:00	324,9	92,8%	-	34,43	1668,49	7,00	496,36	3,52	1258,84	77,66	X		
21/01/2021	04:00	326,2	93,2%	-	32,47	1703,41	6,96	488,70	3,85	1259,30	77,66		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/01/2021	05:00	327,9	93,7%	-	32,91	1716,69	6,91	487,99	3,55	1261,80	77,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/01/2021	06:00	326,7	93,3%	-	36,40	1692,15	6,90	490,34	3,99	1260,11	76,51	X		
21/01/2021	07:00	328,1	93,7%	-	35,28	1729,63	6,91	490,59	3,75	1265,33	76,08		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/01/2021	08:00	325,9	93,1%	-	44,63	1677,51	6,96	491,38	3,76	1265,73	75,15	X		
21/01/2021	09:00	328,5	93,9%	-	47,32	1727,60	6,86	480,99	4,15	1261,88	74,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/01/2021	10:00	329,6	94,2%	-	69,82	1694,72	6,73	472,77	3,90	1265,75	73,20	X		
21/01/2021	11:00	330,1	94,3%	-	74,55	1665,78	6,73	470,82	3,74	1265,18	72,60	X		
21/01/2021	12:00	327,9	93,7%	-	68,96	1422,76	6,82	476,67	3,63	1261,60	72,68	X		
21/01/2021	13:00	327,0	93,4%	-	67,56	1583,31	6,84	481,88	3,93	1266,32	72,58	X		
21/01/2021	14:00	327,0	93,4%	-	69,53	1901,06	6,87	475,71	3,78	1259,39	72,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/01/2021	15:00	326,2	93,2%	-	69,52	1816,98	6,84	472,60	3,72	1262,60	72,08		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/01/2021	16:00	322,9	92,3%	-	68,90	1455,75	6,91	481,94	3,75	1261,35	72,20	X		
21/01/2021	17:00	324,3	92,7%	-	69,59	1295,89	6,79	478,24	3,76	1258,07	73,45	X		
21/01/2021	18:00	325,2	92,9%	-	54,96	1319,22	6,78	481,90	3,91	1261,04	74,91	X		
21/01/2021	19:00	326,3	93,2%	-	43,89	1458,09	6,87	491,23	3,79	1260,40	75,78	X		
21/01/2021	20:00	324,7	92,8%	-	34,69	1445,87	7,00	504,87	4,02	1262,71	75,93	X		
21/01/2021	21:00	324,5	92,7%	-	32,49	1494,99	7,10	514,27	3,93	1262,85	75,93	X		
21/01/2021	22:00	322,7	92,2%	-	35,53	1583,35	7,18	518,32	3,88	1262,88	75,81	X		
21/01/2021	23:00	321,6	91,9%	-	36,96	1663,27	7,19	521,37	4,24	1256,51	75,81	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6590,97 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
22/01/2021	00:00	321,2	91,8%	-	38,44	1692,76	7,22	524,91	4,11	1254,13	75,90	X		
22/01/2021	01:00	323,1	92,3%	-	44,21	1615,13	7,13	512,94	3,94	1252,97	75,58	X		
22/01/2021	02:00	326,5	93,3%	-	48,08	1687,80	6,99	502,18	3,90	1259,27	75,41	X		
22/01/2021	03:00	324,5	92,7%	-	54,95	1647,04	7,10	509,80	4,01	1258,27	74,67	X		
22/01/2021	04:00	323,4	92,4%	-	54,12	1584,72	7,15	511,38	3,76	1257,39	74,14	X		
22/01/2021	05:00	321,6	91,9%	-	51,11	1659,29	7,25	516,82	4,35	1256,09	73,95	X		
22/01/2021	06:00	319,7	91,3%	-	52,42	1704,21	7,27	520,56	4,10	1263,88	74,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/01/2021	07:00	319,2	91,2%	-	50,22	1543,26	7,20	506,81	3,92	1258,85	74,19	X		
22/01/2021	08:00	320,6	91,6%	-	50,93	1424,05	7,06	496,18	3,86	1255,40	74,33	X		
22/01/2021	09:00	322,8	92,2%	-	60,40	1389,25	6,92	485,95	4,12	1255,28	73,76	X		
22/01/2021	10:00	322,5	92,1%	-	70,34	1662,91	6,89	481,80	4,32	1249,56	73,65	X		
22/01/2021	11:00	321,5	91,9%	-	73,83	1647,97	6,82	478,19	4,09	1251,60	73,72	X		
22/01/2021	12:00	321,2	91,8%	-	85,40	1732,62	6,75	476,28	3,91	1251,69	73,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/01/2021	13:00	321,8	91,9%	-	84,95	1939,23	6,80	479,78	3,85	1252,83	72,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/01/2021	14:00	322,5	92,1%	-	78,32	1513,67	6,73	474,43	4,33	1252,40	72,76	X		
22/01/2021	15:00	323,5	92,4%	-	74,85	1534,57	6,72	475,32	4,41	1256,54	72,52	X		
22/01/2021	16:00	323,3	92,4%	-	73,02	1517,41	6,74	475,89	3,97	1257,67	72,64	X		
22/01/2021	17:00	324,3	92,7%	-	70,91	1523,32	6,71	476,01	4,27	1254,41	72,83	X		
22/01/2021	18:00	322,7	92,2%	-	67,88	1708,45	6,83	497,97	4,22	1256,07	72,64		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/01/2021	19:00	320,4	91,5%	-	69,73	1765,52	6,79	491,38	3,90	1251,28	72,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/01/2021	20:00	323,6	92,5%	-	69,73	1805,46	6,79	490,41	3,72	1256,12	72,41		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/01/2021	21:00	325,1	92,9%	-	66,41	1699,64	6,78	489,80	4,18	1255,30	72,46	X		
22/01/2021	22:00	325,0	92,8%	-	61,73	1492,80	6,79	494,28	3,85	1257,52	72,95	X		
22/01/2021	23:00	325,0	92,8%	-	55,57	1585,20	6,79	494,30	3,58	1257,23	73,87	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6624,91 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
23/01/2021	00:00	323,4	92,4%	-	57,68	1674,82	6,86	505,42	4,13	1251,76	74,06	X		
23/01/2021	01:00	323,9	92,6%	-	65,56	1574,68	6,83	500,33	3,96	1252,69	73,70	X		
23/01/2021	02:00	325,4	93,0%	-	75,04	1631,81	6,72	492,08	4,30	1255,26	73,30	X		
23/01/2021	03:00	325,1	92,9%	-	79,91	1620,14	6,72	492,95	3,65	1253,70	73,37	X		
23/01/2021	04:00	324,7	92,8%	-	100,63	1693,04	6,69	492,66	4,01	1249,63	73,24	X		
23/01/2021	05:00	323,3	92,4%	-	98,93	1567,60	6,81	503,61	3,85	1256,52	73,18	X		
23/01/2021	06:00	323,5	92,4%	-	82,18	1500,15	6,92	510,50	3,86	1258,32	73,25	X		
23/01/2021	07:00	325,4	93,0%	-	70,01	1444,28	6,79	501,76	4,09	1256,36	73,69	X		
23/01/2021	08:00	325,9	93,1%	-	60,18	1592,24	6,78	499,40	4,14	1254,05	74,02	X		
23/01/2021	09:00	326,0	93,1%	-	58,84	1556,87	6,69	494,70	4,55	1253,13	74,20	X		
23/01/2021	10:00	328,4	93,8%	-	57,27	1705,01	6,58	481,84	4,53	1248,63	74,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/01/2021	11:00	327,7	93,6%	-	63,49	1971,56	6,56	474,99	7,24	1252,09	74,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/01/2021	12:00	323,4	92,4%	-	68,83	1810,22	6,86	500,77	4,40	1258,66	73,34		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/01/2021	13:00	326,0	93,1%	-	66,59	1730,37	6,67	488,02	5,11	1258,92	73,21		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/01/2021	14:00	326,5	93,3%	-	63,37	1569,93	6,61	482,25	6,84	1259,13	73,30	X		
23/01/2021	15:00	327,0	93,4%	-	60,05	1465,37	6,62	476,91	7,40	1255,45	73,29	X		
23/01/2021	16:00	324,3	92,7%	-	55,36	1402,94	6,69	483,84	6,88	1258,69	73,30	X		
23/01/2021	17:00	323,5	92,4%	-	53,29	1647,16	6,70	483,67	5,94	1258,49	73,15	X		
23/01/2021	18:00	324,7	92,8%	-	53,02	1823,93	6,65	484,42	6,68	1256,93	72,63		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/01/2021	19:00	322,0	92,0%	-	53,87	1862,90	6,81	502,18	4,88	1262,32	72,43		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/01/2021	20:00	319,1	91,2%	-	52,60	1496,40	6,87	511,11	4,73	1259,32	72,45	X		
23/01/2021	21:00	322,1	92,0%	-	59,83	1770,98	6,71	491,38	4,63	1260,84	72,36		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/01/2021	22:00	325,2	92,9%	-	64,26	1664,31	6,61	484,59	5,51	1257,28	72,31	X		
23/01/2021	23:00	327,6	93,6%	-	64,21	1734,04	6,54	474,97	6,60	1258,26	72,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6213,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
24/01/2021	00:00	327,9	93,7%	-	60,11	1611,93	6,54	473,49	5,82	1262,41	72,32	X		
24/01/2021	01:00	326,8	93,4%	-	56,10	1747,11	6,59	471,91	5,50	1260,41	72,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/01/2021	02:00	323,7	92,5%	-	51,57	1671,18	6,81	496,71	4,60	1258,90	72,49	X		
24/01/2021	03:00	320,4	91,5%	-	47,47	1530,40	6,94	505,43	4,34	1260,30	72,47	X		
24/01/2021	04:00	323,3	92,4%	-	45,17	1417,82	6,86	501,91	4,30	1260,22	72,55	X		
24/01/2021	05:00	325,0	92,8%	-	46,05	1603,76	6,85	503,41	4,27	1264,52	72,29	X		
24/01/2021	06:00	323,7	92,5%	-	47,21	1367,44	6,85	500,74	4,72	1264,62	72,52	X		
24/01/2021	07:00	327,6	93,6%	-	51,53	1677,24	6,70	488,97	4,70	1263,00	72,35	X		
24/01/2021	08:00	326,8	93,4%	-	57,74	1578,58	6,57	482,44	4,98	1261,49	72,67	X		
24/01/2021	09:00	326,1	93,2%	-	64,90	1648,66	6,63	484,75	4,99	1257,40	73,26	X		
24/01/2021	10:00	325,4	93,0%	-	70,08	1761,77	6,62	487,66	4,99	1253,03	73,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/01/2021	11:00	323,4	92,4%	-	69,81	1528,69	6,72	495,78	4,51	1255,51	73,51	X		
24/01/2021	12:00	323,0	92,3%	-	66,01	1478,62	6,74	501,30	4,84	1254,19	73,66	X		
24/01/2021	13:00	323,1	92,3%	-	61,70	1590,52	6,65	490,98	4,80	1250,81	74,07	X		
24/01/2021	14:00	322,2	92,1%	-	60,68	1537,99	6,65	488,56	4,61	1251,95	74,12	X		
24/01/2021	15:00	322,5	92,1%	-	58,57	1554,16	6,68	491,76	5,14	1250,57	74,03	X		
24/01/2021	16:00	321,9	92,0%	-	54,27	1588,60	6,71	499,13	4,45	1253,94	74,26	X		
24/01/2021	17:00	322,2	92,1%	-	47,59	1592,31	6,68	497,59	4,65	1250,82	75,08	X		
24/01/2021	18:00	322,0	92,0%	-	43,15	1654,22	6,64	494,31	4,90	1248,62	75,84	X		
24/01/2021	19:00	319,8	91,4%	-	39,32	1643,54	6,80	504,65	4,37	1246,62	76,30	X		
24/01/2021	20:00	322,6	92,2%	-	34,64	1669,63	6,73	496,58	4,58	1246,37	76,29	X		
24/01/2021	21:00	319,6	91,3%	-	40,25	1858,64	6,91	511,69	4,69	1249,27	75,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/01/2021	22:00	319,0	91,1%	-	45,35	1940,16	6,93	518,49	4,59	1249,53	75,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/01/2021	23:00	318,9	91,1%	-	56,56	1721,38	6,96	520,66	4,73	1251,91	74,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6198,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
25/01/2021	00:00	316,5	90,4%	-	57,53	1591,10	7,09	533,78	4,33	1252,96	74,41	X		
25/01/2021	01:00	319,8	91,4%	-	55,20	1530,47	6,93	521,89	4,68	1249,59	74,57	X		
25/01/2021	02:00	320,8	91,7%	-	55,93	1607,97	6,89	520,73	4,62	1252,70	74,49	X		
25/01/2021	03:00	319,2	91,2%	-	55,09	1683,28	7,00	532,23	4,68	1252,68	74,41	X		
25/01/2021	04:00	320,5	91,6%	-	58,80	1755,31	6,91	520,56	4,36	1252,15	74,24		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/01/2021	05:00	321,5	91,9%	-	62,24	1725,56	6,89	516,20	4,59	1258,74	73,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/01/2021	06:00	322,6	92,2%	-	65,72	1692,44	6,79	508,29	4,63	1257,14	73,14	X		
25/01/2021	07:00	322,7	92,2%	-	65,46	1671,26	6,80	509,99	4,67	1256,54	73,05	X		
25/01/2021	08:00	323,9	92,6%	-	63,57	1584,07	6,71	498,16	4,78	1254,93	73,46	X		
25/01/2021	09:00	324,3	92,7%	-	62,72	1482,65	6,64	497,73	5,09	1250,51	74,06	X		
25/01/2021	10:00	323,6	92,5%	-	66,12	1450,43	6,59	488,42	5,50	1255,48	74,20	X		
25/01/2021	11:00	323,4	92,4%	-	64,92	1486,35	6,64	487,67	5,36	1250,09	74,31	X		
25/01/2021	12:00	325,4	93,0%	-	64,84	1414,34	6,62	489,63	6,83	1268,96	74,43	X		
25/01/2021	13:00	327,4	93,5%	-	71,82	1549,16	6,57	485,76	8,62	1276,51	74,67	X		
25/01/2021	14:00	328,2	93,8%	-	75,15	1706,22	6,52	481,62	9,99	1278,60	74,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/01/2021	15:00	325,8	93,1%	-	73,19	1617,60	6,68	483,58	5,85	1276,69	74,38	X		
25/01/2021	16:00	326,0	93,1%	-	70,04	1653,75	6,60	483,35	11,43	1274,79	74,22	X		
25/01/2021	17:00	327,4	93,5%	-	69,99	1802,66	6,60	487,02	5,89	1280,31	73,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/01/2021	18:00	325,9	93,1%	-	57,87	1567,19	6,68	494,72	4,61	1280,82	73,67	X		
25/01/2021	19:00	323,5	92,4%	-	58,33	1594,83	6,79	507,43	4,23	1284,74	73,50	X		
25/01/2021	20:00	323,8	92,5%	-	56,42	1736,65	6,83	519,40	4,35	1288,18	73,20		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/01/2021	21:00	326,2	93,2%	-	56,47	2032,45	6,78	509,96	4,38	1288,57	72,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/01/2021	22:00	327,0	93,4%	-	51,70	1883,97	6,75	506,39	4,30	1297,11	72,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/01/2021	23:00	330,4	94,4%	-	48,05	1866,35	6,67	493,49	4,19	1291,50	72,55		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6611,98 t/dia		0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
26/01/2021	00:00	328,5	93,9%	-	47,07	1701,84	6,76	494,27	3,95	1293,40	72,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/01/2021	01:00	331,0	94,6%	-	45,61	1665,81	6,67	489,44	4,28	1292,25	72,47	X		
26/01/2021	02:00	327,3	93,5%	-	45,12	1759,20	6,88	504,44	3,79	1293,01	72,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/01/2021	03:00	329,1	94,0%	-	40,07	1691,94	6,80	505,04	4,09	1295,78	72,59	X		
26/01/2021	04:00	326,8	93,4%	-	39,85	1551,88	6,89	505,91	3,71	1295,58	72,40	X		
26/01/2021	05:00	323,5	92,4%	-	39,32	1644,79	7,05	521,76	4,19	1290,01	72,76	X		
26/01/2021	06:00	321,8	91,9%	-	38,97	1771,48	7,10	545,54	4,51	1294,29	73,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/01/2021	07:00	321,9	92,0%	-	40,21	1696,14	7,01	542,92	4,41	1296,02	73,23	X		
26/01/2021	08:00	321,5	91,9%	-	43,01	1640,74	6,88	531,81	4,30	1294,92	73,44	X		
26/01/2021	09:00	324,1	92,6%	-	46,46	1745,77	6,55	493,60	4,68	1272,83	72,92		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/01/2021	10:00	324,9	92,8%	-	55,00	2021,23	6,08	439,53	7,35	1267,96	72,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/01/2021	11:00	322,3	92,1%	-	52,60	1758,85	6,46	457,50	4,59	1257,83	72,66		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/01/2021	12:00	323,3	92,4%	-	49,21	1719,16	6,39	454,48	5,38	1255,80	72,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/01/2021	13:00	324,3	92,7%	-	48,23	1646,40	6,29	445,37	0,00	1259,29	72,74	X		
26/01/2021	14:00	324,1	92,6%	-	45,09	1573,69	6,24	436,66	0,00	1262,01	72,79	X		
26/01/2021	15:00	323,4	92,4%	-	40,97	1369,86	6,37	446,00	0,00	1266,10	72,59	X		
26/01/2021	16:00	320,3	91,5%	-	38,79	1747,18	6,70	480,41	5,08	1272,67	72,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/01/2021	17:00	321,5	91,9%	-	34,93	1699,57	6,74	490,82	4,29	1274,70	72,41	X		
26/01/2021	18:00	324,9	92,8%	-	31,76	1696,77	6,62	488,30	6,36	1272,43	72,46	X		
26/01/2021	19:00	326,9	93,4%	-	30,53	1797,55	6,53	479,95	9,71	1273,90	72,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/01/2021	20:00	323,7	92,5%	-	30,67	1649,63	6,84	500,14	4,40	1280,87	72,48	X		
26/01/2021	21:00	324,2	92,6%	-	28,97	1579,05	6,84	503,84	4,06	1282,72	72,55	X		
26/01/2021	22:00	320,5	91,6%	-	29,40	1492,09	6,95	516,92	4,27	1285,26	72,39	X		
26/01/2021	23:00	319,4	91,2%	-	31,47	1527,96	6,98	511,86	3,83	1286,71	72,46	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6492,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
27/01/2021	00:00	321,8	91,9%	-	34,20	1608,15	6,87	508,11	5,32	1287,32	72,46	X		
27/01/2021	01:00	325,8	93,1%	-	38,50	1744,80	6,73	499,14	5,34	1282,63	72,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/01/2021	02:00	324,3	92,7%	-	39,66	1667,60	6,73	497,44	5,75	1285,81	72,48	X		
27/01/2021	03:00	324,3	92,7%	-	39,75	1574,20	6,69	494,28	5,38	1284,96	72,50	X		
27/01/2021	04:00	325,8	93,1%	-	43,66	1598,76	6,62	486,22	8,33	1287,48	72,29	X		
27/01/2021	05:00	323,1	92,3%	-	46,64	1589,26	6,75	497,90	6,05	1286,86	72,14	X		
27/01/2021	06:00	319,1	91,2%	-	46,44	1623,65	6,98	514,64	4,69	1285,60	72,22	X		
27/01/2021	07:00	319,6	91,3%	-	44,73	1589,80	7,02	521,40	4,39	1287,02	72,37	X		
27/01/2021	08:00	319,0	91,1%	-	45,40	1642,76	6,87	501,44	4,90	1279,74	72,53	X		
27/01/2021	09:00	322,3	92,1%	-	47,48	1698,40	6,64	473,09	10,38	1275,35	72,29	X		
27/01/2021	10:00	320,3	91,5%	-	48,31	1733,68	6,79	481,78	8,39	1278,13	72,14		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/01/2021	11:00	320,2	91,5%	-	41,84	1610,55	6,68	475,09	12,61	1277,25	72,03	X		
27/01/2021	12:00	320,4	91,5%	-	46,85	1584,03	6,59	470,89	9,69	1272,07	71,73	X		
27/01/2021	13:00	320,3	91,5%	-	50,30	1611,58	6,68	479,47	7,16	1273,51	71,57	X		
27/01/2021	14:00	320,7	91,6%	-	42,97	1637,30	6,75	482,75	7,26	1277,76	71,65	X		
27/01/2021	15:00	320,7	91,6%	-	45,79	1800,88	6,75	478,74	6,52	1277,94	71,75		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/01/2021	16:00	323,3	92,4%	-	43,74	1517,59	6,66	475,30	7,06	1277,65	71,89	X		
27/01/2021	17:00	324,4	92,7%	-	39,70	1557,91	6,70	479,12	6,39	1280,48	72,05	X		
27/01/2021	18:00	325,1	92,9%	-	35,91	1486,15	6,76	482,48	5,34	1292,22	72,28	X		
27/01/2021	19:00	327,4	93,5%	-	32,31	1469,25	6,68	477,09	5,47	1293,11	72,57	X		
27/01/2021	20:00	325,9	93,1%	-	31,78	1437,54	6,80	488,49	4,55	1290,13	72,55	X		
27/01/2021	21:00	328,3	93,8%	-	30,77	1407,87	6,79	490,86	4,67	1290,23	72,68	X		
27/01/2021	22:00	325,2	92,9%	-	30,77	1573,93	6,94	503,59	4,11	1290,56	72,86	X		
27/01/2021	23:00	323,7	92,5%	-	31,70	1586,23	7,03	505,00	4,23	1292,93	73,04	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6598,75 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
28/01/2021	00:00	325,2	92,9%	-	34,09	1666,90	6,97	502,76	3,99	1294,86	73,04	X		
28/01/2021	01:00	325,2	92,9%	-	34,24	1599,64	6,99	501,31	4,32	1289,87	73,18	X		
28/01/2021	02:00	325,0	92,8%	-	33,55	1517,72	6,99	499,25	4,24	1294,75	73,19	X		
28/01/2021	03:00	319,5	91,3%	-	35,99	1650,13	7,12	513,15	4,06	1291,40	73,08	X		
28/01/2021	04:00	323,1	92,3%	-	35,87	1634,22	7,02	503,82	4,19	1288,06	73,07	X		
28/01/2021	05:00	323,5	92,4%	-	38,75	1764,83	6,99	501,08	4,10	1286,25	73,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/01/2021	06:00	324,4	92,7%	-	40,43	1559,15	7,01	504,34	4,21	1284,19	73,10	X		
28/01/2021	07:00	324,1	92,6%	-	40,96	1460,31	7,04	503,39	4,00	1284,80	73,05	X		
28/01/2021	08:00	323,7	92,5%	-	43,35	1411,93	7,00	500,12	4,26	1289,71	73,25	X		
28/01/2021	09:00	325,4	93,0%	-	57,36	1587,53	7,03	499,89	4,70	1284,64	73,50	X		
28/01/2021	10:00	323,3	92,4%	-	65,73	1581,61	6,97	496,16	5,46	1282,71	74,06	X		
28/01/2021	11:00	316,2	90,3%	-	64,45	1393,17	7,20	509,13	6,65	1271,64	74,78	X		
28/01/2021	12:00	331,3	94,6%	-	58,72	1358,74	6,64	468,47	8,09	1274,02	74,98	X		
28/01/2021	13:00	328,5	93,9%	-	46,29	1577,13	6,78	481,17	4,55	1275,22	75,21	X		
28/01/2021	14:00	326,6	93,3%	-	41,42	1736,77	6,86	489,39	4,31	1274,70	75,17		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/01/2021	15:00	324,7	92,8%	-	38,43	1537,81	6,92	497,46	4,80	1273,44	75,38	X		
28/01/2021	16:00	321,3	91,8%	-	44,83	1369,19	7,03	502,18	4,32	1278,69	75,31	X		
28/01/2021	17:00	319,2	91,2%	-	42,35	1358,50	7,12	505,79	4,03	1277,47	75,29	X		
28/01/2021	18:00	318,8	91,1%	-	41,66	1348,46	7,18	514,82	4,35	1282,39	75,23	X		
28/01/2021	19:00	322,2	92,1%	-	42,33	1263,31	7,02	501,98	4,10	1286,18	75,26	X		
28/01/2021	20:00	325,5	93,0%	-	41,74	1293,10	6,97	498,31	4,14	1283,12	75,27	X		
28/01/2021	21:00	324,3	92,7%	-	37,86	1355,23	7,05	509,19	4,29	1283,89	75,37	X		
28/01/2021	22:00	321,8	91,9%	-	36,08	1594,34	7,13	517,49	4,27	1282,82	75,22	X		
28/01/2021	23:00	320,6	91,6%	-	43,76	1745,74	7,24	530,52	4,11	1286,51	74,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão Oleo combustível		
Consumo Médio	6622,49 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
29/01/2021	00:00	321,4	91,8%	-	41,85	1570,15	7,16	521,32	4,36	1287,23	74,91	X		
29/01/2021	01:00	323,7	92,5%	-	46,48	1515,84	7,02	506,52	4,50	1280,86	74,83	X		
29/01/2021	02:00	325,2	92,9%	-	46,00	1518,45	6,98	507,67	4,42	1286,08	74,95	X		
29/01/2021	03:00	321,3	91,8%	-	47,03	1561,44	7,13	522,55	4,27	1286,03	74,92	X		
29/01/2021	04:00	323,6	92,5%	-	47,70	1470,92	7,00	503,89	4,30	1288,90	74,95	X		
29/01/2021	05:00	323,7	92,5%	-	51,05	1478,62	6,99	501,23	4,46	1280,93	74,84	X		
29/01/2021	06:00	323,5	92,4%	-	57,05	1521,00	6,96	497,83	4,25	1281,79	74,83	X		
29/01/2021	07:00	324,5	92,7%	-	56,02	1556,35	6,96	500,93	4,18	1278,46	74,96	X		
29/01/2021	08:00	323,0	92,3%	-	57,37	1502,41	6,95	504,24	4,56	1281,46	75,12	X		
29/01/2021	09:00	327,6	93,6%	-	61,61	1524,65	6,69	482,25	5,76	1278,55	75,46	X		
29/01/2021	10:00	328,9	94,0%	-	67,44	1618,58	6,52	462,81	9,64	1272,65	75,66	X		
29/01/2021	11:00	326,1	93,2%	-	85,61	1829,29	6,39	455,41	0,00	1271,39	75,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/01/2021	12:00	329,7	94,2%	-	80,92	1857,55	6,47	463,19	9,99	1273,74	75,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/01/2021	13:00	328,9	94,0%	-	71,44	1477,90	6,44	461,50	13,31	1279,26	75,39	X		
29/01/2021	14:00	328,1	93,7%	-	65,20	1610,95	6,42	461,32	0,00	1279,78	75,42	X		
29/01/2021	15:00	327,7	93,6%	-	63,01	1692,90	6,48	461,08	10,36	1280,10	75,46	X		
29/01/2021	16:00	325,9	93,1%	-	57,78	1616,85	6,57	472,92	7,85	1275,82	75,33	X		
29/01/2021	17:00	326,8	93,4%	-	58,32	1674,30	6,53	477,76	9,49	1279,12	74,55	X		
29/01/2021	18:00	326,3	93,2%	-	57,10	1679,17	6,64	485,75	5,43	1281,36	74,39	X		
29/01/2021	19:00	322,3	92,1%	-	56,59	1590,86	6,83	501,33	4,53	1284,59	74,38	X		
29/01/2021	20:00	318,8	91,1%	-	58,20	1519,89	7,02	514,38	4,50	1285,96	74,31	X		
29/01/2021	21:00	321,3	91,8%	-	57,46	1476,09	6,91	504,70	4,64	1282,16	74,51	X		
29/01/2021	22:00	322,5	92,1%	-	51,81	1521,26	6,87	500,24	4,52	1282,28	75,21	X		
29/01/2021	23:00	320,5	91,6%	-	50,93	1376,68	6,95	506,09	4,36	1286,28	75,49	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6603,31 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
30/01/2021	00:00	322,6	92,2%	-	51,93	1375,30	6,88	499,49	4,40	1280,27	75,56	X		
30/01/2021	01:00	323,8	92,5%	-	43,69	1542,02	6,86	498,30	4,40	1283,38	76,29	X		
30/01/2021	02:00	324,4	92,7%	-	43,96	1506,88	6,81	498,79	4,49	1283,05	76,52	X		
30/01/2021	03:00	319,8	91,4%	-	35,82	1547,89	7,10	526,44	4,29	1283,29	76,57	X		
30/01/2021	04:00	320,0	91,4%	-	30,81	1495,79	7,05	521,58	4,24	1284,70	76,76	X		
30/01/2021	05:00	323,9	92,6%	-	28,14	1515,96	6,94	510,27	4,23	1280,90	77,26	X		
30/01/2021	06:00	322,2	92,1%	-	26,65	1687,29	7,02	513,03	4,41	1278,93	77,10	X		
30/01/2021	07:00	321,1	91,7%	-	19,10	1906,27	6,82	514,55	1,99	1276,50	77,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/01/2021	08:00	322,1	92,0%	-	25,11	1680,92	6,67	507,99	1,95	1277,58	77,47	X		
30/01/2021	09:00	325,0	92,8%	-	33,83	1602,06	6,58	508,38	2,38	1277,04	77,50	X		
30/01/2021	10:00	324,9	92,8%	-	41,00	1593,07	6,62	515,42	2,19	1276,00	77,43	X		
30/01/2021	11:00	323,7	92,5%	-	37,00	1608,00	6,65	519,03	2,39	1276,69	77,57	X		
30/01/2021	12:00	324,5	92,7%	-	39,56	1579,20	6,57	509,92	2,00	1272,43	77,52	X		
30/01/2021	13:00	323,6	92,5%	-	39,08	1662,07	6,59	510,68	2,06	1275,04	77,62	X		
30/01/2021	14:00	325,8	93,1%	-	42,59	1647,54	6,42	498,84	2,34	1276,06	77,61	X		
30/01/2021	15:00	325,7	93,0%	-	44,25	1757,44	6,52	512,77	2,11	1277,44	76,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/01/2021	16:00	324,1	92,6%	-	57,28	1815,12	6,58	512,64	2,19	1276,87	75,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/01/2021	17:00	324,6	92,7%	-	56,70	1713,49	6,60	509,95	1,95	1281,39	75,21		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/01/2021	18:00	325,8	93,1%	-	53,67	1559,72	6,64	514,37	2,06	1283,22	75,23	X		
30/01/2021	19:00	328,5	93,9%	-	47,42	1762,86	6,75	528,07	1,87	1291,06	75,07		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/01/2021	20:00	327,5	93,6%	-	36,13	1594,41	6,89	541,64	2,31	1294,80	75,12	X		
30/01/2021	21:00	322,6	92,2%	-	25,42	1446,62	7,05	556,75	2,20	1293,79	75,32	X		
30/01/2021	22:00	319,1	91,2%	-	33,57	1426,16	7,14	564,78	2,26	1284,41	75,42	X		
30/01/2021	23:00	323,5	92,4%	-	53,57	1432,24	6,94	544,29	2,06	1290,50	75,46	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6624,53 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
31/01/2021	00:00	327,9	93,7%	-	61,52	1627,04	6,72	521,85	2,03	1287,54	75,36	X		
31/01/2021	01:00	326,2	93,2%	-	70,13	1733,42	6,87	537,60	2,05	1289,24	74,81		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/01/2021	02:00	322,3	92,1%	-	62,23	1726,82	7,04	555,36	2,01	1289,73	74,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/01/2021	03:00	322,5	92,1%	-	52,59	1715,23	7,04	554,43	2,00	1288,48	75,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/01/2021	04:00	322,0	92,0%	-	57,80	1611,04	7,02	547,47	1,97	1287,97	75,29	X		
31/01/2021	05:00	326,7	93,3%	-	72,86	1707,48	6,85	537,26	1,83	1290,74	73,91		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/01/2021	06:00	323,7	92,5%	-	77,82	1724,34	7,01	553,07	1,94	1290,92	72,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/01/2021	07:00	325,2	92,9%	-	82,48	1770,66	6,92	538,21	2,10	1292,67	72,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/01/2021	08:00	324,5	92,7%	-	81,24	1524,27	6,83	524,65	1,95	1292,76	73,05	X		
31/01/2021	09:00	328,9	94,0%	-	84,01	1637,42	6,59	495,25	2,10	1284,70	73,82	X		
31/01/2021	10:00	326,2	93,2%	-	85,29	1626,80	6,68	500,04	2,02	1283,29	73,72	X		
31/01/2021	11:00	328,4	93,8%	-	83,06	1622,53	6,59	495,73	1,93	1285,01	73,75	X		
31/01/2021	12:00	327,7	93,6%	-	84,50	1662,38	6,61	500,46	2,04	1283,58	73,63	X		
31/01/2021	13:00	324,9	92,8%	-	78,87	1605,58	6,75	511,57	2,16	1286,10	73,26	X		
31/01/2021	14:00	324,3	92,7%	-	78,50	1593,35	6,75	510,37	2,00	1284,78	73,28	X		
31/01/2021	15:00	326,6	93,3%	-	70,95	1661,81	6,69	509,59	2,81	1279,97	74,65	X		
31/01/2021	16:00	323,5	92,4%	-	74,26	1520,55	6,70	504,43	1,93	1278,30	74,83	X		
31/01/2021	17:00	320,8	91,7%	-	71,68	1462,13	6,82	517,82	2,41	1281,52	74,88	X		
31/01/2021	18:00	324,4	92,7%	-	63,33	1445,63	6,66	507,23	2,59	1279,08	75,16	X		
31/01/2021	19:00	325,4	93,0%	-	59,04	1385,42	6,62	507,80	2,17	1278,01	75,66	X		
31/01/2021	20:00	325,1	92,9%	-	57,28	1327,30	6,64	511,16	1,88	1280,43	75,85	X		
31/01/2021	21:00	321,5	91,9%	-	49,26	1293,51	6,65	513,01	2,06	1281,59	75,94	X		
31/01/2021	22:00	324,3	92,7%	-	47,79	1300,70	6,66	512,58	2,09	1281,68	75,91	X		
31/01/2021	23:00	320,6	91,6%	-	45,21	1411,36	6,85	531,22	2,18	1285,16	75,86	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão Oleo combustível		
Consumo Médio	6603,70 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
01/02/2021	00:00	320,8	91,7%	-	38,67	1488,72	6,82	530,78	1,99	1283,91	76,11	X		
01/02/2021	01:00	321,6	91,9%	-	28,53	1530,81	6,76	521,67	2,27	1281,27	76,96	X		
01/02/2021	02:00	324,1	92,6%	-	22,36	1451,10	6,62	504,20	2,12	1281,62	77,46	X		
01/02/2021	03:00	324,1	92,6%	-	17,78	1503,56	6,68	505,93	2,15	1279,45	77,50	X		
01/02/2021	04:00	324,9	92,8%	-	20,11	1449,38	6,70	509,41	2,14	1281,38	77,45	X		
01/02/2021	05:00	324,4	92,7%	-	19,67	1454,22	6,72	507,23	1,82	1280,75	77,55	X		
01/02/2021	06:00	324,9	92,8%	-	22,24	1378,49	6,73	503,47	1,87	1280,91	77,54	X		
01/02/2021	07:00	324,5	92,7%	-	22,38	1283,28	6,69	500,43	1,76	1280,84	77,62	X		
01/02/2021	08:00	322,9	92,3%	-	22,65	1401,78	6,73	508,68	2,12	1277,14	77,76	X		
01/02/2021	09:00	324,5	92,7%	-	20,73	1583,84	6,66	497,93	2,02	1276,91	78,02	X		
01/02/2021	10:00	327,0	93,4%	-	19,60	1699,69	6,66	496,44	2,70	1274,18	77,95	X		
01/02/2021	11:00	325,1	92,9%	-	22,89	1759,02	6,62	488,25	2,88	1276,59	77,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/02/2021	12:00	324,3	92,7%	-	25,70	1731,02	6,64	487,93	2,36	1275,47	77,17		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/02/2021	13:00	323,3	92,4%	-	32,26	1788,62	6,71	498,23	2,39	1277,87	76,50		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/02/2021	14:00	323,6	92,5%	-	49,03	1752,84	6,65	490,60	2,06	1275,03	75,75		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/02/2021	15:00	321,3	91,8%	-	73,07	1500,03	6,57	476,81	1,96	1272,25	75,42	X		
01/02/2021	16:00	324,4	92,7%	-	72,71	1397,04	6,55	481,16	2,11	1271,41	75,35	X		
01/02/2021	17:00	324,5	92,7%	-	74,40	1377,66	6,56	484,03	1,97	1272,30	75,62	X		
01/02/2021	18:00	322,8	92,2%	-	66,63	1565,32	6,74	495,57	1,88	1276,16	77,06	X		
01/02/2021	19:00	322,5	92,1%	-	103,65	1562,03	6,80	498,16	1,79	1276,90	77,40	X		
01/02/2021	20:00	322,2	92,1%	-	95,49	1551,72	6,82	494,84	1,71	1277,77	77,44	X		
01/02/2021	21:00	322,6	92,2%	-	116,89	1509,35	6,94	507,95	1,81	1281,02	76,98	X		
01/02/2021	22:00	325,3	92,9%	-	125,56	1461,80	6,89	503,82	1,93	1279,76	77,02	X		
01/02/2021	23:00	323,7	92,5%	-	125,92	1450,19	6,87	498,61	1,81	1281,41	77,39	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6580,33 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
02/02/2021	00:00	325,0	92,8%	-	124,13	1482,89	6,81	492,02	1,86	1279,43	77,72	X		
02/02/2021	01:00	323,0	92,3%	-	123,90	1463,74	6,91	497,92	1,91	1280,42	77,86	X		
02/02/2021	02:00	323,7	92,5%	-	119,03	1465,25	6,87	494,04	1,85	1281,76	77,90	X		
02/02/2021	03:00	322,7	92,2%	-	115,81	1564,31	6,90	497,32	1,73	1279,08	77,96	X		
02/02/2021	04:00	318,8	91,1%	-	117,25	1678,63	6,95	501,54	1,84	1280,02	77,92	X		
02/02/2021	05:00	321,0	91,7%	-	120,40	1682,39	7,01	510,11	1,82	1284,29	77,55	X		
02/02/2021	06:00	321,1	91,7%	-	123,00	1636,09	6,99	510,97	1,99	1285,74	77,42	X		
02/02/2021	07:00	322,9	92,3%	-	121,29	1699,02	6,82	494,11	1,79	1281,13	77,56	X		
02/02/2021	08:00	325,0	92,8%	-	132,40	1604,60	6,66	480,68	2,01	1280,41	77,38	X		
02/02/2021	09:00	325,3	92,9%	-	278,10	1732,73	6,61	477,42	2,27	1279,19	77,06		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/02/2021	10:00	321,3	91,8%	-	168,36	1739,66	6,74	487,21	2,50	1278,01	77,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/02/2021	11:00	320,5	91,6%	-	246,72	1677,25	6,55	474,43	2,45	1272,65	77,55	X		
02/02/2021	12:00	323,5	92,4%	-	264,17	1818,26	6,56	476,50	2,02	1285,06	76,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/02/2021	13:00	324,9	92,8%	-	198,13	1719,30	6,60	478,45	2,15	1283,17	75,95		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/02/2021	14:00	326,8	93,4%	-	194,27	1678,55	6,51	476,83	2,12	1282,02	76,07	X		
02/02/2021	15:00	318,7	91,0%	-	180,50	1648,50	6,84	508,99	0,00	1282,43	75,81	X		
02/02/2021	16:00	319,8	91,4%	-	166,62	1561,19	6,82	517,30	2,13	1283,25	76,06	X		
02/02/2021	17:00	322,0	92,0%	-	155,16	1579,13	6,74	510,28	1,94	1288,46	75,77	X		
02/02/2021	18:00	323,4	92,4%	-	143,73	1627,84	6,70	508,07	1,95	1291,13	75,35	X		
02/02/2021	19:00	321,4	91,8%	-	133,16	1705,53	6,79	507,55	2,07	1285,24	75,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/02/2021	20:00	318,9	91,1%	-	126,66	1664,20	6,90	514,96	1,94	1286,58	75,46	X		
02/02/2021	21:00	322,0	92,0%	-	127,44	1546,64	6,74	498,92	2,02	1282,33	75,49	X		
02/02/2021	22:00	324,9	92,8%	-	88,15	1524,00	6,51	484,09	2,14	1277,34	76,08	X		
02/02/2021	23:00	325,3	92,9%	-	102,22	1586,65	6,46	482,63	2,54	1270,12	76,71	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6328,00 t/dia		0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
03/02/2021	00:00	317,9	90,8%	-	131,51	1608,46	6,80	511,28	2,10	1265,74	76,61	X		
03/02/2021	01:00	315,9	90,3%	-	129,28	1361,62	6,90	503,11	2,15	1270,10	75,90	X		
03/02/2021	02:00	318,8	91,1%	-	101,28	1316,09	6,84	494,30	2,17	1276,52	75,67	X		
03/02/2021	03:00	320,5	91,6%	-	81,52	1329,77	6,86	494,22	2,09	1276,87	75,36	X		
03/02/2021	04:00	324,1	92,6%	-	64,62	1445,09	6,67	485,47	2,07	1282,99	75,18	X		
03/02/2021	05:00	320,4	91,5%	-	63,98	1492,68	6,88	502,55	1,95	1283,19	74,46	X		
03/02/2021	06:00	315,5	90,1%	-	61,00	1633,89	7,12	526,54	2,47	1288,00	74,22	X		
03/02/2021	07:00	315,1	90,0%	-	61,75	1493,81	7,09	527,69	2,32	1288,95	73,64	X		
03/02/2021	08:00	319,9	91,4%	-	59,67	1456,91	6,91	519,63	0,00	1291,77	73,03	X		
03/02/2021	09:00	318,4	91,0%	-	59,39	1594,73	6,95	519,87	2,75	1289,13	72,79	X		
03/02/2021	10:00	321,4	91,8%	-	54,65	1730,04	6,82	510,36	2,84	1291,41	72,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/02/2021	11:00	322,5	92,1%	-	87,38	1735,47	6,82	520,96	2,48	1291,56	72,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/02/2021	12:00	319,2	91,2%	-	109,49	1626,68	6,85	520,84	2,65	1284,32	72,62	X		
03/02/2021	13:00	319,6	91,3%	-	120,84	1768,10	6,78	512,74	2,35	1281,44	73,03		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/02/2021	14:00	318,4	91,0%	-	111,85	1557,39	6,72	505,94	2,38	1284,28	73,75	X		
03/02/2021	15:00	325,4	93,0%	-	119,05	1700,21	7,80	502,22	0,00	1289,76	73,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/02/2021	16:00	323,8	92,5%	-	101,99	1759,03	6,76	519,30	2,62	1288,87	73,78		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/02/2021	17:00	322,8	92,2%	-	60,28	1757,76	6,94	554,86	3,27	1292,55	74,21		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/02/2021	18:00	323,6	92,5%	-	60,02	1745,11	6,90	551,67	3,58	1292,39	74,08		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/02/2021	19:00	321,8	91,9%	-	59,91	1889,11	7,03	548,72	5,50	1293,21	73,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/02/2021	20:00	323,3	92,4%	-	54,97	1737,89	7,03	564,06	3,05	1292,27	73,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/02/2021	21:00	323,1	92,3%	-	39,52	1784,88	7,27	578,39	3,10	1299,07	73,19		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/02/2021	22:00	323,8	92,5%	-	31,69	1691,68	7,29	568,02	2,87	1301,82	73,57	X		
03/02/2021	23:00	326,3	93,2%	-	31,53	1699,87	7,05	534,99	2,73	1300,45	73,44	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6830,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
04/02/2021	00:00	326,1	93,2%	-	36,13	1612,89	7,03	535,86	3,15	1297,92	73,20	X		
04/02/2021	01:00	325,3	92,9%	-	56,75	1777,14	7,02	537,12	3,10	1298,45	72,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/02/2021	02:00	323,4	92,4%	-	54,29	1825,75	7,10	539,82	3,16	1294,43	72,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/02/2021	03:00	322,6	92,2%	-	50,90	1832,92	7,14	541,16	2,89	1296,21	72,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/02/2021	04:00	322,8	92,2%	-	48,22	1643,71	7,06	534,32	3,25	1296,72	72,50	X		
04/02/2021	05:00	323,9	92,6%	-	45,54	1738,68	7,06	532,31	3,07	1299,22	72,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/02/2021	06:00	324,9	92,8%	-	42,84	1906,44	7,01	527,30	3,10	1301,28	72,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/02/2021	07:00	323,8	92,5%	-	45,56	2002,34	7,05	530,37	3,09	1298,36	72,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/02/2021	08:00	320,8	91,7%	-	43,79	2107,61	7,09	541,57	3,04	1295,64	72,48		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/02/2021	09:00	319,2	91,2%	-	37,83	2161,26	7,16	549,70	3,14	1298,21	72,64		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/02/2021	10:00	320,0	91,4%	-	40,49	2084,34	7,04	533,00	3,07	1282,77	72,43		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/02/2021	11:00	321,0	91,7%	-	37,97	2500,35	6,85	533,85	3,22	1272,62	72,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/02/2021	12:00	322,5	92,1%	-	37,87	2199,56	6,82	539,79	3,11	1273,33	72,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/02/2021	13:00	321,4	91,8%	-	30,63	1655,13	6,70	530,14	2,63	1276,86	72,62	X		
04/02/2021	14:00	326,2	93,2%	-	33,40	1576,59	6,55	530,69	2,26	1281,92	72,30	X		
04/02/2021	15:00	324,2	92,6%	-	40,11	1438,91	6,69	535,55	2,21	1282,82	72,06	X		
04/02/2021	16:00	325,8	93,1%	-	35,99	1367,53	6,67	532,99	1,88	1283,32	72,34	X		
04/02/2021	17:00	326,9	93,4%	-	30,03	1237,16	6,61	530,94	2,45	1286,74	72,45	X		
04/02/2021	18:00	327,7	93,6%	-	27,26	1098,33	6,57	527,23	2,29	1285,39	72,25	X		
04/02/2021	19:00	326,0	93,1%	-	31,70	1407,91	6,67	534,78	1,92	1280,95	72,12	X		
04/02/2021	20:00	323,5	92,4%	-	38,53	1343,34	6,82	542,77	2,03	1280,25	72,29	X		
04/02/2021	21:00	321,4	91,8%	-	35,14	1301,64	6,92	554,67	2,14	1270,44	72,22	X		
04/02/2021	22:00	321,9	92,0%	-	32,10	1237,17	6,89	561,05	2,06	1264,73	72,32	X		
04/02/2021	23:00	323,9	92,6%	-	34,78	1179,66	6,83	558,72	2,10	1258,85	72,22	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6671,00 t/dia		0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
05/02/2021	00:00	325,4	93,0%	-	34,94	1452,33	6,84	559,61	2,00	1266,94	72,01	X		
05/02/2021	01:00	327,7	93,6%	-	40,78	1640,82	6,81	563,42	1,95	1243,91	72,02	X		
05/02/2021	02:00	327,8	93,7%	-	45,44	1680,62	6,79	565,40	1,89	1241,52	72,21	X		
05/02/2021	03:00	328,4	93,8%	-	41,10	1610,73	6,75	565,15	1,94	1249,71	72,08	X		
05/02/2021	04:00	328,8	93,9%	-	45,52	1664,79	6,73	563,15	1,93	1249,04	71,99	X		
05/02/2021	05:00	329,0	94,0%	-	55,53	1590,85	6,71	561,81	1,73	1251,32	72,07	X		
05/02/2021	06:00	328,4	93,8%	-	60,16	1372,18	6,68	560,73	1,94	1256,51	72,05	X		
05/02/2021	07:00	330,6	94,5%	-	74,29	1533,96	6,70	557,22	1,80	1299,21	71,99	X		
05/02/2021	08:00	328,5	93,9%	-	82,79	1617,48	6,76	559,88	2,05	1295,82	71,95	X		
05/02/2021	09:00	323,7	92,5%	-	89,31	1673,53	6,95	560,43	2,11	1297,16	72,05	X		
05/02/2021	10:00	322,5	92,1%	-	78,17	1539,59	7,00	554,55	2,53	1295,45	72,34	X		
05/02/2021	11:00	318,4	91,0%	-	72,66	1700,74	7,09	550,40	2,92	1291,65	72,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/02/2021	12:00	316,7	90,5%	-	76,79	1854,40	7,16	561,26	3,03	1292,46	72,86		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/02/2021	13:00	318,7	91,0%	-	81,06	1425,34	7,07	550,06	2,94	1288,20	72,43	X		
05/02/2021	14:00	318,1	90,9%	-	77,68	1536,54	7,16	558,37	3,13	1287,83	72,26	X		
05/02/2021	15:00	327,4	93,5%	-	66,82	1623,06	7,07	552,49	3,00	1289,51	72,23	X		
05/02/2021	16:00	323,1	92,3%	-	87,13	1736,18	7,25	558,04	2,77	1289,35	72,06		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/02/2021	17:00	322,0	92,0%	-	90,69	1824,17	7,31	562,93	3,28	1288,38	72,04		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/02/2021	18:00	323,9	92,6%	-	84,53	1728,25	7,32	569,49	3,25	1291,91	72,14		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/02/2021	19:00	322,6	92,2%	-	77,21	1716,03	7,34	569,93	3,11	1293,85	72,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/02/2021	20:00	322,3	92,1%	-	73,56	1664,22	7,32	567,26	2,61	1291,28	72,15	X		
05/02/2021	21:00	327,0	93,4%	-	71,71	1669,79	7,23	551,34	2,92	1290,84	72,03	X		
05/02/2021	22:00	326,0	93,1%	-	67,96	1728,90	7,31	546,33	2,95	1295,83	72,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/02/2021	23:00	325,8	93,1%	-	64,23	1723,22	7,31	548,13	2,57	1287,16	72,08		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6640,48	t/dia	0,00

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
06/02/2021	00:00	324,7	92,8%	-	61,38	1652,63	7,37	551,15	2,60	1277,38	72,08	X		
06/02/2021	01:00	328,2	93,8%	-	57,53	1615,43	7,25	540,00	2,76	1273,59	72,22	X		
06/02/2021	02:00	331,5	94,7%	-	61,63	1752,85	7,10	536,99	2,60	1275,97	72,19		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/02/2021	03:00	333,9	95,4%	-	58,56	1692,08	7,02	535,51	2,27	1259,22	72,32	X		
06/02/2021	04:00	333,3	95,2%	-	57,82	1715,40	7,07	533,93	2,54	1261,72	72,18		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/02/2021	05:00	334,1	95,5%	-	55,39	1657,84	7,05	528,16	2,47	1262,80	72,35	X		
06/02/2021	06:00	332,8	95,1%	-	53,97	1619,51	7,08	530,00	2,47	1258,91	72,25	X		
06/02/2021	07:00	329,7	94,2%	-	52,30	1686,16	7,21	535,11	2,45	1267,11	72,26	X		
06/02/2021	08:00	327,0	93,4%	-	47,41	1529,61	7,30	545,61	2,51	1278,76	72,43	X		
06/02/2021	09:00	323,8	92,5%	-	49,43	1356,40	7,35	545,45	2,51	1279,98	72,63	X		
06/02/2021	10:00	325,2	92,9%	-	54,12	1487,14	7,24	531,43	2,76	1281,54	72,92	X		
06/02/2021	11:00	320,5	91,6%	-	61,59	1413,64	7,34	535,05	2,69	1273,10	72,96	X		
06/02/2021	12:00	320,2	91,5%	-	72,04	1470,53	7,31	532,88	3,00	1270,03	72,94	X		
06/02/2021	13:00	318,8	91,1%	-	77,27	1420,92	7,30	534,41	2,71	1272,06	73,00	X		
06/02/2021	14:00	319,1	91,2%	-	79,09	1459,10	7,26	537,88	2,83	1274,06	72,93	X		
06/02/2021	15:00	324,2	92,6%	-	74,23	1411,25	6,99	521,68	3,05	1274,58	72,92	X		
06/02/2021	16:00	325,4	93,0%	-	78,96	1607,68	7,08	527,92	2,94	1286,62	72,82	X		
06/02/2021	17:00	319,2	91,2%	-	77,37	1695,55	7,41	548,05	3,31	1289,85	72,97	X		
06/02/2021	18:00	321,0	91,7%	-	71,79	1574,39	7,31	542,29	2,77	1296,19	72,98	X		
06/02/2021	19:00	321,5	91,9%	-	70,40	1697,90	7,31	542,50	3,02	1299,14	72,92	X		
06/02/2021	20:00	324,9	92,8%	-	70,73	1613,82	7,20	527,94	2,59	1300,64	72,80	X		
06/02/2021	21:00	327,5	93,6%	-	65,70	1581,61	7,08	513,23	2,43	1293,60	72,93	X		
06/02/2021	22:00	325,4	93,0%	-	64,78	1719,71	7,14	528,57	2,91	1290,25	72,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/02/2021	23:00	320,5	91,6%	-	64,21	1963,28	7,18	549,10	2,40	1272,23	72,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6943,00 t/dia		0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
07/02/2021	00:00	321,3	91,8%	-	57,82	1604,85	7,24	554,11	2,19	1273,48	73,09	X		
07/02/2021	01:00	323,4	92,4%	-	52,28	1640,53	7,11	539,22	2,43	1270,88	73,52	X		
07/02/2021	02:00	326,2	93,2%	-	51,36	1616,56	6,97	520,74	2,41	1271,89	73,64	X		
07/02/2021	03:00	323,8	92,5%	-	48,56	1621,14	7,05	523,48	2,41	1259,23	73,90	X		
07/02/2021	04:00	320,7	91,6%	-	42,65	1530,29	7,16	534,40	2,47	1259,80	73,97	X		
07/02/2021	05:00	321,9	92,0%	-	42,98	1609,82	7,16	526,97	2,43	1262,10	74,38	X		
07/02/2021	06:00	322,2	92,1%	-	43,37	1677,30	7,09	532,17	2,24	1260,56	74,43	X		
07/02/2021	07:00	323,0	92,3%	-	45,33	1661,09	6,99	529,29	2,50	1260,40	74,90	X		
07/02/2021	08:00	325,1	92,9%	-	41,18	1691,58	6,92	517,54	2,47	1257,65	75,59	X		
07/02/2021	09:00	325,3	92,9%	-	39,75	1642,15	6,88	508,24	2,36	1252,90	76,02	X		
07/02/2021	10:00	323,5	92,4%	-	38,58	1576,20	6,84	503,05	2,22	1248,42	76,36	X		
07/02/2021	11:00	326,2	93,2%	-	42,69	1721,32	6,73	495,54	2,92	1245,71	76,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/02/2021	12:00	326,3	93,2%	-	60,76	1818,04	6,77	505,74	2,90	1250,39	74,95		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/02/2021	13:00	325,3	92,9%	-	81,87	1704,43	6,81	511,45	2,52	1251,71	72,93		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/02/2021	14:00	323,7	92,5%	-	80,16	1636,96	6,74	505,17	2,68	1251,85	72,80	X		
07/02/2021	15:00	326,1	93,2%	-	75,12	1680,51	6,62	490,14	2,86	1252,24	73,22	X		
07/02/2021	16:00	326,7	93,3%	-	76,81	1641,39	6,61	496,45	3,14	1252,13	72,97	X		
07/02/2021	17:00	325,9	93,1%	-	76,16	1591,26	6,73	501,33	2,76	1256,04	72,67	X		
07/02/2021	18:00	325,1	92,9%	-	75,40	1625,51	6,82	515,73	2,61	1260,55	72,49	X		
07/02/2021	19:00	328,2	93,8%	-	73,42	1644,84	6,74	506,73	2,73	1259,26	72,74	X		
07/02/2021	20:00	326,9	93,4%	-	69,61	1610,45	6,88	522,94	2,53	1264,67	72,68	X		
07/02/2021	21:00	327,3	93,5%	-	67,44	1393,68	6,86	517,67	2,46	1263,39	72,77	X		
07/02/2021	22:00	329,6	94,2%	-	63,20	1385,99	6,88	514,51	2,63	1267,46	72,64	X		
07/02/2021	23:00	326,9	93,4%	-	60,00	1598,45	7,05	527,44	2,40	1271,79	72,60	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6720,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
08/02/2021	00:00	325,8	93,1%	-	61,90	1496,89	7,09	531,97	2,54	1259,90	72,92	X		
08/02/2021	01:00	321,5	91,9%	-	41,95	1583,35	7,05	528,20	2,58	1143,80	74,17	X		
08/02/2021	02:00	319,2	91,2%	-	30,30	1646,18	7,14	536,97	2,38	1159,60	74,74	X		
08/02/2021	03:00	321,3	91,8%	-	27,07	1662,50	7,16	541,88	2,54	1181,02	75,20	X		
08/02/2021	04:00	323,7	92,5%	-	26,52	1687,27	7,07	538,60	2,46	1181,83	75,51	X		
08/02/2021	05:00	326,1	93,2%	-	24,40	1704,63	6,94	526,02	2,43	1180,00	75,55		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/02/2021	06:00	327,5	93,6%	-	27,03	1700,15	6,90	522,92	2,35	1179,54	75,19		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/02/2021	07:00	327,5	93,6%	-	28,26	1659,12	6,86	518,71	2,23	1177,55	75,09	X		
08/02/2021	08:00	323,9	92,6%	-	26,88	1647,00	6,92	520,94	2,29	1172,98	75,54	X		
08/02/2021	09:00	323,4	92,4%	-	31,04	1640,96	6,97	524,94	2,44	1173,82	75,54	X		
08/02/2021	10:00	322,8	92,2%	-	49,33	1705,03	6,89	521,07	2,68	1171,99	74,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/02/2021	11:00	326,9	93,4%	-	65,32	1795,87	6,76	506,57	2,85	1174,38	72,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/02/2021	12:00	327,7	93,6%	-	64,60	1627,78	6,65	496,95	2,60	1175,00	72,88	X		
08/02/2021	13:00	327,9	93,7%	-	63,99	1600,96	6,62	493,12	2,36	1174,62	73,02	X		
08/02/2021	14:00	327,4	93,5%	-	58,62	1491,15	6,59	496,57	2,81	1170,68	73,91	X		
08/02/2021	15:00	328,8	93,9%	-	53,74	1605,11	6,53	487,01	2,81	1172,81	74,69	X		
08/02/2021	16:00	329,7	94,2%	-	57,80	1602,81	6,57	497,41	2,54	1176,56	74,81	X		
08/02/2021	17:00	324,7	92,8%	-	51,07	1576,26	6,96	514,56	2,13	1178,77	74,66	X		
08/02/2021	18:00	322,7	92,2%	-	47,97	1554,50	7,09	523,95	2,24	1174,91	74,45	X		
08/02/2021	19:00	322,8	92,2%	-	40,33	1421,84	7,10	523,92	2,37	1170,10	74,51	X		
08/02/2021	20:00	321,6	91,9%	-	40,39	1491,28	7,14	528,80	2,51	1167,74	74,08	X		
08/02/2021	21:00	321,4	91,8%	-	45,08	1729,44	7,18	535,80	2,35	1170,15	73,83		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/02/2021	22:00	323,4	92,4%	-	50,95	1729,45	7,04	530,03	2,55	1170,08	73,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/02/2021	23:00	321,3	91,8%	-	54,95	1522,87	7,03	524,95	2,29	1173,47	73,36	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6464,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
09/02/2021	00:00	322,2	92,1%	-	54,75	1651,55	7,07	529,17	2,34	1175,95	73,19	X		
09/02/2021	01:00	321,1	91,7%	-	53,92	1799,73	7,14	534,22	2,36	1176,43	73,08		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/02/2021	02:00	319,2	91,2%	-	52,58	1632,41	7,16	542,12	2,32	1179,77	72,70	X		
09/02/2021	03:00	318,9	91,1%	-	53,19	1664,32	7,21	546,89	2,58	1180,91	72,58	X		
09/02/2021	04:00	320,6	91,6%	-	50,13	1738,31	7,12	542,53	2,39	1181,89	72,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/02/2021	05:00	326,1	93,2%	-	46,74	1743,27	7,00	534,45	2,48	1183,77	72,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/02/2021	06:00	323,9	92,6%	-	47,80	1760,18	7,14	542,98	2,29	1186,89	72,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/02/2021	07:00	323,6	92,5%	-	46,43	1535,23	7,06	531,32	2,49	1188,89	72,64	X		
09/02/2021	08:00	325,0	92,8%	-	45,40	1689,94	6,98	522,19	2,29	1185,13	72,96	X		
09/02/2021	09:00	324,7	92,8%	-	53,88	1686,81	6,89	508,63	2,74	1179,88	73,00	X		
09/02/2021	10:00	325,7	93,0%	-	59,77	1698,89	6,81	507,49	2,75	1178,90	72,79	X		
09/02/2021	11:00	325,5	93,0%	-	62,42	1708,11	6,81	511,29	2,79	1175,35	72,78		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/02/2021	12:00	323,1	92,3%	-	62,91	1617,37	6,88	516,92	2,66	1176,40	72,70	X		
09/02/2021	13:00	320,3	91,5%	-	65,52	1728,60	6,95	523,42	2,84	1176,06	72,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/02/2021	14:00	322,7	92,2%	-	64,41	1735,41	6,93	528,35	2,90	1176,88	72,63		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/02/2021	15:00	322,3	92,1%	-	63,30	1623,07	6,89	525,58	3,18	1176,33	72,65	X		
09/02/2021	16:00	325,7	93,0%	-	68,52	1629,65	6,74	515,69	2,89	1178,98	72,47	X		
09/02/2021	17:00	329,7	94,2%	-	69,93	1850,27	6,54	497,19	5,03	1175,83	72,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/02/2021	18:00	330,7	94,5%	-	67,01	1765,36	6,50	491,67	8,39	1177,21	72,48		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/02/2021	19:00	329,2	94,1%	-	58,43	1696,68	6,62	495,58	5,48	1179,67	72,44	X		
09/02/2021	20:00	330,4	94,4%	-	53,80	1698,31	6,63	494,48	7,59	1176,80	72,40	X		
09/02/2021	21:00	330,0	94,3%	-	49,70	1642,99	6,70	505,43	5,66	1177,50	72,48	X		
09/02/2021	22:00	331,7	94,8%	-	46,80	1588,97	6,64	503,79	6,84	1181,78	72,52	X		
09/02/2021	23:00	331,3	94,6%	-	45,04	1693,12	6,75	508,32	4,53	1179,30	72,40	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6373,24 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(Nm ³ /h x 1000)	(°C)			
10/02/2021	00:00	329,1	94,0%	-	44,55	1627,14	6,79	509,07	4,72	1173,62	72,51	X		
10/02/2021	01:00	325,4	93,0%	-	42,57	1572,18	6,94	519,61	2,75	1175,46	73,17	X		
10/02/2021	02:00	324,4	92,7%	-	37,37	1609,07	6,91	509,51	2,76	1172,02	74,03	X		
10/02/2021	03:00	322,0	92,0%	-	35,13	1643,79	6,93	513,50	3,23	1170,17	74,93	X		
10/02/2021	04:00	322,5	92,1%	-	26,72	1628,58	6,99	523,08	2,72	1170,69	75,20	X		
10/02/2021	05:00	323,3	92,4%	-	23,89	1610,60	6,92	520,48	2,45	1170,34	75,05	X		
10/02/2021	06:00	322,0	92,0%	-	28,32	1565,50	6,95	530,47	2,64	1172,76	74,71	X		
10/02/2021	07:00	324,5	92,7%	-	24,79	1712,50	6,85	517,19	3,00	1173,65	74,84		X	
10/02/2021	08:00	323,1	92,3%	-	24,66	1744,16	6,87	516,84	2,81	1165,36	74,49		X	
10/02/2021	09:00	322,5	92,1%	-	35,47	1852,12	6,89	520,74	3,05	1160,17	73,46		X	
10/02/2021	10:00	322,5	92,1%	-	53,94	1826,30	6,83	517,70	3,16	1160,30	72,72		X	
10/02/2021	11:00	321,8	91,9%	-	53,19	1734,40	6,86	517,36	3,41	1164,14	72,67		X	
10/02/2021	12:00	322,2	92,1%	-	49,92	1775,08	6,84	520,44	3,03	1169,18	72,80		X	
10/02/2021	13:00	320,4	91,5%	-	49,04	1782,64	6,99	531,98	3,05	1168,38	73,02		X	
10/02/2021	14:00	321,2	91,8%	-	50,13	1756,16	6,88	530,08	2,79	1178,22	72,99		X	
10/02/2021	15:00	323,0	92,3%	-	52,59	1692,41	7,04	545,58	2,90	1220,15	71,73	X		FGD fora de operação - falha no sensor de vibração do mancal LNA do VTI B
10/02/2021	16:00	266,4	76,1%	-	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	73,49	X		FGD fora de operação - falha no sensor de vibração do mancal LNA do VTI B
10/02/2021	17:00	224,1	64,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		FGD fora de operação - falha no sensor de vibração do mancal LNA do VTI B
10/02/2021	18:00	259,7	74,2%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		FGD fora de operação - falha no sensor de vibração do mancal LNA do VTI B
10/02/2021	19:00	284,3	81,2%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		FGD fora de operação - falha no sensor de vibração do mancal LNA do VTI B
10/02/2021	20:00	320,6	91,6%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		FGD fora de operação - falha no sensor de vibração do mancal LNA do VTI B
10/02/2021	21:00	326,9	93,4%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		FGD fora de operação - falha no sensor de vibração do mancal LNA do VTI B
10/02/2021	22:00	325,0	92,8%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		FGD fora de operação - falha no sensor de vibração do mancal LNA do VTI B
10/02/2021	23:00	321,3	91,8%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		FGD fora de operação - falha no sensor de vibração do mancal LNA do VTI B

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão Oleo combustível		
Consumo Médio	6599,28 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
11/02/2021	00:00	318,4	91,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		FGD fora de operação - falha no sensor de vibração do mancal LNA do VTI B
11/02/2021	01:00	327,9	93,7%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		FGD fora de operação - falha no sensor de vibração do mancal LNA do VTI B
11/02/2021	02:00	325,1	92,9%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		FGD fora de operação - falha no sensor de vibração do mancal LNA do VTI B
11/02/2021	03:00	323,8	92,5%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		FGD fora de operação - falha no sensor de vibração do mancal LNA do VTI B
11/02/2021	04:00	322,8	92,2%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		FGD fora de operação - falha no sensor de vibração do mancal LNA do VTI B
11/02/2021	05:00	321,4	91,8%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		FGD fora de operação - falha no sensor de vibração do mancal LNA do VTI B
11/02/2021	06:00	323,0	92,3%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		FGD fora de operação - falha no sensor de vibração do mancal LNA do VTI B
11/02/2021	07:00	323,1	92,3%	-	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	625,67	33,65	X		FGD fora de operação - falha no sensor de vibração do mancal LNA do VTI B
11/02/2021	08:00	326,9	93,4%	-	79,97	2275,46	6,88	537,89	2,95	1211,93	72,74		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/02/2021	09:00	323,4	92,4%	-	64,63	1785,23	6,95	533,38	2,90	1212,15	72,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/02/2021	10:00	326,3	93,2%	-	56,10	1569,38	6,84	517,71	3,37	1209,54	72,80	X		
11/02/2021	11:00	323,9	92,6%	-	53,11	1493,26	6,91	514,88	3,16	1207,61	72,84	X		
11/02/2021	12:00	326,7	93,3%	-	48,14	1204,06	6,80	500,28	3,54	1208,13	72,95	X		
11/02/2021	13:00	326,3	93,2%	-	46,58	1306,89	6,85	509,70	3,25	1200,51	72,90	X		
11/02/2021	14:00	325,4	93,0%	-	47,87	1672,10	6,88	514,40	3,18	1191,61	72,84	X		
11/02/2021	15:00	326,3	93,2%	-	45,31	1634,31	6,81	504,55	3,16	1187,46	72,83	X		
11/02/2021	16:00	321,4	91,8%	-	45,29	1634,69	7,02	515,38	2,97	1182,71	72,86	X		
11/02/2021	17:00	321,3	91,8%	-	46,13	1741,16	7,16	528,04	2,68	1190,66	72,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/02/2021	18:00	321,2	91,8%	-	45,63	1777,45	7,21	530,13	2,34	1211,87	71,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/02/2021	19:00	324,1	92,6%	-	46,42	1799,16	7,21	536,03	2,27	1214,82	72,08		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/02/2021	20:00	320,6	91,6%	-	38,76	1674,12	7,34	546,10	2,34	1212,15	72,07	X		
11/02/2021	21:00	321,4	91,8%	-	31,84	1733,20	7,31	538,53	2,31	1200,74	72,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/02/2021	22:00	322,1	92,0%	-	31,99	1820,52	7,15	532,06	2,74	1197,25	72,12		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/02/2021	23:00	320,8	91,7%	-	33,52	1914,06	7,28	542,51	2,71	1197,39	72,07		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6640,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
12/02/2021	00:00	320,6	91,6%	-	25,15	1799,91	7,21	550,45	2,78	1200,16	72,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/02/2021	01:00	319,5	91,3%	-	24,28	1814,29	7,31	572,47	2,86	1207,26	72,28		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/02/2021	02:00	322,3	92,1%	-	23,42	1921,96	7,06	558,19	2,78	1208,04	72,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/02/2021	03:00	326,1	93,2%	-	41,09	1815,46	6,84	536,65	2,69	1212,65	72,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/02/2021	04:00	327,9	93,7%	-	46,28	1531,78	6,81	531,50	2,95	1206,01	72,46	X		
12/02/2021	05:00	325,1	92,9%	-	46,73	1416,35	6,95	532,66	2,88	1202,46	72,26	X		
12/02/2021	06:00	323,6	92,5%	-	48,75	1849,86	7,01	535,47	3,01	1197,89	72,19		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/02/2021	07:00	325,7	93,0%	-	50,70	1875,08	6,89	524,04	3,13	1198,36	72,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/02/2021	08:00	324,2	92,6%	-	49,70	1795,56	6,92	525,33	3,03	1185,57	72,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/02/2021	09:00	323,1	92,3%	-	63,87	1842,30	6,88	515,91	3,31	1160,51	72,33		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/02/2021	10:00	320,4	91,5%	-	52,07	1824,76	6,90	519,69	3,46	1167,87	72,55		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/02/2021	11:00	321,1	91,7%	-	63,93	1800,68	6,73	504,10	3,79	1161,53	72,75		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/02/2021	12:00	319,4	91,2%	-	66,38	2076,91	7,03	537,88	3,38	1178,99	72,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/02/2021	13:00	319,4	91,2%	-	55,87	1837,26	6,97	573,01	3,21	1184,90	72,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/02/2021	14:00	317,1	90,6%	-	43,85	1454,18	7,11	623,28	3,32	1190,28	72,88	X		
12/02/2021	15:00	321,0	91,7%	-	36,11	1428,68	6,87	581,14	3,55	1189,62	72,76	X		
12/02/2021	16:00	319,6	91,3%	-	37,99	1842,25	7,28	597,88	2,85	1210,89	72,63		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/02/2021	17:00	321,2	91,8%	-	32,12	1481,26	7,11	573,23	3,13	1215,32	72,73	X		
12/02/2021	18:00	324,1	92,6%	-	32,18	1593,42	7,04	566,59	2,98	1223,35	72,50	X		
12/02/2021	19:00	324,1	92,6%	-	38,40	1615,29	7,17	576,27	2,96	1229,47	71,95	X		
12/02/2021	20:00	325,4	93,0%	-	22,75	1393,59	7,10	563,98	2,86	1225,11	72,16	X		
12/02/2021	21:00	325,7	93,0%	-	20,72	1112,05	7,03	550,90	2,85	1222,63	72,33	X		
12/02/2021	22:00	325,4	93,0%	-	21,89	1548,18	7,12	557,17	2,93	1221,69	72,18	X		
12/02/2021	23:00	321,6	91,9%	-	25,83	1673,66	7,24	569,57	2,94	1219,63	72,27	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6504,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
13/02/2021	00:00	323,3	92,4%	-	27,45	1658,02	7,16	568,77	2,83	1217,80	72,37	X		
13/02/2021	01:00	321,6	91,9%	-	27,97	1699,38	7,25	580,01	2,82	1218,82	72,49	X		
13/02/2021	02:00	319,1	91,2%	-	28,09	1517,94	7,24	580,12	2,80	1218,83	72,47	X		
13/02/2021	03:00	321,1	91,7%	-	28,41	1579,92	7,19	574,59	2,75	1218,24	72,44	X		
13/02/2021	04:00	319,6	91,3%	-	31,54	1628,95	7,22	573,73	2,96	1217,64	72,39	X		
13/02/2021	05:00	319,1	91,2%	-	34,96	1670,47	7,23	571,87	2,70	1215,34	72,39	X		
13/02/2021	06:00	320,2	91,5%	-	37,21	1628,74	7,09	566,79	2,78	1217,83	72,57	X		
13/02/2021	07:00	322,7	92,2%	-	38,53	1834,96	7,00	563,96	3,18	1217,42	72,33		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/02/2021	08:00	323,3	92,4%	-	40,67	1665,73	6,89	552,03	3,09	1220,12	72,59	X		
13/02/2021	09:00	325,7	93,0%	-	43,09	1581,67	6,83	540,84	3,08	1215,56	72,52	X		
13/02/2021	10:00	326,2	93,2%	-	46,09	1631,76	6,74	534,06	3,26	1213,60	72,60	X		
13/02/2021	11:00	326,6	93,3%	-	46,85	1663,50	6,98	547,42	3,47	1216,90	72,61	X		
13/02/2021	12:00	324,1	92,6%	-	44,02	1509,50	6,98	541,05	3,31	1217,34	72,64	X		
13/02/2021	13:00	326,9	93,4%	-	45,89	1728,20	6,87	534,57	3,19	1217,61	72,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/02/2021	14:00	327,5	93,6%	-	58,72	1620,92	6,80	532,77	3,13	1207,88	72,71	X		
13/02/2021	15:00	327,4	93,5%	-	54,90	1593,21	6,82	535,56	3,26	1209,91	72,55	X		
13/02/2021	16:00	323,5	92,4%	-	53,72	1536,86	7,06	564,28	3,35	1208,78	72,57	X		
13/02/2021	17:00	325,3	92,9%	-	50,68	1549,94	6,94	542,90	3,45	1208,39	72,60	X		
13/02/2021	18:00	328,2	93,8%	-	52,02	1627,26	6,77	521,72	3,07	1212,70	72,40	X		
13/02/2021	19:00	327,5	93,6%	-	54,15	1695,30	6,90	529,46	2,79	1214,24	72,32	X		
13/02/2021	20:00	326,8	93,4%	-	52,23	1702,82	6,94	532,05	2,78	1213,11	72,15		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/02/2021	21:00	323,6	92,5%	-	48,60	1612,61	7,18	548,28	2,65	1210,96	72,14	X		
13/02/2021	22:00	324,3	92,7%	-	45,92	1538,14	7,12	545,26	2,44	1211,71	72,19	X		
13/02/2021	23:00	327,3	93,5%	-	48,74	1654,42	7,09	546,11	2,56	1206,95	72,09	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6488,00 t/dia		0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
14/02/2021	00:00	324,2	92,6%	-	52,31	1665,26	7,14	537,58	2,69	1211,23	72,11	X		
14/02/2021	01:00	325,7	93,0%	-	54,42	1530,69	7,06	521,44	2,62	1208,98	72,20	X		
14/02/2021	02:00	325,1	92,9%	-	56,79	1503,02	7,07	521,00	2,76	1211,48	72,19	X		
14/02/2021	03:00	326,8	93,4%	-	58,62	1569,65	6,99	522,19	2,42	1207,42	72,12	X		
14/02/2021	04:00	326,1	93,2%	-	64,42	1444,52	7,00	530,56	2,04	1209,53	72,10	X		
14/02/2021	05:00	325,7	93,0%	-	63,95	1390,17	6,93	524,99	2,28	1207,13	72,07	X		
14/02/2021	06:00	325,1	92,9%	-	67,68	1553,40	7,07	531,24	2,33	1206,61	71,95	X		
14/02/2021	07:00	323,1	92,3%	-	73,47	1374,95	7,17	548,05	2,26	1210,17	72,10	X		
14/02/2021	08:00	323,6	92,5%	-	73,42	1256,26	7,06	536,34	2,49	1206,77	72,21	X		
14/02/2021	09:00	322,9	92,3%	-	71,28	1172,13	7,04	527,80	2,57	1208,33	72,91	X		
14/02/2021	10:00	322,9	92,3%	-	71,67	1418,96	7,03	530,29	2,86	1204,42	73,15	X		
14/02/2021	11:00	324,5	92,7%	-	74,03	1397,04	7,09	538,58	2,54	1199,69	73,14	X		
14/02/2021	12:00	322,6	92,2%	-	83,28	1674,77	7,01	530,28	2,81	1200,96	73,05	X		
14/02/2021	13:00	322,0	92,0%	-	82,33	1681,90	7,04	527,08	2,82	1192,90	73,41	X		
14/02/2021	14:00	321,8	91,9%	-	84,21	1921,54	7,09	533,73	2,77	1192,41	73,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/02/2021	15:00	323,3	92,4%	-	84,82	2039,75	6,98	529,56	3,08	1195,19	73,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/02/2021	16:00	322,7	92,2%	-	95,14	1196,15	7,01	531,54	2,24	1207,56	73,16	X		
14/02/2021	17:00	320,3	91,5%	-	95,34	1406,17	7,07	539,36	2,35	1207,53	72,81	X		
14/02/2021	18:00	325,4	93,0%	-	90,75	1597,21	7,17	545,06	2,52	1206,80	72,59	X		
14/02/2021	19:00	326,7	93,3%	-	81,44	1610,53	7,17	550,98	2,38	1214,56	72,67	X		
14/02/2021	20:00	323,1	92,3%	-	81,78	1539,06	7,34	569,23	2,27	1212,65	72,87	X		
14/02/2021	21:00	318,7	91,0%	-	83,73	1430,40	7,47	580,23	2,45	1214,24	72,94	X		
14/02/2021	22:00	320,4	91,5%	-	85,18	1276,70	7,43	571,89	2,43	1213,79	73,02	X		
14/02/2021	23:00	322,1	92,0%	-	85,78	1371,46	7,32	562,80	2,34	1210,75	73,03	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6208,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
15/02/2021	00:00	324,7	92,8%	-	93,90	1440,01	7,25	557,87	2,65	1214,39	72,92	X		
15/02/2021	01:00	323,5	92,4%	-	79,86	1545,24	7,30	564,19	2,62	1213,13	73,28	X		
15/02/2021	02:00	325,1	92,9%	-	81,83	1353,53	7,23	554,16	2,32	1211,32	73,60	X		
15/02/2021	03:00	326,2	93,2%	-	76,80	1297,72	7,23	557,73	2,45	1211,67	73,96	X		
15/02/2021	04:00	325,5	93,0%	-	78,29	1164,80	7,28	562,44	2,53	1212,82	74,07	X		
15/02/2021	05:00	326,0	93,1%	-	68,29	1247,05	7,26	559,27	2,39	1212,52	74,49	X		
15/02/2021	06:00	323,9	92,6%	-	55,18	1204,47	7,37	569,41	2,49	1211,37	75,13	X		
15/02/2021	07:00	323,1	92,3%	-	55,92	1056,73	7,29	563,49	2,31	1212,10	75,30	X		
15/02/2021	08:00	324,6	92,7%	-	48,25	989,45	7,20	551,76	2,35	1214,86	75,50	X		
15/02/2021	09:00	323,7	92,5%	-	61,52	1107,13	7,20	550,77	2,36	1208,83	75,32	X		
15/02/2021	10:00	325,3	92,9%	-	73,64	1203,99	7,15	548,51	2,33	1206,95	75,22	X		
15/02/2021	11:00	323,9	92,6%	-	77,38	1303,74	7,18	553,33	2,60	1208,00	75,14	X		
15/02/2021	12:00	322,3	92,1%	-	75,42	1331,68	7,22	563,03	2,55	1209,73	75,16	X		
15/02/2021	13:00	323,9	92,6%	-	76,70	1402,77	7,14	552,05	2,69	1210,09	75,05	X		
15/02/2021	14:00	325,4	93,0%	-	93,58	1409,35	7,03	542,73	2,67	1210,35	75,14	X		
15/02/2021	15:00	323,6	92,5%	-	82,71	1535,92	7,08	543,09	2,54	1205,97	75,12	X		
15/02/2021	16:00	323,6	92,5%	-	89,40	1656,85	7,04	545,01	2,65	1207,97	75,10	X		
15/02/2021	17:00	324,7	92,8%	-	101,09	1709,91	7,01	540,36	2,72	1205,66	74,80		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/02/2021	18:00	321,8	91,9%	-	123,49	1787,70	7,15	555,78	2,54	1211,20	74,07		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/02/2021	19:00	325,9	93,1%	-	114,39	1535,22	7,02	549,72	2,41	1212,33	74,12	X		
15/02/2021	20:00	325,5	93,0%	-	108,44	1418,63	7,07	546,01	2,53	1216,18	74,14	X		
15/02/2021	21:00	325,8	93,1%	-	111,57	1461,90	7,10	544,98	2,43	1219,06	73,51	X		
15/02/2021	22:00	322,6	92,2%	-	84,77	1571,84	7,27	562,45	2,43	1215,45	75,32	X		
15/02/2021	23:00	320,8	91,7%	-	78,78	1535,55	7,34	577,07	2,57	1215,01	75,75	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6064,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
16/02/2021	00:00	322,0	92,0%	-	80,19	1613,25	7,33	578,73	2,65	1211,07	75,62	X		
16/02/2021	01:00	322,0	92,0%	-	82,61	1660,79	7,30	575,04	2,78	1213,22	75,58	X		
16/02/2021	02:00	325,5	93,0%	-	79,34	1614,57	7,22	571,67	2,69	1216,43	75,63	X		
16/02/2021	03:00	327,0	93,4%	-	74,60	1498,69	7,11	562,22	2,45	1218,44	75,72	X		
16/02/2021	04:00	261,3	74,7%	-	173,74	4015,61	7,80	363,28	0,00	1093,28	90,79		X	FGD fora de operação - Bloqueio do VTI A
16/02/2021	05:00	228,9	65,4%	-	149,12	5049,88	9,05	401,91	2,58	957,83	106,91		X	FGD fora de operação - Bloqueio do VTI A
16/02/2021	06:00	276,9	79,1%	-	82,66	4872,77	8,05	549,97	2,98	1052,22	112,24		X	FGD fora de operação - Bloqueio do VTI A
16/02/2021	07:00	315,5	90,1%	-	58,56	3654,49	7,38	560,91	2,96	1160,46	105,20		X	Retorno do FGD à operação - em ajuste operacional
16/02/2021	08:00	326,6	93,3%	-	34,15	2803,86	7,06	539,32	2,61	1167,60	91,77		X	Retorno do FGD à operação - em ajuste operacional
16/02/2021	09:00	324,9	92,8%	-	41,29	1925,00	7,00	540,05	2,78	1182,24	85,03		X	Retorno do FGD à operação - em ajuste operacional
16/02/2021	10:00	318,7	91,0%	-	42,70	1358,94	7,27	542,50	2,97	1203,56	80,52	X		
16/02/2021	11:00	323,9	92,6%	-	35,10	1388,11	7,14	533,85	2,63	1205,78	78,19	X		
16/02/2021	12:00	323,8	92,5%	-	29,18	1530,02	7,14	537,86	2,83	1204,56	77,38	X		
16/02/2021	13:00	328,6	93,9%	-	25,10	1423,11	7,00	523,23	2,63	1209,87	76,69	X		
16/02/2021	14:00	325,2	92,9%	-	25,58	1523,47	7,15	538,22	2,62	1212,07	75,65	X		
16/02/2021	15:00	326,2	93,2%	-	24,71	1669,05	7,10	534,94	2,57	1211,81	75,38	X		
16/02/2021	16:00	327,6	93,6%	-	36,00	1743,60	6,95	521,82	2,56	1184,51	74,80		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/02/2021	17:00	328,2	93,8%	-	43,13	1901,94	6,98	525,57	2,30	1175,15	73,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/02/2021	18:00	324,6	92,7%	-	57,49	1747,78	7,09	532,64	2,52	1166,03	73,36		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/02/2021	19:00	325,0	92,8%	-	59,53	1773,42	7,15	537,09	2,24	1190,10	73,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/02/2021	20:00	322,1	92,0%	-	51,16	1721,77	7,22	543,22	2,28	1199,94	72,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/02/2021	21:00	320,6	91,6%	-	45,95	1695,54	7,25	552,72	2,18	1194,28	72,65	X		
16/02/2021	22:00	321,0	91,7%	-	43,87	1562,81	7,25	555,11	2,23	1196,26	72,58	X		
16/02/2021	23:00	323,7	92,5%	-	53,77	1566,10	7,17	552,23	2,22	1192,99	72,65	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6607,58 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
17/02/2021	00:00	325,2	92,9%	-	61,63	1564,43	7,10	542,19	2,40	1194,89	72,65	X		
17/02/2021	01:00	324,6	92,7%	-	66,00	1697,66	7,06	536,05	2,15	1186,65	72,68	X		
17/02/2021	02:00	320,2	91,5%	-	66,15	1660,59	7,15	542,15	2,27	1178,49	72,63	X		
17/02/2021	03:00	319,6	91,3%	-	66,40	1770,23	7,00	529,49	2,33	1166,54	72,60		X	
17/02/2021	04:00	320,7	91,6%	-	65,79	1673,90	6,83	507,61	2,19	1165,68	72,43	X		
17/02/2021	05:00	322,3	92,1%	-	67,59	1604,73	6,83	514,55	2,10	1164,64	72,50	X		
17/02/2021	06:00	323,1	92,3%	-	65,93	1691,70	6,86	509,50	2,17	1165,12	72,48	X		
17/02/2021	07:00	323,6	92,5%	-	67,68	1625,78	6,84	515,75	2,31	1170,50	72,45	X		
17/02/2021	08:00	323,4	92,4%	-	69,65	1696,10	6,82	518,26	2,21	1167,49	72,53	X		
17/02/2021	09:00	323,1	92,3%	-	69,16	1576,84	6,81	521,18	2,35	1167,18	72,43	X		
17/02/2021	10:00	325,3	92,9%	-	69,27	1705,69	6,72	515,82	2,62	1167,37	72,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/02/2021	11:00	327,4	93,5%	-	70,43	1635,57	6,67	514,15	2,42	1176,55	72,55	X		
17/02/2021	12:00	326,2	93,2%	-	69,51	1620,71	6,72	516,16	2,32	1176,51	72,53	X		
17/02/2021	13:00	324,3	92,7%	-	63,71	1483,91	6,74	519,20	2,29	1178,50	72,76	X		
17/02/2021	14:00	322,2	92,1%	-	67,92	1552,79	6,80	517,16	2,27	1179,47	72,66	X		
17/02/2021	15:00	322,1	92,0%	-	66,99	1797,43	6,78	529,18	2,54	1177,42	72,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/02/2021	16:00	323,8	92,5%	-	71,77	1696,50	6,71	523,86	2,47	1177,68	72,68	X		
17/02/2021	17:00	325,1	92,9%	-	73,04	1659,05	6,64	508,26	2,64	1177,92	72,55	X		
17/02/2021	18:00	326,5	93,3%	-	78,79	1708,04	6,63	503,85	2,42	1178,06	72,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/02/2021	19:00	326,0	93,1%	-	73,29	1678,65	6,70	512,36	2,36	1175,58	72,49	X		
17/02/2021	20:00	324,2	92,6%	-	70,62	2020,46	6,81	523,59	2,24	1171,78	72,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/02/2021	21:00	325,0	92,8%	-	68,06	1870,40	6,79	523,15	2,33	1172,74	72,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/02/2021	22:00	325,3	92,9%	-	67,74	1756,62	6,77	520,17	2,26	1172,92	72,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/02/2021	23:00	324,5	92,7%	-	67,62	1807,46	6,78	520,78	2,35	1169,62	72,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6657,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
18/02/2021	00:00	324,4	92,7%	-	73,47	1666,21	6,77	522,13	2,37	1174,15	72,59	X		
18/02/2021	01:00	324,4	92,7%	-	69,53	1693,89	6,76	518,08	2,11	1171,91	72,67	X		
18/02/2021	02:00	326,7	93,3%	-	70,06	1733,81	6,66	506,65	2,79	1170,40	72,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/02/2021	03:00	323,7	92,5%	-	63,60	1617,61	6,82	522,65	2,35	1170,89	72,52	X		
18/02/2021	04:00	323,0	92,3%	-	58,33	1613,67	6,87	527,62	2,34	1172,29	72,50	X		
18/02/2021	05:00	324,5	92,7%	-	59,11	1590,23	6,84	520,07	2,16	1173,51	72,54	X		
18/02/2021	06:00	323,5	92,4%	-	63,59	1661,87	6,85	517,66	2,29	1176,15	72,56	X		
18/02/2021	07:00	325,8	93,1%	-	60,03	1594,77	6,87	515,96	2,39	1170,57	72,51	X		
18/02/2021	08:00	324,4	92,7%	-	57,64	1665,22	6,92	514,41	2,26	1174,24	72,51	X		
18/02/2021	09:00	323,7	92,5%	-	58,69	1819,63	6,93	518,53	2,15	1169,52	72,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/02/2021	10:00	320,7	91,6%	-	61,06	1770,63	7,08	529,52	2,25	1178,54	72,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/02/2021	11:00	319,5	91,3%	-	66,59	1613,67	7,09	534,73	2,10	1184,03	72,79	X		
18/02/2021	12:00	322,7	92,2%	-	71,16	1769,36	6,85	521,92	2,42	1185,89	72,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/02/2021	13:00	326,3	93,2%	-	75,50	1762,68	6,69	508,05	2,55	1186,14	72,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/02/2021	14:00	321,3	91,8%	-	76,10	1563,83	6,92	520,31	2,64	1223,66	72,67	X		
18/02/2021	15:00	323,0	92,3%	-	67,67	1677,28	6,97	525,16	2,45	1201,87	72,74	X		
18/02/2021	16:00	325,4	93,0%	-	69,97	1627,69	6,94	521,68	2,29	1200,87	72,54	X		
18/02/2021	17:00	325,3	92,9%	-	62,92	1601,81	7,00	529,22	2,36	1200,98	72,59	X		
18/02/2021	18:00	325,4	93,0%	-	66,06	1747,91	6,96	526,47	2,65	1199,87	72,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/02/2021	19:00	326,8	93,4%	-	63,16	1634,34	6,91	523,70	2,45	1204,09	72,56	X		
18/02/2021	20:00	325,4	93,0%	-	67,40	1787,37	6,99	532,65	2,23	1199,85	72,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/02/2021	21:00	326,8	93,4%	-	69,04	1709,21	6,94	525,10	2,61	1205,38	72,50		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/02/2021	22:00	326,3	93,2%	-	68,99	1731,14	7,03	535,39	2,44	1207,12	72,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/02/2021	23:00	326,0	93,1%	-	70,16	1820,07	7,07	539,18	2,45	1208,51	72,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6335,00 t/dia		0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
19/02/2021	00:00	324,7	92,8%	-	66,35	1694,13	7,15	544,58	2,24	1210,04	72,53	X		
19/02/2021	01:00	326,9	93,4%	-	60,82	1675,11	7,07	532,26	2,40	1208,67	72,55	X		
19/02/2021	02:00	325,2	92,9%	-	69,12	1484,24	7,17	531,86	2,46	1206,53	72,54	X		
19/02/2021	03:00	321,6	91,9%	-	65,09	1583,75	7,30	541,74	2,62	1204,00	72,62	X		
19/02/2021	04:00	323,6	92,5%	-	58,88	1648,06	7,29	539,31	2,35	1203,00	72,53	X		
19/02/2021	05:00	324,1	92,6%	-	53,84	1696,10	7,27	537,29	2,35	1197,14	72,61	X		
19/02/2021	06:00	326,9	93,4%	-	48,34	1678,58	7,27	535,72	2,46	1197,65	72,45	X		
19/02/2021	07:00	322,7	92,2%	-	49,01	1674,69	7,28	539,68	2,61	1197,60	72,62	X		
19/02/2021	08:00	323,3	92,4%	-	56,32	1583,42	7,15	527,84	2,45	1194,87	72,81	X		
19/02/2021	09:00	323,5	92,4%	-	69,34	1753,25	7,07	521,57	2,63	1193,77	72,81		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/02/2021	10:00	322,5	92,1%	-	84,83	1618,61	7,07	521,14	2,87	1186,00	72,63	X		
19/02/2021	11:00	321,0	91,7%	-	122,83	1652,24	6,94	509,34	3,07	1177,72	73,02	X		
19/02/2021	12:00	317,3	90,7%	-	113,48	1758,57	7,03	522,81	2,64	1177,38	74,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/02/2021	13:00	322,6	92,2%	-	70,31	1585,67	7,03	529,91	2,44	1176,25	75,56	X		
19/02/2021	14:00	323,1	92,3%	-	68,51	1644,92	7,01	525,46	2,62	1176,51	75,09	X		
19/02/2021	15:00	323,8	92,5%	-	75,80	1570,22	6,93	525,01	2,53	1183,24	74,52	X		
19/02/2021	16:00	321,0	91,7%	-	82,23	1708,96	6,95	533,42	2,45	1177,08	74,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/02/2021	17:00	322,1	92,0%	-	78,94	1581,20	6,83	516,59	2,66	1177,41	74,17	X		
19/02/2021	18:00	323,6	92,5%	-	75,25	1659,49	6,77	508,63	2,45	1171,26	74,53	X		
19/02/2021	19:00	326,5	93,3%	-	78,90	1593,06	6,76	511,04	2,28	1180,26	74,32	X		
19/02/2021	20:00	326,6	93,3%	-	97,41	1697,23	6,87	520,91	2,23	1184,95	74,12	X		
19/02/2021	21:00	324,4	92,7%	-	105,88	1676,74	6,98	524,06	2,39	1182,44	74,07	X		
19/02/2021	22:00	319,9	91,4%	-	86,73	1697,22	7,15	540,46	2,31	1178,62	74,26	X		
19/02/2021	23:00	319,9	91,4%	-	72,05	1689,62	7,07	528,08	2,20	1174,18	74,39	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6616,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
20/02/2021	00:00	322,5	92,1%	-	77,36	1721,64	6,99	514,55	2,18	1172,26	73,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/02/2021	01:00	323,5	92,4%	-	79,21	1734,27	6,91	512,62	2,21	1179,38	73,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/02/2021	02:00	323,5	92,4%	-	80,10	1517,13	6,93	511,56	2,25	1180,55	73,11	X		
20/02/2021	03:00	323,8	92,5%	-	75,85	1602,84	6,93	510,56	2,29	1185,18	72,99	X		
20/02/2021	04:00	322,1	92,0%	-	69,73	1616,27	7,03	517,67	2,26	1183,95	72,95	X		
20/02/2021	05:00	321,3	91,8%	-	65,02	1790,52	7,09	522,42	2,21	1185,28	72,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/02/2021	06:00	325,7	93,0%	-	69,31	1541,95	7,03	518,99	2,16	1186,61	73,01	X		
20/02/2021	07:00	322,5	92,1%	-	67,46	1773,49	7,04	521,05	2,04	1181,95	72,88		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/02/2021	08:00	321,2	91,8%	-	67,98	1562,75	6,98	516,63	2,13	1179,45	73,21	X		
20/02/2021	09:00	319,7	91,3%	-	71,74	1616,09	7,03	519,95	2,22	1178,17	73,75	X		
20/02/2021	10:00	321,0	91,7%	-	75,16	1574,96	6,89	509,45	2,38	1175,69	74,24	X		
20/02/2021	11:00	322,2	92,1%	-	67,39	1603,28	6,88	509,45	2,12	1171,79	74,61	X		
20/02/2021	12:00	318,7	91,0%	-	68,00	1550,45	6,89	516,13	2,58	1171,01	74,60	X		
20/02/2021	13:00	323,3	92,4%	-	63,25	1663,94	6,81	514,40	2,52	1169,28	75,22	X		
20/02/2021	14:00	321,9	92,0%	-	64,82	1750,74	6,94	527,97	2,23	1171,62	75,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/02/2021	15:00	325,0	92,8%	-	66,69	1725,15	6,80	514,90	2,48	1179,06	75,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/02/2021	16:00	322,8	92,2%	-	75,37	1726,15	6,85	517,83	2,17	1173,74	74,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/02/2021	17:00	323,7	92,5%	-	79,88	1690,02	6,85	522,20	2,31	1176,02	74,60	X		
20/02/2021	18:00	326,6	93,3%	-	74,02	1622,13	6,93	529,42	2,19	1182,22	74,44	X		
20/02/2021	19:00	322,3	92,1%	-	77,20	1631,83	7,03	535,16	2,20	1188,29	74,17	X		
20/02/2021	20:00	322,1	92,0%	-	78,76	1598,01	7,11	537,63	2,35	1188,08	73,81	X		
20/02/2021	21:00	321,0	91,7%	-	64,70	1735,31	7,21	544,20	2,10	1184,02	73,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/02/2021	22:00	322,6	92,2%	-	60,05	1711,50	7,17	533,04	2,34	1183,47	73,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/02/2021	23:00	323,6	92,5%	-	61,06	1684,13	7,06	519,55	2,17	1181,83	73,14	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6206,00 t/dia		0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
21/02/2021	00:00	322,1	92,0%	-	75,22	1710,55	7,06	519,95	2,15	1184,34	72,80		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/02/2021	01:00	325,8	93,1%	-	73,39	1655,57	7,04	517,57	2,11	1181,21	72,68	X		
21/02/2021	02:00	327,9	93,7%	-	75,61	1676,43	7,01	516,84	2,11	1183,85	72,57	X		
21/02/2021	03:00	324,9	92,8%	-	81,87	1720,26	7,15	529,17	2,32	1185,08	72,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/02/2021	04:00	323,6	92,5%	-	74,63	1557,41	7,22	532,52	2,28	1186,20	72,66	X		
21/02/2021	05:00	321,4	91,8%	-	68,58	1395,47	7,19	529,81	2,19	1184,37	72,70	X		
21/02/2021	06:00	322,7	92,2%	-	64,01	1440,00	7,25	532,09	2,16	1184,74	72,63	X		
21/02/2021	07:00	323,5	92,4%	-	60,49	1487,81	7,19	528,52	2,26	1184,93	72,93	X		
21/02/2021	08:00	325,8	93,1%	-	58,60	1497,18	7,09	518,64	2,16	1181,52	72,87	X		
21/02/2021	09:00	327,3	93,5%	-	60,73	1675,12	6,94	503,99	2,30	1170,14	73,05	X		
21/02/2021	10:00	324,1	92,6%	-	63,36	1718,90	6,95	503,90	3,36	1123,60	73,03		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/02/2021	11:00	321,5	91,9%	-	71,27	1767,07	7,06	508,29	2,56	1160,87	73,03		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/02/2021	12:00	318,6	91,0%	-	70,85	1674,46	7,24	525,69	2,52	1169,63	73,09	X		
21/02/2021	13:00	320,0	91,4%	-	72,17	1661,40	7,13	524,99	2,49	1176,64	73,06	X		
21/02/2021	14:00	325,3	92,9%	-	77,54	1707,50	6,90	512,83	2,27	1176,71	73,08		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/02/2021	15:00	326,2	93,2%	-	73,04	1605,19	6,85	508,41	2,73	1177,31	72,92	X		
21/02/2021	16:00	327,0	93,4%	-	82,59	1697,97	6,77	504,93	3,81	1181,92	72,93	X		
21/02/2021	17:00	325,7	93,0%	-	81,00	1623,36	6,87	514,94	2,89	1179,41	72,80	X		
21/02/2021	18:00	325,0	92,8%	-	84,80	1667,21	6,92	515,32	2,74	1180,92	72,79	X		
21/02/2021	19:00	307,4	87,8%	-	78,36	1635,20	7,16	515,73	2,65	1164,80	72,69	X		
21/02/2021	20:00	287,9	82,2%	-	50,45	1583,23	7,15	497,06	3,85	1080,65	72,96	X		
21/02/2021	21:00	274,8	78,5%	-	41,75	1619,76	7,28	486,97	2,14	1075,62	73,35	X		
21/02/2021	22:00	267,1	76,3%	-	31,43	1603,30	7,33	475,00	2,24	1090,51	73,91	X		
21/02/2021	23:00	263,6	75,3%	-	19,54	1590,88	7,43	473,62	2,20	1089,01	74,50	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6044,00 t/dia		0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
22/02/2021	00:00	260,8	74,5%	-	15,42	1591,79	7,62	490,05	2,19	1089,27	74,71	X		
22/02/2021	01:00	256,1	73,2%	-	15,31	1589,24	7,78	504,91	2,27	1099,23	74,61	X		
22/02/2021	02:00	259,9	74,3%	-	14,11	1685,66	7,62	494,60	2,21	1105,78	73,83	X		
22/02/2021	03:00	262,3	74,9%	-	14,53	1664,24	7,54	491,78	2,45	1109,42	73,43	X		
22/02/2021	04:00	281,0	80,3%	-	15,64	1640,01	7,40	505,67	2,50	1208,36	73,45	X		
22/02/2021	05:00	321,5	91,9%	-	25,80	1411,47	7,12	541,89	2,80	1203,72	73,26	X		
22/02/2021	06:00	325,5	93,0%	-	54,21	1846,34	7,05	525,28	2,76	1191,24	73,04		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/02/2021	07:00	324,9	92,8%	-	67,82	1716,04	6,96	514,66	2,85	1188,66	73,19		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/02/2021	08:00	324,7	92,8%	-	72,63	1548,86	6,97	513,71	2,79	1188,66	73,20	X		
22/02/2021	09:00	323,0	92,3%	-	74,29	1725,04	6,90	508,11	2,79	1188,18	73,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/02/2021	10:00	322,0	92,0%	-	79,65	1726,99	6,88	506,13	3,03	1187,39	73,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/02/2021	11:00	322,3	92,1%	-	83,23	1653,01	6,73	495,24	2,98	1181,67	73,42	X		
22/02/2021	12:00	324,2	92,6%	-	80,59	1673,72	6,70	492,51	3,03	1180,37	73,32	X		
22/02/2021	13:00	326,0	93,1%	-	78,57	1623,45	6,70	493,90	4,69	1185,09	73,33	X		
22/02/2021	14:00	322,2	92,1%	-	80,13	1866,33	6,86	482,41	2,96	1193,31	73,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/02/2021	15:00	322,8	92,2%	-	70,43	1670,72	6,86	479,43	3,19	1195,91	73,29	X		
22/02/2021	16:00	322,6	92,2%	-	81,02	1739,99	6,80	472,13	3,04	1192,55	73,19		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/02/2021	17:00	322,0	92,0%	-	79,81	1712,23	6,95	486,07	2,95	1194,45	72,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/02/2021	18:00	319,8	91,4%	-	78,86	1653,41	7,00	489,67	2,88	1195,52	72,82	X		
22/02/2021	19:00	318,6	91,0%	-	78,57	1702,76	7,02	504,41	3,11	1196,15	72,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/02/2021	20:00	322,5	92,1%	-	80,17	1738,24	6,79	483,75	3,26	1200,94	72,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/02/2021	21:00	323,0	92,3%	-	80,31	1739,82	6,93	493,59	2,89	1196,69	72,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/02/2021	22:00	320,4	91,5%	-	79,54	1660,49	7,04	501,65	2,89	1196,90	72,83	X		
22/02/2021	23:00	323,3	92,4%	-	80,11	1691,44	6,89	493,63	3,22	1193,58	72,76	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6771,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
23/02/2021	00:00	324,2	92,6%	-	63,49	1715,69	7,56	529,41	7,57	1189,80	72,66		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/02/2021	01:00	323,9	92,6%	-	53,51	1626,54	7,59	532,27	7,37	1194,25	72,71	X		
23/02/2021	02:00	327,1	93,5%	-	46,75	1637,76	7,49	515,20	7,61	1193,91	72,83	X		
23/02/2021	03:00	328,4	93,8%	-	47,89	1799,71	7,44	506,56	7,47	1190,04	72,78		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/02/2021	04:00	329,1	94,0%	-	52,30	1599,59	7,42	504,39	7,49	1190,46	72,74	X		
23/02/2021	05:00	324,5	92,7%	-	46,42	1591,82	7,58	511,41	7,36	1184,54	72,79	X		
23/02/2021	06:00	322,0	92,0%	-	42,93	1592,25	7,71	513,59	7,45	1186,29	72,73	X		
23/02/2021	07:00	318,0	90,9%	-	42,60	1658,60	7,80	516,26	7,20	1182,15	72,78	X		
23/02/2021	08:00	329,4	94,1%	-	52,90	1779,22	7,22	491,49	7,18	1187,01	72,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/02/2021	09:00	321,5	91,9%	-	62,63	1753,07	7,41	507,22	7,60	1177,71	72,97		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/02/2021	10:00	322,9	92,3%	-	72,18	1574,42	7,27	490,48	8,13	1164,74	73,05	X		
23/02/2021	11:00	324,9	92,8%	-	84,31	1509,72	7,17	481,74	8,42	1143,95	72,84	X		
23/02/2021	12:00	323,3	92,4%	-	74,07	1584,53	7,23	484,87	8,50	1124,49	72,82	X		
23/02/2021	13:00	321,5	91,9%	-	71,24	1686,56	7,25	486,89	8,29	1112,58	72,88	X		
23/02/2021	14:00	322,6	92,2%	-	67,26	1528,40	7,19	481,42	8,14	1103,35	72,95	X		
23/02/2021	15:00	320,5	91,6%	-	59,82	1623,87	7,26	492,33	9,05	1089,07	72,75	X		
23/02/2021	16:00	319,6	91,3%	-	66,95	1728,56	7,33	498,11	7,74	1143,19	72,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/02/2021	17:00	323,1	92,3%	-	82,40	1606,19	7,19	482,00	8,41	1168,06	72,87	X		
23/02/2021	18:00	324,6	92,7%	-	98,02	1801,46	7,12	476,70	7,35	1165,82	72,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/02/2021	19:00	324,5	92,7%	-	102,68	1683,11	7,08	472,94	7,97	1174,01	72,57	X		
23/02/2021	20:00	323,8	92,5%	-	107,09	1711,10	7,17	479,55	7,55	1171,70	72,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/02/2021	21:00	323,3	92,4%	-	104,74	1640,29	7,29	488,08	7,81	1175,03	72,57	X		
23/02/2021	22:00	323,6	92,5%	-	102,45	1637,33	7,31	490,24	7,81	1176,42	72,52	X		
23/02/2021	23:00	322,7	92,2%	-	100,77	1788,83	7,34	491,16	7,01	1174,18	72,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6156,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
24/02/2021	00:00	321,8	91,9%	-	94,31	1631,18	7,40	495,86	7,38	1171,16	72,51	X		
24/02/2021	01:00	321,5	91,9%	-	93,85	1716,24	7,48	503,46	6,86	1170,37	72,27		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/02/2021	02:00	319,9	91,4%	-	84,21	1685,06	7,60	511,37	7,35	1169,95	72,32	X		
24/02/2021	03:00	320,7	91,6%	-	76,47	1627,59	7,59	513,26	6,82	1174,39	72,24	X		
24/02/2021	04:00	320,8	91,7%	-	64,39	1714,04	7,58	514,04	6,74	1177,14	72,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/02/2021	05:00	319,6	91,3%	-	58,33	1578,44	7,64	522,13	6,94	1177,36	72,52	X		
24/02/2021	06:00	320,5	91,6%	-	60,25	1645,02	7,60	513,01	6,83	1180,01	72,43	X		
24/02/2021	07:00	319,7	91,3%	-	61,66	1713,98	7,55	516,58	6,60	1179,66	72,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/02/2021	08:00	319,2	91,2%	-	67,40	1633,25	7,42	507,48	6,66	1178,23	72,87	X		
24/02/2021	09:00	318,3	90,9%	-	70,84	1754,63	7,44	510,99	7,00	1182,75	72,86		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/02/2021	10:00	323,1	92,3%	-	71,19	1601,30	7,21	493,41	7,67	1181,17	73,00	X		
24/02/2021	11:00	324,7	92,8%	-	72,74	1670,97	7,15	495,89	7,63	1183,78	72,91	X		
24/02/2021	12:00	321,8	91,9%	-	71,14	1717,39	7,22	500,07	7,16	1181,70	72,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/02/2021	13:00	325,2	92,9%	-	71,54	1770,86	7,08	485,72	8,04	1183,87	72,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/02/2021	14:00	324,6	92,7%	-	80,61	1735,12	7,10	483,27	7,33	1187,70	72,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/02/2021	15:00	326,1	93,2%	-	74,49	1565,67	6,98	478,50	8,13	1193,58	72,89	X		
24/02/2021	16:00	329,9	94,3%	-	92,41	1976,00	6,79	455,72	0,00	1185,80	72,78		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/02/2021	17:00	331,3	94,6%	-	93,75	1433,06	6,83	460,11	0,00	1198,01	72,76	X		
24/02/2021	18:00	329,4	94,1%	-	92,85	1569,68	6,95	465,97	7,93	1201,86	72,71	X		
24/02/2021	19:00	327,0	93,4%	-	88,45	1664,21	7,13	485,39	7,42	1198,73	72,74	X		
24/02/2021	20:00	324,4	92,7%	-	80,35	1616,46	7,27	495,39	7,47	1194,28	72,65	X		
24/02/2021	21:00	326,7	93,3%	-	75,12	1714,00	7,27	494,51	7,56	1197,46	72,88		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/02/2021	22:00	325,7	93,0%	-	74,86	1759,56	7,33	496,36	6,60	1197,88	72,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/02/2021	23:00	325,9	93,1%	-	74,87	1846,95	7,38	502,66	6,98	1202,09	72,91		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	7173,58 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
25/02/2021	00:00	321,8	91,9%	-	94,31	1631,18	7,40	495,86	7,38	1171,16	72,51	X		
25/02/2021	01:00	321,5	91,9%	-	93,85	1716,24	7,48	503,46	6,86	1170,37	72,27		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/02/2021	02:00	319,9	91,4%	-	84,21	1685,06	7,60	511,37	7,35	1169,95	72,32	X		
25/02/2021	03:00	320,7	91,6%	-	76,47	1627,59	7,59	513,26	6,82	1174,39	72,24	X		
25/02/2021	04:00	320,8	91,7%	-	64,39	1714,04	7,58	514,04	6,74	1177,14	72,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/02/2021	05:00	319,6	91,3%	-	58,33	1578,44	7,64	522,13	6,94	1177,36	72,52	X		
25/02/2021	06:00	320,5	91,6%	-	60,25	1645,02	7,60	513,01	6,83	1180,01	72,43	X		
25/02/2021	07:00	319,7	91,3%	-	61,66	1713,98	7,55	516,58	6,60	1179,66	72,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/02/2021	08:00	319,2	91,2%	-	67,40	1633,25	7,42	507,48	6,66	1178,23	72,87	X		
25/02/2021	09:00	318,3	90,9%	-	70,84	1754,63	7,44	510,99	7,00	1182,75	72,86		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/02/2021	10:00	323,1	92,3%	-	71,19	1601,30	7,21	493,41	7,67	1181,17	73,00	X		
25/02/2021	11:00	324,7	92,8%	-	72,74	1670,97	7,15	495,89	7,63	1183,78	72,91	X		
25/02/2021	12:00	321,8	91,9%	-	71,14	1717,39	7,22	500,07	7,16	1181,70	72,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/02/2021	13:00	325,2	92,9%	-	71,54	1770,86	7,08	485,72	8,04	1183,87	72,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/02/2021	14:00	324,6	92,7%	-	80,61	1735,12	7,10	483,27	7,33	1187,70	72,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/02/2021	15:00	326,1	93,2%	-	74,49	1565,67	6,98	478,50	8,13	1193,58	72,89	X		
25/02/2021	16:00	329,9	94,3%	-	92,41	1976,00	6,79	455,72	0,00	1185,80	72,78		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/02/2021	17:00	331,3	94,6%	-	93,75	1433,06	6,83	460,11	0,00	1198,01	72,76	X		
25/02/2021	18:00	329,4	94,1%	-	92,85	1569,68	6,95	465,97	7,93	1201,86	72,71	X		
25/02/2021	19:00	327,0	93,4%	-	88,45	1664,21	7,13	485,39	7,42	1198,73	72,74	X		
25/02/2021	20:00	324,4	92,7%	-	80,35	1616,46	7,27	495,39	7,47	1194,28	72,65	X		
25/02/2021	21:00	326,7	93,3%	-	75,12	1714,00	7,27	494,51	7,56	1197,46	72,88		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/02/2021	22:00	325,7	93,0%	-	74,86	1759,56	7,33	496,36	6,60	1197,88	72,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/02/2021	23:00	325,9	93,1%	-	74,87	1846,95	7,38	502,66	6,98	1202,09	72,91		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6182,00 t/dia		0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
26/02/2021	00:00	325,2	92,9%	-	65,25	1726,35	7,44	503,89	7,13	1202,62	72,88		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/02/2021	01:00	323,3	92,4%	-	53,55	1683,51	7,49	507,14	7,57	1200,13	72,94	X		
26/02/2021	02:00	323,4	92,4%	-	43,98	1701,47	7,47	501,30	8,30	1197,42	73,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/02/2021	03:00	322,1	92,0%	-	36,43	1642,05	7,51	508,37	7,96	1196,21	72,91	X		
26/02/2021	04:00	321,6	91,9%	-	30,58	1631,31	7,55	504,98	7,98	1196,08	72,97	X		
26/02/2021	05:00	324,1	92,6%	-	27,40	1619,47	7,43	494,61	7,99	1194,71	73,02	X		
26/02/2021	06:00	322,5	92,1%	-	26,67	1675,26	7,57	509,06	7,75	1194,56	73,02	X		
26/02/2021	07:00	319,0	91,1%	-	24,94	1575,19	7,57	511,82	7,86	1194,23	73,09	X		
26/02/2021	08:00	323,0	92,3%	-	27,39	1611,74	7,31	487,95	7,82	1189,29	73,15	X		
26/02/2021	09:00	325,9	93,1%	-	38,69	1558,23	7,21	482,94	7,35	1187,41	73,10	X		
26/02/2021	10:00	326,2	93,2%	-	92,69	1757,12	7,28	481,75	9,06	1175,76	72,99		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/02/2021	11:00	321,4	91,8%	-	155,47	1620,54	7,39	497,10	8,23	1177,51	72,75	X		
26/02/2021	12:00	322,5	92,1%	-	79,35	1694,21	7,28	485,14	7,30	1177,06	72,33	X		
26/02/2021	13:00	325,1	92,9%	-	78,92	1744,46	7,17	475,43	7,92	1173,96	72,13		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/02/2021	14:00	325,4	93,0%	-	78,68	1686,19	7,14	462,26	8,49	1168,39	72,22	X		
26/02/2021	15:00	326,2	93,2%	-	75,86	1816,10	7,04	458,73	9,75	1165,35	72,07		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/02/2021	16:00	325,0	92,8%	-	80,86	1589,28	7,07	459,92	9,21	1170,37	72,10	X		
26/02/2021	17:00	323,7	92,5%	-	81,17	1481,03	7,13	464,85	7,80	1180,52	72,01	X		
26/02/2021	18:00	323,1	92,3%	-	82,99	1618,58	7,24	471,43	8,00	1181,97	72,21	X		
26/02/2021	19:00	321,5	91,9%	-	89,16	1723,28	7,32	483,48	7,34	1181,98	72,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/02/2021	20:00	321,1	91,7%	-	87,74	1815,83	7,39	493,91	7,25	1183,37	72,41		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/02/2021	21:00	321,3	91,8%	-	83,77	1799,63	7,40	500,37	6,85	1180,81	72,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/02/2021	22:00	324,4	92,7%	-	85,88	1665,70	7,27	494,86	6,78	1184,55	72,68	X		
26/02/2021	23:00	323,7	92,5%	-	86,34	1827,94	7,33	498,82	7,16	1181,03	72,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6617,22 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(Nm ³ /h x 1000)	(°C)			
27/02/2021	00:00	326,7	93,3%	-	82,49	1972,35	7,25	491,55	6,75	1179,80	72,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/02/2021	01:00	319,9	91,4%	-	80,00	1793,17	7,57	527,23	7,28	1185,62	72,78		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/02/2021	02:00	324,3	92,7%	-	71,41	1461,85	7,36	506,02	7,35	1187,89	72,95	X		
27/02/2021	03:00	324,4	92,7%	-	71,26	1332,79	7,34	506,56	7,00	1181,80	72,81	X		
27/02/2021	04:00	325,4	93,0%	-	69,83	1587,46	7,28	499,34	7,47	1179,37	72,64	X		
27/02/2021	05:00	325,5	93,0%	-	72,19	1552,57	7,24	493,56	7,01	1178,63	72,69	X		
27/02/2021	06:00	325,9	93,1%	-	75,09	1695,94	7,28	493,70	6,95	1172,55	72,73	X		
27/02/2021	07:00	326,6	93,3%	-	74,90	1525,33	7,23	491,46	6,86	1176,43	72,98	X		
27/02/2021	08:00	324,6	92,7%	-	74,42	1419,29	7,26	491,64	7,54	1169,19	73,60	X		
27/02/2021	09:00	324,7	92,8%	-	58,55	1607,73	7,22	487,48	6,80	1171,07	75,49	X		
27/02/2021	10:00	325,4	93,0%	-	50,52	1553,11	7,16	481,42	7,51	1163,73	76,38	X		
27/02/2021	11:00	327,5	93,6%	-	47,68	1531,07	7,03	472,06	6,99	1167,66	77,25	X		
27/02/2021	12:00	327,4	93,5%	-	37,18	1597,27	7,09	475,33	7,21	1164,18	78,28	X		
27/02/2021	13:00	327,3	93,5%	-	43,40	1546,44	7,05	471,08	6,45	1161,92	79,27	X		
27/02/2021	14:00	325,8	93,1%	-	42,25	1532,04	7,14	474,91	6,61	1164,69	79,98	X		
27/02/2021	15:00	323,6	92,5%	-	44,87	1483,33	7,21	485,62	7,15	1162,83	80,13	X		
27/02/2021	16:00	325,5	93,0%	-	48,47	1175,77	7,13	481,37	6,44	1171,48	78,60	X		
27/02/2021	17:00	324,7	92,8%	-	50,34	1324,25	7,25	491,99	6,35	1170,82	77,33	X		
27/02/2021	18:00	320,6	91,6%	-	52,18	1535,87	7,45	508,65	7,04	1174,97	76,80	X		
27/02/2021	19:00	324,1	92,6%	-	54,98	1661,50	7,33	499,79	6,72	1173,82	76,25	X		
27/02/2021	20:00	322,1	92,0%	-	60,62	1692,69	7,42	510,90	6,46	1177,55	75,53	X		
27/02/2021	21:00	320,3	91,5%	-	78,44	1801,68	7,48	522,39	6,49	1176,27	74,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/02/2021	22:00	321,3	91,8%	-	92,91	1643,68	7,44	515,38	6,28	1179,88	73,98	X		
27/02/2021	23:00	321,4	91,8%	-	97,13	1488,50	7,41	515,33	6,56	1177,82	73,71	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão Óleo combustível	
Consumo Médio	6766,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(Nm ³ /h x 1000)	(°C)			
28/02/2021	00:00:00	319,1	91,2%	-	96,89	1373,01	7,47	518,58	7,16	1182,01	73,37	X		
28/02/2021	01:00	320,8	91,7%	-	94,59	1622,58	7,38	513,55	6,30	1182,99	73,95	X		
28/02/2021	02:00	325,2	92,9%	-	93,79	1637,14	7,30	508,51	6,49	1183,32	74,17	X		
28/02/2021	03:00	324,6	92,7%	-	102,11	1588,28	7,33	516,89	6,85	1185,42	74,22	X		
28/02/2021	04:00	322,1	92,0%	-	89,82	1474,70	7,44	523,76	6,81	1181,10	74,93	X		
28/02/2021	05:00	323,6	92,5%	-	78,42	1432,69	7,40	517,32	6,44	1183,04	75,31	X		
28/02/2021	06:00	323,9	92,6%	-	69,89	1594,90	7,40	515,21	6,45	1177,71	76,13	X		
28/02/2021	07:00	325,2	92,9%	-	66,45	1420,30	7,32	510,72	6,46	1180,68	76,60	X		
28/02/2021	08:00	324,7	92,8%	-	67,67	1370,26	7,25	505,67	6,39	1174,52	77,03	X		
28/02/2021	09:00	327,1	93,5%	-	62,00	1346,21	7,13	494,03	7,08	1170,85	77,76	X		
28/02/2021	10:00	324,9	92,8%	-	72,56	1368,16	7,16	492,75	6,66	1166,73	77,72	X		
28/02/2021	11:00	325,8	93,1%	-	78,21	1424,48	7,11	491,18	6,99	1165,87	77,73	X		
28/02/2021	12:00	321,2	91,8%	-	82,59	1521,98	7,25	503,75	6,72	1164,12	77,77	X		
28/02/2021	13:00	324,7	92,8%	-	84,22	1630,35	7,05	485,29	6,92	1165,84	77,76	X		
28/02/2021	14:00	323,9	92,6%	-	88,15	1727,70	7,11	490,05	6,79	1165,43	77,36		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/02/2021	15:00	324,4	92,7%	-	102,30	1736,89	7,00	481,07	6,67	1168,36	76,03		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/02/2021	16:00	323,1	92,3%	-	111,22	1586,35	7,11	495,97	6,74	1177,47	75,03	X		
28/02/2021	17:00	321,2	91,8%	-	107,27	1403,01	7,17	501,93	6,62	1174,40	74,48	X		
28/02/2021	18:00	319,7	91,3%	-	101,94	1320,68	7,28	511,82	6,95	1178,80	74,14	X		
28/02/2021	19:00	322,6	92,2%	-	95,96	1233,25	7,16	501,80	6,77	1183,46	73,54	X		
28/02/2021	20:00	324,9	92,8%	-	91,01	1468,42	7,16	502,49	6,92	1182,35	72,95	X		
28/02/2021	21:00	323,7	92,5%	-	91,52	1723,09	7,21	505,02	6,54	1183,91	72,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/02/2021	22:00	325,1	92,9%	-	97,17	1461,41	7,17	501,12	7,19	1184,02	72,74	X		
28/02/2021	23:00	325,1	92,9%	-	97,40	1290,74	7,18	506,29	7,36	1183,69	72,60	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6328,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
01/03/2021	00:00	322,3	92,1%	-	60,95	1311,68	7,32	529,45	10,72	1188,93	72,66	X		
01/03/2021	01:00	321,0	91,7%	-	27,04	1245,70	7,42	551,45	12,87	1187,97	72,66	X		
01/03/2021	02:00	322,8	92,2%	-	27,01	1237,64	7,41	549,84	13,16	1190,26	72,71	X		
01/03/2021	03:00	323,1	92,3%	-	27,90	1157,42	7,30	544,47	12,74	1191,97	72,75	X		
01/03/2021	04:00	322,2	92,1%	-	28,13	1177,33	7,32	547,87	13,40	1187,72	72,96	X		
01/03/2021	05:00	322,7	92,2%	-	27,69	1280,64	7,27	540,26	13,25	1182,40	73,71	X		
01/03/2021	06:00	323,5	92,4%	-	30,75	1156,30	7,25	535,02	12,19	1180,38	74,20	X		
01/03/2021	07:00	327,3	93,5%	-	26,21	1602,94	7,09	526,69	13,04	1176,15	74,98	X		
01/03/2021	08:00	326,1	93,2%	-	26,62	1440,40	7,05	524,96	12,41	1179,20	75,41	X		
01/03/2021	09:00	321,6	91,9%	-	29,23	1269,62	7,27	545,69	13,56	1178,12	75,55	X		
01/03/2021	10:00	322,7	92,2%	-	40,55	1294,13	7,15	526,12	11,68	1179,10	74,97	X		
01/03/2021	11:00	328,9	94,0%	-	48,02	1616,06	7,25	544,03	12,98	1213,30	74,89	X		
01/03/2021	12:00	319,9	91,4%	-	46,11	1737,79	7,60	583,59	12,86	1215,53	74,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/03/2021	13:00	323,4	92,4%	-	43,40	1645,82	7,42	560,26	12,33	1212,91	74,75	X		
01/03/2021	14:00	321,5	91,9%	-	38,90	1708,91	7,15	534,51	13,65	1187,32	74,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/03/2021	15:00	322,3	92,1%	-	34,22	1787,31	7,12	530,77	13,36	1192,88	74,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/03/2021	16:00	326,6	93,3%	-	35,97	1795,78	7,28	545,35	12,90	1220,72	74,22		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/03/2021	17:00	323,4	92,4%	-	40,01	1534,29	7,46	558,16	13,15	1234,33	72,32	X		
01/03/2021	18:00	321,5	91,9%	-	36,95	1439,92	7,57	555,84	13,56	1230,64	73,16	X		
01/03/2021	19:00	319,1	91,2%	-	30,64	1548,48	7,53	567,65	13,47	1231,53	74,72	X		
01/03/2021	20:00	327,6	93,6%	-	30,70	1506,15	7,36	556,04	12,71	1224,49	75,15	X		
01/03/2021	21:00	326,3	93,2%	-	27,51	1587,15	7,42	562,72	13,27	1215,74	76,07	X		
01/03/2021	22:00	325,4	93,0%	-	26,78	1608,64	7,59	578,11	12,79	1220,27	75,62	X		
01/03/2021	23:00	326,8	93,4%	-	28,62	1557,33	7,46	565,78	12,54	1222,86	75,43	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6358,00 t/dia		0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
02/03/2021	00:00	326,9	93,4%	-	29,73	1618,19	7,56	562,46	12,49	1216,77	74,98	X		
02/03/2021	01:00	322,8	92,2%	-	29,90	1708,04	7,71	578,15	12,68	1216,47	74,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/03/2021	02:00	320,6	91,6%	-	30,90	1632,98	7,86	587,40	12,79	1219,53	74,93	X		
02/03/2021	03:00	318,3	90,9%	-	31,57	1631,12	7,89	596,33	13,12	1214,77	75,01	X		
02/03/2021	04:00	319,9	91,4%	-	32,14	1664,25	7,73	590,10	13,13	1206,16	75,06	X		
02/03/2021	05:00	321,3	91,8%	-	35,92	1697,15	7,68	595,32	13,02	1209,25	75,06	X		
02/03/2021	06:00	320,6	91,6%	-	36,41	1579,36	7,68	585,42	13,45	1213,59	74,72	X		
02/03/2021	07:00	322,6	92,2%	-	39,90	1978,47	7,61	585,14	13,62	1215,33	73,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/03/2021	08:00	320,5	91,6%	-	44,17	1762,10	7,46	560,77	13,85	1211,28	72,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/03/2021	09:00	321,6	91,9%	-	44,23	1692,22	7,25	523,78	13,16	1195,62	72,26	X		
02/03/2021	10:00	317,3	90,7%	-	48,41	1668,06	7,36	526,91	14,03	1198,82	72,22	X		
02/03/2021	11:00	315,1	90,0%	-	69,31	1731,84	7,21	513,16	12,57	1197,13	72,17		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/03/2021	12:00	322,2	92,1%	-	61,31	1565,84	7,07	514,48	13,18	1217,18	72,19	X		
02/03/2021	13:00	324,2	92,6%	-	51,22	1676,24	7,15	530,21	13,33	1223,21	72,15	X		
02/03/2021	14:00	323,8	92,5%	-	44,82	1713,02	7,24	552,24	14,43	1226,19	72,28		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/03/2021	15:00	320,6	91,6%	-	41,34	1673,95	7,25	550,14	13,93	1215,69	72,05	X		
02/03/2021	16:00	324,5	92,7%	-	39,86	1995,53	7,02	521,68	12,73	1219,17	71,83		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/03/2021	17:00	325,0	92,8%	-	35,70	1760,82	7,07	518,78	13,27	1215,82	71,78		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/03/2021	18:00	326,8	93,4%	-	33,83	1720,97	7,18	521,61	13,29	1219,13	71,75		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/03/2021	19:00	318,7	91,0%	-	31,05	1669,20	7,57	550,80	14,17	1221,93	71,68	X		
02/03/2021	20:00	324,6	92,7%	-	29,91	1448,83	7,30	539,45	13,95	1219,40	71,68	X		
02/03/2021	21:00	321,3	91,8%	-	28,81	1664,28	7,52	547,54	14,21	1214,98	71,45	X		
02/03/2021	22:00	302,6	86,5%	-	27,71	1678,44	8,34	572,80	13,94	1199,12	71,38	X		
02/03/2021	23:00	302,5	86,4%	-	26,57	1772,36	8,27	578,39	13,74	1200,19	71,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	5656,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
03/03/2021	00:00	305,0	87,2%	-	29,45	1624,29	8,15	573,32	13,79	1203,49	71,78	X		
03/03/2021	01:00	301,3	86,1%	-	30,30	1515,75	8,17	574,89	13,73	1180,58	72,08	X		
03/03/2021	02:00	290,4	83,0%	-	30,63	1714,46	8,39	585,47	12,82	1156,46	72,19		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/03/2021	03:00	285,8	81,7%	-	29,12	1676,93	8,44	591,90	12,96	1186,71	72,15	X		
03/03/2021	04:00	283,2	80,9%	-	27,01	1631,52	8,55	598,05	12,99	1224,46	72,19	X		
03/03/2021	05:00	282,1	80,6%	-	21,90	1654,39	8,23	576,14	13,58	1135,45	72,23	X		
03/03/2021	06:00	282,4	80,7%	-	24,22	1681,07	8,11	556,93	13,18	1127,17	72,30	X		
03/03/2021	07:00	282,7	80,8%	-	26,53	1640,82	7,99	543,32	13,07	1130,39	72,36	X		
03/03/2021	08:00	286,6	81,9%	-	25,81	1786,50	7,85	534,77	13,46	1126,13	72,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/03/2021	09:00	283,3	80,9%	-	26,41	1750,04	7,85	538,19	14,00	1121,73	72,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/03/2021	10:00	282,5	80,7%	-	26,43	1725,18	7,86	534,57	13,51	1118,91	72,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/03/2021	11:00	286,8	81,9%	-	26,13	1570,37	7,63	519,88	12,87	1120,00	72,37	X		
03/03/2021	12:00	296,7	84,8%	-	25,90	1582,06	7,28	501,04	13,06	1130,86	72,47	X		
03/03/2021	13:00	298,5	85,3%	-	27,47	1589,09	7,66	545,49	12,48	1172,02	72,41	X		
03/03/2021	14:00	297,1	84,9%	-	29,78	1549,40	7,80	548,46	14,64	1174,11	72,24	X		
03/03/2021	15:00	296,7	84,8%	-	30,59	1749,86	7,68	546,00	13,33	1172,51	72,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/03/2021	16:00	299,9	85,7%	-	33,28	1685,13	7,59	553,46	13,50	1177,40	72,23	X		
03/03/2021	17:00	298,6	85,3%	-	120,73	1254,77	7,50	504,70	7,70	1177,68	72,18	X		
03/03/2021	18:00	300,2	85,8%	-	120,23	1571,99	7,48	498,52	6,90	1172,86	71,98	X		
03/03/2021	19:00	299,3	85,5%	-	110,65	1509,64	7,58	514,53	6,63	1176,13	71,61	X		
03/03/2021	20:00	301,8	86,2%	-	103,15	1688,25	7,48	500,59	7,48	1174,67	71,74	X		
03/03/2021	21:00	298,7	85,4%	-	98,72	1614,59	7,67	522,96	7,05	1175,29	71,67	X		
03/03/2021	22:00	298,4	85,3%	-	90,67	1668,53	7,59	510,21	7,08	1163,26	71,67	X		
03/03/2021	23:00	297,8	85,1%	-	84,89	1249,26	7,53	511,89	7,09	1156,76	71,86	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6033,00 t/dia		0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
04/03/2021	00:00	299,1	85,5%	-	83,08	1323,18	7,43	503,13	6,67	1155,71	72,02	X		
04/03/2021	01:00	305,2	87,2%	-	88,29	1775,97	7,10	462,33	6,87	1157,21	72,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/03/2021	02:00	303,8	86,8%	-	98,00	1526,04	7,27	469,16	6,78	1168,33	72,56	X		
04/03/2021	03:00	304,8	87,1%	-	100,84	1735,59	7,23	472,95	6,52	1171,03	72,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/03/2021	04:00	305,4	87,3%	-	102,75	1645,35	7,32	492,53	6,68	1172,39	72,65	X		
04/03/2021	05:00	298,9	85,4%	-	95,13	1516,70	7,66	522,67	6,78	1172,28	72,69	X		
04/03/2021	06:00	298,1	85,2%	-	89,54	1481,96	7,63	507,18	7,31	1158,45	72,72	X		
04/03/2021	07:00	295,5	84,4%	-	92,64	1509,91	7,60	504,99	6,95	1158,04	72,76	X		
04/03/2021	08:00	297,1	84,9%	-	89,52	1542,52	7,55	506,34	6,53	1156,34	72,92	X		
04/03/2021	09:00	296,0	84,6%	-	91,35	1381,75	7,55	508,61	7,91	1152,19	72,74	X		
04/03/2021	10:00	295,4	84,4%	-	94,62	1382,16	7,49	504,90	7,12	1123,11	72,62	X		
04/03/2021	11:00	295,5	84,4%	-	89,08	1406,82	7,44	501,01	7,16	1113,36	72,59	X		
04/03/2021	12:00	294,0	84,0%	-	88,46	1441,03	7,48	504,18	6,82	1110,58	72,72	X		
04/03/2021	13:00	296,7	84,8%	-	88,99	1629,18	7,39	499,32	6,87	1111,66	72,57	X		
04/03/2021	14:00	300,1	85,7%	-	95,32	1754,05	7,26	481,17	7,01	1111,39	71,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/03/2021	15:00	302,3	86,4%	-	93,13	1774,92	7,13	475,29	7,55	1111,95	71,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/03/2021	16:00	300,8	85,9%	-	100,65	1749,53	7,19	481,09	6,80	1166,05	71,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/03/2021	17:00	302,5	86,4%	-	98,41	1707,41	7,24	488,71	7,42	1090,99	71,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/03/2021	18:00	299,8	85,6%	-	98,25	1620,80	7,40	497,54	8,26	1077,54	72,18	X		
04/03/2021	19:00	299,1	85,5%	-	100,68	1539,90	7,41	496,31	7,32	1116,13	72,59	X		
04/03/2021	20:00	299,5	85,6%	-	101,74	1401,97	7,42	494,71	6,80	1141,83	72,85	X		
04/03/2021	21:00	302,6	86,5%	-	99,01	1533,48	7,35	490,51	6,79	1142,39	72,91	X		
04/03/2021	22:00	301,8	86,2%	-	98,02	1628,78	7,44	498,25	7,19	1141,50	72,92	X		
04/03/2021	23:00	302,7	86,5%	-	93,09	1376,52	7,39	495,54	7,02	1140,14	72,94	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	5951,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
05/03/2021	00:00	301,8	86,2%	-	87,58	1263,33	7,46	499,01	6,72	1142,56	72,86	X		
05/03/2021	01:00	301,6	86,2%	-	88,84	1482,93	7,47	499,87	7,00	1149,08	72,72	X		
05/03/2021	02:00	301,8	86,2%	-	87,28	1659,90	7,51	500,82	7,26	1148,23	72,74	X		
05/03/2021	03:00	300,8	85,9%	-	90,86	1467,63	7,55	506,18	7,18	1147,09	72,77	X		
05/03/2021	04:00	299,4	85,5%	-	94,67	1659,11	7,61	510,48	6,89	1147,27	72,79	X		
05/03/2021	05:00	298,2	85,2%	-	100,12	1700,01	7,65	517,15	7,08	1147,53	72,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/03/2021	06:00	299,4	85,5%	-	98,88	1678,36	7,68	518,00	7,06	1148,47	72,90	X		
05/03/2021	07:00	299,7	85,6%	-	105,15	1618,88	7,67	527,06	7,28	1150,39	72,73	X		
05/03/2021	08:00	297,9	85,1%	-	100,44	1634,03	7,65	529,53	6,79	1146,69	72,87	X		
05/03/2021	09:00	300,5	85,8%	-	96,99	1854,96	7,48	518,92	7,76	1134,19	72,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/03/2021	10:00	299,3	85,5%	-	95,98	1643,18	7,52	519,32	7,75	1135,65	73,34	X		
05/03/2021	11:00	301,1	86,0%	-	0,00	1715,83	7,44	508,79	7,67	1127,56	73,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/03/2021	12:00	303,0	86,6%	-	85,40	1829,08	7,33	496,51	7,42	1129,28	73,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/03/2021	13:00	303,9	86,8%	-	85,86	1754,62	7,30	493,25	7,19	1128,07	73,93		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/03/2021	14:00	303,6	86,7%	-	88,92	1677,53	7,32	494,25	7,20	1126,93	73,60	X		
05/03/2021	15:00	302,7	86,5%	-	82,58	1782,17	7,33	503,52	7,47	1116,60	73,43		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/03/2021	16:00	305,2	87,2%	-	89,75	1607,80	7,30	495,38	7,55	1126,55	73,61	X		
05/03/2021	17:00	290,3	82,9%	-	88,34	1712,25	7,94	590,38	7,06	1130,29	73,50		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/03/2021	18:00	297,8	85,1%	-	97,56	1877,77	7,46	521,12	6,85	1117,54	73,23		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/03/2021	19:00	302,5	86,4%	-	103,79	1576,60	7,07	464,97	6,08	1155,99	72,99	X		
05/03/2021	20:00	303,3	86,7%	-	97,84	1610,18	7,01	458,82	6,72	1192,41	72,83	X		
05/03/2021	21:00	305,4	87,3%	-	102,75	1712,01	6,99	458,52	7,06	1196,21	72,88		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/03/2021	22:00	303,8	86,8%	-	104,26	1666,73	7,22	477,69	6,58	1200,02	72,82	X		
05/03/2021	23:00	302,9	86,5%	-	92,92	1605,75	7,38	491,61	6,71	1198,03	72,76	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	5792,33 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
06/03/2021	00:00	302,3	86,4%	-	81,43	1672,06	7,55	505,25	6,93	1184,11	72,55	X		
06/03/2021	01:00	301,7	86,2%	-	72,89	1625,03	7,58	502,00	7,27	1189,20	72,30	X		
06/03/2021	02:00	302,2	86,3%	-	71,22	1587,78	7,67	508,69	7,36	1181,18	72,38	X		
06/03/2021	03:00	301,3	86,1%	-	69,92	1586,91	7,64	504,09	7,22	1132,70	72,51	X		
06/03/2021	04:00	303,2	86,6%	-	64,84	1689,38	7,45	483,78	7,29	1104,64	72,53	X		
06/03/2021	05:00	301,4	86,1%	-	61,33	1650,56	7,50	485,79	6,98	1105,78	72,50	X		
06/03/2021	06:00	300,0	85,7%	-	57,60	1563,60	7,61	489,15	6,88	1105,50	72,49	X		
06/03/2021	07:00	300,0	85,7%	-	58,29	1507,53	7,56	487,69	7,17	1107,26	72,52	X		
06/03/2021	08:00	300,0	85,7%	-	61,40	1629,36	7,48	481,73	6,82	1107,04	72,61	X		
06/03/2021	09:00	298,3	85,2%	-	60,49	1770,87	7,54	483,05	7,45	1092,07	72,66		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/03/2021	10:00	280,6	80,2%	-	57,31	1636,63	7,88	494,51	7,38	1102,69	72,56	X		
06/03/2021	11:00	264,9	75,7%	-	42,85	1682,45	8,07	506,45	6,67	1099,69	72,65	X		
06/03/2021	12:00	271,7	77,6%	-	37,75	1757,05	7,72	477,88	6,71	1094,64	72,80		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/03/2021	13:00	272,2	77,8%	-	45,34	1681,99	7,62	463,76	6,23	1094,64	72,82	X		
06/03/2021	14:00	273,2	78,1%	-	50,72	1722,00	7,65	459,73	6,52	1093,59	72,80		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/03/2021	15:00	272,3	77,8%	-	44,84	1685,29	7,59	457,29	7,07	1097,75	72,91	X		
06/03/2021	16:00	271,2	77,5%	-	48,88	1556,91	7,64	468,41	6,94	1094,79	72,87	X		
06/03/2021	17:00	269,2	76,9%	-	61,69	1464,72	7,72	475,53	6,73	1094,93	72,78	X		
06/03/2021	18:00	271,2	77,5%	-	61,71	1673,20	7,71	472,21	6,62	1096,15	72,72	X		
06/03/2021	19:00	272,6	77,9%	-	64,31	1661,04	7,62	474,55	7,06	1102,68	72,66	X		
06/03/2021	20:00	270,7	77,3%	-	62,08	1753,22	7,68	476,72	6,75	1097,38	72,64		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/03/2021	21:00	271,9	77,7%	-	49,36	1813,33	7,75	475,81	7,02	1104,65	72,75		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/03/2021	22:00	271,1	77,5%	-	36,10	1518,23	7,87	483,64	6,59	1106,09	72,78	X		
06/03/2021	23:00	271,4	77,5%	-	34,40	1806,70	7,83	484,54	6,60	1099,18	72,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	4960,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
07/03/2021	00:00	269,9	77,1%	-	33,32	1733,41	7,89	487,62	7,00	1096,05	72,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/03/2021	01:00	269,1	76,9%	-	35,35	1632,27	7,93	494,34	6,99	1097,99	72,74	X		
07/03/2021	02:00	267,4	76,4%	-	38,19	1598,64	8,02	501,35	7,00	1107,43	72,70	X		
07/03/2021	03:00	266,9	76,3%	-	42,33	1765,96	8,10	505,44	6,69	1154,03	72,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/03/2021	04:00	267,2	76,4%	-	39,45	1619,82	8,12	506,87	7,45	1154,81	72,76	X		
07/03/2021	05:00	240,7	68,8%	-	41,14	1674,13	9,26	501,47	8,38	1129,61	72,56	X		
07/03/2021	06:00	232,4	66,4%	-	32,24	1530,16	9,42	484,89	8,63	1126,85	72,84	X		
07/03/2021	07:00	239,4	68,4%	-	30,99	1609,54	9,07	451,95	8,24	1135,70	72,52	X		
07/03/2021	08:00	240,9	68,8%	-	86,94	1671,43	8,96	442,81	8,34	1138,20	72,21	X		
07/03/2021	09:00	240,1	68,6%	-	261,26	1588,08	9,01	449,29	8,58	1149,20	72,07	X		
07/03/2021	10:00	240,9	68,8%	-	253,42	1676,76	8,90	437,85	8,45	1137,51	71,87	X		
07/03/2021	11:00	242,8	69,4%	-	250,16	1659,73	8,84	436,82	8,10	1137,16	72,23	X		
07/03/2021	12:00	241,8	69,1%	-	246,98	1340,83	8,76	422,33	8,14	1131,78	72,64	X		
07/03/2021	13:00	241,9	69,1%	-	192,78	1218,35	8,72	412,62	8,13	1127,92	72,91	X		
07/03/2021	14:00	243,6	69,6%	-	50,66	1198,42	8,63	395,42	8,40	1126,80	73,32	X		
07/03/2021	15:00	247,2	70,6%	-	32,67	1403,79	8,51	387,85	8,65	1128,43	74,14	X		
07/03/2021	16:00	247,8	70,8%	-	35,99	1565,91	8,48	380,06	7,98	1123,84	74,37	X		
07/03/2021	17:00	248,3	71,0%	-	39,72	1663,85	8,40	362,87	9,25	1123,84	74,98	X		
07/03/2021	18:00	244,7	69,9%	-	40,46	1675,77	8,44	343,76	9,27	1113,01	75,21	X		
07/03/2021	19:00	249,8	71,4%	-	37,03	1696,62	8,31	343,11	10,50	1129,47	75,26	X		
07/03/2021	20:00	251,3	71,8%	-	38,09	1646,00	8,46	377,09	8,24	1133,92	74,80	X		
07/03/2021	21:00	248,2	70,9%	-	39,10	1672,96	8,53	379,03	7,92	1130,50	74,85	X		
07/03/2021	22:00	247,5	70,7%	-	34,38	1748,48	8,65	382,53	8,20	1149,04	74,74		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/03/2021	23:00	247,7	70,8%	-	35,15	1687,76	8,74	397,53	8,09	1154,09	74,73	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	4540,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
08/03/2021	00:00	238,9	68,3%	-	38,11	1673,52	9,15	435,19	8,06	1146,47	74,64	X		
08/03/2021	01:00	222,9	63,7%	-	45,77	1642,95	9,91	508,00	8,21	1148,02	73,98	X		
08/03/2021	02:00	217,2	62,1%	-	48,70	1675,13	10,09	526,59	8,18	1147,33	73,56	X		
08/03/2021	03:00	216,4	61,8%	-	50,79	1614,79	10,19	543,19	8,40	1150,02	73,47	X		
08/03/2021	04:00	218,7	62,5%	-	48,03	1608,75	10,08	537,16	8,16	1152,12	73,44	X		
08/03/2021	05:00	222,9	63,7%	-	47,36	1637,82	9,87	519,60	8,00	1147,76	73,64	X		
08/03/2021	06:00	224,5	64,1%	-	42,80	1605,73	9,81	514,81	8,56	1150,38	73,57	X		
08/03/2021	07:00	223,3	63,8%	-	41,75	1397,44	9,78	514,90	8,40	1151,33	73,83	X		
08/03/2021	08:00	223,3	63,8%	-	40,07	1419,08	9,62	505,85	8,06	1139,72	74,58	X		
08/03/2021	09:00	223,4	63,8%	-	35,90	1412,81	9,47	483,77	8,14	1116,28	74,62	X		
08/03/2021	10:00	223,3	63,8%	-	34,53	1452,75	9,45	473,99	7,48	1125,75	74,71	X		
08/03/2021	11:00	222,2	63,5%	-	33,80	1116,98	9,31	457,86	7,30	1113,80	74,83	X		
08/03/2021	12:00	223,7	63,9%	-	44,95	1502,98	9,22	452,28	7,27	1108,29	74,47	X		
08/03/2021	13:00	225,1	64,3%	-	51,29	1656,92	9,31	459,70	7,32	1112,28	74,79	X		
08/03/2021	14:00	224,3	64,1%	-	66,84	1519,90	9,21	453,32	7,30	1105,63	74,89	X		
08/03/2021	15:00	228,3	65,2%	-	78,01	1426,51	9,00	434,85	7,81	1106,79	74,92	X		
08/03/2021	16:00	232,6	66,5%	-	97,11	1239,60	8,78	404,99	7,12	1108,81	74,88	X		
08/03/2021	17:00	237,9	68,0%	-	81,47	1430,68	8,58	381,41	7,72	1115,30	74,84	X		
08/03/2021	18:00	233,4	66,7%	-	74,24	1598,98	8,85	419,62	7,46	1120,41	74,70	X		
08/03/2021	19:00	227,7	65,1%	-	64,76	1948,91	9,17	448,48	7,10	1118,67	74,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/03/2021	20:00	230,2	65,8%	-	54,65	1726,73	9,03	439,78	7,89	1119,94	74,50		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/03/2021	21:00	237,5	67,8%	-	48,45	1777,96	8,74	425,74	7,95	1122,27	74,18		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/03/2021	22:00	240,4	68,7%	-	46,04	1763,99	8,61	410,71	7,87	1120,76	74,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/03/2021	23:00	242,5	69,3%	-	40,57	1726,37	8,62	401,24	7,56	1119,11	73,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	4730,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
09/03/2021	00:00	240,9	68,8%	-	31,34	1714,64	8,69	403,63	7,90	1115,40	73,50		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/03/2021	01:00	240,8	68,8%	-	32,52	1639,23	8,70	393,10	8,24	1116,29	73,40	X		
09/03/2021	02:00	240,0	68,6%	-	32,22	1638,70	8,73	379,61	7,61	1112,49	73,28	X		
09/03/2021	03:00	245,8	70,2%	-	30,71	1821,73	8,43	370,70	12,25	1113,97	72,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/03/2021	04:00	245,2	70,1%	-	30,30	1551,68	8,48	395,59	8,10	1121,86	72,82	X		
09/03/2021	05:00	243,8	69,6%	-	33,20	1529,55	8,71	421,50	7,61	1128,88	72,99	X		
09/03/2021	06:00	242,8	69,4%	-	34,39	1595,35	8,78	423,67	7,29	1126,93	72,89	X		
09/03/2021	07:00	242,8	69,4%	-	32,98	1738,35	8,82	423,39	7,53	1126,89	72,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/03/2021	08:00	239,5	68,4%	-	34,50	1729,24	8,94	443,48	7,29	1130,16	72,78		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/03/2021	09:00	238,1	68,0%	-	33,05	1722,78	8,92	447,00	7,45	1129,83	72,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/03/2021	10:00	237,3	67,8%	-	32,66	1697,12	8,89	444,54	7,58	1132,48	72,59	X		
09/03/2021	11:00	240,1	68,6%	-	37,20	1729,55	8,80	435,02	6,99	1128,76	72,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/03/2021	12:00	250,2	71,5%	-	33,04	1638,39	8,31	380,57	8,76	1127,93	72,61	X		
09/03/2021	13:00	252,9	72,3%	-	37,65	1564,22	8,14	360,31	9,75	1126,26	72,61	X		
09/03/2021	14:00	252,6	72,2%	-	48,22	1660,23	8,14	365,33	9,50	1125,22	72,53	X		
09/03/2021	15:00	251,3	71,8%	-	64,71	1554,32	8,22	372,21	8,74	1122,06	72,62	X		
09/03/2021	16:00	252,7	72,2%	-	98,83	1666,03	8,28	339,12	3,19	1121,28	72,41	X		
09/03/2021	17:00	252,1	72,0%	-	73,90	1541,63	8,89	368,13	7,38	1124,73	72,50	X		
09/03/2021	18:00	249,9	71,4%	-	82,36	1410,89	8,86	375,57	8,50	1123,28	72,45	X		
09/03/2021	19:00	249,3	71,2%	-	81,61	1760,72	8,96	386,37	8,16	1130,71	72,18		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/03/2021	20:00	249,1	71,2%	-	82,57	1501,82	8,86	381,56	7,38	1130,24	72,42	X		
09/03/2021	21:00	251,8	71,9%	-	78,19	1506,81	8,80	376,43	8,10	1130,24	72,38	X		
09/03/2021	22:00	252,2	72,1%	-	76,85	1712,24	8,81	381,57	7,99	1129,49	72,18		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/03/2021	23:00	251,0	71,7%	-	77,04	1769,80	9,05	410,18	7,78	1149,30	72,24		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	5241,49 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
10/03/2021	00:00	249,7	71,3%	-	80,07	1771,43	9,30	447,11	7,67	1166,14	72,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/03/2021	01:00	250,6	71,6%	-	78,83	1756,44	9,26	444,38	7,71	1168,43	72,20		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/03/2021	02:00	250,6	71,6%	-	73,26	1699,73	9,26	443,52	7,40	1165,68	72,25	X		
10/03/2021	03:00	249,7	71,3%	-	70,12	1640,87	9,37	451,29	7,74	1166,32	72,28	X		
10/03/2021	04:00	248,7	71,1%	-	67,36	1696,58	9,37	460,30	7,44	1164,52	72,27	X		
10/03/2021	05:00	248,2	70,9%	-	64,60	1475,28	9,35	460,40	7,53	1169,48	72,25	X		
10/03/2021	06:00	249,8	71,4%	-	66,52	1364,00	9,29	457,22	7,18	1168,74	72,49	X		
10/03/2021	07:00	251,4	71,8%	-	61,20	1306,21	9,23	442,78	7,03	1163,46	72,86	X		
10/03/2021	08:00	252,7	72,2%	-	68,58	1610,16	9,13	436,49	7,45	1164,54	72,82	X		
10/03/2021	09:00	252,6	72,2%	-	72,87	1723,32	9,06	427,31	7,24	1160,60	72,81		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/03/2021	10:00	254,5	72,7%	-	74,78	1667,86	8,93	409,71	7,58	1165,57	72,63	X		
10/03/2021	11:00	256,8	73,4%	-	78,36	1584,49	8,89	402,74	7,54	1164,08	72,37	X		
10/03/2021	12:00	259,3	74,1%	-	81,39	1608,80	8,68	371,02	10,00	1165,38	72,33	X		
10/03/2021	13:00	262,0	74,8%	-	84,13	1747,73	8,52	367,47	0,00	1165,42	72,43		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/03/2021	14:00	263,1	75,2%	-	90,98	1538,01	8,45	358,43	0,00	1166,28	72,44	X		
10/03/2021	15:00	261,6	74,7%	-	88,76	1895,46	8,47	357,56	0,00	1163,14	72,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/03/2021	16:00	262,4	75,0%	-	94,66	1587,03	8,44	360,92	14,43	1168,34	72,39	X		
10/03/2021	17:00	263,2	75,2%	-	96,76	1515,61	8,41	360,85	12,07	1170,84	72,20	X		
10/03/2021	18:00	265,3	75,8%	-	94,86	1486,07	8,34	354,52	14,96	1167,35	72,32	X		
10/03/2021	19:00	265,2	75,8%	-	92,91	1627,09	8,42	352,69	0,00	1166,92	72,17	X		
10/03/2021	20:00	264,4	75,5%	-	97,08	1808,02	8,43	363,07	14,28	1169,17	71,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/03/2021	21:00	261,7	74,8%	-	101,53	1977,32	8,60	385,05	9,89	1169,06	71,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/03/2021	22:00	261,3	74,7%	-	101,07	2037,07	8,63	387,31	8,48	1170,56	72,08		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/03/2021	23:00	261,5	74,7%	-	93,16	1826,72	8,66	392,48	8,37	1164,92	72,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	5800,51 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
11/03/2021	00:00	261,3	74,7%	-	95,53	1817,73	8,69	400,26	7,52	1169,72	72,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/03/2021	01:00	261,5	74,7%	-	95,42	1484,38	8,70	398,45	7,68	1170,39	72,17	X		
11/03/2021	02:00	259,8	74,2%	-	91,89	1655,07	8,82	411,12	8,00	1169,84	72,02	X		
11/03/2021	03:00	258,0	73,7%	-	83,95	1863,91	8,96	420,81	7,51	1170,32	72,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/03/2021	04:00	256,8	73,4%	-	74,21	1781,04	8,97	427,10	7,60	1172,15	72,03		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/03/2021	05:00	257,3	73,5%	-	69,32	1509,00	8,93	421,12	7,66	1170,39	72,20	X		
11/03/2021	06:00	257,8	73,7%	-	72,64	1794,12	8,92	425,01	7,54	1169,27	71,99		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/03/2021	07:00	259,1	74,0%	-	83,48	1542,70	8,81	412,05	7,30	1166,07	72,20	X		
11/03/2021	08:00	259,6	74,2%	-	76,81	1840,49	8,75	413,12	7,46	1169,47	72,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/03/2021	09:00	258,0	73,7%	-	78,76	1619,62	8,73	411,70	7,62	1167,79	72,59	X		
11/03/2021	10:00	255,7	73,0%	-	81,56	1710,78	8,91	423,00	7,19	1177,07	72,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/03/2021	11:00	255,9	73,1%	-	79,36	1732,44	8,95	455,60	7,24	1179,97	72,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/03/2021	12:00	280,4	80,1%	-	91,79	1630,71	8,07	529,41	6,68	1202,81	72,63	X		
11/03/2021	13:00	284,4	81,3%	-	103,46	1887,22	8,00	532,49	6,33	1214,48	72,80		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/03/2021	14:00	274,8	78,5%	-	98,12	1498,07	8,32	547,88	6,55	1210,81	72,98	X		
11/03/2021	15:00	277,4	79,3%	-	75,04	1487,74	8,13	529,02	7,38	1198,77	73,42	X		
11/03/2021	16:00	275,0	78,6%	-	72,79	1520,53	8,03	523,24	7,22	1186,04	73,34	X		
11/03/2021	17:00	274,0	78,3%	-	87,45	1665,99	8,13	529,03	6,84	1188,29	72,74	X		
11/03/2021	18:00	272,1	77,7%	-	88,28	1654,54	8,31	557,88	7,03	1203,77	72,03	X		
11/03/2021	19:00	268,0	76,6%	-	85,21	1476,67	8,52	574,89	6,95	1199,78	71,73	X		
11/03/2021	20:00	267,9	76,5%	-	81,33	1643,86	8,56	603,92	7,43	1201,78	71,67	X		
11/03/2021	21:00	268,3	76,6%	-	86,76	1544,73	8,53	607,63	8,17	1201,91	71,68	X		
11/03/2021	22:00	274,3	78,4%	-	88,24	2080,98	8,35	609,54	6,70	1201,73	71,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/03/2021	23:00	272,3	77,8%	-	90,67	1710,16	8,46	611,47	7,53	1205,28	71,75		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	5544,19 t/dia	37,05 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
12/03/2021	00:00	269,5	77,0%	-	91,39	1661,90	8,59	623,03	7,59	1205,84	71,74	X		
12/03/2021	01:00	269,0	76,8%	-	87,33	1604,31	8,65	600,88	7,52	1213,57	71,86	X		
12/03/2021	02:00	270,0	77,1%	-	82,96	1517,03	8,63	576,54	8,10	1211,67	71,89	X		
12/03/2021	03:00	270,8	77,4%	-	75,61	1605,01	8,66	574,63	7,31	1215,93	71,79	X		
12/03/2021	04:00	271,9	77,7%	-	70,50	1774,87	8,63	569,53	7,57	1205,69	71,64		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/03/2021	05:00	271,6	77,6%	-	71,68	1885,67	8,63	576,34	7,80	1208,62	71,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/03/2021	06:00	271,4	77,5%	-	72,12	1636,77	8,55	566,25	8,09	1209,33	71,80	X		
12/03/2021	07:00	271,9	77,7%	-	72,34	1658,41	8,55	560,47	7,53	1209,57	71,80	X		
12/03/2021	08:00	270,9	77,4%	-	78,71	1696,61	8,47	553,11	7,11	1206,71	71,95	X		
12/03/2021	09:00	271,1	77,5%	-	85,56	1691,29	8,36	537,53	7,47	1209,31	72,01	X		
12/03/2021	10:00	271,8	77,7%	-	83,99	1691,68	8,36	536,54	7,01	1201,80	71,84	X		
12/03/2021	11:00	271,8	77,7%	-	84,72	1724,18	8,36	529,78	6,80	1200,43	71,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/03/2021	12:00	271,9	77,7%	-	85,09	1691,09	8,23	516,55	7,06	1202,13	71,76	X		
12/03/2021	13:00	274,5	78,4%	-	87,34	1516,16	8,06	500,99	7,34	1207,63	71,87	X		
12/03/2021	14:00	275,7	78,8%	-	89,50	1705,96	7,97	491,85	7,16	1204,45	71,93		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/03/2021	15:00	276,6	79,0%	-	86,84	1654,96	7,98	494,82	7,37	1205,22	72,10	X		
12/03/2021	16:00	277,1	79,2%	-	98,79	1670,92	7,86	491,74	7,52	1204,11	72,07	X		
12/03/2021	17:00	275,7	78,8%	-	108,99	1877,53	7,83	490,23	6,90	1203,95	71,99		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/03/2021	18:00	268,3	76,6%	-	106,97	1644,04	8,16	509,21	7,03	1204,94	71,71	X		
12/03/2021	19:00	277,0	79,1%	-	96,29	1858,94	7,85	475,84	0,00	1208,12	71,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/03/2021	20:00	269,4	77,0%	-	93,04	1651,33	8,16	497,15	7,24	1203,70	71,70	X		
12/03/2021	21:00	267,7	76,5%	-	86,23	1674,85	8,41	521,02	7,44	1206,97	71,63	X		
12/03/2021	22:00	268,8	76,8%	-	78,66	1674,11	8,29	515,17	7,22	1210,69	71,65	X		
12/03/2021	23:00	268,2	76,6%	-	74,58	1747,41	8,29	509,04	7,13	1212,86	71,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	5639,97 t/dia	17,35 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
13/03/2021	00:00	266,2	76,1%	-	67,78	1788,34	8,49	535,69	7,42	1208,60	71,80		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/03/2021	01:00	267,7	76,5%	-	62,98	1565,44	8,43	529,32	6,74	1211,78	71,89	X		
13/03/2021	02:00	268,6	76,7%	-	56,39	1512,19	8,38	525,29	7,06	1213,96	71,81	X		
13/03/2021	03:00	267,9	76,5%	-	53,67	1627,47	8,41	523,00	6,84	1213,10	71,88	X		
13/03/2021	04:00	268,7	76,8%	-	53,84	1655,99	8,49	533,41	7,05	1215,13	71,84	X		
13/03/2021	05:00	269,4	77,0%	-	48,56	1751,72	8,42	528,91	6,92	1216,56	71,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/03/2021	06:00	269,5	77,0%	-	46,22	1686,38	8,47	532,33	7,23	1217,82	71,94	X		
13/03/2021	07:00	270,8	77,4%	-	46,03	1684,27	8,45	528,66	7,09	1220,97	71,86	X		
13/03/2021	08:00	271,6	77,6%	-	42,64	1587,00	8,33	520,44	7,06	1216,01	71,87	X		
13/03/2021	09:00	272,2	77,8%	-	43,77	1330,83	8,20	503,94	7,86	1215,34	72,02	X		
13/03/2021	10:00	270,7	77,3%	-	40,65	1383,06	8,23	498,05	7,29	1211,80	71,88	X		
13/03/2021	11:00	271,1	77,5%	-	51,72	2072,49	8,09	493,87	6,79	1209,68	72,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/03/2021	12:00	278,6	79,6%	-	58,83	2042,34	7,82	484,79	6,41	1210,90	72,15		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/03/2021	13:00	278,6	79,6%	-	65,18	1663,03	7,81	479,43	6,59	1211,71	72,15	X		
13/03/2021	14:00	278,8	79,7%	-	75,09	1311,28	7,91	488,14	7,05	1218,18	72,05	X		
13/03/2021	15:00	280,5	80,1%	-	65,72	1498,78	7,89	487,84	7,49	1219,31	71,93	X		
13/03/2021	16:00	282,7	80,8%	-	70,19	1669,13	7,73	478,77	7,16	1220,77	71,94	X		
13/03/2021	17:00	284,8	81,4%	-	76,92	1684,55	7,63	467,48	6,60	1221,50	71,96	X		
13/03/2021	18:00	283,6	81,0%	-	82,00	1649,65	7,70	465,41	6,23	1224,82	71,93	X		
13/03/2021	19:00	277,9	79,4%	-	85,00	1677,57	7,99	494,19	6,07	1222,71	71,96	X		
13/03/2021	20:00	282,5	80,7%	-	85,52	1691,25	7,71	477,92	6,27	1226,32	72,04	X		
13/03/2021	21:00	291,1	83,2%	-	87,39	1713,94	7,42	467,98	6,13	1242,00	71,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/03/2021	22:00	291,8	83,4%	-	87,40	1810,22	7,53	482,88	6,34	1238,05	71,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/03/2021	23:00	290,1	82,9%	-	87,43	1859,79	7,73	493,25	6,39	1239,26	71,75		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6164,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
14/03/2021	00:00	286,7	81,9%	-	91,36	1785,73	7,83	506,99	6,58	1236,31	71,86		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/03/2021	01:00	286,1	81,8%	-	136,90	1715,76	7,79	501,91	6,04	1240,23	72,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/03/2021	02:00	289,5	82,7%	-	125,44	1515,49	7,83	500,21	6,71	1259,03	71,94	X		
14/03/2021	03:00	289,7	82,8%	-	108,27	1621,77	8,02	508,64	6,40	1273,84	71,96	X		
14/03/2021	04:00	286,7	81,9%	-	99,14	1718,49	8,13	525,79	6,22	1275,57	71,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/03/2021	05:00	285,3	81,5%	-	92,09	1688,46	8,16	524,02	6,55	1274,43	71,95	X		
14/03/2021	06:00	284,5	81,3%	-	86,43	1833,98	8,15	522,46	7,06	1268,47	72,08		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/03/2021	07:00	285,9	81,7%	-	77,92	1711,05	8,19	524,18	6,61	1276,29	71,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/03/2021	08:00	287,6	82,2%	-	62,30	1649,63	8,05	514,50	6,70	1270,43	71,99	X		
14/03/2021	09:00	286,8	81,9%	-	60,21	1554,37	8,05	507,27	6,79	1271,96	72,14	X		
14/03/2021	10:00	286,3	81,8%	-	66,05	1685,51	8,01	515,19	7,00	1271,70	72,09	X		
14/03/2021	11:00	290,1	82,9%	-	71,79	1505,50	7,83	499,19	6,98	1268,79	72,18	X		
14/03/2021	12:00	290,5	83,0%	-	76,62	1581,64	7,84	502,12	6,29	1266,30	72,03	X		
14/03/2021	13:00	289,2	82,6%	-	72,56	1511,24	7,87	502,36	6,83	1266,69	72,05	X		
14/03/2021	14:00	289,6	82,7%	-	79,86	1570,88	7,82	498,20	6,79	1270,83	72,17	X		
14/03/2021	15:00	286,7	81,9%	-	81,87	1723,44	7,99	513,77	6,81	1270,57	72,20		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/03/2021	16:00	286,1	81,8%	-	90,47	1775,39	7,95	516,55	6,17	1272,25	72,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/03/2021	17:00	284,4	81,3%	-	91,04	1702,47	8,08	526,64	6,64	1267,92	72,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/03/2021	18:00	274,3	78,4%	-	81,89	1745,89	8,38	542,78	6,10	1235,24	72,04		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/03/2021	19:00	275,6	78,7%	-	68,58	1621,82	8,20	525,63	6,35	1226,28	72,08	X		
14/03/2021	20:00	278,0	79,4%	-	65,17	1526,76	8,10	520,11	6,21	1221,65	72,08	X		
14/03/2021	21:00	277,2	79,2%	-	59,33	1617,94	8,07	517,58	6,13	1223,62	72,15	X		
14/03/2021	22:00	280,4	80,1%	-	65,34	1708,25	8,01	512,97	6,23	1222,87	72,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/03/2021	23:00	278,4	79,5%	-	71,18	1660,45	8,16	520,86	6,00	1221,54	71,99	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	5352,47 t/dia	6,22 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
15/03/2021	00:00	278,6	79,6%	-	55,17	1694,15	8,15	524,24	5,88	1222,17	71,99	X		
15/03/2021	01:00	277,1	79,2%	-	50,44	1487,00	8,19	530,15	5,75	1223,50	72,06	X		
15/03/2021	02:00	282,6	80,7%	-	48,02	1630,82	7,91	500,45	5,95	1222,95	72,15	X		
15/03/2021	03:00	286,1	81,8%	-	69,31	1717,94	7,69	474,58	6,00	1210,79	72,14		X	
15/03/2021	04:00	287,2	82,0%	-	109,00	1698,48	7,58	464,82	5,63	1210,00	72,00	X		Ajustes operacionais do sistema FGD
15/03/2021	05:00	283,6	81,0%	-	119,81	1630,70	7,71	476,63	5,57	1214,37	71,95	X		
15/03/2021	06:00	284,3	81,2%	-	103,11	1616,55	7,87	480,74	5,51	1212,70	71,99	X		
15/03/2021	07:00	261,7	74,8%	-	94,86	1636,35	8,69	411,03	6,25	1184,11	71,81	X		
15/03/2021	08:00	241,9	69,1%	-	66,91	1639,10	9,35	467,29	6,23	1180,82	72,07	X		
15/03/2021	09:00	255,3	72,9%	-	58,82	1469,49	8,80	391,95	7,28	1201,80	72,31	X		
15/03/2021	10:00	264,4	75,5%	-	99,32	1516,08	8,31	345,15	6,96	1184,24	72,67	X		
15/03/2021	11:00	269,5	77,0%	-	157,30	1460,37	8,12	327,54	6,95	1204,41	72,96	X		
15/03/2021	12:00	260,4	74,4%	-	248,46	1706,53	8,60	363,78	7,32	1213,94	73,81		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/03/2021	13:00	248,2	70,9%	-	199,17	1725,91	8,61	348,06	6,78	1144,16	73,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/03/2021	14:00	251,7	71,9%	-	190,60	1619,96	8,47	334,24	6,85	1145,72	73,08	X		
15/03/2021	15:00	249,9	71,4%	-	189,20	1818,61	8,49	333,14	6,64	1132,93	72,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/03/2021	16:00	252,2	72,1%	-	224,70	1702,17	8,34	320,62	6,47	1128,37	72,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/03/2021	17:00	253,5	72,4%	-	254,01	1423,32	8,22	313,79	6,73	1125,19	72,40	X		
15/03/2021	18:00	254,3	72,7%	-	245,00	1271,30	8,26	310,64	6,93	1128,04	72,31	X		
15/03/2021	19:00	254,5	72,7%	-	159,98	1355,47	8,42	317,26	7,24	1139,09	72,64	X		
15/03/2021	20:00	242,2	69,2%	-	117,67	1618,31	9,03	391,85	6,69	1142,34	73,27	X		
15/03/2021	21:00	245,5	70,1%	-	93,59	1639,66	8,84	385,82	7,19	1144,77	73,71	X		
15/03/2021	22:00	254,5	72,7%	-	84,38	1697,50	8,41	340,87	7,52	1141,59	74,05	X		
15/03/2021	23:00	257,8	73,7%	-	83,73	1718,43	8,40	339,62	0,00	1144,52	74,04		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	5956,00 t/dia	6,22 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
16/03/2021	00:00	266,2	76,1%	-	79,66	1565,24	7,98	300,20	7,26	1146,08	73,93	X		
16/03/2021	01:00	268,3	76,6%	-	62,65	1607,04	7,92	300,38	7,47	1151,02	73,59	X		
16/03/2021	02:00	267,5	76,4%	-	64,14	1641,87	8,03	307,11	10,55	1149,31	73,15	X		
16/03/2021	03:00	268,2	76,6%	-	60,96	1692,67	8,07	310,68	9,39	1149,37	72,43	X		
16/03/2021	04:00	276,1	78,9%	-	61,24	1592,00	7,66	311,71	0,00	1152,97	72,13	X		
16/03/2021	05:00	269,1	76,9%	-	66,88	1714,88	8,03	347,25	11,35	1160,04	71,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/03/2021	06:00	278,5	79,6%	-	68,77	1547,51	7,59	391,67	0,00	1166,76	72,08	X		
16/03/2021	07:00	298,3	85,2%	-	82,28	1632,90	7,25	442,63	0,00	1216,15	71,98	X		
16/03/2021	08:00	294,7	84,2%	-	89,00	1519,71	7,61	468,92	6,73	1247,31	71,76	X		
16/03/2021	09:00	295,2	84,3%	-	91,38	1509,60	7,57	468,50	7,01	1251,81	72,00	X		
16/03/2021	10:00	294,2	84,0%	-	97,54	1688,84	7,46	462,37	6,97	1246,77	72,19	X		
16/03/2021	11:00	298,1	85,2%	-	123,09	1732,48	7,48	451,90	0,00	1292,93	72,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/03/2021	12:00	302,6	86,5%	-	159,21	1761,10	7,60	457,92	7,27	1320,91	73,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/03/2021	13:00	308,6	88,2%	-	148,46	1845,97	7,72	514,02	0,00	1249,33	72,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/03/2021	14:00	301,6	86,2%	-	120,33	1658,14	7,61	499,85	9,69	1196,34	72,34	X		
16/03/2021	15:00	305,5	87,3%	-	110,01	1853,51	7,59	503,67	14,38	1158,58	72,48		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/03/2021	16:00	290,8	83,1%	-	121,91	1664,22	8,27	615,40	6,07	1172,41	72,03	X		
16/03/2021	17:00	295,6	84,5%	-	130,58	1694,71	8,00	602,37	6,49	1174,66	72,00	X		
16/03/2021	18:00	306,9	87,7%	-	132,19	1756,57	7,38	528,02	7,88	1171,11	72,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/03/2021	19:00	305,4	87,3%	-	135,97	1650,78	7,56	541,69	7,46	1171,55	71,84	X		
16/03/2021	20:00	301,6	86,2%	-	125,45	1709,49	7,71	544,63	6,59	1174,69	71,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/03/2021	21:00	296,7	84,8%	-	126,05	1674,60	7,87	565,82	6,72	1172,11	71,85	X		
16/03/2021	22:00	298,3	85,2%	-	135,77	1741,13	7,88	566,20	7,16	1182,04	71,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/03/2021	23:00	297,7	85,1%	-	128,87	1721,20	8,12	589,48	7,49	1183,46	71,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	140,00 t/dia	89,36 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
17/03/2021	00:00	296,1	84,6%	-	118,04	1575,61	8,16	595,43	6,76	1180,65	71,80	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	01:00	242,8	69,4%	-	91,57	1966,52	9,67	555,04	8,23	1125,78	72,37		X	Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	02:00	198,7	56,8%	-	261,89	4847,23	10,71	526,71	8,34	1126,32	92,29		X	Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	03:00	171,9	49,1%	-	0,00	4424,42	11,91	431,26	0,00	1264,36	99,73		X	Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	04:00	56,7	16,2%	-	0,00	451,10	0,00	194,89	0,00	692,64	93,31	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	05:00	4,7	1,3%	-	0,00	328,45	0,00	271,03	0,00	211,30	83,82	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	06:00	0,0	0,0%	-	0,00	62,31	0,00	0,00	0,00	50,87	79,73	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	07:00	0,0	0,0%	-	0,00	419,37	0,00	0,00	0,00	48,92	77,36	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	08:00	0,0	0,0%	-	0,00	48,75	0,00	544,00	0,00	56,43	75,04	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	09:00	0,0	0,0%	-	0,00	47,78	0,00	0,00	0,00	60,51	73,28	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	10:00	0,0	0,0%	-	0,00	55,39	0,00	0,00	0,00	63,50	72,07	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	11:00	0,0	0,0%	-	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00	62,14	70,61	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	12:00	0,0	0,0%	-	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	62,53	69,46	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	13:00	0,0	0,0%	-	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	59,84	68,34	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	14:00	0,0	0,0%	-	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	63,26	67,54	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	15:00	0,0	0,0%	-	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	58,06	66,70	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	16:00	0,0	0,0%	-	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	55,35	65,52	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	17:00	0,0	0,0%	-	0,00	156,06	0,00	0,00	0,00	105,90	65,13	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	18:00	0,0	0,0%	-	0,00	3636,19	0,00	0,00	0,00	113,11	61,71		X	Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	19:00	0,0	0,0%	-	0,00	3894,57	0,00	0,00	0,00	109,50	57,59		X	Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	20:00	0,0	0,0%	-	0,00	4573,38	0,00	0,00	0,00	106,32	53,90		X	Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	21:00	0,0	0,0%	-	0,00	1339,50	0,00	0,00	0,00	106,33	50,89	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	22:00	0,0	0,0%	-	0,00	5439,15	0,00	0,00	0,00	104,38	48,43		X	Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
17/03/2021	23:00	0,0	0,0%	-	0,00	2492,94	0,00	0,00	0,00	106,63	46,51		X	Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	0,00t/dia	0,00t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
18/03/2021	00:00	0,0	0,0%	-	0,00	4703,87	0,00	0,00	0,00	102,84	44,42		X	Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	01:00	0,0	0,0%	-	0,00	3722,22	0,00	0,00	0,00	97,29	42,34		X	Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	02:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	646,74	0,00	96,09	40,33	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	03:00	0,0	0,0%	-	0,00	4445,05	0,00	0,00	0,00	91,31	38,34		X	Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	04:00	0,0	0,0%	-	0,00	3489,08	0,00	0,00	0,00	84,93	36,57		X	Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	05:00	0,0	0,0%	-	0,00	563,33	0,00	0,00	0,00	82,05	35,03	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	06:00	0,0	0,0%	-	0,00	3107,04	0,00	0,00	0,00	82,85	33,60		X	Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	07:00	0,0	0,0%	-	0,00	2402,58	0,00	0,00	0,00	83,79	32,29		X	Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	08:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	657,29	0,00	77,25	31,27	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	09:00	0,0	0,0%	-	0,00	148,94	0,00	876,09	0,00	73,22	30,54		X	Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	10:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	29,55	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	11:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	29,07	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	12:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17	28,78	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	13:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57	28,69	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	14:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69	28,78	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	15:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59	28,82	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	16:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	28,88	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	17:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	28,98	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	18:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	29,21	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	19:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	29,30	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	20:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	28,91	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	21:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	28,39	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	22:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	28,19	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
18/03/2021	23:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	28,45	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	0,00 t/dia	44,28 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(Nm ³ /h x 1000)	(°C)			
19/03/2021	00:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76	28,46	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	01:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98	29,00	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	02:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71	29,69	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	03:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63	30,44	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	04:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83	31,18	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	05:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	31,89	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	06:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87	32,51	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	07:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87	33,11	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	08:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09	33,79	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	09:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24	34,60	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	10:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,05	36,51	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	11:00	0,0	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,84	36,55	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	12:00	0,0	0,0%	-	0,00	249,01	0,00	40,91	0,00	844,63	38,66	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	13:00	0,0	0,0%	-	0,00	28,52	0,00	35,11	0,00	800,06	42,50	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	14:00	0,0	0,0%	-	0,00	48,29	0,00	35,28	0,00	827,65	48,69	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	15:00	0,0	0,0%	-	0,00	53,81	0,00	38,06	0,00	794,28	54,75	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	16:00	0,0	0,0%	-	0,00	71,88	0,00	68,41	0,00	841,92	58,84	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	17:00	0,0	0,0%	-	0,00	39,01	0,00	82,43	0,00	811,96	61,49	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	18:00	0,0	0,0%	-	0,00	14,05	0,00	99,96	0,00	771,39	63,86	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	19:00	1,4	0,4%	-	0,00	13,39	0,00	113,23	0,00	599,39	64,41	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	20:00	35,5	10,1%	-	0,00	515,78	15,49	255,61	0,00	771,72	66,07	X		Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	21:00	128,2	36,6%	-	0,00	2653,58	10,56	264,90	13,41	915,44	77,61		X	Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	22:00	192,6	55,0%	-	0,00	4523,64	9,51	457,32	11,21	1041,90	91,16		X	Unidade parada - instalação de equipamento de monitoramento no gerador
19/03/2021	23:00	211,3	60,4%	-	93,72	5256,03	9,05	487,91	11,59	1081,60	102,90		X	Retorno da unidade à operação

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6108,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
20/03/2021	00:00	228,2	65,2%	-	98,75	5519,04	8,52	456,33	11,23	1091,00	109,13		X	Retorno da unidade à operação
20/03/2021	01:00	240,2	68,6%	-	110,74	5251,29	8,45	433,16	10,41	1115,32	112,77		X	Retorno da unidade à operação
20/03/2021	02:00	241,5	69,0%	-	169,46	4933,23	8,38	430,01	10,29	1103,99	112,50		X	Retorno da unidade à operação
20/03/2021	03:00	247,5	70,7%	-	139,22	2984,56	7,80	334,92	12,61	1129,97	97,81		X	Retorno da unidade à operação
20/03/2021	04:00	251,8	71,9%	-	37,94	2158,34	7,69	326,32	12,36	1151,21	82,44		X	Retorno da unidade à operação
20/03/2021	05:00	249,1	71,2%	-	30,13	1893,80	7,90	348,12	12,31	1165,92	79,41		X	Retorno da unidade à operação
20/03/2021	06:00	289,7	82,8%	-	34,84	1715,26	6,98	445,30	0,00	1272,89	77,66		X	Retorno da unidade à operação
20/03/2021	07:00	319,8	91,4%	-	34,18	1513,77	7,12	516,84	12,10	1224,10	76,50	X		
20/03/2021	08:00	318,0	90,9%	-	30,92	1678,07	7,34	562,52	8,81	1188,96	75,95	X		
20/03/2021	09:00	308,9	88,3%	-	34,59	1800,48	7,46	603,30	9,05	1180,27	74,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/03/2021	10:00	306,1	87,4%	-	51,83	1759,69	7,67	588,28	10,20	1182,94	72,13		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/03/2021	11:00	307,4	87,8%	-	69,34	1776,90	7,50	579,30	11,97	1179,96	71,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/03/2021	12:00	304,9	87,1%	-	67,11	1573,03	7,57	640,19	9,06	1181,56	71,50	X		
20/03/2021	13:00	316,0	90,3%	-	71,89	1800,75	6,97	585,77	8,26	1178,14	71,48		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/03/2021	14:00	318,7	91,0%	-	65,05	1652,93	6,90	575,52	7,87	1178,78	71,37	X		
20/03/2021	15:00	319,6	91,3%	-	59,40	1723,28	6,94	574,54	8,59	1185,48	71,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/03/2021	16:00	321,4	91,8%	-	61,76	1590,05	6,85	546,72	8,41	1183,07	71,44	X		
20/03/2021	17:00	321,2	91,8%	-	65,61	1652,43	6,96	552,04	8,27	1196,11	71,50	X		
20/03/2021	18:00	317,8	90,8%	-	69,92	1599,19	7,12	561,79	7,87	1191,53	71,44	X		
20/03/2021	19:00	325,8	93,1%	-	76,89	1603,20	6,91	539,22	8,12	1193,14	71,52	X		
20/03/2021	20:00	325,3	92,9%	-	85,25	1663,65	7,04	541,92	8,18	1197,09	71,17	X		
20/03/2021	21:00	327,1	93,5%	-	85,38	1635,58	6,98	523,19	7,56	1197,94	71,05	X		
20/03/2021	22:00	327,5	93,6%	-	88,62	1694,25	7,02	525,50	7,73	1200,49	70,58	X		
20/03/2021	23:00	276,2	78,9%	-	76,09	1661,89	9,10	704,43	8,57	1200,72	70,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6099,28 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
21/03/2021	00:00	291,6	83,3%	-	63,11	1599,74	8,68	690,85	8,45	1180,50	70,86		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/03/2021	01:00	302,2	86,3%	-	68,42	1703,01	8,17	655,66	8,68	1180,16	70,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/03/2021	02:00	306,6	87,6%	-	78,63	1714,01	7,99	638,68	9,16	1184,68	70,95		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/03/2021	03:00	319,4	91,2%	-	91,33	1732,81	7,38	570,84	8,03	1179,07	71,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/03/2021	04:00	317,2	90,6%	-	96,72	1292,22	7,34	557,18	7,49	1168,66	70,93	X		
21/03/2021	05:00	324,7	92,8%	-	108,15	1604,93	6,98	516,10	8,46	1166,00	70,98	X		
21/03/2021	06:00	323,3	92,4%	-	109,85	1560,27	7,12	519,61	7,53	1165,29	70,96	X		
21/03/2021	07:00	322,7	92,2%	-	117,44	1623,13	7,16	519,00	7,01	1166,35	71,03	X		
21/03/2021	08:00	321,1	91,7%	-	109,26	1628,49	7,23	523,38	7,18	1165,21	71,19	X		
21/03/2021	09:00	316,6	90,5%	-	110,34	1681,46	7,47	547,01	8,10	1166,97	71,35	X		
21/03/2021	10:00	313,9	89,7%	-	119,87	1643,88	7,60	573,06	7,79	1174,42	71,13	X		
21/03/2021	11:00	315,5	90,1%	-	137,84	1663,42	7,51	567,62	7,70	1180,37	71,30	X		
21/03/2021	12:00	319,5	91,3%	-	142,85	1686,37	7,42	561,63	7,97	1179,06	71,34	X		
21/03/2021	13:00	322,1	92,0%	-	135,47	1722,67	7,33	541,68	7,21	1173,23	71,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/03/2021	14:00	315,1	90,0%	-	116,77	1672,25	7,56	570,27	7,59	1149,62	71,09	X		
21/03/2021	15:00	323,5	92,4%	-	110,37	1750,63	7,22	527,61	8,61	1146,13	71,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/03/2021	16:00	319,8	91,4%	-	114,72	1637,52	7,40	537,49	6,66	1147,53	70,99	X		
21/03/2021	17:00	319,5	91,3%	-	108,84	1710,89	7,43	543,46	6,44	1163,04	70,95		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/03/2021	18:00	320,4	91,5%	-	109,70	1837,11	7,42	542,22	6,65	1157,52	70,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/03/2021	19:00	319,8	91,4%	-	105,67	1547,21	7,51	544,28	6,81	1158,21	70,90	X		
21/03/2021	20:00	317,6	90,8%	-	100,52	1600,40	7,63	563,42	6,50	1159,96	71,20	X		
21/03/2021	21:00	320,0	91,4%	-	106,53	1691,77	7,49	550,30	6,77	1155,59	71,28	X		
21/03/2021	22:00	320,0	91,4%	-	109,75	1732,57	7,60	558,13	6,52	1157,61	71,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/03/2021	23:00	318,2	90,9%	-	106,37	1626,86	7,69	583,69	6,60	1161,04	70,92	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6412,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
22/03/2021	00:00	318,9	91,1%	-	101,74	1621,69	7,60	570,70	6,97	1157,87	70,83	X		
22/03/2021	01:00	318,3	90,9%	-	96,18	1542,84	7,65	582,96	6,88	1161,32	70,93	X		
22/03/2021	02:00	322,0	92,0%	-	89,88	1571,52	7,50	558,72	7,12	1156,12	70,88	X		
22/03/2021	03:00	320,0	91,4%	-	92,88	1838,77	7,63	568,38	6,70	1156,92	70,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/03/2021	04:00	317,2	90,6%	-	89,67	1636,87	7,69	587,68	7,37	1159,10	70,86	X		
22/03/2021	05:00	318,7	91,0%	-	79,36	1657,58	7,56	574,98	7,46	1156,35	70,87	X		
22/03/2021	06:00	321,1	91,7%	-	69,57	1572,15	7,53	574,95	7,49	1152,10	70,98	X		
22/03/2021	07:00	325,4	93,0%	-	66,92	1914,78	7,37	556,09	7,51	1152,83	70,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/03/2021	08:00	322,9	92,3%	-	69,73	1804,09	7,41	559,48	6,96	1144,11	71,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/03/2021	09:00	319,5	91,3%	-	72,95	1681,85	7,50	565,45	8,03	1146,35	71,11	X		
22/03/2021	10:00	320,5	91,6%	-	76,13	1677,95	7,46	559,68	7,14	1146,04	71,13	X		
22/03/2021	11:00	321,8	91,9%	-	81,00	1701,99	7,41	553,70	7,46	1144,28	71,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/03/2021	12:00	322,5	92,1%	-	86,57	1687,72	7,24	533,31	7,03	1143,50	71,13	X		
22/03/2021	13:00	321,8	91,9%	-	97,79	1721,48	7,32	540,75	6,75	1139,96	71,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/03/2021	14:00	318,8	91,1%	-	95,87	1683,89	7,42	553,35	7,21	1148,02	71,02	X		
22/03/2021	15:00	318,2	90,9%	-	89,17	1622,92	7,51	556,63	6,60	1142,25	71,04	X		
22/03/2021	16:00	316,5	90,4%	-	87,01	1742,50	7,57	567,28	6,77	1152,16	70,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/03/2021	17:00	315,5	90,1%	-	90,40	1590,41	7,69	582,17	6,60	1154,63	71,11	X		
22/03/2021	18:00	317,0	90,6%	-	95,30	1686,49	7,69	571,62	7,05	1156,09	71,14	X		
22/03/2021	19:00	314,3	89,8%	-	98,28	1751,48	7,71	565,47	6,61	1159,91	71,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/03/2021	20:00	326,1	93,2%	-	111,13	1799,17	7,23	546,55	6,56	1157,33	71,15		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/03/2021	21:00	327,1	93,5%	-	105,43	1778,60	7,19	541,67	6,09	1151,62	71,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/03/2021	22:00	326,8	93,4%	-	96,01	1758,28	7,31	545,94	6,30	1151,28	70,91		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/03/2021	23:00	318,3	90,9%	-	97,55	1685,16	7,49	550,27	6,48	1154,38	70,91	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	5966,54 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
23/03/2021	00:00	319,4	91,2%	-	100,31	1557,23	7,49	551,59	6,64	1157,35	70,98	X		
23/03/2021	01:00	318,8	91,1%	-	92,67	1641,38	7,50	554,16	6,75	1156,57	70,98	X		
23/03/2021	02:00	327,6	93,6%	-	100,44	1880,09	7,11	520,37	6,48	1152,53	70,99		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/03/2021	03:00	322,7	92,2%	-	106,09	1600,35	7,20	530,81	6,89	1141,47	71,00	X		
23/03/2021	04:00	307,9	88,0%	-	106,55	1496,70	7,71	607,25	6,90	1142,19	70,89	X		
23/03/2021	05:00	305,3	87,2%	-	95,91	1457,25	7,91	593,15	6,99	1132,03	70,81	X		
23/03/2021	06:00	277,9	79,4%	-	69,12	1613,25	8,53	664,03	7,14	1192,89	71,89	X		
23/03/2021	07:00	310,4	88,7%	-	67,93	1532,10	8,00	643,70	6,18	1195,20	71,76	X		
23/03/2021	08:00	310,8	88,8%	-	88,65	1532,81	7,90	591,44	6,29	1162,78	71,17	X		
23/03/2021	09:00	265,3	75,8%	-	58,19	1220,33	8,45	576,91	5,81	1077,05	72,00	X		
23/03/2021	10:00	262,8	75,1%	-	54,84	1638,46	8,00	565,21	5,94	1148,46	72,47	X		
23/03/2021	11:00	263,3	75,2%	-	57,64	1674,12	7,90	555,38	5,62	1114,34	72,77	X		
23/03/2021	12:00	263,6	75,3%	-	60,59	1703,35	8,00	564,62	5,16	1009,97	72,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/03/2021	13:00	261,5	74,7%	-	59,18	1720,31	8,07	576,36	6,54	1179,07	71,86		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/03/2021	14:00	263,2	75,2%	-	55,42	1536,64	7,91	554,36	6,78	1169,17	72,15	X		
23/03/2021	15:00	265,9	76,0%	-	59,00	1595,64	7,89	547,12	7,18	1190,69	73,14	X		
23/03/2021	16:00	269,5	77,0%	-	63,89	1517,60	7,65	529,41	5,87	1182,90	73,66	X		
23/03/2021	17:00	271,5	77,6%	-	66,30	1647,42	7,46	500,90	6,27	1157,89	75,00	X		
23/03/2021	18:00	283,8	81,1%	-	77,62	1671,06	7,68	564,20	0,00	1060,34	75,34	X		
23/03/2021	19:00	289,9	82,8%	-	86,79	1555,52	8,47	692,86	4,60	943,25	74,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/03/2021	20:00	305,0	87,2%	-	79,90	1582,62	7,52	575,90	3,82	854,22	75,81	X		
23/03/2021	21:00	318,4	91,0%	-	59,41	1785,72	7,31	571,74	5,25	987,40	74,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/03/2021	22:00	315,7	90,2%	-	62,54	1770,93	7,53	583,04	3,41	742,24	73,20		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/03/2021	23:00	319,4	91,2%	-	89,36	1797,20	7,25	560,46	4,57	939,22	72,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6192,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
24/03/2021	00:00	322,1	92,0%	-	95,36	1687,17	7,10	535,03	4,24	939,63	72,70	X		
24/03/2021	01:00	319,8	91,4%	-	102,29	1567,34	7,24	547,17	5,04	987,82	72,32	X		
24/03/2021	02:00	318,1	90,9%	-	102,29	1560,99	7,28	554,46	5,44	1012,90	72,30	X		
24/03/2021	03:00	326,1	93,2%	-	118,94	1762,81	7,01	513,90	0,00	1065,55	72,23		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/03/2021	04:00	329,8	94,2%	-	123,92	1642,75	6,98	522,65	5,05	1047,30	72,49	X		
24/03/2021	05:00	322,1	92,0%	-	132,14	1663,19	7,27	546,01	4,88	966,53	72,29	X		
24/03/2021	06:00	320,6	91,6%	-	130,39	1522,97	7,31	543,69	4,81	970,88	71,93	X		
24/03/2021	07:00	322,5	92,1%	-	128,35	2011,48	7,27	545,50	6,49	1134,71	71,74		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/03/2021	08:00	322,0	92,0%	-	127,83	1843,22	7,30	551,16	6,22	1036,25	71,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/03/2021	09:00	317,8	90,8%	-	114,68	1753,83	7,54	567,46	7,63	1185,01	71,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/03/2021	10:00	317,8	90,8%	-	115,36	1491,29	7,26	539,94	0,00	1159,38	71,44	X		
24/03/2021	11:00	315,7	90,2%	-	186,71	1496,69	7,43	573,74	5,67	1055,39	71,37	X		
24/03/2021	12:00	316,3	90,4%	-	176,22	1711,97	7,46	585,88	5,82	1036,68	71,24		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/03/2021	13:00	316,7	90,5%	-	138,11	1579,49	7,48	583,67	6,28	1156,58	71,55	X		
24/03/2021	14:00	317,1	90,6%	-	141,68	1859,34	7,43	584,75	6,34	1100,03	71,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/03/2021	15:00	316,8	90,5%	-	133,70	1735,06	7,46	587,48	7,19	1155,38	71,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/03/2021	16:00	318,9	91,1%	-	139,38	1616,25	7,29	575,52	6,30	1145,84	71,52	X		
24/03/2021	17:00	320,7	91,6%	-	144,35	1613,27	7,13	556,14	5,38	1071,03	71,67	X		
24/03/2021	18:00	322,8	92,2%	-	137,53	1692,23	7,05	578,75	6,13	1058,89	71,48	X		
24/03/2021	19:00	321,1	91,7%	-	138,63	1633,82	7,15	567,58	4,95	1017,42	71,55	X		
24/03/2021	20:00	319,1	91,2%	-	129,31	1770,79	7,24	582,16	6,28	1092,41	71,36		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/03/2021	21:00	320,4	91,5%	-	124,80	1620,43	7,24	570,21	6,31	1104,59	71,35	X		
24/03/2021	22:00	319,4	91,2%	-	119,64	1758,22	7,40	572,47	6,11	1091,74	71,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/03/2021	23:00	319,4	91,2%	-	116,07	1669,71	7,39	550,45	6,18	1121,96	71,29	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6731,29 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
25/03/2021	00:00	322,7	92,2%	-	123,59	1734,23	7,27	504,34	6,82	1139,49	71,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/03/2021	01:00	321,5	91,9%	-	123,05	1534,85	7,28	500,46	5,17	992,17	71,55	X		
25/03/2021	02:00	322,7	92,2%	-	123,59	1734,23	7,27	504,34	6,82	1139,49	71,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/03/2021	03:00	318,2	90,9%	-	121,40	1828,69	7,48	517,37	7,46	1170,89	71,12		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/03/2021	04:00	316,7	90,5%	-	120,20	1525,17	7,48	516,84	7,30	1120,44	71,30	X		
25/03/2021	05:00	317,9	90,8%	-	121,70	1490,65	7,42	518,74	7,00	1172,14	71,36	X		
25/03/2021	06:00	319,1	91,2%	-	125,22	1622,86	7,33	515,82	6,70	1096,32	71,40	X		
25/03/2021	07:00	320,2	91,5%	-	115,19	1733,64	7,35	508,59	7,04	1134,02	71,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/03/2021	08:00	319,6	91,3%	-	119,35	1831,93	7,30	495,17	6,29	1075,02	71,33		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/03/2021	09:00	323,8	92,5%	-	125,71	1668,58	7,03	466,19	4,80	955,14	71,63	X		
25/03/2021	10:00	324,9	92,8%	-	138,28	1878,23	7,17	487,10	4,73	957,20	71,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/03/2021	11:00	319,2	91,2%	-	146,79	1653,43	7,25	492,82	5,81	980,97	71,54	X		
25/03/2021	12:00	323,0	92,3%	-	166,36	1685,44	7,04	477,50	6,27	950,20	72,00	X		
25/03/2021	13:00	326,3	93,2%	-	160,06	1675,06	7,02	480,94	4,12	861,33	73,77	X		
25/03/2021	14:00	331,7	94,8%	-	177,47	1588,85	6,89	512,32	5,38	1003,53	73,46	X		
25/03/2021	15:00	323,6	92,5%	-	185,25	1622,77	7,48	562,47	7,20	1111,36	72,54	X		
25/03/2021	16:00	320,0	91,4%	-	207,11	1501,22	7,31	537,51	4,36	913,31	71,99	X		
25/03/2021	17:00	320,3	91,5%	-	192,94	1568,31	7,11	521,76	4,66	963,62	71,81	X		
25/03/2021	18:00	322,3	92,1%	-	223,01	1735,57	6,98	548,71	4,20	873,87	71,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/03/2021	19:00	320,2	91,5%	-	149,51	1561,35	7,28	573,65	5,73	1011,94	73,46	X		
25/03/2021	19:01	318,1	90,9%	-	154,97	1615,17	7,28	572,21	6,72	1097,12	73,21	X		
25/03/2021	21:00	321,8	91,9%	-	146,13	1775,98	7,62	602,21	7,23	1163,99	73,17		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/03/2021	22:00	322,6	92,2%	-	136,81	1664,98	7,38	587,55	6,91	1180,27	73,24	X		
25/03/2021	23:00	321,3	91,8%	-	127,30	1595,41	7,59	606,50	7,15	1177,91	73,42	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6589,47 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
26/03/2021	00:00	327,7	93,6%	-	136,81	1664,98	7,38	587,55	6,91	1180,27	73,24	X		
26/03/2021	01:00	321,8	91,9%	-	127,30	1595,41	7,59	606,50	7,15	1177,91	73,42	X		
26/03/2021	02:00	319,4	91,2%	-	114,81	1709,03	7,68	609,83	7,44	1170,09	73,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/03/2021	03:00	318,1	90,9%	-	101,12	1675,28	7,72	605,91	6,50	1101,42	73,30	X		
26/03/2021	04:00	321,4	91,8%	-	109,92	1575,88	7,49	582,10	6,54	1082,65	73,40	X		
26/03/2021	05:00	321,2	91,8%	-	130,40	1685,57	7,42	587,44	5,73	1041,63	73,34	X		
26/03/2021	06:00	321,0	91,7%	-	141,24	1687,87	7,40	588,76	6,78	1152,28	73,14	X		
26/03/2021	07:00	320,6	91,6%	-	143,70	1658,72	7,49	597,12	6,32	1167,79	73,18	X		
26/03/2021	08:00	317,5	90,7%	-	139,06	1668,44	7,55	611,87	6,49	1120,59	73,18	X		
26/03/2021	09:00	323,5	92,4%	-	156,80	1415,44	7,12	547,77	4,29	836,06	73,33	X		
26/03/2021	10:00	323,5	92,4%	-	165,67	1649,40	7,06	541,85	3,53	820,15	73,83	X		
26/03/2021	11:00	327,5	93,6%	-	180,59	1690,77	6,80	512,80	1,45	526,81	74,58	X		
26/03/2021	12:00	327,8	93,7%	-	174,80	1665,46	6,78	516,13	1,40	530,26	75,01	X		
26/03/2021	13:00	320,3	91,5%	-	113,23	1822,56	7,20	557,13	2,43	661,27	76,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/03/2021	14:00	317,8	90,8%	-	90,54	1734,09	7,35	589,01	8,20	1183,13	76,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/03/2021	15:00	321,4	91,8%	-	112,19	1665,36	7,34	579,97	9,10	1195,35	76,36	X		
26/03/2021	16:00	322,7	92,2%	-	137,30	1512,10	7,17	569,57	7,47	1197,51	76,08	X		
26/03/2021	17:00	325,8	93,1%	-	127,13	1686,90	7,15	571,17	7,07	1195,60	76,00	X		
26/03/2021	18:00	323,0	92,3%	-	106,51	1524,90	7,32	581,04	7,04	1198,77	76,26	X		
26/03/2021	19:00	323,4	92,4%	-	103,65	1600,88	7,33	568,93	7,66	1197,23	76,51	X		
26/03/2021	20:00	326,8	93,4%	-	107,41	1607,16	7,17	553,10	6,94	1202,49	76,57	X		
26/03/2021	21:00	326,6	93,3%	-	119,71	1586,91	7,15	556,15	7,18	1200,43	76,62	X		
26/03/2021	22:00	328,2	93,8%	-	113,84	1527,71	7,20	560,58	7,53	1200,75	76,54	X		
26/03/2021	23:00	325,7	93,0%	-	118,42	1772,14	7,34	573,60	6,42	1196,23	76,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6572,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
27/03/2021	00:00	328,6	93,9%	-	113,39	1756,55	7,25	567,74	6,92	1189,03	76,36		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/03/2021	01:00	325,4	93,0%	-	101,64	1588,33	7,40	574,28	6,92	1194,15	76,44	X		
27/03/2021	02:00	322,5	92,1%	-	92,74	1668,61	7,53	580,15	6,99	1199,68	76,57	X		
27/03/2021	03:00	319,9	91,4%	-	87,93	1736,09	7,72	594,17	7,41	1199,72	76,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/03/2021	04:00	323,7	92,5%	-	91,25	1645,35	7,49	582,93	6,69	1199,27	76,56	X		
27/03/2021	05:00	327,3	93,5%	-	89,64	1623,81	7,37	574,82	6,22	1201,62	76,62	X		
27/03/2021	06:00	326,5	93,3%	-	90,19	1612,11	7,42	579,86	6,48	1198,71	76,53	X		
27/03/2021	07:00	323,4	92,4%	-	96,24	1601,48	7,53	592,97	7,11	1196,73	76,55	X		
27/03/2021	08:00	321,1	91,7%	-	89,87	1714,27	7,62	605,56	7,38	1195,38	76,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/03/2021	09:00	320,2	91,5%	-	86,08	1700,35	7,58	591,31	6,71	1192,76	76,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/03/2021	10:00	323,5	92,4%	-	104,30	1765,47	7,44	577,09	7,37	1190,63	75,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/03/2021	11:00	322,3	92,1%	-	120,87	1605,38	7,45	572,52	7,42	1192,35	75,75	X		
27/03/2021	12:00	323,6	92,5%	-	116,38	1619,16	7,37	571,35	7,02	1195,03	75,67	X		
27/03/2021	13:00	328,3	93,8%	-	121,80	1611,19	7,18	547,80	6,50	1191,54	75,78	X		
27/03/2021	14:00	324,2	92,6%	-	112,18	1460,24	7,33	559,64	6,85	1194,36	75,79	X		
27/03/2021	15:00	320,3	91,5%	-	104,71	1513,63	7,55	575,65	7,42	1192,57	75,72	X		
27/03/2021	16:00	319,7	91,3%	-	98,99	1679,36	7,56	582,40	7,17	1188,07	75,70	X		
27/03/2021	17:00	312,4	89,2%	-	101,89	1464,95	7,83	611,29	7,25	1185,50	75,66	X		
27/03/2021	18:00	313,3	89,5%	-	96,20	1441,30	7,79	604,19	7,40	1185,71	75,67	X		
27/03/2021	19:00	312,0	89,1%	-	102,12	1476,26	7,83	601,24	7,73	1184,75	75,63	X		
27/03/2021	20:00	318,8	91,1%	-	113,61	1437,74	7,60	586,42	7,25	1186,20	75,60	X		
27/03/2021	21:00	315,9	90,3%	-	110,15	1596,22	7,67	593,16	7,23	1179,85	75,44	X		
27/03/2021	22:00	316,3	90,4%	-	107,66	1552,43	7,50	572,88	6,92	1163,67	75,44	X		
27/03/2021	23:00	315,1	90,0%	-	122,67	1364,88	7,50	571,80	7,23	1162,69	75,02	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6597,95 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
28/03/2021	00:00	316,3	90,4%	-	129,24	1299,68	7,40	575,45	7,22	1163,54	74,60	X		
28/03/2021	01:00	319,7	91,3%	-	130,38	1591,15	7,30	575,88	7,25	1162,75	75,29	X		
28/03/2021	02:00	316,5	90,4%	-	123,16	1613,86	7,44	590,25	7,76	1168,73	75,68	X		
28/03/2021	03:00	320,8	91,7%	-	128,89	1548,79	7,32	584,40	7,86	1165,26	75,98	X		
28/03/2021	04:00	319,7	91,3%	-	126,60	1513,82	7,37	593,68	8,24	1158,52	76,20	X		
28/03/2021	05:00	320,4	91,5%	-	126,37	1578,96	7,40	597,32	7,95	1164,94	76,11	X		
28/03/2021	06:00	324,4	92,7%	-	132,03	1705,54	7,31	595,15	7,86	1166,93	75,63		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/03/2021	07:00	317,3	90,7%	-	128,80	1716,88	7,62	621,38	8,38	1167,15	75,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/03/2021	08:00	316,6	90,5%	-	129,77	1712,21	7,64	613,19	7,90	1161,41	75,43		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/03/2021	09:00	325,3	92,9%	-	142,93	1669,02	7,09	548,42	7,38	1166,10	75,52	X		
28/03/2021	10:00	329,8	94,2%	-	168,76	1454,46	6,91	523,12	7,73	1166,33	75,44	X		
28/03/2021	11:00	326,8	93,4%	-	148,58	1659,16	7,10	530,93	7,12	1163,04	76,05	X		
28/03/2021	12:00	323,7	92,5%	-	127,28	1656,28	7,28	544,35	7,57	1158,01	76,23	X		
28/03/2021	13:00	319,2	91,2%	-	118,98	1390,30	7,42	554,86	7,57	1162,79	76,40	X		
28/03/2021	14:00	324,6	92,7%	-	123,99	1390,90	7,20	536,61	7,32	1165,07	76,41	X		
28/03/2021	15:00	325,9	93,1%	-	132,90	1561,61	7,19	534,02	7,58	1164,31	76,37	X		
28/03/2021	16:00	329,6	94,2%	-	129,47	1611,59	6,97	509,20	7,39	1158,22	77,15	X		
28/03/2021	17:00	326,8	93,4%	-	123,91	1612,72	7,05	506,61	7,04	1159,30	77,45	X		
28/03/2021	18:00	330,0	94,3%	-	131,98	1587,52	6,89	489,40	7,52	1158,56	77,33	X		
28/03/2021	19:00	328,6	93,9%	-	141,72	1601,96	6,98	493,35	7,19	1160,93	76,90	X		
28/03/2021	20:00	327,4	93,5%	-	133,55	1668,97	7,03	499,70	7,69	1156,87	76,93	X		
28/03/2021	21:00	327,1	93,5%	-	130,34	1626,33	7,37	527,06	7,88	1265,60	76,79	X		
28/03/2021	22:00	324,2	92,6%	-	115,59	1646,44	7,57	547,67	7,60	1281,05	76,64	X		
28/03/2021	23:00	321,6	91,9%	-	102,20	1779,96	7,53	543,65	7,78	1178,45	76,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6595,12 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
29/03/2021	00:00	322,6	92,2%	-	105,62	1695,57	7,43	533,93	6,93	1162,14	75,79	X		
29/03/2021	01:00	321,8	91,9%	-	117,69	1682,19	7,47	538,72	7,14	1166,08	75,25	X		
29/03/2021	02:00	321,5	91,9%	-	114,15	1571,18	7,48	541,58	6,86	1170,40	75,30	X		
29/03/2021	03:00	319,2	91,2%	-	109,43	1660,13	7,57	543,09	7,29	1164,74	75,87	X		
29/03/2021	04:00	318,7	91,0%	-	128,45	1636,70	7,55	548,74	6,66	1165,78	75,81	X		
29/03/2021	05:00	322,2	92,1%	-	126,50	1673,91	7,44	533,23	7,25	1170,10	75,85	X		
29/03/2021	06:00	321,8	91,9%	-	119,90	1695,82	7,46	537,79	6,56	1162,02	75,88	X		
29/03/2021	07:00	321,4	91,8%	-	111,88	1722,69	7,51	539,48	6,23	1164,13	75,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/03/2021	08:00	321,2	91,8%	-	107,43	1726,31	7,47	534,94	6,41	1168,85	76,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/03/2021	09:00	322,5	92,1%	-	119,40	1665,70	7,44	533,74	6,98	1164,81	75,93	X		
29/03/2021	10:00	314,9	90,0%	-	128,23	1692,41	7,71	567,87	7,51	1164,60	76,00	X		
29/03/2021	11:00	323,3	92,4%	-	126,57	1784,95	7,39	561,10	7,13	1167,46	75,88		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/03/2021	12:00	322,6	92,2%	-	115,65	1668,54	7,36	563,51	6,95	1168,48	75,84	X		
29/03/2021	13:00	328,4	93,8%	-	107,34	1541,89	7,12	551,52	6,88	1172,52	75,72	X		
29/03/2021	14:00	328,3	93,8%	-	103,28	1386,73	7,12	541,36	7,37	1169,45	75,75	X		
29/03/2021	15:00	328,8	93,9%	-	108,09	1375,16	7,14	528,14	6,68	1172,17	75,57	X		
29/03/2021	16:00	327,4	93,5%	-	118,23	1517,93	7,15	524,96	6,29	1172,43	75,63	X		
29/03/2021	17:00	321,8	91,9%	-	117,29	1675,22	7,40	548,84	7,11	1169,73	75,58	X		
29/03/2021	18:00	323,0	92,3%	-	117,08	1620,77	7,33	534,10	6,83	1169,45	75,52	X		
29/03/2021	19:00	322,9	92,3%	-	109,76	1611,40	7,42	540,13	7,32	1171,96	75,59	X		
29/03/2021	20:00	324,6	92,7%	-	107,42	1599,21	7,30	541,35	6,82	1179,74	75,59	X		
29/03/2021	21:00	326,5	93,3%	-	120,23	1595,15	7,19	539,51	6,77	1184,87	75,55	X		
29/03/2021	22:00	327,4	93,5%	-	125,24	1689,68	7,25	546,45	7,29	1181,63	75,55	X		
29/03/2021	23:00	326,5	93,3%	-	119,18	1963,19	7,36	553,69	7,40	1181,91	75,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6828,00 t/dia		0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
30/03/2021	00:00	325,9	93,1%	-	120,15	1917,53	7,35	553,85	7,52	1184,34	75,23		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/03/2021	01:00	326,3	93,2%	-	135,63	1593,46	7,34	550,87	7,48	1185,75	73,92	X		
30/03/2021	02:00	329,2	94,1%	-	134,52	1603,25	7,21	535,25	7,57	1189,66	73,16	X		
30/03/2021	03:00	331,2	94,6%	-	136,57	1791,11	7,18	522,28	7,40	1189,99	73,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/03/2021	04:00	324,9	92,8%	-	121,19	1670,69	7,41	541,41	7,49	1186,44	73,60	X		
30/03/2021	05:00	325,9	93,1%	-	115,61	1579,37	7,24	525,80	7,91	1181,40	73,72	X		
30/03/2021	06:00	327,8	93,7%	-	116,00	1704,76	7,21	524,63	7,54	1176,02	73,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/03/2021	07:00	329,9	94,3%	-	119,17	1552,38	7,17	518,04	7,50	1180,58	73,65	X		
30/03/2021	08:00	331,6	94,7%	-	116,26	1604,08	7,03	503,23	7,73	1182,58	73,61	X		
30/03/2021	09:00	333,7	95,3%	-	134,73	1771,44	6,99	498,59	8,26	1182,38	73,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/03/2021	10:00	330,4	94,4%	-	165,84	1639,55	7,00	493,00	8,30	1186,30	73,70	X		
30/03/2021	11:00	323,9	92,6%	-	258,89	1527,51	7,13	508,34	8,08	1194,07	74,03	X		
30/03/2021	12:00	324,5	92,7%	-	186,72	1784,39	7,25	533,84	8,32	1184,67	74,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/03/2021	13:00	325,9	93,1%	-	147,71	1742,69	7,28	532,05	8,41	1176,87	74,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/03/2021	14:00	330,9	94,5%	-	138,06	1708,93	7,03	506,43	8,22	1182,00	74,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/03/2021	15:00	332,2	94,9%	-	127,44	1725,25	7,03	500,09	8,57	1186,24	74,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/03/2021	16:00	330,8	94,5%	-	141,07	1673,32	6,95	488,35	8,21	1181,70	74,15	X		
30/03/2021	17:00	326,2	93,2%	-	181,91	1637,25	7,11	494,60	7,99	1177,32	73,72	X		
30/03/2021	18:00	334,6	95,6%	-	231,00	1655,23	6,68	475,85	12,92	1191,25	73,80	X		
30/03/2021	19:00	335,1	95,7%	-	271,90	1989,07	6,73	482,89	12,65	1199,58	73,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/03/2021	20:00	336,2	96,1%	-	243,26	1494,21	6,71	499,15	0,00	1195,20	73,42	X		
30/03/2021	21:00	334,4	95,5%	-	174,74	1515,18	6,95	512,20	0,00	1187,30	73,23	X		
30/03/2021	22:00	334,0	95,4%	-	135,64	1709,12	7,02	515,56	10,86	1186,12	73,12		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/03/2021	23:00	333,3	95,2%	-	119,57	1585,35	7,13	521,05	9,79	1185,69	73,11	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6367,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
31/03/2021	00:00	333,1	95,2%	-	110,76	1670,51	7,18	539,31	9,24	1196,11	73,13	X		
31/03/2021	01:00	332,4	95,0%	-	99,19	1537,81	7,34	554,76	7,82	1198,02	73,18	X		
31/03/2021	02:00	331,8	94,8%	-	89,71	1351,24	7,32	549,63	7,27	1191,75	73,21	X		
31/03/2021	03:00	332,8	95,1%	-	86,51	1609,94	7,36	551,94	7,41	1189,23	73,19	X		
31/03/2021	04:00	330,8	94,5%	-	80,88	1857,40	7,40	555,68	7,57	1180,78	73,19		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/03/2021	05:00	330,7	94,5%	-	73,57	1775,86	7,39	549,74	7,92	1175,59	73,17		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/03/2021	06:00	330,0	94,3%	-	54,96	1613,91	7,41	550,18	7,54	1173,21	73,21	X		
31/03/2021	07:00	331,7	94,8%	-	80,50	1570,78	7,24	537,01	8,64	1169,32	73,13	X		
31/03/2021	08:00	331,4	94,7%	-	85,22	1577,58	7,17	533,56	10,87	1172,74	73,24	X		
31/03/2021	09:00	332,6	95,0%	-	94,91	1456,50	7,10	528,86	9,46	1175,72	73,33	X		
31/03/2021	10:00	329,6	94,2%	-	118,47	1492,72	7,11	534,02	10,99	1170,29	73,32	X		
31/03/2021	11:00	329,1	94,0%	-	121,06	1530,68	7,24	544,59	8,30	1169,07	73,28	X		
31/03/2021	12:00	329,1	94,0%	-	119,43	1595,13	7,21	548,00	8,61	1171,22	73,33	X		
31/03/2021	13:00	329,8	94,2%	-	119,55	1472,41	7,19	551,32	8,78	1171,41	73,45	X		
31/03/2021	14:00	329,6	94,2%	-	114,98	1515,39	7,17	550,61	7,39	1174,20	73,47	X		
31/03/2021	15:00	331,6	94,7%	-	113,05	1497,30	7,12	545,76	8,90	1177,30	73,29	X		
31/03/2021	16:00	331,3	94,6%	-	113,98	1376,91	7,18	551,65	7,47	1181,41	73,02	X		
31/03/2021	17:00	329,0	94,0%	-	112,24	1409,65	7,28	562,17	7,77	1176,19	72,91	X		
31/03/2021	18:00	329,0	94,0%	-	109,92	1616,17	7,29	564,89	7,58	1176,29	72,93	X		
31/03/2021	19:00	324,9	92,8%	-	112,54	1974,91	7,56	588,82	8,28	1178,48	72,93		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/03/2021	20:00	323,1	92,3%	-	104,61	1587,04	7,59	591,29	7,84	1177,62	72,87	X		
31/03/2021	21:00	329,4	94,1%	-	103,44	1515,55	7,29	561,28	7,52	1170,67	72,87	X		
31/03/2021	22:00	332,1	94,9%	-	125,61	1678,28	7,13	542,64	7,89	1175,55	72,41	X		
31/03/2021	23:00	333,0	95,1%	-	122,61	1836,72	7,17	540,10	7,89	1170,45	72,28		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6677,11 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
01/04/2021	00:00	328,7	93,9%	-	114,15	1637,31	7,36	558,64	8,15	1172,34	72,34	X		
01/04/2021	01:00	328,7	93,9%	-	106,26	1536,04	7,36	560,49	8,50	1172,14	72,47	X		
01/04/2021	02:00	331,7	94,8%	-	103,39	1739,50	7,25	545,19	8,06	1170,97	72,43		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/04/2021	03:00	333,1	95,2%	-	108,06	1675,47	7,24	538,00	8,11	1176,45	72,41	X		
01/04/2021	04:00	329,7	94,2%	-	124,29	1652,57	7,39	557,79	8,08	1172,94	72,35	X		
01/04/2021	05:00	329,0	94,0%	-	123,35	1467,80	7,37	554,38	8,41	1174,40	72,40	X		
01/04/2021	06:00	330,6	94,5%	-	115,80	1619,47	7,42	565,81	8,85	1174,59	72,50	X		
01/04/2021	07:00	331,0	94,6%	-	99,23	1620,06	7,43	567,24	9,14	1170,78	72,53	X		
01/04/2021	08:00	331,4	94,7%	-	93,73	1327,81	7,26	543,98	7,60	1167,25	72,90	X		
01/04/2021	09:00	328,3	93,8%	-	103,24	1506,12	7,31	561,62	7,93	1165,71	73,20	X		
01/04/2021	10:00	328,9	94,0%	-	117,78	1492,91	7,08	539,41	9,54	1165,69	73,12	X		
01/04/2021	11:00	331,5	94,7%	-	125,04	1548,39	7,06	534,72	10,47	1165,00	73,20	X		
01/04/2021	12:00	326,6	93,3%	-	124,64	1492,99	7,23	547,73	7,39	1160,42	73,15	X		
01/04/2021	13:00	323,8	92,5%	-	119,06	1453,27	7,29	545,24	8,59	1159,45	73,22	X		
01/04/2021	14:00	323,8	92,5%	-	127,07	1451,45	7,23	539,00	8,72	1154,58	73,11	X		
01/04/2021	15:00	324,0	92,6%	-	127,55	1473,60	7,27	534,56	9,04	1158,10	73,03	X		
01/04/2021	16:00	323,9	92,6%	-	124,17	1546,14	7,25	530,62	8,39	1153,20	73,11	X		
01/04/2021	17:00	322,9	92,3%	-	128,60	1473,02	7,32	541,26	9,19	1156,56	72,90	X		
01/04/2021	18:00	321,1	91,7%	-	127,38	1592,78	7,42	547,91	8,06	1158,79	72,97	X		
01/04/2021	19:00	323,2	92,4%	-	121,25	1549,66	7,38	543,50	8,06	1165,08	73,10	X		
01/04/2021	20:00	325,1	92,9%	-	121,34	1627,57	7,25	544,66	7,70	1165,91	72,94	X		
01/04/2021	21:00	324,5	92,7%	-	115,22	1721,02	7,35	547,27	8,21	1160,65	73,06		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/04/2021	22:00	326,6	93,3%	-	111,91	1680,80	7,24	531,39	8,01	1158,74	73,09	X		
01/04/2021	23:00	327,3	93,5%	-	113,70	1659,55	7,27	532,47	8,41	1164,79	73,09	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6667,65 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
02/04/2021	00:00	327,6	93,6%	-	116,50	1659,98	7,23	531,53	9,44	1161,25	73,04	X		
02/04/2021	01:00	329,7	94,2%	-	118,55	1778,28	7,25	541,45	8,60	1170,04	72,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/04/2021	02:00	328,2	93,8%	-	117,10	1602,39	7,26	538,41	8,61	1167,93	72,55	X		
02/04/2021	03:00	328,4	93,8%	-	116,73	1632,32	7,29	536,97	9,34	1168,47	72,53	X		
02/04/2021	04:00	327,7	93,6%	-	116,50	1716,93	7,23	537,93	8,32	1165,67	72,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/04/2021	05:00	328,7	93,9%	-	108,66	1709,30	7,27	537,93	8,25	1169,32	72,64		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/04/2021	06:00	326,9	93,4%	-	107,01	1636,23	7,38	546,31	8,34	1171,59	72,68	X		
02/04/2021	07:00	325,8	93,1%	-	106,20	1677,06	7,48	557,19	7,95	1165,41	72,63	X		
02/04/2021	08:00	324,9	92,8%	-	104,95	1577,42	7,42	553,40	8,22	1169,59	72,73	X		
02/04/2021	09:00	327,1	93,5%	-	110,52	1597,91	7,33	538,28	8,61	1166,27	72,74	X		
02/04/2021	10:00	326,1	93,2%	-	102,87	1729,73	7,34	535,39	8,42	1170,53	72,78		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/04/2021	11:00	324,5	92,7%	-	199,41	1744,10	7,21	523,11	7,92	1158,82	72,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/04/2021	12:00	326,2	93,2%	-	186,67	1695,63	7,13	521,90	7,34	1167,18	73,23	X		
02/04/2021	13:00	327,8	93,7%	-	129,22	1464,43	7,15	528,95	7,15	1160,93	74,34	X		
02/04/2021	14:00	329,3	94,1%	-	117,89	1541,37	7,10	518,67	6,83	1158,08	74,69	X		
02/04/2021	15:00	328,6	93,9%	-	108,07	1652,42	7,17	522,76	6,91	1156,75	74,61	X		
02/04/2021	16:00	327,6	93,6%	-	110,36	1550,94	7,14	524,47	7,56	1158,70	74,61	X		
02/04/2021	17:00	328,3	93,8%	-	112,77	1622,04	7,07	524,27	6,93	1160,24	75,16	X		
02/04/2021	18:00	325,2	92,9%	-	110,74	1661,21	7,25	537,42	7,15	1160,88	75,22	X		
02/04/2021	19:00	323,0	92,3%	-	129,58	1645,80	7,34	545,75	7,46	1161,61	74,52	X		
02/04/2021	20:00	325,7	93,0%	-	129,31	1797,94	7,31	545,78	7,35	1167,15	74,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/04/2021	21:00	324,2	92,6%	-	124,69	1712,50	7,36	548,58	7,56	1169,69	74,19		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/04/2021	22:00	325,1	92,9%	-	120,10	1788,64	7,29	546,71	6,65	1174,05	74,12		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/04/2021	23:00	327,7	93,6%	-	115,93	1749,18	7,20	521,36	9,80	1172,81	73,86		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6589,07 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
03/04/2021	00:00	330,9	94,6%	-	119,65	1660,25	7,04	507,27	10,16	1175,36	73,23	X		
03/04/2021	01:00	325,0	92,8%	-	120,06	1798,20	7,33	529,02	6,62	1168,28	72,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/04/2021	02:00	324,0	92,6%	-	110,49	1690,05	7,44	535,24	7,73	1175,28	72,23	X		
03/04/2021	03:00	321,3	91,8%	-	99,96	1653,97	7,58	546,22	7,39	1177,48	72,04	X		
03/04/2021	04:00	323,7	92,5%	-	94,77	1715,20	7,44	537,04	7,52	1172,31	72,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/04/2021	05:00	323,9	92,6%	-	91,50	1838,96	7,42	535,70	6,75	1177,21	72,06		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/04/2021	06:00	322,9	92,3%	-	90,56	1851,91	7,43	537,56	7,02	1180,00	72,03		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/04/2021	07:00	322,7	92,2%	-	88,82	1788,96	7,49	545,11	8,10	1176,60	71,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/04/2021	08:00	320,0	91,4%	-	75,60	1469,43	7,36	536,93	8,59	1163,85	72,15	X		
03/04/2021	09:00	321,4	91,8%	-	76,54	1552,70	7,23	537,07	10,23	1152,22	72,52	X		
03/04/2021	10:00	321,0	91,7%	-	80,40	1602,18	7,20	530,27	10,80	1162,32	72,53	X		
03/04/2021	11:00	323,6	92,5%	-	84,94	1736,51	7,14	516,28	13,20	1156,61	72,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/04/2021	12:00	320,8	91,7%	-	86,48	1549,72	7,19	528,58	10,17	1167,50	72,61	X		
03/04/2021	13:00	322,2	92,1%	-	86,18	1701,12	7,11	532,81	0,00	1166,17	72,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/04/2021	14:00	322,2	92,1%	-	89,10	1704,28	7,08	537,47	0,00	1171,08	72,74		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/04/2021	15:00	318,6	91,0%	-	88,82	1645,90	7,38	585,97	0,00	1180,85	72,77	X		
03/04/2021	16:00	320,8	91,7%	-	91,35	1562,77	7,20	568,53	0,00	1174,80	72,64	X		
03/04/2021	17:00	324,2	92,6%	-	102,19	1613,25	7,06	551,87	0,00	1188,09	72,15	X		
03/04/2021	18:00	324,3	92,7%	-	98,94	1682,79	7,15	569,48	13,47	1191,62	71,89	X		
03/04/2021	19:00	321,5	91,9%	-	95,14	1722,32	7,36	576,38	8,01	1194,92	71,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/04/2021	20:00	323,9	92,6%	-	88,70	1592,02	7,26	570,47	9,40	1192,88	71,70	X		
03/04/2021	21:00	325,1	92,9%	-	93,67	1636,78	7,20	571,10	9,97	1191,06	71,80	X		
03/04/2021	22:00	324,9	92,8%	-	101,16	1702,48	7,29	578,22	9,17	1189,46	71,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/04/2021	23:00	322,9	92,3%	-	104,79	1606,50	7,34	560,83	8,38	1189,41	71,68	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6736,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
04/04/2021	00:00	323,5	92,4%	-	111,98	1590,51	7,30	553,50	8,18	1190,63	71,79	X		
04/04/2021	01:00	323,9	92,6%	-	122,36	1626,53	7,26	523,31	7,83	1196,09	71,77	X		
04/04/2021	02:00	325,3	92,9%	-	128,93	1399,27	7,21	496,24	7,33	1196,70	71,80	X		
04/04/2021	03:00	326,0	93,1%	-	127,19	1414,61	7,25	486,42	9,54	1180,32	71,68	X		
04/04/2021	04:00	323,6	92,5%	-	127,77	1690,83	7,31	490,61	7,22	1180,37	71,75	X		
04/04/2021	05:00	323,4	92,4%	-	132,83	1697,26	7,35	525,96	7,52	1190,05	71,88	X		
04/04/2021	06:00	320,8	91,7%	-	133,17	1700,52	7,45	542,56	7,40	1186,86	71,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/04/2021	07:00	322,1	92,0%	-	118,70	1461,88	7,49	547,84	7,37	1190,41	71,90	X		
04/04/2021	08:00	324,1	92,6%	-	106,36	1685,81	7,41	554,97	7,76	1191,61	71,89	X		
04/04/2021	09:00	323,6	92,5%	-	108,01	1696,87	7,34	545,63	8,48	1191,20	71,80	X		
04/04/2021	10:00	324,6	92,7%	-	123,80	1794,52	7,19	530,48	8,01	1185,77	71,83		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/04/2021	11:00	328,1	93,7%	-	132,43	1686,68	7,16	528,81	7,81	1192,39	71,89	X		
04/04/2021	12:00	328,3	93,8%	-	124,43	1501,12	7,15	534,14	8,02	1185,45	72,00	X		
04/04/2021	13:00	329,0	94,0%	-	120,41	1608,82	7,13	538,57	8,46	1175,36	71,78	X		
04/04/2021	14:00	325,2	92,9%	-	119,15	1597,05	7,28	547,92	8,65	1180,95	71,84	X		
04/04/2021	15:00	324,6	92,8%	-	120,83	1499,59	7,28	544,36	8,83	1174,52	71,77	X		
04/04/2021	16:00	325,9	93,1%	-	127,39	1661,48	7,18	540,81	7,64	1176,96	71,97	X		
04/04/2021	17:00	326,2	93,2%	-	120,49	1580,17	7,21	543,41	7,47	1184,98	72,11	X		
04/04/2021	18:00	325,7	93,0%	-	104,42	1602,25	7,24	546,70	7,57	1175,82	73,43	X		
04/04/2021	19:00	325,9	93,1%	-	97,93	1608,99	7,33	552,09	7,81	1171,98	73,97	X		
04/04/2021	20:00	326,3	93,2%	-	97,03	1654,19	7,28	542,97	7,41	1178,92	74,13	X		
04/04/2021	21:00	327,6	93,6%	-	103,25	1746,85	7,25	539,32	7,24	1176,62	73,97		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/04/2021	22:00	328,7	93,9%	-	109,08	1718,95	7,22	539,01	7,27	1177,32	73,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/04/2021	23:00	327,8	93,7%	-	116,67	1682,96	7,27	536,88	7,21	1180,96	73,07	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6630,74 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
05/04/2021	00:00	326,0	93,1%	-	116,51	1609,40	7,28	541,91	7,33	1181,24	73,15	X		
05/04/2021	01:00	326,9	93,4%	-	125,42	1571,29	7,28	539,29	7,21	1182,86	72,75	X		
05/04/2021	02:00	324,4	92,7%	-	118,99	1587,90	7,41	552,41	7,45	1188,93	72,89	X		
05/04/2021	03:00	324,3	92,7%	-	113,28	1531,90	7,46	557,24	6,80	1187,93	73,18	X		
05/04/2021	04:00	325,2	92,9%	-	108,41	1584,64	7,43	550,30	7,08	1185,64	73,06	X		
05/04/2021	05:00	326,1	93,2%	-	115,93	1708,02	7,35	542,82	6,80	1187,02	72,75		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/04/2021	06:00	325,9	93,1%	-	118,86	1704,14	7,38	545,65	6,67	1185,81	72,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/04/2021	07:00	324,3	92,7%	-	122,37	1765,84	7,40	543,82	7,07	1188,15	72,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/04/2021	08:00	322,2	92,1%	-	116,22	1642,33	7,49	555,74	7,81	1183,08	72,72	X		
05/04/2021	09:00	325,2	92,9%	-	124,54	1808,89	7,33	539,81	8,35	1186,53	72,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/04/2021	10:00	326,3	93,2%	-	135,13	1751,62	7,25	527,99	7,75	1180,91	72,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/04/2021	11:00	325,5	93,0%	-	131,49	1801,65	7,34	531,70	7,05	1172,93	72,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/04/2021	12:00	325,4	93,0%	-	130,81	1594,48	7,30	535,42	8,37	1182,91	72,76	X		
05/04/2021	13:00	323,0	92,3%	-	130,79	1669,59	7,36	547,06	7,55	1175,87	72,70	X		
05/04/2021	14:00	322,8	92,2%	-	130,29	1581,08	7,32	541,43	7,91	1175,87	72,79	X		
05/04/2021	15:00	325,2	92,9%	-	129,73	1498,39	7,22	530,87	8,04	1172,24	72,86	X		
05/04/2021	16:00	327,1	93,5%	-	137,43	1571,74	7,15	521,54	7,86	1174,73	72,67	X		
05/04/2021	17:00	325,7	93,0%	-	140,63	1652,74	7,33	541,11	7,54	1179,15	72,54	X		
05/04/2021	18:00	324,1	92,6%	-	133,67	1648,80	7,40	554,16	7,50	1187,79	72,60	X		
05/04/2021	19:00	325,3	92,9%	-	138,09	1598,21	7,37	544,38	7,75	1183,21	72,69	X		
05/04/2021	20:00	322,2	92,1%	-	140,55	1595,74	7,34	544,82	6,64	1181,60	72,59	X		
05/04/2021	21:00	323,6	92,5%	-	144,88	1617,75	7,27	536,65	6,73	1192,25	72,64	X		
05/04/2021	22:00	326,5	93,3%	-	141,90	1640,56	7,20	525,98	6,57	1202,25	72,70	X		
05/04/2021	23:00	327,7	93,6%	-	144,03	1622,60	7,20	519,67	7,26	1206,18	72,61	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6644,29 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
06/04/2021	00:00	327,3	93,5%	-	138,08	1601,30	7,23	525,20	6,87	1207,62	72,51	X		
06/04/2021	01:00	326,5	93,3%	-	142,51	1608,57	7,34	542,49	6,40	1198,12	72,49	X		
06/04/2021	02:00	323,7	92,5%	-	152,14	1712,47	7,42	557,67	6,52	1191,81	72,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/04/2021	03:00	325,4	93,0%	-	147,41	1615,77	7,44	551,43	6,48	1196,50	72,09	X		
06/04/2021	04:00	324,5	92,7%	-	137,20	1593,04	7,47	556,86	7,21	1198,44	72,61	X		
06/04/2021	05:00	325,9	93,1%	-	125,96	1551,41	7,41	551,02	6,75	1187,81	73,40	X		
06/04/2021	06:00	325,7	93,0%	-	115,54	1629,14	7,41	549,86	6,83	1191,60	74,05	X		
06/04/2021	07:00	322,6	92,2%	-	124,78	1650,32	7,50	557,48	7,52	1187,39	73,76	X		
06/04/2021	08:00	323,8	92,5%	-	150,04	1800,43	7,40	551,18	7,00	1183,01	72,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/04/2021	09:00	324,7	92,8%	-	163,91	1710,22	7,30	538,43	7,60	1180,62	72,17		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/04/2021	10:00	321,6	91,9%	-	185,87	1651,48	7,32	544,42	7,39	1175,89	73,15	X		
06/04/2021	11:00	319,1	91,2%	-	296,77	1850,13	7,23	529,46	6,75	1149,60	73,20		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/04/2021	12:00	323,9	92,6%	-	224,73	1536,55	7,19	515,85	7,11	1164,90	74,77	X		
06/04/2021	13:00	326,0	93,1%	-	157,70	1699,75	7,13	512,11	7,80	1159,49	75,81	X		
06/04/2021	14:00	327,0	93,4%	-	141,25	1674,71	7,07	508,48	7,07	1161,93	75,77	X		
06/04/2021	15:00	328,1	93,7%	-	133,85	1722,42	7,04	502,34	7,44	1161,31	75,55		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/04/2021	16:00	329,8	94,2%	-	128,68	1776,43	6,96	497,75	7,00	1169,18	75,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/04/2021	17:00	328,6	93,9%	-	137,29	1814,38	7,08	511,54	7,40	1187,47	74,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/04/2021	18:00	331,7	94,8%	-	144,10	1628,59	7,02	511,86	7,21	1196,84	73,75	X		
06/04/2021	19:00	328,5	93,9%	-	134,04	1694,24	7,32	536,69	7,31	1203,14	72,86	X		
06/04/2021	20:00	325,9	93,1%	-	120,58	1786,54	7,46	556,19	7,06	1200,87	72,83		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/04/2021	21:00	325,5	93,0%	-	109,65	1750,62	7,42	547,27	7,41	1203,76	72,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/04/2021	22:00	325,2	92,9%	-	104,07	1747,42	7,43	546,33	6,72	1203,49	72,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/04/2021	23:00	325,8	93,1%	-	100,87	1727,83	7,46	544,32	6,81	1201,86	72,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6646,04 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
07/04/2021	00:00	327,5	93,6%	-	97,13	1772,41	7,48	545,18	6,89	1206,00	72,33		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/04/2021	01:00	325,2	92,9%	-	93,26	1690,30	7,45	543,69	7,12	1201,49	72,12	X		
07/04/2021	02:00	324,5	92,7%	-	85,28	1558,04	7,51	545,05	7,22	1202,03	72,06	X		
07/04/2021	03:00	327,0	93,4%	-	82,34	1723,94	7,45	540,02	6,88	1201,84	71,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/04/2021	04:00	326,8	93,4%	-	79,91	1704,06	7,46	539,87	7,35	1199,62	71,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/04/2021	05:00	327,5	93,6%	-	74,59	1552,49	7,40	526,39	6,84	1200,09	71,96	X		
07/04/2021	06:00	326,7	93,3%	-	76,06	1575,39	7,36	519,58	7,31	1200,37	71,87	X		
07/04/2021	07:00	329,8	94,2%	-	78,47	1675,88	7,37	519,73	7,36	1195,62	71,84	X		
07/04/2021	08:00	327,6	93,6%	-	83,93	1712,59	7,39	519,68	7,03	1193,13	72,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/04/2021	09:00	325,2	92,9%	-	92,06	1710,67	7,45	517,81	6,85	1190,14	72,12		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/04/2021	10:00	322,7	92,2%	-	93,17	1640,16	7,46	517,81	6,99	1186,25	72,90	X		
07/04/2021	11:00	324,1	92,6%	-	103,39	1594,20	7,35	504,63	6,20	1179,83	73,25	X		
07/04/2021	12:00	324,7	92,8%	-	107,81	1667,11	7,22	501,45	6,52	1173,04	73,87	X		
07/04/2021	13:00	322,9	92,3%	-	106,82	1827,72	7,25	508,96	7,17	1168,32	74,20		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/04/2021	14:00	324,5	92,7%	-	106,85	1760,92	7,17	505,21	8,25	1165,37	74,21		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/04/2021	15:00	328,4	93,8%	-	107,71	1686,16	6,99	486,42	0,00	1164,78	74,11	X		
07/04/2021	16:00	329,7	94,2%	-	106,19	1642,20	6,95	482,46	12,65	1165,65	74,01	X		
07/04/2021	17:00	327,4	93,5%	-	103,88	1534,64	7,25	515,41	8,32	1131,29	72,91	X		
07/04/2021	18:00	322,8	92,2%	-	119,81	1794,11	7,62	557,12	7,19	1214,61	72,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/04/2021	19:00	324,9	92,8%	-	119,70	1659,36	7,58	549,70	6,86	1214,78	72,43	X		
07/04/2021	20:00	324,3	92,7%	-	120,51	1578,11	7,44	535,36	6,88	1200,57	72,36	X		
07/04/2021	21:00	323,9	92,6%	-	121,99	1573,12	7,35	526,10	6,44	1195,70	72,29	X		
07/04/2021	22:00	325,5	93,0%	-	121,24	1750,36	7,35	524,91	6,49	1196,38	72,33		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/04/2021	23:00	325,4	93,0%	-	119,59	1611,61	7,43	527,58	7,14	1196,25	72,33	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6630,01 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
08/04/2021	00:00	325,5	93,0%	-	116,16	1559,41	7,44	530,84	7,06	1197,35	72,36	X		
08/04/2021	01:00	322,6	92,2%	-	118,63	1763,16	7,58	545,50	6,88	1194,09	72,27		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/04/2021	02:00	322,9	92,3%	-	115,40	1699,75	7,57	541,41	6,59	1193,88	72,28	X		
08/04/2021	03:00	327,0	93,4%	-	113,41	1628,20	7,27	510,57	7,17	1190,77	72,45	X		
08/04/2021	04:00	327,3	93,5%	-	117,57	1705,23	7,22	523,36	6,87	1199,23	72,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/04/2021	05:00	317,4	90,7%	-	114,44	1682,52	7,64	559,11	6,55	1198,61	72,29	X		
08/04/2021	06:00	320,8	91,7%	-	117,86	1765,15	7,51	549,50	7,23	1195,12	72,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/04/2021	07:00	326,1	93,2%	-	114,66	1734,41	7,32	521,11	6,51	1191,33	72,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/04/2021	08:00	326,8	93,4%	-	122,98	1792,10	7,20	515,60	6,54	1195,43	72,13		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/04/2021	09:00	326,1	93,2%	-	125,20	1638,77	7,25	523,78	6,97	1198,49	72,05	X		
08/04/2021	10:00	328,1	93,7%	-	128,30	1553,72	7,13	515,19	7,10	1196,99	72,03	X		
08/04/2021	11:00	329,3	94,1%	-	123,31	1724,84	7,17	509,13	6,64	1194,02	72,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/04/2021	12:00	327,0	93,4%	-	123,07	1719,77	7,12	510,83	7,03	1192,26	71,97		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/04/2021	13:00	327,3	93,5%	-	119,47	1834,61	7,07	511,32	6,88	1192,60	72,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/04/2021	14:00	326,6	93,3%	-	123,12	1575,68	7,03	506,97	7,01	1198,88	71,88	X		
08/04/2021	15:00	321,0	91,7%	-	121,94	1621,13	7,34	515,78	7,09	1203,08	71,61	X		
08/04/2021	16:00	327,5	93,6%	-	121,93	1603,79	7,13	518,95	7,13	1203,91	71,92	X		
08/04/2021	17:00	325,0	92,8%	-	122,25	1527,59	7,30	530,46	7,62	1202,96	71,83	X		
08/04/2021	18:00	324,1	92,6%	-	127,75	1597,39	7,34	531,28	7,66	1202,88	71,81	X		
08/04/2021	19:00	324,9	92,8%	-	133,24	1677,67	7,33	531,10	7,04	1203,53	72,12	X		
08/04/2021	20:00	325,9	93,1%	-	129,36	1622,82	7,34	532,07	7,22	1199,87	72,49	X		
08/04/2021	21:00	324,1	92,6%	-	119,78	1611,76	7,40	537,89	7,90	1196,17	73,34	X		
08/04/2021	22:00	324,5	92,7%	-	119,28	1603,12	7,37	540,31	7,37	1188,98	73,68	X		
08/04/2021	23:00	322,4	92,1%	-	114,00	1737,43	7,49	549,05	7,17	1191,23	74,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6636,21	t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
09/04/2021	00:00	326,0	93,1%	-	129,06	1647,68	7,32	535,85	6,81	1194,07	73,85	X		
09/04/2021	01:00	325,3	92,9%	-	137,62	1687,87	7,36	536,00	6,56	1196,63	73,34	X		
09/04/2021	02:00	327,1	93,5%	-	142,67	1698,74	7,28	525,81	7,44	1194,22	73,22	X		
09/04/2021	03:00	325,1	92,9%	-	126,77	1674,82	7,38	534,89	7,44	1191,46	73,96	X		
09/04/2021	04:00	325,0	92,8%	-	131,21	1604,27	7,23	527,82	7,41	1189,91	74,17	X		
09/04/2021	05:00	326,6	93,3%	-	140,54	1641,11	7,10	515,03	6,92	1191,76	73,95	X		
09/04/2021	06:00	327,4	93,5%	-	141,75	1601,42	7,09	505,64	6,40	1187,13	74,33	X		
09/04/2021	07:00	326,9	93,4%	-	141,45	1653,59	7,16	515,39	6,23	1187,82	74,38	X		
09/04/2021	08:00	325,0	92,8%	-	147,66	1599,50	7,14	513,38	6,41	1186,76	74,30	X		
09/04/2021	09:00	323,1	92,3%	-	156,66	1680,90	7,19	518,64	6,35	1185,36	74,91	X		
09/04/2021	10:00	324,1	92,6%	-	182,25	1702,96	7,04	503,07	7,44	1185,01	75,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/04/2021	11:00	322,0	92,0%	-	276,94	1960,08	7,02	500,49	6,95	1204,99	74,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/04/2021	12:00	323,9	92,6%	-	311,16	1828,42	7,15	524,30	6,83	1221,52	72,03		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/04/2021	13:00	325,1	92,9%	-	239,19	1753,49	7,13	526,02	7,35	1227,01	71,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/04/2021	14:00	326,1	93,2%	-	202,06	1636,14	7,01	513,60	7,18	1230,56	71,27	X		
09/04/2021	15:00	324,4	92,7%	-	173,45	1433,15	7,09	523,66	8,93	1230,27	71,33	X		
09/04/2021	16:00	324,6	92,7%	-	164,42	1750,61	7,03	515,01	7,26	1226,13	72,55		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/04/2021	17:00	328,2	93,8%	-	155,80	1660,16	6,87	505,75	8,64	1215,24	74,06	X		
09/04/2021	18:00	328,2	93,8%	-	144,39	1612,82	7,06	521,07	7,42	1211,03	74,91	X		
09/04/2021	19:00	326,0	93,1%	-	126,36	1588,96	7,27	532,17	7,39	1210,24	75,42	X		
09/04/2021	20:00	324,7	92,8%	-	127,32	1702,78	7,28	532,99	6,96	1204,60	75,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/04/2021	21:00	326,1	93,2%	-	124,47	1481,29	7,33	530,13	7,07	1202,26	75,54	X		
09/04/2021	22:00	323,5	92,4%	-	120,27	1550,11	7,42	549,06	7,63	1196,99	75,46	X		
09/04/2021	23:00	323,0	92,3%	-	124,65	1523,94	7,47	549,59	8,04	1198,02	75,50	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6624,45 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
10/04/2021	00:00	321,0	91,7%	-	135,20	1466,98	7,54	557,59	7,22	1196,53	75,14	X		
10/04/2021	01:00	323,6	92,5%	-	141,82	1629,66	7,42	546,28	6,87	1193,29	74,85	X		
10/04/2021	02:00	322,2	92,1%	-	173,17	1790,70	7,40	549,44	6,72	1197,76	73,86		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/04/2021	03:00	323,8	92,5%	-	198,70	1615,66	7,39	546,02	6,56	1202,33	72,82	X		
10/04/2021	04:00	323,3	92,4%	-	194,69	1594,97	7,35	540,44	6,92	1198,95	73,35	X		
10/04/2021	05:00	324,7	92,8%	-	170,66	1579,63	7,27	530,69	6,88	1184,65	74,63	X		
10/04/2021	06:00	327,4	93,5%	-	174,39	1643,14	7,18	523,50	6,70	1194,85	74,84	X		
10/04/2021	07:00	323,8	92,5%	-	165,88	1549,13	7,37	530,91	6,84	1186,27	75,32	X		
10/04/2021	08:00	324,1	92,6%	-	139,03	1492,40	7,24	527,51	7,05	1183,23	76,67	X		
10/04/2021	09:00	325,1	92,9%	-	117,16	1387,67	7,10	507,53	7,41	1180,27	78,61	X		
10/04/2021	10:00	322,8	92,2%	-	117,09	1370,19	7,18	514,82	6,88	1174,46	79,17	X		
10/04/2021	11:00	323,7	92,5%	-	116,36	1404,50	7,14	513,69	7,31	1173,58	79,44	X		
10/04/2021	12:00	321,4	91,8%	-	111,54	1493,53	7,21	533,09	7,03	1171,81	79,53	X		
10/04/2021	13:00	322,9	92,3%	-	114,52	1621,73	7,09	524,96	7,08	1169,43	79,52	X		
10/04/2021	14:00	322,4	92,1%	-	133,72	1741,01	7,13	536,94	6,48	1175,62	78,88		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/04/2021	15:00	323,0	92,3%	-	151,96	1707,69	7,17	534,74	7,40	1180,24	77,21		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/04/2021	16:00	325,0	92,8%	-	162,02	1683,35	7,09	533,19	6,90	1186,17	76,28	X		
10/04/2021	17:00	325,0	92,8%	-	173,89	1727,48	7,21	545,36	7,12	1203,16	74,75		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/04/2021	18:00	327,9	93,7%	-	202,90	1727,31	7,16	538,61	7,24	1210,56	72,99		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/04/2021	19:00	327,4	93,5%	-	215,59	1676,25	7,22	538,84	7,17	1212,56	71,89	X		
10/04/2021	20:00	327,7	93,6%	-	202,53	1631,73	7,20	534,65	7,40	1213,70	71,43	X		
10/04/2021	21:00	328,3	93,8%	-	180,38	1522,90	7,19	528,11	6,55	1207,08	72,77	X		
10/04/2021	22:00	328,3	93,8%	-	142,93	1571,61	7,14	527,93	6,90	1195,41	75,01	X		
10/04/2021	23:00	328,7	93,9%	-	136,80	1513,94	7,10	526,43	7,16	1192,77	76,23	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6624,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
11/04/2021	00:00	329,1	94,0%	-	131,91	1595,80	7,11	521,80	7,48	1185,86	76,78	X		
11/04/2021	01:00	330,1	94,3%	-	127,40	1640,15	7,05	514,60	9,09	1185,41	76,90	X		
11/04/2021	02:00	324,9	92,8%	-	120,52	1592,31	7,14	519,25	6,47	1169,21	76,75	X		
11/04/2021	03:00	320,8	91,7%	-	106,48	1682,47	7,31	537,85	6,69	1161,55	76,81	X		
11/04/2021	04:00	320,6	91,6%	-	108,74	1686,42	7,16	529,78	6,61	1161,52	76,83	X		
11/04/2021	05:00	321,2	91,8%	-	132,66	1701,19	7,14	529,69	6,62	1163,79	76,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/04/2021	06:00	321,8	91,9%	-	127,17	1607,27	7,20	538,63	7,30	1165,79	76,38	X		
11/04/2021	07:00	322,4	92,1%	-	139,16	1680,07	7,29	540,83	6,95	1172,34	75,47	X		
11/04/2021	08:00	323,5	92,4%	-	135,73	1581,41	7,11	519,85	9,39	1167,89	75,80	X		
11/04/2021	09:00	328,2	93,8%	-	146,44	1614,56	6,84	493,26	0,00	1163,39	76,35	X		
11/04/2021	10:00	325,5	93,0%	-	163,15	1688,54	6,82	492,72	0,00	1163,47	76,40	X		
11/04/2021	11:00	324,5	92,7%	-	163,80	1610,33	6,95	503,63	12,28	1160,06	76,40	X		
11/04/2021	12:00	322,8	92,2%	-	157,92	1633,46	7,01	522,92	7,44	1161,83	76,61	X		
11/04/2021	13:00	323,4	92,4%	-	145,94	1705,39	7,13	539,79	7,42	1165,47	76,48		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/04/2021	14:00	322,8	92,2%	-	123,44	1716,93	7,33	560,75	6,96	1166,10	76,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/04/2021	15:00	325,0	92,8%	-	115,23	1681,56	7,29	542,92	7,85	1163,53	76,18	X		
11/04/2021	16:00	326,0	93,1%	-	101,85	1725,68	7,26	534,27	6,84	1159,89	76,23		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/04/2021	17:00	323,1	92,3%	-	107,58	1658,28	7,42	547,82	6,69	1161,93	75,54	X		
11/04/2021	18:00	321,2	91,8%	-	116,02	1632,91	7,58	568,94	6,53	1163,07	74,79	X		
11/04/2021	19:00	319,9	91,4%	-	126,08	1602,57	7,65	565,53	6,95	1168,24	73,86	X		
11/04/2021	20:00	323,1	92,3%	-	121,15	1643,20	7,48	544,32	6,75	1162,58	73,91	X		
11/04/2021	21:00	324,9	92,8%	-	119,84	1606,33	7,41	533,22	6,46	1166,39	74,08	X		
11/04/2021	22:00	327,3	93,5%	-	114,94	1604,59	7,34	529,28	6,93	1161,97	74,56	X		
11/04/2021	23:00	329,4	94,1%	-	102,67	1641,55	7,33	530,76	7,60	1162,17	74,99	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão Oleo combustível		
Consumo Médio	6661,72 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm³)	(mg/Nm³)	(%)	(mg/Nm³)	(mg/Nm³)	Nm³/h x 1000	(°C)			
12/04/2021	00:00	330,1	94,3%	-	91,36	1676,61	7,32	529,95	7,28	1160,83	75,55	X		
12/04/2021	01:00	330,9	94,6%	-	84,69	1534,77	7,30	540,75	9,17	1142,06	75,16	X		
12/04/2021	02:00	329,5	94,2%	-	78,76	1609,64	7,20	537,58	7,50	1139,23	75,15	X		
12/04/2021	03:00	327,9	93,7%	-	80,88	1623,69	7,30	540,50	7,14	1137,21	75,09	X		
12/04/2021	04:00	327,3	93,5%	-	72,48	1641,11	7,34	551,27	8,36	1136,96	74,90	X		
12/04/2021	05:00	325,0	92,8%	-	66,51	1563,02	7,43	562,54	7,82	1145,02	74,89	X		
12/04/2021	06:00	326,3	93,2%	-	61,36	1461,61	7,50	566,43	7,97	1142,51	74,90	X		
12/04/2021	07:00	322,7	92,2%	-	62,47	1332,89	7,53	552,60	8,72	1139,34	74,90	X		
12/04/2021	08:00	325,2	92,9%	-	66,50	1287,76	7,34	529,10	9,94	1132,57	75,21	X		
12/04/2021	09:00	328,4	93,8%	-	62,52	1494,60	7,29	526,60	11,42	1122,44	75,53	X		
12/04/2021	10:00	326,1	93,2%	-	59,79	1342,15	7,28	530,81	8,51	1116,57	75,70	X		
12/04/2021	11:00	324,1	92,6%	-	59,09	1334,47	7,38	534,73	9,01	1109,08	75,57	X		
12/04/2021	12:00	327,6	93,6%	-	53,82	1704,93	7,22	528,27	12,96	1098,89	75,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/04/2021	13:00	325,4	93,0%	-	56,71	1709,22	7,33	545,43	9,21	1127,81	75,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/04/2021	14:00	324,5	92,7%	-	66,09	1468,75	7,35	547,92	8,80	1128,11	75,64	X		
12/04/2021	15:00	327,5	93,6%	-	75,58	1496,06	7,24	536,30	10,73	1130,39	75,49	X		
12/04/2021	16:00	328,1	93,7%	-	87,94	1600,41	7,18	532,16	10,94	1136,85	75,66	X		
12/04/2021	17:00	323,4	92,4%	-	86,57	1522,73	7,40	555,35	8,03	1148,31	76,55	X		
12/04/2021	18:00	322,7	92,2%	-	89,35	1509,99	7,41	557,34	8,30	1144,89	77,01	X		
12/04/2021	19:00	325,3	92,9%	-	95,83	1598,23	7,35	545,81	8,42	1147,54	77,04	X		
12/04/2021	20:00	326,8	93,4%	-	98,24	1691,90	7,22	535,00	10,93	1145,53	77,07	X		
12/04/2021	21:00	328,7	93,9%	-	101,29	1711,64	7,24	531,29	11,29	1142,41	76,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/04/2021	22:00	327,8	93,7%	-	105,71	1613,41	7,27	527,37	9,07	1137,37	76,65	X		
12/04/2021	23:00	326,0	93,1%	-	96,80	1722,10	7,29	528,04	11,63	1124,16	76,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6602,62 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
13/04/2021	00:00	326,0	93,1%	-	102,63	1736,67	7,26	528,02	9,75	1131,60	76,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/04/2021	01:00	325,8	93,1%	-	115,75	1623,63	7,28	531,69	8,55	1128,07	75,66	X		
13/04/2021	02:00	327,5	93,6%	-	125,10	1575,61	7,22	528,71	9,89	1132,73	75,57	X		
13/04/2021	03:00	326,5	93,3%	-	109,32	1763,44	7,34	537,13	7,94	1123,78	76,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/04/2021	04:00	323,8	92,5%	-	94,05	1715,08	7,39	540,30	7,54	1125,71	76,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/04/2021	05:00	323,5	92,4%	-	94,74	1870,30	7,41	545,81	7,74	1122,07	76,48		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/04/2021	06:00	321,0	91,7%	-	93,42	1904,92	7,55	557,84	7,32	1128,00	76,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/04/2021	07:00	317,6	90,8%	-	94,34	1686,16	7,66	573,29	6,93	1130,62	75,97	X		
13/04/2021	08:00	322,1	92,0%	-	93,52	1663,40	7,46	564,55	7,17	1132,59	76,39	X		
13/04/2021	09:00	321,5	91,9%	-	163,20	1464,80	7,40	566,42	8,21	1137,81	76,45	X		
13/04/2021	10:00	320,8	91,7%	-	175,81	1485,18	7,35	560,49	8,77	1133,83	76,77	X		
13/04/2021	11:00	321,2	91,8%	-	191,39	1361,01	7,26	546,85	8,18	1124,95	76,71	X		
13/04/2021	12:00	324,5	92,7%	-	131,77	1681,77	7,24	543,62	8,29	1120,25	76,67	X		
13/04/2021	13:00	325,1	92,9%	-	114,57	1614,62	7,25	544,53	8,67	1117,71	76,65	X		
13/04/2021	14:00	327,7	93,6%	-	104,00	1624,77	7,12	524,64	13,12	1119,63	76,48	X		
13/04/2021	15:00	323,0	92,3%	-	101,85	1553,72	7,35	554,78	8,16	1121,17	76,50	X		
13/04/2021	16:00	324,4	92,7%	-	94,28	1636,68	7,19	550,05	8,63	1122,56	76,52	X		
13/04/2021	17:00	323,4	92,4%	-	155,97	1702,44	7,16	543,72	11,10	1126,20	76,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/04/2021	18:00	323,0	92,3%	-	140,76	1742,14	7,26	553,72	8,12	1127,16	76,19		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/04/2021	19:00	319,5	91,3%	-	79,86	1708,65	7,48	577,67	7,37	1126,63	75,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/04/2021	20:00	322,9	92,3%	-	77,66	1611,60	7,26	549,07	8,17	1124,31	76,10	X		
13/04/2021	21:00	324,5	92,7%	-	80,12	1719,68	7,18	543,39	7,06	1128,69	76,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/04/2021	22:00	328,2	93,8%	-	115,49	1695,11	7,11	529,39	10,03	1125,44	76,34	X		
13/04/2021	23:00	324,4	92,7%	-	157,37	1713,13	7,35	546,38	7,86	1125,17	76,27		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6665,52 t/dia		0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
14/04/2021	00:00	324,6	92,7%	-	83,44	1705,22	7,29	549,89	7,63	1123,29	76,24		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/04/2021	01:00	325,9	93,1%	-	78,48	1731,41	7,26	540,05	7,54	1125,32	75,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/04/2021	02:00	328,7	93,9%	-	99,05	1702,85	7,15	531,64	6,98	1126,66	75,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/04/2021	03:00	328,4	93,8%	-	96,15	1590,87	7,23	527,09	7,05	1122,95	76,32	X		
14/04/2021	04:00	329,1	94,0%	-	89,52	1572,15	7,17	523,99	7,55	1129,32	76,32	X		
14/04/2021	05:00	327,8	93,7%	-	92,70	1519,31	7,11	514,50	7,58	1126,00	76,44	X		
14/04/2021	06:00	329,2	94,1%	-	92,80	1613,44	7,10	508,86	8,61	1121,53	76,37	X		
14/04/2021	07:00	331,4	94,7%	-	97,50	1608,29	7,00	488,53	9,98	1128,00	76,28	X		
14/04/2021	08:00	327,8	93,7%	-	103,35	1651,17	7,16	513,49	7,41	1114,57	76,53	X		
14/04/2021	09:00	326,2	93,2%	-	104,18	1484,92	7,34	529,28	6,91	1158,01	76,49	X		
14/04/2021	10:00	327,3	93,5%	-	103,68	1456,98	7,31	529,83	7,56	1155,87	76,45	X		
14/04/2021	11:00	326,6	93,3%	-	110,28	1589,02	7,33	528,54	7,07	1155,13	76,25	X		
14/04/2021	12:00	328,1	93,7%	-	111,22	1738,61	7,24	519,94	7,06	1151,55	76,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/04/2021	13:00	327,8	93,7%	-	114,18	1769,70	7,19	516,63	7,30	1153,92	76,43		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/04/2021	14:00	328,6	93,9%	-	114,57	1775,36	7,13	508,80	9,20	1149,97	76,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/04/2021	15:00	326,2	93,2%	-	127,79	1790,60	7,25	519,30	8,97	1153,17	75,66		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/04/2021	16:00	323,8	92,5%	-	130,03	1785,18	7,30	526,07	8,81	1155,00	75,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/04/2021	17:00	324,2	92,6%	-	130,26	1640,95	7,32	525,52	8,11	1144,96	74,69	X		
14/04/2021	18:00	326,3	93,2%	-	116,48	1658,99	7,23	513,78	8,24	1140,38	74,68	X		
14/04/2021	19:00	324,9	92,8%	-	108,54	1700,98	7,40	525,24	8,04	1147,47	74,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/04/2021	20:00	323,9	92,6%	-	114,38	1734,93	7,41	529,07	7,77	1145,60	74,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/04/2021	21:00	324,5	92,7%	-	117,17	1606,03	7,33	520,88	7,62	1149,39	74,54	X		
14/04/2021	22:00	325,3	92,9%	-	116,55	1529,38	7,37	524,17	7,80	1153,20	74,52	X		
14/04/2021	23:00	325,1	92,9%	-	115,25	1417,83	7,43	525,78	7,79	1154,10	74,52	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6636,59	t/dia	0,00

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
15/04/2021	00:00	325,4	93,0%	-	102,58	1519,56	7,39	525,15	7,49	1148,41	75,09	X		
15/04/2021	01:00	325,7	93,0%	-	85,65	1682,99	7,37	523,46	8,58	1148,54	76,32	X		
15/04/2021	02:00	322,8	92,2%	-	86,84	1587,91	7,48	528,10	7,99	1148,60	76,42	X		
15/04/2021	03:00	323,6	92,5%	-	85,99	1595,61	7,46	520,83	7,80	1145,62	76,50	X		
15/04/2021	04:00	323,0	92,3%	-	87,96	1607,04	7,50	535,53	7,83	1152,19	76,53	X		
15/04/2021	05:00	323,6	92,5%	-	90,74	1647,58	7,42	528,63	7,86	1149,81	76,51	X		
15/04/2021	06:00	327,0	93,4%	-	91,40	1787,33	7,27	510,46	7,67	1151,34	76,50		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/04/2021	07:00	326,9	93,4%	-	92,48	1807,92	7,28	501,14	7,36	1149,25	76,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/04/2021	08:00	328,4	93,8%	-	107,48	1778,71	7,18	495,57	8,38	1143,52	76,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/04/2021	09:00	325,9	93,1%	-	116,06	1643,44	7,17	493,93	7,72	1147,96	76,30	X		
15/04/2021	10:00	327,8	93,7%	-	125,96	1540,31	7,10	489,40	8,19	1146,33	76,08	X		
15/04/2021	11:00	326,0	93,1%	-	118,94	1653,21	7,32	509,98	7,70	1145,29	75,92	X		
15/04/2021	12:00	325,8	93,1%	-	107,60	1749,27	7,33	513,37	7,38	1147,26	75,86		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/04/2021	13:00	329,3	94,1%	-	112,52	1661,72	7,12	493,29	7,74	1144,24	75,81	X		
15/04/2021	14:00	329,2	94,1%	-	109,30	1613,91	7,11	488,48	8,52	1144,39	75,84	X		
15/04/2021	15:00	331,2	94,6%	-	111,76	1583,53	7,09	484,03	8,42	1150,88	75,71	X		
15/04/2021	16:00	331,3	94,6%	-	106,89	1545,76	7,06	492,91	7,52	1155,50	75,87	X		
15/04/2021	17:00	325,4	93,0%	-	103,85	1744,80	7,26	516,53	8,01	1146,97	75,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/04/2021	18:00	322,8	92,2%	-	101,71	1724,19	7,31	519,73	7,44	1145,09	75,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/04/2021	19:00	321,1	91,7%	-	97,13	1312,71	7,41	526,50	7,68	1143,56	75,83	X		
15/04/2021	20:00	321,4	91,8%	-	99,68	1813,87	7,34	537,27	7,89	1149,56	76,08		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/04/2021	21:00	320,3	91,5%	-	102,31	1621,92	7,32	538,10	7,95	1147,69	76,00	X		
15/04/2021	22:00	322,3	92,1%	-	103,85	1587,60	7,30	536,00	7,41	1145,67	76,07	X		
15/04/2021	23:00	321,6	91,9%	-	101,19	1479,99	7,36	542,89	7,66	1145,48	76,06	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6613,33 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
16/04/2021	00:00	323,1	92,3%	-	104,33	1626,89	7,25	540,67	8,05	1150,71	75,95	X		
16/04/2021	01:00	324,0	92,6%	-	106,10	1783,11	7,23	545,32	8,05	1148,46	75,93		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/04/2021	02:00	326,2	93,2%	-	110,74	1676,85	7,16	538,95	8,00	1150,73	75,74	X		
16/04/2021	03:00	324,7	92,8%	-	115,85	1520,19	7,26	546,41	8,21	1148,20	75,47	X		
16/04/2021	04:00	326,1	93,2%	-	117,97	1613,09	7,17	538,38	8,17	1147,66	75,39	X		
16/04/2021	05:00	324,3	92,7%	-	117,43	1694,97	7,30	547,47	7,91	1147,94	75,41	X		
16/04/2021	06:00	325,1	92,9%	-	115,72	1684,00	7,30	544,01	7,76	1152,81	75,43	X		
16/04/2021	07:00	325,3	92,9%	-	111,94	1641,07	7,28	535,34	7,95	1152,56	75,61	X		
16/04/2021	08:00	323,4	92,4%	-	109,08	1560,13	7,37	551,06	7,64	1153,48	75,48	X		
16/04/2021	09:00	321,9	92,0%	-	93,34	1702,81	7,40	554,37	8,48	1143,72	76,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/04/2021	10:00	319,9	91,4%	-	101,12	1628,92	7,32	546,18	8,18	1144,06	76,65	X		
16/04/2021	11:00	321,5	91,9%	-	156,83	1687,04	7,22	520,97	7,83	1150,68	76,98	X		
16/04/2021	12:00	324,2	92,6%	-	141,49	1673,45	7,40	533,29	7,75	1180,46	77,43	X		
16/04/2021	13:00	323,0	92,3%	-	127,72	1676,53	7,50	548,03	7,61	1182,40	77,63	X		
16/04/2021	14:00	322,6	92,2%	-	110,53	1810,89	7,48	547,74	8,50	1158,38	77,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/04/2021	15:00	323,1	92,3%	-	131,21	1774,97	7,51	548,56	7,90	1181,30	76,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/04/2021	16:00	325,1	92,9%	-	127,17	1726,47	7,41	546,61	7,22	1181,49	76,36		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/04/2021	17:00	325,3	92,9%	-	131,34	1773,63	7,41	545,67	7,86	1175,96	76,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/04/2021	18:00	324,7	92,8%	-	121,69	1761,08	7,26	531,28	7,92	1166,45	75,92		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/04/2021	19:00	325,9	93,1%	-	126,10	1752,76	7,23	525,18	7,79	1167,69	75,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/04/2021	20:00	325,4	93,0%	-	127,20	1760,17	7,23	522,70	0,00	1169,21	75,66		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/04/2021	21:00	322,6	92,2%	-	131,87	1760,41	7,35	536,27	7,57	1169,44	75,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/04/2021	22:00	323,5	92,4%	-	131,53	1656,63	7,36	550,17	7,68	1174,09	75,25	X		
16/04/2021	23:00	329,4	94,1%	-	127,48	1491,07	7,14	522,80	0,00	1174,50	75,14	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6687,90 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
17/04/2021	00:00	329,3	94,1%	-	130,63	1565,25	7,22	532,04	8,14	1178,42	74,94	X		
17/04/2021	01:00	328,7	93,9%	-	126,02	1639,92	7,27	528,06	8,18	1179,07	74,96	X		
17/04/2021	02:00	327,7	93,6%	-	121,06	1586,37	7,33	529,94	8,91	1179,93	74,99	X		
17/04/2021	03:00	328,2	93,8%	-	117,92	1551,40	7,37	532,64	8,05	1175,56	75,04	X		
17/04/2021	04:00	328,9	94,0%	-	124,20	1758,38	7,36	543,25	8,66	1176,69	74,88		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/04/2021	05:00	330,2	94,4%	-	126,55	1585,63	7,30	533,77	8,61	1175,60	74,78	X		
17/04/2021	06:00	330,0	94,3%	-	125,07	1532,50	7,34	543,11	8,52	1178,13	74,70	X		
17/04/2021	07:00	330,7	94,5%	-	126,39	1662,06	7,31	535,62	8,69	1179,66	74,95	X		
17/04/2021	08:00	330,7	94,5%	-	123,30	1640,24	7,34	540,17	7,93	1180,07	75,27	X		
17/04/2021	09:00	330,8	94,5%	-	118,00	1642,22	7,24	528,56	11,12	1174,87	76,37	X		
17/04/2021	10:00	325,0	92,8%	-	128,41	1599,29	7,34	539,61	9,45	1173,90	76,84	X		
17/04/2021	11:00	325,9	93,1%	-	135,05	1722,38	7,37	539,80	8,73	1173,52	77,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/04/2021	12:00	328,1	93,7%	-	123,06	1703,13	7,30	531,18	9,55	1173,10	77,13		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/04/2021	13:00	326,6	93,3%	-	121,71	1757,31	7,36	531,79	8,51	1172,71	76,97		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/04/2021	14:00	327,3	93,5%	-	113,57	1790,21	7,29	526,79	13,01	1169,90	77,12		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/04/2021	15:00	326,8	93,4%	-	116,67	1765,81	7,32	526,83	13,39	1172,86	76,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/04/2021	16:00	322,7	92,2%	-	123,10	1765,29	7,43	538,75	8,90	1175,24	75,93		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/04/2021	17:00	322,4	92,1%	-	129,87	1700,96	7,47	551,77	7,69	1178,05	75,12		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/04/2021	18:00	325,3	92,9%	-	126,79	1692,13	7,34	540,58	8,09	1178,89	75,13	X		
17/04/2021	19:00	326,5	93,3%	-	120,25	1723,65	7,46	544,03	9,18	1179,31	75,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/04/2021	20:00	325,2	92,9%	-	112,55	1705,56	7,51	546,79	8,21	1182,12	75,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/04/2021	21:00	330,6	94,5%	-	110,84	1477,28	7,28	519,26	10,18	1183,83	74,83	X		
17/04/2021	22:00	330,2	94,4%	-	115,87	1552,11	7,34	525,07	7,60	1181,06	75,22	X		
17/04/2021	23:00	330,5	94,4%	-	108,08	1497,19	7,34	522,26	7,90	1182,28	75,48	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6912,26 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
18/04/2021	00:00	329,4	94,1%	-	105,41	1506,23	7,40	531,14	7,82	1181,33	75,62	X		
18/04/2021	01:00	328,3	93,8%	-	97,38	1606,83	7,46	539,46	7,82	1179,85	76,06	X		
18/04/2021	02:00	328,7	93,9%	-	101,41	1611,84	7,43	536,17	7,46	1180,72	76,27	X		
18/04/2021	03:00	329,3	94,1%	-	112,59	1628,53	7,46	533,78	7,81	1180,55	76,38	X		
18/04/2021	04:00	327,6	93,6%	-	121,28	1609,41	7,41	528,63	7,83	1177,62	76,33	X		
18/04/2021	05:00	328,5	93,9%	-	123,34	1660,80	7,43	535,69	8,00	1175,81	76,27	X		
18/04/2021	06:00	325,8	93,1%	-	131,61	1664,91	7,56	548,67	8,02	1177,22	76,30	X		
18/04/2021	07:00	328,7	93,9%	-	130,77	1630,50	7,45	533,35	7,71	1175,60	76,31	X		
18/04/2021	08:00	332,4	95,0%	-	137,37	1608,81	7,30	522,49	7,76	1173,50	76,55	X		
18/04/2021	09:00	333,4	95,3%	-	157,51	1587,63	7,14	502,34	8,08	1173,09	76,39	X		
18/04/2021	10:00	331,5	94,7%	-	152,02	1516,99	7,20	505,87	8,31	1174,93	76,46	X		
18/04/2021	11:00	333,3	95,2%	-	136,22	1596,98	7,29	509,43	8,25	1178,40	76,51	X		
18/04/2021	12:00	332,9	95,1%	-	122,93	1610,75	7,32	515,71	7,65	1179,52	76,62	X		
18/04/2021	13:00	330,2	94,4%	-	122,57	1603,86	7,36	512,75	7,69	1174,47	76,70	X		
18/04/2021	14:00	321,8	91,9%	-	124,45	1588,33	7,56	518,69	7,60	1174,07	76,71	X		
18/04/2021	15:00	328,1	93,7%	-	126,09	1667,34	7,42	499,55	11,45	1171,07	76,64	X		
18/04/2021	16:00	332,1	94,9%	-	121,96	1655,58	7,28	498,00	9,02	1177,85	76,50	X		
18/04/2021	17:00	331,8	94,8%	-	110,06	1639,56	7,41	519,60	8,06	1177,81	76,42	X		
18/04/2021	18:00	331,0	94,6%	-	117,47	1621,46	7,49	528,25	7,15	1178,52	76,39	X		
18/04/2021	19:00	328,5	93,9%	-	115,93	1750,06	7,70	548,71	6,92	1177,76	76,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/04/2021	20:00	326,3	93,2%	-	103,77	1845,02	7,77	559,58	7,50	1176,88	76,27		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/04/2021	21:00	328,1	93,7%	-	111,91	1767,14	7,78	556,56	7,69	1178,54	75,83		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/04/2021	22:00	329,8	94,2%	-	109,82	1710,43	7,73	549,50	6,86	1180,53	75,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/04/2021	23:00	328,5	93,9%	-	96,62	1550,16	7,81	556,52	7,71	1178,55	75,86	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6646,63 t/dia		0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
19/04/2021	00:00	329,8	94,2%	-	98,52	1550,69	7,52	526,68	7,69	1174,41	76,03	X		
19/04/2021	01:00	327,3	93,5%	-	92,99	1533,03	7,37	505,86	7,46	1167,90	76,29	X		
19/04/2021	02:00	324,4	92,7%	-	87,59	1561,89	7,48	513,42	7,76	1167,56	76,36	X		
19/04/2021	03:00	324,6	92,7%	-	83,70	1549,55	7,42	501,63	8,47	1159,30	76,41	X		
19/04/2021	04:00	323,7	92,5%	-	77,07	1564,63	7,37	501,04	8,03	1147,10	76,48	X		
19/04/2021	05:00	326,2	93,2%	-	75,12	1526,04	7,27	492,75	9,25	1147,03	76,47	X		
19/04/2021	06:00	324,7	92,8%	-	76,13	1520,04	7,37	498,55	8,30	1147,69	76,49	X		
19/04/2021	07:00	325,0	92,8%	-	74,70	1460,95	7,43	498,72	9,01	1145,88	76,42	X		
19/04/2021	08:00	322,9	92,3%	-	80,69	1443,65	7,37	499,38	9,11	1139,19	76,70	X		
19/04/2021	09:00	325,3	92,9%	-	87,64	1383,05	7,16	480,81	14,64	1139,92	77,04	X		
19/04/2021	10:00	325,3	92,9%	-	91,85	1396,66	7,06	478,62	0,00	1141,79	76,93	X		
19/04/2021	11:00	326,7	93,3%	-	96,02	1439,11	7,08	482,63	0,00	1143,47	76,80	X		
19/04/2021	12:00	328,2	93,8%	-	96,32	1499,86	6,95	477,14	0,00	1146,01	77,01	X		
19/04/2021	13:00	327,5	93,6%	-	100,19	1533,88	6,96	482,03	0,00	1142,47	77,00	X		
19/04/2021	14:00	326,1	93,2%	-	98,27	1536,90	6,96	479,32	0,00	1145,22	76,95	X		
19/04/2021	15:00	324,6	92,7%	-	92,92	1633,08	7,11	488,34	0,00	1141,89	76,83	X		
19/04/2021	16:00	325,2	92,9%	-	90,41	1666,21	7,10	494,73	0,00	1147,28	76,81	X		
19/04/2021	17:00	327,9	93,7%	-	85,23	1695,90	6,99	490,93	0,00	1145,86	76,66	X		
19/04/2021	18:00	327,6	93,6%	-	82,43	1696,71	7,02	492,45	0,00	1144,61	76,65	X		
19/04/2021	19:00	327,1	93,5%	-	76,88	1724,08	7,14	499,02	0,00	1145,51	76,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/04/2021	20:00	327,4	93,5%	-	73,67	1687,53	7,13	500,20	0,00	1146,10	76,60	X		
19/04/2021	21:00	323,5	92,4%	-	77,69	1743,49	7,30	517,31	11,07	1146,67	76,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/04/2021	22:00	322,3	92,1%	-	75,79	1761,53	7,34	522,16	8,43	1146,26	76,63		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/04/2021	23:00	326,2	93,2%	-	81,68	1652,07	7,25	508,89	9,61	1145,43	76,70	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6551,68 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
20/04/2021	00:00	327,0	93,4%	-	81,43	1474,50	7,19	510,62	9,00	1149,90	76,78	X		
20/04/2021	01:00	326,9	93,4%	-	85,18	1405,55	7,19	512,80	9,75	1146,92	76,77	X		
20/04/2021	02:00	324,1	92,6%	-	88,39	1371,04	7,28	519,47	8,22	1151,04	76,70	X		
20/04/2021	03:00	323,8	92,5%	-	89,81	1445,68	7,34	523,74	8,36	1149,35	76,76	X		
20/04/2021	04:00	323,7	92,5%	-	96,42	1457,58	7,26	515,39	9,70	1153,04	76,82	X		
20/04/2021	05:00	324,6	92,8%	-	109,59	1539,92	7,32	524,50	7,51	1163,90	76,77	X		
20/04/2021	06:00	323,7	92,5%	-	114,93	1525,58	7,35	531,16	7,73	1162,76	76,72	X		
20/04/2021	07:00	322,2	92,1%	-	118,20	1521,36	7,43	539,19	7,95	1162,59	76,68	X		
20/04/2021	08:00	322,8	92,2%	-	134,69	1510,35	7,29	503,86	6,51	1134,10	77,40	X		
20/04/2021	09:00	325,4	93,0%	-	134,02	1522,22	7,13	515,80	9,61	1131,49	76,95	X		
20/04/2021	10:00	323,7	92,5%	-	155,01	1520,03	7,11	510,86	9,14	1126,39	77,06	X		
20/04/2021	11:00	319,4	91,2%	-	216,37	1614,96	7,21	514,72	8,74	1134,94	77,11	X		
20/04/2021	12:00	322,8	92,2%	-	197,03	1581,86	7,16	500,87	13,79	1141,99	76,52	X		
20/04/2021	13:00	324,9	92,8%	-	168,56	1586,90	7,10	492,07	10,81	1138,68	76,36	X		
20/04/2021	14:00	325,9	93,1%	-	149,57	1568,34	7,00	486,88	0,00	1136,31	76,45	X		
20/04/2021	15:00	326,9	93,4%	-	134,74	1576,99	6,98	484,02	0,00	1135,29	76,44	X		
20/04/2021	16:00	328,2	93,8%	-	128,94	1606,30	6,96	477,66	0,00	1134,21	76,41	X		
20/04/2021	17:00	330,6	94,5%	-	120,68	1743,24	6,97	481,37	14,02	1136,83	76,20		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/04/2021	18:00	329,8	94,2%	-	110,32	1785,06	7,08	494,63	9,20	1140,76	76,08		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/04/2021	19:00	331,7	94,8%	-	101,61	1633,13	7,10	493,90	8,60	1144,27	75,77	X		
20/04/2021	20:00	331,3	94,6%	-	97,59	1611,30	7,15	495,72	8,30	1143,08	75,68	X		
20/04/2021	21:00	330,3	94,4%	-	94,07	1653,84	7,13	494,51	8,66	1144,94	75,70	X		
20/04/2021	22:00	329,2	94,1%	-	107,20	1698,45	7,19	504,80	7,87	1147,89	75,64	X		
20/04/2021	23:00	329,8	94,2%	-	106,89	1660,77	7,20	505,19	8,42	1151,11	75,62	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6576,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
21/04/2021	00:00	329,2	94,1%	-	108,24	1647,50	7,26	508,36	8,61	1151,11	75,54	X		
21/04/2021	01:00	329,3	94,1%	-	110,43	1614,28	7,25	507,64	8,69	1151,08	75,53	X		
21/04/2021	02:00	327,6	93,6%	-	116,63	1579,66	7,29	509,94	7,93	1150,66	75,67	X		
21/04/2021	03:00	325,1	92,9%	-	115,26	1680,99	7,35	515,65	9,12	1147,92	76,64	X		
21/04/2021	04:00	325,3	92,9%	-	99,32	1650,00	7,41	520,09	8,53	1150,89	76,77	X		
21/04/2021	05:00	325,2	92,9%	-	97,50	1583,95	7,35	516,83	8,95	1143,59	76,82	X		
21/04/2021	06:00	324,5	92,7%	-	98,54	1591,59	7,36	518,22	9,25	1137,68	76,83	X		
21/04/2021	07:00	321,9	92,0%	-	98,81	1631,42	7,45	527,49	9,44	1136,61	76,81	X		
21/04/2021	08:00	322,6	92,2%	-	96,68	1602,36	7,35	521,79	11,79	1134,80	76,98	X		
21/04/2021	09:00	326,7	93,3%	-	104,61	1644,83	7,16	505,33	0,00	1133,18	76,96	X		
21/04/2021	10:00	324,7	92,8%	-	114,65	1679,32	7,26	518,34	13,15	1138,05	76,90	X		
21/04/2021	11:00	324,3	92,7%	-	111,94	1590,28	7,39	525,42	9,29	1145,20	76,69	X		
21/04/2021	12:00	323,2	92,4%	-	114,99	1654,11	7,42	524,70	9,79	1142,94	76,99	X		
21/04/2021	13:00	323,4	92,4%	-	119,18	1633,20	7,29	515,54	12,87	1143,13	77,12	X		
21/04/2021	14:00	327,4	93,5%	-	120,27	1717,73	7,11	495,23	0,00	1138,63	77,12		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/04/2021	15:00	327,0	93,4%	-	131,07	1725,88	7,16	502,30	0,00	1137,45	76,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/04/2021	16:00	326,7	93,3%	-	132,61	1680,92	7,19	500,83	0,00	1141,58	76,78	X		
21/04/2021	17:00	327,1	93,5%	-	119,36	1729,49	7,22	503,32	0,00	1139,97	76,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/04/2021	18:00	327,8	93,7%	-	116,62	1699,32	7,25	504,82	0,00	1141,99	75,62	X		
21/04/2021	19:00	330,8	94,5%	-	107,94	1698,10	7,19	494,50	0,00	1145,03	75,16	X		
21/04/2021	20:00	331,5	94,7%	-	97,20	1628,62	7,23	494,58	0,00	1148,14	74,94	X		
21/04/2021	21:00	332,2	94,9%	-	101,50	1562,63	7,17	498,85	0,00	1150,86	74,85	X		
21/04/2021	22:00	335,3	95,8%	-	110,64	1522,06	7,03	484,54	0,00	1149,91	74,91	X		
21/04/2021	23:00	332,6	95,0%	-	113,50	1566,39	7,17	504,38	0,00	1149,89	75,14	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6664,62 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
22/04/2021	00:00	331,7	94,8%	-	108,61	1605,36	7,24	510,84	10,18	1151,14	75,31	X		
22/04/2021	01:00	330,7	94,5%	-	103,86	1413,52	7,25	514,22	8,56	1151,71	75,38	X		
22/04/2021	02:00	331,5	94,7%	-	108,14	1562,65	7,25	513,78	8,80	1155,79	75,38	X		
22/04/2021	03:00	329,3	94,1%	-	110,30	1823,07	7,31	520,15	8,25	1155,26	75,18		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/04/2021	04:00	327,3	93,5%	-	114,17	1884,89	7,40	526,03	9,39	1157,51	74,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/04/2021	05:00	327,7	93,6%	-	120,29	1723,44	7,33	529,56	7,91	1160,33	74,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/04/2021	06:00	331,3	94,6%	-	123,60	1592,29	7,18	515,87	9,85	1160,89	74,13	X		
22/04/2021	07:00	329,0	94,0%	-	112,36	1689,61	7,34	533,23	7,63	1156,31	74,05	X		
22/04/2021	08:00	325,1	92,9%	-	102,75	1674,79	7,48	540,35	7,58	1156,22	73,77	X		
22/04/2021	09:00	327,4	93,5%	-	101,96	1606,43	7,29	529,36	8,63	1153,55	73,78	X		
22/04/2021	10:00	325,8	93,1%	-	99,53	1546,70	7,39	530,34	7,48	1156,68	73,93	X		
22/04/2021	11:00	327,0	93,4%	-	101,77	1556,83	7,30	521,26	9,06	1155,61	73,96	X		
22/04/2021	12:00	325,4	93,0%	-	104,89	1684,97	7,37	522,25	8,39	1150,98	74,30	X		
22/04/2021	13:00	325,0	92,8%	-	113,89	1669,14	7,36	528,62	8,51	1151,12	74,40	X		
22/04/2021	14:00	326,8	93,4%	-	121,70	1582,49	7,20	504,03	11,98	1150,04	74,46	X		
22/04/2021	15:00	327,3	93,5%	-	114,78	1624,72	7,29	521,37	9,50	1144,63	74,72	X		
22/04/2021	16:00	325,2	92,9%	-	110,17	1692,89	7,36	531,24	7,80	1145,86	75,07	X		
22/04/2021	17:00	326,2	93,2%	-	110,94	1650,25	7,31	524,85	7,67	1147,36	75,18	X		
22/04/2021	18:00	323,9	92,6%	-	110,39	1623,92	7,49	542,10	7,95	1151,49	75,01	X		
22/04/2021	19:00	323,8	92,5%	-	106,34	1617,61	7,44	539,15	8,02	1146,51	75,04	X		
22/04/2021	20:00	327,7	93,6%	-	112,28	1564,39	7,25	505,51	9,39	1139,03	75,03	X		
22/04/2021	21:00	328,2	93,8%	-	115,80	1611,34	7,23	507,44	9,67	1140,51	75,35	X		
22/04/2021	22:00	325,8	93,1%	-	112,20	1679,86	7,39	524,28	7,72	1142,92	75,39	X		
22/04/2021	23:00	321,2	91,8%	-	108,69	1651,14	7,55	542,43	7,33	1142,57	75,44	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6767,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
23/04/2021	00:00	322,7	92,2%	-	112,59	1553,02	7,52	537,46	9,68	1137,54	75,38	X		
23/04/2021	01:00	323,7	92,5%	-	109,39	1620,67	7,44	533,21	8,22	1142,12	75,57	X		
23/04/2021	02:00	325,4	93,0%	-	94,90	1698,59	7,37	523,33	9,46	1137,31	75,73	X		
23/04/2021	03:00	324,4	92,7%	-	98,01	1794,59	7,36	523,23	9,19	1133,14	75,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/04/2021	04:00	324,2	92,6%	-	115,09	1755,98	7,45	529,06	8,23	1138,42	74,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/04/2021	05:00	326,2	93,2%	-	122,32	1712,94	7,31	518,80	10,45	1133,27	74,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/04/2021	06:00	324,4	92,7%	-	134,16	1766,56	7,28	510,79	0,00	1143,52	74,21		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/04/2021	07:00	324,5	92,7%	-	135,56	1661,11	7,35	516,92	10,01	1147,67	74,26	X		
23/04/2021	08:00	322,6	92,2%	-	135,11	1660,50	7,39	523,44	8,42	1144,92	74,18	X		
23/04/2021	09:00	321,8	91,9%	-	135,35	1642,76	7,28	509,75	11,83	1137,52	74,70	X		
23/04/2021	10:00	320,8	91,7%	-	135,60	1677,17	7,30	514,20	11,04	1140,75	75,01	X		
23/04/2021	11:00	320,0	91,4%	-	184,05	1692,66	7,15	500,50	0,00	1137,44	74,93	X		
23/04/2021	12:00	321,2	91,8%	-	179,74	1731,39	7,27	506,58	0,00	1138,95	75,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/04/2021	13:00	322,6	92,2%	-	161,14	1556,87	7,11	492,04	0,00	1138,48	75,29	X		
23/04/2021	14:00	320,8	91,7%	-	147,10	1496,49	7,24	506,91	0,00	1137,28	75,24	X		
23/04/2021	15:00	324,0	92,6%	-	114,15	1674,24	7,27	534,67	0,00	1143,50	73,89	X		
23/04/2021	16:00	326,1	93,2%	-	112,75	1676,82	7,34	543,49	0,00	1150,51	72,26	X		
23/04/2021	17:00	326,5	93,3%	-	120,27	1705,51	7,20	537,38	0,00	1151,82	72,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/04/2021	18:00	325,2	92,9%	-	144,09	1708,71	7,27	521,32	13,11	1153,60	72,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/04/2021	19:00	319,7	91,3%	-	128,40	1647,15	7,54	551,65	7,80	1153,44	72,49	X		
23/04/2021	20:00	324,1	92,6%	-	115,21	1534,13	7,45	538,46	8,61	1154,35	73,36	X		
23/04/2021	21:00	326,6	93,3%	-	100,85	1720,69	7,24	506,45	11,20	1151,59	74,34		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/04/2021	22:00	324,7	92,8%	-	105,63	1732,28	7,33	516,76	9,02	1152,17	74,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/04/2021	23:00	323,9	92,6%	-	104,58	1644,97	7,36	519,91	7,67	1149,42	74,52	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6534,00 t/dia		0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
24/04/2021	00:00	324,4	92,7%	-	110,23	1638,59	7,30	508,03	9,43	1148,32	74,47	X		
24/04/2021	01:00	325,4	93,0%	-	120,36	1709,71	7,18	497,90	0,00	1139,96	74,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/04/2021	02:00	328,2	93,8%	-	120,51	1553,75	7,06	480,58	0,00	1145,08	74,42	X		
24/04/2021	03:00	328,1	93,7%	-	112,88	1517,44	7,05	470,46	0,00	1143,94	74,38	X		
24/04/2021	04:00	327,0	93,4%	-	112,22	1560,37	7,14	477,96	0,00	1144,19	74,31	X		
24/04/2021	05:00	325,1	92,9%	-	111,75	1571,79	7,25	504,13	8,28	1145,09	74,31	X		
24/04/2021	06:00	327,7	93,6%	-	116,49	1461,52	7,09	486,81	13,92	1153,24	74,40	X		
24/04/2021	07:00	327,6	93,6%	-	115,74	1607,71	7,18	499,17	8,54	1145,13	74,61	X		
24/04/2021	08:00	325,9	93,1%	-	109,05	1731,01	7,28	505,69	8,75	1146,08	74,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/04/2021	09:00	327,1	93,5%	-	110,28	1541,98	7,24	506,06	7,71	1148,16	74,66	X		
24/04/2021	10:00	327,7	93,6%	-	119,68	1621,10	7,18	499,39	8,11	1145,98	74,82	X		
24/04/2021	11:00	329,0	94,0%	-	121,85	1720,60	7,12	496,25	9,94	1149,79	74,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/04/2021	12:00	330,6	94,5%	-	125,57	1803,24	7,06	489,74	11,79	1149,55	74,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/04/2021	13:00	327,1	93,5%	-	124,59	1791,47	7,25	515,44	7,08	1152,05	74,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/04/2021	14:00	326,9	93,4%	-	127,60	1563,17	7,36	533,63	6,96	1152,58	74,25	X		
24/04/2021	15:00	324,5	92,7%	-	130,99	1606,87	7,33	529,66	8,01	1151,63	74,41	X		
24/04/2021	16:00	324,7	92,8%	-	143,52	1564,31	7,28	516,61	7,19	1151,42	74,46	X		
24/04/2021	17:00	325,8	93,1%	-	140,97	1459,66	7,17	505,48	8,35	1147,03	74,44	X		
24/04/2021	18:00	325,5	93,0%	-	121,69	1582,32	7,19	507,53	8,43	1147,79	75,07	X		
24/04/2021	19:00	325,3	92,9%	-	105,20	1550,25	7,22	508,79	8,24	1150,28	75,78	X		
24/04/2021	20:00	321,5	91,9%	-	98,07	1627,73	7,29	509,41	7,54	1146,24	76,26	X		
24/04/2021	21:00	322,7	92,2%	-	96,47	1642,62	7,37	520,92	7,83	1149,03	76,40	X		
24/04/2021	22:00	324,6	92,7%	-	83,41	1620,62	7,27	511,01	8,69	1145,96	76,47	X		
24/04/2021	23:00	325,7	93,0%	-	81,20	1617,39	7,28	510,83	7,51	1146,83	76,50	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6662,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
25/04/2021	00:00	325,9	93,1%	-	79,66	1773,09	7,30	507,65	7,96	1142,42	76,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/04/2021	01:00	326,5	93,3%	-	82,05	1744,90	7,24	501,55	9,54	1144,37	75,91		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/04/2021	02:00	327,6	93,6%	-	91,78	1611,82	7,22	505,35	8,75	1146,36	75,06	X		
25/04/2021	03:00	326,2	93,2%	-	86,29	1680,17	7,32	512,41	7,22	1144,92	74,93	X		
25/04/2021	04:00	323,3	92,4%	-	87,28	1673,92	7,48	529,91	7,28	1146,52	74,51	X		
25/04/2021	05:00	328,7	93,9%	-	93,67	1637,07	7,24	507,31	8,38	1151,02	73,96	X		
25/04/2021	06:00	325,4	93,0%	-	104,62	1750,13	7,39	523,59	8,59	1150,18	73,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/04/2021	07:00	328,4	93,8%	-	100,84	1625,47	7,34	521,15	8,89	1153,48	73,37	X		
25/04/2021	08:00	329,7	94,2%	-	100,35	1608,78	7,31	519,50	9,64	1151,51	73,30	X		
25/04/2021	09:00	331,6	94,7%	-	104,82	1504,13	7,21	498,91	0,00	1149,52	73,43	X		
25/04/2021	10:00	332,0	94,8%	-	117,48	1445,42	7,13	491,03	0,00	1151,41	73,68	X		
25/04/2021	11:00	331,5	94,7%	-	107,00	1754,33	7,18	501,62	0,00	1145,51	74,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/04/2021	12:00	330,2	94,4%	-	111,73	1639,14	7,30	508,12	10,91	1146,87	74,52	X		
25/04/2021	13:00	326,2	93,2%	-	113,16	1659,07	7,45	528,52	7,98	1147,39	74,49	X		
25/04/2021	14:00	325,7	93,0%	-	108,87	1622,57	7,49	534,04	7,74	1148,19	74,46	X		
25/04/2021	15:00	324,4	92,7%	-	101,84	1672,16	7,53	537,78	8,34	1144,67	74,51	X		
25/04/2021	16:00	325,5	93,0%	-	101,00	1645,90	7,48	529,73	9,94	1148,47	74,49	X		
25/04/2021	17:00	327,5	93,6%	-	106,13	1590,11	7,42	519,19	9,64	1149,49	74,42	X		
25/04/2021	18:00	326,9	93,4%	-	101,54	1460,24	7,49	521,74	9,02	1153,86	74,58	X		
25/04/2021	19:00	326,5	93,3%	-	95,63	1420,00	7,55	529,07	7,99	1154,72	74,79	X		
25/04/2021	20:00	323,9	92,6%	-	83,93	1482,60	7,67	535,18	7,82	1151,85	75,22	X		
25/04/2021	21:00	326,5	93,3%	-	80,89	1619,42	7,69	539,76	7,47	1150,65	75,32	X		
25/04/2021	22:00	322,3	92,1%	-	77,42	1560,48	7,79	550,34	8,28	1150,37	75,18	X		
25/04/2021	23:00	321,8	91,9%	-	82,37	1584,26	7,81	559,96	7,48	1152,03	74,45	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6805,60 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
26/04/2021	00:00	321,4	91,8%	-	83,81	1685,98	7,85	564,52	7,57	1151,85	74,42	X		
26/04/2021	01:00	318,8	91,1%	-	82,77	1611,16	7,88	573,21	7,71	1157,46	74,52	X		
26/04/2021	02:00	322,4	92,1%	-	77,50	1625,13	7,76	586,69	8,08	1158,96	74,84	X		
26/04/2021	03:00	321,8	91,9%	-	69,08	1650,60	7,60	565,79	7,98	1156,04	74,74	X		
26/04/2021	04:00	328,1	93,7%	-	76,30	1747,33	7,42	541,80	0,00	1154,75	74,27		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/04/2021	05:00	323,8	92,5%	-	94,30	1702,10	7,60	576,78	7,55	1156,34	73,21		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/04/2021	06:00	322,2	92,1%	-	90,11	1635,12	7,69	590,64	7,25	1160,28	73,82	X		
26/04/2021	07:00	324,4	92,7%	-	86,99	1543,46	7,51	573,55	8,31	1155,57	74,66	X		
26/04/2021	08:00	323,9	92,6%	-	81,31	1566,60	7,59	573,76	8,27	1156,11	75,21	X		
26/04/2021	09:00	326,2	93,2%	-	76,86	1427,96	7,43	554,89	8,72	1155,66	75,45	X		
26/04/2021	10:00	327,3	93,5%	-	83,18	1340,21	7,32	529,22	11,70	1150,09	75,63	X		
26/04/2021	11:00	327,4	93,5%	-	86,90	1366,06	7,24	512,69	0,00	1150,39	76,00	X		
26/04/2021	12:00	329,2	94,1%	-	88,86	1348,10	7,22	514,92	0,00	1147,09	75,90	X		
26/04/2021	13:00	333,9	95,4%	-	94,99	1297,36	7,03	500,97	0,00	1144,15	75,68	X		
26/04/2021	14:00	327,8	93,7%	-	88,05	1415,14	7,32	535,97	10,02	1144,36	75,45	X		
26/04/2021	15:00	325,8	93,1%	-	92,29	1455,91	7,42	553,42	10,12	1148,26	75,51	X		
26/04/2021	16:00	327,6	93,6%	-	105,75	1511,87	7,37	542,22	12,05	1150,28	75,60	X		
26/04/2021	17:00	326,5	93,3%	-	107,03	1707,42	7,37	547,77	11,97	1150,61	75,27		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/04/2021	18:00	326,7	93,3%	-	116,73	1731,01	7,41	550,97	8,68	1147,95	75,20		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/04/2021	19:00	322,7	92,2%	-	112,92	1592,76	7,57	567,39	8,07	1149,09	75,24	X		
26/04/2021	20:00	321,3	91,8%	-	109,94	1551,16	7,69	583,24	7,35	1150,93	75,20	X		
26/04/2021	21:00	319,8	91,4%	-	110,88	1518,65	7,75	597,31	7,97	1153,54	75,28	X		
26/04/2021	22:00	318,3	91,0%	-	110,76	1613,70	7,84	611,90	7,71	1152,57	75,31	X		
26/04/2021	23:00	297,0	84,9%	-	124,63	1611,17	8,93	718,80	8,85	1184,35	75,14		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6498,92 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
27/04/2021	00:00	315,5	90,1%	-	120,91	1522,52	8,05	605,17	7,93	1170,19	75,35	X		
27/04/2021	01:00	325,4	93,0%	-	116,16	1692,07	7,62	595,90	8,59	1172,33	75,05	X		
27/04/2021	02:00	324,7	92,8%	-	146,44	1704,29	7,68	614,31	8,62	1174,58	73,14		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/04/2021	03:00	329,6	94,2%	-	150,26	1680,24	7,57	600,17	8,98	1183,88	71,82	X		
27/04/2021	04:00	329,2	94,1%	-	134,97	1866,52	7,68	598,68	7,76	1183,28	71,20		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/04/2021	05:00	325,4	93,0%	-	123,32	1556,71	7,82	623,61	7,93	1184,53	71,07	X		
27/04/2021	06:00	322,1	92,0%	-	112,76	1625,56	8,00	641,95	8,11	1181,26	71,00	X		
27/04/2021	07:00	325,3	92,9%	-	96,82	1617,67	7,62	596,63	8,67	1153,16	71,05	X		
27/04/2021	08:00	327,0	93,4%	-	98,52	1753,66	7,55	556,17	8,07	1146,06	70,92		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/04/2021	09:00	321,0	91,7%	-	109,94	1490,85	7,55	532,09	8,69	1151,41	71,01	X		
27/04/2021	10:00	335,0	95,7%	-	154,93	1740,02	6,95	485,01	0,00	1151,30	71,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/04/2021	11:00	327,8	93,7%	-	166,43	1637,62	7,32	540,61	7,84	1150,83	72,15	X		
27/04/2021	12:00	328,5	93,9%	-	135,36	1613,86	7,34	533,51	8,30	1150,01	72,74	X		
27/04/2021	13:00	325,9	93,1%	-	116,78	1560,22	7,44	545,96	7,77	1145,57	73,17	X		
27/04/2021	14:00	323,5	92,4%	-	100,83	1597,54	7,53	549,82	7,33	1145,30	73,83	X		
27/04/2021	15:00	330,5	94,4%	-	105,51	1550,55	7,39	528,44	8,44	1161,07	74,13	X		
27/04/2021	16:00	310,6	88,8%	-	104,72	1579,41	8,28	577,66	8,53	1152,37	73,98	X		
27/04/2021	17:00	306,6	87,6%	-	103,55	1630,12	8,69	618,13	8,90	1191,82	74,37	X		
27/04/2021	18:00	306,8	87,6%	-	102,58	1634,61	8,71	618,67	8,27	1193,54	74,23	X		
27/04/2021	19:00	307,3	87,8%	-	98,83	1687,45	8,70	613,11	7,62	1193,89	74,12	X		
27/04/2021	20:00	304,1	86,9%	-	94,75	1771,80	8,86	629,35	7,85	1186,33	73,99		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/04/2021	21:00	302,3	86,4%	-	95,42	1692,11	8,92	644,55	7,83	1189,50	73,48	X		
27/04/2021	22:00	301,6	86,2%	-	99,34	1666,26	8,91	645,64	7,94	1193,90	73,27	X		
27/04/2021	23:00	322,3	92,1%	-	81,68	1558,18	7,92	560,25	7,49	1167,10	73,38	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6736,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
28/04/2021	00:00	325,4	93,0%	-	76,59	1586,59	7,84	554,03	8,03	1164,23	73,28	X		
28/04/2021	01:00	326,6	93,3%	-	79,52	1731,85	7,75	566,43	8,36	1157,47	73,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/04/2021	02:00	322,7	92,2%	-	68,73	1628,86	7,57	538,10	7,89	1133,79	73,21	X		
28/04/2021	03:00	322,7	92,2%	-	60,40	1660,85	7,48	524,38	9,38	1128,97	73,30	X		
28/04/2021	04:00	326,1	93,2%	-	61,31	1725,05	7,38	502,35	0,00	1132,86	73,28		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/04/2021	05:00	326,8	93,4%	-	58,59	1661,98	7,32	505,19	9,88	1132,02	73,22	X		
28/04/2021	06:00	325,0	92,8%	-	56,56	1658,10	7,48	523,61	8,18	1132,73	73,12	X		
28/04/2021	07:00	321,6	91,9%	-	52,90	1664,59	7,64	545,09	8,52	1136,91	73,06	X		
28/04/2021	08:00	324,5	92,7%	-	57,92	1656,57	7,46	523,73	11,48	1140,04	73,22	X		
28/04/2021	09:00	332,1	94,9%	-	52,48	1616,69	7,41	523,12	10,89	1170,62	72,94	X		
28/04/2021	10:00	328,7	93,9%	-	70,13	1621,31	7,31	507,38	0,00	1165,48	72,54	X		
28/04/2021	11:00	336,9	96,3%	-	89,52	1694,91	6,97	463,74	0,00	1166,33	72,40	X		
28/04/2021	12:00	333,4	95,3%	-	100,59	1676,29	7,34	511,41	0,00	1174,12	71,98	X		
28/04/2021	13:00	330,8	94,5%	-	112,27	1739,83	7,40	513,39	7,70	1176,67	71,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/04/2021	14:00	325,8	93,1%	-	112,38	1652,26	7,59	524,27	7,93	1178,29	70,99	X		
28/04/2021	15:00	319,1	91,2%	-	116,57	1534,62	7,66	537,83	8,76	1165,52	70,90	X		
28/04/2021	16:00	319,7	91,3%	-	129,39	1775,42	7,65	538,48	8,41	1162,95	71,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/04/2021	17:00	320,5	91,6%	-	121,71	1598,27	7,71	558,94	8,73	1175,28	70,90	X		
28/04/2021	18:00	325,2	92,9%	-	109,14	1618,87	7,47	531,38	8,58	1171,56	71,09	X		
28/04/2021	19:00	326,3	93,2%	-	99,45	1687,11	7,45	526,69	8,01	1166,44	71,32	X		
28/04/2021	20:00	324,4	92,7%	-	90,77	1648,31	7,59	536,27	7,68	1163,47	71,38	X		
28/04/2021	21:00	319,9	91,4%	-	79,38	1600,37	7,74	559,39	8,08	1165,94	71,68	X		
28/04/2021	22:00	317,7	90,8%	-	73,37	1571,13	7,88	575,81	8,80	1165,30	71,71	X		
28/04/2021	23:00	321,0	91,7%	-	71,90	1627,10	7,82	581,61	8,32	1167,94	71,69	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6419,26 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
29/04/2021	00:00	322,4	92,1%	-	66,11	1640,18	7,80	575,92	8,31	1166,89	71,91	X		
29/04/2021	01:00	323,1	92,3%	-	62,60	1712,48	7,78	575,54	8,14	1163,16	72,19		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/04/2021	02:00	320,5	91,6%	-	55,30	1628,12	7,91	583,65	8,65	1164,47	72,50	X		
29/04/2021	03:00	322,8	92,2%	-	52,55	1612,57	7,73	553,59	8,74	1159,45	72,62	X		
29/04/2021	04:00	325,3	92,9%	-	56,72	1642,20	7,59	532,36	8,16	1160,73	72,73	X		
29/04/2021	05:00	327,1	93,5%	-	53,17	1784,93	7,55	530,16	9,48	1156,46	72,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/04/2021	06:00	321,3	91,8%	-	53,03	1783,16	7,83	548,60	8,13	1155,78	72,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/04/2021	07:00	313,2	89,5%	-	51,79	1652,83	8,15	570,88	8,91	1159,67	72,27	X		
29/04/2021	08:00	319,6	91,3%	-	47,74	1631,53	7,84	549,27	8,87	1154,72	72,26	X		
29/04/2021	09:00	320,7	91,6%	-	63,69	1495,13	7,70	545,73	9,27	1158,68	71,46	X		
29/04/2021	10:00	322,6	92,2%	-	146,81	1753,22	7,55	539,74	9,42	1165,19	71,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/04/2021	11:00	315,6	90,2%	-	161,07	1518,47	7,83	591,96	10,41	1164,62	70,89	X		
29/04/2021	12:00	328,5	93,9%	-	96,74	1641,76	7,29	546,54	0,00	1163,54	71,26	X		
29/04/2021	13:00	325,8	93,1%	-	80,97	1786,58	7,47	578,46	10,23	1170,83	71,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/04/2021	14:00	325,5	93,0%	-	82,20	1636,38	7,38	569,89	11,61	1164,85	71,19	X		
29/04/2021	15:00	329,3	94,1%	-	81,48	1589,31	7,29	558,78	0,00	1165,49	71,19	X		
29/04/2021	16:00	327,6	93,6%	-	91,18	1654,16	7,25	546,73	0,00	1164,34	71,17	X		
29/04/2021	17:00	325,9	93,1%	-	94,95	1706,28	7,27	545,35	9,76	1167,95	71,08		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/04/2021	18:00	326,9	93,4%	-	93,43	1718,31	7,21	535,68	0,00	1169,36	71,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/04/2021	19:00	331,5	94,7%	-	94,24	1684,93	6,99	507,66	0,00	1167,16	71,15	X		
29/04/2021	20:00	332,2	94,9%	-	99,57	1796,70	7,07	512,88	0,00	1165,68	71,03		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/04/2021	21:00	323,7	92,5%	-	88,35	1656,21	7,46	556,77	9,13	1166,69	70,92	X		
29/04/2021	22:00	321,6	91,9%	-	79,56	1614,85	7,64	558,41	8,74	1170,34	70,90	X		
29/04/2021	23:00	326,3	93,2%	-	79,61	1700,75	7,45	550,38	8,83	1171,37	70,93		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	7443,95 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
30/04/2021	00:00	328,9	94,0%	-	82,01	1729,09	7,40	541,91	10,21	1167,16	70,95		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/04/2021	01:00	332,4	95,0%	-	83,70	1626,40	7,30	534,30	13,31	1170,08	70,91	X		
30/04/2021	02:00	330,0	94,3%	-	79,46	1601,82	7,39	543,85	10,90	1171,35	71,16	X		
30/04/2021	03:00	332,1	94,9%	-	74,41	1585,23	7,41	548,20	10,62	1167,90	71,47	X		
30/04/2021	04:00	328,6	93,9%	-	69,25	1640,03	7,46	545,78	10,23	1162,15	71,80	X		
30/04/2021	05:00	330,0	94,3%	-	65,48	1670,97	7,34	533,45	9,00	1158,84	71,92	X		
30/04/2021	06:00	325,0	92,8%	-	63,35	1558,88	7,50	556,33	8,75	1158,11	71,80	X		
30/04/2021	07:00	324,6	92,7%	-	62,06	1626,79	7,58	552,62	8,30	1161,55	71,92	X		
30/04/2021	08:00	326,0	93,1%	-	62,27	1590,18	7,46	536,64	8,49	1158,51	72,19	X		
30/04/2021	09:00	323,6	92,5%	-	68,24	1670,56	7,42	533,03	9,53	1155,56	72,47	X		
30/04/2021	10:00	321,5	91,9%	-	86,11	1651,35	7,40	533,53	10,92	1150,33	72,48	X		
30/04/2021	11:00	319,2	91,2%	-	151,77	1726,89	7,25	521,59	0,00	1152,44	72,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/04/2021	12:00	319,0	91,1%	-	140,25	1651,95	7,40	528,90	13,70	1151,94	72,85	X		
30/04/2021	13:00	325,1	92,9%	-	117,76	1584,32	7,09	497,55	0,00	1147,87	73,14	X		
30/04/2021	14:00	327,5	93,6%	-	121,74	1733,04	7,15	509,85	0,00	1153,62	72,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/04/2021	15:00	320,6	91,6%	-	106,21	1674,25	7,50	577,14	9,47	1151,02	72,72	X		
30/04/2021	16:00	322,7	92,2%	-	101,45	1553,61	7,43	568,41	10,68	1150,62	72,66	X		
30/04/2021	17:00	323,8	92,5%	-	107,92	1683,84	7,40	573,14	9,50	1152,57	71,46	X		
30/04/2021	18:00	327,6	93,6%	-	106,99	1690,93	7,26	560,02	0,00	1158,48	71,26	X		
30/04/2021	19:00	326,3	93,2%	-	108,50	1633,14	7,36	565,41	10,20	1166,95	71,11	X		
30/04/2021	20:00	322,4	92,1%	-	101,44	1643,00	7,58	589,38	8,84	1166,35	71,08	X		
30/04/2021	21:00	321,9	92,0%	-	97,68	1557,09	7,68	596,13	7,85	1164,42	71,12	X		
30/04/2021	22:00	321,1	91,7%	-	97,39	1631,90	7,59	576,26	8,16	1161,47	71,05	X		
30/04/2021	23:00	321,2	91,8%	-	96,45	1599,30	7,56	577,48	8,50	1166,70	71,11	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6676,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
01/05/2021	00:00	319,1	91,2%	-	90,95	1659,20	7,76	599,12	8,17	1162,04	71,00	X		
01/05/2021	01:00	326,0	93,1%	-	84,34	1632,20	7,45	566,93	0,00	1155,84	71,44	X		
01/05/2021	02:00	325,4	93,0%	-	85,22	1471,68	7,39	548,73	0,00	1153,60	71,65	X		
01/05/2021	03:00	327,7	93,6%	-	87,30	1606,05	7,37	541,91	0,00	1148,29	71,91	X		
01/05/2021	04:00	326,8	93,4%	-	89,18	1684,98	7,43	548,81	0,00	1153,55	72,02	X		
01/05/2021	05:00	328,3	93,8%	-	96,82	1578,66	7,39	547,09	0,00	1156,19	71,51	X		
01/05/2021	06:00	331,5	94,7%	-	102,79	1624,04	7,29	540,29	0,00	1160,81	71,05	X		
01/05/2021	07:00	327,1	93,5%	-	97,42	1633,10	7,48	549,95	13,14	1156,20	70,98	X		
01/05/2021	08:00	317,4	90,7%	-	88,84	1566,86	7,82	568,29	9,04	1145,03	71,31	X		
01/05/2021	09:00	318,4	91,0%	-	84,14	1593,24	7,64	559,97	11,34	1137,06	72,36	X		
01/05/2021	10:00	319,5	91,3%	-	87,86	1485,55	7,45	542,60	0,00	1134,43	72,91	X		
01/05/2021	11:00	322,5	92,1%	-	99,72	1619,14	7,39	541,37	0,00	1138,18	73,38	X		
01/05/2021	12:00	321,2	91,8%	-	100,23	1696,60	7,42	546,18	14,86	1134,19	73,94	X		
01/05/2021	13:00	326,8	93,4%	-	111,97	1733,33	7,11	513,92	0,00	1134,56	73,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/05/2021	14:00	323,8	92,5%	-	128,65	1704,89	7,18	514,15	0,00	1136,58	72,95		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/05/2021	15:00	326,3	93,2%	-	123,88	1755,86	7,20	512,90	0,00	1136,56	72,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/05/2021	16:00	326,2	93,2%	-	126,26	1620,73	7,17	501,52	0,00	1145,76	72,56	X		
01/05/2021	17:00	323,1	92,3%	-	136,19	1576,80	7,46	531,60	9,18	1158,76	71,65	X		
01/05/2021	18:00	321,2	91,8%	-	126,56	1548,78	7,65	535,86	10,98	1160,74	71,63	X		
01/05/2021	19:00	328,3	93,8%	-	134,05	1614,44	7,31	512,37	10,93	1159,32	71,81	X		
01/05/2021	20:00	329,4	94,1%	-	146,87	1681,92	7,36	531,44	10,57	1164,85	71,45	X		
01/05/2021	21:00	325,1	92,9%	-	155,00	1665,68	7,45	544,29	8,48	1162,76	71,26	X		
01/05/2021	22:00	328,4	93,8%	-	156,11	1666,19	7,45	547,33	8,86	1161,45	71,17	X		
01/05/2021	23:00	328,2	93,8%	-	154,52	1671,91	7,48	551,04	7,88	1168,64	71,04	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6518,70	t/dia	0,00

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm³)	(mg/Nm³)	(%)	(mg/Nm³)	(mg/Nm³)	Nm³/h x 1000	(°C)			
02/05/2021	00:00	327,4	93,5%	-	150,93	1693,48	7,57	559,92	8,19	1167,78	71,10	X		
02/05/2021	01:00	330,0	94,3%	-	145,48	1663,73	7,43	558,70	8,28	1165,03	71,25	X		
02/05/2021	02:00	329,4	94,1%	-	136,06	1766,14	7,45	566,03	8,72	1162,85	71,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/05/2021	03:00	317,1	90,6%	-	115,62	1628,42	7,86	586,39	8,14	1139,78	71,90	X		
02/05/2021	04:00	305,5	87,3%	-	91,92	1635,50	8,17	611,45	7,90	1123,88	71,94	X		
02/05/2021	05:00	307,1	87,7%	-	78,74	1522,94	8,07	611,32	7,32	1116,09	72,00	X		
02/05/2021	06:00	313,2	89,5%	-	77,53	1413,10	7,96	611,62	7,58	1123,49	71,94	X		
02/05/2021	07:00	327,8	93,7%	-	78,80	1234,55	7,46	574,80	7,38	1142,01	72,41	X		
02/05/2021	08:00	328,1	93,7%	-	85,12	1241,07	7,45	561,27	7,36	1138,04	72,63	X		
02/05/2021	09:00	324,7	92,8%	-	78,41	1321,07	7,38	551,34	7,90	1131,14	74,27	X		
02/05/2021	10:00	325,1	92,9%	-	86,45	1205,79	7,33	550,87	7,94	1123,72	74,57	X		
02/05/2021	11:00	323,8	92,5%	-	89,96	1256,46	7,39	545,93	9,55	1107,69	74,61	X		
02/05/2021	12:00	326,2	93,2%	-	91,17	1394,60	7,27	519,51	0,00	1095,11	74,54	X		
02/05/2021	13:00	333,2	95,2%	-	101,28	1706,14	6,95	490,67	0,00	1116,10	74,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/05/2021	14:00	327,5	93,6%	-	109,91	1448,95	7,19	521,44	10,12	1118,54	73,92	X		
02/05/2021	15:00	325,3	92,9%	-	111,33	1416,51	7,28	537,46	8,44	1123,37	73,46	X		
02/05/2021	16:00	325,8	93,1%	-	116,00	1501,83	7,31	532,91	8,56	1133,22	73,55	X		
02/05/2021	17:00	325,4	93,0%	-	111,01	1434,62	7,32	536,28	7,44	1144,92	74,28	X		
02/05/2021	18:00	326,2	93,2%	-	91,57	1563,16	7,33	544,04	8,10	1143,89	75,75	X		
02/05/2021	19:00	319,2	91,2%	-	90,76	1527,32	7,66	573,10	7,03	1138,62	75,93	X		
02/05/2021	20:00	323,1	92,3%	-	93,59	1363,88	7,45	540,49	9,83	1136,68	76,08	X		
02/05/2021	21:00	323,6	92,5%	-	100,52	1390,94	7,46	537,46	8,31	1136,04	76,06	X		
02/05/2021	22:00	325,7	93,0%	-	99,88	1309,04	7,40	532,74	9,92	1132,14	76,06	X		
02/05/2021	23:00	322,5	92,1%	-	92,70	1226,38	7,55	552,02	8,22	1134,43	76,02	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6730,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
03/05/2021	00:00	324,4	92,7%	-	90,51	1307,48	7,46	541,98	12,79	1135,33	76,00	X		
03/05/2021	01:00	326,5	93,3%	-	91,09	1363,59	7,30	525,38	0,00	1131,46	76,13	X		
03/05/2021	02:00	327,8	93,7%	-	95,74	1470,07	7,32	530,34	0,00	1142,94	76,03	X		
03/05/2021	03:00	328,2	93,8%	-	105,16	1615,67	7,44	541,48	0,00	1153,07	75,94	X		
03/05/2021	04:00	326,6	93,3%	-	109,60	1763,70	7,51	546,82	14,09	1150,28	75,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/05/2021	05:00	326,6	93,3%	-	113,67	1613,89	7,48	545,34	9,49	1149,76	75,95	X		
03/05/2021	06:00	322,5	92,1%	-	120,60	1481,43	7,60	556,38	9,07	1153,31	75,96	X		
03/05/2021	07:00	323,0	92,3%	-	110,04	1550,14	7,69	568,13	10,46	1154,58	75,88	X		
03/05/2021	08:00	326,3	93,2%	-	107,50	1678,58	7,52	552,89	10,28	1153,13	75,97	X		
03/05/2021	09:00	323,4	92,4%	-	116,08	1578,95	7,60	569,98	8,59	1149,47	75,62	X		
03/05/2021	10:00	317,0	90,6%	-	128,94	1747,37	7,66	595,34	8,64	1151,95	75,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/05/2021	11:00	321,5	91,9%	-	149,14	1738,50	7,28	553,34	11,65	1147,22	74,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/05/2021	12:00	322,3	92,1%	-	163,97	1739,89	7,14	520,02	0,00	1138,60	74,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/05/2021	13:00	314,1	89,7%	-	163,52	1757,73	7,32	550,55	10,96	1142,74	74,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/05/2021	14:00	321,4	91,8%	-	138,01	1557,31	7,09	545,84	11,47	1146,41	75,93	X		
03/05/2021	15:00	324,9	92,8%	-	140,12	1586,75	6,95	538,82	14,70	1157,34	76,09	X		
03/05/2021	16:00	328,9	94,0%	-	147,34	1578,80	7,20	554,92	12,13	1188,32	76,11	X		
03/05/2021	17:00	329,2	94,1%	-	142,84	1633,84	7,31	582,80	7,66	1192,73	76,64	X		
03/05/2021	18:00	329,9	94,3%	-	135,40	1693,19	7,37	581,60	7,80	1197,18	77,10	X		
03/05/2021	19:00	327,1	93,5%	-	130,85	1718,49	7,51	599,24	7,52	1194,00	76,99		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/05/2021	20:00	324,7	92,8%	-	142,25	1642,06	7,53	590,63	7,43	1190,05	76,27	X		
03/05/2021	21:00	326,5	93,3%	-	144,86	1708,29	7,51	590,82	7,50	1192,33	75,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/05/2021	22:00	326,0	93,1%	-	149,93	1754,54	7,57	592,52	6,86	1193,44	75,15		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/05/2021	23:00	327,7	93,6%	-	138,45	1682,23	7,41	564,39	7,87	1188,83	75,07	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	5623,87 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
04/05/2021	00:00	325,9	93,1%	-	130,59	1577,32	7,32	544,05	7,00	1168,81	75,08	X		
04/05/2021	01:00	324,6	92,7%	-	140,11	1588,72	7,22	497,32	7,14	1158,97	75,14	X		
04/05/2021	02:00	327,1	93,5%	-	161,60	1422,78	7,07	454,97	8,07	1169,30	75,02	X		
04/05/2021	03:00	325,1	92,9%	-	150,39	1570,03	7,13	459,90	9,17	1159,69	75,20	X		
04/05/2021	04:00	321,9	92,0%	-	131,88	1685,66	7,30	478,25	6,90	1150,26	75,56	X		
04/05/2021	05:00	321,6	91,9%	-	123,38	1795,89	7,40	500,09	6,67	1153,06	75,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/05/2021	06:00	322,3	92,1%	-	117,41	1651,14	7,46	507,54	7,18	1156,47	75,26	X		
04/05/2021	07:00	324,1	92,6%	-	124,19	1662,72	7,36	492,09	6,80	1157,16	75,04	X		
04/05/2021	08:00	325,7	93,0%	-	122,52	1704,43	7,36	485,32	7,07	1159,72	74,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/05/2021	09:00	328,6	93,9%	-	129,19	1780,94	7,24	477,22	8,30	1161,98	74,91		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/05/2021	10:00	291,0	83,1%	-	124,08	1624,42	8,72	579,98	8,13	1129,26	74,75	X		
04/05/2021	11:00	246,5	70,4%	-	88,25	1414,92	9,87	573,58	8,36	1069,65	74,45	X		
04/05/2021	12:00	242,6	69,3%	-	77,48	1466,64	9,84	536,32	8,48	1045,31	74,06	X		
04/05/2021	13:00	240,1	68,6%	-	66,00	1562,44	9,90	535,00	7,89	1074,86	73,87	X		
04/05/2021	14:00	233,0	66,6%	-	68,20	1633,43	9,96	556,33	8,85	1144,88	73,99	X		
04/05/2021	15:00	237,6	67,9%	-	68,74	1534,42	9,81	592,09	9,30	1145,68	73,34	X		
04/05/2021	16:00	238,3	68,1%	-	61,61	1519,53	9,65	556,53	8,48	1138,52	73,39	X		
04/05/2021	17:00	240,2	68,6%	-	56,72	1363,91	9,49	548,92	8,37	1124,27	73,67	X		
04/05/2021	18:00	233,6	66,7%	-	60,43	1649,98	9,83	569,92	8,69	1120,02	74,05	X		
04/05/2021	19:00	230,9	66,0%	-	64,59	1733,49	9,96	580,15	9,36	1119,52	74,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/05/2021	20:00	232,0	66,3%	-	68,65	1716,72	9,99	576,74	8,98	1116,70	74,06		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/05/2021	21:00	238,1	68,0%	-	75,21	1635,81	9,74	550,40	9,34	1112,21	73,94	X		
04/05/2021	22:00	234,9	67,1%	-	80,37	1692,66	9,89	552,68	7,67	1110,03	73,79	X		
04/05/2021	23:00	243,3	69,5%	-	75,74	1645,79	9,54	520,72	8,27	1109,59	73,92	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	5160,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
05/05/2021	00:00	240,7	68,8%	-	76,99	1628,28	9,66	533,95	8,64	1107,79	73,90	X		
05/05/2021	01:00	240,7	68,8%	-	63,13	1492,70	9,33	494,48	8,25	1085,32	73,62	X		
05/05/2021	02:00	241,4	69,0%	-	57,02	1640,23	9,36	495,34	8,09	1083,40	73,45	X		
05/05/2021	03:00	238,0	68,0%	-	56,69	1696,71	9,50	496,35	8,43	1086,74	73,62	X		
05/05/2021	04:00	237,2	67,8%	-	59,14	1715,97	9,63	524,50	7,90	1090,83	73,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/05/2021	05:00	237,9	68,0%	-	61,98	1507,57	9,57	544,28	8,13	1090,83	73,68	X		
05/05/2021	06:00	237,3	67,8%	-	65,59	1447,59	9,58	546,00	8,37	1091,54	73,69	X		
05/05/2021	07:00	242,3	69,2%	-	64,82	1445,50	9,38	528,84	8,25	1089,64	73,77	X		
05/05/2021	08:00	239,7	68,5%	-	52,91	1428,04	8,98	476,54	8,22	1041,75	73,71	X		
05/05/2021	09:00	243,5	69,6%	-	52,37	1593,79	8,85	463,85	8,68	1048,69	73,71	X		
05/05/2021	10:00	229,2	65,5%	-	58,67	1448,24	9,47	535,23	7,74	1051,55	73,55	X		
05/05/2021	11:00	243,9	69,7%	-	56,52	1589,76	8,90	465,53	10,30	1061,43	73,60	X		
05/05/2021	12:00	245,1	70,0%	-	61,89	1469,79	9,06	485,62	8,02	1081,09	73,18	X		
05/05/2021	13:00	245,7	70,2%	-	55,13	1630,98	8,95	476,63	7,56	1075,90	72,06	X		
05/05/2021	14:00	244,7	69,9%	-	45,69	1772,52	8,96	471,85	7,75	1083,90	71,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/05/2021	15:00	242,7	69,3%	-	44,94	1644,25	9,03	477,43	8,22	1082,17	71,40	X		
05/05/2021	16:00	240,7	68,8%	-	45,42	1540,99	9,13	473,12	7,66	1079,70	71,50	X		
05/05/2021	17:00	238,1	68,0%	-	47,81	1561,06	9,24	488,63	8,65	1077,89	71,45	X		
05/05/2021	18:00	238,1	68,0%	-	47,79	1661,20	9,26	492,80	9,18	1078,47	71,44	X		
05/05/2021	19:00	240,1	68,6%	-	50,27	1602,20	9,21	490,58	8,33	1079,60	71,42	X		
05/05/2021	20:00	283,8	81,1%	-	54,19	1566,95	8,39	526,38	0,00	1155,01	71,74	X		
05/05/2021	21:00	328,5	93,9%	-	49,66	1878,61	7,20	503,86	0,00	1159,47	72,21		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/05/2021	22:00	325,1	92,9%	-	60,37	1580,32	7,53	532,61	9,89	1167,14	71,87	X		
05/05/2021	23:00	323,7	92,5%	-	68,22	1683,49	7,63	534,22	7,90	1172,22	71,79	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6736,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
06/05/2021	00:00	322,7	92,2%	-	73,70	1650,76	7,72	540,15	7,69	1169,92	71,90	X		
06/05/2021	01:00	324,1	92,6%	-	73,67	1629,34	7,67	540,26	7,49	1173,33	71,94	X		
06/05/2021	02:00	322,3	92,1%	-	82,52	1742,77	7,73	555,92	7,85	1171,48	71,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/05/2021	03:00	320,0	91,4%	-	83,36	1594,10	7,85	578,18	7,82	1175,44	71,51	X		
06/05/2021	04:00	323,8	92,5%	-	80,49	1602,81	7,73	559,40	7,69	1176,57	71,64	X		
06/05/2021	05:00	320,8	91,7%	-	76,74	1682,95	7,85	553,71	8,03	1173,96	71,61	X		
06/05/2021	06:00	324,7	92,8%	-	75,65	1626,42	7,67	537,14	8,16	1178,36	71,73	X		
06/05/2021	07:00	326,5	93,3%	-	75,37	1596,87	7,59	526,40	7,57	1182,73	71,55	X		
06/05/2021	08:00	326,5	93,3%	-	75,36	1660,09	7,62	509,34	7,64	1175,40	71,64	X		
06/05/2021	09:00	323,1	92,3%	-	0,00	1652,54	7,81	511,38	8,51	1174,01	71,73	X		
06/05/2021	10:00	320,7	91,6%	-	78,16	1632,04	7,85	518,09	7,90	1173,46	71,77	X		
06/05/2021	11:00	323,3	92,4%	-	87,42	1669,09	7,74	508,83	7,57	1170,83	71,69	X		
06/05/2021	12:00	322,8	92,2%	-	97,52	1608,79	7,74	506,44	7,88	1167,74	71,60	X		
06/05/2021	13:00	328,8	93,9%	-	99,71	1679,16	7,39	476,20	7,97	1168,37	72,03	X		
06/05/2021	14:00	327,9	93,7%	-	109,55	1612,04	7,40	480,90	8,04	1168,02	71,97	X		
06/05/2021	15:00	325,8	93,1%	-	111,12	1684,55	7,46	490,26	8,65	1162,85	72,08	X		
06/05/2021	16:00	323,5	92,4%	-	112,43	1728,16	7,62	505,87	7,85	1165,40	72,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/05/2021	17:00	323,8	92,5%	-	115,03	1824,69	7,62	510,24	8,32	1168,48	71,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/05/2021	18:00	328,6	93,9%	-	121,28	1732,14	7,45	492,77	8,08	1173,68	71,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/05/2021	19:00	326,7	93,3%	-	123,54	1768,25	7,53	500,97	7,61	1178,00	71,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/05/2021	20:00	325,3	92,9%	-	120,41	1726,32	7,67	508,70	7,79	1172,17	71,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/05/2021	21:00	322,5	92,1%	-	114,31	1737,23	7,77	522,26	7,63	1171,08	71,21		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/05/2021	22:00	319,5	91,3%	-	106,26	1852,06	7,96	543,95	7,65	1175,28	71,14		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/05/2021	23:00	320,3	91,5%	-	95,39	1736,13	7,87	526,28	8,20	1171,48	71,34		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6536,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
07/05/2021	00:00	326,8	93,4%	-	98,12	1651,00	7,56	485,67	7,56	1165,80	71,30	X		
07/05/2021	01:00	322,3	92,1%	-	96,68	1696,48	7,71	533,88	8,07	1171,15	71,12	X		
07/05/2021	02:00	317,8	90,8%	-	84,56	1578,61	7,92	570,73	8,16	1166,25	71,09	X		
07/05/2021	03:00	323,0	92,3%	-	75,86	1590,11	7,73	556,86	8,27	1173,56	71,08	X		
07/05/2021	04:00	322,6	92,2%	-	73,13	1613,70	7,79	565,09	7,61	1169,89	71,07	X		
07/05/2021	05:00	318,6	91,0%	-	70,48	1618,88	7,93	572,66	7,96	1170,41	71,02	X		
07/05/2021	06:00	326,6	93,3%	-	75,10	1647,48	7,54	537,13	9,85	1174,25	71,13	X		
07/05/2021	07:00	329,3	94,1%	-	86,23	1724,40	7,49	529,86	10,50	1176,66	70,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/05/2021	08:00	331,2	94,6%	-	88,12	1611,78	7,49	509,53	11,70	1176,53	71,28	X		
07/05/2021	09:00	326,2	93,2%	-	100,56	1529,96	7,58	504,72	9,27	1176,74	71,32	X		
07/05/2021	10:00	324,2	92,6%	-	113,64	1714,26	7,59	500,85	9,63	1166,29	71,20		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/05/2021	11:00	322,8	92,2%	-	173,26	1553,49	7,41	475,05	0,00	1166,06	71,81	X		
07/05/2021	12:00	324,6	92,7%	-	189,77	1597,94	7,47	473,15	10,78	1159,25	72,87	X		
07/05/2021	13:00	323,9	92,6%	-	133,25	1661,79	7,47	473,40	12,69	1150,65	73,92	X		
07/05/2021	14:00	320,8	91,7%	-	119,30	1569,03	7,57	488,86	11,24	1146,88	74,29	X		
07/05/2021	15:00	325,8	93,1%	-	109,79	1606,01	7,39	470,56	0,00	1150,76	74,76	X		
07/05/2021	16:00	328,4	93,8%	-	116,30	1489,63	7,34	468,56	0,00	1160,46	74,40	X		
07/05/2021	17:00	323,3	92,4%	-	123,67	1740,10	7,87	523,28	8,26	1170,69	73,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/05/2021	18:00	318,3	90,9%	-	125,21	1717,83	8,12	527,67	8,50	1166,16	73,48		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/05/2021	19:00	327,6	93,6%	-	133,55	1508,48	7,76	521,61	10,63	1167,37	72,82	X		
07/05/2021	20:00	319,6	91,3%	-	130,24	1561,88	8,22	561,64	8,20	1181,23	72,38	X		
07/05/2021	21:00	316,2	90,3%	-	124,43	1625,95	8,34	581,93	8,27	1177,95	72,35	X		
07/05/2021	22:00	322,3	92,1%	-	125,23	1734,12	8,04	549,39	7,72	1176,28	72,36		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/05/2021	23:00	324,7	92,8%	-	137,14	1681,96	7,87	528,74	7,87	1185,42	71,82	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6868,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
08/05/2021	00:00	327,9	93,7%	-	137,24	1730,99	7,77	510,17	8,50	1191,26	71,66		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/05/2021	01:00	329,4	94,1%	-	129,51	1602,46	7,82	519,38	8,72	1200,42	71,57	X		
08/05/2021	02:00	326,5	93,3%	-	111,17	1679,89	7,96	542,13	7,35	1196,58	71,59	X		
08/05/2021	03:00	330,5	94,4%	-	102,65	1643,35	7,70	489,93	8,44	1192,75	71,53	X		
08/05/2021	04:00	330,7	94,5%	-	96,00	1755,11	7,68	500,45	7,69	1184,97	71,63		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/05/2021	05:00	333,2	95,2%	-	90,27	1662,13	7,59	484,27	7,54	1185,02	71,65	X		
08/05/2021	06:00	329,2	94,1%	-	85,29	1685,21	7,77	501,02	7,90	1180,44	71,64	X		
08/05/2021	07:00	327,1	93,5%	-	78,85	1648,56	7,87	511,51	7,20	1178,53	71,63	X		
08/05/2021	08:00	326,1	93,2%	-	72,37	1680,53	7,91	514,94	7,27	1179,87	71,68	X		
08/05/2021	09:00	324,3	92,7%	-	72,92	1621,45	7,94	516,90	7,76	1178,50	71,45	X		
08/05/2021	10:00	322,7	92,2%	-	77,20	1497,22	7,91	507,39	7,33	1174,72	71,46	X		
08/05/2021	11:00	323,4	92,4%	-	81,13	1713,96	7,91	507,14	7,77	1170,86	71,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/05/2021	12:00	320,2	91,5%	-	88,79	1786,98	7,98	513,09	7,83	1172,03	71,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/05/2021	13:00	318,4	91,0%	-	93,59	1601,71	7,76	497,43	7,32	1148,07	71,56	X		
08/05/2021	14:00	321,8	91,9%	-	98,21	1664,87	7,56	493,58	7,38	1152,55	71,57	X		
08/05/2021	15:00	318,8	91,1%	-	101,81	1642,43	7,73	511,29	7,95	1156,02	71,43	X		
08/05/2021	16:00	323,3	92,4%	-	107,95	1702,45	7,53	479,61	9,44	1152,56	71,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/05/2021	17:00	327,3	93,5%	-	115,59	1735,03	7,39	458,96	8,62	1160,67	71,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/05/2021	18:00	324,7	92,8%	-	114,65	1679,33	7,76	499,18	7,19	1180,60	71,51	X		
08/05/2021	19:00	326,1	93,2%	-	112,08	1642,76	7,73	489,93	7,17	1183,54	71,37	X		
08/05/2021	20:00	323,8	92,5%	-	123,18	1506,32	7,80	488,69	7,18	1185,21	71,62	X		
08/05/2021	21:00	325,8	93,1%	-	123,26	1729,72	7,75	491,63	6,94	1187,22	72,12		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/05/2021	22:00	323,3	92,4%	-	119,73	1720,27	7,88	512,43	7,41	1184,97	72,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/05/2021	23:00	323,4	92,4%	-	117,00	1644,19	7,90	520,58	7,54	1187,31	72,35	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6627,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
09/05/2021	00:00	322,6	92,2%	-	115,61	1669,94	7,98	525,26	7,78	1189,87	72,34	X		
09/05/2021	01:00	325,7	93,0%	-	115,16	1636,63	7,79	500,94	7,56	1181,20	72,73	X		
09/05/2021	02:00	327,6	93,6%	-	116,16	1637,16	7,65	490,34	7,38	1182,38	72,78	X		
09/05/2021	03:00	321,8	91,9%	-	122,97	1640,13	7,88	514,01	7,38	1181,33	72,69	X		
09/05/2021	04:00	320,4	91,5%	-	121,54	1675,30	7,96	522,36	8,08	1184,19	72,82	X		
09/05/2021	05:00	327,3	93,5%	-	129,71	1672,38	7,61	484,45	9,16	1179,82	72,89	X		
09/05/2021	06:00	326,6	93,3%	-	136,26	1762,39	7,64	486,21	9,22	1178,40	72,83		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/05/2021	07:00	326,9	93,4%	-	144,84	1665,19	7,64	481,98	9,14	1177,28	72,69	X		
09/05/2021	08:00	328,8	93,9%	-	140,67	1633,37	7,55	468,31	10,61	1178,04	72,92	X		
09/05/2021	09:00	328,6	93,9%	-	141,17	1639,92	7,51	464,38	12,93	1174,95	73,11	X		
09/05/2021	10:00	327,1	93,5%	-	147,41	1727,68	7,53	461,23	10,28	1172,26	73,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/05/2021	11:00	327,1	93,5%	-	149,39	1740,77	7,54	464,62	11,53	1171,75	73,41		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/05/2021	12:00	326,5	93,3%	-	141,29	1665,51	7,57	463,93	9,81	1171,13	73,56	X		
09/05/2021	13:00	324,9	92,8%	-	140,52	1690,55	7,57	465,71	9,14	1170,95	73,54	X		
09/05/2021	14:00	323,0	92,3%	-	150,75	1769,07	7,56	464,55	9,31	1170,58	73,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/05/2021	15:00	321,2	91,8%	-	213,52	1666,61	7,57	471,46	9,30	1170,62	73,27	X		
09/05/2021	16:00	321,2	91,8%	-	361,35	1672,45	7,55	465,00	8,43	1179,53	73,13		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/05/2021	17:00	323,6	92,5%	-	412,74	1723,95	7,55	463,83	8,98	1198,03	73,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/05/2021	18:00	327,6	93,6%	-	234,88	1589,42	7,50	452,22	8,54	1188,66	75,17	X		
09/05/2021	19:00	328,9	94,0%	-	142,11	1559,13	7,55	455,90	8,30	1183,29	76,23	X		
09/05/2021	20:00	330,1	94,3%	-	114,99	1646,06	7,62	462,24	8,19	1189,77	75,87	X		
09/05/2021	21:00	328,9	94,0%	-	96,32	1745,38	7,69	466,57	7,77	1193,57	75,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/05/2021	22:00	329,4	94,1%	-	95,40	1735,48	7,69	464,40	8,01	1195,42	75,19		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/05/2021	23:00	327,5	93,6%	-	92,28	1673,54	7,72	465,87	8,02	1194,88	75,09	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6584,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
10/05/2021	00:00	325,7	93,0%	-	88,66	1722,48	7,82	472,71	7,90	1192,32	75,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/05/2021	01:00	325,1	92,9%	-	85,20	1559,02	7,76	466,11	8,14	1196,70	75,14	X		
10/05/2021	02:00	326,0	93,1%	-	82,76	1570,03	7,73	464,81	8,42	1196,74	75,14	X		
10/05/2021	03:00	323,8	92,5%	-	85,47	1628,08	7,82	475,39	7,92	1196,81	75,15	X		
10/05/2021	04:00	323,7	92,5%	-	81,15	1601,92	7,85	482,30	8,13	1196,09	75,21	X		
10/05/2021	05:00	325,8	93,1%	-	81,71	1598,82	7,73	477,55	8,21	1195,97	74,10	X		
10/05/2021	06:00	329,2	94,1%	-	80,36	1718,95	7,64	472,79	8,48	1198,29	72,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/05/2021	07:00	329,7	94,2%	-	76,31	1607,24	7,54	456,20	8,34	1184,04	72,55	X		
10/05/2021	08:00	328,2	93,8%	-	98,38	1713,47	7,51	450,77	8,05	1176,70	72,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/05/2021	09:00	325,8	93,1%	-	131,57	1728,92	7,53	459,86	8,64	1177,56	72,43		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/05/2021	10:00	322,6	92,2%	-	147,50	1706,03	7,52	471,66	8,70	1177,52	72,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/05/2021	11:00	321,8	91,9%	-	140,36	1672,50	7,59	491,05	8,78	1176,59	72,98	X		
10/05/2021	12:00	322,6	92,2%	-	136,75	1722,07	7,58	489,78	8,79	1173,70	73,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/05/2021	13:00	321,6	91,9%	-	142,52	1869,64	7,57	498,91	9,18	1180,94	72,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/05/2021	14:00	319,9	91,4%	-	137,10	1742,28	7,63	516,98	9,34	1185,20	72,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/05/2021	15:00	320,3	91,5%	-	122,55	1654,56	7,58	506,78	10,94	1190,17	72,58	X		
10/05/2021	16:00	295,8	84,5%	-	123,35	1780,32	7,50	494,97	10,49	1194,06	72,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/05/2021	17:00	323,5	92,4%	-	120,76	1645,07	7,42	485,05	10,91	1200,32	72,31	X		
10/05/2021	18:00	325,5	93,0%	-	122,30	1670,28	7,29	477,75	0,00	1200,23	72,35	X		
10/05/2021	19:00	326,8	93,4%	-	121,38	1537,96	7,37	485,61	9,34	1207,93	72,18	X		
10/05/2021	20:00	329,8	94,2%	-	121,80	1636,04	7,29	475,60	9,17	1207,19	72,12	X		
10/05/2021	21:00	334,4	95,5%	-	131,97	1673,33	7,08	456,57	12,54	1210,45	72,16	X		
10/05/2021	22:00	336,8	96,2%	-	139,92	1629,54	7,11	453,65	11,40	1207,45	71,94	X		
10/05/2021	23:00	332,6	95,0%	-	130,18	1759,24	7,41	463,14	8,52	1198,69	72,03		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6362,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
11/05/2021	00:00	319,5	91,3%	-	119,28	1771,95	7,94	499,97	8,47	1197,21	71,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/05/2021	01:00	324,9	92,8%	-	116,44	1546,02	7,65	496,23	8,72	1193,82	72,14	X		
11/05/2021	02:00	323,7	92,5%	-	122,08	1749,90	7,71	518,40	8,67	1195,43	72,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/05/2021	03:00	324,4	92,7%	-	109,20	1641,63	7,71	516,55	8,31	1195,00	71,98	X		
11/05/2021	04:00	323,4	92,4%	-	95,49	1619,99	7,87	526,51	9,07	1198,76	71,54	X		
11/05/2021	05:00	323,1	92,3%	-	76,22	1598,30	7,85	521,15	9,12	1194,41	71,46	X		
11/05/2021	06:00	325,1	92,9%	-	66,80	1705,02	7,92	531,49	9,39	1201,67	71,36		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/05/2021	07:00	323,7	92,5%	-	60,77	2015,81	7,93	529,04	9,25	1198,91	71,55		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/05/2021	08:00	325,1	92,9%	-	63,54	1617,40	7,84	517,85	9,12	1204,27	71,75	X		
11/05/2021	09:00	329,7	94,2%	-	68,13	1699,57	7,68	506,05	10,49	1202,00	71,75	X		
11/05/2021	10:00	319,0	91,1%	-	140,13	1669,43	7,84	509,10	10,08	1181,27	71,81	X		
11/05/2021	11:00	296,0	84,6%	-	330,37	1743,32	8,11	501,10	9,06	1132,45	71,81		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/05/2021	12:00	299,2	85,5%	-	335,76	1715,41	8,02	481,59	10,02	1155,44	71,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/05/2021	13:00	301,1	86,0%	-	192,69	1637,12	7,83	462,28	12,26	1123,98	71,76	X		
11/05/2021	14:00	296,6	84,7%	-	130,05	1632,52	7,85	464,46	0,00	1099,00	71,93	X		
11/05/2021	15:00	297,0	84,9%	-	98,39	1633,83	7,84	485,10	0,00	1099,59	71,94	X		
11/05/2021	16:00	301,7	86,2%	-	86,15	1566,61	7,75	469,88	0,00	1105,01	71,85	X		
11/05/2021	17:00	302,1	86,3%	-	77,21	1606,87	7,72	454,36	0,00	1104,01	71,77	X		
11/05/2021	18:00	300,1	85,7%	-	71,96	1788,37	7,84	471,60	0,00	1104,13	71,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/05/2021	19:00	295,2	84,3%	-	62,44	1753,75	8,07	493,29	9,69	1101,81	71,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/05/2021	20:00	294,3	84,1%	-	54,04	1543,90	8,16	496,85	9,64	1108,17	71,82	X		
11/05/2021	21:00	293,2	83,8%	-	51,80	1673,60	8,11	487,81	9,59	1104,31	71,76	X		
11/05/2021	22:00	293,1	83,7%	-	50,56	1773,99	8,10	490,90	9,76	1104,89	71,74		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/05/2021	23:00	294,8	84,2%	-	49,10	1570,54	8,02	486,38	10,18	1111,04	71,87	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6098,28 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
12/05/2021	00:00	293,5	83,8%	-	45,56	1815,46	8,15	495,24	9,23	1103,37	71,63		X	Manutenção no sistema de beneficiamento de carvão a seco
12/05/2021	01:00	299,8	85,6%	-	40,64	1516,17	7,77	456,43	0,00	1101,46	71,72	X		
12/05/2021	02:00	305,2	87,2%	-	39,59	1837,18	7,66	463,32	0,00	1105,13	71,63		X	Manutenção no sistema de beneficiamento de carvão a seco
12/05/2021	03:00	306,5	87,6%	-	41,42	1649,96	7,82	477,24	10,01	1119,14	71,60	X		
12/05/2021	04:00	311,2	88,9%	-	50,09	1900,32	8,12	505,96	9,20	1160,18	71,63		X	Manutenção no sistema de beneficiamento de carvão a seco
12/05/2021	05:00	311,9	89,1%	-	49,92	1692,68	8,15	495,89	9,39	1157,15	71,71	X		
12/05/2021	06:00	311,3	89,0%	-	50,20	1645,15	8,05	476,56	8,83	1161,17	71,62	X		
12/05/2021	07:00	308,5	88,1%	-	46,40	2065,92	8,06	482,64	8,78	1129,95	71,49		X	Manutenção no sistema de beneficiamento de carvão a seco
12/05/2021	08:00	307,0	87,7%	-	45,07	2151,19	8,12	481,55	8,81	1132,15	71,79		X	Manutenção no sistema de beneficiamento de carvão a seco
12/05/2021	09:00	306,8	87,6%	-	45,35	2161,71	8,04	474,31	9,62	1126,25	71,84		X	Manutenção no sistema de beneficiamento de carvão a seco
12/05/2021	10:00	297,6	85,0%	-	45,55	2001,34	8,34	499,26	9,18	1105,04	71,84		X	Manutenção no sistema de beneficiamento de carvão a seco
12/05/2021	11:00	304,6	87,0%	-	44,78	2788,71	7,97	490,32	0,00	1126,89	71,90		X	Manutenção no sistema de beneficiamento de carvão a seco
12/05/2021	12:00	293,4	83,8%	-	53,11	2837,42	8,39	537,39	10,45	1052,53	71,91		X	Manutenção no sistema de beneficiamento de carvão a seco
12/05/2021	13:00	300,7	85,9%	-	91,79	2322,83	7,75	480,22	0,00	1102,39	71,97		X	Manutenção no sistema de beneficiamento de carvão a seco
12/05/2021	14:00	279,2	79,8%	-	133,70	2754,07	8,63	461,40	12,06	1102,57	71,38		X	Manutenção no sistema de beneficiamento de carvão a seco
12/05/2021	15:00	232,8	66,5%	-	111,84	2243,41	9,64	403,44	10,35	1128,19	71,03		X	Manutenção no sistema de beneficiamento de carvão a seco
12/05/2021	16:00	237,9	68,0%	-	99,63	2000,60	9,44	407,02	11,02	1129,94	71,43		X	Manutenção no sistema de beneficiamento de carvão a seco
12/05/2021	17:00	225,2	64,3%	-	110,48	2178,58	10,08	552,53	14,17	1131,24	71,32		X	Manutenção no sistema de beneficiamento de carvão a seco
12/05/2021	18:00	222,1	63,5%	-	110,54	1678,01	10,21	566,58	13,65	1131,31	71,28	X		
12/05/2021	19:00	222,2	63,5%	-	105,53	1648,71	10,14	560,52	0,00	1134,69	71,31	X		
12/05/2021	20:00	223,9	64,0%	-	105,96	1478,66	10,07	545,15	0,00	1136,63	71,33	X		
12/05/2021	21:00	228,8	65,4%	-	98,90	1607,71	9,96	535,37	0,00	1144,88	71,22	X		
12/05/2021	22:00	233,2	66,6%	-	93,58	1696,65	9,81	526,36	0,00	1118,57	71,15	X		
12/05/2021	23:00	234,4	67,0%	-	110,17	1586,82	10,33	576,25	10,75	1221,31	71,13	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	5382,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
13/05/2021	00:00	228,3	65,2%	-	114,51	1631,28	10,36	566,69	10,95	1184,17	71,17	X		
13/05/2021	01:00	228,0	65,1%	-	110,29	1736,78	10,43	566,81	11,80	1185,54	70,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/05/2021	02:00	227,5	65,0%	-	127,50	1512,20	10,45	577,87	11,52	1187,87	70,85	X		
13/05/2021	03:00	229,7	65,6%	-	124,24	1584,04	10,36	556,82	12,59	1187,10	70,72	X		
13/05/2021	04:00	231,8	66,2%	-	118,34	1621,96	10,29	546,10	11,58	1185,79	70,69	X		
13/05/2021	05:00	233,7	66,8%	-	119,30	1631,83	10,23	524,21	10,76	1187,92	70,62	X		
13/05/2021	06:00	241,4	69,0%	-	116,64	1577,14	9,83	519,44	12,11	1189,88	70,74	X		
13/05/2021	07:00	249,5	71,3%	-	86,32	1592,27	9,75	493,97	10,55	1108,07	70,86	X		
13/05/2021	08:00	246,5	70,4%	-	78,72	1598,42	9,78	489,54	11,63	1093,47	71,00	X		
13/05/2021	09:00	245,4	70,1%	-	58,62	1531,26	9,34	447,77	11,29	1047,03	71,32	X		
13/05/2021	10:00	245,0	70,0%	-	48,91	1625,60	9,25	450,23	11,00	1040,96	71,67	X		
13/05/2021	11:00	251,4	71,8%	-	47,95	1573,29	9,22	438,03	9,92	1040,68	71,55	X		
13/05/2021	12:00	251,9	72,0%	-	60,83	1627,15	9,16	435,18	10,09	1033,06	71,79	X		
13/05/2021	13:00	248,7	71,1%	-	64,93	1666,05	9,20	453,53	10,16	1027,55	71,77	X		
13/05/2021	14:00	249,0	71,1%	-	55,74	1642,79	9,19	455,76	9,84	1029,35	71,60	X		
13/05/2021	15:00	256,4	73,2%	-	52,19	1788,32	9,17	438,82	10,27	1074,38	71,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/05/2021	16:00	274,1	78,3%	-	50,71	1722,19	8,80	515,12	9,35	1089,53	71,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/05/2021	17:00	283,2	80,9%	-	50,61	1737,81	8,52	598,17	8,73	1099,91	71,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/05/2021	18:00	277,4	79,3%	-	56,97	1607,59	8,87	647,70	9,63	1107,25	71,53	X		
13/05/2021	19:00	297,0	84,9%	-	55,71	1674,07	8,12	551,37	9,71	1135,69	71,71	X		
13/05/2021	20:00	308,0	88,0%	-	61,81	1687,33	7,98	505,41	0,00	1155,48	71,53	X		
13/05/2021	21:00	322,3	92,1%	-	97,06	1713,12	7,68	483,19	0,00	1193,19	71,48		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/05/2021	22:00	323,3	92,4%	-	139,15	1644,12	7,61	476,75	0,00	1199,57	71,53	X		
13/05/2021	23:00	321,6	91,9%	-	153,70	1685,35	7,59	474,35	0,00	1191,04	71,83	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6804,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
14/05/2021	00:00	324,3	92,7%	-	154,88	1716,15	7,81	493,18	0,00	1197,98	72,15		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/05/2021	01:00	325,2	92,9%	-	137,80	1611,83	7,94	491,60	8,93	1206,39	72,46	X		
14/05/2021	02:00	327,6	93,6%	-	126,51	1686,81	7,77	480,43	9,63	1188,30	72,57	X		
14/05/2021	03:00	327,5	93,6%	-	130,59	1728,33	7,78	479,16	11,76	1188,20	72,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/05/2021	04:00	325,4	93,0%	-	147,67	1622,47	7,82	483,18	9,82	1188,70	71,81	X		
14/05/2021	05:00	325,5	93,0%	-	150,42	1770,11	7,85	493,86	9,06	1195,00	71,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/05/2021	06:00	328,2	93,8%	-	154,07	1715,76	7,76	483,99	9,28	1196,29	71,34		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/05/2021	07:00	327,7	93,6%	-	158,08	1710,79	7,79	482,72	8,60	1192,63	71,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/05/2021	08:00	325,7	93,0%	-	148,80	1754,29	7,89	484,93	8,68	1185,57	71,41		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/05/2021	09:00	325,4	93,0%	-	152,68	1658,72	7,78	481,14	9,17	1180,66	71,56	X		
14/05/2021	10:00	323,9	92,6%	-	162,94	1850,82	7,73	475,20	9,45	1170,27	71,95		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/05/2021	11:00	323,9	92,6%	-	160,93	1641,68	7,72	474,66	12,52	1169,19	72,95	X		
14/05/2021	12:00	325,1	92,9%	-	163,88	1426,00	7,61	465,93	10,82	1171,29	73,33	X		
14/05/2021	13:00	327,8	93,7%	-	168,97	1666,31	7,40	458,51	0,00	1157,70	73,85	X		
14/05/2021	14:00	325,7	93,0%	-	180,54	1835,84	7,54	481,54	8,29	1161,98	74,21		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/05/2021	15:00	323,8	92,5%	-	178,38	1868,80	7,69	499,25	8,89	1168,51	73,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/05/2021	16:00	323,6	92,5%	-	199,49	1703,19	7,64	489,99	8,78	1165,70	73,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/05/2021	17:00	327,5	93,6%	-	293,21	1765,28	7,70	507,22	8,30	1198,64	72,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/05/2021	18:00	325,0	92,8%	-	274,76	1697,15	7,88	522,99	8,45	1205,86	73,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/05/2021	19:00	323,6	92,5%	-	144,57	1574,46	8,04	532,35	8,63	1189,77	76,07	X		
14/05/2021	20:00	323,6	92,5%	-	122,39	1612,38	8,16	531,37	8,03	1192,06	76,29	X		
14/05/2021	21:00	322,6	92,2%	-	125,62	1513,73	8,12	528,25	8,78	1191,61	76,50	X		
14/05/2021	22:00	327,3	93,5%	-	118,77	1418,95	7,98	512,26	8,14	1195,19	76,40	X		
14/05/2021	23:00	325,8	93,1%	-	115,89	1525,93	7,88	501,10	9,30	1181,88	76,38	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6755,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
15/05/2021	00:00	330,0	94,3%	-	121,60	1508,04	7,84	493,65	8,46	1184,58	76,41	X		
15/05/2021	01:00	326,0	93,1%	-	132,27	1597,49	7,95	516,61	8,93	1178,58	75,63	X		
15/05/2021	02:00	325,4	93,0%	-	137,74	1588,46	7,95	514,80	9,61	1182,23	74,73	X		
15/05/2021	03:00	324,7	92,8%	-	146,21	1664,19	7,98	521,58	8,39	1179,53	74,43	X		
15/05/2021	04:00	323,0	92,3%	-	147,48	1764,18	8,15	541,10	9,60	1189,83	74,06		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/05/2021	05:00	322,5	92,1%	-	258,03	1802,53	8,15	546,02	9,84	1187,71	74,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/05/2021	06:00	322,5	92,1%	-	158,66	1570,78	8,16	537,38	9,09	1190,45	75,26	X		
15/05/2021	07:00	322,7	92,2%	-	148,79	1676,68	8,21	550,50	9,40	1189,39	74,07	X		
15/05/2021	08:00	321,5	91,9%	-	155,60	1608,25	8,22	541,63	9,41	1192,92	73,71	X		
15/05/2021	09:00	322,2	92,1%	-	181,91	1658,97	8,11	543,24	10,42	1194,07	73,70	X		
15/05/2021	10:00	328,2	93,8%	-	192,46	1805,11	7,71	500,95	9,20	1186,53	74,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/05/2021	11:00	326,2	93,2%	-	168,21	1991,39	7,78	498,74	9,22	1170,33	77,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/05/2021	12:00	324,2	92,6%	-	174,38	1666,10	7,85	504,35	8,13	1170,03	76,46	X		
15/05/2021	13:00	323,6	92,5%	-	177,43	1730,05	7,80	503,55	8,95	1167,99	76,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/05/2021	14:00	328,9	94,0%	-	180,04	1483,66	7,58	483,45	9,34	1173,47	76,13	X		
15/05/2021	15:00	328,5	93,9%	-	194,75	1430,65	7,59	491,37	10,50	1175,33	76,05	X		
15/05/2021	16:00	328,5	93,9%	-	187,06	1494,28	7,61	483,13	9,12	1176,55	76,48	X		
15/05/2021	17:00	325,5	93,0%	-	187,96	1488,85	7,76	499,65	8,77	1180,41	76,46	X		
15/05/2021	18:00	323,4	92,4%	-	187,92	1621,45	7,87	512,79	8,77	1167,15	76,31	X		
15/05/2021	19:00	324,7	92,8%	-	183,46	1677,41	7,87	517,71	9,29	1165,67	76,27	X		
15/05/2021	20:00	321,8	91,9%	-	172,16	1610,88	7,98	520,78	8,86	1158,24	76,26	X		
15/05/2021	21:00	319,5	91,3%	-	160,66	1635,62	8,02	532,36	9,21	1159,75	76,36	X		
15/05/2021	22:00	324,1	92,6%	-	151,65	1624,71	7,77	509,64	9,06	1154,21	76,35	X		
15/05/2021	23:00	329,8	94,2%	-	154,10	1691,06	7,65	507,51	12,85	1157,51	76,36	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6666,51 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
16/05/2021	00:00	324,9	92,8%	-	159,66	1622,57	7,73	507,67	13,26	1156,86	76,34	X		
16/05/2021	01:00	329,8	94,2%	-	168,48	1623,56	7,46	485,03	0,00	1153,71	76,36	X		
16/05/2021	02:00	330,0	94,3%	-	172,35	1736,23	7,47	486,28	0,00	1154,38	76,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/05/2021	03:00	329,7	94,2%	-	162,76	1770,52	7,52	495,98	0,00	1159,96	75,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/05/2021	04:00	328,5	93,9%	-	149,66	1645,09	7,68	498,98	10,95	1161,68	74,93	X		
16/05/2021	05:00	326,2	93,2%	-	152,74	1636,54	7,66	496,22	11,00	1169,53	73,24	X		
16/05/2021	06:00	327,9	93,7%	-	160,69	1676,59	7,58	485,76	12,95	1173,81	71,90	X		
16/05/2021	07:00	327,9	93,7%	-	158,69	1860,88	7,62	485,87	11,93	1174,54	71,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/05/2021	08:00	326,3	93,2%	-	150,77	1708,96	7,74	481,40	8,85	1170,71	71,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/05/2021	09:00	325,3	92,9%	-	123,00	1637,73	7,69	474,90	9,16	1166,26	72,72	X		
16/05/2021	10:00	329,3	94,1%	-	107,15	1675,40	7,50	454,58	0,00	1154,96	74,10	X		
16/05/2021	11:00	328,5	93,9%	-	99,08	1607,47	7,43	452,85	12,55	1153,86	74,62	X		
16/05/2021	12:00	328,6	93,9%	-	96,01	1626,11	7,46	452,32	12,74	1151,33	74,71	X		
16/05/2021	13:00	328,3	93,8%	-	92,67	1626,74	7,39	453,67	10,34	1152,27	74,81	X		
16/05/2021	14:00	327,8	93,7%	-	97,09	1571,79	7,41	456,97	12,41	1149,58	74,81	X		
16/05/2021	15:00	330,5	94,4%	-	91,16	1437,07	7,35	452,08	0,00	1154,08	74,78	X		
16/05/2021	16:00	328,9	94,0%	-	91,75	1594,65	7,47	458,11	10,13	1147,77	74,71	X		
16/05/2021	17:00	328,5	93,9%	-	93,21	1602,00	7,45	463,12	8,80	1154,68	74,20	X		
16/05/2021	18:00	327,5	93,6%	-	108,85	1707,05	7,54	476,06	9,38	1161,49	73,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/05/2021	19:00	324,4	92,7%	-	110,33	1836,29	7,67	483,83	8,76	1156,62	74,12		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/05/2021	20:00	325,3	92,9%	-	104,94	1792,66	7,79	493,57	9,05	1157,49	73,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/05/2021	21:00	323,8	92,5%	-	95,77	1722,83	7,89	495,05	8,65	1170,21	73,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/05/2021	22:00	323,6	92,5%	-	93,88	1736,54	7,89	493,29	9,07	1168,08	73,97		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/05/2021	23:00	324,3	92,7%	-	95,09	1760,75	7,91	493,18	8,81	1168,43	73,99		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6920,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
17/05/2021	00:00	324,7	92,8%	-	90,88	1748,67	7,94	491,66	8,34	1172,77	73,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/05/2021	01:00	320,8	91,7%	-	95,46	1686,41	8,06	511,32	8,57	1175,47	72,09	X		
17/05/2021	02:00	320,8	91,7%	-	93,56	1672,15	8,10	510,04	8,51	1179,06	71,63	X		
17/05/2021	03:00	319,6	91,3%	-	93,58	1704,77	8,17	512,72	8,58	1180,57	71,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/05/2021	04:00	319,8	91,4%	-	93,17	1777,25	8,24	510,89	9,08	1183,37	71,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/05/2021	05:00	322,3	92,1%	-	85,00	1491,32	8,14	497,68	9,88	1182,27	71,54	X		
17/05/2021	06:00	323,9	92,6%	-	85,64	1570,41	8,00	480,31	8,78	1181,41	71,34	X		
17/05/2021	07:00	323,8	92,5%	-	87,60	1711,94	7,92	466,07	8,84	1180,10	71,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/05/2021	08:00	323,0	92,3%	-	89,89	1740,01	7,93	478,12	8,76	1177,80	71,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/05/2021	09:00	324,5	92,7%	-	97,76	1659,21	7,79	494,14	10,64	1179,95	72,18	X		
17/05/2021	10:00	321,4	91,8%	-	101,54	1779,70	7,79	492,83	9,89	1170,96	73,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/05/2021	11:00	328,5	93,9%	-	90,07	1654,13	7,34	452,69	0,00	1162,88	73,83	X		
17/05/2021	12:00	327,7	93,6%	-	94,98	1537,10	7,47	462,40	13,55	1166,32	73,67	X		
17/05/2021	13:00	332,4	95,0%	-	110,10	1693,05	7,19	447,18	0,00	1163,08	74,00	X		
17/05/2021	14:00	329,4	94,1%	-	108,45	1591,81	7,31	459,91	0,00	1164,57	74,65	X		
17/05/2021	15:00	328,6	93,9%	-	100,35	1532,39	7,38	459,70	0,00	1164,19	74,62	X		
17/05/2021	16:00	322,8	92,2%	-	98,54	1718,77	7,71	488,27	10,81	1167,64	74,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/05/2021	17:00	323,3	92,4%	-	92,79	1762,08	8,13	558,84	9,81	1185,76	73,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/05/2021	18:00	324,5	92,7%	-	84,60	1697,41	8,14	556,18	9,73	1190,59	73,46	X		
17/05/2021	19:00	325,8	93,1%	-	81,79	1619,45	8,10	549,33	9,88	1189,71	73,11	X		
17/05/2021	20:00	331,0	94,6%	-	74,77	1637,41	7,84	509,54	9,20	1188,96	72,56	X		
17/05/2021	21:00	329,9	94,3%	-	77,24	1686,96	7,87	514,84	9,33	1185,36	72,51	X		
17/05/2021	22:00	325,9	93,1%	-	77,01	1740,00	8,00	526,70	9,13	1188,58	72,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/05/2021	23:00	333,1	95,2%	-	83,04	1813,70	7,84	521,17	9,57	1192,10	72,36		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6844,80 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
18/05/2021	00:00	335,6	95,9%	-	90,51	1696,73	7,85	511,11	9,19	1191,47	72,41	X		
18/05/2021	01:00	331,3	94,6%	-	92,68	1599,26	7,90	520,84	9,74	1189,94	72,39	X		
18/05/2021	02:00	331,7	94,8%	-	88,18	1681,25	7,91	520,59	9,03	1191,90	72,26	X		
18/05/2021	03:00	330,6	94,5%	-	81,59	1592,35	8,03	532,60	9,01	1188,24	72,28	X		
18/05/2021	04:00	329,1	94,0%	-	86,67	1657,81	8,09	534,25	9,44	1194,46	72,22	X		
18/05/2021	05:00	325,1	92,9%	-	87,01	1752,12	8,20	544,55	9,47	1189,54	71,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/05/2021	06:00	325,0	92,8%	-	83,34	1641,49	8,26	545,34	9,54	1187,87	71,83	X		
18/05/2021	07:00	326,0	93,1%	-	79,92	1620,74	8,20	535,98	9,59	1191,07	71,88	X		
18/05/2021	08:00	327,3	93,5%	-	73,79	1595,67	8,16	525,91	8,97	1186,39	71,65	X		
18/05/2021	09:00	325,1	92,9%	-	73,34	1587,39	8,05	499,24	9,62	1163,06	71,56	X		
18/05/2021	10:00	314,8	89,9%	-	74,32	1590,83	8,30	579,01	10,08	1172,64	71,57	X		
18/05/2021	11:00	320,6	91,6%	-	109,35	1674,52	7,88	563,53	10,30	1175,55	72,10	X		
18/05/2021	12:00	326,6	93,3%	-	143,85	1676,85	7,86	562,55	10,22	1184,98	71,52	X		
18/05/2021	13:00	327,5	93,6%	-	134,43	1680,63	7,69	549,15	0,00	1177,04	71,61	X		
18/05/2021	14:00	329,6	94,2%	-	136,91	1639,09	7,52	533,08	0,00	1178,11	71,60	X		
18/05/2021	15:00	326,9	93,4%	-	139,14	1723,30	7,66	544,03	0,00	1179,68	71,48		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/05/2021	16:00	319,5	91,3%	-	130,40	1610,05	8,04	542,21	8,33	1175,00	71,57	X		
18/05/2021	17:00	330,7	94,5%	-	135,07	1664,10	7,56	497,59	0,00	1178,63	71,47	X		
18/05/2021	18:00	319,4	91,2%	-	122,01	1578,61	7,96	512,91	8,26	1174,80	71,34	X		
18/05/2021	19:00	329,0	94,0%	-	125,34	1702,46	7,66	481,63	11,34	1179,98	71,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/05/2021	20:00	323,5	92,4%	-	123,85	1690,77	8,01	511,47	7,94	1177,49	71,27	X		
18/05/2021	21:00	319,8	91,4%	-	107,84	1635,24	8,14	519,79	8,66	1177,57	71,41	X		
18/05/2021	22:00	326,5	93,3%	-	103,98	1618,90	8,00	519,69	8,30	1178,26	71,46	X		
18/05/2021	23:00	317,5	90,7%	-	94,17	1600,82	8,34	552,52	9,29	1180,19	71,44	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6594,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
19/05/2021	00:00	318,7	91,0%	-	86,58	1608,90	8,48	566,49	9,20	1178,45	71,43	X		
19/05/2021	01:00	307,1	87,7%	-	81,03	1686,59	8,68	563,02	9,93	1166,02	71,53	X		
19/05/2021	02:00	314,3	89,8%	-	81,14	1665,44	8,37	554,45	8,75	1165,88	71,51	X		
19/05/2021	03:00	307,8	87,9%	-	80,20	1666,63	8,59	564,14	9,04	1163,84	71,42	X		
19/05/2021	04:00	316,0	90,3%	-	73,84	1642,91	8,29	530,60	8,50	1172,66	71,37	X		
19/05/2021	05:00	322,8	92,2%	-	71,89	1698,89	7,97	517,74	8,09	1172,33	71,44	X		
19/05/2021	06:00	332,0	94,8%	-	73,71	1711,07	7,54	480,90	9,87	1176,92	71,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/05/2021	07:00	326,8	93,4%	-	79,29	1716,96	7,98	523,48	8,97	1181,25	71,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/05/2021	08:00	322,6	92,2%	-	73,93	1589,64	8,03	521,95	8,07	1175,94	71,62	X		
19/05/2021	09:00	332,5	95,0%	-	82,26	1609,57	7,56	477,33	13,07	1175,10	71,68	X		
19/05/2021	10:00	319,7	91,3%	-	88,83	1947,96	8,18	509,12	8,59	1164,85	71,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/05/2021	11:00	313,1	89,4%	-	80,12	1630,92	8,30	515,73	9,58	1162,77	71,47	X		
19/05/2021	12:00	337,5	96,4%	-	90,52	1526,69	7,33	463,13	0,00	1173,97	71,77	X		
19/05/2021	13:00	323,7	92,5%	-	99,64	1704,57	7,88	513,87	9,04	1172,45	71,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/05/2021	14:00	326,1	93,2%	-	93,55	1520,30	7,77	502,76	8,41	1172,73	71,79	X		
19/05/2021	15:00	327,6	93,6%	-	102,56	1781,22	7,69	506,07	9,20	1172,00	71,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/05/2021	16:00	328,3	93,8%	-	110,28	1595,70	7,80	511,34	8,22	1180,34	71,75	X		
19/05/2021	17:00	328,6	93,9%	-	118,14	1646,46	7,90	536,99	8,22	1180,71	71,56	X		
19/05/2021	18:00	321,6	91,9%	-	115,22	1754,14	8,28	584,27	8,70	1179,78	71,55		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/05/2021	19:00	316,4	90,4%	-	109,49	1741,28	8,39	593,99	8,81	1183,38	71,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/05/2021	20:00	325,9	93,1%	-	116,65	1648,57	7,93	534,19	8,71	1184,50	71,82	X		
19/05/2021	21:00	327,8	93,7%	-	123,84	1677,01	7,84	522,09	8,22	1185,89	71,71	X		
19/05/2021	22:00	328,5	93,9%	-	122,25	1640,62	7,86	523,93	8,07	1187,42	71,61	X		
19/05/2021	23:00	326,2	93,2%	-	114,03	1634,73	7,94	532,47	8,73	1184,89	71,68	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6575,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
20/05/2021	00:00	325,2	92,9%	-	112,73	1588,94	7,92	526,15	8,34	1186,92	71,81	X		
20/05/2021	01:00	330,6	94,5%	-	102,41	1511,37	7,79	520,37	8,82	1186,60	71,74	X		
20/05/2021	02:00	329,6	94,2%	-	105,63	1347,41	7,86	527,24	8,70	1187,66	71,65	X		
20/05/2021	03:00	327,7	93,6%	-	103,80	1301,34	7,98	541,78	8,99	1186,99	71,64	X		
20/05/2021	04:00	325,0	92,8%	-	97,84	1226,44	8,08	551,22	8,32	1185,56	71,58	X		
20/05/2021	05:00	327,0	93,4%	-	91,64	1681,48	7,98	539,75	9,03	1187,41	71,56	X		
20/05/2021	06:00	326,1	93,2%	-	91,33	1757,84	8,01	547,87	8,62	1184,05	71,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/05/2021	07:00	319,9	91,4%	-	100,27	1656,65	8,25	575,27	8,72	1190,40	71,45	X		
20/05/2021	08:00	308,9	88,3%	-	101,26	1663,51	8,58	603,12	8,98	1175,97	71,66	X		
20/05/2021	09:00	303,7	86,8%	-	92,15	1691,79	8,64	603,82	10,25	1169,41	72,27	X		
20/05/2021	10:00	308,2	88,1%	-	95,62	1664,43	8,52	623,08	9,92	1170,98	72,01	X		
20/05/2021	11:00	306,5	87,6%	-	86,64	1737,12	8,49	611,64	9,75	1164,80	71,97		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/05/2021	12:00	309,3	88,4%	-	86,17	1732,08	8,30	578,99	9,06	1166,52	71,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/05/2021	13:00	320,2	91,5%	-	88,86	1702,67	7,85	537,78	8,96	1165,89	71,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/05/2021	14:00	324,9	92,8%	-	108,65	1725,73	7,65	521,69	0,00	1172,64	71,79		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/05/2021	15:00	317,6	90,8%	-	124,03	1665,23	7,97	549,25	8,86	1173,47	71,56	X		
20/05/2021	16:00	318,7	91,0%	-	124,31	1653,15	7,89	531,47	8,63	1169,71	71,54	X		
20/05/2021	17:00	330,0	94,3%	-	135,93	1707,65	7,39	482,89	0,00	1177,52	71,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/05/2021	18:00	333,1	95,2%	-	142,00	1598,20	7,34	484,45	0,00	1188,33	71,53	X		
20/05/2021	19:00	331,3	94,6%	-	144,61	1683,01	7,46	508,15	10,04	1190,26	71,47	X		
20/05/2021	20:00	325,3	92,9%	-	140,26	1633,09	7,77	528,10	8,23	1182,38	71,45	X		
20/05/2021	21:00	328,4	93,8%	-	137,99	1627,13	7,65	514,71	8,17	1186,02	71,47	X		
20/05/2021	22:00	327,0	93,4%	-	142,20	1698,22	7,75	528,97	7,95	1184,49	71,41	X		
20/05/2021	23:00	326,5	93,3%	-	140,53	1632,96	7,74	532,54	8,55	1186,92	71,45	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6439,13 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
21/05/2021	00:00	329,7	94,2%	-	137,63	1734,33	7,81	540,60	8,41	1188,04	71,50		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/05/2021	01:00	326,0	93,1%	-	127,59	1638,51	7,83	552,88	8,42	1185,21	71,43	X		
21/05/2021	02:00	320,7	91,6%	-	124,12	1660,14	8,03	567,75	8,22	1187,87	71,41	X		
21/05/2021	03:00	321,2	91,8%	-	117,36	1525,72	8,00	570,25	8,96	1189,56	71,57	X		
21/05/2021	04:00	320,3	91,5%	-	118,22	1355,61	8,03	572,58	9,31	1192,19	71,53	X		
21/05/2021	05:00	316,7	90,5%	-	121,00	1630,24	8,12	582,40	9,04	1195,58	71,45	X		
21/05/2021	06:00	319,2	91,2%	-	115,34	1685,62	8,01	567,35	8,42	1193,75	71,50	X		
21/05/2021	07:00	316,2	90,3%	-	108,99	1590,13	8,24	572,68	9,53	1187,75	71,44	X		
21/05/2021	08:00	325,5	93,0%	-	104,16	1596,78	7,75	522,91	9,17	1187,36	71,43	X		
21/05/2021	09:00	327,1	93,5%	-	118,54	1585,77	7,60	506,03	10,37	1186,63	71,84	X		
21/05/2021	10:00	325,8	93,1%	-	140,32	1564,24	7,57	494,92	13,26	1187,65	72,66	X		
21/05/2021	11:00	327,3	93,5%	-	199,37	1638,02	7,42	473,73	0,00	1189,50	74,13	X		
21/05/2021	12:00	325,5	93,0%	-	202,88	1601,52	7,63	492,04	9,73	1186,21	74,14	X		
21/05/2021	13:00	323,4	92,4%	-	175,74	1685,22	7,72	495,42	9,81	1182,10	74,44	X		
21/05/2021	14:00	320,7	91,6%	-	153,15	1611,63	7,83	508,80	9,32	1177,47	74,52	X		
21/05/2021	15:00	321,0	91,7%	-	136,03	1684,51	7,84	522,34	10,42	1179,27	74,45	X		
21/05/2021	16:00	322,7	92,2%	-	123,65	1664,06	7,84	523,61	9,96	1182,34	73,93	X		
21/05/2021	17:00	317,6	90,8%	-	138,06	1701,80	8,05	559,68	9,55	1188,44	72,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/05/2021	18:00	322,2	92,1%	-	146,01	1678,12	7,85	535,23	9,28	1195,19	71,48	X		
21/05/2021	19:00	325,1	92,9%	-	151,95	1810,19	7,75	533,06	10,58	1197,52	71,36		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/05/2021	20:00	320,7	91,6%	-	149,17	1557,58	7,94	548,91	8,72	1199,85	71,24	X		
21/05/2021	21:00	316,0	90,3%	-	145,31	1599,50	8,07	562,22	8,66	1196,18	71,19	X		
21/05/2021	22:00	323,7	92,5%	-	142,92	1804,56	7,64	528,47	0,00	1205,82	71,34		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/05/2021	23:00	315,2	90,1%	-	149,54	1698,36	7,91	572,14	8,76	1207,94	71,36	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6961,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
22/05/2021	00:00	318,9	91,1%	-	143,24	1590,53	7,92	573,83	8,29	1201,96	71,63	X		
22/05/2021	01:00	320,0	91,4%	-	133,10	1710,21	7,82	549,58	8,82	1195,02	72,34		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/05/2021	02:00	324,7	92,8%	-	148,27	1755,56	7,73	539,98	10,65	1216,03	72,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/05/2021	03:00	327,8	93,7%	-	168,11	1643,09	7,65	528,58	10,66	1232,49	71,95	X		
22/05/2021	04:00	327,6	93,6%	-	168,61	1648,17	7,62	518,94	12,18	1231,90	72,12	X		
22/05/2021	05:00	323,6	92,5%	-	168,27	1790,16	7,79	542,84	9,53	1226,73	72,20		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/05/2021	06:00	326,3	93,2%	-	158,80	1686,29	7,85	564,94	10,90	1227,87	72,32	X		Ajustes operacionais do sistema FGD
22/05/2021	07:00	321,3	91,8%	-	140,40	1637,66	8,04	597,15	11,70	1220,64	72,28	X		
22/05/2021	08:00	320,4	91,5%	-	141,69	1507,33	8,06	593,81	11,42	1219,48	72,42	X		
22/05/2021	09:00	324,2	92,6%	-	145,21	1509,28	7,94	575,69	10,91	1222,29	72,44	X		
22/05/2021	10:00	321,3	91,8%	-	162,11	1426,33	7,91	572,60	9,89	1235,36	72,48	X		
22/05/2021	11:00	322,2	92,1%	-	161,65	1798,93	8,04	592,86	11,06	1231,25	72,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/05/2021	12:00	320,7	91,6%	-	150,38	1564,35	8,04	588,27	11,28	1224,85	72,37	X		
22/05/2021	13:00	323,0	92,3%	-	136,88	1472,28	7,99	571,26	9,72	1219,82	72,85	X		
22/05/2021	14:00	324,6	92,7%	-	132,20	1612,07	7,83	548,06	9,51	1208,64	73,17	X		
22/05/2021	15:00	331,3	94,6%	-	145,67	1856,58	7,63	548,86	12,66	1216,97	73,23		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/05/2021	16:00	324,1	92,6%	-	145,91	1783,37	7,98	592,71	10,74	1215,32	73,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/05/2021	17:00	322,3	92,1%	-	132,46	1613,74	7,95	578,91	10,57	1210,03	73,09	X		
22/05/2021	18:00	326,1	93,2%	-	127,49	1654,97	7,85	547,25	10,08	1199,49	72,98	X		
22/05/2021	19:00	325,9	93,1%	-	130,66	1666,13	7,78	531,69	9,76	1202,00	72,84	X		
22/05/2021	20:00	326,9	93,4%	-	134,51	1678,05	7,74	508,75	8,79	1203,80	72,82	X		
22/05/2021	21:00	328,8	93,9%	-	125,40	1687,86	7,72	494,76	8,53	1196,59	72,68	X		
22/05/2021	22:00	325,0	92,8%	-	114,84	1737,01	7,90	505,70	8,15	1191,13	72,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/05/2021	23:00	327,5	93,6%	-	111,91	1676,44	7,83	494,87	7,63	1193,87	72,54	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	7323,92 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
23/05/2021	00:00	323,7	92,5%	-	99,92	1563,86	7,90	498,12	8,23	1188,19	72,61	X		
23/05/2021	01:00	327,8	93,7%	-	96,55	1440,56	7,77	480,44	8,14	1187,53	72,64	X		
23/05/2021	02:00	328,5	93,9%	-	89,31	1589,60	7,74	473,83	7,69	1191,96	72,52	X		
23/05/2021	03:00	327,0	93,4%	-	91,32	1626,37	7,69	473,57	7,90	1170,97	72,59	X		
23/05/2021	04:00	327,6	93,6%	-	85,66	1671,34	7,62	464,09	8,77	1161,28	72,63	X		
23/05/2021	05:00	331,6	94,7%	-	89,22	1814,37	7,49	459,82	8,59	1169,29	72,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/05/2021	06:00	329,3	94,1%	-	80,12	1880,58	7,60	465,16	7,98	1171,67	72,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/05/2021	07:00	329,6	94,2%	-	82,91	1789,84	7,70	476,99	8,25	1189,77	72,33		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/05/2021	08:00	332,2	94,9%	-	72,07	1714,68	7,79	482,90	8,48	1191,14	71,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/05/2021	09:00	331,0	94,6%	-	94,57	1778,29	7,77	467,96	9,11	1187,88	71,06		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/05/2021	10:00	330,4	94,4%	-	98,90	1712,02	7,78	461,59	8,62	1188,31	71,03		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/05/2021	11:00	331,2	94,6%	-	96,46	1610,20	7,82	460,36	8,57	1179,17	71,02	X		
23/05/2021	12:00	327,5	93,6%	-	90,28	1620,51	8,08	480,28	8,69	1179,85	71,02	X		
23/05/2021	13:00	323,9	92,6%	-	82,38	1683,60	8,02	488,12	7,75	1175,52	71,09	X		
23/05/2021	14:00	327,7	93,6%	-	92,78	1718,04	7,87	480,72	8,25	1177,09	71,19		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/05/2021	15:00	326,8	93,4%	-	100,40	1662,93	7,97	501,27	8,12	1179,36	71,13	X		
23/05/2021	16:00	325,9	93,1%	-	89,41	1645,82	8,03	506,02	7,83	1179,94	71,16	X		
23/05/2021	17:00	325,5	93,0%	-	97,65	1637,98	8,02	508,66	8,02	1179,80	71,12	X		
23/05/2021	18:00	323,8	92,5%	-	102,84	1650,93	7,97	505,47	8,41	1180,96	71,15	X		
23/05/2021	19:00	325,2	92,9%	-	113,99	1709,06	8,02	521,51	8,81	1178,73	71,04		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/05/2021	20:00	323,3	92,4%	-	107,87	1584,48	8,09	525,28	7,96	1182,05	71,18	X		
23/05/2021	21:00	326,8	93,4%	-	100,22	1652,17	7,92	502,10	8,16	1176,33	71,19	X		
23/05/2021	22:00	325,9	93,1%	-	113,93	1896,84	7,94	505,07	8,59	1179,00	71,13		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/05/2021	23:00	326,2	93,2%	-	114,35	1703,81	7,92	501,30	8,92	1174,97	71,19		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6495,00 t/dia		0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
24/05/2021	00:00	326,8	93,4%	-	119,15	1702,93	7,90	492,84	8,08	1177,96	71,17		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/05/2021	01:00	326,6	93,3%	-	123,82	1670,87	7,90	495,40	8,01	1175,31	71,18	X		
24/05/2021	02:00	331,4	94,7%	-	120,55	1577,49	7,70	473,12	10,67	1178,67	71,20	X		
24/05/2021	03:00	328,4	93,8%	-	118,37	1634,43	7,84	484,19	8,97	1177,31	71,21	X		
24/05/2021	04:00	327,9	93,7%	-	111,21	1717,35	7,90	488,04	8,47	1177,56	71,18		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/05/2021	05:00	331,0	94,6%	-	105,16	1675,55	7,78	475,17	9,81	1177,06	71,25	X		
24/05/2021	06:00	330,9	94,5%	-	106,26	1747,24	7,78	463,81	13,28	1176,50	71,12		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/05/2021	07:00	330,9	94,5%	-	104,39	1643,01	7,91	471,48	9,69	1180,37	71,20	X		
24/05/2021	08:00	329,6	94,2%	-	96,21	1715,60	8,02	476,05	7,98	1178,43	71,21		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/05/2021	09:00	329,7	94,2%	-	88,58	1635,99	8,04	473,80	8,71	1179,95	71,29	X		
24/05/2021	10:00	329,6	94,2%	-	91,62	1494,05	7,99	466,73	8,69	1181,68	71,38	X		
24/05/2021	11:00	327,7	93,6%	-	93,29	1471,83	8,10	478,92	7,85	1179,95	71,40	X		
24/05/2021	12:00	325,4	93,0%	-	92,33	1507,63	8,19	485,27	8,22	1181,75	71,60	X		
24/05/2021	13:00	322,2	92,1%	-	92,44	1708,47	8,38	540,62	11,68	1178,93	71,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/05/2021	14:00	320,4	91,5%	-	96,04	1639,98	8,50	573,91	14,96	1175,23	70,62	X		
24/05/2021	15:00	323,4	92,4%	-	97,54	1551,92	8,24	565,35	0,00	1178,14	70,86	X		
24/05/2021	16:00	324,2	92,6%	-	97,19	1573,37	8,23	577,23	0,00	1175,48	71,23	X		
24/05/2021	17:00	317,8	90,8%	-	106,80	1441,12	8,98	557,35	0,00	1176,80	71,59	X		
24/05/2021	18:00	324,9	92,8%	-	109,05	1751,17	8,19	515,37	0,00	1176,83	71,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/05/2021	19:00	331,6	94,7%	-	119,06	1782,37	7,85	509,33	0,00	1177,93	71,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/05/2021	20:00	322,9	92,3%	-	123,39	1664,19	8,31	536,06	0,00	1176,21	71,58	X		
24/05/2021	21:00	322,1	92,0%	-	124,07	1816,29	8,28	524,27	0,00	1176,40	71,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/05/2021	22:00	322,2	92,1%	-	115,54	1856,84	8,27	515,04	0,00	1178,19	71,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/05/2021	23:00	320,7	91,6%	-	113,67	1559,59	8,43	538,95	0,00	1179,72	71,66	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6637,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
25/05/2021	00:00	320,6	91,6%	-	104,29	1366,01	8,35	508,28	0,00	1169,73	71,77	X		
25/05/2021	01:00	326,0	93,1%	-	101,88	1695,42	7,95	461,69	0,00	1144,76	72,03	X		
25/05/2021	02:00	325,0	92,8%	-	106,67	1656,60	8,09	454,63	0,00	1155,07	71,81	X		
25/05/2021	03:00	323,8	92,5%	-	110,42	1627,30	8,14	465,44	0,00	1151,43	71,65	X		
25/05/2021	04:00	325,0	92,8%	-	113,41	1628,08	7,98	466,04	0,00	1149,52	71,66	X		
25/05/2021	05:00	326,8	93,4%	-	111,21	1827,63	8,00	459,68	0,00	1154,55	71,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/05/2021	06:00	329,4	94,1%	-	113,52	1345,43	7,89	457,01	0,00	1153,58	71,59	X		
25/05/2021	07:00	333,9	95,4%	-	126,77	1537,35	7,67	444,67	0,00	1154,18	71,49	X		
25/05/2021	08:00	331,6	94,7%	-	140,90	1704,32	7,71	448,07	0,00	1151,01	71,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/05/2021	09:00	330,5	94,4%	-	142,21	1645,98	7,88	522,72	0,00	1156,14	70,92	X		
25/05/2021	10:00	327,9	93,7%	-	136,49	1481,10	8,09	526,26	6,01	1159,10	71,76	X		
25/05/2021	11:00	328,1	93,7%	-	156,24	1488,78	7,99	519,99	8,52	1151,15	71,28	X		
25/05/2021	12:00	327,9	93,7%	-	237,22	1653,08	7,95	518,81	8,20	1146,80	71,52	X		
25/05/2021	13:00	326,5	93,3%	-	220,12	1599,51	8,04	530,66	8,62	1169,40	72,43	X		
25/05/2021	14:00	326,0	93,1%	-	175,73	1732,03	8,10	535,71	7,72	1170,18	72,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/05/2021	15:00	324,2	92,6%	-	152,99	1624,46	8,18	544,27	9,03	1165,90	73,75	X		
25/05/2021	16:00	325,7	93,0%	-	143,14	1576,67	8,13	534,12	8,07	1167,34	73,51	X		
25/05/2021	17:00	325,3	92,9%	-	135,12	1586,91	8,17	548,84	8,18	1167,01	73,28	X		
25/05/2021	18:00	321,5	91,9%	-	132,62	1638,63	8,31	567,45	9,05	1167,43	73,26	X		
25/05/2021	19:00	320,4	91,5%	-	129,30	1687,84	8,35	571,67	8,23	1165,75	73,23	X		
25/05/2021	20:00	325,2	92,9%	-	126,98	1671,51	8,19	540,71	7,75	1161,16	73,21	X		
25/05/2021	21:00	331,3	94,6%	-	140,24	1750,91	7,93	511,35	8,51	1168,68	73,21		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/05/2021	22:00	331,3	94,6%	-	134,77	1795,96	8,02	517,86	8,14	1166,21	73,12		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/05/2021	23:00	328,6	93,9%	-	125,43	1527,10	8,16	527,61	8,19	1163,98	72,69	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6575,14 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
26/05/2021	00:00	322,8	92,2%	-	117,95	1619,50	8,40	551,15	8,74	1167,60	72,72	X		
26/05/2021	01:00	323,8	92,5%	-	122,50	1584,34	8,42	548,20	8,69	1168,01	72,76	X		
26/05/2021	02:00	326,1	93,2%	-	119,09	1589,48	8,24	524,96	8,64	1169,57	72,78	X		
26/05/2021	03:00	330,2	94,4%	-	123,40	1466,67	8,11	503,26	7,83	1168,07	72,94	X		
26/05/2021	04:00	332,2	94,9%	-	127,11	1393,58	8,05	498,44	7,82	1171,74	73,05	X		
26/05/2021	05:00	332,3	94,9%	-	118,71	1549,26	8,03	510,84	7,92	1168,88	72,92	X		
26/05/2021	06:00	331,0	94,6%	-	122,54	1672,21	8,16	526,71	8,34	1170,43	72,83	X		
26/05/2021	07:00	327,9	93,7%	-	119,99	1740,18	8,16	524,39	8,05	1167,12	72,83		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/05/2021	08:00	333,3	95,2%	-	123,97	1628,35	8,08	509,49	7,33	1165,22	72,84	X		
26/05/2021	09:00	331,8	94,8%	-	126,88	1509,72	8,08	513,95	7,94	1161,19	73,02	X		
26/05/2021	10:00	331,4	94,7%	-	124,10	1486,99	8,01	508,63	7,74	1162,15	73,17	X		
26/05/2021	11:00	332,0	94,8%	-	122,14	1444,64	7,87	493,32	9,12	1152,53	73,35	X		
26/05/2021	12:00	328,9	94,0%	-	125,76	1546,45	7,81	486,44	8,77	1148,58	73,40	X		
26/05/2021	13:00	329,8	94,2%	-	134,93	1671,47	7,70	476,04	0,00	1148,61	73,40	X		
26/05/2021	14:00	329,7	94,2%	-	171,72	1692,63	7,68	476,46	0,00	1144,43	73,36	X		
26/05/2021	15:00	326,7	93,3%	-	185,42	1807,44	7,80	485,19	0,00	1145,46	73,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/05/2021	16:00	325,1	92,9%	-	177,90	1556,66	7,91	494,86	8,31	1146,82	73,24	X		
26/05/2021	17:00	322,3	92,1%	-	163,63	1655,28	7,96	504,07	8,89	1149,92	73,58	X		
26/05/2021	18:00	324,2	92,6%	-	157,48	1817,77	7,98	511,94	7,90	1155,27	73,22		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/05/2021	19:00	324,6	92,7%	-	165,07	1753,64	7,97	510,07	7,80	1155,31	72,81		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/05/2021	20:00	319,9	91,4%	-	159,96	1749,83	8,23	524,48	8,33	1156,37	72,34		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/05/2021	21:00	327,6	93,6%	-	160,48	1638,12	7,85	492,26	9,65	1157,33	72,25	X		
26/05/2021	22:00	326,9	93,4%	-	147,23	1596,48	7,98	503,21	8,25	1157,77	72,22	X		
26/05/2021	23:00	325,9	93,1%	-	176,64	1561,10	7,97	504,51	7,69	1168,59	72,17	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6832,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
27/05/2021	00:00	325,7	93,0%	-	161,59	1725,18	8,10	515,53	7,64	1172,12	72,50		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/05/2021	01:00	325,1	92,9%	-	157,94	1625,58	8,05	508,94	8,22	1171,99	72,71	X		
27/05/2021	02:00	324,7	92,8%	-	153,56	1719,35	8,15	520,36	8,69	1170,82	72,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/05/2021	03:00	328,9	94,0%	-	135,49	1568,58	8,01	502,78	8,24	1168,79	72,57	X		
27/05/2021	04:00	331,6	94,7%	-	136,20	1526,32	7,93	491,15	7,99	1170,80	72,65	X		
27/05/2021	05:00	329,4	94,1%	-	141,12	1513,08	7,98	505,00	8,16	1166,88	72,66	X		
27/05/2021	06:00	331,3	94,6%	-	133,48	1490,38	7,85	491,18	8,20	1165,19	72,64	X		
27/05/2021	07:00	335,3	95,8%	-	141,90	1501,02	7,74	478,69	10,11	1170,41	72,61	X		
27/05/2021	08:00	329,9	94,3%	-	142,64	1512,13	7,93	483,30	7,90	1172,85	72,85	X		
27/05/2021	09:00	326,3	93,2%	-	135,87	1462,03	8,10	509,39	7,65	1171,24	73,24	X		
27/05/2021	10:00	323,8	92,5%	-	142,15	1568,41	8,11	506,02	7,50	1164,17	73,43	X		
27/05/2021	11:00	323,8	92,5%	-	149,96	1538,34	8,08	506,71	7,53	1170,51	73,39	X		
27/05/2021	12:00	321,6	91,9%	-	167,63	1482,41	8,08	501,50	8,01	1168,08	73,47	X		
27/05/2021	13:00	321,6	91,9%	-	177,03	1578,32	7,90	484,84	8,29	1168,95	73,47	X		
27/05/2021	14:00	325,0	92,8%	-	190,57	1632,10	7,81	476,81	7,98	1170,80	73,42	X		
27/05/2021	15:00	326,0	93,1%	-	182,06	1501,01	7,77	471,80	9,58	1164,95	73,30	X		
27/05/2021	16:00	328,2	93,8%	-	176,52	1530,51	7,76	463,60	8,32	1168,72	73,32	X		
27/05/2021	17:00	329,4	94,1%	-	176,57	1783,56	7,76	475,95	8,09	1174,98	73,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/05/2021	18:00	331,3	94,6%	-	153,07	1864,86	7,78	480,58	8,49	1177,53	74,74		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/05/2021	19:00	331,4	94,7%	-	153,99	1649,70	7,80	479,46	8,34	1174,59	75,15	X		
27/05/2021	20:00	332,9	95,1%	-	150,19	1821,15	7,82	483,33	8,15	1175,48	75,20		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/05/2021	21:00	333,1	95,2%	-	160,14	1795,95	7,84	490,46	8,42	1175,55	75,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/05/2021	22:00	332,4	95,0%	-	162,91	1778,18	7,81	482,65	7,71	1168,52	75,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/05/2021	23:00	328,6	93,9%	-	171,40	1737,60	7,99	493,68	8,21	1166,42	75,81		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6667,45 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
28/05/2021	00:00	326,6	93,3%	-	166,76	1746,65	7,98	491,24	8,34	1152,94	75,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/05/2021	01:00	328,8	93,9%	-	166,08	1593,64	7,91	488,52	7,93	1154,53	75,03	X		
28/05/2021	02:00	325,9	93,1%	-	162,68	1662,57	8,05	499,27	8,11	1155,65	75,03	X		
28/05/2021	03:00	325,5	93,0%	-	158,97	1627,30	8,08	497,23	8,02	1159,90	75,02	X		
28/05/2021	04:00	321,8	91,9%	-	161,69	1624,03	8,17	504,97	8,46	1157,34	75,12	X		
28/05/2021	05:00	322,9	92,3%	-	157,49	1630,00	8,13	505,77	8,02	1160,64	75,08	X		
28/05/2021	06:00	324,9	92,8%	-	154,72	1533,63	8,02	492,86	8,20	1159,69	75,11	X		
28/05/2021	07:00	328,3	93,8%	-	154,12	1488,76	7,89	481,38	7,88	1158,87	75,15	X		
28/05/2021	08:00	325,7	93,0%	-	156,07	1465,41	7,98	486,93	7,83	1159,02	75,41	X		
28/05/2021	09:00	328,9	94,0%	-	156,76	1467,07	7,80	471,77	8,92	1154,14	75,83	X		
28/05/2021	10:00	330,0	94,3%	-	167,24	1404,26	7,71	462,63	9,07	1158,83	75,54	X		
28/05/2021	11:00	332,1	94,9%	-	207,67	1257,28	7,50	446,15	14,83	1173,68	75,42	X		
28/05/2021	12:00	328,5	93,9%	-	232,50	1631,16	7,92	488,92	7,80	1189,80	75,32	X		
28/05/2021	13:00	329,8	94,2%	-	207,67	1545,12	7,72	477,99	10,05	1187,53	74,99	X		
28/05/2021	14:00	329,1	94,0%	-	210,53	1636,74	7,88	499,20	8,63	1195,21	74,73	X		
28/05/2021	15:00	317,6	90,8%	-	183,33	1677,88	8,11	525,96	9,16	1179,68	75,36	X		
28/05/2021	16:00	326,3	93,2%	-	184,75	1687,97	7,88	484,59	8,79	1177,88	75,55	X		
28/05/2021	17:00	321,1	91,7%	-	177,63	1772,56	7,96	495,17	8,49	1185,51	75,43		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/05/2021	18:00	322,3	92,1%	-	180,56	1776,05	7,95	506,08	8,62	1185,62	74,92		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/05/2021	19:00	320,6	91,6%	-	176,44	1793,49	8,03	511,93	8,61	1185,71	74,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/05/2021	20:00	319,0	91,1%	-	176,65	1798,64	8,15	518,55	8,73	1192,62	74,19		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/05/2021	21:00	322,8	92,2%	-	169,53	1660,28	8,03	522,43	8,70	1190,99	73,81	X		
28/05/2021	22:00	322,9	92,3%	-	161,39	1738,77	8,03	528,60	9,42	1189,93	73,63		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/05/2021	23:00	320,5	91,6%	-	151,06	1819,59	8,19	551,08	9,43	1193,96	73,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6799,24 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
29/05/2021	00:00	324,7	92,8%	-	136,62	1689,81	8,03	527,11	8,91	1189,90	73,62	X		
29/05/2021	01:00	319,0	91,1%	-	126,83	1627,92	8,25	549,82	9,24	1180,98	73,18	X		
29/05/2021	02:00	314,8	89,9%	-	125,44	1693,63	8,42	572,88	9,29	1186,80	72,89	X		
29/05/2021	03:00	315,2	90,1%	-	119,31	1654,65	8,35	561,96	9,70	1180,48	72,79	X		
29/05/2021	04:00	317,3	90,7%	-	119,61	1649,60	8,20	543,63	9,52	1175,01	72,82	X		
29/05/2021	05:00	322,9	92,3%	-	116,83	1703,75	7,97	509,91	8,90	1174,36	72,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/05/2021	06:00	324,4	92,7%	-	117,47	1639,91	7,99	507,32	9,65	1170,74	72,59	X		
29/05/2021	07:00	316,5	90,4%	-	118,89	1679,95	8,35	548,84	9,79	1172,64	72,51	X		
29/05/2021	08:00	315,3	90,1%	-	115,77	1596,05	8,34	540,35	9,80	1169,68	72,57	X		
29/05/2021	09:00	319,2	91,2%	-	121,19	1497,54	8,08	502,46	9,83	1162,84	72,61	X		
29/05/2021	10:00	332,4	95,0%	-	131,10	1618,83	7,58	468,01	0,00	1164,76	72,97	X		
29/05/2021	11:00	331,6	94,7%	-	149,24	1713,01	7,70	490,31	10,78	1167,55	73,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/05/2021	12:00	324,3	92,7%	-	154,73	1556,61	7,99	516,18	10,35	1164,26	73,31	X		
29/05/2021	13:00	322,9	92,3%	-	138,98	1572,63	8,00	528,60	9,63	1165,89	73,55	X		
29/05/2021	14:00	318,6	91,0%	-	140,76	1533,48	8,13	549,23	9,61	1165,10	73,60	X		
29/05/2021	15:00	326,5	93,3%	-	141,52	1699,53	7,84	525,23	12,08	1163,66	73,74	X		
29/05/2021	16:00	333,1	95,2%	-	148,71	1685,49	7,55	490,96	0,00	1166,02	73,78	X		
29/05/2021	17:00	327,3	93,5%	-	150,30	1640,07	7,95	528,47	0,00	1167,30	73,48	X		
29/05/2021	18:00	318,8	91,1%	-	136,83	1637,95	8,27	566,21	9,57	1167,21	73,13	X		
29/05/2021	19:00	324,6	92,7%	-	122,09	1669,48	8,15	561,63	10,25	1172,12	72,14	X		
29/05/2021	20:00	325,0	92,8%	-	113,53	1692,67	8,13	557,58	10,85	1172,40	71,58	X		
29/05/2021	21:00	334,0	95,4%	-	115,33	1797,10	7,77	519,90	0,00	1173,07	71,66		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/05/2021	22:00	333,7	95,3%	-	119,40	1714,11	7,85	530,97	14,95	1175,16	71,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/05/2021	23:00	338,3	96,6%	-	118,55	1649,12	7,69	504,24	0,00	1177,95	71,36	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6304,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
30/05/2021	00:00	341,6	97,6%	-	108,03	1669,21	7,69	507,81	0,00	1179,50	71,38	X		
30/05/2021	01:00	329,2	94,1%	-	111,42	1764,60	8,14	555,48	9,32	1177,09	71,33		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/05/2021	02:00	328,9	94,0%	-	112,51	1649,28	8,20	550,86	9,22	1172,84	71,41	X		
30/05/2021	03:00	318,6	91,0%	-	107,65	1757,17	8,61	577,82	9,84	1150,20	71,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/05/2021	04:00	301,4	86,1%	-	101,64	1627,62	9,09	593,45	9,99	1139,37	71,32	X		
30/05/2021	05:00	306,8	87,6%	-	104,45	1625,49	8,87	577,50	9,61	1140,67	71,36	X		
30/05/2021	06:00	306,3	87,5%	-	102,62	1678,55	8,99	590,67	9,51	1142,36	71,35	X		
30/05/2021	07:00	305,4	87,3%	-	116,35	1755,06	9,04	599,99	9,98	1133,05	72,24		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/05/2021	08:00	305,4	87,3%	-	129,33	1635,86	8,99	593,29	9,20	1132,42	72,79	X		
30/05/2021	09:00	308,7	88,2%	-	131,74	1637,12	8,84	572,96	9,45	1127,53	73,36	X		
30/05/2021	10:00	308,0	88,0%	-	129,77	1585,13	8,79	571,78	8,95	1124,15	73,64	X		
30/05/2021	11:00	316,6	90,5%	-	138,77	1578,94	8,35	532,21	8,97	1119,88	74,54	X		
30/05/2021	12:00	322,7	92,2%	-	133,90	1607,55	8,14	512,56	8,89	1123,56	74,89	X		
30/05/2021	13:00	323,7	92,5%	-	131,80	1640,26	8,10	519,61	9,00	1134,37	74,40	X		
30/05/2021	14:00	324,3	92,7%	-	123,13	1689,54	8,10	518,22	8,99	1138,93	73,89	X		
30/05/2021	15:00	322,8	92,2%	-	119,98	1640,25	8,10	515,87	9,58	1139,71	73,66	X		
30/05/2021	16:00	324,1	92,6%	-	116,87	1600,86	8,07	514,77	8,74	1139,58	73,47	X		
30/05/2021	17:00	323,4	92,4%	-	121,88	1707,49	8,11	524,13	9,54	1142,46	73,34		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/05/2021	18:00	321,0	91,7%	-	123,30	1737,92	8,20	526,86	9,41	1144,89	73,04		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/05/2021	19:00	323,4	92,4%	-	121,46	1661,51	8,10	511,48	9,36	1146,35	72,76	X		
30/05/2021	20:00	325,3	92,9%	-	120,10	1645,65	8,07	509,34	8,50	1144,14	72,65	X		
30/05/2021	21:00	327,3	93,5%	-	115,50	1700,99	8,04	505,04	8,66	1143,54	72,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/05/2021	22:00	327,6	93,6%	-	110,55	1630,06	7,96	498,79	8,47	1147,36	72,43	X		
30/05/2021	23:00	328,9	94,0%	-	110,38	1798,70	8,04	509,21	9,00	1145,35	72,13		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	7065,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
31/05/2021	00:00	329,7	94,2%	-	103,78	1646,89	8,09	507,09	9,01	1150,47	71,45	X		
31/05/2021	01:00	329,0	94,0%	-	100,99	1682,20	8,11	506,88	8,98	1151,23	71,22	X		
31/05/2021	02:00	328,6	93,9%	-	93,97	1672,57	8,12	499,83	9,07	1151,10	71,16	X		
31/05/2021	03:00	329,5	94,1%	-	90,42	1712,28	8,03	487,43	9,53	1150,05	71,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/05/2021	04:00	327,6	93,6%	-	92,45	1697,88	8,18	501,22	8,51	1151,05	71,24	X		
31/05/2021	05:00	328,2	93,8%	-	92,64	1667,33	8,14	500,56	9,55	1153,22	71,29	X		
31/05/2021	06:00	326,9	93,4%	-	93,62	1703,05	8,20	508,99	9,82	1151,39	71,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/05/2021	07:00	327,6	93,6%	-	89,35	1654,65	8,16	504,00	9,10	1153,07	71,27	X		
31/05/2021	08:00	326,3	93,2%	-	85,52	1693,16	8,18	501,53	9,90	1152,19	71,22	X		
31/05/2021	09:00	323,2	92,3%	-	83,43	1635,06	8,22	504,67	10,11	1147,09	71,45	X		
31/05/2021	10:00	323,3	92,4%	-	84,33	1639,45	8,13	503,89	9,99	1141,15	71,81	X		
31/05/2021	11:00	321,5	91,9%	-	86,70	1605,57	8,12	505,72	9,35	1146,25	71,91	X		
31/05/2021	12:00	326,2	93,2%	-	90,34	1650,67	7,90	485,93	9,70	1144,22	72,32	X		
31/05/2021	13:00	327,5	93,6%	-	94,58	1642,21	7,79	485,96	9,46	1146,49	72,50	X		
31/05/2021	14:00	324,4	92,7%	-	104,30	1681,10	7,83	490,35	10,12	1144,05	72,53	X		
31/05/2021	15:00	327,0	93,4%	-	123,93	1601,98	7,71	480,86	12,28	1143,66	72,47	X		
31/05/2021	16:00	328,6	93,9%	-	136,68	1655,40	7,75	495,82	10,45	1148,58	72,65	X		
31/05/2021	17:00	326,0	93,1%	-	139,39	1688,29	7,85	503,14	9,51	1147,90	72,60	X		
31/05/2021	18:00	325,0	92,9%	-	132,57	1688,95	7,90	502,19	10,01	1149,97	72,53	X		
31/05/2021	19:00	323,1	92,3%	-	130,91	1763,82	8,05	521,14	9,26	1149,58	72,28		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/05/2021	20:00	323,6	92,5%	-	124,81	1642,40	8,09	521,28	9,86	1153,46	72,09	X		
31/05/2021	21:00	327,0	93,4%	-	125,59	1633,84	7,93	510,19	9,70	1150,77	72,09	X		
31/05/2021	22:00	333,4	95,3%	-	122,26	1699,12	7,70	486,29	0,00	1154,66	71,87	X		
31/05/2021	23:00	328,9	94,0%	-	119,90	1711,96	7,91	507,32	10,04	1159,16	71,75		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6234,50 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
01/06/2021	00:00	319,1	91,2%	-	112,55	1692,42	8,18	522,36	10,38	1159,38	71,74	X		
01/06/2021	01:00	326,0	93,1%	-	99,68	1636,90	8,13	521,49	10,36	1157,36	71,72	X		
01/06/2021	02:00	325,4	93,0%	-	99,20	1580,03	8,16	526,11	10,39	1159,25	71,76	X		
01/06/2021	03:00	327,7	93,6%	-	95,12	1499,12	8,07	513,53	10,31	1156,62	71,82	X		
01/06/2021	04:00	326,8	93,4%	-	97,07	1474,60	8,21	522,58	10,33	1154,97	71,86	X		
01/06/2021	05:00	328,3	93,8%	-	95,75	1551,46	8,16	527,77	10,11	1157,53	72,06	X		
01/06/2021	06:00	331,5	94,7%	-	87,53	1721,19	8,09	527,12	10,75	1158,91	72,18		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/06/2021	07:00	327,1	93,5%	-	88,57	1817,18	7,87	510,74	11,02	1158,06	72,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/06/2021	08:00	317,4	90,7%	-	87,67	1589,96	8,10	528,82	9,65	1163,49	71,69	X		
01/06/2021	09:00	318,4	91,0%	-	82,46	1652,42	8,09	524,22	11,08	1156,56	71,66	X		
01/06/2021	10:00	319,5	91,3%	-	89,89	1646,32	7,80	505,86	14,26	1160,04	71,83	X		
01/06/2021	11:00	322,5	92,1%	-	169,61	1672,29	7,73	513,79	0,00	1160,76	71,59	X		
01/06/2021	12:00	321,2	91,8%	-	176,94	1707,53	7,85	521,40	0,00	1154,30	71,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/06/2021	13:00	326,8	93,4%	-	162,69	1665,38	7,76	525,65	0,00	1160,57	71,79	X		
01/06/2021	14:00	323,8	92,5%	-	158,87	1648,54	7,84	539,69	11,63	1159,33	71,63	X		
01/06/2021	15:00	326,3	93,2%	-	142,85	1673,00	7,78	538,18	13,04	1159,94	71,73	X		
01/06/2021	16:00	326,2	93,2%	-	146,54	1646,99	7,66	532,74	0,00	1177,24	71,67	X		
01/06/2021	17:00	323,1	92,3%	-	144,76	1689,90	7,92	559,43	10,74	1182,09	71,63	X		
01/06/2021	18:00	321,2	91,8%	-	141,03	1584,56	8,03	559,13	10,48	1177,93	71,48	X		
01/06/2021	19:00	328,3	93,8%	-	150,34	1703,19	7,75	521,70	14,08	1178,99	71,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/06/2021	20:00	329,4	94,1%	-	163,90	1692,77	7,64	498,41	0,00	1178,53	71,70	X		
01/06/2021	21:00	325,1	92,9%	-	167,09	1603,66	7,78	503,92	0,00	1185,04	71,86	X		
01/06/2021	22:00	328,4	93,8%	-	166,14	1506,19	7,72	484,15	0,00	1182,88	71,93	X		
01/06/2021	23:00	328,2	93,8%	-	162,19	1678,01	7,83	499,61	11,75	1178,19	72,56	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6955,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
02/06/2021	00:00	324,7	92,8%	-	161,64	1603,61	7,95	505,87	9,81	1170,56	72,40	X		
02/06/2021	01:00	327,3	93,5%	-	156,41	1593,16	7,94	509,10	9,26	1171,81	72,71	X		
02/06/2021	02:00	329,8	94,2%	-	154,34	1628,57	7,97	511,98	9,63	1179,23	72,86	X		
02/06/2021	03:00	330,7	94,5%	-	154,09	1563,02	7,91	492,66	10,10	1175,23	74,13	X		
02/06/2021	04:00	329,7	94,2%	-	147,07	1683,60	8,00	495,88	9,42	1169,03	74,55	X		
02/06/2021	05:00	328,9	94,0%	-	149,87	1785,08	8,03	503,40	9,31	1163,80	74,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/06/2021	06:00	328,3	93,8%	-	150,42	1714,91	8,01	502,70	9,34	1171,91	74,78		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/06/2021	07:00	330,6	94,5%	-	157,53	1735,89	7,98	501,34	10,21	1174,69	74,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/06/2021	08:00	330,7	94,5%	-	166,79	1633,94	7,91	488,36	9,75	1178,65	73,85	X		
02/06/2021	09:00	330,6	94,5%	-	181,75	1741,39	7,93	482,84	10,53	1166,82	73,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/06/2021	10:00	327,4	93,5%	-	185,01	1603,61	7,94	476,66	6,80	1163,38	74,02	X		
02/06/2021	11:00	326,5	93,3%	-	184,39	1750,30	7,86	449,82	1,48	1153,31	75,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/06/2021	12:00	325,0	92,8%	-	196,80	1654,40	7,85	452,61	1,43	1159,00	75,73	X		
02/06/2021	13:00	327,1	93,5%	-	216,27	1690,00	7,74	444,71	1,45	1154,00	75,82	X		
02/06/2021	14:00	328,5	93,9%	-	225,86	1673,53	7,78	452,76	1,42	1158,55	75,60	X		
02/06/2021	15:00	327,6	93,6%	-	244,43	1731,52	7,73	442,41	1,41	1166,64	75,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/06/2021	16:00	331,0	94,6%	-	220,60	1617,75	7,73	441,85	1,41	1171,27	75,07	X		
02/06/2021	17:00	323,9	92,6%	-	167,98	1563,99	8,07	463,02	1,45	1152,60	77,71	X		
02/06/2021	18:00	321,0	91,7%	-	179,88	1500,27	8,13	455,27	8,00	1149,19	79,30	X		
02/06/2021	19:00	326,6	93,3%	-	179,95	1467,55	8,03	453,10	1,44	1161,94	77,32	X		
02/06/2021	20:00	324,4	92,7%	-	185,11	1608,70	7,94	447,01	1,44	1160,70	77,78	X		
02/06/2021	21:00	329,7	94,2%	-	171,94	1684,14	7,89	447,75	2,77	1166,94	77,97	X		
02/06/2021	22:00	326,7	93,3%	-	167,71	1556,90	8,06	456,32	4,25	1170,92	77,01	X		
02/06/2021	23:00	327,9	93,7%	-	167,07	1580,47	8,01	452,34	0,00	1168,93	76,94	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

03/06/2021

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6704,85 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
03/06/2021	00:00	329,9	94,3%	-	173,57	1594,58	8,05	462,84	0,00	1167,58	76,77	X		
03/06/2021	01:00	327,9	93,7%	-	175,41	1646,22	8,24	483,94	0,00	1170,88	76,24	X		
03/06/2021	02:00	325,0	92,8%	-	168,14	1538,31	8,55	487,53	0,00	1196,80	74,93	X		
03/06/2021	03:00	322,2	92,1%	-	167,89	1650,88	8,68	498,50	0,00	1194,75	74,46	X		
03/06/2021	04:00	324,7	92,8%	-	155,01	1640,83	8,32	455,38	0,00	1177,12	74,45	X		
03/06/2021	05:00	325,8	93,1%	-	146,99	1651,09	8,31	449,93	0,00	1175,95	74,57	X		
03/06/2021	06:00	327,9	93,7%	-	137,89	1665,38	8,20	443,75	0,00	1177,04	74,41	X		
03/06/2021	07:00	331,5	94,7%	-	132,81	1528,97	8,11	427,83	0,00	1179,23	74,11	X		
03/06/2021	08:00	329,8	94,2%	-	135,07	1511,35	8,16	442,45	0,00	1180,76	74,17	X		
03/06/2021	09:00	328,5	93,9%	-	140,94	1591,67	8,10	452,99	0,00	1166,86	74,98	X		
03/06/2021	10:00	329,9	94,3%	-	151,77	1496,00	7,81	454,16	13,33	1161,24	75,75	X		
03/06/2021	11:00	327,4	93,5%	-	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	1152,91	77,02	X		
03/06/2021	12:00	322,0	92,0%	-	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	1148,15	77,37	X		
03/06/2021	13:00	323,1	92,3%	-	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	1148,78	76,56	X		
03/06/2021	14:00	323,1	92,3%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
03/06/2021	15:00	324,9	92,8%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
03/06/2021	16:00	324,3	92,7%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
03/06/2021	17:00	326,9	93,4%	-	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	1171,41	78,02	X		
03/06/2021	18:00	330,2	94,4%	-	194,88	2043,39	7,70	490,09	4,75	1179,68	77,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/06/2021	19:00	333,1	95,2%	-	115,97	1855,47	8,03	529,26	4,59	1224,29	76,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/06/2021	20:00	326,2	93,2%	-	94,74	1618,54	8,21	533,33	3,98	1200,86	75,42	X		
03/06/2021	21:00	322,3	92,1%	-	129,52	1689,85	7,70	469,12	5,11	1151,12	75,40	X		
03/06/2021	22:00	326,2	93,2%	-	133,25	1664,17	7,63	444,35	6,25	1159,07	73,65	X		
03/06/2021	23:00	323,4	92,4%	-	159,33	1749,75	7,63	461,95	7,47	1145,44	74,15		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6805,08 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
04/06/2021	00:00	321,3	91,8%	-	183,49	1552,62	7,63	480,27	4,69	1149,61	74,24	X		
04/06/2021	01:00	331,3	94,6%	-	198,62	1809,21	7,51	457,28	12,42	1167,31	74,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/06/2021	02:00	326,1	93,2%	-	177,09	1592,92	7,59	467,90	3,55	1155,49	75,18	X		
04/06/2021	03:00	320,5	91,6%	-	174,71	1698,09	7,96	488,23	3,44	1155,09	75,41	X		
04/06/2021	04:00	317,3	90,7%	-	173,98	1700,32	8,14	490,43	3,52	1154,73	75,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/06/2021	05:00	321,9	92,0%	-	169,74	1589,32	7,92	482,61	3,48	1164,62	75,63	X		
04/06/2021	06:00	326,6	93,3%	-	168,52	1617,66	7,78	462,50	3,40	1164,58	75,59	X		
04/06/2021	07:00	329,9	94,3%	-	167,71	1693,11	7,66	451,29	3,59	1170,04	75,61	X		
04/06/2021	08:00	329,0	94,0%	-	178,71	1683,98	7,77	461,75	3,78	1176,77	75,18	X		
04/06/2021	09:00	329,6	94,2%	-	199,16	1633,62	7,70	473,34	4,08	1183,96	75,34	X		
04/06/2021	10:00	335,1	95,7%	-	212,76	1619,90	7,37	470,59	6,12	1169,66	77,01	X		
04/06/2021	11:00	329,2	94,1%	-	240,41	1729,89	7,46	502,70	8,76	1155,10	80,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/06/2021	12:00	330,7	94,5%	-	280,26	1666,59	7,31	485,66	14,84	1159,13	80,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/06/2021	13:00	327,5	93,6%	-	205,78	1582,27	7,28	433,08	5,34	1170,96	79,00	X		
04/06/2021	14:00	327,6	93,6%	-	216,93	1565,72	7,38	464,32	6,99	1184,64	78,70	X		
04/06/2021	15:00	325,3	92,9%	-	215,94	1685,85	7,54	523,53	3,23	1190,01	78,25	X		
04/06/2021	16:00	323,5	92,4%	-	223,53	1780,48	7,68	538,88	2,97	1188,23	78,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/06/2021	17:00	325,7	93,0%	-	152,69	1694,58	7,77	541,59	4,17	1196,73	77,59	X		
04/06/2021	18:00	323,1	92,3%	-	150,22	1696,83	7,94	551,39	2,88	1195,58	76,32	X		
04/06/2021	19:00	318,7	91,0%	-	159,19	1738,18	8,00	565,11	3,16	1191,65	75,07		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/06/2021	20:00	323,1	92,3%	-	216,60	1700,42	7,71	534,17	2,83	1184,82	74,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/06/2021	21:00	323,6	92,5%	-	196,97	1714,29	7,58	525,02	4,00	1184,46	75,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/06/2021	22:00	322,2	92,1%	-	172,59	1746,73	7,64	531,76	3,27	1181,27	75,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/06/2021	23:00	322,3	92,1%	-	177,25	1727,20	7,74	543,07	2,98	1177,17	75,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6623,54 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
05/06/2021	00:00	320,6	91,6%	-	195,93	1638,99	7,77	550,15	3,20	1182,72	75,29	X		
05/06/2021	01:00	329,0	94,0%	-	220,08	1706,88	7,50	533,54	4,23	1188,35	75,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/06/2021	02:00	325,2	92,9%	-	219,14	1702,99	7,58	521,48	3,90	1187,06	75,41		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/06/2021	03:00	324,4	92,7%	-	235,76	1769,23	7,66	533,07	3,36	1193,67	75,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/06/2021	04:00	326,0	93,1%	-	238,65	1649,66	7,59	519,31	0,00	1190,89	74,70	X		
05/06/2021	05:00	332,4	95,0%	-	227,01	1691,19	7,35	502,35	0,00	1196,96	75,10	X		
05/06/2021	06:00	327,6	93,6%	-	213,36	1673,95	7,56	534,35	3,57	1192,19	75,17	X		
05/06/2021	07:00	323,9	92,6%	-	212,46	1707,86	7,65	545,96	3,37	1193,44	75,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/06/2021	08:00	325,0	92,8%	-	206,60	1730,69	7,64	535,18	4,33	1186,60	75,33		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/06/2021	09:00	326,9	93,4%	-	191,35	1554,77	7,42	506,30	14,92	1171,38	76,86	X		
05/06/2021	10:00	327,3	93,5%	-	203,23	1493,05	7,50	510,93	5,13	1170,91	77,06	X		
05/06/2021	11:00	326,0	93,1%	-	199,05	1589,17	7,62	525,49	5,12	1171,28	77,04	X		
05/06/2021	12:00	325,9	93,1%	-	188,65	1551,83	7,61	521,14	3,63	1167,93	76,81	X		
05/06/2021	13:00	327,5	93,6%	-	186,13	1605,10	7,48	504,21	11,63	1167,93	76,67	X		
05/06/2021	14:00	327,4	93,5%	-	172,91	1612,36	7,48	503,45	9,90	1166,63	76,58	X		
05/06/2021	15:00	330,7	94,5%	-	161,81	1683,24	7,38	490,60	0,00	1171,64	76,61	X		
05/06/2021	16:00	331,8	94,8%	-	161,93	1726,95	7,48	509,66	6,70	1175,96	76,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/06/2021	17:00	330,7	94,5%	-	162,93	1684,74	7,56	520,15	4,52	1192,49	76,16	X		
05/06/2021	18:00	328,6	93,9%	-	153,75	1838,68	7,71	532,74	10,70	1197,74	75,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/06/2021	19:00	326,3	93,2%	-	146,10	1660,94	7,83	546,41	3,45	1202,27	74,77	X		
05/06/2021	20:00	326,0	93,1%	-	148,64	1727,12	7,93	548,93	3,19	1212,36	74,17		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/06/2021	21:00	327,0	93,4%	-	150,09	1621,20	7,92	549,24	3,00	1216,61	73,86	X		
05/06/2021	22:00	324,7	92,8%	-	140,74	1725,28	8,01	554,89	3,31	1209,99	73,79		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/06/2021	23:00	323,6	92,5%	-	141,15	1561,58	8,01	544,83	3,17	1215,12	73,65	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6630,75 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
06/06/2021	00:00	324,3	92,7%	-	143,81	1651,35	8,06	549,85	2,97	1206,09	73,72	X		
06/06/2021	01:00	321,3	91,8%	-	140,58	1699,57	8,16	563,47	3,17	1212,29	73,38	X		
06/06/2021	02:00	322,5	92,1%	-	138,42	1649,67	8,16	563,62	3,23	1211,85	73,33	X		
06/06/2021	03:00	322,1	92,0%	-	136,24	1683,33	8,22	571,89	3,00	1210,34	73,41	X		
06/06/2021	04:00	323,0	92,3%	-	134,04	1647,57	8,31	581,06	3,07	1212,35	73,39	X		
06/06/2021	05:00	323,0	92,3%	-	127,76	1687,59	8,28	576,22	3,17	1205,21	73,32	X		
06/06/2021	06:00	322,8	92,2%	-	116,88	1663,26	8,13	555,91	3,12	1181,76	73,45	X		
06/06/2021	07:00	323,5	92,4%	-	116,14	1625,95	8,06	546,90	3,17	1175,48	73,63	X		
06/06/2021	08:00	323,8	92,5%	-	121,84	1654,37	8,20	547,51	3,34	1167,52	74,01	X		
06/06/2021	09:00	321,3	91,8%	-	130,14	1662,03	8,12	540,92	3,39	1164,71	74,79	X		
06/06/2021	10:00	316,4	90,4%	-	140,51	1550,33	8,32	566,43	3,47	1167,39	75,02	X		
06/06/2021	11:00	320,8	91,7%	-	136,02	1538,81	8,14	570,08	3,57	1171,13	74,83	X		
06/06/2021	12:00	324,2	92,6%	-	139,69	1628,41	8,06	575,45	3,34	1166,36	75,18	X		
06/06/2021	13:00	324,2	92,6%	-	139,86	1669,68	8,00	567,39	3,04	1167,77	75,51	X		
06/06/2021	14:00	326,8	93,4%	-	140,42	1679,03	7,75	538,57	3,00	1166,81	76,15	X		
06/06/2021	15:00	329,9	94,3%	-	136,37	1619,06	7,69	539,65	2,77	1162,11	76,32	X		
06/06/2021	16:00	333,2	95,2%	-	136,10	1717,05	7,61	524,09	3,13	1168,63	75,88		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/06/2021	17:00	334,9	95,7%	-	138,08	1708,48	7,67	527,21	3,04	1177,48	75,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/06/2021	18:00	328,6	93,9%	-	139,78	1661,90	7,91	543,17	3,04	1177,10	75,29	X		
06/06/2021	19:00	333,1	95,2%	-	142,83	1661,83	7,80	538,06	2,67	1172,87	75,25	X		
06/06/2021	20:00	329,0	94,0%	-	152,12	1703,01	8,09	556,11	2,71	1171,56	75,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/06/2021	21:00	327,8	93,7%	-	147,44	1716,19	7,99	559,79	2,63	1173,20	74,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/06/2021	22:00	328,3	93,8%	-	139,57	1674,76	8,04	559,40	2,64	1176,45	74,32	X		
06/06/2021	23:00	325,3	92,9%	-	134,11	1622,16	8,08	558,52	2,70	1180,66	74,32	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6685,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
07/06/2021	00:00	326,5	93,3%	-	138,88	1664,35	8,09	556,48	2,47	1178,03	74,29	X		
07/06/2021	01:00	326,5	93,3%	-	133,60	1662,57	8,00	546,06	2,54	1176,42	74,19	X		
07/06/2021	02:00	326,0	93,1%	-	122,51	1606,74	7,86	529,38	2,47	1163,32	74,04	X		
07/06/2021	03:00	327,0	93,4%	-	123,50	1605,20	7,86	529,78	2,46	1160,33	74,25	X		
07/06/2021	04:00	325,0	92,8%	-	124,10	1633,50	7,86	523,88	2,12	1158,90	74,59	X		
07/06/2021	05:00	325,1	92,9%	-	126,30	1678,39	7,87	534,11	2,22	1161,30	74,60	X		
07/06/2021	06:00	324,9	92,8%	-	132,41	1723,75	7,89	540,72	2,19	1160,11	74,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/06/2021	07:00	324,4	92,7%	-	132,82	1651,16	7,91	545,79	2,53	1162,81	74,62	X		
07/06/2021	08:00	325,4	93,0%	-	134,44	1570,27	7,75	530,51	2,75	1159,23	74,38	X		
07/06/2021	09:00	325,2	92,9%	-	146,82	1602,12	7,72	532,85	2,67	1150,49	74,57	X		
07/06/2021	10:00	326,3	93,2%	-	155,14	1751,78	7,63	523,19	3,79	1140,96	75,15		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/06/2021	11:00	325,3	92,9%	-	163,20	1661,78	7,77	545,66	2,93	1162,36	74,46	X		
07/06/2021	12:00	324,2	92,6%	-	177,32	1685,43	7,76	542,22	3,50	1157,69	74,43	X		
07/06/2021	13:00	326,1	93,2%	-	182,47	1632,46	7,69	534,05	2,46	1163,73	74,13	X		
07/06/2021	14:00	325,2	92,9%	-	189,14	1627,60	7,75	539,36	2,77	1153,19	74,37	X		
07/06/2021	15:00	322,3	92,1%	-	182,02	1658,45	7,74	537,24	2,40	1156,20	74,70	X		
07/06/2021	16:00	323,7	92,5%	-	174,00	1685,32	7,69	534,15	3,34	1151,35	75,26	X		
07/06/2021	17:00	326,0	93,1%	-	163,74	1646,10	7,53	514,70	2,62	1152,13	75,95	X		
07/06/2021	18:00	325,0	92,8%	-	157,01	1639,43	7,63	527,02	3,28	1153,97	76,22	X		
07/06/2021	19:00	322,6	92,2%	-	158,53	1683,17	7,69	529,16	2,42	1146,66	76,27	X		
07/06/2021	20:00	321,5	91,9%	-	154,36	1729,90	7,70	530,21	2,31	1148,24	76,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/06/2021	21:00	322,8	92,2%	-	146,83	1744,94	7,74	537,69	2,39	1153,43	76,27		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/06/2021	22:00	325,4	93,0%	-	143,93	1687,77	7,66	523,82	2,41	1155,74	75,98	X		
07/06/2021	23:00	323,9	92,6%	-	140,40	1611,27	7,68	523,40	2,56	1155,77	75,95	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6236,69 t/dia	30,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
08/06/2021	00:00	323,0	92,3%	-	137,01	1685,97	7,68	523,78	2,39	1152,32	75,63	X		
08/06/2021	01:00	329,0	94,0%	-	138,99	1612,57	7,45	515,42	2,58	1160,33	75,56	X		
08/06/2021	02:00	327,9	93,7%	-	140,00	1628,81	7,53	530,58	2,39	1163,43	75,79	X		
08/06/2021	03:00	326,8	93,4%	-	137,47	1661,05	7,56	531,44	2,26	1162,26	75,92	X		
08/06/2021	04:00	325,3	92,9%	-	144,41	1601,68	7,60	528,99	2,39	1163,41	75,94	X		
08/06/2021	05:00	327,7	93,6%	-	150,97	1631,62	7,47	522,38	2,29	1161,02	76,41	X		
08/06/2021	06:00	326,2	93,2%	-	153,63	1584,67	7,47	522,13	2,53	1164,82	76,88	X		
08/06/2021	07:00	328,3	93,8%	-	154,73	1561,76	7,42	511,83	2,34	1157,58	76,78	X		
08/06/2021	08:00	329,6	94,2%	-	163,70	1559,64	7,35	504,28	2,54	1162,26	76,76	X		
08/06/2021	09:00	331,5	94,7%	-	171,52	1521,83	7,26	498,65	3,12	1165,64	75,80	X		
08/06/2021	10:00	330,1	94,3%	-	193,88	1613,51	7,30	510,12	2,74	1171,55	75,52	X		
08/06/2021	11:00	327,8	93,7%	-	270,45	1541,43	7,28	502,52	2,88	1178,81	75,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/06/2021	12:00	330,5	94,4%	-	246,37	1754,46	7,39	513,01	2,64	1164,94	76,12		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/06/2021	13:00	330,7	94,5%	-	210,37	1534,99	7,31	504,71	2,92	1170,46	75,91	X		
08/06/2021	14:00	331,5	94,7%	-	213,45	1599,47	7,27	496,69	2,40	1169,44	75,49	X		
08/06/2021	15:00	328,9	94,0%	-	200,04	1608,75	7,35	506,57	2,43	1168,86	75,46	X		
08/06/2021	16:00	329,2	94,1%	-	198,89	1675,68	7,36	508,30	2,86	1168,83	75,47	X		
08/06/2021	17:00	328,8	93,9%	-	169,52	1721,90	7,30	499,08	4,63	1162,83	76,23		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/06/2021	18:00	328,9	94,0%	-	172,34	1705,96	7,35	508,56	2,88	1159,97	76,41		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/06/2021	19:00	326,7	93,3%	-	172,73	1679,35	7,44	513,21	3,10	1161,37	76,33	X		
08/06/2021	20:00	328,3	93,8%	-	169,66	1653,70	7,48	513,54	2,52	1162,22	75,91	X		
08/06/2021	21:00	324,7	92,8%	-	166,64	1738,22	7,50	517,86	2,80	1160,65	75,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/06/2021	22:00	312,3	89,2%	-	157,44	1842,96	7,92	521,04	2,36	1128,18	75,80		X	Redução de carga - manutenção preventiva no sistema de extração de cinza pesada
08/06/2021	23:00	245,4	70,1%	-	138,09	1832,02	9,40	502,96	2,77	1022,72	75,00		X	Redução de carga - manutenção preventiva no sistema de extração de cinza pesada

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão Óleo combustível		
Consumo Médio	5742,00 t/dia	34,05 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
09/06/2021	00:00	228,8	65,4%	-	214,57	3292,37	9,13	426,11	2,29	1090,55	79,89		X	FGD fora de operação - manutenção preventiva no sistema de extração de cinza pesada.
09/06/2021	01:00	155,7	44,5%	-	0,00	0,00	11,71	0,00	0,00	932,20	93,33	X		FGD fora de operação - manutenção preventiva no sistema de extração de cinza pesada.
09/06/2021	02:00	144,6	41,3%	-	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	903,64	91,86	X		FGD fora de operação - manutenção preventiva no sistema de extração de cinza pesada.
09/06/2021	03:00	147,7	42,2%	-	0,00	3996,55	10,96	266,44	2,00	908,65	91,50		X	FGD fora de operação - manutenção preventiva no sistema de extração de cinza pesada.
09/06/2021	04:00	148,7	42,5%	-	0,00	4069,36	10,94	267,98	1,94	906,10	92,02		X	FGD fora de operação - manutenção preventiva no sistema de extração de cinza pesada.
09/06/2021	05:00	149,4	42,7%	-	0,00	4137,10	10,87	289,96	2,27	909,30	92,76		X	FGD fora de operação - manutenção preventiva no sistema de extração de cinza pesada.
09/06/2021	06:00	161,2	46,0%	-	0,00	4364,68	10,70	412,04	2,67	998,21	94,03		X	FGD fora de operação - manutenção preventiva no sistema de extração de cinza pesada.
09/06/2021	07:00	202,4	57,8%	-	374,98	4889,09	10,34	595,18	3,13	1101,87	100,67		X	FGD fora de operação - manutenção preventiva no sistema de extração de cinza pesada.
09/06/2021	08:00	214,9	61,4%	-	223,81	4968,82	9,94	558,55	2,83	1098,81	104,77		X	FGD fora de operação - manutenção preventiva no sistema de extração de cinza pesada.
09/06/2021	09:00	219,6	62,7%	-	266,63	3096,31	9,72	485,80	2,75	1129,31	95,27		X	FGD fora de operação - manutenção preventiva no sistema de extração de cinza pesada.
09/06/2021	10:00	290,5	83,0%	-	142,14	2316,20	7,99	494,83	13,95	1242,46	83,17		X	Retorno do FGD à operação
09/06/2021	11:00	318,8	91,1%	-	100,63	1731,47	7,40	467,41	0,00	1177,51	79,83		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/06/2021	12:00	329,2	94,1%	-	89,38	1715,12	7,51	479,60	4,49	1205,59	78,43		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/06/2021	13:00	327,7	93,6%	-	81,97	1798,21	7,52	471,90	3,24	1192,29	78,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/06/2021	14:00	324,3	92,7%	-	78,51	1812,58	7,62	477,80	2,67	1195,72	78,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/06/2021	15:00	323,1	92,3%	-	76,94	1226,27	7,69	484,48	2,57	1203,04	76,66	X		
09/06/2021	16:00	323,5	92,4%	-	68,09	1121,66	7,70	487,92	2,38	1204,59	75,49	X		
09/06/2021	17:00	324,9	92,8%	-	65,43	692,39	7,66	489,44	2,62	1211,95	73,88	X		
09/06/2021	18:00	328,2	93,8%	-	65,54	521,32	7,58	481,29	2,89	1221,99	72,00	X		
09/06/2021	19:00	331,4	94,7%	-	63,85	596,21	7,53	476,35	2,82	1226,84	71,46	X		
09/06/2021	20:00	329,7	94,2%	-	62,22	738,19	7,65	485,79	2,34	1224,05	71,33	X		
09/06/2021	21:00	332,3	94,9%	-	59,99	647,07	7,57	478,69	2,68	1226,00	71,33	X		
09/06/2021	22:00	331,5	94,7%	-	58,81	584,65	7,62	481,31	2,63	1231,47	71,26	X		
09/06/2021	23:00	326,1	93,2%	-	56,14	523,40	7,79	498,17	2,48	1227,58	71,36	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6447,75 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
10/06/2021	00:00	324,6	92,7%	-	53,55	1270,95	7,93	510,14	2,31	1225,30	71,89	X		
10/06/2021	01:00	320,0	91,4%	-	51,28	1611,04	8,07	529,69	2,59	1225,62	72,09	X		
10/06/2021	02:00	321,0	91,7%	-	51,55	1679,40	7,98	534,07	2,39	1222,57	72,06	X		
10/06/2021	03:00	323,6	92,5%	-	60,21	1725,54	7,95	533,13	2,41	1228,34	71,66		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/06/2021	04:00	321,0	91,7%	-	70,35	1735,76	7,93	528,54	2,26	1225,85	71,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/06/2021	05:00	323,7	92,5%	-	87,01	1556,88	7,78	523,30	2,32	1235,32	71,34	X		
10/06/2021	06:00	325,2	92,9%	-	88,99	1631,53	7,80	520,32	2,30	1234,98	71,20	X		
10/06/2021	07:00	326,2	93,2%	-	92,43	1625,75	7,78	517,58	2,31	1237,94	71,18	X		
10/06/2021	08:00	325,4	93,0%	-	95,76	1739,41	7,81	517,81	2,36	1235,02	71,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/06/2021	09:00	324,4	92,7%	-	70,47	1609,01	7,75	508,35	2,49	1230,16	73,30	X		
10/06/2021	10:00	328,1	93,7%	-	68,31	1674,79	7,58	488,36	2,64	1222,46	74,48	X		
10/06/2021	11:00	329,2	94,1%	-	75,52	1641,93	7,59	488,74	2,63	1220,17	74,98	X		
10/06/2021	12:00	323,3	92,4%	-	71,00	1724,58	7,85	516,32	2,66	1213,47	75,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/06/2021	13:00	325,1	92,9%	-	69,33	1606,53	7,74	511,59	2,33	1215,75	75,54	X		
10/06/2021	14:00	327,0	93,4%	-	73,27	1692,91	7,68	509,70	2,58	1217,35	75,90	X		
10/06/2021	15:00	325,8	93,1%	-	76,94	1694,15	7,71	510,52	2,58	1215,40	75,98	X		
10/06/2021	16:00	326,9	93,4%	-	82,26	1663,98	7,68	482,39	2,63	1217,83	75,42	X		
10/06/2021	17:00	326,8	93,4%	-	88,61	1745,28	7,73	494,90	2,82	1221,57	74,12		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/06/2021	18:00	323,3	92,4%	-	110,03	1739,49	7,93	528,14	2,55	1231,15	73,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/06/2021	19:00	324,6	92,7%	-	114,53	1623,78	7,85	534,44	2,72	1238,28	72,71	X		
10/06/2021	20:00	325,4	93,0%	-	119,77	1692,66	7,87	549,42	2,71	1235,04	72,44	X		
10/06/2021	21:00	325,7	93,0%	-	108,65	1717,73	7,92	545,73	2,77	1232,74	72,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/06/2021	22:00	324,1	92,6%	-	93,54	1788,08	7,94	551,20	2,79	1228,73	73,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/06/2021	23:00	322,5	92,1%	-	92,07	1760,63	8,03	557,49	2,86	1230,39	73,28		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6724,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
11/06/2021	00:00	323,8	92,5%	-	88,31	1637,78	7,98	554,86	2,81	1230,29	72,93	X		
11/06/2021	01:00	327,7	93,6%	-	93,41	1664,08	7,82	542,82	2,78	1231,58	72,73	X		
11/06/2021	02:00	325,8	93,1%	-	90,59	1723,65	7,94	556,61	2,71	1230,73	72,66		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/06/2021	03:00	322,3	92,1%	-	85,44	1669,16	8,02	563,80	2,45	1232,68	72,43	X		
11/06/2021	04:00	321,2	91,8%	-	88,90	1667,14	8,07	580,80	2,70	1228,37	72,16	X		
11/06/2021	05:00	324,4	92,7%	-	92,38	1721,57	8,01	576,84	2,59	1234,15	72,20		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/06/2021	06:00	325,3	92,9%	-	93,54	1612,04	7,87	557,43	2,68	1233,46	72,22	X		
11/06/2021	07:00	329,4	94,1%	-	95,58	1720,82	7,82	550,76	2,62	1234,83	72,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/06/2021	08:00	331,0	94,6%	-	91,69	1906,78	7,80	554,08	2,86	1233,34	72,41		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/06/2021	09:00	327,8	93,7%	-	102,96	1626,49	7,98	564,92	2,88	1232,47	71,90	X		
11/06/2021	10:00	324,2	92,6%	-	98,44	1559,08	8,06	566,12	2,89	1230,82	71,96	X		
11/06/2021	11:00	319,2	91,2%	-	86,09	1642,17	8,33	589,39	3,24	1236,94	72,21	X		
11/06/2021	12:00	326,2	93,2%	-	76,31	1567,95	8,01	560,40	2,84	1235,49	72,49	X		
11/06/2021	13:00	331,0	94,6%	-	76,66	1448,94	7,82	535,20	2,71	1231,54	72,46	X		
11/06/2021	14:00	331,4	94,7%	-	79,51	1461,05	7,76	518,53	2,96	1231,39	72,60	X		
11/06/2021	15:00	325,8	93,1%	-	74,31	1625,75	7,92	513,86	3,35	1227,14	72,84	X		
11/06/2021	16:00	331,7	94,8%	-	70,64	1782,00	7,78	503,80	3,36	1222,11	73,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/06/2021	17:00	321,2	91,8%	-	69,63	1649,37	8,21	544,73	2,81	1219,67	73,03	X		
11/06/2021	18:00	324,9	92,8%	-	68,71	1639,55	7,99	519,41	2,62	1216,36	73,00	X		
11/06/2021	19:00	326,3	93,2%	-	67,96	1583,49	7,79	490,88	2,66	1200,21	72,97	X		
11/06/2021	20:00	326,9	93,4%	-	66,27	1748,86	7,73	488,80	2,86	1195,89	72,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/06/2021	21:00	326,5	93,3%	-	64,82	1698,18	7,72	487,14	2,61	1193,55	73,00	X		
11/06/2021	22:00	328,4	93,8%	-	66,50	1826,42	7,63	483,56	3,03	1196,92	72,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/06/2021	23:00	328,8	93,9%	-	67,31	1785,17	7,68	491,24	2,81	1199,23	72,80		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão Oleo combustível		
Consumo Médio	6682,75 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
12/06/2021	00:00	325,5	93,0%	-	66,62	1704,44	7,86	508,74	2,54	1204,28	72,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/06/2021	01:00	327,7	93,6%	-	68,93	1701,47	7,93	511,52	2,58	1213,40	71,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/06/2021	02:00	330,9	94,5%	-	62,75	1663,07	7,80	504,50	2,49	1217,61	71,61	X		
12/06/2021	03:00	329,2	94,1%	-	63,05	1681,35	7,84	507,82	2,56	1214,66	71,54	X		
12/06/2021	04:00	328,4	93,8%	-	62,10	1650,83	7,96	520,87	2,51	1220,85	71,60	X		
12/06/2021	05:00	326,6	93,3%	-	67,87	1555,34	8,05	528,28	2,50	1222,54	71,62	X		
12/06/2021	06:00	326,9	93,4%	-	72,26	1550,58	7,99	525,13	2,58	1222,96	71,74	X		
12/06/2021	07:00	326,7	93,3%	-	66,95	1680,86	8,00	524,92	2,46	1220,30	72,11	X		
12/06/2021	08:00	328,1	93,7%	-	69,74	1620,88	7,96	517,28	2,49	1213,92	72,15	X		
12/06/2021	09:00	326,5	93,3%	-	78,00	1598,12	8,00	519,91	2,43	1210,24	72,15	X		
12/06/2021	10:00	329,3	94,1%	-	80,83	1713,83	7,90	508,12	2,68	1215,54	72,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/06/2021	11:00	329,3	94,1%	-	85,12	1736,53	7,86	506,77	2,54	1203,84	72,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/06/2021	12:00	326,5	93,3%	-	97,24	1659,32	7,87	513,63	2,68	1199,82	72,27	X		
12/06/2021	13:00	326,5	93,3%	-	104,15	1690,88	7,90	513,85	2,59	1209,91	72,14	X		
12/06/2021	14:00	323,6	92,5%	-	105,68	1640,20	7,92	518,08	2,70	1208,82	72,11	X		
12/06/2021	15:00	322,3	92,1%	-	106,29	1517,45	7,91	523,29	2,81	1215,82	72,33	X		
12/06/2021	16:00	327,7	93,6%	-	102,86	1535,36	7,68	501,50	2,36	1208,39	72,86	X		
12/06/2021	17:00	328,3	93,8%	-	105,29	1639,98	7,66	495,39	2,88	1210,63	73,24	X		
12/06/2021	18:00	324,2	92,6%	-	130,45	1721,83	7,82	521,18	2,84	1205,16	73,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/06/2021	19:00	322,5	92,1%	-	123,50	1671,01	7,90	532,29	2,79	1205,58	73,35	X		
12/06/2021	20:00	324,4	92,7%	-	107,63	1720,12	7,81	524,65	2,61	1216,40	73,03		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/06/2021	21:00	326,7	93,3%	-	99,60	1762,22	7,81	519,18	2,77	1218,54	73,12		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/06/2021	22:00	326,1	93,2%	-	101,41	1624,93	7,78	512,73	2,77	1213,16	73,18	X		
12/06/2021	23:00	329,6	94,2%	-	104,36	1664,82	7,75	510,35	2,84	1212,69	73,13	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6652,93 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
13/06/2021	00:00	329,9	94,3%	-	96,67	1701,90	7,79	511,00	2,64	1211,15	73,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/06/2021	01:00	330,6	94,5%	-	92,29	1674,64	7,81	510,72	2,53	1213,34	72,71	X		
13/06/2021	02:00	331,3	94,6%	-	92,95	1652,70	7,79	510,71	2,90	1212,24	72,28	X		
13/06/2021	03:00	331,2	94,6%	-	94,25	1657,24	7,79	499,77	2,70	1212,72	72,15	X		
13/06/2021	04:00	328,6	93,9%	-	95,25	1655,64	7,95	525,25	2,39	1212,97	71,67	X		
13/06/2021	05:00	328,9	94,0%	-	93,45	1625,38	7,94	519,52	2,56	1219,50	71,67	X		
13/06/2021	06:00	328,1	93,7%	-	88,34	1592,13	7,94	522,65	2,77	1219,74	71,72	X		
13/06/2021	07:00	327,8	93,7%	-	86,32	1605,39	8,00	526,31	2,63	1217,23	71,59	X		
13/06/2021	08:00	328,9	94,0%	-	87,42	1638,69	7,95	520,02	2,58	1219,37	71,65	X		
13/06/2021	09:00	330,4	94,4%	-	104,44	1639,48	7,86	507,75	2,64	1213,89	71,98	X		
13/06/2021	10:00	328,3	93,8%	-	115,91	1655,72	7,77	496,47	2,63	1206,00	73,15	X		
13/06/2021	11:00	327,9	93,7%	-	119,24	1695,14	7,76	494,53	2,79	1205,49	74,19	X		
13/06/2021	12:00	325,3	92,9%	-	117,65	1785,11	7,79	496,46	2,82	1195,47	74,88		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/06/2021	13:00	326,7	93,3%	-	126,36	1697,87	7,69	488,73	3,15	1198,70	74,93	X		
13/06/2021	14:00	325,1	92,9%	-	135,15	1653,32	7,70	494,85	2,84	1199,77	75,18	X		
13/06/2021	15:00	321,6	91,9%	-	133,95	1707,78	7,93	519,00	2,97	1198,43	75,41		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/06/2021	16:00	301,3	86,1%	-	124,91	1600,59	8,71	577,87	2,89	1192,14	74,92	X		
13/06/2021	17:00	296,8	84,8%	-	126,10	1633,09	8,85	592,49	2,85	1188,86	74,79	X		
13/06/2021	18:00	302,5	86,4%	-	121,61	1599,66	8,69	577,50	2,89	1207,61	74,51	X		
13/06/2021	19:00	308,6	88,2%	-	122,70	1644,74	8,59	566,55	2,88	1208,08	74,27	X		
13/06/2021	20:00	303,9	86,8%	-	107,89	1543,98	8,78	566,63	2,83	1210,71	73,79	X		
13/06/2021	21:00	310,9	88,8%	-	103,18	1587,14	8,58	566,73	2,69	1215,27	73,78	X		
13/06/2021	22:00	320,6	91,6%	-	97,90	1655,58	8,19	568,70	2,75	1223,29	73,44	X		
13/06/2021	23:00	325,1	92,9%	-	92,42	1711,74	8,05	549,92	2,87	1226,94	73,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6780,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm³)	(mg/Nm³)	(%)	(mg/Nm³)	(mg/Nm³)	Nm³/h x 1000	(°C)			
14/06/2021	00:00	326,8	93,4%	-	93,61	1631,91	7,96	514,82	2,71	1214,88	73,14	X		
14/06/2021	01:00	325,3	92,9%	-	100,67	1691,55	7,86	505,58	2,50	1219,08	72,67	X		
14/06/2021	02:00	322,0	92,0%	-	108,94	1654,59	7,97	512,13	2,55	1219,84	72,25	X		
14/06/2021	03:00	320,7	91,6%	-	111,45	1642,32	7,96	513,47	3,58	1222,86	72,23	X		
14/06/2021	04:00	316,7	90,5%	-	119,59	1607,49	8,12	540,70	2,77	1225,04	72,14	X		
14/06/2021	05:00	324,3	92,7%	-	112,54	1665,54	8,19	551,46	2,78	1219,34	72,54	X		
14/06/2021	06:00	330,6	94,5%	-	102,53	1680,11	8,39	589,77	2,99	1221,82	72,59	X		
14/06/2021	07:00	324,1	92,6%	-	102,37	1580,07	7,97	562,08	3,15	1221,11	72,70	X		
14/06/2021	08:00	318,9	91,1%	-	107,58	1609,81	7,67	531,45	7,67	1216,57	73,02	X		
14/06/2021	09:00	317,5	90,7%	-	110,56	1722,23	7,94	546,57	2,85	1208,85	73,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/06/2021	10:00	330,0	94,3%	-	115,68	1656,18	8,01	562,55	3,26	1204,95	74,61	X		
14/06/2021	11:00	330,0	94,3%	-	124,73	1686,47	7,91	569,75	3,27	1207,29	75,12	X		
14/06/2021	12:00	329,7	94,2%	-	145,92	1685,42	7,41	508,99	10,34	1202,13	75,59	X		
14/06/2021	13:00	329,8	94,2%	-	148,37	1791,09	7,42	505,64	5,53	1204,73	76,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/06/2021	14:00	331,0	94,6%	-	144,25	1698,46	7,50	516,54	9,44	1207,31	76,21	X		
14/06/2021	15:00	329,1	94,0%	-	142,49	1817,25	7,57	511,87	3,21	1212,98	75,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/06/2021	16:00	325,3	92,9%	-	140,35	1743,95	7,60	519,07	4,32	1215,78	75,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/06/2021	17:00	328,5	93,9%	-	134,53	1711,55	7,65	513,47	3,21	1214,49	75,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/06/2021	18:00	319,4	91,2%	-	123,53	1634,24	7,81	538,05	3,80	1210,05	74,50	X		
14/06/2021	19:00	324,4	92,7%	-	124,36	1606,33	7,75	539,25	3,37	1219,23	74,00	X		
14/06/2021	20:00	324,7	92,8%	-	120,69	1668,18	8,14	568,54	2,79	1219,78	73,68	X		
14/06/2021	21:00	328,1	93,7%	-	115,31	1542,60	7,98	555,80	2,87	1223,30	73,54	X		
14/06/2021	22:00	324,9	92,8%	-	104,19	1662,79	7,99	560,90	2,94	1226,17	73,33	X		
14/06/2021	23:00	325,4	93,0%	-	98,34	1585,12	7,95	565,35	2,75	1222,34	73,42	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6498,82 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
15/06/2021	00:00	324,9	92,8%	-	91,41	1523,28	8,11	584,28	2,78	1231,53	73,09	X		
15/06/2021	01:00	325,4	93,0%	-	92,86	1581,48	8,14	595,28	2,85	1228,61	72,80	X		
15/06/2021	02:00	325,3	92,9%	-	89,96	1644,95	8,07	581,06	2,68	1223,54	72,75	X		
15/06/2021	03:00	324,3	92,7%	-	92,50	1705,26	8,16	589,60	2,80	1230,14	72,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/06/2021	04:00	323,3	92,4%	-	93,02	1581,68	8,20	598,92	2,71	1228,08	72,29	X		
15/06/2021	05:00	323,0	92,3%	-	91,02	1563,11	8,16	599,24	2,78	1227,06	72,27	X		
15/06/2021	06:00	324,4	92,7%	-	87,14	1592,33	8,08	587,74	2,48	1229,83	72,30	X		
15/06/2021	07:00	319,5	91,3%	-	88,58	1660,30	8,24	610,22	2,85	1225,07	72,18	X		
15/06/2021	08:00	324,1	92,6%	-	94,37	1718,65	8,03	586,82	2,59	1228,72	72,19		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/06/2021	09:00	325,8	93,1%	-	105,57	1585,63	8,02	587,93	2,48	1230,25	72,16	X		
15/06/2021	10:00	328,2	93,8%	-	134,58	1654,17	7,93	577,11	2,84	1231,04	72,20	X		
15/06/2021	11:00	325,1	92,9%	-	130,81	1606,09	8,08	594,86	2,83	1229,86	72,09	X		
15/06/2021	12:00	323,8	92,5%	-	132,82	1576,85	8,08	602,03	2,97	1226,90	72,23	X		
15/06/2021	13:00	319,9	91,4%	-	140,39	1516,31	8,12	604,39	2,84	1216,18	73,89	X		
15/06/2021	14:00	319,7	91,3%	-	165,93	1404,41	8,11	607,52	2,76	1220,61	74,11	X		
15/06/2021	15:00	333,4	95,2%	-	151,87	1437,56	7,73	563,54	4,67	1222,48	73,23	X		
15/06/2021	16:00	332,6	95,0%	-	131,34	1587,58	7,77	554,67	3,21	1216,37	73,48	X		
15/06/2021	17:00	331,2	94,6%	-	117,66	1691,61	7,87	557,33	3,40	1218,25	73,73	X		
15/06/2021	18:00	330,0	94,3%	-	106,21	1729,03	7,94	561,57	2,73	1219,16	73,88		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/06/2021	19:00	330,7	94,5%	-	105,89	1692,11	7,95	562,91	2,62	1216,08	73,76	X		
15/06/2021	20:00	328,3	93,8%	-	105,77	1616,88	8,01	567,64	2,74	1216,83	73,39	X		
15/06/2021	21:00	330,7	94,5%	-	101,78	1590,93	7,96	555,44	2,65	1212,34	73,46	X		
15/06/2021	22:00	331,4	94,7%	-	99,11	1581,45	7,93	551,86	2,70	1213,61	73,59	X		
15/06/2021	23:00	327,9	93,7%	-	94,09	1729,74	8,06	561,48	2,54	1212,22	73,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6829,70 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
16/06/2021	00:00	328,0	93,7%	-	91,37	1648,36	8,12	565,24	2,51	1213,86	73,33	X		
16/06/2021	01:00	326,7	93,4%	-	92,67	1667,40	8,25	573,78	2,57	1217,08	73,04	X		
16/06/2021	02:00	325,5	93,0%	-	88,89	1714,75	8,29	584,06	2,64	1216,44	72,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/06/2021	03:00	324,9	92,8%	-	89,97	1666,77	8,30	595,66	2,57	1213,00	72,93	X		
16/06/2021	04:00	327,0	93,4%	-	86,90	1690,43	8,25	593,37	2,68	1218,11	72,91	X		
16/06/2021	05:00	327,9	93,7%	-	81,59	1639,31	8,26	585,69	2,62	1220,52	72,72	X		
16/06/2021	06:00	326,5	93,3%	-	83,19	1564,73	8,32	595,31	2,44	1223,65	72,56	X		
16/06/2021	07:00	323,9	92,5%	-	80,03	1557,49	8,33	595,05	2,53	1223,94	72,63	X		
16/06/2021	08:00	327,6	93,6%	-	78,23	1581,02	8,12	568,52	2,55	1215,96	72,51	X		
16/06/2021	09:00	326,7	93,3%	-	82,13	1590,29	8,15	568,77	2,80	1214,14	72,82	X		
16/06/2021	10:00	324,4	92,7%	-	84,90	1621,95	8,13	566,38	2,78	1212,87	72,92	X		
16/06/2021	11:00	324,5	92,7%	-	88,90	1697,98	8,15	572,85	2,67	1212,83	72,82	X		
16/06/2021	12:00	323,9	92,5%	-	96,72	1697,66	8,09	564,84	2,50	1214,03	72,84	X		
16/06/2021	13:00	324,1	92,6%	-	109,78	1619,17	8,07	559,09	2,47	1211,01	72,87	X		
16/06/2021	14:00	321,4	91,8%	-	121,35	1605,57	8,05	564,58	2,72	1212,96	72,79	X		
16/06/2021	15:00	323,0	92,3%	-	122,65	1598,53	8,13	577,41	2,64	1215,02	72,76	X		
16/06/2021	16:00	325,8	93,1%	-	126,92	1578,29	8,12	577,59	2,52	1217,14	72,75	X		
16/06/2021	17:00	325,9	93,1%	-	124,71	1623,42	8,00	563,28	2,73	1215,54	73,05	X		
16/06/2021	18:00	329,7	94,2%	-	126,48	1713,16	8,00	565,72	2,65	1213,93	73,15		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/06/2021	19:00	330,7	94,5%	-	133,28	1742,07	7,88	555,20	2,56	1224,70	73,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/06/2021	20:00	331,6	94,7%	-	121,23	1667,77	7,84	548,38	2,55	1218,47	72,91	X		
16/06/2021	21:00	330,5	94,4%	-	113,41	1646,50	7,88	551,00	2,47	1217,21	73,11	X		
16/06/2021	22:00	329,4	94,1%	-	112,07	1679,02	7,88	552,81	2,59	1215,79	73,13	X		
16/06/2021	23:00	328,2	93,8%	-	109,50	1647,25	7,89	553,18	2,60	1220,19	73,11	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6319,07 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
17/06/2021	00:00	332,8	95,1%	-	99,86	1694,31	7,85	542,08	2,55	1215,72	73,09	X		
17/06/2021	01:00	324,1	92,6%	-	94,31	1644,67	8,05	559,40	2,38	1227,08	72,76	X		
17/06/2021	02:00	322,2	92,1%	-	90,93	1716,96	8,13	574,65	2,67	1222,57	72,74		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/06/2021	03:00	303,2	86,6%	-	93,06	1707,42	8,22	575,49	2,49	1219,78	72,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/06/2021	04:00	303,9	86,8%	-	84,25	1636,59	8,54	580,83	2,75	1171,94	72,15	X		
17/06/2021	05:00	306,4	87,6%	-	65,70	1618,08	8,34	559,28	2,66	1159,11	72,05	X		
17/06/2021	06:00	305,0	87,1%	-	64,45	1614,14	8,16	539,17	2,67	1155,49	72,13	X		
17/06/2021	07:00	301,9	86,3%	-	62,45	1759,77	8,21	546,55	2,68	1153,43	72,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/06/2021	08:00	303,7	86,8%	-	62,77	1615,28	8,25	558,71	2,74	1155,63	71,95	X		
17/06/2021	09:00	304,2	86,9%	-	72,01	1667,69	8,15	548,76	3,00	1149,99	71,36	X		
17/06/2021	10:00	305,6	87,3%	-	92,92	1709,72	7,97	524,41	3,61	1145,26	71,41		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/06/2021	11:00	307,3	87,8%	-	102,97	1599,19	7,93	511,60	3,70	1139,10	71,88	X		
17/06/2021	12:00	310,6	88,7%	-	90,80	1502,92	7,82	494,97	5,78	1128,83	72,46	X		
17/06/2021	13:00	313,1	89,4%	-	89,13	1674,29	7,70	472,11	0,00	1131,95	72,66	X		
17/06/2021	14:00	315,3	90,1%	-	97,92	1651,33	7,54	451,47	0,00	1128,58	72,77	X		
17/06/2021	15:00	313,0	89,4%	-	102,11	1555,48	7,45	442,69	0,00	1132,33	72,80	X		
17/06/2021	16:00	316,6	90,5%	-	97,72	1666,92	7,77	500,94	5,77	1143,77	73,02	X		
17/06/2021	17:00	312,4	89,3%	-	90,40	1636,15	7,70	488,83	5,84	1146,14	73,16	X		
17/06/2021	18:00	307,3	87,8%	-	91,51	1584,36	7,89	504,35	2,65	1145,65	73,18	X		
17/06/2021	19:00	311,2	88,9%	-	88,55	1564,92	8,12	527,33	2,75	1148,74	73,22	X		
17/06/2021	20:00	312,2	89,2%	-	86,77	1519,30	7,89	505,38	2,80	1145,20	72,85	X		
17/06/2021	21:00	309,5	88,4%	-	88,31	1654,75	7,90	511,35	2,60	1146,71	72,72	X		
17/06/2021	22:00	312,9	89,4%	-	88,73	1694,56	8,00	531,17	2,62	1150,95	72,75	X		
17/06/2021	23:00	319,2	91,2%	-	81,55	1675,01	7,86	512,61	3,19	1152,16	72,67	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6637,02 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
18/06/2021	00:00	319,2	91,2%	-	83,46	1602,26	7,64	481,77	6,74	1156,37	72,62	X		
18/06/2021	01:00	320,8	91,7%	-	94,30	1594,38	7,70	488,24	4,78	1161,13	72,66	X		
18/06/2021	02:00	318,2	90,9%	-	82,70	1642,81	7,80	506,87	2,66	1162,58	72,69	X		
18/06/2021	03:00	315,7	90,2%	-	88,02	1640,51	7,85	516,79	2,58	1161,77	72,64	X		
18/06/2021	04:00	314,3	89,8%	-	84,96	1607,57	7,84	511,58	2,78	1161,49	72,79	X		
18/06/2021	05:00	317,0	90,6%	-	87,66	1606,53	7,84	515,66	2,51	1165,95	72,69	X		
18/06/2021	06:00	324,5	92,7%	-	93,93	1582,35	7,58	496,52	5,31	1177,87	73,11	X		
18/06/2021	07:00	328,1	93,7%	-	98,20	1694,05	7,52	488,85	8,89	1177,08	73,24	X		
18/06/2021	08:00	327,4	93,5%	-	106,65	1548,00	7,63	501,02	3,14	1194,48	72,62	X		
18/06/2021	09:00	327,9	93,7%	-	109,48	1681,39	7,61	506,50	5,34	1190,26	72,93	X		
18/06/2021	10:00	327,7	93,6%	-	110,91	1681,78	7,60	505,60	3,96	1189,08	73,54	X		
18/06/2021	11:00	322,5	92,1%	-	103,63	1696,84	7,76	524,89	2,88	1186,64	74,13	X		
18/06/2021	12:00	321,4	91,8%	-	98,91	1694,08	7,76	532,41	2,59	1185,76	74,52	X		
18/06/2021	13:00	325,7	93,1%	-	103,06	1758,12	7,61	529,71	3,17	1186,85	74,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/06/2021	14:00	324,6	92,8%	-	110,61	1722,42	7,64	535,51	3,09	1190,66	73,78		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/06/2021	15:00	325,3	93,0%	-	110,23	1636,34	7,60	528,43	4,69	1193,96	73,89	X		
18/06/2021	16:00	324,3	92,7%	-	119,32	1595,19	7,64	528,22	2,62	1195,93	73,75	X		
18/06/2021	17:00	329,7	94,2%	-	129,99	1567,75	7,43	492,64	0,00	1205,55	73,49	X		
18/06/2021	18:00	329,5	94,2%	-	153,02	1712,71	7,38	478,61	0,00	1203,41	73,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/06/2021	19:00	327,4	93,5%	-	149,32	1628,91	7,55	495,10	12,19	1205,55	73,17	X		
18/06/2021	20:00	325,5	93,0%	-	139,25	1635,43	7,63	506,67	4,97	1202,02	73,11	X		
18/06/2021	21:00	324,2	92,6%	-	132,35	1599,24	7,73	513,19	2,68	1205,52	73,11	X		
18/06/2021	22:00	326,9	93,4%	-	124,14	1576,65	7,59	497,86	9,54	1202,09	73,23	X		
18/06/2021	23:00	327,6	93,6%	-	127,24	1598,66	7,58	494,68	6,74	1203,56	73,14	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6493,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
19/06/2021	00:00	324,3	92,7%	-	138,11	1685,25	7,67	505,10	3,06	1201,36	73,03	X		
19/06/2021	01:00	322,8	92,2%	-	148,17	1650,25	7,76	510,64	3,39	1207,11	72,63	X		
19/06/2021	02:00	323,9	92,5%	-	145,64	1596,22	7,67	506,05	8,55	1206,41	72,59	X		
19/06/2021	03:00	323,5	92,4%	-	136,64	1608,12	7,74	517,60	2,87	1205,59	72,50	X		
19/06/2021	04:00	320,8	91,7%	-	132,99	1654,51	7,87	543,13	2,52	1203,66	72,42	X		
19/06/2021	05:00	321,2	91,8%	-	127,24	1636,01	7,83	537,62	2,48	1204,76	72,53	X		
19/06/2021	06:00	324,2	92,6%	-	125,86	1608,55	7,76	529,98	2,45	1201,12	72,47	X		
19/06/2021	07:00	327,9	93,7%	-	125,39	1569,39	7,67	516,27	3,18	1211,45	72,61	X		
19/06/2021	08:00	331,9	94,8%	-	134,14	1622,81	7,47	493,45	8,53	1208,15	73,18	X		
19/06/2021	09:00	332,4	95,0%	-	142,74	1659,53	7,61	508,54	3,80	1216,53	74,18	X		
19/06/2021	10:00	326,3	93,2%	-	143,49	1591,06	7,76	524,65	2,40	1208,82	75,30	X		
19/06/2021	11:00	323,5	92,4%	-	130,56	1634,60	7,86	536,34	2,56	1195,96	76,45	X		
19/06/2021	12:00	323,5	92,4%	-	129,21	1645,68	7,83	534,33	2,51	1196,88	76,74	X		
19/06/2021	13:00	323,9	92,5%	-	130,03	1637,67	7,79	537,07	2,53	1199,79	76,83	X		
19/06/2021	14:00	321,2	91,8%	-	134,99	1681,11	7,89	560,65	2,41	1203,58	76,47	X		
19/06/2021	15:00	323,2	92,4%	-	137,03	1665,37	7,78	547,49	2,67	1209,31	76,50	X		
19/06/2021	16:00	329,9	94,3%	-	144,63	1631,06	7,60	533,76	3,88	1226,16	76,36	X		
19/06/2021	17:00	326,8	93,4%	-	149,28	1590,00	7,78	562,13	2,63	1227,74	75,88	X		
19/06/2021	18:00	327,2	93,5%	-	150,81	1711,68	7,76	559,71	3,45	1221,28	75,83		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/06/2021	19:00	329,4	94,1%	-	148,03	1674,73	7,67	543,84	3,82	1219,04	75,94	X		
19/06/2021	20:00	332,3	94,9%	-	138,85	1554,48	7,56	527,18	9,59	1223,32	75,80	X		
19/06/2021	21:00	326,4	93,3%	-	138,31	1509,03	7,77	540,08	2,65	1219,46	75,67	X		
19/06/2021	22:00	330,0	94,3%	-	132,99	1484,11	7,58	521,88	0,00	1221,73	75,62	X		
19/06/2021	23:00	329,4	94,1%	-	132,72	1444,49	7,56	523,45	11,46	1219,07	75,63	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6874,06 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
20/06/2021	00:00	325,8	93,1%	-	128,49	1510,64	7,79	537,32	2,83	1218,97	75,61	X		
20/06/2021	01:00	323,3	92,4%	-	124,77	1673,90	8,03	558,67	2,90	1215,48	75,67	X		
20/06/2021	02:00	322,8	92,2%	-	127,98	1636,30	7,89	540,46	2,61	1206,49	75,60	X		
20/06/2021	03:00	324,5	92,7%	-	136,95	1650,01	7,91	530,37	2,98	1207,79	75,53	X		
20/06/2021	04:00	327,9	93,7%	-	137,91	1662,37	7,83	534,55	5,14	1208,65	75,37	X		
20/06/2021	05:00	325,1	92,9%	-	135,74	1690,67	7,77	534,30	2,88	1208,90	75,14	X		
20/06/2021	06:00	323,5	92,4%	-	130,21	1702,16	7,85	539,21	2,64	1208,70	75,07		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/06/2021	07:00	328,9	94,0%	-	127,78	1711,00	7,94	537,53	2,94	1208,42	75,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/06/2021	08:00	332,3	94,9%	-	131,35	1661,08	7,65	520,07	14,09	1212,37	74,75	X		
20/06/2021	09:00	325,3	92,9%	-	147,31	1621,68	7,64	540,80	0,00	1216,03	74,93	X		
20/06/2021	10:00	322,5	92,1%	-	151,53	1590,97	7,89	559,44	2,73	1212,65	75,47	X		
20/06/2021	11:00	327,0	93,4%	-	147,78	1621,79	7,93	560,36	2,58	1207,49	75,95	X		
20/06/2021	12:00	325,9	93,1%	-	141,47	1588,41	7,74	540,12	2,81	1205,50	76,28	X		
20/06/2021	13:00	326,7	93,4%	-	143,16	1561,23	7,82	548,25	2,67	1210,19	76,26	X		
20/06/2021	14:00	329,1	94,0%	-	146,01	1604,63	7,73	540,07	2,48	1210,69	76,33	X		
20/06/2021	15:00	332,2	94,9%	-	147,26	1628,54	7,63	529,69	3,50	1208,22	76,37	X		
20/06/2021	16:00	326,8	93,4%	-	143,78	1578,84	7,54	517,04	4,08	1210,66	76,23	X		
20/06/2021	17:00	326,3	93,2%	-	143,45	1547,20	7,74	530,83	2,59	1208,49	75,74	X		
20/06/2021	18:00	324,5	92,7%	-	143,15	1585,56	7,78	537,33	2,68	1208,37	75,73	X		
20/06/2021	19:00	324,6	92,7%	-	141,87	1614,54	7,85	545,78	2,98	1212,09	75,59	X		
20/06/2021	20:00	323,2	92,3%	-	139,77	1685,69	7,85	551,03	2,64	1211,50	75,58	X		
20/06/2021	21:00	325,0	92,9%	-	139,26	1642,55	7,90	554,57	2,65	1219,56	75,51	X		
20/06/2021	22:00	322,8	92,2%	-	127,45	1673,60	7,92	562,06	2,72	1210,35	75,55	X		
20/06/2021	23:00	322,4	92,1%	-	130,70	1659,75	8,06	581,80	2,69	1211,63	75,58	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6553,74 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm³)	(mg/Nm³)	(%)	(mg/Nm³)	(mg/Nm³)	Nm³/h x 1000	(°C)			
21/06/2021	00:00	322,4	92,1%	-	128,28	1619,18	8,00	566,84	2,59	1208,61	75,54	X		
21/06/2021	01:00	327,8	93,6%	-	130,69	1560,95	7,85	552,92	2,83	1211,40	75,57	X		
21/06/2021	02:00	329,9	94,3%	-	128,04	1508,79	7,80	549,80	2,57	1210,01	75,52	X		
21/06/2021	03:00	328,3	93,8%	-	124,36	1497,73	7,85	541,19	2,51	1211,56	75,51	X		
21/06/2021	04:00	328,6	93,9%	-	125,01	1476,98	7,85	538,60	2,45	1211,07	75,47	X		
21/06/2021	05:00	329,6	94,2%	-	126,51	1431,55	7,85	533,21	2,53	1211,43	75,49	X		
21/06/2021	06:00	327,3	93,5%	-	124,75	1411,17	7,87	532,66	2,47	1214,20	75,46	X		
21/06/2021	07:00	327,8	93,6%	-	124,13	1537,45	7,93	538,67	2,59	1208,42	75,46	X		
21/06/2021	08:00	327,1	93,5%	-	131,22	1443,74	7,93	541,32	2,48	1207,16	75,46	X		
21/06/2021	09:00	329,0	94,0%	-	134,98	1437,49	7,88	532,86	2,74	1204,21	75,42	X		
21/06/2021	10:00	328,0	93,7%	-	137,62	1476,52	7,85	533,09	2,48	1206,51	75,41	X		
21/06/2021	11:00	327,8	93,7%	-	139,46	1561,58	7,87	536,83	2,63	1205,48	75,42	X		
21/06/2021	12:00	327,0	93,4%	-	146,27	1637,09	7,87	539,62	2,62	1207,24	75,57	X		
21/06/2021	13:00	328,5	93,9%	-	141,19	1638,82	7,78	525,92	3,53	1204,55	75,37	X		
21/06/2021	14:00	327,0	93,4%	-	142,27	1631,53	7,85	539,57	2,81	1211,20	75,10	X		
21/06/2021	15:00	322,1	92,0%	-	152,43	1462,07	8,02	557,14	2,64	1213,19	74,72	X		
21/06/2021	16:00	322,1	92,0%	-	152,08	1543,14	8,04	560,41	2,57	1208,71	74,73	X		
21/06/2021	17:00	323,4	92,4%	-	148,66	1615,52	7,97	553,05	2,73	1208,99	75,28	X		
21/06/2021	18:00	325,0	92,9%	-	152,58	1643,30	7,95	546,24	2,57	1207,86	76,03	X		
21/06/2021	19:00	326,6	93,3%	-	142,50	1651,46	7,85	532,98	2,62	1195,59	75,59	X		
21/06/2021	20:00	324,7	92,8%	-	132,64	1726,57	7,94	544,51	2,48	1193,25	75,43		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/06/2021	21:00	322,6	92,2%	-	130,91	1689,29	8,00	552,93	2,51	1198,09	75,09	X		
21/06/2021	22:00	324,8	92,8%	-	132,08	1596,69	7,87	541,08	3,70	1192,15	75,57	X		
21/06/2021	23:00	326,2	93,2%	-	126,38	1594,67	7,80	523,25	2,86	1196,53	75,79	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6896,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
22/06/2021	00:00	326,5	93,3%	-	127,88	1526,70	7,80	532,37	5,88	1198,64	75,88	X		
22/06/2021	01:00	326,7	93,3%	-	134,67	1548,88	7,85	538,32	2,63	1201,70	75,72	X		
22/06/2021	02:00	332,4	95,0%	-	133,10	1539,94	7,64	515,84	6,17	1202,82	75,63	X		
22/06/2021	03:00	332,1	94,9%	-	130,23	1636,46	7,68	517,01	10,36	1190,13	75,41	X		
22/06/2021	04:00	328,0	93,7%	-	132,16	1695,79	7,84	533,78	2,43	1184,95	75,36	X		
22/06/2021	05:00	327,6	93,6%	-	138,15	1675,62	7,86	532,13	2,58	1189,31	75,25	X		
22/06/2021	06:00	326,4	93,3%	-	147,07	1533,76	7,84	529,82	2,84	1193,47	75,43	X		
22/06/2021	07:00	331,4	94,7%	-	141,04	1576,79	7,72	517,43	12,31	1196,73	75,34	X		
22/06/2021	08:00	328,5	93,9%	-	141,89	1604,44	7,87	544,39	2,64	1198,13	75,37	X		
22/06/2021	09:00	328,7	93,9%	-	144,57	1578,93	7,85	539,97	2,36	1195,46	75,69	X		
22/06/2021	10:00	326,5	93,3%	-	148,34	1506,22	7,83	540,67	2,70	1191,19	75,79	X		
22/06/2021	11:00	327,9	93,7%	-	152,51	1489,05	7,74	533,28	2,75	1188,60	75,80	X		
22/06/2021	12:00	328,7	93,9%	-	156,24	1487,41	7,68	527,78	6,42	1187,10	75,91	X		
22/06/2021	13:00	329,3	94,1%	-	151,42	1602,27	7,71	527,76	4,41	1185,65	75,79	X		
22/06/2021	14:00	329,4	94,1%	-	143,49	1587,83	7,66	524,12	11,32	1186,16	76,21	X		
22/06/2021	15:00	328,9	94,0%	-	152,12	1494,80	7,67	527,60	3,08	1187,46	76,28	X		
22/06/2021	16:00	327,1	93,5%	-	154,11	1510,71	7,72	531,00	4,23	1189,89	76,28	X		
22/06/2021	17:00	324,1	92,6%	-	152,49	1591,62	7,86	543,59	3,01	1186,26	76,01	X		
22/06/2021	18:00	327,0	93,4%	-	146,66	1759,08	7,75	530,72	7,63	1185,86	75,81		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/06/2021	19:00	322,0	92,0%	-	149,76	1707,40	7,97	560,16	2,39	1190,11	75,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/06/2021	20:00	324,0	92,6%	-	153,14	1688,60	7,93	549,44	2,58	1189,16	74,53	X		
22/06/2021	21:00	325,5	93,0%	-	143,45	1672,03	7,87	537,45	3,17	1193,24	74,58	X		
22/06/2021	22:00	326,0	93,1%	-	145,76	1631,97	7,83	532,07	3,03	1192,21	75,27	X		
22/06/2021	23:00	326,0	93,1%	-	145,38	1544,02	7,83	530,71	6,21	1188,01	75,56	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6495,10 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
23/06/2021	00:00	324,0	92,6%	-	141,87	1541,68	7,89	537,30	3,54	1188,06	75,70	X		
23/06/2021	01:00	321,6	91,9%	-	133,33	1536,14	7,89	537,60	2,79	1175,63	76,11	X		
23/06/2021	02:00	319,7	91,4%	-	133,88	1538,88	7,91	542,36	2,84	1176,16	76,25	X		
23/06/2021	03:00	321,2	91,8%	-	131,48	1492,20	7,82	533,10	3,02	1176,10	76,20	X		
23/06/2021	04:00	324,4	92,7%	-	129,36	1521,94	7,69	520,49	7,11	1176,01	76,20	X		
23/06/2021	05:00	325,4	93,0%	-	136,65	1535,04	7,63	513,72	11,22	1174,88	76,16	X		
23/06/2021	06:00	324,4	92,7%	-	143,34	1556,83	7,65	514,18	0,00	1173,96	76,13	X		
23/06/2021	07:00	323,1	92,3%	-	139,18	1667,74	7,70	524,67	6,61	1175,73	75,65	X		
23/06/2021	08:00	322,5	92,1%	-	137,73	1715,63	7,77	535,30	5,74	1178,92	75,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/06/2021	09:00	321,6	91,9%	-	148,64	1724,27	7,91	556,33	2,84	1191,05	75,43		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/06/2021	10:00	322,3	92,1%	-	159,25	1732,98	7,77	547,36	4,79	1187,78	75,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/06/2021	11:00	322,6	92,2%	-	159,87	1721,67	7,78	556,37	4,11	1185,84	76,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/06/2021	12:00	323,4	92,4%	-	164,06	1681,15	7,67	542,71	3,89	1188,36	76,00	X		
23/06/2021	13:00	320,8	91,6%	-	173,98	1724,61	7,78	570,59	3,58	1187,26	76,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/06/2021	14:00	327,4	93,5%	-	167,05	1653,99	7,49	543,51	11,06	1191,90	76,26	X		
23/06/2021	15:00	327,5	93,6%	-	168,69	1616,64	7,54	550,60	7,15	1198,00	76,29	X		
23/06/2021	16:00	324,6	92,7%	-	169,26	1631,36	7,70	567,39	4,00	1195,00	76,25	X		
23/06/2021	17:00	317,9	90,8%	-	163,93	1620,53	7,96	580,75	3,06	1190,32	76,17	X		
23/06/2021	18:00	328,3	93,8%	-	148,61	1647,64	7,51	539,22	0,00	1201,53	76,09	X		
23/06/2021	19:00	322,1	92,0%	-	150,68	1645,28	7,85	589,37	2,74	1199,74	75,87	X		
23/06/2021	20:00	319,3	91,2%	-	148,70	1547,03	7,87	596,51	2,68	1202,71	75,82	X		
23/06/2021	21:00	318,2	90,9%	-	147,73	1534,51	7,95	612,86	2,73	1201,78	75,76	X		
23/06/2021	22:00	319,5	91,3%	-	141,85	1499,12	7,84	593,88	2,94	1205,10	75,88	X		
23/06/2021	23:00	323,2	92,3%	-	145,04	1510,86	7,69	590,47	9,02	1209,25	75,89	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão Oleo combustível		
Consumo Médio	6284,61 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
24/06/2021	00:00	323,2	92,3%	-	147,04	1404,35	7,75	604,19	3,44	1211,99	75,68	X		
24/06/2021	01:00	322,5	92,1%	-	139,54	1498,73	7,78	589,58	7,49	1206,44	75,18	X		
24/06/2021	02:00	330,7	94,5%	-	139,11	1689,85	7,39	552,31	0,00	1209,89	74,73	X		
24/06/2021	03:00	332,8	95,1%	-	148,55	1671,14	7,29	538,50	0,00	1207,04	74,14	X		
24/06/2021	04:00	331,2	94,6%	-	158,84	1669,01	7,34	530,38	0,00	1208,18	73,56	X		
24/06/2021	05:00	328,1	93,7%	-	149,77	1605,63	7,47	537,77	0,00	1204,64	74,01	X		
24/06/2021	06:00	322,0	92,0%	-	144,70	1691,71	7,74	555,87	5,21	1197,52	73,98	X		
24/06/2021	07:00	323,0	92,3%	-	142,42	1714,41	7,71	554,63	4,06	1201,27	74,07		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/06/2021	08:00	325,3	92,9%	-	145,30	1541,71	7,61	540,17	12,74	1206,05	74,27	X		Ajustes operacionais do sistema FGD
24/06/2021	09:00	332,9	95,1%	-	177,84	1595,29	7,60	541,29	0,00	1235,76	74,50	X		
24/06/2021	10:00	317,8	90,8%	-	176,01	1753,66	8,00	576,83	2,84	1212,24	75,11		X	
24/06/2021	11:00	323,0	92,3%	-	186,58	1610,79	7,72	549,79	3,25	1215,19	75,37	X		
24/06/2021	12:00	310,7	88,8%	-	203,68	1609,73	8,12	597,94	2,67	1205,87	75,56	X		Ajustes operacionais do sistema FGD
24/06/2021	13:00	312,4	89,3%	-	195,58	1641,17	8,03	591,83	2,71	1207,20	75,91	X		Ajustes operacionais do sistema FGD
24/06/2021	14:00	320,5	91,6%	-	187,17	1650,84	7,79	576,69	2,91	1210,66	75,93	X		Ajustes operacionais do sistema FGD
24/06/2021	15:00	324,4	92,7%	-	178,15	1782,27	7,65	554,21	4,25	1211,99	75,92		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/06/2021	16:00	323,6	92,5%	-	179,49	1755,14	7,71	559,96	2,79	1220,20	75,37		X	
24/06/2021	17:00	326,1	93,2%	-	171,25	1659,42	7,65	545,25	5,45	1220,87	74,91	X		
24/06/2021	18:00	324,5	92,7%	-	167,20	1659,45	7,76	543,66	3,78	1213,15	74,89	X		
24/06/2021	19:00	322,0	92,0%	-	160,21	1562,43	7,94	549,57	3,21	1214,53	74,18	X		
24/06/2021	20:00	325,5	93,0%	-	159,16	1547,03	7,79	530,35	3,54	1213,41	74,01	X		
24/06/2021	21:00	327,8	93,6%	-	157,20	1678,08	7,83	531,06	5,43	1211,93	73,91	X		
24/06/2021	22:00	325,8	93,1%	-	155,26	1762,05	7,98	553,19	2,51	1217,87	73,79		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/06/2021	23:00	319,1	91,2%	-	149,90	1574,12	8,22	586,06	2,44	1217,16	73,57	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6931,05 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
25/06/2021	00:00	321,5	91,8%	-	138,26	1619,95	8,11	576,61	3,06	1210,67	73,48	X		
25/06/2021	01:00	325,3	92,9%	-	127,47	1667,25	7,83	550,13	6,80	1195,89	73,66	X		
25/06/2021	02:00	327,6	93,6%	-	127,99	1711,54	7,55	520,11	0,00	1182,43	73,66		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/06/2021	03:00	331,2	94,6%	-	140,32	1717,56	7,43	507,09	0,00	1184,78	73,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/06/2021	04:00	328,0	93,7%	-	139,36	1737,84	7,67	541,89	5,87	1184,52	73,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/06/2021	05:00	328,8	93,9%	-	136,56	1717,49	7,70	542,10	5,23	1186,59	72,88		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/06/2021	06:00	329,8	94,2%	-	141,39	1643,90	7,67	535,65	0,00	1192,61	72,49	X		
25/06/2021	07:00	332,9	95,1%	-	132,97	1691,29	7,58	523,08	0,00	1187,73	72,67	X		
25/06/2021	08:00	332,0	94,8%	-	145,09	1706,52	7,60	517,15	7,65	1186,84	72,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/06/2021	09:00	327,0	93,4%	-	157,02	1755,30	7,73	518,06	5,44	1169,26	73,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/06/2021	10:00	322,6	92,2%	-	141,82	1413,08	7,82	524,97	4,04	1171,90	73,57	X		
25/06/2021	11:00	328,2	93,8%	-	149,01	1601,36	7,61	508,79	0,00	1170,29	73,60	X		
25/06/2021	12:00	326,2	93,2%	-	151,43	1609,32	7,65	513,55	9,86	1167,11	73,69	X		
25/06/2021	13:00	327,3	93,5%	-	147,13	1620,32	7,59	507,82	0,00	1170,99	73,74	X		
25/06/2021	14:00	327,0	93,4%	-	160,42	1741,00	7,54	500,42	0,00	1173,81	74,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/06/2021	15:00	324,4	92,7%	-	163,04	1715,15	7,67	505,68	0,00	1171,67	74,19		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/06/2021	16:00	323,8	92,5%	-	161,36	1724,23	7,71	516,04	6,92	1167,22	74,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/06/2021	17:00	322,7	92,2%	-	154,62	1738,59	7,78	536,44	5,72	1169,20	74,48		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/06/2021	18:00	319,7	91,3%	-	159,79	1795,63	7,97	560,50	3,75	1169,51	74,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/06/2021	19:00	318,1	90,9%	-	153,30	1759,66	8,11	578,53	2,81	1167,87	73,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/06/2021	20:00	325,6	93,0%	-	145,24	1758,35	7,81	550,64	3,03	1173,58	73,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/06/2021	21:00	326,9	93,4%	-	144,14	1704,76	7,82	551,11	2,97	1175,48	73,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/06/2021	22:00	323,0	92,3%	-	143,62	1643,06	7,95	568,25	2,89	1174,10	73,13	X		
25/06/2021	23:00	320,7	91,6%	-	139,23	1605,72	7,98	573,07	2,83	1175,94	72,66	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6468,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
26/06/2021	00:00	324,0	92,6%	-	134,25	1678,85	7,84	549,55	4,71	1176,22	72,56	X		
26/06/2021	01:00	323,6	92,5%	-	134,37	1694,63	7,89	547,72	4,81	1180,03	72,24	X		
26/06/2021	02:00	327,7	93,6%	-	129,33	1707,72	7,71	525,59	0,00	1184,15	72,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/06/2021	03:00	328,2	93,8%	-	143,58	1674,14	7,69	527,01	10,99	1188,53	71,92	X		
26/06/2021	04:00	328,3	93,8%	-	155,13	1664,20	7,67	523,97	3,60	1186,17	71,68	X		
26/06/2021	05:00	329,2	94,1%	-	155,89	1701,49	7,60	497,22	7,51	1177,86	72,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/06/2021	06:00	321,8	92,0%	-	151,40	1646,32	7,83	503,62	4,95	1173,69	72,39	X		
26/06/2021	07:00	323,8	92,5%	-	154,75	1646,53	7,67	480,47	0,00	1174,27	72,57	X		
26/06/2021	08:00	327,2	93,5%	-	181,32	1815,55	7,45	475,52	0,00	1177,22	73,19		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/06/2021	09:00	327,1	93,5%	-	209,05	1671,84	7,51	489,11	0,00	1176,18	74,25	X		
26/06/2021	10:00	321,6	91,9%	-	187,77	1617,13	7,69	508,91	6,66	1161,14	75,42	X		
26/06/2021	11:00	317,4	90,7%	-	161,93	1567,21	7,86	524,83	3,22	1156,25	75,50	X		
26/06/2021	12:00	320,7	91,6%	-	159,20	1582,03	7,73	503,65	6,35	1154,04	75,30	X		
26/06/2021	13:00	323,6	92,5%	-	162,04	1683,34	7,50	474,28	0,00	1149,63	75,68	X		
26/06/2021	14:00	324,9	92,8%	-	165,14	1703,90	7,44	463,74	0,00	1152,23	75,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/06/2021	15:00	324,6	92,8%	-	178,69	1690,30	7,54	472,35	0,00	1174,50	75,67	X		
26/06/2021	16:00	326,9	93,4%	-	179,13	1707,35	7,56	483,36	0,00	1181,68	75,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/06/2021	17:00	326,4	93,3%	-	189,19	1740,33	7,63	501,34	5,30	1190,76	74,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/06/2021	18:00	323,1	92,3%	-	178,67	1668,99	7,90	538,94	3,10	1190,17	74,85	X		
26/06/2021	19:00	321,3	91,8%	-	189,29	1592,97	7,98	550,32	3,06	1187,21	74,57	X		
26/06/2021	20:00	320,2	91,5%	-	201,33	1626,09	8,10	562,69	3,09	1193,29	74,50	X		
26/06/2021	21:00	325,1	92,9%	-	235,63	1790,93	7,95	544,03	5,05	1190,23	75,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/06/2021	22:00	330,1	94,3%	-	282,57	1976,19	7,74	520,39	8,33	1189,58	78,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/06/2021	23:00	328,3	93,8%	-	252,84	1526,90	7,92	539,16	2,89	1194,42	77,10	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6689,88 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
27/06/2021	00:00	326,3	93,2%	-	143,78	1652,71	8,25	570,90	1,47	1194,17	76,52	X		
27/06/2021	01:00	325,3	93,0%	-	142,17	1694,14	8,12	560,34	1,45	1179,09	75,94	X		
27/06/2021	02:00	326,6	93,3%	-	140,03	1651,95	7,96	538,25	1,47	1167,16	75,29	X		
27/06/2021	03:00	329,3	94,1%	-	129,56	1677,78	7,84	528,69	2,03	1168,24	74,98	X		
27/06/2021	04:00	329,5	94,2%	-	125,99	1694,94	7,87	524,95	11,62	1168,38	74,97	X		
27/06/2021	05:00	325,4	93,0%	-	124,04	1707,55	7,97	535,43	5,38	1165,10	74,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/06/2021	06:00	325,4	93,0%	-	120,40	1756,24	8,07	548,49	2,96	1166,90	74,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/06/2021	07:00	325,2	92,9%	-	122,71	1692,89	8,12	555,05	1,51	1172,82	74,28	X		
27/06/2021	08:00	327,3	93,5%	-	127,56	1627,27	8,10	551,08	1,45	1173,48	73,98	X		
27/06/2021	09:00	331,2	94,6%	-	204,37	1650,58	8,04	541,68	1,46	1175,96	73,99	X		
27/06/2021	10:00	331,3	94,7%	-	262,60	1781,51	7,91	513,32	3,12	1174,47	74,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/06/2021	11:00	328,3	93,8%	-	270,09	1666,88	7,68	499,17	6,59	1141,27	75,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/06/2021	12:00	329,2	94,1%	-	266,46	1709,11	7,68	487,19	13,70	1145,35	75,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/06/2021	13:00	331,9	94,8%	-	266,79	1661,01	7,60	475,30	0,00	1148,46	75,13		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/06/2021	14:00	320,6	91,6%	-	278,72	1641,21	8,01	497,27	7,57	1139,76	74,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/06/2021	15:00	305,6	87,3%	-	276,13	1736,87	8,27	483,25	2,91	1100,99	74,91		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/06/2021	16:00	300,1	85,8%	-	292,41	1632,50	8,48	500,57	2,74	1107,56	74,63		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/06/2021	17:00	297,7	85,1%	-	275,87	1367,35	8,51	494,30	3,02	1094,93	72,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/06/2021	18:00	306,6	87,6%	-	223,23	1479,05	8,16	484,86	3,50	1092,94	71,29	X		
27/06/2021	19:00	302,8	86,5%	-	207,41	1596,75	8,37	501,81	2,87	1095,98	71,05	X		
27/06/2021	20:00	301,1	86,0%	-	206,27	1677,78	8,45	516,06	2,84	1094,29	71,06	X		
27/06/2021	21:00	302,9	86,5%	-	206,95	1640,10	8,36	505,55	3,14	1095,69	71,03	X		
27/06/2021	22:00	306,1	87,5%	-	203,57	1638,66	8,25	495,76	9,56	1097,24	71,16	X		
27/06/2021	23:00	305,5	87,3%	-	200,62	1611,82	8,28	494,98	2,90	1100,25	71,12	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6352,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
28/06/2021	00:00	303,5	86,7%	-	201,41	1665,71	8,30	508,44	2,83	1096,55	71,08	X		
28/06/2021	01:00	303,4	86,7%	-	218,82	1692,28	8,39	518,62	2,78	1102,32	71,11	X		
28/06/2021	02:00	302,5	86,4%	-	206,22	1616,89	8,43	526,06	2,89	1104,74	70,88	X		
28/06/2021	03:00	301,8	86,2%	-	207,04	1662,63	8,37	518,52	2,83	1104,78	70,97	X		
28/06/2021	04:00	299,3	85,5%	-	199,88	1732,25	8,28	505,63	3,26	1100,62	70,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/06/2021	05:00	303,0	86,6%	-	196,55	1696,53	8,19	500,79	8,27	1101,63	71,08	X		
28/06/2021	06:00	307,3	87,8%	-	190,23	1656,76	8,10	495,33	3,53	1103,59	71,07	X		
28/06/2021	07:00	309,8	88,5%	-	194,55	1690,14	8,02	490,31	2,82	1098,42	71,11	X		
28/06/2021	08:00	310,7	88,8%	-	190,39	1620,12	7,89	478,48	3,98	1098,66	71,44	X		
28/06/2021	09:00	307,0	87,7%	-	217,56	1676,02	8,06	503,81	3,93	1099,49	71,44	X		
28/06/2021	10:00	304,8	87,1%	-	214,46	1664,77	8,07	508,88	2,68	1102,12	71,53	X		
28/06/2021	11:00	306,6	87,6%	-	230,22	1737,74	8,03	506,02	5,03	1096,60	72,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/06/2021	12:00	312,3	89,2%	-	237,43	1658,56	7,77	482,99	0,00	1099,30	71,87	X		
28/06/2021	13:00	309,6	88,4%	-	262,01	1679,65	7,94	497,88	0,00	1103,14	71,46	X		
28/06/2021	14:00	309,4	88,4%	-	269,76	1659,04	7,93	502,22	13,16	1112,60	71,41		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/06/2021	15:00	311,4	89,0%	-	267,62	1653,68	7,88	498,66	6,07	1115,96	71,34		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/06/2021	16:00	311,9	89,1%	-	271,29	1625,24	7,91	500,30	3,36	1112,61	70,93		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/06/2021	17:00	310,3	88,7%	-	281,85	1691,22	7,97	508,25	2,93	1120,69	70,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/06/2021	18:00	312,3	89,2%	-	263,84	1749,34	7,91	503,75	3,13	1118,69	70,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/06/2021	19:00	315,0	90,0%	-	253,05	1586,13	7,77	485,48	13,82	1116,18	70,52	X		
28/06/2021	20:00	318,2	90,9%	-	258,16	1696,32	7,64	470,56	0,00	1120,81	70,38	X		
28/06/2021	21:00	317,1	90,6%	-	266,28	1721,48	7,83	485,34	0,00	1132,82	70,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/06/2021	22:00	311,1	88,9%	-	270,30	1742,48	8,07	508,73	0,00	1127,85	70,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/06/2021	23:00	306,2	87,5%	-	275,88	1423,56	8,13	514,99	2,95	1114,05	70,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6044,64 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(Nm ³ /h x 1000)	(°C)			
29/06/2021	00:00	300,6	85,9%	-	263,02	1669,33	8,18	514,68	2,55	1099,61	70,39	X		Manutenção no precipitador eletrostático 2 visando ajuste das emissões atmosféricas.
29/06/2021	01:00	302,0	86,3%	-	256,81	1705,01	8,14	532,02	2,88	1100,55	70,32		X	Manutenção no precipitador eletrostático 2 visando ajuste das emissões atmosféricas.
29/06/2021	02:00	299,9	85,7%	-	268,61	1706,07	8,21	539,82	2,62	1098,85	70,77		X	Manutenção no precipitador eletrostático 2 visando ajuste das emissões atmosféricas.
29/06/2021	03:00	294,7	84,2%	-	267,38	1675,83	8,43	566,08	2,71	1090,64	71,26		X	Manutenção no precipitador eletrostático 2 visando ajuste das emissões atmosféricas.
29/06/2021	04:00	295,0	84,3%	-	265,31	1835,86	8,42	569,75	2,59	1088,43	72,39		X	Manutenção no precipitador eletrostático 2 visando ajuste das emissões atmosféricas.
29/06/2021	05:00	287,8	82,2%	-	273,63	1701,84	8,63	588,87	2,82	1088,72	72,98		X	Manutenção no precipitador eletrostático 2 visando ajuste das emissões atmosféricas.
29/06/2021	06:00	282,6	80,8%	-	287,28	1787,19	8,90	603,53	2,82	1092,59	73,44		X	Manutenção no precipitador eletrostático 2 visando ajuste das emissões atmosféricas.
29/06/2021	07:00	273,5	78,2%	-	298,12	1476,36	9,36	645,96	2,70	1097,56	72,34		X	Manutenção no precipitador eletrostático 2 visando ajuste das emissões atmosféricas.
29/06/2021	08:00	272,5	77,9%	-	297,48	1585,99	9,40	654,35	2,58	1097,56	71,86		X	Manutenção no precipitador eletrostático 2 visando ajuste das emissões atmosféricas.
29/06/2021	09:00	279,1	79,7%	-	293,44	1926,77	9,21	597,61	2,85	1107,23	73,05		X	FGD fora de operação - manutenção no precipitador eletrostático 2 visando ajuste das emissões atmosféricas.
29/06/2021	10:00	236,5	67,6%	-	0,00	0,00	10,05	0,00	0,00	1041,81	94,06	X		FGD fora de operação - manutenção no precipitador eletrostático 2 visando ajuste das emissões atmosféricas.
29/06/2021	11:00	223,9	64,0%	-	242,05	4921,99	9,98	412,31	3,32	872,90	101,01		X	FGD fora de operação - manutenção no precipitador eletrostático 2 visando ajuste das emissões atmosféricas.
29/06/2021	12:00	239,9	68,5%	-	106,13	5193,01	9,53	466,29	3,34	1048,71	99,99		X	FGD fora de operação - manutenção no precipitador eletrostático 2 visando ajuste das emissões atmosféricas.
29/06/2021	13:00	276,2	78,9%	-	127,34	5187,25	8,74	583,86	3,27	1094,79	102,29		X	FGD fora de operação - manutenção no precipitador eletrostático 2 visando ajuste das emissões atmosféricas.
29/06/2021	14:00	279,5	79,9%	-	147,52	5000,65	8,63	579,72	3,40	1096,34	104,76		X	FGD fora de operação - manutenção no precipitador eletrostático 2 visando ajuste das emissões atmosféricas.
29/06/2021	15:00	281,4	80,4%	-	169,52	4870,23	8,48	573,02	3,67	1090,32	106,03		X	FGD fora de operação - manutenção no precipitador eletrostático 2 visando ajuste das emissões atmosféricas.
29/06/2021	16:00	284,9	81,4%	-	181,25	4627,92	8,24	550,06	6,29	1075,88	106,01		X	FGD fora de operação - manutenção no precipitador eletrostático 2 visando ajuste das emissões atmosféricas.
29/06/2021	17:00	287,9	82,3%	-	194,53	2548,32	8,30	519,54	4,84	1132,60	86,13		X	Retorno do FGD à operação - manutenção no precipitador eletrostático 2 visando ajuste das emissões atmosféricas.
29/06/2021	18:00	290,2	82,9%	-	202,94	2452,00	8,44	542,40	3,48	1157,58	77,37		X	Retorno do FGD à operação - manutenção no precipitador eletrostático 2 visando ajuste das emissões atmosféricas.
29/06/2021	19:00	288,3	82,4%	-	203,82	1950,23	8,58	547,79	3,32	1167,52	74,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/06/2021	20:00	287,9	82,3%	-	172,32	1664,43	8,66	558,85	3,09	1176,25	73,62	X		
29/06/2021	21:00	312,3	89,2%	-	156,65	1663,06	8,30	525,44	3,13	1194,19	73,05	X		
29/06/2021	22:00	320,6	91,6%	-	129,96	1422,03	8,30	602,62	1,48	1191,77	71,63	X		
29/06/2021	23:00	305,4	87,3%	-	106,05	1591,29	8,95	675,27	1,56	1174,78	71,38	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível	
Consumo Médio	6200,00 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao Padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	Nm ³ /h x 1000	(°C)			
30/06/2021	00:00	316,7	90,5%	-	102,16	1461,71	8,41	593,95	4,54	1169,30	71,75	X		
30/06/2021	01:00	320,7	91,6%	-	99,31	1575,27	8,31	585,68	0,00	1173,97	71,96	X		
30/06/2021	02:00	323,2	92,3%	-	97,70	1655,86	8,28	567,79	13,60	1170,58	71,92	X		
30/06/2021	03:00	322,8	92,2%	-	100,75	1587,54	8,30	576,66	7,14	1171,02	71,52	X		
30/06/2021	04:00	322,7	92,2%	-	106,85	1466,11	8,36	591,74	1,50	1171,82	71,30	X		
30/06/2021	05:00	316,3	90,4%	-	106,10	1458,86	8,65	606,36	1,52	1175,50	71,14	X		
30/06/2021	06:00	323,7	92,5%	-	104,15	1448,00	8,35	578,04	1,57	1177,21	70,94	X		
30/06/2021	07:00	321,2	91,8%	-	105,91	1425,34	8,48	606,27	1,50	1177,88	70,87	X		
30/06/2021	08:00	319,5	91,3%	-	107,08	1529,59	8,52	603,62	1,50	1170,06	71,56	X		
30/06/2021	09:00	321,6	91,9%	-	99,76	1698,30	8,32	572,81	2,17	1164,45	71,93	X		
30/06/2021	10:00	325,2	92,9%	-	93,46	1675,33	8,02	532,57	0,00	1163,68	71,98	X		
30/06/2021	11:00	322,7	92,2%	-	95,67	1728,17	8,24	555,55	4,53	1160,14	71,63		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/06/2021	12:00	319,9	91,4%	-	97,08	1734,26	8,35	575,34	2,97	1162,89	71,17		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/06/2021	13:00	323,8	92,5%	-	100,07	1586,82	8,16	551,44	2,69	1163,12	71,19	X		
30/06/2021	14:00	319,4	91,2%	-	94,13	1654,79	8,31	569,24	2,71	1166,47	71,52	X		
30/06/2021	15:00	321,2	91,8%	-	40,20	1634,02	8,32	579,68	1,51	1161,12	72,03	X		
30/06/2021	16:00	320,8	91,7%	-	99,16	1669,50	8,12	568,49	3,07	1160,35	71,33	X		
30/06/2021	17:00	320,5	91,6%	-	96,78	1735,84	8,07	558,98	9,17	1164,54	71,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/06/2021	18:00	323,0	92,3%	-	94,96	1728,41	7,92	550,13	0,00	1158,54	71,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/06/2021	19:00	325,6	93,0%	-	95,22	1655,63	7,84	543,94	5,82	1163,99	71,57	X		
30/06/2021	20:00	324,3	92,7%	-	98,72	1686,46	7,92	547,44	2,79	1165,58	71,47	X		
30/06/2021	21:00	324,2	92,6%	-	101,48	1723,30	7,90	548,62	2,86	1162,38	71,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/06/2021	22:00	322,1	92,0%	-	103,42	1752,88	8,05	563,07	2,88	1166,13	71,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/06/2021	23:00	322,0	92,0%	-	113,09	1674,74	8,05	557,65	3,30	1160,33	71,30	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida