

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	7408,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
01/07/2021	00:00	327,10	93,5%	-	113,97	1606,75	7,82	537,68	0,00	1,16	71,43	X		
01/07/2021	01:00	326,54	93,3%	-	114,31	1715,78	7,93	556,93	12,29	1,17	71,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
01/07/2021	02:00	325,48	93,0%	-	117,97	1669,62	7,97	560,88	3,51	1,17	71,66	X		
01/07/2021	03:00	326,28	93,2%	-	122,26	1571,07	7,98	558,56	2,59	1,17	71,43	X		
01/07/2021	04:00	327,12	93,5%	-	119,94	1566,01	7,94	559,48	2,82	1,17	71,25	X		
01/07/2021	05:00	328,75	93,9%	-	116,69	1681,23	7,83	552,14	2,72	1,17	71,28	X		
01/07/2021	06:00	330,59	94,5%	-	113,95	1853,26	7,76	536,58	3,56	1,16	71,23		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
01/07/2021	07:00	327,90	93,7%	-	118,42	1672,24	7,83	541,00	8,03	1,17	71,00	X		
01/07/2021	08:00	324,58	92,7%	-	123,23	1643,63	8,00	545,85	3,72	1,16	70,77	X		
01/07/2021	09:00	327,17	93,5%	-	126,33	1583,56	7,84	532,40	6,69	1,16	70,88	X		
01/07/2021	10:00	327,93	93,7%	-	136,38	1675,57	7,75	524,92	3,18	1,16	70,87	X		
01/07/2021	11:00	325,49	93,0%	-	154,82	1654,39	7,80	528,82	2,80	1,16	70,84	X		
01/07/2021	12:00	324,87	92,8%	-	166,73	1684,09	7,81	529,16	2,79	1,16	71,01	X		
01/07/2021	13:00	324,23	92,6%	-	173,30	1574,12	7,83	527,33	3,64	1,16	71,13	X		
01/07/2021	14:00	319,98	91,4%	-	175,34	1673,65	7,96	544,31	5,05	1,16	71,03	X		
01/07/2021	15:00	322,66	92,2%	-	171,16	1591,87	7,81	526,89	0,00	1,15	71,01	X		
01/07/2021	16:00	324,30	92,7%	-	173,87	1745,91	7,81	534,31	6,10	1,16	71,04		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
01/07/2021	17:00	322,75	92,2%	-	155,75	1659,33	8,02	556,43	2,73	1,17	71,63	X		
01/07/2021	18:00	322,37	92,1%	-	132,44	1652,94	8,08	559,84	2,53	1,17	72,71	X		
01/07/2021	19:00	320,43	91,6%	-	133,87	1615,03	8,15	565,26	2,61	1,17	72,86	X		
01/07/2021	20:00	324,32	92,7%	-	121,65	1757,82	8,03	542,14	2,80	1,17	72,97		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
01/07/2021	21:00	323,50	92,4%	-	123,11	1736,67	8,11	550,94	2,90	1,17	72,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
01/07/2021	22:00	323,72	92,5%	-	120,75	1696,29	8,17	558,97	3,81	1,18	72,90	X		
01/07/2021	23:00	324,96	92,8%	-	123,22	1683,54	8,17	558,09	3,35	1,19	72,83	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6624,36 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
02/07/2021	00:00	325,52	93,0%	-	125,03	1678,36	8,16	558,25	2,66	1,19	72,91	X		
02/07/2021	01:00	331,36	94,7%	-	117,10	1483,13	7,91	526,60	2,72	1,18	72,54	X		
02/07/2021	02:00	332,87	95,1%	-	118,63	1527,25	7,89	516,69	2,61	1,18	72,34	X		
02/07/2021	03:00	328,31	93,8%	-	124,47	1638,65	8,01	528,93	2,35	1,18	72,34	X		
02/07/2021	04:00	331,37	94,7%	-	118,95	1609,91	7,86	510,86	10,42	1,18	72,51	X		
02/07/2021	05:00	328,40	93,8%	-	133,40	1592,88	7,99	528,75	6,42	1,19	72,30	X		
02/07/2021	06:00	327,33	93,5%	-	136,05	1637,42	8,02	530,29	7,93	1,18	72,13	X		
02/07/2021	07:00	325,28	92,9%	-	134,87	1697,81	8,23	559,21	2,40	1,19	72,22	X		
02/07/2021	08:00	326,51	93,3%	-	126,35	1618,44	8,17	554,96	2,32	1,20	72,44	X		
02/07/2021	09:00	327,42	93,5%	-	132,33	1556,83	8,05	542,03	2,85	1,19	72,46	X		
02/07/2021	10:00	323,47	92,4%	-	144,44	1492,97	8,00	541,15	2,87	1,17	72,75	X		
02/07/2021	11:00	321,26	91,8%	-	222,19	1621,82	7,85	526,49	7,45	1,18	72,66	X		
02/07/2021	12:00	320,51	91,6%	-	212,80	1788,95	7,98	549,26	8,91	1,18	72,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
02/07/2021	13:00	319,54	91,3%	-	178,58	1615,90	8,02	548,95	4,26	1,18	73,46	X		
02/07/2021	14:00	319,65	91,3%	-	159,41	1697,53	8,06	555,01	3,06	1,18	73,36	X		
02/07/2021	15:00	323,00	92,3%	-	153,55	1711,02	7,94	542,71	3,05	1,18	73,12		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
02/07/2021	16:00	323,45	92,4%	-	155,45	1685,12	7,92	548,44	2,79	1,18	72,83	X		
02/07/2021	17:00	319,45	91,3%	-	134,59	1616,96	8,07	555,60	3,09	1,18	73,07	X		
02/07/2021	18:00	326,79	93,4%	-	135,42	1785,72	7,75	525,93	5,75	1,18	73,24		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
02/07/2021	19:00	317,96	90,8%	-	142,26	1741,66	8,16	579,48	2,66	1,18	73,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
02/07/2021	20:00	321,86	92,0%	-	134,05	1678,81	7,99	557,03	3,81	1,17	73,17	X		
02/07/2021	21:00	320,16	91,5%	-	132,23	1762,49	8,08	570,06	6,22	1,18	73,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
02/07/2021	22:00	327,50	93,6%	-	126,83	1710,08	7,82	532,43	0,00	1,18	73,23		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
02/07/2021	23:00	324,40	92,7%	-	132,57	1794,07	8,00	547,80	3,01	1,17	72,92		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6677,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
03/07/2021	00:00	322,17	92,0%	-	131,13	1606,12	8,13	564,97	2,77	1,18	72,51	X		
03/07/2021	01:00	323,03	92,3%	-	128,01	1655,00	8,13	562,08	2,72	1,18	72,05	X		
03/07/2021	02:00	323,34	92,4%	-	126,40	1728,02	8,16	562,26	2,87	1,19	71,92		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
03/07/2021	03:00	324,90	92,8%	-	120,59	1669,15	8,12	555,26	2,61	1,19	71,92	X		
03/07/2021	04:00	325,90	93,1%	-	117,15	1731,26	8,10	550,83	3,96	1,19	71,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
03/07/2021	05:00	323,83	92,5%	-	109,14	1670,09	8,20	568,70	3,20	1,19	71,41	X		
03/07/2021	06:00	327,02	93,4%	-	111,87	1629,23	8,09	560,52	4,09	1,19	71,42	X		
03/07/2021	07:00	329,21	94,1%	-	113,13	1667,92	8,03	550,43	2,77	1,19	71,35	X		
03/07/2021	08:00	326,78	93,4%	-	117,88	1738,54	8,18	572,68	2,54	1,19	71,28		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
03/07/2021	09:00	328,02	93,7%	-	122,28	1689,04	8,08	559,89	2,94	1,19	71,58	X		
03/07/2021	10:00	327,80	93,7%	-	108,62	1507,97	8,01	538,45	2,79	1,18	71,71	X		
03/07/2021	11:00	330,62	94,5%	-	104,25	1617,02	7,83	527,92	4,20	1,18	72,14	X		
03/07/2021	12:00	334,02	95,4%	-	105,32	1709,04	7,70	521,20	0,00	1,17	72,91		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
03/07/2021	13:00	330,98	94,6%	-	109,91	1817,90	7,79	528,83	0,00	1,18	73,13		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
03/07/2021	14:00	328,32	93,8%	-	114,05	1823,86	7,90	546,93	3,53	1,17	73,12		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
03/07/2021	15:00	328,01	93,7%	-	118,82	1675,64	7,89	552,97	2,88	1,17	72,82	X		
03/07/2021	16:00	326,97	93,4%	-	124,56	1673,50	7,93	562,98	2,55	1,18	72,61	X		
03/07/2021	17:00	325,06	92,9%	-	126,26	1572,20	8,03	573,78	2,77	1,18	72,20	X		
03/07/2021	18:00	326,00	93,1%	-	132,99	1681,43	7,99	569,01	2,96	1,18	72,15	X		
03/07/2021	19:00	329,64	94,2%	-	131,10	1666,05	7,88	552,76	2,92	1,18	72,03	X		
03/07/2021	20:00	329,85	94,2%	-	128,89	1635,21	7,91	555,93	4,05	1,18	72,06	X		
03/07/2021	21:00	328,13	93,8%	-	127,46	1604,96	8,05	578,77	2,73	1,19	71,98	X		
03/07/2021	22:00	327,77	93,6%	-	126,34	1621,34	8,06	567,59	2,63	1,18	71,99	X		
03/07/2021	23:00	327,97	93,7%	-	129,40	1644,31	8,14	580,62	2,21	1,19	71,91	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	7336,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
04/07/2021	00:00	325,98	93,1%	-	130,56	1614,79	8,23	593,08	2,46	1,19	71,57	X		
04/07/2021	01:00	326,09	93,2%	-	124,12	1676,87	8,24	595,44	2,53	1,19	71,56	X		
04/07/2021	02:00	326,13	93,2%	-	125,02	1656,49	8,15	578,25	2,49	1,18	71,45	X		
04/07/2021	03:00	316,12	90,3%	-	126,29	1697,57	8,52	621,23	2,53	1,18	71,15	X		
04/07/2021	04:00	312,79	89,4%	-	131,09	1804,17	8,61	629,51	2,47	1,18	71,14		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
04/07/2021	05:00	317,25	90,6%	-	126,47	1591,10	8,46	606,14	2,25	1,18	71,29	X		
04/07/2021	06:00	322,99	92,3%	-	120,53	1664,94	8,27	589,77	2,39	1,19	71,23	X		
04/07/2021	07:00	323,76	92,5%	-	124,88	1640,42	8,26	590,16	2,38	1,19	71,19	X		
04/07/2021	08:00	327,89	93,7%	-	122,05	1588,94	8,04	559,70	2,28	1,19	71,34	X		
04/07/2021	09:00	329,78	94,2%	-	122,98	1785,67	7,99	556,33	2,49	1,19	71,66		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
04/07/2021	10:00	327,47	93,6%	-	121,00	1716,56	8,01	558,78	2,56	1,19	71,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
04/07/2021	11:00	324,63	92,8%	-	121,76	1690,55	8,08	564,35	2,45	1,18	71,92	X		
04/07/2021	12:00	324,54	92,7%	-	128,02	1516,41	8,02	559,08	3,15	1,18	71,97	X		
04/07/2021	13:00	325,96	93,1%	-	133,82	1649,73	7,93	551,90	4,82	1,18	72,14	X		
04/07/2021	14:00	324,67	92,8%	-	137,30	1581,71	7,96	573,32	2,26	1,18	72,12	X		
04/07/2021	15:00	328,85	94,0%	-	135,66	1692,27	7,77	552,08	2,46	1,18	72,72	X		
04/07/2021	16:00	331,20	94,6%	-	143,32	1707,39	7,67	533,29	2,98	1,18	73,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
04/07/2021	17:00	329,82	94,2%	-	143,64	1680,55	7,72	528,56	2,53	1,18	73,03	X		
04/07/2021	18:00	326,70	93,3%	-	141,97	1692,94	7,90	555,92	3,18	1,18	73,00	X		
04/07/2021	19:00	325,11	92,9%	-	141,93	1576,04	8,01	568,38	3,02	1,18	73,01	X		
04/07/2021	20:00	322,92	92,3%	-	140,79	1595,85	8,01	570,81	7,27	1,18	73,40	X		
04/07/2021	21:00	324,88	92,8%	-	139,29	1682,52	8,04	567,00	2,70	1,18	73,42	X		
04/07/2021	22:00	328,31	93,8%	-	136,84	1660,61	7,96	545,10	2,38	1,19	73,41	X		
04/07/2021	23:00	328,22	93,8%	-	134,51	1772,38	7,99	554,88	2,99	1,19	73,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6916,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
05/07/2021	00:00	325,57	93,0%	-	154,86	1762,80	8,01	572,52	2,38	1,19	73,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
05/07/2021	01:00	328,59	93,9%	-	148,50	1669,32	7,87	556,66	2,79	1,19	73,29	X		
05/07/2021	02:00	325,49	93,0%	-	147,96	1691,06	8,06	579,73	3,38	1,19	72,87	X		
05/07/2021	03:00	324,24	92,6%	-	140,75	1538,50	8,06	585,69	2,85	1,19	72,50	X		
05/07/2021	04:00	322,25	92,1%	-	129,21	1592,92	8,06	598,30	2,35	1,19	72,29	X		
05/07/2021	05:00	325,71	93,1%	-	130,25	1692,00	7,94	581,95	2,49	1,19	72,23	X		
05/07/2021	06:00	325,29	92,9%	-	128,65	1773,82	7,95	581,58	2,35	1,19	72,12		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
05/07/2021	07:00	329,88	94,3%	-	128,36	1604,88	7,83	571,42	2,55	1,19	72,02	X		
05/07/2021	08:00	326,84	93,4%	-	128,99	1570,05	7,97	589,64	2,52	1,19	71,79	X		
05/07/2021	09:00	328,80	93,9%	-	127,61	1476,90	7,82	565,41	12,77	1,19	71,84	X		
05/07/2021	10:00	336,74	96,2%	-	117,72	1486,67	7,53	520,58	0,00	1,18	71,82	X		
05/07/2021	11:00	329,58	94,2%	-	126,81	1649,83	7,73	537,08	0,00	1,18	71,59	X		
05/07/2021	12:00	330,00	94,3%	-	139,09	1594,06	7,70	532,66	3,21	1,18	71,30	X		
05/07/2021	13:00	326,79	93,4%	-	152,02	1485,56	7,77	549,24	2,67	1,17	71,27	X		
05/07/2021	14:00	326,76	93,4%	-	164,41	1551,24	7,68	538,77	2,92	1,17	71,37	X		
05/07/2021	15:00	326,37	93,2%	-	172,04	1546,58	7,64	531,55	7,13	1,17	71,44	X		
05/07/2021	16:00	326,57	93,3%	-	177,37	1706,11	7,62	533,53	0,00	1,18	71,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
05/07/2021	17:00	327,76	93,6%	-	164,19	1816,82	7,65	547,06	0,00	1,18	72,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
05/07/2021	18:00	323,03	92,3%	-	148,97	1702,07	7,87	568,36	2,53	1,18	72,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
05/07/2021	19:00	327,63	93,6%	-	139,67	1716,44	7,71	545,54	3,08	1,18	72,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
05/07/2021	20:00	326,37	93,2%	-	140,31	1660,72	7,81	559,08	2,72	1,17	72,45	X		
05/07/2021	21:00	326,18	93,2%	-	138,56	1650,03	7,85	566,67	2,98	1,17	72,41	X		
05/07/2021	22:00	324,09	92,6%	-	135,23	1634,64	7,94	573,26	2,83	1,17	72,47	X		
05/07/2021	23:00	323,56	92,4%	-	133,60	1501,47	7,94	570,10	4,91	1,17	72,42	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	5991,89 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
06/07/2021	00:00	319,90	91,4%	-	141,09	1640,97	8,09	579,68	3,13	1,17	72,40	X		
06/07/2021	01:00	295,18	84,3%	-	146,56	1688,10	9,01	665,64	2,51	1,16	72,17	X		
06/07/2021	02:00	287,75	82,2%	-	149,59	1678,32	9,13	650,92	2,68	1,14	71,63	X		
06/07/2021	03:00	287,30	82,1%	-	138,03	1718,71	8,82	583,01	2,67	1,11	71,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
06/07/2021	04:00	293,98	84,0%	-	127,82	1686,24	8,28	547,78	2,69	1,09	71,22	X		
06/07/2021	05:00	296,10	84,6%	-	132,84	1596,15	8,17	539,93	2,97	1,09	71,36	X		
06/07/2021	06:00	292,22	83,5%	-	136,51	1722,50	8,38	558,18	2,44	1,09	71,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
06/07/2021	07:00	291,63	83,3%	-	139,68	1613,37	8,43	558,29	2,55	1,10	71,40	X		
06/07/2021	08:00	291,69	83,3%	-	132,95	1555,51	8,37	547,59	2,40	1,09	71,35	X		
06/07/2021	09:00	295,13	84,3%	-	123,02	1625,29	8,18	519,86	2,83	1,09	71,52	X		
06/07/2021	10:00	294,10	84,0%	-	108,85	1587,00	8,42	542,58	1,50	1,09	72,01	X		
06/07/2021	11:00	294,71	84,2%	-	76,09	1541,37	8,31	531,42	1,49	1,08	71,97	X		
06/07/2021	12:00	294,95	84,3%	-	87,01	1715,18	8,25	521,82	2,71	1,08	71,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
06/07/2021	13:00	294,42	84,1%	-	92,36	1621,87	8,17	514,00	12,98	1,07	71,88	X		
06/07/2021	14:00	288,51	82,4%	-	163,41	1655,83	8,01	485,02	0,00	1,07	70,86	X		
06/07/2021	15:00	287,22	82,1%	-	158,88	1703,25	8,17	503,04	6,61	1,07	71,07		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
06/07/2021	16:00	287,50	82,1%	-	129,61	1646,67	8,26	510,92	14,24	1,08	71,43	X		
06/07/2021	17:00	288,48	82,4%	-	131,74	1815,64	8,27	527,44	10,33	1,08	71,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
06/07/2021	18:00	297,59	85,0%	-	131,29	1688,58	7,98	488,70	8,13	1,09	71,43	X		
06/07/2021	19:00	294,10	84,0%	-	128,68	1712,72	8,15	500,11	7,23	1,09	71,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
06/07/2021	20:00	293,40	83,8%	-	123,39	1631,96	8,18	502,44	8,85	1,09	71,49	X		
06/07/2021	21:00	294,31	84,1%	-	118,08	1592,88	8,18	505,10	5,69	1,09	71,49	X		
06/07/2021	22:00	294,79	84,2%	-	115,38	1680,04	8,16	511,09	5,13	1,09	71,38	X		
06/07/2021	23:00	294,37	84,1%	-	117,32	1825,11	8,23	512,77	5,06	1,09	71,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	4902,23 t/dia	85,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
07/07/2021	00:00	295,11	84,3%	-	118,20	1716,91	8,24	514,89	4,84	1,09	71,55		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
07/07/2021	01:00	289,95	82,8%	-	121,45	1635,29	8,39	519,96	4,60	1,09	71,64	X		
07/07/2021	02:00	289,32	82,7%	-	122,04	1611,24	8,30	497,71	4,39	1,07	71,73	X		
07/07/2021	03:00	290,30	82,9%	-	120,77	1720,98	8,12	474,63	6,32	1,06	72,14		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
07/07/2021	04:00	290,08	82,9%	-	125,26	1669,21	8,17	472,62	5,50	1,07	72,14	X		
07/07/2021	05:00	288,27	82,4%	-	121,86	1597,27	8,24	473,45	4,24	1,07	71,88	X		
07/07/2021	06:00	247,64	70,8%	-	138,71	1802,52	9,31	429,39	4,07	1,08	71,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
07/07/2021	07:00	191,19	54,6%	-	187,16	1763,93	10,40	504,68	3,96	1,06	71,19		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
07/07/2021	08:00	183,72	52,5%	-	200,91	1629,05	10,26	480,51	3,84	1,08	71,28	X		
07/07/2021	09:00	193,66	55,3%	-	198,01	1759,87	9,98	438,75	3,65	1,10	71,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
07/07/2021	10:00	213,54	61,0%	-	272,91	1477,17	9,19	352,82	4,79	1,15	72,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
07/07/2021	11:00	223,22	63,8%	-	382,52	1285,09	8,69	291,13	5,66	1,10	72,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
07/07/2021	12:00	222,97	63,7%	-	363,94	1330,26	8,68	292,75	5,69	1,08	73,23		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
07/07/2021	13:00	220,40	63,0%	-	360,23	945,75	8,76	301,38	5,72	1,08	72,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
07/07/2021	14:00	218,70	62,5%	-	68,60	1211,46	9,38	390,31	2,11	1,08	73,12	X		
07/07/2021	15:00	218,82	62,5%	-	141,94	1231,32	9,34	378,77	2,71	1,08	72,69	X		
07/07/2021	16:00	216,89	62,0%	-	190,88	1171,04	9,46	382,54	3,43	1,08	72,55	X		
07/07/2021	17:00	215,62	61,6%	-	192,69	1512,44	9,54	377,86	3,20	1,08	73,06	X		
07/07/2021	18:00	188,59	53,9%	-	224,91	1761,79	10,74	511,41	3,82	1,08	73,33		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
07/07/2021	19:00	217,92	62,3%	-	206,86	1665,96	9,79	483,49	8,09	1,15	73,54	X		
07/07/2021	20:00	235,91	67,4%	-	214,56	1684,32	9,40	464,91	3,95	1,19	73,50	X		
07/07/2021	21:00	239,30	68,4%	-	208,89	1766,90	9,44	452,83	3,76	1,19	73,86		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
07/07/2021	22:00	275,99	78,9%	-	190,34	1643,88	8,84	500,69	3,71	1,19	73,93	X		
07/07/2021	23:00	300,24	85,8%	-	140,98	1856,52	8,67	581,04	3,62	1,18	73,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	680,00 t/dia	32,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
08/07/2021	00:00	297,97	85,1%	-	137,51	1735,39	8,76	591,99	3,60	1,18	72,73		X	
08/07/2021	01:00	299,34	85,5%	-	139,60	1623,72	8,79	606,37	3,83	1,17	72,28	X		
08/07/2021	02:00	226,31	64,7%	-	189,27	1749,89	11,41	601,26	11,86	1,04	73,30		X	
08/07/2021	03:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	82,28	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
08/07/2021	04:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	79,55	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
08/07/2021	05:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	76,26	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
08/07/2021	06:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	74,08	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
08/07/2021	07:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	70,99	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
08/07/2021	08:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
08/07/2021	09:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
08/07/2021	10:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	66,26	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
08/07/2021	11:00	0,00	0,0%	-	0,00	4,65	0,00	88,90	0,00	0,40	66,90	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
08/07/2021	12:00	0,00	0,0%	-	0,00	18,06	0,00	402,43	0,00	0,40	64,28	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
08/07/2021	13:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	62,60	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
08/07/2021	14:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	61,73	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
08/07/2021	15:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	60,83	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
08/07/2021	16:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	60,02	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
08/07/2021	17:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	59,53	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
08/07/2021	18:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	58,01	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
08/07/2021	19:00	0,00	0,0%	-	0,00	101,17	0,00	76,51	0,00	0,42	56,75	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
08/07/2021	20:00	0,00	0,0%	-	0,00	35,41	0,00	99,54	0,00	0,43	56,88	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
08/07/2021	21:00	0,00	0,0%	-	0,00	101,85	0,00	153,88	0,00	0,46	57,38	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
08/07/2021	22:00	0,00	0,0%	-	0,00	128,21	0,00	157,21	0,00	0,50	58,94	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
08/07/2021	23:00	0,00	0,0%	-	0,00	131,86	0,00	169,50	0,00	0,43	62,96	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	0,00 t/dia	108,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
09/07/2021	00:00	0,00	0,0%	-	0,00	149,15	0,00	192,21	0,00	0,52	62,29	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
09/07/2021	01:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	59,59	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
09/07/2021	02:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	56,49	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
09/07/2021	03:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	54,58	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
09/07/2021	04:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	53,00	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
09/07/2021	05:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	51,54	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
09/07/2021	06:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	50,24	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
09/07/2021	07:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	48,01	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
09/07/2021	08:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	46,61	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
09/07/2021	09:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
09/07/2021	10:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
09/07/2021	11:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
09/07/2021	12:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
09/07/2021	13:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
09/07/2021	14:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
09/07/2021	15:00	0,00	0,0%	-	0,00	67,60	0,00	377,18	0,00	0,46	60,19	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
09/07/2021	16:00	0,00	0,0%	-	0,00	92,23	0,00	191,22	0,00	0,48	61,35	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
09/07/2021	17:00	0,00	0,0%	-	0,00	114,48	0,00	216,44	0,00	0,52	62,42	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
09/07/2021	18:00	0,00	0,0%	-	0,00	151,82	0,00	265,47	0,00	0,55	64,59	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
09/07/2021	19:00	0,00	0,0%	-	494,78	169,33	0,00	275,46	0,00	0,55	65,25		X	Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
09/07/2021	20:00	0,00	0,0%	-	247,94	214,94	0,00	282,03	0,00	0,56	63,86	X		Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
09/07/2021	21:00	0,00	0,0%	-	269,84	190,46	0,00	277,82	0,00	0,56	63,58		X	Unidade fora de operação - avaria na tubulação de saída da extração de condensado
09/07/2021	22:00	11,00	3,1%	-	0,00	169,76	0,00	265,21	0,00	0,60	63,94	X		Retorno da unidade à operação
09/07/2021	23:00	47,73	13,6%	-	0,00	3875,76	0,00	449,05	0,00	0,78	67,94		X	Retorno da unidade à operação

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6000,00 t/dia	21,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
10/07/2021	00:00	116,11	33,2%	-	0,00	5014,20	14,48	477,84	6,46	0,83	76,58		X	Retorno da unidade à operação
10/07/2021	01:00	187,86	53,7%	-	466,32	6310,29	12,17	618,36	5,52	0,94	86,77		X	Retorno da unidade à operação
10/07/2021	02:00	204,42	58,4%	-	234,21	6545,04	12,01	720,85	5,73	0,98	97,74		X	Retorno da unidade à operação
10/07/2021	03:00	219,05	62,6%	-	435,33	6414,14	11,71	667,07	5,27	0,98	100,23		X	Retorno da unidade à operação
10/07/2021	04:00	232,73	66,5%	-	415,35	5639,02	11,47	556,16	5,17	1,02	96,01		X	Retorno da unidade à operação
10/07/2021	05:00	298,51	85,3%	-	405,23	4878,22	9,94	517,88	4,72	1,10	93,94		X	Retorno da unidade à operação
10/07/2021	06:00	305,71	87,3%	-	391,28	4221,29	9,72	520,24	11,91	1,12	89,42		X	Retorno da unidade à operação
10/07/2021	07:00	305,95	87,4%	-	254,09	3169,24	9,77	567,43	0,00	1,14	81,78		X	Retorno da unidade à operação
10/07/2021	08:00	313,69	89,6%	-	221,67	2920,40	9,60	593,40	6,18	1,16	78,45		X	Retorno da unidade à operação
10/07/2021	09:00	310,06	88,6%	-	181,48	2320,36	9,72	577,88	9,57	1,16	75,87		X	Retorno da unidade à operação
10/07/2021	10:00	313,94	89,7%	-	158,89	1647,20	9,57	551,82	4,64	1,17	73,90	X		
10/07/2021	11:00	318,69	91,1%	-	136,38	1612,47	8,23	518,46	0,00	1,17	73,55	X		
10/07/2021	12:00	323,56	92,4%	-	145,39	1718,55	7,81	534,63	0,00	1,19	73,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
10/07/2021	13:00	322,88	92,3%	-	163,57	1691,55	8,00	568,88	3,64	1,21	73,38	X		
10/07/2021	14:00	324,47	92,7%	-	155,76	1645,21	8,09	582,41	3,45	1,21	73,25	X		
10/07/2021	15:00	321,62	91,9%	-	157,75	1629,02	8,20	593,96	3,31	1,20	73,21	X		
10/07/2021	16:00	323,04	92,3%	-	155,02	1550,53	8,16	581,51	4,23	1,20	73,27	X		
10/07/2021	17:00	326,82	93,4%	-	151,69	1608,24	8,01	558,66	4,62	1,19	73,19	X		
10/07/2021	18:00	315,50	90,1%	-	152,86	1647,90	8,50	580,00	3,48	1,19	73,14	X		
10/07/2021	19:00	331,66	94,8%	-	145,87	1677,53	7,89	545,71	0,00	1,20	73,22	X		
10/07/2021	20:00	329,29	94,1%	-	143,16	1654,62	8,12	574,84	3,91	1,20	73,14	X		
10/07/2021	21:00	326,19	93,2%	-	139,52	1681,90	8,27	587,46	3,56	1,20	73,14	X		
10/07/2021	22:00	328,54	93,9%	-	134,44	1536,76	8,16	568,42	0,00	1,20	73,14	X		
10/07/2021	23:00	330,60	94,5%	-	129,31	1619,07	8,20	566,29	3,57	1,20	72,95	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	7104,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
11/07/2021	00:00	330,78	94,5%	-	127,49	1634,93	8,28	576,39	3,59	1,20	72,96	X		
11/07/2021	01:00	328,55	93,9%	-	130,64	1618,17	8,39	594,89	3,45	1,20	72,87	X		
11/07/2021	02:00	329,82	94,2%	-	123,06	1599,08	8,15	560,17	3,54	1,18	72,94	X		
11/07/2021	03:00	330,51	94,4%	-	123,65	1659,10	8,20	559,83	3,61	1,19	72,68	X		
11/07/2021	04:00	328,91	94,0%	-	127,40	1706,05	8,29	570,60	3,64	1,19	72,48		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
11/07/2021	05:00	325,34	93,0%	-	126,32	1605,82	8,18	538,98	9,21	1,16	72,41	X		
11/07/2021	06:00	319,54	91,3%	-	126,04	1652,96	8,23	545,29	3,66	1,14	72,28	X		
11/07/2021	07:00	319,35	91,2%	-	129,05	1693,46	8,22	548,98	3,65	1,15	72,37	X		
11/07/2021	08:00	322,50	92,1%	-	121,12	1692,76	8,14	529,42	3,76	1,14	72,38	X		
11/07/2021	09:00	321,32	91,8%	-	130,42	1667,41	8,16	542,33	4,13	1,14	72,25	X		
11/07/2021	10:00	320,60	91,6%	-	143,21	1624,99	8,06	530,25	10,51	1,15	72,23	X		
11/07/2021	11:00	321,18	91,8%	-	152,68	1693,15	8,05	534,00	8,79	1,15	72,30	X		
11/07/2021	12:00	323,13	92,3%	-	161,47	1576,32	7,87	516,72	10,66	1,15	72,63	X		
11/07/2021	13:00	320,52	91,6%	-	149,40	1529,40	7,91	513,18	0,00	1,14	73,28	X		
11/07/2021	14:00	320,05	91,4%	-	137,12	1540,69	7,90	512,36	0,00	1,14	74,05	X		
11/07/2021	15:00	317,42	90,7%	-	149,33	1529,90	8,11	534,70	4,03	1,15	74,12	X		
11/07/2021	16:00	321,57	91,9%	-	143,49	1671,78	7,99	532,32	0,00	1,15	74,15	X		
11/07/2021	17:00	319,11	91,2%	-	124,54	1615,93	8,20	546,40	3,73	1,15	74,06	X		
11/07/2021	18:00	325,55	93,0%	-	124,71	1671,52	7,99	526,96	4,33	1,15	74,00	X		
11/07/2021	19:00	328,11	93,7%	-	119,66	1642,83	7,93	513,82	8,19	1,16	73,92	X		
11/07/2021	20:00	324,32	92,7%	-	112,81	1634,06	8,13	528,34	4,57	1,16	73,93	X		
11/07/2021	21:00	320,31	91,5%	-	113,43	1661,45	8,26	550,69	3,65	1,16	73,75	X		
11/07/2021	22:00	323,74	92,5%	-	115,76	1694,80	8,16	544,45	3,75	1,16	73,81	X		
11/07/2021	23:00	326,33	93,2%	-	117,86	1664,42	8,10	542,65	3,66	1,16	73,66	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6856,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
12/07/2021	00:00	326,22	93,2%	-	122,36	1606,01	8,14	538,28	3,73	1,16	73,38	X		
12/07/2021	01:00	324,81	92,8%	-	123,19	1581,41	8,19	557,13	3,55	1,17	72,90	X		
12/07/2021	02:00	323,40	92,4%	-	112,72	1679,94	8,28	568,89	3,45	1,16	72,88	X		
12/07/2021	03:00	325,67	93,0%	-	108,18	1620,80	8,16	551,25	3,58	1,17	72,75	X		
12/07/2021	04:00	326,80	93,4%	-	105,77	1628,12	8,12	545,26	4,81	1,17	72,63	X		
12/07/2021	05:00	328,49	93,9%	-	106,42	1640,84	8,06	537,83	4,12	1,17	72,73	X		
12/07/2021	06:00	327,58	93,6%	-	113,74	1594,64	8,06	528,55	13,29	1,17	72,69	X		
12/07/2021	07:00	328,50	93,9%	-	127,00	1761,21	8,08	527,46	4,27	1,17	72,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
12/07/2021	08:00	328,00	93,7%	-	132,16	1609,20	8,09	529,09	4,00	1,18	72,63	X		
12/07/2021	09:00	322,84	92,2%	-	145,64	1488,51	8,18	537,01	3,65	1,17	72,67	X		
12/07/2021	10:00	324,60	92,7%	-	176,32	1506,74	7,99	520,86	9,44	1,17	72,83	X		
12/07/2021	11:00	323,48	92,4%	-	159,33	1732,64	8,22	518,97	0,00	1,17	73,15		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
12/07/2021	12:00	324,43	92,7%	-	163,36	1594,56	8,27	527,76	0,00	1,19	73,36	X		
12/07/2021	13:00	323,32	92,4%	-	163,71	1565,68	8,28	544,66	0,00	1,19	73,60	X		
12/07/2021	14:00	322,34	92,1%	-	164,09	1603,56	8,29	551,09	0,00	1,20	73,68	X		
12/07/2021	15:00	317,23	90,6%	-	165,48	1596,30	8,47	573,35	4,46	1,20	73,73	X		
12/07/2021	16:00	319,93	91,4%	-	166,34	1592,93	8,47	568,40	6,80	1,20	73,83	X		
12/07/2021	17:00	323,82	92,5%	-	148,49	1645,59	8,42	560,88	12,44	1,21	74,02	X		
12/07/2021	18:00	324,01	92,6%	-	133,24	1719,46	8,50	570,04	4,54	1,21	74,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
12/07/2021	19:00	325,58	93,0%	-	119,54	1669,65	8,48	559,45	8,50	1,21	73,96	X		
12/07/2021	20:00	326,63	93,3%	-	117,43	1702,80	8,53	564,72	10,32	1,21	73,80		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
12/07/2021	21:00	325,99	93,1%	-	116,07	1730,74	8,61	578,16	5,00	1,21	73,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
12/07/2021	22:00	324,37	92,7%	-	116,47	1687,51	8,71	601,00	3,36	1,22	72,94	X		
12/07/2021	23:00	323,08	92,3%	-	117,55	1681,26	8,70	592,56	3,70	1,22	72,76	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	7056,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
13/07/2021	00:00	321,74	91,9%	-	105,56	1663,66	8,73	587,44	3,85	1,21	72,71	X		
13/07/2021	01:00	324,56	92,7%	-	107,81	1555,49	8,41	548,41	7,70	1,20	72,31	X		
13/07/2021	02:00	327,90	93,7%	-	121,99	1707,07	8,23	524,88	0,00	1,21	71,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
13/07/2021	03:00	326,67	93,3%	-	127,74	1709,91	8,26	522,42	0,00	1,20	72,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
13/07/2021	04:00	325,66	93,0%	-	126,72	1702,98	8,34	535,56	10,76	1,21	71,74		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
13/07/2021	05:00	325,54	93,0%	-	125,26	1684,94	8,33	530,54	0,00	1,21	71,56	X		
13/07/2021	06:00	326,18	93,2%	-	126,58	1713,89	8,31	523,22	0,00	1,21	71,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
13/07/2021	07:00	322,39	92,1%	-	131,35	1761,30	8,45	537,89	0,00	1,21	71,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
13/07/2021	08:00	322,91	92,3%	-	124,68	1642,62	8,50	542,60	11,59	1,20	71,34	X		
13/07/2021	09:00	322,25	92,1%	-	116,07	1660,54	8,52	549,37	13,51	1,21	71,87	X		
13/07/2021	10:00	319,60	91,3%	-	110,21	1683,46	8,63	570,79	4,19	1,21	72,60	X		
13/07/2021	11:00	317,52	90,7%	-	138,04	1656,82	8,31	556,14	8,81	1,19	73,75	X		
13/07/2021	12:00	320,31	91,5%	-	163,33	1790,74	8,16	558,90	0,00	1,19	74,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
13/07/2021	13:00	323,46	92,4%	-	157,73	1659,41	8,07	554,86	0,00	1,20	73,89	X		
13/07/2021	14:00	325,95	93,1%	-	146,94	1704,79	8,03	549,37	0,00	1,20	73,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
13/07/2021	15:00	328,03	93,7%	-	149,48	1829,98	7,97	555,58	0,00	1,20	73,36		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
13/07/2021	16:00	325,73	93,1%	-	157,80	1551,75	8,18	561,23	5,53	1,21	72,69	X		
13/07/2021	17:00	320,94	91,7%	-	143,12	1642,36	8,29	577,05	5,41	1,20	72,64	X		
13/07/2021	18:00	322,57	92,2%	-	131,45	1699,66	8,26	575,00	3,39	1,20	72,66	X		
13/07/2021	19:00	321,34	91,8%	-	127,57	1683,69	8,32	567,58	3,89	1,20	72,56	X		
13/07/2021	20:00	324,27	92,6%	-	134,66	1628,44	8,26	552,35	4,64	1,20	72,08	X		
13/07/2021	21:00	322,35	92,1%	-	139,94	1514,86	8,32	558,04	3,30	1,21	72,00	X		
13/07/2021	22:00	323,02	92,3%	-	137,68	1526,10	8,39	564,92	3,85	1,21	72,03	X		
13/07/2021	23:00	325,82	93,1%	-	131,39	1658,96	8,33	555,07	3,39	1,21	71,98	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6272,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
14/07/2021	00:00	316,22	90,3%	-	119,73	1578,80	8,56	554,77	3,35	1,18	71,93	X		
14/07/2021	01:00	302,91	86,5%	-	116,99	1548,18	8,88	555,63	3,35	1,17	71,57	X		
14/07/2021	02:00	308,30	88,1%	-	107,75	1466,09	8,63	543,35	3,78	1,17	71,68	X		
14/07/2021	03:00	308,52	88,1%	-	114,69	1543,65	8,56	543,49	3,98	1,17	71,55	X		
14/07/2021	04:00	315,39	90,1%	-	135,39	1684,20	8,26	533,07	6,94	1,17	71,52	X		
14/07/2021	05:00	316,26	90,4%	-	144,69	1759,87	8,23	538,32	6,71	1,17	71,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/07/2021	06:00	312,59	89,3%	-	117,38	1709,10	8,41	554,01	3,61	1,17	71,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/07/2021	07:00	314,98	90,0%	-	105,07	1567,77	8,34	542,06	3,67	1,17	71,39	X		
14/07/2021	08:00	315,45	90,1%	-	100,16	1700,35	8,38	545,91	3,91	1,18	71,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/07/2021	09:00	312,27	89,2%	-	100,85	1752,88	8,47	564,17	3,67	1,18	71,33		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/07/2021	10:00	311,87	89,1%	-	106,31	1757,08	8,53	576,43	3,78	1,18	71,41		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/07/2021	11:00	314,60	89,9%	-	106,69	1748,75	8,38	556,95	4,18	1,18	71,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/07/2021	12:00	318,38	91,0%	-	108,09	1888,59	8,23	540,69	5,44	1,18	71,34		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/07/2021	13:00	317,69	90,8%	-	114,68	1687,27	8,21	537,07	6,15	1,18	71,34	X		
14/07/2021	14:00	318,00	90,9%	-	112,62	1759,48	8,20	534,64	6,31	1,18	71,34		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/07/2021	15:00	318,22	90,9%	-	112,45	1696,14	8,19	532,05	4,69	1,18	71,27	X		
14/07/2021	16:00	313,21	89,5%	-	109,51	1577,09	8,45	560,91	3,88	1,17	71,12	X		
14/07/2021	17:00	312,40	89,3%	-	100,71	1754,82	8,46	567,81	3,41	1,18	71,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/07/2021	18:00	245,14	70,0%	-	94,78	1712,42	10,20	564,28	3,38	1,06	70,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/07/2021	19:00	227,15	64,9%	-	115,23	1773,79	10,80	610,72	3,64	1,07	70,95		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/07/2021	20:00	211,40	60,4%	-	139,12	1786,29	11,14	647,64	3,81	1,08	70,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/07/2021	21:00	207,54	59,3%	-	173,64	1914,69	11,18	652,98	3,60	1,13	71,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/07/2021	22:00	212,68	60,8%	-	163,08	1571,86	10,48	560,67	3,68	1,14	71,31	X		
14/07/2021	23:00	222,54	63,6%	-	153,92	1567,17	10,22	528,91	3,62	1,15	71,31	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	5488,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
15/07/2021	00:00	226,27	64,6%	-	151,04	1636,33	10,26	540,94	3,46	1,15	71,33	X		
15/07/2021	01:00	221,53	63,3%	-	161,80	1655,91	10,34	550,60	3,66	1,14	71,29	X		
15/07/2021	02:00	214,15	61,2%	-	171,52	1506,65	10,51	566,08	3,84	1,14	71,07	X		
15/07/2021	03:00	216,22	61,8%	-	182,72	1430,63	10,42	550,74	3,44	1,13	71,16	X		
15/07/2021	04:00	216,86	62,0%	-	169,64	1494,52	10,24	519,14	3,41	1,12	71,12	X		
15/07/2021	05:00	217,81	62,2%	-	149,10	1503,86	9,76	444,66	3,34	1,09	71,15	X		
15/07/2021	06:00	219,82	62,8%	-	145,11	1663,15	9,88	466,19	3,22	1,09	71,20	X		
15/07/2021	07:00	218,09	62,3%	-	143,44	1782,29	10,00	479,97	3,21	1,09	71,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/07/2021	08:00	219,23	62,6%	-	142,18	1650,35	10,00	473,16	3,19	1,09	71,07	X		
15/07/2021	09:00	221,44	63,3%	-	135,57	1585,22	9,76	451,81	3,48	1,09	71,08	X		
15/07/2021	10:00	220,38	63,0%	-	134,68	1568,29	9,76	455,63	3,13	1,08	71,02	X		
15/07/2021	11:00	222,13	63,5%	-	143,85	1635,91	9,73	455,24	3,50	1,08	70,81	X		
15/07/2021	12:00	219,93	62,8%	-	134,79	1731,69	9,79	466,19	3,23	1,08	70,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/07/2021	13:00	220,98	63,1%	-	132,60	1667,31	9,78	465,57	3,14	1,08	71,03	X		
15/07/2021	14:00	226,77	64,8%	-	133,22	1579,79	9,71	459,92	3,30	1,08	71,10	X		
15/07/2021	15:00	229,66	65,6%	-	140,62	1580,16	9,80	429,42	3,33	1,11	71,18	X		
15/07/2021	16:00	296,61	84,7%	-	117,51	1679,48	8,26	516,11	10,68	1,17	72,31	X		
15/07/2021	17:00	318,66	91,0%	-	112,51	1686,61	8,06	559,87	3,47	1,18	72,78	X		
15/07/2021	18:00	311,95	89,1%	-	106,19	1867,60	8,24	585,45	3,28	1,17	72,50		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/07/2021	19:00	310,71	88,8%	-	105,86	1711,20	8,22	589,21	3,22	1,17	71,88		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/07/2021	20:00	310,01	88,6%	-	104,30	1735,78	8,27	597,30	3,29	1,17	71,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/07/2021	21:00	291,29	83,2%	-	110,78	1781,51	9,08	605,36	3,57	1,17	71,36		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/07/2021	22:00	238,65	68,2%	-	129,32	1699,28	9,87	512,40	3,56	1,13	70,95	X		
15/07/2021	23:00	237,54	67,9%	-	139,29	1662,30	9,75	492,52	3,49	1,14	71,11	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6656,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
16/07/2021	00:00	238,05	68,0%	-	147,04	1754,17	9,73	496,46	3,27	1,14	71,18		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/07/2021	01:00	238,48	68,1%	-	151,25	1714,29	9,85	493,75	3,33	1,16	71,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/07/2021	02:00	301,49	86,1%	-	135,95	1550,85	8,45	594,29	3,43	1,19	71,35	X		
16/07/2021	03:00	308,45	88,1%	-	111,15	1654,76	8,43	629,94	3,46	1,17	71,09	X		
16/07/2021	04:00	318,83	91,1%	-	95,56	1643,42	7,93	578,90	5,97	1,16	71,10	X		
16/07/2021	05:00	315,45	90,1%	-	87,60	1713,17	8,04	581,39	4,13	1,15	70,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/07/2021	06:00	312,63	89,3%	-	83,33	1609,97	8,04	579,64	3,31	1,16	70,81	X		
16/07/2021	07:00	313,87	89,7%	-	85,80	1651,30	8,07	578,58	3,83	1,16	70,72	X		
16/07/2021	08:00	313,08	89,5%	-	89,06	1685,66	8,12	580,22	3,19	1,16	70,65	X		
16/07/2021	09:00	316,66	90,5%	-	84,58	1690,89	7,91	556,88	7,15	1,16	70,73	X		
16/07/2021	10:00	317,01	90,6%	-	89,59	1646,12	7,75	530,87	0,00	1,15	70,77	X		
16/07/2021	11:00	310,56	88,7%	-	137,89	1766,79	7,84	524,72	0,00	1,14	70,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/07/2021	12:00	310,79	88,8%	-	142,98	1879,82	8,01	537,01	13,23	1,14	70,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/07/2021	13:00	315,92	90,3%	-	123,82	1801,19	7,82	530,34	0,00	1,15	70,93		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/07/2021	14:00	318,12	90,9%	-	122,03	1839,77	7,78	534,20	0,00	1,15	70,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/07/2021	15:00	314,52	89,9%	-	106,67	1515,11	7,93	544,88	0,00	1,16	70,77	X		
16/07/2021	16:00	316,17	90,3%	-	97,47	1777,95	7,92	538,78	8,30	1,16	70,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/07/2021	17:00	317,11	90,6%	-	90,30	1837,46	7,92	546,51	6,44	1,16	70,48		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/07/2021	18:00	315,27	90,1%	-	87,72	1770,67	8,19	563,72	3,53	1,18	70,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/07/2021	19:00	311,15	88,9%	-	91,07	1664,86	8,47	580,61	3,50	1,18	70,55	X		
16/07/2021	20:00	308,20	88,1%	-	95,10	1670,44	8,36	597,74	3,39	1,17	70,77	X		
16/07/2021	21:00	310,20	88,6%	-	97,07	1720,79	8,28	587,77	3,37	1,17	70,83		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/07/2021	22:00	311,61	89,0%	-	103,91	1694,97	8,22	577,67	3,32	1,19	70,85	X		
16/07/2021	23:00	314,45	89,8%	-	115,91	1505,33	8,12	577,20	3,64	1,19	70,77	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	5861,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
17/07/2021	00:00	317,29	90,7%	-	104,94	1544,90	8,12	585,07	3,64	1,18	70,72	X		
17/07/2021	01:00	314,75	89,9%	-	99,43	1771,24	8,30	600,63	3,54	1,19	70,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/07/2021	02:00	274,53	78,4%	-	100,05	1770,05	9,49	532,12	3,44	1,15	70,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/07/2021	03:00	236,21	67,5%	-	124,98	1627,88	9,97	460,07	3,35	1,15	71,05	X		
17/07/2021	04:00	235,85	67,4%	-	124,64	1588,96	9,77	515,20	3,51	1,14	71,11	X		
17/07/2021	05:00	236,86	67,7%	-	130,27	1551,45	9,83	519,21	3,51	1,13	71,18	X		
17/07/2021	06:00	240,01	68,6%	-	138,81	1695,44	9,82	499,66	3,32	1,14	71,17	X		
17/07/2021	07:00	286,05	81,7%	-	122,64	1594,17	8,75	540,05	0,00	1,16	71,48	X		
17/07/2021	08:00	308,14	88,0%	-	97,03	1581,42	8,38	612,68	3,35	1,15	71,59	X		
17/07/2021	09:00	266,20	76,1%	-	105,05	1734,70	9,20	553,10	4,20	1,12	71,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/07/2021	10:00	229,26	65,5%	-	119,02	1690,63	9,81	515,89	3,30	1,12	71,68	X		
17/07/2021	11:00	229,77	65,6%	-	132,18	1608,65	9,68	499,60	3,64	1,11	71,80	X		
17/07/2021	12:00	230,51	65,9%	-	132,47	1712,98	9,63	499,48	3,19	1,11	71,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/07/2021	13:00	230,77	65,9%	-	141,21	1626,76	9,61	501,77	3,22	1,11	71,80	X		
17/07/2021	14:00	230,72	65,9%	-	139,58	1529,73	9,58	499,05	3,53	1,11	71,88	X		
17/07/2021	15:00	230,93	66,0%	-	147,26	1603,28	9,61	503,79	3,23	1,11	71,89	X		
17/07/2021	16:00	231,62	66,2%	-	153,09	1601,59	9,66	503,62	3,37	1,11	71,86	X		
17/07/2021	17:00	244,33	69,8%	-	144,82	1858,85	9,30	506,47	5,20	1,13	71,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/07/2021	18:00	291,46	83,3%	-	118,95	1757,49	8,32	533,98	8,44	1,15	72,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/07/2021	19:00	318,14	90,9%	-	91,67	1662,54	7,81	531,38	0,00	1,16	71,85	X		
17/07/2021	20:00	314,04	89,7%	-	83,68	1806,92	8,05	549,40	8,58	1,16	71,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/07/2021	21:00	316,22	90,3%	-	85,29	1797,05	7,91	547,37	0,00	1,16	71,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/07/2021	22:00	317,06	90,6%	-	79,28	1851,63	8,01	584,19	5,24	1,17	70,93		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/07/2021	23:00	311,46	89,0%	-	87,32	1781,97	8,31	610,22	3,24	1,17	70,63		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6955,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
18/07/2021	00:00	310,72	88,8%	-	89,51	1669,63	8,35	602,26	3,51	1,16	70,66	X		
18/07/2021	01:00	311,75	89,1%	-	85,15	1569,72	7,93	543,36	0,00	1,13	71,47	X		
18/07/2021	02:00	308,75	88,2%	-	87,52	1627,47	8,09	556,96	11,38	1,14	71,49	X		
18/07/2021	03:00	313,51	89,6%	-	90,64	1822,46	7,95	551,20	0,00	1,14	71,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
18/07/2021	04:00	310,22	88,6%	-	94,37	1671,47	8,15	578,32	3,70	1,14	71,16	X		
18/07/2021	05:00	307,80	87,9%	-	92,67	1669,60	8,21	596,01	3,54	1,14	71,29	X		
18/07/2021	06:00	312,97	89,4%	-	87,40	1667,15	8,00	577,00	6,25	1,15	71,21	X		
18/07/2021	07:00	314,48	89,9%	-	86,31	1626,21	7,99	569,20	5,72	1,14	71,45	X		
18/07/2021	08:00	314,13	89,8%	-	85,18	1655,63	7,99	570,15	10,99	1,14	71,43	X		
18/07/2021	09:00	312,76	89,4%	-	83,23	1741,79	8,09	587,73	5,54	1,15	71,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
18/07/2021	10:00	307,71	87,9%	-	87,20	1447,30	8,28	613,94	3,84	1,15	70,99	X		
18/07/2021	11:00	314,22	89,8%	-	86,89	1788,59	8,06	597,01	4,81	1,14	70,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
18/07/2021	12:00	316,85	90,5%	-	80,02	1615,17	7,87	574,50	0,00	1,14	70,76	X		
18/07/2021	13:00	317,80	90,8%	-	73,08	1629,47	7,83	564,64	0,00	1,14	70,70	X		
18/07/2021	14:00	318,01	90,9%	-	74,65	1684,23	7,82	563,15	0,00	1,14	70,56	X		
18/07/2021	15:00	314,16	89,8%	-	73,57	1846,13	7,94	577,70	0,00	1,13	70,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
18/07/2021	16:00	308,29	88,1%	-	79,90	1677,79	8,22	606,80	3,91	1,13	70,35	X		
18/07/2021	17:00	309,82	88,5%	-	77,79	1615,18	8,08	595,12	6,02	1,13	70,45	X		
18/07/2021	18:00	313,43	89,6%	-	72,77	1581,19	7,94	576,60	0,00	1,13	70,44	X		
18/07/2021	19:00	312,47	89,3%	-	72,44	1696,51	8,00	584,23	10,53	1,13	70,35	X		
18/07/2021	20:00	311,49	89,0%	-	71,45	1792,11	8,03	587,38	5,95	1,13	70,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
18/07/2021	21:00	317,94	90,8%	-	73,29	1691,69	7,68	531,38	0,00	1,14	70,46	X		
18/07/2021	22:00	318,92	91,1%	-	71,70	1745,88	7,57	509,15	0,00	1,14	70,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
18/07/2021	23:00	314,58	89,9%	-	82,57	1813,42	7,75	528,58	0,00	1,14	70,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6592,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
19/07/2021	00:00	307,14	87,8%	-	107,66	1709,46	8,14	565,62	0,00	1,23	70,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
19/07/2021	01:00	311,07	88,9%	-	98,20	1725,30	7,99	560,03	0,00	1,23	70,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
19/07/2021	02:00	305,68	87,3%	-	103,38	1598,04	8,38	617,93	3,18	1,24	70,27	X		
19/07/2021	03:00	301,53	86,2%	-	98,61	1396,65	8,52	628,72	3,44	1,24	70,24	X		
19/07/2021	04:00	303,13	86,6%	-	100,65	1617,92	8,52	608,18	3,01	1,23	70,56	X		
19/07/2021	05:00	307,74	87,9%	-	101,65	1736,74	8,31	590,63	4,36	1,23	70,64		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
19/07/2021	06:00	310,84	88,8%	-	100,86	1781,03	8,22	598,23	3,32	1,23	70,34		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
19/07/2021	07:00	314,99	90,0%	-	103,16	1494,72	8,03	578,59	0,00	1,23	70,25	X		
19/07/2021	08:00	322,06	92,0%	-	97,69	1521,59	7,77	535,55	0,00	1,24	70,51	X		
19/07/2021	09:00	316,45	90,4%	-	101,93	1603,95	8,03	561,72	4,84	1,24	71,12	X		
19/07/2021	10:00	316,08	90,3%	-	110,89	1683,69	8,01	579,37	13,71	1,24	71,41	X		
19/07/2021	11:00	316,69	90,5%	-	113,84	1615,21	7,99	548,15	7,05	1,23	71,90	X		
19/07/2021	12:00	313,61	89,6%	-	109,47	1579,25	8,00	549,00	6,34	1,23	72,69	X		
19/07/2021	13:00	313,19	89,5%	-	113,76	1671,80	7,95	544,82	10,72	1,23	73,33	X		
19/07/2021	14:00	315,23	90,1%	-	125,64	1610,26	8,05	555,87	7,32	1,24	73,56	X		
19/07/2021	15:00	314,55	89,9%	-	127,23	1612,44	8,10	561,69	4,91	1,25	73,52	X		
19/07/2021	16:00	316,14	90,3%	-	124,99	1730,38	8,14	565,79	4,96	1,25	73,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
19/07/2021	17:00	317,05	90,6%	-	118,65	1594,00	8,02	553,34	11,13	1,25	72,47	X		
19/07/2021	18:00	315,69	90,2%	-	109,94	1699,15	7,93	537,12	13,82	1,23	72,00	X		
19/07/2021	19:00	317,41	90,7%	-	102,76	1665,49	7,93	543,25	10,56	1,22	71,27	X		
19/07/2021	20:00	317,24	90,6%	-	103,99	1734,01	8,06	563,46	6,43	1,23	70,92		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
19/07/2021	21:00	318,12	90,9%	-	99,95	1665,80	8,03	560,10	5,50	1,23	70,75	X		
19/07/2021	22:00	317,89	90,8%	-	98,98	1701,63	8,06	567,26	4,74	1,24	70,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
19/07/2021	23:00	316,37	90,4%	-	96,97	1605,37	8,13	576,16	4,53	1,26	70,72	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6372,06 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
20/07/2021	00:00	316,24	90,4%	-	105,08	1569,91	8,28	592,94	3,16	1,23	70,69	X		
20/07/2021	01:00	313,57	89,6%	-	108,80	1567,16	8,39	621,34	3,03	1,24	70,79	X		
20/07/2021	02:00	313,49	89,6%	-	114,91	1641,16	8,41	623,07	2,99	1,23	71,14	X		
20/07/2021	03:00	310,35	88,7%	-	121,19	1569,27	8,50	640,47	3,49	1,24	71,06	X		
20/07/2021	04:00	313,82	89,7%	-	121,30	1632,80	8,39	633,30	3,38	1,23	71,05	X		
20/07/2021	05:00	315,20	90,1%	-	121,23	1628,51	8,36	628,90	3,13	1,24	70,98	X		
20/07/2021	06:00	314,88	90,0%	-	123,43	1727,26	8,37	633,38	3,30	1,23	71,19		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/07/2021	07:00	314,45	89,8%	-	116,06	1747,39	8,35	632,19	3,39	1,24	71,20		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/07/2021	08:00	313,90	89,7%	-	119,09	1656,47	8,33	621,39	3,69	1,24	71,12	X		
20/07/2021	09:00	315,78	90,2%	-	115,71	1671,36	8,15	587,31	4,30	1,24	71,74	X		
20/07/2021	10:00	309,96	88,6%	-	112,53	1634,44	8,22	617,51	3,92	1,24	71,89	X		
20/07/2021	11:00	309,03	88,3%	-	107,41	1643,59	8,03	604,12	14,43	1,25	72,02	X		
20/07/2021	12:00	308,68	88,2%	-	112,66	1726,01	8,21	641,00	7,03	1,25	72,04		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/07/2021	13:00	309,01	88,3%	-	99,69	1674,31	8,12	609,50	3,57	1,25	71,87	X		
20/07/2021	14:00	315,39	90,1%	-	88,16	1708,07	7,75	535,94	0,00	1,26	71,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/07/2021	15:00	308,03	88,0%	-	92,28	1678,98	8,16	579,67	5,89	1,22	71,52	X		
20/07/2021	16:00	309,24	88,4%	-	90,21	1683,63	8,21	595,14	3,70	1,20	71,57	X		
20/07/2021	17:00	311,86	89,1%	-	84,87	1710,17	8,06	591,45	3,80	1,17	71,33		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/07/2021	18:00	313,78	89,7%	-	87,10	1703,41	7,99	581,21	4,30	1,15	70,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/07/2021	19:00	308,80	88,2%	-	96,04	1681,51	8,27	617,22	3,65	1,15	70,52	X		
20/07/2021	20:00	308,65	88,2%	-	94,86	1539,28	8,33	629,21	3,82	1,14	70,60	X		
20/07/2021	21:00	313,51	89,6%	-	85,94	1543,89	8,11	595,73	5,05	1,15	70,49	X		
20/07/2021	22:00	314,34	89,8%	-	83,31	1765,08	8,08	592,44	3,87	1,14	70,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/07/2021	23:00	314,62	89,9%	-	86,40	1721,36	8,00	583,31	5,77	1,14	70,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6816,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
21/07/2021	00:00	315,27	90,1%	-	91,15	1668,71	8,07	589,26	4,83	1,14	70,57	X		
21/07/2021	01:00	316,17	90,3%	-	90,33	1465,33	8,00	586,77	5,88	1,14	70,63	X		
21/07/2021	02:00	317,33	90,7%	-	92,84	1394,04	8,21	622,06	3,26	1,16	70,75	X		
21/07/2021	03:00	317,84	90,8%	-	97,67	1461,50	8,30	633,82	3,50	1,17	70,72	X		
21/07/2021	04:00	320,17	91,5%	-	107,59	1604,88	8,26	627,47	3,32	1,17	70,69	X		
21/07/2021	05:00	317,87	90,8%	-	112,97	1622,04	8,38	629,47	3,20	1,17	70,79	X		
21/07/2021	06:00	313,46	89,6%	-	108,61	1606,08	8,56	655,12	3,44	1,17	70,79	X		
21/07/2021	07:00	311,59	89,0%	-	111,18	1545,25	8,56	651,48	3,48	1,17	70,89	X		
21/07/2021	08:00	308,41	88,1%	-	106,43	1713,32	8,59	637,28	3,52	1,15	71,12		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
21/07/2021	09:00	296,38	84,7%	-	116,76	1517,09	8,92	650,92	3,66	1,14	71,41	X		
21/07/2021	10:00	307,95	88,0%	-	105,14	1504,36	8,29	592,62	4,63	1,13	71,91	X		
21/07/2021	11:00	308,85	88,2%	-	93,59	1663,18	8,16	593,80	7,48	1,13	72,22	X		
21/07/2021	12:00	307,25	87,8%	-	94,44	1550,90	8,17	571,00	5,85	1,12	72,41	X		
21/07/2021	13:00	315,79	90,2%	-	88,17	1694,55	7,64	520,27	0,00	1,12	72,53	X		
21/07/2021	14:00	316,55	90,4%	-	95,05	1683,52	7,64	522,41	0,00	1,12	72,41	X		
21/07/2021	15:00	315,30	90,1%	-	109,09	1815,35	7,70	534,17	0,00	1,13	72,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
21/07/2021	16:00	315,12	90,0%	-	117,32	1664,93	7,81	540,95	0,00	1,13	71,81	X		
21/07/2021	17:00	310,01	88,6%	-	118,99	1665,72	8,06	573,33	0,00	1,12	71,68	X		
21/07/2021	18:00	311,82	89,1%	-	112,29	1775,73	7,99	567,05	13,35	1,12	71,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
21/07/2021	19:00	311,29	88,9%	-	111,39	1705,00	8,08	574,94	4,42	1,13	71,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
21/07/2021	20:00	312,95	89,4%	-	107,07	1728,06	8,06	569,41	7,73	1,13	71,63		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
21/07/2021	21:00	311,57	89,0%	-	102,92	1678,43	8,13	576,06	7,28	1,14	71,69	X		
21/07/2021	22:00	311,57	89,0%	-	95,56	1702,62	8,18	583,41	5,06	1,16	71,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
21/07/2021	23:00	311,86	89,1%	-	97,96	1593,06	8,31	601,36	3,56	1,16	71,65	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6760,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
22/07/2021	00:00	311,21	88,9%	-	98,19	1573,66	8,42	606,55	3,39	1,15	71,56	X		
22/07/2021	01:00	311,19	88,9%	-	99,89	1483,18	8,31	584,49	4,05	1,16	71,23	X		
22/07/2021	02:00	312,83	89,4%	-	101,43	1627,62	8,25	576,61	5,47	1,16	71,21	X		
22/07/2021	03:00	313,42	89,5%	-	98,25	1739,57	8,25	588,26	5,92	1,15	70,92		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/07/2021	04:00	314,82	89,9%	-	97,61	1503,74	8,01	560,03	0,00	1,13	70,90	X		
22/07/2021	05:00	312,45	89,3%	-	98,77	1612,53	8,12	570,91	13,35	1,13	70,78	X		
22/07/2021	06:00	308,10	88,0%	-	97,98	1731,61	8,31	600,46	5,56	1,14	70,79		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/07/2021	07:00	304,95	87,1%	-	96,36	1638,37	8,37	620,72	3,45	1,14	70,70	X		
22/07/2021	08:00	309,44	88,4%	-	99,48	1682,03	8,21	607,62	4,64	1,13	70,91	X		
22/07/2021	09:00	310,80	88,8%	-	99,80	1713,94	8,08	596,37	7,93	1,13	71,07		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/07/2021	10:00	312,92	89,4%	-	104,25	1725,55	7,89	574,25	12,28	1,13	71,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/07/2021	11:00	315,43	90,1%	-	118,43	1701,37	7,78	553,38	0,00	1,13	71,13		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/07/2021	12:00	313,47	89,6%	-	133,73	1653,02	7,87	558,10	7,58	1,12	71,15	X		
22/07/2021	13:00	308,89	88,3%	-	130,66	1723,40	7,93	563,84	0,00	1,12	71,22		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/07/2021	14:00	310,63	88,8%	-	132,74	1764,34	7,79	548,33	0,00	1,12	71,22		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/07/2021	15:00	309,75	88,5%	-	132,89	1745,71	7,75	547,85	0,00	1,12	71,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/07/2021	16:00	310,94	88,8%	-	130,15	1658,58	7,77	550,47	0,00	1,12	70,96	X		
22/07/2021	17:00	315,12	90,0%	-	129,05	1600,48	7,77	552,80	14,04	1,13	71,40	X		
22/07/2021	18:00	316,50	90,4%	-	129,62	1658,79	7,94	564,47	4,54	1,13	71,70	X		
22/07/2021	19:00	314,14	89,8%	-	131,79	1545,12	8,10	576,01	4,83	1,13	71,75	X		
22/07/2021	20:00	313,82	89,7%	-	131,53	1624,41	8,15	575,63	4,48	1,14	71,80	X		
22/07/2021	21:00	313,31	89,5%	-	131,39	1581,89	8,18	578,54	3,92	1,14	71,94	X		
22/07/2021	22:00	313,13	89,5%	-	115,90	1631,73	8,19	576,85	3,98	1,14	72,46	X		
22/07/2021	23:00	313,87	89,7%	-	120,64	1581,69	8,17	568,83	6,25	1,14	73,00	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6377,89 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
23/07/2021	00:00	314,18	89,8%	-	119,14	1576,12	8,19	570,80	3,52	1,14	73,40	X		
23/07/2021	01:00	313,00	89,4%	-	123,14	1590,17	8,24	583,99	3,34	1,13	73,28	X		
23/07/2021	02:00	311,99	89,1%	-	132,19	1598,60	8,31	598,15	3,31	1,13	72,64	X		
23/07/2021	03:00	306,67	87,6%	-	129,02	1613,27	8,53	628,23	3,46	1,14	72,56	X		
23/07/2021	04:00	311,79	89,1%	-	128,11	1614,43	8,30	617,73	3,52	1,14	72,48	X		
23/07/2021	05:00	313,62	89,6%	-	121,55	1725,43	8,19	606,23	3,87	1,14	72,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
23/07/2021	06:00	314,39	89,8%	-	130,46	1697,18	8,09	592,53	3,76	1,14	72,39	X		
23/07/2021	07:00	315,24	90,1%	-	135,63	1642,32	7,93	572,08	0,00	1,14	72,41	X		
23/07/2021	08:00	318,15	90,9%	-	136,33	1769,08	7,83	557,16	0,00	1,14	71,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
23/07/2021	09:00	316,87	90,5%	-	139,24	1591,04	7,72	551,54	0,00	1,14	71,53	X		
23/07/2021	10:00	314,57	89,9%	-	143,68	1500,22	7,85	548,88	0,00	1,14	71,47	X		
23/07/2021	11:00	312,70	89,3%	-	148,28	1580,64	7,89	548,95	0,00	1,15	72,34	X		
23/07/2021	12:00	314,39	89,8%	-	189,31	1813,07	7,93	556,41	13,62	1,17	73,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
23/07/2021	13:00	310,82	88,8%	-	160,93	1700,74	8,13	586,96	5,72	1,15	74,18		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
23/07/2021	14:00	307,20	87,8%	-	148,35	1603,04	8,21	600,60	3,78	1,15	74,28	X		
23/07/2021	15:00	310,28	88,7%	-	143,47	1532,71	7,90	567,81	11,60	1,13	74,27	X		
23/07/2021	16:00	310,20	88,6%	-	139,17	1507,44	7,90	570,35	11,57	1,14	74,27	X		
23/07/2021	17:00	309,01	88,3%	-	136,21	1544,57	7,97	554,65	13,73	1,14	74,10	X		
23/07/2021	18:00	309,43	88,4%	-	138,24	1636,74	8,02	558,85	13,03	1,14	73,77	X		
23/07/2021	19:00	307,36	87,8%	-	145,30	1579,36	8,18	591,47	3,46	1,14	73,05	X		
23/07/2021	20:00	312,55	89,3%	-	149,09	1515,93	7,92	557,00	9,66	1,15	72,92	X		
23/07/2021	21:00	311,86	89,1%	-	138,26	1646,60	8,08	575,79	4,35	1,15	72,85	X		
23/07/2021	22:00	318,03	90,9%	-	135,03	1728,95	7,82	538,99	0,00	1,15	72,83		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
23/07/2021	23:00	319,11	91,2%	-	146,18	1796,88	7,78	521,03	0,00	1,16	72,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	1052,00 t/dia	15,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
24/07/2021	00:00	314,25	89,8%	-	154,44	1684,05	8,04	537,58	0,00	1,16	71,78	X		
24/07/2021	01:00	313,74	89,6%	-	151,08	1575,05	8,09	558,15	12,17	1,16	71,79	X		
24/07/2021	02:00	307,12	87,7%	-	184,16	1430,23	8,04	548,36	11,75	1,18	71,62	X		
24/07/2021	03:00	295,95	84,6%	-	263,71	1356,57	8,14	550,50	0,00	1,19	71,83	X		
24/07/2021	04:00	245,31	70,1%	-	110,86	4755,69	9,20	500,72	0,00	1,06	100,69		X	Unidade fora de operação - furo na caldeira
24/07/2021	05:00	125,19	35,8%	-	0,00	3920,93	13,04	416,74	12,35	0,86	110,66		X	Unidade fora de operação - furo na caldeira
24/07/2021	06:00	0,19	0,1%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	104,15	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
24/07/2021	07:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	98,70	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
24/07/2021	08:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	94,37	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
24/07/2021	09:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	90,71	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
24/07/2021	10:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	86,49	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
24/07/2021	11:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	82,93	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
24/07/2021	12:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	79,61	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
24/07/2021	13:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	75,04	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
24/07/2021	14:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	70,93	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
24/07/2021	15:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	67,43	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
24/07/2021	16:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	64,89	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
24/07/2021	17:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	63,17	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
24/07/2021	18:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	59,70	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
24/07/2021	19:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	56,48	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
24/07/2021	20:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	53,78	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
24/07/2021	21:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	51,52	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
24/07/2021	22:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	49,72	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
24/07/2021	23:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	53,84	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	0,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Média	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
25/07/2021	00:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	58,89	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	01:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	57,14	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	02:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	52,32	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	03:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	47,13	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	04:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	42,74	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	05:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	39,04	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	06:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	35,92	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	07:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	33,35	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	08:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	31,21	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	09:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	29,22	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	10:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	27,67	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	11:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	26,80	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	12:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	26,80	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	13:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	26,84	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	14:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	27,38	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	15:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	27,79	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	16:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	31,13	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	17:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	31,20	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	18:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	30,31	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	19:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	29,66	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	20:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	28,88	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	21:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	28,29	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	22:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	27,74	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
25/07/2021	23:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	27,23	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	0,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Média	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
26/07/2021	00:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	26,82	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	01:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	26,34	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	02:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	25,84	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	03:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	25,25	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	04:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	24,65	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	05:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	24,01	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	06:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	23,38	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	07:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	22,87	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	08:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	22,40	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	09:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	21,98	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	10:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	21,23	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	11:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	20,40	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	12:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	20,11	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	13:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	19,53	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	14:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	19,27	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	15:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	19,35	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	16:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	19,17	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	17:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	18,83	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	18:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	18,12	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	19:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	17,31	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	20:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	16,63	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	21:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	16,06	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	22:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	15,46	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
26/07/2021	23:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	14,88	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	0,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Média	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
27/07/2021	00:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	14,28	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	01:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	13,71	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	02:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	13,11	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	03:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	12,46	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	04:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	11,86	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	05:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	11,34	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	06:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	10,91	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	07:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	10,48	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	08:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	10,09	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	09:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	9,78	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	10:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	9,34	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	11:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	8,85	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	12:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	8,56	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	13:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	8,39	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	14:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	8,42	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	15:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	8,52	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	16:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	8,58	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	17:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	8,61	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	18:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	8,56	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	19:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	8,43	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	20:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	8,23	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	21:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	8,03	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	22:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	7,80	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
27/07/2021	23:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	7,53	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	0,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Média	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
28/07/2021	00:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	7,23	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	01:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	6,95	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	02:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	6,65	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	03:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	6,32	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	04:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	6,01	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	05:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,76	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	06:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,60	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	07:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	5,50	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	08:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	5,44	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	09:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	5,48	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	10:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	5,60	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	11:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	5,84	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	12:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	6,07	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	13:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	6,27	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	14:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	6,49	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	15:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	6,68	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	16:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	6,79	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	17:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	6,70	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	18:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	6,57	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	19:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	6,36	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	20:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	6,10	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	21:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	5,89	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	22:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	5,65	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
28/07/2021	23:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	5,39	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	0,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Média	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
29/07/2021	00:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	5,10	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	01:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,85	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	02:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,61	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	03:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,41	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	04:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,17	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	05:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	3,95	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	06:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	3,72	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	07:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	3,50	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	08:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	3,34	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	09:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	3,44	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	10:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	3,67	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	11:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,07	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	12:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	4,48	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	13:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,95	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	14:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	5,51	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	15:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	5,93	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	16:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	6,23	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	17:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	6,63	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	18:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	6,86	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	19:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	6,81	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	20:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	6,76	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	21:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	6,70	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	22:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	6,59	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
29/07/2021	23:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	6,64	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	312,00 t/dia	1,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Média	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
30/07/2021	00:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	6,58	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	01:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	6,40	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	02:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	6,14	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	03:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	5,90	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	04:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	5,63	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	05:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	5,31	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	06:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	5,06	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	07:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	4,81	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	08:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	4,77	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	09:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	5,09	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	10:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	5,57	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	11:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	6,31	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	12:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	7,15	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	13:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	7,89	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	14:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	8,67	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	15:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	9,52	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	16:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	10,04	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	17:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	10,40	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	18:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	10,54	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	19:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	9,43	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	20:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	9,29	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	21:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	9,94	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	22:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	10,63	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
30/07/2021	23:00	0,00	0,0%	-	0,00	119,39	0,00	85,83	0,00	0,45	11,54	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	808,00 t/dia	157,92 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
31/07/2021	00:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	14,10	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
31/07/2021	01:00	0,00	0,0%	-	0,00	20,42	0,00	61,82	0,00	0,55	16,00	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
31/07/2021	02:00	0,00	0,0%	-	0,00	4,29	0,00	63,39	0,00	0,57	20,97	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
31/07/2021	03:00	0,00	0,0%	-	0,00	1,77	0,00	117,76	0,00	0,61	26,80	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
31/07/2021	04:00	0,00	0,0%	-	396,39	1,91	0,00	166,70	0,00	0,61	33,96		X	Unidade fora de operação - furo na caldeira
31/07/2021	05:00	0,00	0,0%	-	324,85	5,01	0,00	194,40	0,00	0,60	39,81		X	Unidade fora de operação - furo na caldeira
31/07/2021	06:00	0,00	0,0%	-	249,33	43,70	0,00	217,26	0,00	0,59	44,89	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
31/07/2021	07:00	0,00	0,0%	-	286,00	101,39	0,00	253,50	0,00	0,64	48,95		X	Unidade fora de operação - furo na caldeira
31/07/2021	08:00	0,00	0,0%	-	290,91	194,28	0,00	297,10	0,00	0,69	54,58		X	Unidade fora de operação - furo na caldeira
31/07/2021	09:00	0,00	0,0%	-	234,64	253,13	0,00	297,42	0,00	0,68	58,30	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
31/07/2021	10:00	0,00	0,0%	-	314,50	126,83	0,00	265,75	0,00	0,67	60,84		X	Unidade fora de operação - furo na caldeira
31/07/2021	11:00	0,00	0,0%	-	268,10	97,98	0,00	240,71	0,00	0,67	63,70		X	Unidade fora de operação - furo na caldeira
31/07/2021	12:00	0,00	0,0%	-	255,23	107,59	0,00	236,31	0,00	0,67	65,23	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
31/07/2021	13:00	0,00	0,0%	-	387,08	111,00	0,00	226,62	0,00	0,67	66,60		X	Unidade fora de operação - furo na caldeira
31/07/2021	14:00	0,00	0,0%	-	237,78	104,94	0,00	213,01	0,00	0,67	67,93	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
31/07/2021	15:00	0,00	0,0%	-	215,55	109,17	0,00	208,18	0,00	0,66	68,68	X		Unidade fora de operação - furo na caldeira
31/07/2021	16:00	3,85	1,1%	-	149,75	227,48	0,00	269,33	0,00	0,67	69,49	X		Retorno da unidade à operação.
31/07/2021	17:00	23,75	6,8%	-	159,97	327,84	0,00	299,17	0,00	0,75	69,87	X		Retorno da unidade à operação.
31/07/2021	18:00	53,04	15,2%	-	0,00	4044,75	0,00	516,33	0,00	0,89	76,54		X	Retorno da unidade à operação.
31/07/2021	19:00	103,56	29,6%	-	0,00	3770,88	14,58	608,56	7,42	0,64	86,14		X	Retorno da unidade à operação.
31/07/2021	20:00	136,34	39,0%	-	0,00	5526,99	13,30	614,36	4,37	0,54	91,89		X	Retorno da unidade à operação.
31/07/2021	21:00	195,72	55,9%	-	417,25	4435,88	11,00	733,06	4,77	0,79	99,78		X	Retorno da unidade à operação.
31/07/2021	22:00	205,37	58,7%	-	153,37	4487,74	10,34	751,50	6,16	0,94	106,83		X	Retorno da unidade à operação.
31/07/2021	23:00	225,36	64,4%	-	130,30	4728,84	9,02	510,80	4,95	0,90	110,24		X	Retorno da unidade à operação.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	5688,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
01/08/2021	00:00	228,57	65,3%	-	217,31	4826,02	8,96	479,91	4,33	0,91	111,66		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	01:00	233,84	66,8%	-	350,65	4957,42	9,95	636,46	3,98	0,99	112,89		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	02:00	232,50	66,4%	-	347,74	4804,17	10,36	731,14	4,12	1,02	111,95		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	03:00	233,13	66,6%	-	385,49	4754,80	10,54	717,61	4,06	1,03	112,90		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	04:00	228,97	65,4%	-	375,08	4577,76	10,46	681,31	4,13	1,01	113,79		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	05:00	233,36	66,7%	-	370,93	4450,88	10,22	660,30	4,18	1,01	113,51		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	06:00	235,82	67,4%	-	352,06	4652,64	9,80	602,31	3,77	0,98	113,56		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	07:00	236,15	67,5%	-	330,49	4718,60	9,96	655,73	4,02	0,99	112,80		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	08:00	232,91	66,5%	-	315,00	4783,48	10,14	667,38	3,65	0,99	111,79		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	09:00	234,25	66,9%	-	373,24	4748,32	10,22	617,07	3,76	1,01	113,47		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	10:00	231,25	66,1%	-	389,29	4776,69	10,44	633,12	3,55	1,03	116,72		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	11:00	221,38	63,3%	-	408,10	4910,67	10,92	722,65	4,04	1,03	116,53		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	12:00	261,75	74,8%	-	395,74	5087,07	9,93	713,74	3,67	1,08	116,87		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	13:00	313,58	89,6%	-	433,91	4807,72	8,02	593,63	4,03	1,12	118,15		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	14:00	311,96	89,1%	-	474,22	4946,40	8,41	658,66	3,34	1,15	115,81		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	15:00	308,42	88,1%	-	492,93	4861,93	8,51	623,72	3,05	1,16	116,67		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	16:00	302,47	86,4%	-	0,00	5142,28	9,07	730,11	3,74	1,17	123,34		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	17:00	302,06	86,3%	-	0,00	5034,57	8,82	721,89	3,81	1,16	120,72		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	18:00	294,86	84,2%	-	293,67	4334,43	8,87	696,21	3,60	1,15	110,01		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	19:00	293,87	84,0%	-	103,98	3954,50	8,86	672,75	3,61	1,14	100,47		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	20:00	286,04	81,7%	-	42,51	3965,84	8,48	618,44	5,84	1,07	94,64		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	21:00	314,50	89,9%	-	34,85	3702,49	7,61	570,92	5,86	1,10	91,92		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	22:00	311,05	88,9%	-	47,41	2856,81	7,93	632,31	2,86	1,12	82,87		X	Retorno da unidade à operação.
01/08/2021	23:00	312,93	89,4%	-	53,43	2435,37	7,85	623,84	2,90	1,13	77,84		X	Retorno da unidade à operação.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6430,26 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
02/08/2021	00:00	312,78	89,4%	-	52,41	1781,59	7,88	610,79	2,99	1,14	74,83		X	Retorno da unidade à operação.
02/08/2021	01:00	318,92	91,1%	-	46,09	1643,31	7,61	588,63	2,92	1,14	73,16	X		
02/08/2021	02:00	318,64	91,0%	-	37,33	1699,67	7,60	586,92	3,02	1,14	72,55	X		
02/08/2021	03:00	316,88	90,5%	-	32,92	1616,25	7,64	587,64	3,24	1,14	71,47	X		
02/08/2021	04:00	315,49	90,1%	-	28,07	1519,02	7,69	569,88	3,05	1,14	70,85	X		
02/08/2021	05:00	315,30	90,1%	-	27,05	1644,08	7,62	551,06	2,94	1,14	70,53	X		
02/08/2021	06:00	312,73	89,4%	-	21,38	1683,11	7,67	550,18	2,93	1,13	70,58	X		
02/08/2021	07:00	313,13	89,5%	-	20,53	1502,67	7,62	543,67	3,15	1,13	70,51	X		
02/08/2021	08:00	312,74	89,4%	-	20,29	2086,87	7,81	567,78	2,64	1,13	70,28		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
02/08/2021	09:00	312,82	89,4%	-	20,36	1570,61	7,83	576,02	2,88	1,13	70,30	X		
02/08/2021	10:00	313,15	89,5%	-	19,69	1719,30	7,82	575,43	2,88	1,13	70,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
02/08/2021	11:00	311,40	89,0%	-	18,87	1649,00	7,99	594,09	2,89	1,14	70,37	X		
02/08/2021	12:00	312,26	89,2%	-	17,89	1540,85	7,82	584,88	2,71	1,14	70,66	X		
02/08/2021	13:00	312,44	89,3%	-	17,54	1765,75	7,78	586,54	2,58	1,14	70,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
02/08/2021	14:00	314,07	89,7%	-	16,92	1616,36	7,73	586,10	2,62	1,14	71,00	X		
02/08/2021	15:00	313,23	89,5%	-	45,67	1675,09	7,68	587,85	2,45	1,14	70,97	X		
02/08/2021	16:00	312,68	89,3%	-	84,09	1492,18	7,77	589,39	2,69	1,14	71,07	X		
02/08/2021	17:00	314,75	89,9%	-	49,36	1465,41	7,75	586,80	2,49	1,15	71,18	X		
02/08/2021	18:00	318,47	91,0%	-	31,42	1491,59	7,64	570,92	2,56	1,15	71,31	X		
02/08/2021	19:00	319,04	91,2%	-	27,95	1526,74	7,68	580,04	2,61	1,15	71,25	X		
02/08/2021	20:00	319,19	91,2%	-	23,34	1548,60	7,73	583,58	2,47	1,15	71,11	X		
02/08/2021	21:00	318,20	90,9%	-	23,00	1534,49	7,73	583,14	2,58	1,15	71,19	X		
02/08/2021	22:00	319,72	91,3%	-	22,10	1689,71	7,71	580,19	2,47	1,15	71,30	X		
02/08/2021	23:00	316,98	90,6%	-	21,54	1674,03	7,84	590,79	2,44	1,16	71,24	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6781,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
03/08/2021	00:00	316,20	90,3%	-	20,56	1754,17	7,91	589,44	2,51	1,15	71,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
03/08/2021	01:00	309,61	88,5%	-	22,78	1735,36	8,10	616,50	2,53	1,14	71,15		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
03/08/2021	02:00	311,78	89,1%	-	22,17	1797,58	8,04	618,79	2,71	1,16	71,28		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
03/08/2021	03:00	308,80	88,2%	-	22,27	1404,12	8,05	623,96	2,52	1,15	71,49	X		
03/08/2021	04:00	311,49	89,0%	-	22,02	1469,79	7,96	606,60	2,36	1,14	71,34	X		
03/08/2021	05:00	313,25	89,5%	-	22,64	1584,45	7,87	593,69	2,48	1,14	71,32	X		
03/08/2021	06:00	317,26	90,6%	-	22,94	1521,25	7,61	552,03	4,73	1,14	71,21	X		
03/08/2021	07:00	319,78	91,4%	-	23,54	1679,63	7,48	529,24	2,78	1,14	71,22	X		
03/08/2021	08:00	318,29	90,9%	-	34,44	1683,84	7,52	531,45	2,80	1,14	71,10	X		
03/08/2021	09:00	315,15	90,0%	-	43,57	1688,69	7,66	542,79	2,70	1,14	71,14	X		
03/08/2021	10:00	312,76	89,4%	-	44,92	1586,73	7,79	555,34	2,60	1,14	71,16	X		
03/08/2021	11:00	308,90	88,3%	-	68,41	1694,61	7,91	576,78	2,66	1,14	71,44	X		
03/08/2021	12:00	312,75	89,4%	-	67,35	1680,68	7,83	568,59	2,52	1,14	71,58	X		
03/08/2021	13:00	314,87	90,0%	-	43,53	1576,25	7,75	556,19	2,44	1,14	71,40	X		
03/08/2021	14:00	317,66	90,8%	-	52,89	1675,65	7,74	564,77	2,54	1,15	71,30	X		
03/08/2021	15:00	320,66	91,6%	-	47,88	1585,83	7,62	540,07	2,29	1,16	71,29	X		
03/08/2021	16:00	321,28	91,8%	-	49,43	1577,47	7,62	543,35	2,34	1,16	71,25	X		
03/08/2021	17:00	321,89	92,0%	-	51,97	1651,86	7,54	532,40	2,44	1,15	71,26	X		
03/08/2021	18:00	320,06	91,4%	-	52,93	1721,92	7,64	532,12	2,34	1,16	71,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
03/08/2021	19:00	318,08	90,9%	-	45,19	1777,14	7,80	560,57	2,33	1,16	70,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
03/08/2021	20:00	315,66	90,2%	-	33,91	1648,72	7,95	577,70	2,38	1,16	71,37	X		
03/08/2021	21:00	315,28	90,1%	-	24,98	1686,13	8,00	581,90	2,47	1,16	72,06	X		
03/08/2021	22:00	316,42	90,4%	-	22,18	1680,41	7,99	575,28	2,19	1,16	72,01	X		
03/08/2021	23:00	315,71	90,2%	-	21,72	1650,70	8,03	580,79	2,49	1,16	72,08	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6445,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
04/08/2021	00:00	311,46	89,0%	-	22,37	1692,05	8,26	612,74	2,36	1,16	71,94	X		
04/08/2021	01:00	310,61	88,7%	-	21,29	1691,39	8,28	618,43	2,49	1,16	71,80	X		
04/08/2021	02:00	311,16	88,9%	-	19,90	1702,70	8,20	615,38	2,41	1,16	71,83		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
04/08/2021	03:00	312,35	89,2%	-	18,81	1626,20	7,96	583,65	2,27	1,14	71,28	X		
04/08/2021	04:00	315,48	90,1%	-	18,50	1737,95	7,82	578,14	2,48	1,14	71,23		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
04/08/2021	05:00	315,34	90,1%	-	18,26	1588,34	7,84	579,16	2,30	1,14	71,19	X		
04/08/2021	06:00	315,34	90,1%	-	19,09	1761,74	7,85	581,64	2,45	1,14	71,19		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
04/08/2021	07:00	312,41	89,3%	-	19,46	1643,29	7,94	588,34	2,52	1,15	71,12	X		
04/08/2021	08:00	313,27	89,5%	-	19,07	1647,95	7,92	578,60	2,48	1,14	71,19	X		
04/08/2021	09:00	315,18	90,1%	-	18,28	1658,57	7,81	566,27	2,45	1,13	71,26	X		
04/08/2021	10:00	314,71	89,9%	-	18,33	1505,16	7,72	552,85	2,56	1,14	71,20	X		
04/08/2021	11:00	314,71	89,9%	-	17,46	1658,96	7,81	561,70	2,81	1,14	71,22	X		
04/08/2021	12:00	313,44	89,6%	-	17,56	1566,82	7,85	563,98	2,43	1,14	71,26	X		
04/08/2021	13:00	313,81	89,7%	-	16,88	1558,84	7,79	560,06	2,45	1,14	71,24	X		
04/08/2021	14:00	315,22	90,1%	-	16,38	1642,78	7,71	557,06	2,44	1,14	71,21	X		
04/08/2021	15:00	313,71	89,6%	-	17,05	1803,29	7,77	560,79	2,56	1,15	71,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
04/08/2021	16:00	313,89	89,7%	-	17,16	1759,78	7,82	563,69	2,49	1,14	71,22		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
04/08/2021	17:00	319,64	91,3%	-	17,12	1624,95	7,57	530,29	2,68	1,14	71,12	X		
04/08/2021	18:00	318,17	90,9%	-	18,85	1753,30	7,69	542,84	2,35	1,14	70,95		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
04/08/2021	19:00	321,08	91,7%	-	18,63	1734,16	7,61	525,59	2,21	1,14	71,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
04/08/2021	20:00	318,05	90,9%	-	17,59	1727,64	7,72	543,13	2,46	1,15	71,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
04/08/2021	21:00	314,30	89,8%	-	17,57	1719,87	7,87	562,71	2,37	1,15	71,15		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
04/08/2021	22:00	313,53	89,6%	-	17,80	1719,11	7,86	565,16	2,33	1,15	71,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
04/08/2021	23:00	310,22	88,6%	-	17,24	1727,74	8,07	585,24	2,54	1,15	71,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6428,71 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
05/08/2021	00:00	311,93	89,1%	-	17,46	1641,08	8,02	578,56	2,38	1,15	71,26	X		
05/08/2021	01:00	311,82	89,1%	-	17,41	1686,85	8,01	584,63	2,49	1,15	71,31	X		
05/08/2021	02:00	311,49	89,0%	-	17,39	1678,83	8,00	583,03	2,57	1,15	71,27	X		
05/08/2021	03:00	309,77	88,5%	-	16,84	1692,82	8,06	583,10	2,54	1,15	71,21	X		
05/08/2021	04:00	307,86	88,0%	-	18,21	1701,64	8,10	588,67	2,29	1,15	71,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
05/08/2021	05:00	311,23	88,9%	-	18,16	1524,23	7,92	563,16	2,39	1,15	71,46	X		
05/08/2021	06:00	312,19	89,2%	-	16,65	1623,12	7,84	555,14	2,51	1,14	71,26	X		
05/08/2021	07:00	311,66	89,0%	-	17,13	1606,89	7,86	557,18	2,21	1,14	71,37	X		
05/08/2021	08:00	314,80	89,9%	-	17,67	1451,35	7,86	559,14	2,65	1,14	71,29	X		
05/08/2021	09:00	313,30	89,5%	-	17,84	1517,71	7,91	566,74	2,58	1,15	71,22	X		
05/08/2021	10:00	314,64	89,9%	-	17,56	1688,22	7,80	556,70	2,55	1,14	71,24	X		
05/08/2021	11:00	315,44	90,1%	-	17,99	1535,55	7,69	546,48	2,57	1,14	71,27	X		
05/08/2021	12:00	316,19	90,3%	-	19,94	1611,98	7,62	539,81	2,28	1,14	71,32	X		
05/08/2021	13:00	317,29	90,7%	-	23,45	1810,20	7,58	534,81	2,30	1,14	71,24		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
05/08/2021	14:00	317,54	90,7%	-	30,83	1746,67	7,58	531,14	2,26	1,15	71,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
05/08/2021	15:00	318,48	91,0%	-	32,39	1679,51	7,47	521,34	2,44	1,15	71,04	X		
05/08/2021	16:00	319,70	91,3%	-	34,08	1645,57	7,45	513,52	2,43	1,15	71,15	X		
05/08/2021	17:00	322,49	92,1%	-	36,31	1681,13	7,44	523,52	2,40	1,17	71,02	X		
05/08/2021	18:00	319,87	91,4%	-	36,11	1718,75	7,62	546,66	2,39	1,17	70,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
05/08/2021	19:00	315,37	90,1%	-	30,21	1605,15	7,83	562,43	2,39	1,16	71,02	X		
05/08/2021	20:00	315,66	90,2%	-	25,12	1690,44	7,86	565,41	2,46	1,16	71,01	X		
05/08/2021	21:00	317,80	90,8%	-	23,96	1672,73	7,77	554,33	2,17	1,16	71,18	X		
05/08/2021	22:00	318,85	91,1%	-	22,24	1689,52	7,66	542,14	2,39	1,17	71,28	X		
05/08/2021	23:00	317,82	90,8%	-	22,03	1769,34	7,72	549,50	2,28	1,17	71,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6390,85 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
06/08/2021	00:00	315,43	90,1%	-	21,05	1659,43	7,90	569,95	2,34	1,17	71,20	X		
06/08/2021	01:00	314,44	89,8%	-	19,67	1692,68	7,92	576,03	2,24	1,17	71,16	X		
06/08/2021	02:00	314,15	89,8%	-	19,17	1656,46	7,93	574,00	2,23	1,17	71,34	X		
06/08/2021	03:00	312,62	89,3%	-	20,03	1683,97	7,98	582,71	2,19	1,17	71,23	X		
06/08/2021	04:00	311,49	89,0%	-	21,98	1681,67	7,85	557,41	1,97	1,16	71,24	X		
06/08/2021	05:00	309,67	88,5%	-	23,30	1678,18	7,95	566,47	2,29	1,15	71,13	X		
06/08/2021	06:00	309,55	88,4%	-	20,88	1689,74	7,93	571,94	2,06	1,15	71,19	X		
06/08/2021	07:00	307,94	88,0%	-	22,51	1643,79	8,01	583,76	2,22	1,16	71,34	X		
06/08/2021	08:00	310,02	88,6%	-	21,81	1479,97	7,87	554,09	2,40	1,16	71,42	X		
06/08/2021	09:00	313,58	89,6%	-	21,74	1624,52	7,63	529,04	2,33	1,15	71,67	X		
06/08/2021	10:00	312,92	89,4%	-	21,24	1668,74	7,56	525,48	2,44	1,15	72,32	X		
06/08/2021	11:00	311,63	89,0%	-	23,35	1719,98	7,66	541,10	2,28	1,15	72,97		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
06/08/2021	12:00	312,93	89,4%	-	24,79	1626,72	7,61	530,08	2,24	1,14	73,02	X		
06/08/2021	13:00	313,19	89,5%	-	24,59	1575,59	7,62	545,54	2,26	1,15	72,76	X		
06/08/2021	14:00	313,52	89,6%	-	26,59	1729,61	7,62	554,44	2,37	1,16	72,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
06/08/2021	15:00	315,54	90,2%	-	45,91	1720,42	7,61	543,22	2,42	1,16	72,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
06/08/2021	16:00	314,20	89,8%	-	64,12	1707,40	7,70	555,21	2,27	1,16	72,07		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
06/08/2021	17:00	317,43	90,7%	-	41,91	1735,04	7,52	539,33	2,30	1,16	71,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
06/08/2021	18:00	319,07	91,2%	-	42,12	1699,89	7,44	525,26	2,39	1,17	71,65	X		
06/08/2021	19:00	318,58	91,0%	-	51,04	1804,56	7,50	527,37	2,37	1,17	71,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
06/08/2021	20:00	317,31	90,7%	-	49,45	1791,51	7,60	533,78	2,33	1,16	71,33		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
06/08/2021	21:00	313,53	89,6%	-	44,04	1685,90	7,78	554,57	2,39	1,16	71,43	X		
06/08/2021	22:00	309,31	88,4%	-	37,81	1627,25	7,93	572,77	2,38	1,17	71,47	X		
06/08/2021	23:00	310,60	88,7%	-	32,34	1773,25	7,95	575,15	2,34	1,17	71,48		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6391,47 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
07/08/2021	00:00	309,90	88,5%	-	27,23	1624,39	8,03	580,32	2,38	1,17	71,40	X		
07/08/2021	01:00	306,97	87,7%	-	24,49	1681,71	8,14	599,11	2,37	1,17	71,32	X		
07/08/2021	02:00	309,97	88,6%	-	23,41	1657,21	8,01	588,06	2,38	1,17	71,40	X		
07/08/2021	03:00	313,50	89,6%	-	24,16	1658,11	7,87	574,77	2,36	1,17	71,54	X		
07/08/2021	04:00	312,71	89,3%	-	25,92	1681,92	7,91	576,02	2,24	1,17	71,38	X		
07/08/2021	05:00	309,37	88,4%	-	25,99	1670,14	8,01	585,28	2,40	1,17	71,35	X		
07/08/2021	06:00	313,02	89,4%	-	29,27	1633,06	7,85	567,55	2,20	1,17	71,46	X		
07/08/2021	07:00	313,93	89,7%	-	32,42	1624,95	7,83	565,16	2,22	1,16	71,32	X		
07/08/2021	08:00	312,82	89,4%	-	39,47	1541,06	7,83	558,76	2,24	1,17	71,44	X		
07/08/2021	09:00	315,38	90,1%	-	46,66	1380,98	7,66	551,80	2,40	1,17	72,27	X		
07/08/2021	10:00	311,79	89,1%	-	44,90	1262,70	7,70	551,45	2,29	1,16	73,39	X		
07/08/2021	11:00	313,34	89,5%	-	44,28	1497,39	7,62	545,06	2,46	1,16	74,25	X		
07/08/2021	12:00	310,70	88,8%	-	45,08	1652,96	7,59	547,15	2,57	1,15	74,70	X		
07/08/2021	13:00	309,97	88,6%	-	52,16	1568,39	7,53	553,31	2,27	1,14	74,89	X		
07/08/2021	14:00	310,34	88,7%	-	57,49	1649,45	7,51	559,24	2,18	1,15	74,93	X		
07/08/2021	15:00	312,34	89,2%	-	58,82	1742,40	7,46	551,52	2,24	1,15	74,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
07/08/2021	16:00	314,98	90,0%	-	60,48	1675,06	7,54	556,75	2,32	1,16	75,19	X		
07/08/2021	17:00	317,19	90,6%	-	52,36	1669,90	7,66	570,73	2,58	1,17	74,81	X		
07/08/2021	18:00	318,04	90,9%	-	48,59	1721,82	7,73	581,44	2,50	1,18	74,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
07/08/2021	19:00	316,95	90,6%	-	51,05	1738,60	7,84	597,15	2,56	1,19	74,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
07/08/2021	20:00	315,15	90,0%	-	46,20	1625,02	7,91	599,51	2,54	1,18	73,84	X		
07/08/2021	21:00	315,80	90,2%	-	44,34	1584,77	7,83	584,80	2,31	1,19	73,80	X		
07/08/2021	22:00	316,31	90,4%	-	47,50	1675,51	7,81	582,16	2,28	1,19	73,79	X		
07/08/2021	23:00	318,96	91,1%	-	54,59	1756,83	7,72	571,50	2,40	1,19	73,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6595,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
08/08/2021	00:00	320,66	91,6%	-	57,25	1681,08	7,67	563,36	2,51	1,19	73,30	X		
08/08/2021	01:00	319,58	91,3%	-	58,65	1660,03	7,67	568,30	2,48	1,19	73,29	X		
08/08/2021	02:00	319,82	91,4%	-	54,86	1590,51	7,66	559,43	2,49	1,19	73,37	X		
08/08/2021	03:00	318,51	91,0%	-	62,94	1683,40	7,68	564,17	2,40	1,19	73,31	X		
08/08/2021	04:00	321,62	91,9%	-	65,47	1651,24	7,59	555,72	2,32	1,19	73,21	X		
08/08/2021	05:00	322,98	92,3%	-	65,36	1641,83	7,57	551,72	2,36	1,18	73,11	X		
08/08/2021	06:00	317,88	90,8%	-	60,45	1671,82	7,83	580,05	2,25	1,19	73,11	X		
08/08/2021	07:00	315,41	90,1%	-	51,05	1676,81	7,95	596,05	2,20	1,19	73,14	X		
08/08/2021	08:00	316,24	90,4%	-	53,04	1576,35	7,86	577,70	2,28	1,19	73,30	X		
08/08/2021	09:00	317,42	90,7%	-	55,11	1596,09	7,74	570,48	2,52	1,18	73,79	X		
08/08/2021	10:00	319,01	91,1%	-	65,36	1631,77	7,54	549,25	2,47	1,17	74,21	X		
08/08/2021	11:00	317,06	90,6%	-	68,06	1655,78	7,52	548,67	2,48	1,17	74,45	X		
08/08/2021	12:00	314,85	90,0%	-	67,65	1685,54	7,53	544,57	2,34	1,17	75,01	X		
08/08/2021	13:00	316,92	90,5%	-	69,06	1690,61	7,45	535,87	2,30	1,17	74,80	X		
08/08/2021	14:00	315,94	90,3%	-	79,29	1584,42	7,45	540,93	2,39	1,17	74,44	X		
08/08/2021	15:00	311,55	89,0%	-	66,00	1590,24	7,64	562,62	2,51	1,17	74,79	X		
08/08/2021	16:00	311,90	89,1%	-	63,52	1653,85	7,68	566,86	2,52	1,17	74,70	X		
08/08/2021	17:00	311,76	89,1%	-	62,86	1652,16	7,72	572,17	2,40	1,18	74,33	X		
08/08/2021	18:00	310,78	88,8%	-	66,27	1738,42	7,80	584,05	2,60	1,18	74,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
08/08/2021	19:00	313,66	89,6%	-	68,23	1721,43	7,71	580,83	2,37	1,18	74,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
08/08/2021	20:00	313,46	89,6%	-	61,64	1610,50	7,76	576,39	2,46	1,18	73,96	X		
08/08/2021	21:00	312,48	89,3%	-	53,01	1603,06	7,84	581,65	2,64	1,18	74,03	X		
08/08/2021	22:00	312,88	89,4%	-	54,17	1638,00	7,80	582,44	2,52	1,18	74,06	X		
08/08/2021	23:00	311,99	89,1%	-	56,04	1656,00	7,93	599,10	2,54	1,18	74,08	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6344,22 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
09/08/2021	00:00	311,70	89,1%	-	52,39	1608,22	8,00	598,80	2,55	1,18	74,10	X		
09/08/2021	01:00	312,90	89,4%	-	53,85	1650,81	7,94	596,15	2,54	1,18	74,06	X		
09/08/2021	02:00	311,45	89,0%	-	55,91	1628,22	7,97	599,05	2,64	1,18	73,97	X		
09/08/2021	03:00	309,45	88,4%	-	58,27	1690,54	8,09	615,93	2,70	1,18	73,51	X		
09/08/2021	04:00	311,97	89,1%	-	62,49	1629,84	8,07	606,27	2,65	1,19	72,89	X		
09/08/2021	05:00	309,15	88,3%	-	53,03	1650,56	8,20	621,15	2,75	1,19	72,92	X		
09/08/2021	06:00	309,87	88,5%	-	50,90	1680,68	8,24	625,20	2,88	1,19	72,69	X		
09/08/2021	07:00	309,51	88,4%	-	50,66	1682,97	8,32	631,63	2,68	1,19	72,57	X		
09/08/2021	08:00	310,29	88,7%	-	49,95	1675,65	8,30	630,48	2,58	1,18	72,61	X		
09/08/2021	09:00	315,12	90,0%	-	48,00	1667,08	7,90	580,86	2,83	1,17	72,67	X		
09/08/2021	10:00	310,29	88,7%	-	50,90	1700,27	7,91	572,38	2,80	1,16	72,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
09/08/2021	11:00	308,69	88,2%	-	48,85	1684,73	7,72	546,04	2,95	1,13	72,58	X		
09/08/2021	12:00	306,91	87,7%	-	45,80	1657,47	7,75	560,55	2,65	1,13	72,54	X		
09/08/2021	13:00	312,52	89,3%	-	41,37	1721,03	7,63	553,71	2,44	1,15	72,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
09/08/2021	14:00	312,64	89,3%	-	53,95	1715,52	7,70	566,09	2,63	1,16	71,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
09/08/2021	15:00	311,78	89,1%	-	62,42	1686,59	7,81	582,62	2,74	1,16	71,20	X		
09/08/2021	16:00	311,63	89,0%	-	61,06	1685,48	7,75	566,93	2,70	1,16	71,51	X		
09/08/2021	17:00	311,75	89,1%	-	63,81	1713,80	7,74	565,34	2,61	1,16	71,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
09/08/2021	18:00	310,49	88,7%	-	53,40	1724,48	7,85	574,87	2,70	1,16	71,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
09/08/2021	19:00	310,46	88,7%	-	54,06	1687,12	7,82	587,29	2,67	1,16	71,26	X		
09/08/2021	20:00	308,98	88,3%	-	58,88	1490,40	7,90	598,03	2,69	1,16	71,11	X		
09/08/2021	21:00	309,83	88,5%	-	52,11	1469,02	7,91	597,92	2,66	1,16	71,13	X		
09/08/2021	22:00	312,68	89,3%	-	44,74	1670,93	7,78	581,04	2,60	1,16	71,15	X		
09/08/2021	23:00	313,75	89,6%	-	45,35	1774,62	7,71	579,79	2,62	1,16	71,14		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6563,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
10/08/2021	00:00	316,29	90,4%	-	50,56	1726,82	7,68	570,57	2,55	1,16	71,18		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
10/08/2021	01:00	319,42	91,3%	-	44,94	1586,22	7,53	547,62	2,77	1,16	71,16	X		
10/08/2021	02:00	321,83	92,0%	-	45,61	1528,42	7,53	544,45	2,71	1,17	71,13	X		
10/08/2021	03:00	320,41	91,5%	-	95,33	1524,47	7,63	544,44	2,69	1,17	71,32	X		
10/08/2021	04:00	314,92	90,0%	-	40,00	1494,20	7,90	564,45	2,75	1,17	71,47	X		
10/08/2021	05:00	313,67	89,6%	-	36,16	1536,97	7,99	572,60	2,85	1,18	71,61	X		
10/08/2021	06:00	311,70	89,1%	-	38,28	1680,41	8,09	588,26	2,59	1,18	71,61	X		
10/08/2021	07:00	311,80	89,1%	-	34,32	1646,99	8,01	581,59	2,74	1,17	71,67	X		
10/08/2021	08:00	307,13	87,8%	-	36,01	1722,53	8,30	607,72	2,70	1,17	71,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
10/08/2021	09:00	310,73	88,8%	-	28,93	1640,74	8,06	581,72	2,80	1,17	71,56	X		
10/08/2021	10:00	313,45	89,6%	-	32,36	1697,17	7,86	542,93	3,01	1,17	71,76	X		
10/08/2021	11:00	310,16	88,6%	-	53,75	1697,36	7,79	541,94	3,21	1,16	72,56	X		
10/08/2021	12:00	311,38	89,0%	-	74,58	1690,43	7,89	546,10	2,84	1,17	72,10	X		
10/08/2021	13:00	308,91	88,3%	-	53,85	1713,47	8,05	565,38	2,72	1,17	71,80		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
10/08/2021	14:00	311,38	89,0%	-	45,61	1634,28	8,00	548,30	2,66	1,17	71,83	X		
10/08/2021	15:00	314,61	89,9%	-	41,98	1698,71	7,96	528,04	3,22	1,18	71,84	X		
10/08/2021	16:00	316,16	90,3%	-	42,36	1674,11	7,94	523,97	2,79	1,18	71,75	X		
10/08/2021	17:00	318,11	90,9%	-	46,92	1695,44	7,83	529,16	2,70	1,17	71,71	X		
10/08/2021	18:00	315,80	90,2%	-	47,15	1680,28	7,81	545,78	2,68	1,17	71,65	X		
10/08/2021	19:00	314,49	89,9%	-	49,89	1750,52	7,80	546,31	2,57	1,17	71,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
10/08/2021	20:00	316,43	90,4%	-	54,51	1681,51	7,80	544,67	2,37	1,17	71,13	X		
10/08/2021	21:00	312,80	89,4%	-	43,45	1675,69	8,01	555,09	2,57	1,17	71,15	X		
10/08/2021	22:00	309,34	88,4%	-	38,93	1615,05	8,13	559,94	2,69	1,17	71,28	X		
10/08/2021	23:00	309,06	88,3%	-	39,77	1571,24	8,15	561,46	2,93	1,17	71,52	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6322,40 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
11/08/2021	00:00	310,80	88,8%	-	36,62	1552,93	8,05	547,09	2,56	1,16	72,47	X		
11/08/2021	01:00	311,76	89,1%	-	37,34	1588,74	7,94	538,01	2,72	1,15	72,63	X		
11/08/2021	02:00	310,47	88,7%	-	38,02	1662,28	8,03	557,30	2,64	1,15	72,58	X		
11/08/2021	03:00	308,32	88,1%	-	39,46	1672,13	8,18	580,51	2,77	1,15	72,12	X		
11/08/2021	04:00	309,01	88,3%	-	39,25	1645,01	8,17	578,18	2,77	1,15	71,79	X		
11/08/2021	05:00	309,82	88,5%	-	36,21	1618,13	8,12	571,43	2,83	1,15	71,59	X		
11/08/2021	06:00	315,34	90,1%	-	33,33	1838,99	7,89	535,83	3,00	1,15	71,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
11/08/2021	07:00	310,40	88,7%	-	34,19	1690,52	7,99	523,21	2,58	1,15	71,56	X		
11/08/2021	08:00	314,36	89,8%	-	33,18	1684,38	7,88	504,73	4,38	1,15	71,44	X		
11/08/2021	09:00	306,48	87,6%	-	35,13	1775,55	8,20	574,80	3,67	1,15	71,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
11/08/2021	10:00	304,46	87,0%	-	36,61	1409,99	8,30	594,36	2,75	1,15	71,45	X		
11/08/2021	11:00	312,45	89,3%	-	31,46	1716,15	8,02	582,21	2,50	1,14	71,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
11/08/2021	12:00	310,85	88,8%	-	31,80	1701,80	8,11	571,03	2,37	1,14	71,23		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
11/08/2021	13:00	313,43	89,6%	-	29,46	1677,17	7,95	542,61	2,47	1,14	71,29	X		
11/08/2021	14:00	311,99	89,1%	-	30,46	1716,39	8,00	550,27	2,55	1,14	71,22		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
11/08/2021	15:00	301,10	86,0%	-	30,82	1669,53	8,39	610,27	2,76	1,13	71,19	X		
11/08/2021	16:00	318,60	91,0%	-	27,54	1799,44	7,67	506,63	3,65	1,14	71,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
11/08/2021	17:00	309,07	88,3%	-	30,80	1764,22	8,05	546,71	3,36	1,14	71,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
11/08/2021	18:00	304,01	86,9%	-	33,35	1519,44	8,29	603,53	2,84	1,14	71,38	X		
11/08/2021	19:00	305,38	87,3%	-	33,06	1654,73	8,22	580,28	2,82	1,14	71,61	X		
11/08/2021	20:00	318,64	91,0%	-	30,12	1679,86	7,57	556,50	3,04	1,14	71,74	X		
11/08/2021	21:00	307,48	87,9%	-	33,83	1680,88	8,15	616,24	2,83	1,14	71,14	X		
11/08/2021	22:00	306,52	87,6%	-	35,62	1654,51	8,08	599,33	2,94	1,13	71,06	X		
11/08/2021	23:00	307,39	87,8%	-	30,16	1643,77	8,02	587,03	2,82	1,13	71,14	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6521,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
12/08/2021	00:00	311,42	89,0%	-	32,31	1593,45	7,89	563,53	2,89	1,13	71,19	X		
12/08/2021	01:00	311,75	89,1%	-	35,14	1693,88	7,88	566,51	2,75	1,12	71,12	X		
12/08/2021	02:00	313,97	89,7%	-	37,92	1568,19	7,73	546,19	3,04	1,12	71,19	X		
12/08/2021	03:00	314,15	89,8%	-	31,55	1601,02	7,74	545,66	2,99	1,12	70,96	X		
12/08/2021	04:00	312,72	89,3%	-	29,35	1696,03	7,82	547,10	2,84	1,12	70,99	X		
12/08/2021	05:00	311,71	89,1%	-	29,97	1751,98	7,86	541,25	2,88	1,12	71,13		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
12/08/2021	06:00	308,02	88,0%	-	29,36	1685,77	7,97	555,11	2,66	1,13	71,03	X		
12/08/2021	07:00	310,91	88,8%	-	29,74	1656,17	7,91	546,73	2,86	1,13	71,06	X		
12/08/2021	08:00	309,83	88,5%	-	27,41	1671,58	7,93	542,25	2,60	1,12	71,12	X		
12/08/2021	09:00	317,35	90,7%	-	25,84	1756,57	7,64	518,73	3,14	1,13	71,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
12/08/2021	10:00	319,40	91,3%	-	27,32	1801,88	7,51	498,70	6,90	1,13	71,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
12/08/2021	11:00	319,81	91,4%	-	28,35	1708,84	7,59	500,57	3,66	1,14	71,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
12/08/2021	12:00	319,29	91,2%	-	33,87	1614,81	7,69	517,68	3,10	1,15	71,53	X		
12/08/2021	13:00	316,06	90,3%	-	39,10	1766,29	7,92	549,83	2,87	1,16	71,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
12/08/2021	14:00	312,95	89,4%	-	40,73	1651,58	8,15	578,65	2,72	1,16	71,37	X		
12/08/2021	15:00	316,04	90,3%	-	41,88	1662,02	8,02	566,49	2,62	1,16	71,14	X		
12/08/2021	16:00	314,50	89,9%	-	41,88	1639,74	8,15	576,23	2,65	1,16	71,04	X		
12/08/2021	17:00	314,88	90,0%	-	47,47	1624,30	8,10	573,81	2,61	1,16	70,93	X		
12/08/2021	18:00	317,20	90,6%	-	47,40	1683,37	7,96	558,62	2,57	1,16	71,12	X		
12/08/2021	19:00	317,55	90,7%	-	53,27	1706,64	7,93	554,99	2,75	1,16	71,07		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
12/08/2021	20:00	316,21	90,3%	-	57,73	1555,34	8,08	574,89	2,64	1,17	71,08	X		
12/08/2021	21:00	313,53	89,6%	-	55,70	1694,04	8,24	597,34	2,68	1,17	71,05	X		
12/08/2021	22:00	314,17	89,8%	-	48,32	1627,68	8,23	597,27	2,70	1,17	71,03	X		
12/08/2021	23:00	312,22	89,2%	-	43,83	1754,17	8,31	604,40	2,56	1,17	70,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6375,76 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
13/08/2021	00:00	309,01	88,3%	-	48,59	1607,66	8,46	618,38	2,52	1,17	71,02	X		
13/08/2021	01:00	308,16	88,0%	-	50,73	1605,53	8,49	630,29	2,68	1,17	71,11	X		
13/08/2021	02:00	312,22	89,2%	-	47,80	1614,78	8,32	610,04	2,82	1,17	71,13	X		
13/08/2021	03:00	313,42	89,5%	-	49,63	1741,67	8,25	609,35	2,81	1,17	71,03		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
13/08/2021	04:00	309,96	88,6%	-	47,64	1702,02	8,40	623,39	2,78	1,17	71,07		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
13/08/2021	05:00	307,70	87,9%	-	47,96	1622,97	8,47	631,94	2,65	1,17	71,03	X		
13/08/2021	06:00	310,00	88,6%	-	46,36	1622,23	8,33	612,98	2,63	1,17	71,05	X		
13/08/2021	07:00	315,31	90,1%	-	39,03	1621,25	7,91	545,64	2,52	1,15	71,10	X		
13/08/2021	08:00	317,95	90,8%	-	36,80	1632,19	7,79	520,88	2,57	1,16	71,27	X		
13/08/2021	09:00	320,29	91,5%	-	33,71	1708,41	7,61	507,47	3,08	1,15	71,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
13/08/2021	10:00	313,31	89,5%	-	37,31	1706,45	7,82	529,59	2,71	1,14	71,64		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
13/08/2021	11:00	313,90	89,7%	-	57,22	1493,12	7,65	512,79	3,03	1,14	71,96	X		
13/08/2021	12:00	314,37	89,8%	-	70,78	1807,30	7,72	522,86	2,63	1,15	72,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
13/08/2021	13:00	316,60	90,5%	-	62,13	1596,75	7,56	497,24	7,11	1,15	72,31	X		
13/08/2021	14:00	318,98	91,1%	-	54,68	1575,12	7,43	479,46	0,00	1,15	72,27	X		
13/08/2021	15:00	311,82	89,1%	-	58,41	1740,73	7,84	538,85	2,46	1,15	72,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
13/08/2021	16:00	309,60	88,5%	-	53,25	1675,62	7,97	548,93	2,38	1,15	72,32	X		
13/08/2021	17:00	308,58	88,2%	-	49,23	1609,84	7,95	548,65	2,51	1,15	72,28	X		
13/08/2021	18:00	311,55	89,0%	-	49,28	1692,38	7,86	534,69	2,33	1,15	72,25	X		
13/08/2021	19:00	311,04	88,9%	-	87,95	1684,55	7,89	544,00	2,81	1,15	71,97	X		
13/08/2021	20:00	309,69	88,5%	-	55,82	1720,51	7,98	553,66	2,88	1,15	71,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
13/08/2021	21:00	311,69	89,1%	-	49,21	1735,60	7,97	546,67	2,76	1,16	71,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
13/08/2021	22:00	312,57	89,3%	-	47,38	1720,44	7,92	538,85	2,92	1,16	71,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
13/08/2021	23:00	313,21	89,5%	-	46,25	1719,17	7,85	535,59	2,86	1,15	71,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6379,24 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
14/08/2021	00:00	312,69	89,3%	-	42,95	1695,58	7,95	540,75	2,73	1,15	71,75	X		
14/08/2021	01:00	314,65	89,9%	-	47,06	1567,19	7,79	528,79	2,70	1,14	71,76	X		
14/08/2021	02:00	315,94	90,3%	-	44,26	1677,22	7,71	521,35	2,77	1,15	71,63	X		
14/08/2021	03:00	315,80	90,2%	-	38,16	1764,82	7,69	516,90	2,63	1,14	71,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/08/2021	04:00	315,32	90,1%	-	41,97	1648,79	7,71	515,97	2,66	1,14	71,83	X		
14/08/2021	05:00	314,56	89,9%	-	41,74	1703,89	7,78	525,29	2,95	1,15	71,78		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/08/2021	06:00	311,52	89,0%	-	42,27	1763,91	7,95	544,82	2,73	1,14	71,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/08/2021	07:00	310,89	88,8%	-	43,69	1627,27	7,93	544,70	2,69	1,14	71,96	X		
14/08/2021	08:00	312,47	89,3%	-	50,57	1681,50	7,90	531,74	2,61	1,14	71,91	X		
14/08/2021	09:00	313,07	89,4%	-	45,40	1606,02	7,77	513,52	2,91	1,14	72,00	X		
14/08/2021	10:00	311,24	88,9%	-	37,20	1664,72	7,73	512,76	2,80	1,14	72,03	X		
14/08/2021	11:00	310,46	88,7%	-	31,08	1769,40	7,79	519,53	3,01	1,13	71,99		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/08/2021	12:00	309,37	88,4%	-	31,39	1705,80	7,64	508,04	3,02	1,13	72,13		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/08/2021	13:00	312,48	89,3%	-	33,59	1743,41	7,54	497,92	2,58	1,13	72,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/08/2021	14:00	310,82	88,8%	-	34,70	1622,41	7,58	505,11	3,01	1,13	71,75	X		
14/08/2021	15:00	310,54	88,7%	-	36,05	1667,03	7,54	506,87	2,85	1,14	71,75	X		
14/08/2021	16:00	311,05	88,9%	-	42,52	1580,87	7,62	527,37	2,71	1,15	71,71	X		
14/08/2021	17:00	315,24	90,1%	-	45,10	1756,15	7,56	522,82	2,73	1,17	71,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/08/2021	18:00	313,52	89,6%	-	57,32	1727,46	7,68	527,31	2,76	1,17	71,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/08/2021	19:00	314,55	89,9%	-	58,73	1615,72	7,68	523,29	2,63	1,18	71,48	X		
14/08/2021	20:00	312,44	89,3%	-	63,54	1623,73	7,77	537,16	2,63	1,18	71,38	X		
14/08/2021	21:00	312,20	89,2%	-	64,75	1591,46	7,78	529,49	2,53	1,18	71,39	X		
14/08/2021	22:00	312,25	89,2%	-	63,63	1670,42	7,88	546,36	2,69	1,18	71,42	X		
14/08/2021	23:00	311,93	89,1%	-	55,84	1676,52	7,98	557,23	2,52	1,19	71,44	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6837,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
15/08/2021	00:00	314,83	90,0%	-	48,08	1680,40	7,94	544,20	2,71	1,18	71,50	X		
15/08/2021	01:00	313,27	89,5%	-	47,77	1647,55	7,99	557,98	2,65	1,19	71,45	X		
15/08/2021	02:00	311,12	88,9%	-	55,07	1600,78	8,09	579,29	2,46	1,18	71,45	X		
15/08/2021	03:00	314,88	90,0%	-	49,60	1734,00	7,92	563,42	2,57	1,19	71,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/08/2021	04:00	313,81	89,7%	-	45,37	1715,61	7,92	565,83	2,70	1,18	71,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/08/2021	05:00	310,71	88,8%	-	46,87	1735,12	8,05	580,45	2,64	1,18	71,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/08/2021	06:00	310,97	88,8%	-	43,06	1683,63	8,00	579,48	2,52	1,18	71,53	X		
15/08/2021	07:00	311,33	89,0%	-	39,02	1560,08	7,97	587,27	2,65	1,18	71,54	X		
15/08/2021	08:00	307,89	88,0%	-	36,62	1824,28	8,19	608,91	2,67	1,18	71,64		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/08/2021	09:00	308,04	88,0%	-	37,89	1605,35	8,13	608,50	2,55	1,18	71,73	X		
15/08/2021	10:00	311,23	88,9%	-	30,53	1516,64	7,87	572,69	3,01	1,18	71,82	X		
15/08/2021	11:00	317,73	90,8%	-	27,83	1790,87	7,52	533,19	3,85	1,17	71,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/08/2021	12:00	318,30	90,9%	-	29,64	1568,59	7,48	526,38	4,85	1,17	71,66	X		
15/08/2021	13:00	315,83	90,2%	-	28,43	1588,59	7,51	530,16	3,23	1,17	71,58	X		
15/08/2021	14:00	316,86	90,5%	-	29,44	1705,31	7,43	516,17	6,69	1,17	71,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/08/2021	15:00	313,61	89,6%	-	37,90	1713,97	7,57	526,06	3,82	1,17	71,66		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/08/2021	16:00	313,68	89,6%	-	28,75	1900,39	7,72	544,99	2,54	1,18	71,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/08/2021	17:00	308,14	88,0%	-	31,17	1682,91	7,99	579,69	2,66	1,18	71,53	X		
15/08/2021	18:00	309,42	88,4%	-	31,96	1730,94	7,89	568,84	2,54	1,18	71,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/08/2021	19:00	311,14	88,9%	-	44,27	1674,73	7,85	566,75	2,79	1,18	71,49	X		
15/08/2021	20:00	310,54	88,7%	-	45,59	1681,38	7,93	586,44	2,75	1,19	71,42	X		
15/08/2021	21:00	314,02	89,7%	-	46,15	1612,25	7,76	575,36	2,68	1,19	71,53	X		
15/08/2021	22:00	315,49	90,1%	-	41,54	1620,11	7,74	579,47	2,58	1,19	71,51	X		
15/08/2021	23:00	316,18	90,3%	-	40,92	1605,59	7,79	591,92	2,79	1,19	71,33	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6375,99 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
16/08/2021	00:00	316,40	90,4%	-	38,08	1707,75	7,81	594,03	2,50	1,19	71,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/08/2021	01:00	314,02	89,7%	-	38,54	1602,84	7,90	606,68	2,77	1,19	71,46	X		
16/08/2021	02:00	310,90	88,8%	-	38,92	1638,82	7,96	611,48	2,79	1,18	71,57	X		
16/08/2021	03:00	309,04	88,3%	-	40,54	1721,64	8,03	627,38	2,86	1,18	71,64		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/08/2021	04:00	307,24	87,8%	-	39,31	1614,18	8,06	632,52	2,88	1,18	71,75	X		
16/08/2021	05:00	309,03	88,3%	-	31,96	1682,84	8,01	623,56	2,68	1,18	71,74	X		
16/08/2021	06:00	311,13	88,9%	-	31,08	1711,58	7,91	605,29	2,70	1,18	71,74		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/08/2021	07:00	312,62	89,3%	-	35,25	1617,30	7,82	592,06	2,61	1,18	71,75	X		
16/08/2021	08:00	312,51	89,3%	-	31,87	1686,56	7,82	585,03	3,42	1,18	71,61	X		
16/08/2021	09:00	313,45	89,6%	-	29,93	1747,89	7,80	588,57	3,32	1,18	71,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/08/2021	10:00	313,21	89,5%	-	29,76	1595,74	7,73	581,30	3,31	1,18	71,64	X		
16/08/2021	11:00	313,49	89,6%	-	28,14	1710,56	7,72	581,80	3,45	1,18	71,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/08/2021	12:00	312,70	89,3%	-	32,23	1564,54	7,68	578,55	3,70	1,17	71,81	X		
16/08/2021	13:00	314,79	89,9%	-	32,14	1584,67	7,56	557,31	5,03	1,17	71,91	X		
16/08/2021	14:00	316,29	90,4%	-	34,84	1737,01	7,53	558,03	3,38	1,18	71,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/08/2021	15:00	318,91	91,1%	-	44,42	1672,11	7,58	561,88	3,54	1,19	71,81	X		
16/08/2021	16:00	315,80	90,2%	-	39,96	1787,77	7,98	599,18	3,15	1,21	71,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/08/2021	17:00	311,69	89,1%	-	42,01	1669,43	8,10	612,63	3,19	1,21	71,45	X		
16/08/2021	18:00	306,15	87,5%	-	41,44	1728,37	8,37	619,35	3,40	1,21	71,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/08/2021	19:00	311,19	88,9%	-	39,07	2044,40	8,21	613,83	3,18	1,21	71,41		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/08/2021	20:00	311,88	89,1%	-	37,44	1636,49	8,13	588,46	3,22	1,21	71,45	X		
16/08/2021	21:00	319,59	91,3%	-	37,16	1727,57	7,78	588,61	3,10	1,22	71,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/08/2021	22:00	311,41	89,0%	-	37,97	1783,22	8,22	619,99	2,80	1,22	71,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/08/2021	23:00	307,74	87,9%	-	36,24	1446,24	8,26	610,95	2,78	1,21	71,54	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6476,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
17/08/2021	00:00	311,05	88,9%	-	32,87	1619,80	8,01	584,89	3,00	1,20	71,65	X		
17/08/2021	01:00	316,66	90,5%	-	29,35	1658,06	7,67	549,82	4,51	1,19	71,64	X		
17/08/2021	02:00	315,89	90,3%	-	29,87	1664,74	7,62	543,22	2,98	1,19	71,50	X		
17/08/2021	03:00	315,64	90,2%	-	38,72	1639,42	7,67	554,30	2,90	1,19	71,32	X		
17/08/2021	04:00	312,89	89,4%	-	52,88	1662,71	7,77	559,12	2,62	1,20	71,40	X		
17/08/2021	05:00	313,09	89,5%	-	60,23	1616,12	7,82	568,30	2,63	1,19	71,39	X		
17/08/2021	06:00	314,48	89,9%	-	61,93	1546,39	7,78	567,02	2,78	1,19	71,40	X		
17/08/2021	07:00	316,06	90,3%	-	54,97	1723,17	7,75	556,28	2,59	1,19	71,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/08/2021	08:00	316,81	90,5%	-	46,27	1659,33	7,78	555,52	2,78	1,19	71,77	X		
17/08/2021	09:00	319,48	91,3%	-	44,31	1660,02	7,71	527,35	2,96	1,19	71,85	X		
17/08/2021	10:00	315,94	90,3%	-	55,25	1632,85	7,74	515,26	3,18	1,19	71,94	X		
17/08/2021	11:00	309,41	88,4%	-	105,08	1606,59	7,81	511,82	2,98	1,18	71,96	X		
17/08/2021	12:00	313,90	89,7%	-	115,07	1800,10	7,65	506,09	2,82	1,19	71,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/08/2021	13:00	316,49	90,4%	-	113,75	1761,14	7,51	498,90	6,72	1,19	71,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/08/2021	14:00	316,69	90,5%	-	132,31	1735,09	7,59	534,96	5,01	1,20	71,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/08/2021	15:00	312,90	89,4%	-	136,76	1642,79	7,75	548,26	2,24	1,19	72,40	X		
17/08/2021	16:00	318,87	91,1%	-	158,80	1744,95	7,59	525,21	5,15	1,20	72,24		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/08/2021	17:00	316,51	90,4%	-	118,74	1706,43	7,62	538,02	2,86	1,20	72,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/08/2021	18:00	311,77	89,1%	-	79,56	1562,03	7,83	539,56	2,67	1,20	73,25	X		
17/08/2021	19:00	314,60	89,9%	-	56,41	1761,57	7,71	525,62	2,84	1,19	73,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/08/2021	20:00	313,54	89,6%	-	99,41	1791,59	7,79	536,18	2,67	1,19	72,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/08/2021	21:00	311,67	89,0%	-	105,36	1720,00	7,91	548,24	2,53	1,19	71,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/08/2021	22:00	310,28	88,7%	-	100,95	1782,92	8,00	547,25	2,49	1,20	71,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/08/2021	23:00	314,79	89,9%	-	85,95	1711,27	7,84	550,75	2,53	1,21	71,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6479,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
18/08/2021	00:00	321,29	91,8%	-	77,86	1687,99	7,61	544,13	3,07	1,21	71,66	X		
18/08/2021	01:00	318,36	91,0%	-	75,34	1671,44	7,71	561,35	2,71	1,22	71,56	X		
18/08/2021	02:00	307,70	87,9%	-	68,98	1866,65	8,19	595,75	2,85	1,21	71,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
18/08/2021	03:00	307,00	87,7%	-	53,44	1592,00	8,22	608,59	2,61	1,22	71,62	X		
18/08/2021	04:00	306,64	87,6%	-	46,88	1642,19	8,23	613,79	2,61	1,21	71,57	X		
18/08/2021	05:00	309,46	88,4%	-	52,48	1678,36	8,14	604,59	2,68	1,21	71,54	X		
18/08/2021	06:00	311,71	89,1%	-	58,71	1661,35	8,02	594,91	2,55	1,21	71,62	X		
18/08/2021	07:00	314,49	89,9%	-	71,97	1753,62	7,96	585,84	2,44	1,21	71,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
18/08/2021	08:00	313,05	89,4%	-	80,98	1661,35	8,00	586,66	2,54	1,21	71,54	X		
18/08/2021	09:00	313,37	89,5%	-	84,52	1683,69	7,92	575,07	2,87	1,21	71,70	X		
18/08/2021	10:00	312,85	89,4%	-	100,32	1723,63	7,83	560,94	2,76	1,21	71,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
18/08/2021	11:00	315,25	90,1%	-	100,73	1590,09	7,71	548,85	2,81	1,20	72,00	X		
18/08/2021	12:00	313,86	89,7%	-	111,80	1697,35	7,70	549,56	3,17	1,20	72,35	X		
18/08/2021	13:00	313,38	89,5%	-	100,02	1680,85	7,63	544,50	3,20	1,20	73,18	X		
18/08/2021	14:00	310,93	88,8%	-	65,97	1624,06	7,70	547,07	2,79	1,20	74,92	X		
18/08/2021	15:00	311,86	89,1%	-	58,43	1600,56	7,61	535,33	2,97	1,19	75,19	X		
18/08/2021	16:00	312,29	89,2%	-	65,59	1589,26	7,61	530,00	3,91	1,20	75,29	X		
18/08/2021	17:00	312,28	89,2%	-	81,92	1709,86	7,65	540,28	3,45	1,20	74,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
18/08/2021	18:00	311,75	89,1%	-	73,22	1611,44	7,71	550,58	2,82	1,20	74,72	X		
18/08/2021	19:00	312,91	89,4%	-	69,67	1646,86	7,72	556,81	2,74	1,20	74,61	X		
18/08/2021	20:00	312,34	89,2%	-	63,37	1656,16	7,77	566,42	3,14	1,20	74,64	X		
18/08/2021	21:00	314,87	90,0%	-	63,52	1635,17	7,70	554,16	2,87	1,20	74,60	X		
18/08/2021	22:00	316,89	90,5%	-	53,94	1657,95	7,67	548,72	3,90	1,20	74,43	X		
18/08/2021	23:00	315,21	90,1%	-	50,01	1635,80	7,71	552,15	3,00	1,21	73,87	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6584,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
19/08/2021	00:00	314,80	89,9%	-	63,76	1688,27	7,81	563,26	2,95	1,20	73,24	X		
19/08/2021	01:00	311,35	89,0%	-	68,68	1671,95	7,95	584,70	2,93	1,21	72,62	X		
19/08/2021	02:00	306,75	87,6%	-	65,79	1701,66	8,10	607,46	3,12	1,20	72,50		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
19/08/2021	03:00	305,93	87,4%	-	75,95	1672,71	8,12	614,87	3,08	1,21	72,16	X		
19/08/2021	04:00	308,42	88,1%	-	77,80	1677,30	7,99	609,95	3,03	1,20	72,08	X		
19/08/2021	05:00	310,96	88,8%	-	76,85	1628,36	7,81	596,43	3,10	1,20	72,42	X		
19/08/2021	06:00	313,28	89,5%	-	78,00	1680,55	7,69	575,40	2,96	1,21	72,80	X		
19/08/2021	07:00	308,55	88,2%	-	81,19	1685,04	7,92	593,48	2,81	1,21	72,76	X		
19/08/2021	08:00	309,49	88,4%	-	83,27	1690,17	7,84	568,15	2,82	1,21	72,97	X		
19/08/2021	09:00	314,45	89,8%	-	96,59	1623,88	7,60	531,58	3,07	1,21	73,01	X		
19/08/2021	10:00	315,26	90,1%	-	115,22	1732,03	7,46	514,60	3,67	1,20	72,88		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
19/08/2021	11:00	314,82	89,9%	-	105,50	1663,58	7,48	520,35	3,92	1,21	73,57	X		
19/08/2021	12:00	312,75	89,4%	-	104,51	1578,61	7,54	538,69	2,94	1,21	73,78	X		
19/08/2021	13:00	311,34	89,0%	-	100,15	1697,08	7,58	549,09	2,99	1,20	73,77	X		
19/08/2021	14:00	313,94	89,7%	-	105,33	1667,74	7,43	530,80	2,96	1,21	73,73	X		
19/08/2021	15:00	313,60	89,6%	-	106,40	1608,69	7,44	529,98	3,11	1,20	73,77	X		
19/08/2021	16:00	312,12	89,2%	-	83,91	1774,61	7,61	557,06	2,62	1,21	73,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
19/08/2021	17:00	310,49	88,7%	-	43,51	1825,57	7,75	572,87	1,41	1,21	73,48		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
19/08/2021	18:00	310,15	88,6%	-	41,41	1727,24	7,94	590,40	6,13	1,21	73,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
19/08/2021	19:00	307,23	87,8%	-	51,72	1716,09	8,44	621,16	9,16	1,21	73,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
19/08/2021	20:00	311,61	89,0%	-	54,07	1640,07	8,28	593,00	4,53	1,21	73,69	X		
19/08/2021	21:00	313,42	89,5%	-	48,74	1735,83	8,04	546,94	3,95	1,21	73,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
19/08/2021	22:00	314,45	89,8%	-	57,74	1710,63	8,03	544,09	3,78	1,21	73,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
19/08/2021	23:00	315,45	90,1%	-	50,67	1665,71	7,98	538,78	3,53	1,21	73,76	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6530,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
20/08/2021	00:00	315,11	90,0%	-	60,20	1652,06	8,11	554,84	3,71	1,22	73,27	X		
20/08/2021	01:00	313,23	89,5%	-	63,12	1606,70	8,18	557,19	3,46	1,22	73,14	X		
20/08/2021	02:00	316,78	90,5%	-	55,07	1765,79	8,06	547,42	3,42	1,22	73,33		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/08/2021	03:00	318,04	90,9%	-	49,14	1773,93	8,05	544,10	3,10	1,22	73,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/08/2021	04:00	319,07	91,2%	-	56,29	1787,27	8,05	538,33	3,44	1,21	72,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/08/2021	05:00	322,17	92,0%	-	53,58	1873,16	7,93	522,79	5,60	1,21	72,74		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/08/2021	06:00	320,22	91,5%	-	53,59	1913,82	8,10	540,38	3,26	1,22	72,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/08/2021	07:00	319,77	91,4%	-	50,46	2075,91	8,15	559,53	2,96	1,22	72,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/08/2021	08:00	317,62	90,7%	-	51,03	2285,66	8,26	570,25	2,82	1,22	72,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/08/2021	09:00	311,44	89,0%	-	54,03	2404,82	8,52	595,02	3,06	1,22	72,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/08/2021	10:00	309,30	88,4%	-	50,83	2553,99	8,37	563,36	3,18	1,19	72,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/08/2021	11:00	312,52	89,3%	-	65,05	2241,39	8,13	532,09	3,32	1,19	73,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/08/2021	12:00	317,21	90,6%	-	74,23	2433,98	8,12	525,14	3,23	1,20	73,15		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/08/2021	13:00	317,06	90,6%	-	57,09	2312,41	8,15	523,93	2,60	1,19	72,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/08/2021	14:00	315,78	90,2%	-	30,44	2507,34	8,34	538,89	1,51	1,19	72,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/08/2021	15:00	313,52	89,6%	-	29,86	2732,32	8,44	556,16	1,49	1,20	72,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/08/2021	16:00	316,80	90,5%	-	28,52	2694,62	8,14	529,54	3,77	1,19	72,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/08/2021	17:00	309,22	88,3%	-	48,64	3222,90	8,47	592,18	3,34	1,18	72,42		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
20/08/2021	18:00	280,60	80,2%	-	55,94	4098,60	8,79	614,59	3,60	1,09	71,96		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
20/08/2021	19:00	264,40	75,5%	-	49,72	4053,59	8,71	589,36	3,82	1,09	71,96		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
20/08/2021	20:00	267,01	76,3%	-	49,63	3736,81	8,53	575,27	4,02	1,09	71,96		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
20/08/2021	21:00	267,99	76,6%	-	48,90	3319,85	8,50	584,35	3,71	1,09	71,90		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
20/08/2021	22:00	269,59	77,0%	-	52,08	3152,83	8,48	580,01	3,54	1,11	71,87		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
20/08/2021	23:00	270,56	77,3%	-	50,78	3416,11	8,53	584,41	3,50	1,11	71,86		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	5757,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
21/08/2021	00:00	269,95	77,1%	-	47,13	3537,10	8,56	586,80	3,36	1,11	71,86		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
21/08/2021	01:00	269,85	77,1%	-	53,87	3488,40	8,59	591,72	3,47	1,12	71,95		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
21/08/2021	02:00	270,79	77,4%	-	92,59	3477,55	8,61	594,29	3,46	1,12	71,87		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
21/08/2021	03:00	271,56	77,6%	-	70,27	3424,62	8,56	595,46	3,66	1,13	71,80		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
21/08/2021	04:00	271,22	77,5%	-	62,65	3319,52	8,61	601,93	3,44	1,12	71,74		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
21/08/2021	05:00	270,77	77,4%	-	63,61	3435,66	8,63	608,31	3,60	1,13	71,72		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
21/08/2021	06:00	271,66	77,6%	-	59,93	3533,65	8,57	600,89	3,87	1,12	71,83		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
21/08/2021	07:00	268,82	76,8%	-	57,84	3643,01	8,57	606,42	3,75	1,11	71,74		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
21/08/2021	08:00	270,21	77,2%	-	55,63	3540,31	8,51	597,01	3,38	1,10	71,81		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
21/08/2021	09:00	270,48	77,3%	-	57,01	3349,49	8,49	595,84	3,86	1,11	71,86		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
21/08/2021	10:00	268,53	76,7%	-	49,09	3315,00	8,57	598,26	3,88	1,10	71,80		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
21/08/2021	11:00	268,78	76,8%	-	44,16	3219,58	8,52	590,79	3,58	1,11	71,80		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
21/08/2021	12:00	269,94	77,1%	-	48,78	3167,25	8,52	598,61	3,63	1,10	71,68		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
21/08/2021	13:00	273,88	78,3%	-	49,96	3151,37	8,37	580,42	3,80	1,10	71,73		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
21/08/2021	14:00	273,69	78,2%	-	45,92	3086,08	8,28	568,49	3,50	1,11	71,63		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
21/08/2021	15:00	273,92	78,3%	-	47,86	3365,92	8,29	569,57	3,64	1,10	71,54		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
21/08/2021	16:00	271,64	77,6%	-	45,22	3389,08	8,36	579,69	3,45	1,10	71,41		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
21/08/2021	17:00	272,85	78,0%	-	42,93	3155,76	8,28	574,09	3,45	1,11	71,57		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
21/08/2021	18:00	269,37	77,0%	-	43,76	3056,51	8,54	606,18	3,55	1,11	71,50		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
21/08/2021	19:00	269,34	77,0%	-	38,58	2654,29	8,60	591,04	3,34	1,13	71,61		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
21/08/2021	20:00	271,60	77,6%	-	40,04	2291,31	8,55	561,55	3,45	1,14	71,64		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
21/08/2021	21:00	273,84	78,2%	-	41,34	2006,32	8,47	554,26	3,45	1,15	71,73		X	Indisponibilidade da planta de beneficiamento de carvão.
21/08/2021	22:00	271,99	77,7%	-	40,63	1648,77	8,61	572,35	3,24	1,15	71,64	X		
21/08/2021	23:00	271,50	77,6%	-	39,48	1628,68	8,56	557,58	3,37	1,15	71,83	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6616,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
22/08/2021	00:00	289,16	82,6%	-	43,21	1513,68	8,15	552,80	4,53	1,19	71,92	X		
22/08/2021	01:00	309,86	88,5%	-	155,83	1693,96	8,11	582,35	3,80	1,18	72,10	X		
22/08/2021	02:00	311,34	89,0%	-	42,58	1592,38	8,05	566,56	5,16	1,18	72,52	X		
22/08/2021	03:00	314,62	89,9%	-	39,95	1646,41	7,89	553,26	5,99	1,18	72,24	X		
22/08/2021	04:00	312,51	89,3%	-	45,94	1431,61	7,98	567,03	4,42	1,19	71,96	X		
22/08/2021	05:00	312,39	89,3%	-	45,19	1617,68	7,98	568,03	3,80	1,18	71,84	X		
22/08/2021	06:00	309,67	88,5%	-	51,31	1734,57	8,07	578,16	3,65	1,18	71,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/08/2021	07:00	307,35	87,8%	-	54,73	1577,06	8,08	581,02	3,41	1,18	71,91	X		
22/08/2021	08:00	308,57	88,2%	-	53,66	1757,28	8,20	602,46	3,28	1,19	71,88		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/08/2021	09:00	310,99	88,9%	-	55,88	1586,29	8,19	610,50	3,48	1,19	71,87	X		
22/08/2021	10:00	312,64	89,3%	-	77,17	1614,15	7,97	585,31	4,46	1,18	71,91	X		
22/08/2021	11:00	312,39	89,3%	-	90,24	1729,95	7,96	590,85	5,45	1,18	71,88		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/08/2021	12:00	313,08	89,5%	-	99,85	1767,73	7,99	574,99	3,74	1,19	71,91		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/08/2021	13:00	312,43	89,3%	-	103,75	1684,97	8,10	593,85	3,36	1,20	71,84	X		
22/08/2021	14:00	313,25	89,5%	-	108,05	1783,25	8,09	596,67	3,53	1,21	71,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/08/2021	15:00	313,49	89,6%	-	106,92	1605,20	8,16	600,88	3,35	1,21	71,83	X		
22/08/2021	16:00	310,55	88,7%	-	109,17	1603,08	8,31	627,10	3,12	1,21	71,75	X		
22/08/2021	17:00	312,31	89,2%	-	104,94	1657,02	8,28	630,19	3,35	1,21	72,02	X		
22/08/2021	18:00	310,98	88,9%	-	98,52	1574,22	8,34	631,40	3,25	1,21	72,23	X		
22/08/2021	19:00	312,65	89,3%	-	85,26	1656,85	8,26	619,84	3,29	1,21	72,65	X		
22/08/2021	20:00	316,88	90,5%	-	85,55	1756,44	8,07	588,54	3,23	1,21	72,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/08/2021	21:00	315,70	90,2%	-	83,76	1813,31	8,20	597,57	3,21	1,21	72,34		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/08/2021	22:00	312,93	89,4%	-	75,29	1697,45	8,35	605,29	3,07	1,21	71,99	X		
22/08/2021	23:00	312,20	89,2%	-	61,93	1774,78	8,39	611,63	3,24	1,21	72,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6603,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
23/08/2021	00:00	311,04	88,9%	-	51,41	1696,82	8,26	567,79	2,93	1,16	71,36	X		
23/08/2021	01:00	311,86	89,1%	-	54,81	1642,87	8,21	566,33	2,92	1,17	71,04	X		
23/08/2021	02:00	311,12	88,9%	-	50,44	1653,48	8,31	576,70	3,09	1,17	70,98	X		
23/08/2021	03:00	311,95	89,1%	-	48,87	1690,44	8,24	569,19	3,12	1,17	71,04	X		
23/08/2021	04:00	314,90	90,0%	-	48,19	1696,03	8,11	553,44	3,58	1,17	71,15	X		
23/08/2021	05:00	316,24	90,4%	-	47,71	1683,31	8,06	548,82	3,07	1,17	71,17	X		
23/08/2021	06:00	314,13	89,8%	-	48,05	1742,45	8,11	559,00	3,17	1,16	71,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
23/08/2021	07:00	314,88	90,0%	-	46,45	1585,40	8,02	548,00	2,90	1,16	71,19	X		
23/08/2021	08:00	314,20	89,8%	-	45,13	1738,30	8,08	563,80	3,11	1,16	71,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
23/08/2021	09:00	315,50	90,1%	-	43,08	1685,61	8,02	573,71	3,71	1,17	71,25	X		
23/08/2021	10:00	311,39	89,0%	-	40,57	1695,48	8,16	598,83	3,13	1,16	71,15	X		
23/08/2021	11:00	307,51	87,9%	-	36,63	1488,69	8,05	592,77	3,38	1,16	71,33	X		
23/08/2021	12:00	305,80	87,4%	-	43,33	1677,69	8,18	610,87	3,06	1,16	71,01	X		
23/08/2021	13:00	309,89	88,5%	-	39,04	1751,63	8,14	581,86	2,88	1,16	71,27		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
23/08/2021	14:00	310,83	88,8%	-	39,35	1729,32	8,04	576,82	3,38	1,16	71,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
23/08/2021	15:00	313,04	89,4%	-	42,67	1744,83	8,13	599,29	3,64	1,18	71,43		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
23/08/2021	16:00	317,28	90,7%	-	40,98	1629,34	8,06	568,78	3,04	1,19	71,35	X		
23/08/2021	17:00	316,66	90,5%	-	40,22	1657,55	8,18	583,53	3,05	1,20	71,28	X		
23/08/2021	18:00	316,79	90,5%	-	39,34	1753,73	8,14	589,31	2,92	1,19	71,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
23/08/2021	19:00	312,21	89,2%	-	41,86	1684,89	8,23	610,60	2,95	1,18	71,73	X		
23/08/2021	20:00	310,29	88,7%	-	40,88	1618,82	8,30	618,48	3,12	1,18	71,75	X		
23/08/2021	21:00	312,52	89,3%	-	36,32	1663,97	7,97	575,76	3,84	1,15	71,83	X		
23/08/2021	22:00	309,54	88,4%	-	34,44	1767,12	8,13	596,41	3,03	1,16	71,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
23/08/2021	23:00	315,94	90,3%	-	33,55	1588,65	7,83	551,70	2,93	1,16	71,57	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6587,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
24/08/2021	00:00	312,43	89,3%	-	51,32	1652,76	8,19	538,11	3,74	1,19	72,39	X		
24/08/2021	01:00	316,27	90,4%	-	54,33	1607,94	8,06	523,52	3,68	1,19	72,36	X		
24/08/2021	02:00	315,82	90,2%	-	52,92	1582,79	7,98	514,39	3,87	1,19	72,31	X		
24/08/2021	03:00	314,62	89,9%	-	58,61	1616,30	7,94	506,64	3,77	1,19	72,22	X		
24/08/2021	04:00	308,01	88,0%	-	58,29	1676,83	8,20	516,51	4,42	1,19	72,17	X		
24/08/2021	05:00	308,50	88,1%	-	55,61	1589,10	8,18	518,15	3,68	1,19	72,37	X		
24/08/2021	06:00	310,38	88,7%	-	63,54	1624,69	8,07	512,03	4,16	1,18	72,45	X		
24/08/2021	07:00	315,58	90,2%	-	70,95	1695,41	7,79	503,13	6,51	1,19	72,55	X		
24/08/2021	08:00	309,17	88,3%	-	79,78	1562,67	8,10	516,96	3,63	1,19	72,79	X		
24/08/2021	09:00	305,81	87,4%	-	78,75	1717,79	8,25	529,74	3,86	1,19	72,97		X	
24/08/2021	10:00	310,00	88,6%	-	84,84	1657,01	8,09	513,63	3,49	1,19	72,65	X		
24/08/2021	11:00	312,99	89,4%	-	80,46	1645,16	7,99	516,14	3,52	1,19	72,37	X		
24/08/2021	12:00	308,70	88,2%	-	84,67	1602,82	8,23	539,24	3,61	1,19	72,20	X		
24/08/2021	13:00	309,04	88,3%	-	78,78	1670,35	8,19	538,77	3,76	1,19	72,51	X		
24/08/2021	14:00	309,18	88,3%	-	82,14	1601,46	8,17	540,07	3,60	1,19	72,60	X		
24/08/2021	15:00	307,42	87,8%	-	78,11	1631,40	8,18	541,57	3,48	1,19	72,59	X		
24/08/2021	16:00	308,57	88,2%	-	69,86	1621,66	8,17	545,05	3,68	1,19	72,31	X		
24/08/2021	17:00	306,66	87,6%	-	68,78	1712,95	8,25	563,96	3,80	1,19	72,29		X	
24/08/2021	18:00	308,23	88,1%	-	69,90	1674,36	8,20	555,82	3,96	1,19	72,31	X		
24/08/2021	19:00	312,54	89,3%	-	75,89	1681,98	8,06	544,11	3,90	1,20	72,28	X		
24/08/2021	20:00	316,93	90,6%	-	75,47	1739,05	7,94	529,68	8,03	1,21	72,25		X	
24/08/2021	21:00	319,17	91,2%	-	75,14	1645,41	8,02	543,61	4,25	1,23	72,27	X		
24/08/2021	22:00	319,29	91,2%	-	90,97	1748,42	8,06	541,04	4,48	1,24	72,17		X	
24/08/2021	23:00	319,53	91,3%	-	89,06	1581,22	8,08	543,22	3,90	1,24	72,17	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6435,14 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
25/08/2021	00:00	320,20	91,5%	-	33,11	1630,35	7,68	534,16	4,05	1,16	71,52	X		
25/08/2021	01:00	318,32	90,9%	-	32,31	1716,25	7,88	557,25	3,35	1,17	71,36		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
25/08/2021	02:00	314,35	89,8%	-	37,66	1637,18	8,16	589,15	2,96	1,17	71,51	X		
25/08/2021	03:00	313,37	89,5%	-	40,35	1586,95	8,16	593,12	2,83	1,17	71,40	X		
25/08/2021	04:00	311,78	89,1%	-	39,10	1675,80	8,14	586,92	3,10	1,17	71,50	X		
25/08/2021	05:00	313,61	89,6%	-	35,99	1683,88	7,98	565,46	2,89	1,16	71,54	X		
25/08/2021	06:00	316,02	90,3%	-	33,27	1643,71	7,87	548,21	3,20	1,17	71,51	X		
25/08/2021	07:00	314,77	89,9%	-	34,27	1654,45	7,96	569,07	2,82	1,18	71,47	X		
25/08/2021	08:00	316,34	90,4%	-	36,72	1759,22	8,05	584,44	2,88	1,19	71,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
25/08/2021	09:00	310,30	88,7%	-	39,43	1630,52	8,29	600,51	2,82	1,19	71,76	X		
25/08/2021	10:00	311,18	88,9%	-	43,74	1649,27	8,26	581,73	3,12	1,19	72,17	X		
25/08/2021	11:00	310,36	88,7%	-	41,90	1598,82	8,16	567,56	2,96	1,18	72,56	X		
25/08/2021	12:00	317,09	90,6%	-	44,31	1705,61	7,92	547,61	2,90	1,18	72,97		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
25/08/2021	13:00	318,94	91,1%	-	44,18	1747,92	7,90	550,92	2,85	1,18	72,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
25/08/2021	14:00	319,47	91,3%	-	44,37	1736,12	7,94	559,41	2,81	1,18	72,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
25/08/2021	15:00	320,82	91,7%	-	46,24	1620,81	7,92	562,47	2,87	1,18	72,47	X		
25/08/2021	16:00	323,15	92,3%	-	45,36	1779,42	7,82	544,95	3,02	1,19	72,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
25/08/2021	17:00	319,86	91,4%	-	45,43	1881,86	8,01	569,62	2,93	1,19	72,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
25/08/2021	18:00	312,47	89,3%	-	49,33	1701,54	8,36	596,10	2,95	1,19	71,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
25/08/2021	19:00	311,52	89,0%	-	49,08	1705,54	8,35	590,80	2,90	1,18	71,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
25/08/2021	20:00	313,91	89,7%	-	48,33	1583,36	8,25	576,27	2,91	1,18	71,60	X		
25/08/2021	21:00	314,56	89,9%	-	50,76	1612,12	8,17	566,13	2,88	1,17	71,68	X		
25/08/2021	22:00	314,56	89,9%	-	51,32	1598,45	8,19	569,88	2,73	1,17	71,57	X		
25/08/2021	23:00	313,84	89,7%	-	48,19	1631,06	8,16	559,27	2,67	1,16	71,56	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6423,78 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
26/08/2021	00:00	316,40	90,4%	-	42,77	1674,45	8,05	549,70	2,73	1,16	71,59	X		
26/08/2021	01:00	314,19	89,8%	-	43,87	1565,27	8,18	568,72	2,84	1,16	71,77	X		
26/08/2021	02:00	315,13	90,0%	-	45,25	1595,16	8,14	557,31	2,81	1,17	71,80	X		
26/08/2021	03:00	315,42	90,1%	-	46,94	1705,80	8,11	557,88	2,95	1,16	71,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
26/08/2021	04:00	315,94	90,3%	-	46,85	1655,27	8,05	551,86	2,89	1,17	72,02	X		
26/08/2021	05:00	315,43	90,1%	-	48,32	1716,22	8,13	559,49	2,85	1,17	71,95		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
26/08/2021	06:00	315,71	90,2%	-	48,94	1701,03	8,12	554,10	2,99	1,16	72,06		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
26/08/2021	07:00	313,25	89,5%	-	49,10	1596,00	8,24	569,28	2,91	1,16	71,95	X		
26/08/2021	08:00	314,48	89,9%	-	48,07	1630,38	8,13	551,93	2,97	1,16	71,96	X		
26/08/2021	09:00	314,43	89,8%	-	48,01	1575,58	8,14	551,21	3,21	1,16	71,94	X		
26/08/2021	10:00	314,99	90,0%	-	55,03	1658,98	8,05	535,74	3,30	1,16	71,84	X		
26/08/2021	11:00	316,37	90,4%	-	43,23	1759,44	8,05	540,05	3,06	1,16	71,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
26/08/2021	12:00	315,62	90,2%	-	42,90	1855,87	8,06	544,47	3,07	1,16	71,66		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
26/08/2021	13:00	314,74	89,9%	-	46,13	1540,90	8,08	542,88	3,05	1,16	71,84	X		
26/08/2021	14:00	314,94	90,0%	-	46,35	1631,54	8,07	540,61	2,96	1,16	71,86	X		
26/08/2021	15:00	314,38	89,8%	-	45,25	1546,99	8,12	546,94	3,16	1,16	71,58	X		
26/08/2021	16:00	313,33	89,5%	-	43,69	1669,54	8,19	551,67	2,97	1,16	71,45	X		
26/08/2021	17:00	313,66	89,6%	-	42,30	1747,40	8,17	549,99	3,02	1,16	71,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
26/08/2021	18:00	313,81	89,7%	-	42,66	1579,03	8,22	557,95	3,01	1,16	71,38	X		
26/08/2021	19:00	314,01	89,7%	-	44,65	1663,07	8,23	564,30	3,13	1,16	71,48	X		
26/08/2021	20:00	314,72	89,9%	-	46,92	1534,02	8,23	562,81	2,92	1,16	71,43	X		
26/08/2021	21:00	317,90	90,8%	-	46,52	1650,49	8,12	547,90	2,93	1,16	71,36	X		
26/08/2021	22:00	315,89	90,3%	-	45,43	1847,39	8,19	561,52	2,85	1,16	71,24		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
26/08/2021	23:00	312,68	89,3%	-	49,31	1698,00	8,38	589,41	3,05	1,16	71,30	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6386,14 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
27/08/2021	00:00	313,07	89,4%	-	50,05	1606,69	8,42	591,52	3,06	1,17	71,31	X		
27/08/2021	01:00	312,01	89,1%	-	48,83	1675,45	8,25	556,50	2,97	1,16	71,67	X		
27/08/2021	02:00	313,72	89,6%	-	40,25	1674,48	7,99	524,01	2,80	1,13	71,72	X		
27/08/2021	03:00	313,31	89,5%	-	40,06	1636,20	7,98	527,16	2,83	1,13	71,82	X		
27/08/2021	04:00	314,96	90,0%	-	42,41	1639,24	7,91	514,57	2,92	1,13	71,99	X		
27/08/2021	05:00	311,69	89,1%	-	43,58	1668,65	8,00	530,75	2,81	1,14	71,90	X		
27/08/2021	06:00	311,58	89,0%	-	45,73	1714,62	8,05	531,09	2,74	1,14	71,65		X	
27/08/2021	07:00	313,89	89,7%	-	46,75	1511,16	7,99	525,20	2,84	1,14	71,72	X		
27/08/2021	08:00	314,27	89,8%	-	47,46	1531,65	7,97	523,22	2,86	1,14	71,97	X		
27/08/2021	09:00	312,42	89,3%	-	46,99	1520,53	8,00	530,72	2,92	1,14	72,21	X		
27/08/2021	10:00	310,60	88,7%	-	44,37	1470,72	7,96	522,81	3,09	1,13	72,31	X		
27/08/2021	11:00	314,41	89,8%	-	56,98	1620,02	7,83	519,71	2,87	1,15	73,00	X		
27/08/2021	12:00	313,71	89,6%	-	83,23	1894,19	7,97	537,04	2,88	1,15	73,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
27/08/2021	13:00	315,01	90,0%	-	72,68	1646,92	7,97	532,39	3,04	1,15	73,21	X		
27/08/2021	14:00	315,96	90,3%	-	69,85	1692,08	7,94	530,27	2,95	1,15	72,80	X		
27/08/2021	15:00	317,02	90,6%	-	66,35	1701,67	7,93	531,01	3,97	1,15	72,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
27/08/2021	16:00	315,86	90,2%	-	60,05	1727,64	8,16	559,51	2,99	1,17	72,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
27/08/2021	17:00	311,04	88,9%	-	64,80	1722,97	8,41	595,30	2,94	1,17	72,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
27/08/2021	18:00	309,06	88,3%	-	61,11	1811,12	8,55	613,93	3,09	1,18	72,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
27/08/2021	19:00	302,38	86,4%	-	64,31	1784,59	8,84	662,38	2,97	1,18	72,13		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
27/08/2021	20:00	314,85	90,0%	-	60,65	1604,50	8,34	604,29	2,94	1,18	72,33	X		
27/08/2021	21:00	315,83	90,2%	-	63,39	1791,72	8,37	603,92	2,98	1,19	72,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
27/08/2021	22:00	312,63	89,3%	-	62,63	1628,10	8,47	614,42	2,97	1,19	72,37	X		
27/08/2021	23:00	313,86	89,7%	-	61,52	1630,26	8,42	602,40	2,84	1,19	72,31	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6414,26 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
28/08/2021	00:00	316,13	90,3%	-	60,08	1771,57	8,34	587,45	2,89	1,19	72,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
28/08/2021	01:00	317,39	90,7%	-	63,54	1578,77	8,30	580,25	2,81	1,19	72,38	X		
28/08/2021	02:00	317,21	90,6%	-	59,86	1614,36	8,34	581,91	2,83	1,18	72,35	X		
28/08/2021	03:00	318,81	91,1%	-	57,79	1559,52	8,24	570,73	2,69	1,18	72,34	X		
28/08/2021	04:00	318,49	91,0%	-	57,99	1657,33	8,22	568,18	2,68	1,19	72,36	X		
28/08/2021	05:00	317,22	90,6%	-	59,23	1752,38	8,25	564,73	2,78	1,19	72,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
28/08/2021	06:00	314,54	89,9%	-	64,52	1646,02	8,36	564,14	2,75	1,19	72,40	X		
28/08/2021	07:00	315,05	90,0%	-	62,41	1682,52	8,41	570,58	2,94	1,19	72,32	X		
28/08/2021	08:00	315,36	90,1%	-	64,55	1496,00	8,37	556,46	2,79	1,19	72,51	X		
28/08/2021	09:00	314,86	90,0%	-	67,61	1621,00	8,23	529,99	2,98	1,18	73,08	X		
28/08/2021	10:00	313,15	89,5%	-	68,20	1693,36	8,24	526,30	2,98	1,18	74,55	X		
28/08/2021	11:00	312,17	89,2%	-	74,40	1656,24	8,22	523,21	2,79	1,18	75,03	X		
28/08/2021	12:00	308,59	88,2%	-	83,49	1665,21	8,31	543,17	2,79	1,17	75,15	X		
28/08/2021	13:00	308,56	88,2%	-	78,99	1674,43	8,31	552,20	2,91	1,18	74,15	X		
28/08/2021	14:00	310,80	88,8%	-	69,66	1623,24	8,16	532,37	2,97	1,17	73,78	X		
28/08/2021	15:00	310,54	88,7%	-	66,19	1663,58	8,18	533,21	3,00	1,17	73,58	X		
28/08/2021	16:00	310,75	88,8%	-	64,37	1788,56	8,18	534,68	2,84	1,17	73,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
28/08/2021	17:00	310,62	88,7%	-	69,29	1750,93	8,20	544,55	2,90	1,17	74,08		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
28/08/2021	18:00	310,95	88,8%	-	66,13	1508,71	8,13	562,11	2,77	1,17	73,26	X		
28/08/2021	19:00	319,24	91,2%	-	53,54	1730,43	7,71	520,41	2,69	1,17	72,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
28/08/2021	20:00	317,42	90,7%	-	56,96	1811,68	7,87	542,56	2,62	1,17	72,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
28/08/2021	21:00	315,89	90,3%	-	60,17	1729,64	7,96	554,83	2,65	1,17	72,34		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
28/08/2021	22:00	316,11	90,3%	-	59,43	1587,06	7,95	554,18	2,73	1,17	72,29	X		
28/08/2021	23:00	316,33	90,4%	-	55,82	1569,27	8,00	556,59	2,66	1,17	72,19	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6364,16 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
29/08/2021	00:00	317,44	90,7%	-	51,95	1645,98	7,98	553,82	2,64	1,17	71,85	X		
29/08/2021	01:00	316,26	90,4%	-	52,34	1715,61	7,99	556,06	2,63	1,17	71,92		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
29/08/2021	02:00	316,67	90,5%	-	54,40	1568,61	7,98	551,91	2,69	1,18	71,96	X		
29/08/2021	03:00	315,59	90,2%	-	54,52	1577,61	8,00	560,91	2,71	1,17	72,05	X		
29/08/2021	04:00	314,93	90,0%	-	55,27	1471,80	8,02	568,68	2,64	1,17	72,14	X		
29/08/2021	05:00	314,97	90,0%	-	55,88	1368,42	7,99	563,50	2,55	1,17	72,11	X		
29/08/2021	06:00	312,72	89,3%	-	54,68	1374,31	8,09	580,59	2,64	1,17	72,42	X		
29/08/2021	07:00	312,80	89,4%	-	57,31	1387,74	8,12	586,21	2,75	1,16	72,84	X		
29/08/2021	08:00	311,42	89,0%	-	62,21	1452,20	8,10	583,27	2,55	1,16	73,38	X		
29/08/2021	09:00	311,15	88,9%	-	68,25	1517,64	8,02	571,49	2,95	1,16	74,61	X		
29/08/2021	10:00	313,36	89,5%	-	70,29	1515,73	7,89	547,74	2,96	1,16	75,74	X		
29/08/2021	11:00	313,97	89,7%	-	76,69	1453,88	7,82	541,61	2,74	1,15	76,45	X		
29/08/2021	12:00	312,44	89,3%	-	92,59	1415,84	7,92	562,74	2,76	1,16	76,95	X		
29/08/2021	13:00	309,41	88,4%	-	92,44	1428,55	7,95	568,05	2,74	1,16	77,04	X		
29/08/2021	14:00	309,97	88,6%	-	91,95	1403,78	7,92	566,02	2,78	1,16	77,02	X		
29/08/2021	15:00	309,19	88,3%	-	96,27	1502,23	7,97	572,70	2,94	1,16	77,03	X		
29/08/2021	16:00	308,16	88,0%	-	96,59	1399,92	7,99	578,48	2,89	1,16	76,97	X		
29/08/2021	17:00	308,77	88,2%	-	91,41	1426,93	7,96	574,91	2,89	1,16	76,41	X		
29/08/2021	18:00	308,75	88,2%	-	86,93	1543,51	7,98	570,32	2,95	1,16	76,23	X		
29/08/2021	19:00	308,17	88,0%	-	83,07	1708,08	8,00	581,45	3,09	1,17	76,08		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
29/08/2021	20:00	308,28	88,1%	-	85,56	1719,36	7,98	579,76	2,91	1,17	76,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
29/08/2021	21:00	311,95	89,1%	-	80,43	1787,99	7,90	565,17	3,86	1,17	75,83		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
29/08/2021	22:00	310,50	88,7%	-	78,95	2004,58	7,97	579,28	3,17	1,17	75,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
29/08/2021	23:00	310,39	88,7%	-	78,58	1701,05	8,01	587,04	3,27	1,17	74,64		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6334,74 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
30/08/2021	00:00	312,07	89,2%	-	76,51	1627,10	7,96	582,33	3,44	1,17	74,50	X		
30/08/2021	01:00	313,06	89,4%	-	73,20	1640,42	8,09	582,98	3,27	1,19	74,59	X		
30/08/2021	02:00	310,81	88,8%	-	70,90	1604,71	8,28	593,86	3,57	1,19	74,26	X		
30/08/2021	03:00	310,84	88,8%	-	67,75	1658,26	8,24	588,72	3,17	1,18	74,13	X		
30/08/2021	04:00	311,62	89,0%	-	64,96	1722,81	8,21	587,17	3,18	1,18	73,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
30/08/2021	05:00	311,09	88,9%	-	67,58	1741,78	8,18	583,74	3,07	1,18	73,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
30/08/2021	06:00	312,39	89,3%	-	84,31	1763,55	7,89	555,61	2,97	1,16	73,55		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
30/08/2021	07:00	313,51	89,6%	-	136,59	1513,35	7,84	552,38	3,12	1,17	72,88	X		
30/08/2021	08:00	313,18	89,5%	-	181,30	1721,62	7,87	559,48	3,22	1,17	72,34		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
30/08/2021	09:00	312,09	89,2%	-	234,67	1619,44	7,91	563,78	3,17	1,18	72,18	X		
30/08/2021	10:00	309,38	88,4%	-	243,80	1701,37	7,93	560,80	3,26	1,18	72,14		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
30/08/2021	11:00	309,00	88,3%	-	166,02	1704,75	8,00	566,60	2,96	1,17	72,24		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
30/08/2021	12:00	309,57	88,4%	-	149,34	1668,95	7,95	560,74	2,95	1,16	72,47	X		
30/08/2021	13:00	308,49	88,1%	-	126,65	1592,08	7,98	562,63	3,03	1,16	72,89	X		
30/08/2021	14:00	311,89	89,1%	-	120,27	1670,08	7,80	535,79	2,99	1,16	72,92	X		
30/08/2021	15:00	312,70	89,3%	-	119,53	1751,04	7,85	535,37	3,02	1,16	72,74		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
30/08/2021	16:00	306,78	87,7%	-	112,59	1647,93	8,11	570,60	2,93	1,17	72,35	X		
30/08/2021	17:00	307,84	88,0%	-	114,15	1708,26	8,06	574,76	2,99	1,17	72,22		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
30/08/2021	18:00	309,67	88,5%	-	115,93	1718,42	8,03	567,49	3,08	1,16	72,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
30/08/2021	19:00	309,72	88,5%	-	101,78	1709,07	8,06	574,42	2,95	1,17	72,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
30/08/2021	20:00	305,14	87,2%	-	103,06	1699,85	8,20	602,74	2,99	1,17	71,90	X		
30/08/2021	21:00	305,50	87,3%	-	86,72	1678,08	8,18	603,65	3,08	1,17	71,99	X		
30/08/2021	22:00	313,21	89,5%	-	80,10	1587,76	7,90	576,67	3,27	1,17	72,08	X		
30/08/2021	23:00	313,09	89,5%	-	85,65	1609,19	7,92	580,85	3,05	1,17	72,06	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	7501,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
31/08/2021	00:00	317,40	90,7%	-	87,80	1666,36	7,74	556,43	5,40	1,17	72,00	X		
31/08/2021	01:00	315,66	90,2%	-	94,70	1850,93	7,83	569,26	3,80	1,17	72,07		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
31/08/2021	02:00	310,34	88,7%	-	85,79	1561,99	8,16	621,05	3,18	1,18	71,92	X		
31/08/2021	03:00	314,21	89,8%	-	75,66	1526,81	7,99	611,71	3,19	1,18	72,02	X		
31/08/2021	04:00	314,38	89,8%	-	70,40	1523,63	7,98	608,13	3,14	1,18	72,01	X		
31/08/2021	05:00	313,06	89,4%	-	69,28	1881,00	8,07	629,02	2,91	1,19	71,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
31/08/2021	06:00	309,06	88,3%	-	68,80	1823,56	8,26	661,81	3,12	1,19	71,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
31/08/2021	07:00	309,31	88,4%	-	66,79	1685,69	8,22	661,72	3,17	1,19	71,99	X		
31/08/2021	08:00	309,92	88,5%	-	62,86	1576,87	8,13	659,60	3,25	1,19	72,27	X		
31/08/2021	09:00	304,38	87,0%	-	69,92	1667,97	8,31	680,62	3,19	1,18	72,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
31/08/2021	10:00	305,57	87,3%	-	88,36	1720,29	8,19	637,39	3,64	1,18	72,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
31/08/2021	11:00	306,25	87,5%	-	108,02	1975,85	7,97	616,11	3,92	1,17	74,41		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
31/08/2021	12:00	304,21	86,9%	-	80,52	1665,18	8,16	650,77	3,35	1,17	75,57	X		
31/08/2021	13:00	308,49	88,1%	-	68,36	1632,63	7,97	621,87	3,44	1,16	75,55	X		
31/08/2021	14:00	310,56	88,7%	-	67,67	1610,14	7,86	602,22	4,53	1,16	75,57	X		
31/08/2021	15:00	314,17	89,8%	-	57,69	1810,97	7,73	577,18	4,11	1,16	75,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
31/08/2021	16:00	306,37	87,5%	-	64,11	1782,68	8,10	607,64	3,18	1,17	74,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
31/08/2021	17:00	308,58	88,2%	-	63,49	1624,29	8,12	625,74	3,44	1,18	73,72	X		
31/08/2021	18:00	310,29	88,7%	-	62,55	1637,70	8,20	633,44	3,09	1,19	73,57	X		
31/08/2021	19:00	309,37	88,4%	-	62,40	1631,83	8,13	631,17	3,23	1,19	73,62	X		
31/08/2021	20:00	305,77	87,4%	-	60,34	1698,67	8,35	636,96	3,17	1,19	73,42	X		
31/08/2021	21:00	308,81	88,2%	-	58,28	1646,07	8,23	618,93	3,05	1,19	73,06	X		
31/08/2021	22:00	305,86	87,4%	-	60,35	1603,54	8,31	643,45	3,15	1,18	72,73	X		
31/08/2021	23:00	313,56	89,6%	-	54,15	1634,90	7,94	599,02	3,05	1,18	72,79	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6429,03 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
01/09/2021	00:00	309,38	88,4%	-	243,80	1701,37	7,93	560,80	3,26	1,18	72,14		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
01/09/2021	01:00	309,00	88,3%	-	166,02	1704,75	8,00	566,60	2,96	1,17	72,24		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
01/09/2021	02:00	309,57	88,4%	-	149,34	1668,95	7,95	560,74	2,95	1,16	72,47	X		
01/09/2021	03:00	308,49	88,1%	-	126,65	1592,08	7,98	562,63	3,03	1,16	72,89	X		
01/09/2021	04:00	311,89	89,1%	-	120,27	1670,08	7,80	535,79	2,99	1,16	72,92	X		
01/09/2021	05:00	312,70	89,3%	-	119,53	1751,04	7,85	535,37	3,02	1,16	72,74		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
01/09/2021	06:00	306,78	87,7%	-	112,59	1647,93	8,11	570,60	2,93	1,17	72,35	X		
01/09/2021	07:00	307,84	88,0%	-	114,15	1708,26	8,06	574,76	2,99	1,17	72,22		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
01/09/2021	08:00	309,67	88,5%	-	115,93	1718,42	8,03	567,49	3,08	1,16	72,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
01/09/2021	09:00	309,72	88,5%	-	101,78	1709,07	8,06	574,42	2,95	1,17	72,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
01/09/2021	10:00	305,14	87,2%	-	103,06	1699,85	8,20	602,74	2,99	1,17	71,90	X		
01/09/2021	11:00	305,50	87,3%	-	86,72	1678,08	8,18	603,65	3,08	1,17	71,99	X		
01/09/2021	12:00	313,21	89,5%	-	80,10	1587,76	7,90	576,67	3,27	1,17	72,08	X		
01/09/2021	13:00	313,09	89,5%	-	85,65	1609,19	7,92	580,85	3,05	1,17	72,06	X		
01/09/2021	14:00	317,40	90,7%	-	87,80	1666,36	7,74	556,43	5,40	1,17	72,00	X		
01/09/2021	15:00	315,66	90,2%	-	94,70	1850,93	7,83	569,26	3,80	1,17	72,07		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
01/09/2021	16:00	310,34	88,7%	-	85,79	1561,99	8,16	621,05	3,18	1,18	71,92	X		
01/09/2021	17:00	314,21	89,8%	-	75,66	1526,81	7,99	611,71	3,19	1,18	72,02	X		
01/09/2021	18:00	314,38	89,8%	-	70,40	1523,63	7,98	608,13	3,14	1,18	72,01	X		
01/09/2021	19:00	313,06	89,4%	-	69,28	1881,00	8,07	629,02	2,91	1,19	71,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
01/09/2021	20:00	309,06	88,3%	-	68,80	1823,56	8,26	661,81	3,12	1,19	71,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
01/09/2021	21:00	309,31	88,4%	-	66,79	1685,69	8,22	661,72	3,17	1,19	71,99	X		
01/09/2021	22:00	309,92	88,5%	-	62,86	1576,87	8,13	659,60	3,25	1,19	72,27	X		
01/09/2021	23:00	304,38	87,0%	-	69,92	1667,97	8,31	680,62	3,19	1,18	72,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6392,31 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
02/09/2021	00:00	316,76	90,5%	-	94,99	1439,03	8,02	561,12	3,39	1,18	75,19	X		
02/09/2021	01:00	311,88	89,1%	-	91,08	1679,15	8,25	594,77	3,31	1,18	75,09	X		
02/09/2021	02:00	310,71	88,8%	-	92,19	1566,02	8,29	591,09	3,22	1,18	75,10	X		
02/09/2021	03:00	311,29	88,9%	-	88,24	1669,69	8,21	580,07	3,24	1,17	75,09	X		
02/09/2021	04:00	311,77	89,1%	-	87,05	1605,27	8,18	569,70	3,09	1,17	74,86	X		
02/09/2021	05:00	310,39	88,7%	-	87,03	1642,09	8,12	567,10	3,10	1,16	74,57	X		
02/09/2021	06:00	312,13	89,2%	-	89,30	1694,52	8,03	559,11	3,23	1,17	74,22	X		
02/09/2021	07:00	313,05	89,4%	-	86,58	1576,17	7,95	549,97	3,21	1,17	73,99	X		
02/09/2021	08:00	317,23	90,6%	-	91,95	1420,47	7,81	529,00	3,01	1,17	74,10	X		
02/09/2021	09:00	314,51	89,9%	-	94,84	1472,17	7,95	545,26	3,05	1,17	74,70	X		
02/09/2021	10:00	310,50	88,7%	-	98,96	1595,07	8,08	561,61	3,15	1,16	74,73	X		
02/09/2021	11:00	311,05	88,9%	-	97,49	1709,98	8,06	562,20	2,91	1,16	74,74		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
02/09/2021	12:00	312,28	89,2%	-	104,84	1686,89	7,99	556,23	3,05	1,17	74,55	X		
02/09/2021	13:00	312,67	89,3%	-	116,64	1717,83	7,91	546,85	3,05	1,16	74,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
02/09/2021	14:00	310,57	88,7%	-	127,69	1678,13	7,91	545,90	3,02	1,16	74,17	X		
02/09/2021	15:00	314,32	89,8%	-	134,61	1429,62	7,81	533,39	2,93	1,17	73,80	X		
02/09/2021	16:00	315,73	90,2%	-	136,79	1649,59	7,79	534,75	3,15	1,17	73,56	X		
02/09/2021	17:00	314,01	89,7%	-	128,19	1728,18	8,01	563,63	3,12	1,17	73,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
02/09/2021	18:00	312,27	89,2%	-	104,96	1543,81	8,11	572,05	3,19	1,18	73,48	X		
02/09/2021	19:00	317,03	90,6%	-	95,20	1587,76	7,88	551,15	3,00	1,18	73,62	X		
02/09/2021	20:00	315,14	90,0%	-	98,02	1659,47	7,93	555,68	3,06	1,18	73,60	X		
02/09/2021	21:00	313,61	89,6%	-	102,37	1744,50	7,95	564,84	3,33	1,18	73,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
02/09/2021	22:00	315,81	90,2%	-	86,63	1674,31	8,02	569,08	3,23	1,18	73,50	X		
02/09/2021	23:00	315,65	90,2%	-	78,82	1684,41	8,10	579,43	3,25	1,18	73,55	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6419,06 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
03/09/2021	00:00	316,65	90,5%	-	82,52	1573,34	8,05	573,53	3,39	1,18	73,82	X		
03/09/2021	01:00	316,88	90,5%	-	76,37	1687,28	8,06	567,53	3,32	1,18	74,02	X		
03/09/2021	02:00	312,07	89,2%	-	80,50	1727,85	8,27	592,18	3,20	1,18	74,04		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
03/09/2021	03:00	311,22	88,9%	-	78,51	1669,07	8,11	561,15	3,22	1,17	73,79	X		
03/09/2021	04:00	314,38	89,8%	-	73,24	1621,30	7,96	541,71	3,28	1,17	73,82	X		
03/09/2021	05:00	311,93	89,1%	-	79,57	1743,26	8,08	558,25	3,16	1,17	73,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
03/09/2021	06:00	306,81	87,7%	-	83,54	1707,41	8,11	572,77	3,26	1,14	73,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
03/09/2021	07:00	310,39	88,7%	-	76,85	1722,94	7,88	556,56	3,53	1,14	73,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
03/09/2021	08:00	311,91	89,1%	-	83,46	1652,95	7,90	552,30	3,29	1,15	73,12	X		
03/09/2021	09:00	313,29	89,5%	-	96,08	1664,78	7,87	542,31	3,55	1,15	72,67	X		
03/09/2021	10:00	312,65	89,3%	-	101,34	1501,03	7,82	537,57	3,71	1,15	72,65	X		
03/09/2021	11:00	314,35	89,8%	-	119,84	1764,65	7,73	520,95	3,56	1,15	73,24		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
03/09/2021	12:00	316,35	90,4%	-	118,17	1649,63	7,82	532,97	3,57	1,15	73,14	X		
03/09/2021	13:00	314,79	89,9%	-	89,30	1570,89	7,90	536,48	3,70	1,15	72,96	X		
03/09/2021	14:00	316,11	90,3%	-	81,35	1571,45	7,77	524,96	3,99	1,15	72,98	X		
03/09/2021	15:00	319,19	91,2%	-	76,83	1645,43	7,69	511,90	5,05	1,15	72,97	X		
03/09/2021	16:00	320,09	91,5%	-	79,19	1690,06	7,88	530,02	4,78	1,17	73,00	X		
03/09/2021	17:00	319,31	91,2%	-	81,45	1633,56	8,12	548,00	3,27	1,18	72,89	X		
03/09/2021	18:00	316,82	90,5%	-	66,76	1500,88	8,14	540,48	3,33	1,18	72,86	X		
03/09/2021	19:00	316,73	90,5%	-	62,03	1594,20	7,89	514,41	3,73	1,16	72,87	X		
03/09/2021	20:00	314,85	90,0%	-	65,92	1706,90	7,88	517,52	4,16	1,14	72,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
03/09/2021	21:00	314,58	89,9%	-	75,59	1761,19	7,95	528,43	3,37	1,15	72,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
03/09/2021	22:00	314,60	89,9%	-	67,17	1712,83	7,94	524,86	3,26	1,15	73,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
03/09/2021	23:00	315,91	90,3%	-	70,21	1737,93	7,95	523,17	3,37	1,15	72,86		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6439,91 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
04/09/2021	00:00	316,73	90,5%	-	70,32	1641,31	7,98	531,95	3,38	1,15	72,63	X		
04/09/2021	01:00	318,28	90,9%	-	71,00	1627,17	7,93	521,15	3,22	1,15	72,78	X		
04/09/2021	02:00	319,16	91,2%	-	69,89	1734,10	7,91	518,09	3,03	1,15	72,97		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
04/09/2021	03:00	319,08	91,2%	-	67,28	1707,49	7,89	523,45	3,01	1,14	73,07		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
04/09/2021	04:00	318,78	91,1%	-	70,63	1721,39	7,93	525,72	3,15	1,14	72,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
04/09/2021	05:00	316,29	90,4%	-	67,73	1654,05	8,04	532,82	3,18	1,14	72,94	X		
04/09/2021	06:00	317,33	90,7%	-	65,62	1692,21	8,00	528,00	3,21	1,14	73,17	X		
04/09/2021	07:00	315,75	90,2%	-	67,43	1617,70	8,02	527,22	3,11	1,14	73,17	X		
04/09/2021	08:00	315,31	90,1%	-	65,80	1697,75	8,08	535,44	3,16	1,14	73,10	X		
04/09/2021	09:00	314,21	89,8%	-	64,72	1599,32	8,10	535,53	3,38	1,14	73,43	X		
04/09/2021	10:00	314,05	89,7%	-	65,00	1540,61	8,07	513,17	3,63	1,13	73,03	X		
04/09/2021	11:00	318,76	91,1%	-	59,14	1647,51	7,85	495,00	3,32	1,13	72,78	X		
04/09/2021	12:00	317,75	90,8%	-	67,07	1510,40	7,88	506,65	3,19	1,13	72,37	X		
04/09/2021	13:00	315,46	90,1%	-	65,40	1641,19	7,90	513,66	3,22	1,13	72,54	X		
04/09/2021	14:00	312,84	89,4%	-	70,61	1662,35	7,95	522,06	2,96	1,14	72,32	X		
04/09/2021	15:00	314,78	89,9%	-	74,48	1696,86	7,82	508,28	3,11	1,14	72,35	X		
04/09/2021	16:00	315,02	90,0%	-	76,36	1662,79	7,80	507,67	3,10	1,13	72,03	X		
04/09/2021	17:00	315,71	90,2%	-	81,04	2006,95	7,99	530,52	3,14	1,15	72,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
04/09/2021	18:00	316,16	90,3%	-	75,29	1827,44	8,07	537,28	2,98	1,15	73,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
04/09/2021	19:00	313,10	89,5%	-	63,46	1707,84	8,19	556,31	3,12	1,15	72,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
04/09/2021	20:00	313,42	89,5%	-	65,21	1707,47	8,19	551,89	3,11	1,16	72,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
04/09/2021	21:00	312,56	89,3%	-	66,76	1645,80	8,24	556,45	3,00	1,16	72,27	X		
04/09/2021	22:00	313,88	89,7%	-	64,29	1614,57	8,11	536,16	3,04	1,16	72,45	X		
04/09/2021	23:00	311,96	89,1%	-	69,82	1606,71	8,12	536,92	3,18	1,16	72,48	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6352,72 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
05/09/2021	00:00	309,71	88,5%	-	59,31	1610,27	8,25	556,59	3,04	1,16	72,40	X		
05/09/2021	01:00	306,61	87,6%	-	64,88	1635,07	8,38	575,74	3,02	1,16	72,39	X		
05/09/2021	02:00	308,95	88,3%	-	62,04	1610,83	8,29	565,28	2,96	1,17	72,54	X		
05/09/2021	03:00	311,10	88,9%	-	65,24	1601,01	8,16	560,35	3,01	1,17	72,63	X		
05/09/2021	04:00	313,51	89,6%	-	68,25	1635,69	8,06	544,85	3,02	1,17	72,64	X		
05/09/2021	05:00	314,02	89,7%	-	70,03	1582,17	7,99	534,14	3,03	1,17	72,47	X		
05/09/2021	06:00	316,96	90,6%	-	62,03	1649,18	7,93	525,62	3,05	1,17	72,52	X		
05/09/2021	07:00	314,34	89,8%	-	57,66	1606,91	8,05	539,18	3,06	1,17	72,38	X		
05/09/2021	08:00	314,18	89,8%	-	66,54	1644,31	8,03	537,07	3,06	1,17	72,53	X		
05/09/2021	09:00	312,10	89,2%	-	64,86	1721,23	8,13	550,66	3,26	1,17	72,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
05/09/2021	10:00	312,50	89,3%	-	69,00	1738,29	8,16	554,71	3,24	1,17	72,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
05/09/2021	11:00	312,04	89,2%	-	59,95	1774,87	8,22	560,27	2,90	1,17	72,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
05/09/2021	12:00	312,30	89,2%	-	59,60	1705,80	8,19	560,77	3,19	1,17	72,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
05/09/2021	13:00	312,58	89,3%	-	56,03	1598,47	8,16	556,50	3,12	1,17	72,50	X		
05/09/2021	14:00	309,73	88,5%	-	50,39	1598,90	8,27	568,20	3,06	1,18	72,51	X		
05/09/2021	15:00	309,51	88,4%	-	63,08	1647,47	8,30	576,34	3,03	1,18	72,86	X		
05/09/2021	16:00	309,82	88,5%	-	76,85	1678,83	8,11	551,30	3,32	1,16	72,85	X		
05/09/2021	17:00	310,28	88,7%	-	81,19	1637,56	8,03	542,49	3,19	1,15	72,73	X		
05/09/2021	18:00	310,07	88,6%	-	78,69	1660,78	8,07	546,94	3,56	1,16	72,65	X		
05/09/2021	19:00	309,70	88,5%	-	89,43	1740,67	8,10	554,51	3,17	1,16	72,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
05/09/2021	20:00	306,73	87,6%	-	83,16	1615,00	8,27	576,42	3,17	1,16	71,94	X		
05/09/2021	21:00	309,89	88,5%	-	74,81	1702,83	8,18	582,71	3,33	1,16	71,93		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
05/09/2021	22:00	313,75	89,6%	-	77,10	1669,23	8,01	567,10	3,41	1,16	71,92	X		
05/09/2021	23:00	313,44	89,6%	-	71,55	1681,58	8,08	578,45	3,31	1,16	71,82	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6327,68 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
06/09/2021	00:00	315,87	90,2%	-	65,34	1643,58	7,99	561,82	3,56	1,16	71,81	X		
06/09/2021	01:00	311,48	89,0%	-	74,50	1731,90	8,18	579,91	3,15	1,16	71,80		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
06/09/2021	02:00	310,59	88,7%	-	74,52	1640,10	8,22	586,67	3,42	1,16	71,87	X		
06/09/2021	03:00	312,42	89,3%	-	65,97	1616,27	8,11	573,20	3,12	1,16	71,84	X		
06/09/2021	04:00	312,99	89,4%	-	76,64	1608,26	8,07	565,09	3,24	1,15	71,94	X		
06/09/2021	05:00	314,38	89,8%	-	71,78	1593,55	8,02	561,11	3,06	1,16	72,00	X		
06/09/2021	06:00	313,95	89,7%	-	81,90	1621,54	7,99	555,27	3,33	1,15	72,39	X		
06/09/2021	07:00	312,69	89,3%	-	86,20	1600,75	8,04	563,30	3,21	1,15	72,39	X		
06/09/2021	08:00	304,34	87,0%	-	88,77	1685,37	8,32	585,65	3,17	1,15	72,41	X		
06/09/2021	09:00	307,35	87,8%	-	85,95	1656,32	8,10	597,16	3,51	1,15	72,47	X		
06/09/2021	10:00	310,33	88,7%	-	86,20	1663,96	8,01	583,88	3,46	1,15	72,69	X		
06/09/2021	11:00	313,12	89,5%	-	74,69	1703,11	7,83	560,47	3,38	1,14	72,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
06/09/2021	12:00	314,47	89,8%	-	83,85	1717,59	7,65	544,80	4,40	1,14	73,23		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
06/09/2021	13:00	312,07	89,2%	-	81,46	1750,35	7,78	573,02	3,63	1,14	73,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
06/09/2021	14:00	313,90	89,7%	-	78,57	1755,26	7,81	585,05	3,22	1,15	73,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
06/09/2021	15:00	317,05	90,6%	-	79,84	1804,41	7,74	569,39	3,40	1,16	73,22		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
06/09/2021	16:00	313,81	89,7%	-	83,61	1632,61	7,89	589,06	3,26	1,16	72,48	X		
06/09/2021	17:00	310,56	88,7%	-	78,73	1692,94	7,98	595,63	3,30	1,16	72,27	X		
06/09/2021	18:00	269,99	77,1%	-	72,69	1696,83	9,62	761,58	3,73	1,15	71,91		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
06/09/2021	19:00	300,50	85,9%	-	58,14	1613,09	8,32	640,82	3,54	1,16	72,07	X		
06/09/2021	20:00	313,57	89,6%	-	64,83	1727,42	7,75	564,68	3,99	1,16	72,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
06/09/2021	21:00	313,66	89,6%	-	75,57	1675,96	7,72	552,09	4,71	1,16	72,06	X		
06/09/2021	22:00	313,89	89,7%	-	82,31	1783,63	7,70	548,83	3,65	1,16	71,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
06/09/2021	23:00	311,34	89,0%	-	85,06	1726,42	7,78	559,34	3,67	1,16	72,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6054,09 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
07/09/2021	00:00	311,02	88,9%	-	89,31	1731,67	7,78	557,21	4,24	1,15	71,97		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
07/09/2021	01:00	311,49	89,0%	-	95,52	1598,09	7,77	550,52	3,53	1,16	72,10	X		
07/09/2021	02:00	314,09	89,7%	-	103,01	1592,68	7,77	545,97	3,77	1,16	72,04	X		
07/09/2021	03:00	313,41	89,5%	-	117,78	1799,36	7,78	555,76	3,77	1,17	71,99		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
07/09/2021	04:00	312,12	89,2%	-	116,98	1607,50	7,89	569,63	3,82	1,16	72,30	X		
07/09/2021	05:00	315,39	90,1%	-	107,34	1512,95	7,77	551,57	4,06	1,16	72,41	X		
07/09/2021	06:00	315,21	90,1%	-	106,82	1702,38	7,80	557,05	4,11	1,17	72,33		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
07/09/2021	07:00	317,45	90,7%	-	107,53	1702,36	7,70	546,85	6,86	1,17	72,20		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
07/09/2021	08:00	318,05	90,9%	-	112,48	1649,02	7,68	553,03	8,07	1,18	72,31	X		
07/09/2021	09:00	313,88	89,7%	-	108,30	1707,83	8,08	596,91	3,53	1,20	72,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
07/09/2021	10:00	311,08	88,9%	-	112,69	1520,72	8,12	597,71	3,76	1,20	72,37	X		
07/09/2021	11:00	312,41	89,3%	-	141,52	1784,07	8,02	584,52	3,65	1,19	73,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
07/09/2021	12:00	307,74	87,9%	-	124,41	1757,25	8,38	641,28	3,73	1,18	73,83		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
07/09/2021	13:00	305,33	87,2%	-	83,50	1593,22	8,44	632,18	3,71	1,18	73,49	X		
07/09/2021	14:00	294,52	84,1%	-	58,15	1685,28	8,58	628,86	3,52	1,15	73,77	X		
07/09/2021	15:00	284,13	81,2%	-	46,36	1661,04	8,23	560,95	3,49	1,09	73,70	X		
07/09/2021	16:00	273,44	78,1%	-	43,62	1636,20	8,61	591,66	3,42	1,08	72,61	X		
07/09/2021	17:00	268,38	76,7%	-	49,94	1757,22	8,68	598,08	3,43	1,08	71,96		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
07/09/2021	18:00	266,85	76,2%	-	53,73	1749,16	8,66	597,56	3,88	1,10	71,98		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
07/09/2021	19:00	268,32	76,7%	-	53,14	1709,58	8,56	586,04	3,72	1,10	71,95		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
07/09/2021	20:00	270,08	77,2%	-	52,28	1811,03	8,47	572,62	3,34	1,10	72,02		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
07/09/2021	21:00	269,03	76,9%	-	56,61	1637,59	8,64	597,25	3,71	1,11	72,05	X		
07/09/2021	22:00	271,57	77,6%	-	56,89	1620,87	8,55	582,30	3,49	1,11	72,00	X		
07/09/2021	23:00	277,50	79,3%	-	51,07	1685,45	8,29	562,36	3,45	1,11	71,99	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	4815,87 t/dia	24,99 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
08/09/2021	00:00	278,57	79,6%	-	53,52	1705,01	8,29	563,85	3,43	1,12	71,82		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
08/09/2021	01:00	278,07	79,4%	-	52,02	1651,36	8,30	554,92	3,36	1,13	71,72	X		
08/09/2021	02:00	276,56	79,0%	-	54,35	1540,72	8,52	595,27	3,83	1,15	71,71	X		
08/09/2021	03:00	281,27	80,4%	-	36,65	1604,43	8,26	556,33	3,33	1,16	71,87	X		
08/09/2021	04:00	281,66	80,5%	-	37,52	1697,16	8,36	542,90	3,32	1,16	71,83	X		
08/09/2021	05:00	280,86	80,2%	-	40,12	1664,07	8,29	541,51	3,63	1,16	71,98	X		
08/09/2021	06:00	277,79	79,4%	-	42,95	1853,33	8,40	541,54	3,39	1,15	71,98		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
08/09/2021	07:00	255,10	72,9%	-	50,66	1827,01	9,17	612,05	3,36	1,13	71,95		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
08/09/2021	08:00	254,06	72,6%	-	57,36	2200,22	9,18	589,84	3,41	1,12	72,02		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
08/09/2021	09:00	218,37	62,4%	-	69,23	1686,27	10,23	499,65	4,30	1,12	72,04	X		
08/09/2021	10:00	223,32	63,8%	-	65,02	1372,57	10,01	476,24	4,23	1,14	72,08	X		
08/09/2021	11:00	226,38	64,7%	-	61,91	1495,81	9,81	447,36	3,76	1,13	72,28	X		
08/09/2021	12:00	227,41	65,0%	-	88,37	1587,59	9,71	470,16	4,34	1,13	72,25	X		
08/09/2021	13:00	223,95	64,0%	-	102,65	1604,02	9,84	500,40	4,65	1,14	72,10	X		
08/09/2021	14:00	225,48	64,4%	-	87,99	1838,20	9,86	472,80	3,89	1,13	72,45		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
08/09/2021	15:00	225,80	64,5%	-	119,78	8359,51	9,89	525,62	5,08	1,02	93,71		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
08/09/2021	16:00	212,59	60,7%	-	157,05	0,00	10,03	536,27	5,30	0,96	104,13	X		
08/09/2021	17:00	197,48	56,4%	-	148,72	9506,82	10,56	630,54	5,21	0,94	103,61		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
08/09/2021	18:00	200,80	57,4%	-	139,21	8334,55	10,29	605,46	4,72	1,04	103,67		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
08/09/2021	19:00	201,44	57,6%	-	168,27	7971,78	10,38	623,61	5,20	1,14	104,57		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
08/09/2021	20:00	200,02	57,1%	-	192,60	8572,01	10,57	707,09	5,48	1,17	104,91		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
08/09/2021	21:00	202,79	57,9%	-	191,86	0,00	10,73	731,88	4,92	1,18	105,25		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
08/09/2021	22:00	207,22	59,2%	-	258,46	9281,98	10,61	721,70	4,61	1,09	105,35		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
08/09/2021	23:00	208,74	59,6%	-	278,09	8481,17	10,14	609,07	4,36	1,04	104,33		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	4925,61 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
09/09/2021	00:00	210,86	60,2%	-	80,17	6330,74	10,23	552,16	4,30	1,10	93,04		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
09/09/2021	01:00	214,52	61,3%	-	45,91	4292,83	10,25	597,47	3,76	1,13	81,06		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
09/09/2021	02:00	225,03	64,3%	-	47,27	3950,92	9,85	529,83	3,67	1,14	76,33		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
09/09/2021	03:00	225,28	64,4%	-	47,10	3970,00	9,84	540,75	3,48	1,14	75,03		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
09/09/2021	04:00	226,32	64,7%	-	47,84	4260,25	10,13	591,53	3,57	1,18	74,64		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
09/09/2021	05:00	228,92	65,4%	-	53,01	4302,84	10,04	583,87	3,59	1,18	74,45		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
09/09/2021	06:00	223,60	63,9%	-	44,85	4239,70	10,23	592,92	3,76	1,18	74,19		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
09/09/2021	07:00	222,84	63,7%	-	42,70	3827,33	10,06	552,37	3,39	1,15	73,89		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
09/09/2021	08:00	225,60	64,5%	-	34,97	3670,52	9,62	474,40	3,36	1,12	74,03		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
09/09/2021	09:00	224,81	64,2%	-	36,79	3473,50	9,64	476,79	3,54	1,12	73,96		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
09/09/2021	10:00	222,90	63,7%	-	32,75	3454,54	9,68	475,99	3,38	1,11	73,94		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
09/09/2021	11:00	215,50	61,6%	-	31,83	3193,43	10,07	541,48	3,33	1,10	73,86		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
09/09/2021	12:00	221,13	63,2%	-	30,99	2886,50	9,78	447,69	3,24	1,11	73,60		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
09/09/2021	13:00	243,51	69,6%	-	30,21	2980,93	9,04	436,43	3,32	1,16	73,73		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
09/09/2021	14:00	275,16	78,6%	-	32,03	2415,37	8,05	500,94	3,48	1,17	73,36		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
09/09/2021	15:00	279,34	79,8%	-	29,91	2535,82	8,14	508,58	3,60	1,15	72,87		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
09/09/2021	16:00	277,84	79,4%	-	25,55	2764,63	8,35	533,02	3,00	1,12	72,30		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
09/09/2021	17:00	267,88	76,5%	-	22,89	2953,16	8,74	590,72	3,88	1,10	72,29		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
09/09/2021	18:00	259,14	74,0%	-	24,43	1624,00	8,81	580,16	3,45	1,07	71,87	X		
09/09/2021	19:00	258,19	73,8%	-	23,42	1562,84	8,90	577,79	3,05	1,08	71,85	X		
09/09/2021	20:00	262,53	75,0%	-	23,79	1453,44	8,61	551,14	3,14	1,08	71,99	X		
09/09/2021	21:00	264,40	75,5%	-	22,48	1566,29	8,60	547,24	3,06	1,08	72,17	X		
09/09/2021	22:00	259,76	74,2%	-	21,31	1657,84	8,74	576,25	3,04	1,07	72,17	X		
09/09/2021	23:00	259,79	74,2%	-	21,03	1611,44	8,77	583,89	3,00	1,07	71,96	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	5590,25 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
10/09/2021	00:00	274,39	78,4%	-	21,21	1581,93	8,44	584,08	3,08	1,11	71,89	X		
10/09/2021	01:00	277,87	79,4%	-	21,84	1593,62	8,65	609,91	2,93	1,13	71,79	X		
10/09/2021	02:00	277,32	79,2%	-	23,96	1563,75	8,64	616,94	2,93	1,11	71,75	X		
10/09/2021	03:00	275,71	78,8%	-	23,22	1526,22	8,69	629,17	2,89	1,11	71,64	X		
10/09/2021	04:00	275,65	78,8%	-	23,01	1599,20	8,66	617,90	2,88	1,10	71,77	X		
10/09/2021	05:00	274,76	78,5%	-	24,03	1643,16	8,72	634,33	3,15	1,10	71,67	X		
10/09/2021	06:00	274,63	78,5%	-	23,28	1743,45	8,73	630,62	3,03	1,11	71,67		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
10/09/2021	07:00	274,30	78,4%	-	20,90	1520,78	8,73	621,74	3,03	1,13	71,74	X		
10/09/2021	08:00	273,76	78,2%	-	22,15	1575,97	8,76	622,03	2,97	1,12	71,68	X		
10/09/2021	09:00	277,74	79,4%	-	19,82	1770,65	8,62	594,56	3,20	1,13	71,68		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
10/09/2021	10:00	274,06	78,3%	-	20,90	1648,74	8,52	586,05	3,15	1,11	71,68	X		
10/09/2021	11:00	279,34	79,8%	-	21,61	1808,69	8,21	535,89	2,84	1,12	71,64		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
10/09/2021	12:00	280,26	80,1%	-	25,53	2053,56	8,39	553,10	2,98	1,13	71,51		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
10/09/2021	13:00	276,17	78,9%	-	24,22	1728,14	8,64	577,78	3,03	1,14	71,66		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
10/09/2021	14:00	274,65	78,5%	-	25,57	1595,24	8,69	576,24	2,96	1,14	71,92	X		
10/09/2021	15:00	274,14	78,3%	-	21,24	1604,73	8,65	569,77	2,92	1,13	71,96	X		
10/09/2021	16:00	271,92	77,7%	-	21,14	1684,69	8,72	576,78	2,91	1,13	71,92	X		
10/09/2021	17:00	269,41	77,0%	-	23,91	1723,27	8,82	586,33	2,97	1,13	71,76		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
10/09/2021	18:00	270,14	77,2%	-	22,55	1531,37	8,86	588,74	3,00	1,14	71,72	X		
10/09/2021	19:00	269,78	77,1%	-	22,53	1711,40	8,89	598,08	2,95	1,14	71,84		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
10/09/2021	20:00	270,01	77,1%	-	22,48	1577,46	8,90	597,37	3,08	1,14	71,77	X		
10/09/2021	21:00	268,71	76,8%	-	21,85	1633,22	8,96	602,82	2,88	1,15	71,83	X		
10/09/2021	22:00	270,18	77,2%	-	22,59	1633,86	8,96	603,11	2,94	1,15	71,75	X		
10/09/2021	23:00	271,87	77,7%	-	20,99	1653,04	8,90	593,11	3,02	1,14	71,86	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	5587,10 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
11/09/2021	00:00	271,25	77,5%	-	21,66	1580,44	8,93	598,43	2,94	1,15	71,75	X		
11/09/2021	01:00	267,82	76,5%	-	21,69	1608,75	9,09	622,12	2,97	1,15	71,57	X		
11/09/2021	02:00	270,43	77,3%	-	20,96	1574,86	8,97	601,20	2,89	1,15	71,63	X		
11/09/2021	03:00	277,30	79,2%	-	20,06	1700,75	8,65	555,33	2,81	1,16	71,70		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
11/09/2021	04:00	277,15	79,2%	-	20,17	1676,86	8,66	557,83	2,86	1,15	71,75	X		
11/09/2021	05:00	274,95	78,6%	-	20,18	1752,53	8,75	564,82	2,91	1,15	71,72		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
11/09/2021	06:00	275,45	78,7%	-	21,24	1692,84	8,77	572,25	3,07	1,15	71,82	X		
11/09/2021	07:00	273,25	78,1%	-	20,35	1790,23	8,90	584,90	2,83	1,15	71,89		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
11/09/2021	08:00	274,47	78,4%	-	24,23	1669,66	8,83	572,36	2,89	1,15	72,31	X		
11/09/2021	09:00	274,16	78,3%	-	33,23	1506,78	8,89	575,79	3,08	1,15	72,17	X		
11/09/2021	10:00	274,28	78,4%	-	42,15	1456,20	8,88	574,92	3,08	1,16	72,18	X		
11/09/2021	11:00	274,13	78,3%	-	45,01	1747,41	8,89	577,52	2,97	1,15	72,43		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
11/09/2021	12:00	273,44	78,1%	-	52,43	1650,50	8,86	573,58	2,88	1,15	72,70	X		
11/09/2021	13:00	272,95	78,0%	-	53,65	1637,87	8,82	567,27	2,96	1,15	72,82	X		
11/09/2021	14:00	275,60	78,7%	-	49,57	1552,43	8,64	547,41	3,00	1,14	72,90	X		
11/09/2021	15:00	275,10	78,6%	-	50,07	1676,62	8,65	549,79	2,92	1,14	72,80	X		
11/09/2021	16:00	276,66	79,0%	-	53,36	1712,01	8,55	545,14	3,04	1,14	72,91		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
11/09/2021	17:00	274,64	78,5%	-	46,83	1671,53	8,59	548,90	2,89	1,14	72,67	X		
11/09/2021	18:00	277,37	79,2%	-	43,61	1642,59	8,49	530,46	3,04	1,14	72,30	X		
11/09/2021	19:00	274,04	78,3%	-	45,86	1854,58	8,67	557,49	2,97	1,15	72,14		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
11/09/2021	20:00	271,62	77,6%	-	50,03	1662,76	8,73	562,87	2,96	1,14	72,06	X		
11/09/2021	21:00	272,70	77,9%	-	52,99	1807,27	8,79	571,33	3,12	1,15	72,01		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
11/09/2021	22:00	271,44	77,6%	-	47,94	1610,43	8,87	582,92	3,10	1,15	72,04	X		
11/09/2021	23:00	272,87	78,0%	-	45,88	1570,26	8,86	577,81	3,14	1,16	71,92	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	5919,95 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
12/09/2021	00:00	272,65	77,9%	-	44,98	1703,72	8,91	586,34	3,15	1,16	71,91		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
12/09/2021	01:00	272,10	77,7%	-	43,02	1605,91	8,93	584,54	2,98	1,16	72,28	X		
12/09/2021	02:00	273,43	78,1%	-	41,74	1520,45	8,88	573,24	2,98	1,16	72,28	X		
12/09/2021	03:00	274,97	78,6%	-	41,90	1534,05	8,78	562,03	3,05	1,16	72,34	X		
12/09/2021	04:00	277,25	79,2%	-	38,38	1508,37	8,69	549,92	2,91	1,16	72,20	X		
12/09/2021	05:00	277,21	79,2%	-	37,04	1618,70	8,69	552,52	2,79	1,16	72,15	X		
12/09/2021	06:00	276,45	79,0%	-	37,02	1571,54	8,71	554,00	2,88	1,15	72,12	X		
12/09/2021	07:00	271,38	77,5%	-	41,04	1613,45	8,94	579,08	2,93	1,16	72,01	X		
12/09/2021	08:00	270,90	77,4%	-	38,49	1641,08	8,91	578,36	2,86	1,15	72,18	X		
12/09/2021	09:00	271,87	77,7%	-	37,00	1656,75	8,81	561,82	3,08	1,15	72,23	X		
12/09/2021	10:00	274,48	78,4%	-	36,70	1615,96	8,63	550,72	3,08	1,15	72,39	X		
12/09/2021	11:00	296,19	84,6%	-	32,74	1773,07	8,45	561,98	3,09	1,15	72,32		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
12/09/2021	12:00	304,29	86,9%	-	34,73	1738,06	8,18	541,52	2,94	1,14	72,11		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
12/09/2021	13:00	306,01	87,4%	-	33,09	1750,48	8,11	539,10	2,93	1,16	72,59		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
12/09/2021	14:00	306,15	87,5%	-	35,75	1606,35	8,05	529,99	2,96	1,16	72,76	X		
12/09/2021	15:00	303,26	86,6%	-	38,52	1844,79	8,18	544,48	2,94	1,16	72,63		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
12/09/2021	16:00	304,91	87,1%	-	41,35	1677,41	8,09	536,18	2,98	1,16	72,57	X		
12/09/2021	17:00	305,35	87,2%	-	40,27	1639,95	8,08	530,29	3,44	1,16	72,46	X		
12/09/2021	18:00	306,85	87,7%	-	40,87	1675,95	8,00	516,46	3,10	1,16	72,40	X		
12/09/2021	19:00	304,32	86,9%	-	42,61	1669,52	8,07	531,26	2,97	1,16	72,39	X		
12/09/2021	20:00	302,65	86,5%	-	44,22	1728,92	8,12	536,74	2,92	1,16	72,45		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
12/09/2021	21:00	301,92	86,3%	-	46,58	1605,96	8,12	535,34	2,83	1,16	72,56	X		
12/09/2021	22:00	303,97	86,8%	-	49,24	1719,65	8,06	527,03	2,97	1,16	72,53		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
12/09/2021	23:00	306,08	87,5%	-	53,01	1579,05	7,95	517,03	3,19	1,16	72,59	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6231,57 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
13/09/2021	00:00	306,98	87,7%	-	54,90	1693,87	7,93	514,76	3,47	1,16	72,60	X		
13/09/2021	01:00	307,27	87,8%	-	51,48	1651,06	7,94	511,89	3,06	1,16	72,42	X		
13/09/2021	02:00	305,42	87,3%	-	45,65	1661,51	8,06	522,33	3,08	1,16	72,29	X		
13/09/2021	03:00	301,87	86,2%	-	40,89	1625,13	8,19	546,76	3,03	1,17	72,31	X		
13/09/2021	04:00	302,45	86,4%	-	39,56	1609,28	8,19	541,64	2,80	1,16	72,25	X		
13/09/2021	05:00	301,33	86,1%	-	38,70	1679,55	8,29	559,71	3,05	1,16	72,34	X		
13/09/2021	06:00	298,63	85,3%	-	40,45	1706,95	8,43	580,86	3,23	1,16	72,50		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
13/09/2021	07:00	301,73	86,2%	-	35,71	1512,61	8,30	563,63	3,00	1,16	72,53	X		
13/09/2021	08:00	303,33	86,7%	-	39,81	1528,44	8,18	550,62	3,36	1,16	72,62	X		
13/09/2021	09:00	307,42	87,8%	-	36,30	1539,68	8,03	539,22	5,38	1,17	73,02	X		
13/09/2021	10:00	301,22	86,1%	-	39,50	1634,81	8,27	639,07	3,42	1,17	72,62	X		
13/09/2021	11:00	307,81	87,9%	-	32,69	1573,18	8,04	609,62	3,72	1,17	72,44	X		
13/09/2021	12:00	311,76	89,1%	-	36,33	1612,79	7,85	591,83	3,46	1,18	72,34	X		
13/09/2021	13:00	311,22	88,9%	-	36,80	1662,69	7,93	601,00	3,19	1,19	72,02	X		
13/09/2021	14:00	312,86	89,4%	-	47,04	1665,92	7,84	582,38	3,35	1,18	71,75	X		
13/09/2021	15:00	307,10	87,7%	-	49,77	1673,35	8,07	604,12	3,63	1,16	71,78	X		
13/09/2021	16:00	297,04	84,9%	-	42,21	1674,60	8,48	678,55	3,41	1,16	71,81	X		
13/09/2021	17:00	309,30	88,4%	-	39,44	1566,93	8,05	577,37	3,57	1,17	72,20	X		
13/09/2021	18:00	308,44	88,1%	-	39,71	1640,93	8,14	590,14	3,04	1,17	72,33	X		
13/09/2021	19:00	309,37	88,4%	-	38,66	1819,98	8,11	589,03	2,98	1,17	72,28		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
13/09/2021	20:00	308,77	88,2%	-	34,06	1825,33	8,12	585,89	3,06	1,17	72,31		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
13/09/2021	21:00	306,11	87,5%	-	30,90	1740,56	8,25	601,26	3,10	1,17	72,00		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
13/09/2021	22:00	301,34	86,1%	-	33,56	1644,12	8,45	620,30	2,94	1,16	71,97	X		
13/09/2021	23:00	302,46	86,4%	-	35,30	1725,36	8,41	610,26	3,04	1,16	71,89		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6376,17 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
14/09/2021	00:00	305,57	87,3%	-	34,51	1887,24	8,30	592,40	3,21	1,16	72,04		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
14/09/2021	01:00	311,37	89,0%	-	36,38	1648,10	8,03	565,78	3,32	1,16	71,80	X		
14/09/2021	02:00	313,19	89,5%	-	32,25	1693,97	8,02	562,62	3,25	1,16	71,87	X		
14/09/2021	03:00	312,51	89,3%	-	38,50	1563,66	8,06	573,34	3,05	1,18	71,80	X		
14/09/2021	04:00	310,99	88,9%	-	38,45	1559,60	8,13	579,99	3,07	1,17	71,67	X		
14/09/2021	05:00	312,88	89,4%	-	35,74	1730,68	8,05	569,83	3,07	1,18	71,73		X	Indisponibilidade da Planta de Beneficiamento de Carvão
14/09/2021	06:00	314,13	89,8%	-	44,12	1666,33	8,00	557,26	3,20	1,18	71,70	X		
14/09/2021	07:00	310,96	88,8%	-	46,26	1675,04	8,07	560,77	3,20	1,18	71,69	X		
14/09/2021	08:00	309,67	88,5%	-	45,07	1696,63	8,12	562,28	3,48	1,17	71,81	X		
14/09/2021	09:00	309,26	88,4%	-	42,20	1565,29	8,13	556,62	3,53	1,17	72,13	X		
14/09/2021	10:00	311,06	88,9%	-	47,75	1726,08	8,03	538,19	3,60	1,17	72,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/09/2021	11:00	308,59	88,2%	-	48,57	1624,54	8,16	554,91	3,35	1,17	72,36	X		
14/09/2021	12:00	314,86	90,0%	-	51,68	1622,61	7,93	532,57	3,55	1,18	72,24	X		
14/09/2021	13:00	317,04	90,6%	-	51,81	1730,59	7,89	523,43	4,59	1,19	72,18		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/09/2021	14:00	314,84	90,0%	-	56,69	1633,59	8,10	552,40	3,32	1,18	71,99	X		
14/09/2021	15:00	313,65	89,6%	-	59,70	1636,92	8,16	560,14	3,18	1,19	71,93	X		
14/09/2021	16:00	317,50	90,7%	-	56,79	1818,09	8,06	546,07	3,21	1,18	72,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/09/2021	17:00	315,64	90,2%	-	57,30	1671,38	8,17	558,86	3,43	1,18	72,12	X		
14/09/2021	18:00	315,71	90,2%	-	58,12	1785,71	8,28	572,98	3,33	1,18	71,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/09/2021	19:00	316,61	90,5%	-	56,60	1659,54	8,27	573,67	3,46	1,19	71,67	X		
14/09/2021	20:00	314,13	89,8%	-	51,64	1729,01	8,40	590,50	3,29	1,19	71,66		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/09/2021	21:00	308,61	88,2%	-	51,71	1788,17	8,64	624,16	3,56	1,19	71,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/09/2021	22:00	309,91	88,5%	-	48,06	1736,40	8,61	622,76	3,26	1,18	71,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
14/09/2021	23:00	312,71	89,3%	-	49,75	1559,97	8,44	598,05	3,46	1,19	71,70	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6390,07 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
15/09/2021	00:00	312,42	89,3%	-	47,44	1576,29	8,49	612,48	3,39	1,19	71,64	X		
15/09/2021	01:00	313,57	89,6%	-	43,06	1660,16	8,46	609,85	3,19	1,18	71,60	X		
15/09/2021	02:00	314,07	89,7%	-	41,47	1729,15	8,44	597,88	3,33	1,18	71,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/09/2021	03:00	313,91	89,7%	-	40,36	1682,82	8,36	589,94	3,19	1,18	71,49	X		
15/09/2021	04:00	314,81	89,9%	-	41,51	1684,73	8,32	589,79	3,23	1,18	71,50	X		
15/09/2021	05:00	314,11	89,7%	-	40,41	1642,13	8,38	600,89	3,12	1,18	71,47	X		
15/09/2021	06:00	313,05	89,4%	-	41,97	1657,94	8,44	608,03	3,19	1,18	71,69	X		
15/09/2021	07:00	310,39	88,7%	-	45,86	1572,95	8,48	613,57	3,26	1,17	71,77	X		
15/09/2021	08:00	314,63	89,9%	-	48,31	1585,68	8,25	594,76	3,15	1,16	71,95	X		
15/09/2021	09:00	311,54	89,0%	-	39,35	1700,92	8,10	583,30	3,07	1,14	72,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/09/2021	10:00	309,79	88,5%	-	36,57	1745,38	8,20	609,04	3,48	1,14	71,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/09/2021	11:00	308,15	88,0%	-	46,23	1650,95	8,18	645,00	4,33	1,14	71,72	X		
15/09/2021	12:00	311,71	89,1%	-	44,33	1672,78	8,07	630,08	4,41	1,14	71,73	X		
15/09/2021	13:00	311,10	88,9%	-	42,02	1816,41	8,12	656,08	4,61	1,14	71,80		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/09/2021	14:00	313,94	89,7%	-	44,33	1527,86	7,93	616,02	5,07	1,14	71,83	X		
15/09/2021	15:00	318,15	90,9%	-	33,21	1722,40	7,91	562,53	6,47	1,16	71,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/09/2021	16:00	317,42	90,7%	-	33,05	1775,00	7,96	547,64	4,90	1,16	71,63		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/09/2021	17:00	318,92	91,1%	-	32,08	1698,18	7,93	546,81	5,43	1,16	71,55	X		
15/09/2021	18:00	319,73	91,4%	-	34,94	1697,66	7,97	545,64	6,14	1,16	71,47	X		
15/09/2021	19:00	311,56	89,0%	-	37,97	1743,77	8,32	596,35	3,12	1,15	71,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/09/2021	20:00	307,94	88,0%	-	47,51	1749,47	8,48	619,54	3,45	1,15	71,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
15/09/2021	21:00	309,97	88,6%	-	67,19	1691,35	8,40	635,55	4,51	1,15	71,50	X		
15/09/2021	22:00	313,06	89,4%	-	62,00	1587,31	8,31	615,58	4,25	1,15	71,55	X		
15/09/2021	23:00	313,82	89,7%	-	39,80	1801,26	8,27	563,27	3,15	1,15	71,50		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6356,37 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
16/09/2021	00:00	308,57	88,2%	-	38,85	1701,20	8,43	583,06	3,08	1,15	71,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/09/2021	01:00	312,20	89,2%	-	40,99	1686,13	8,38	574,64	3,15	1,16	71,51	X		
16/09/2021	02:00	311,49	89,0%	-	40,73	1600,85	8,45	579,87	3,12	1,16	71,57	X		
16/09/2021	03:00	309,14	88,3%	-	41,87	1681,22	8,54	596,63	3,05	1,16	71,57	X		
16/09/2021	04:00	306,08	87,5%	-	41,99	1693,18	8,64	607,40	3,15	1,16	71,60	X		
16/09/2021	05:00	308,36	88,1%	-	41,78	1615,62	8,54	592,00	3,17	1,16	71,80	X		
16/09/2021	06:00	307,58	87,9%	-	41,64	1713,21	8,57	607,43	3,10	1,16	71,80		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/09/2021	07:00	307,48	87,9%	-	43,26	1613,39	8,50	625,49	3,14	1,16	71,83	X		
16/09/2021	08:00	313,44	89,6%	-	39,75	1578,75	8,25	608,25	3,17	1,15	71,89	X		
16/09/2021	09:00	308,78	88,2%	-	40,37	1768,43	8,36	630,57	3,36	1,15	71,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/09/2021	10:00	306,70	87,6%	-	37,35	1654,68	8,36	626,30	3,28	1,15	71,93	X		
16/09/2021	11:00	307,59	87,9%	-	34,79	1507,53	8,31	622,33	3,19	1,13	71,82	X		
16/09/2021	12:00	311,14	88,9%	-	42,57	1589,65	8,15	609,52	3,30	1,13	71,79	X		
16/09/2021	13:00	314,73	89,9%	-	71,51	1718,30	7,96	583,61	3,35	1,13	71,97		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/09/2021	14:00	311,80	89,1%	-	87,85	1795,86	8,06	605,57	3,29	1,13	72,21		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/09/2021	15:00	311,09	88,9%	-	91,98	1759,69	8,11	619,13	3,31	1,14	72,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/09/2021	16:00	312,12	89,2%	-	76,83	1573,79	8,08	613,28	3,17	1,14	72,77	X		
16/09/2021	17:00	316,63	90,5%	-	79,84	1611,08	7,87	581,69	3,39	1,14	72,76	X		
16/09/2021	18:00	317,15	90,6%	-	90,04	1610,59	7,90	576,13	3,38	1,15	72,60	X		
16/09/2021	19:00	313,65	89,6%	-	91,18	1815,13	8,07	598,58	3,31	1,16	72,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/09/2021	20:00	314,27	89,8%	-	75,20	1880,19	8,14	608,52	3,30	1,16	71,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/09/2021	21:00	316,42	90,4%	-	51,74	1483,86	8,12	601,34	3,42	1,17	71,91	X		
16/09/2021	22:00	317,35	90,7%	-	42,57	1815,83	8,12	599,02	3,24	1,16	71,64		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
16/09/2021	23:00	314,32	89,8%	-	39,05	1839,25	8,27	618,79	3,20	1,16	71,63		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6370,80 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
17/09/2021	00:00	315,03	90,0%	-	38,37	1737,97	8,26	614,72	3,15	1,16	71,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/09/2021	01:00	318,14	90,9%	-	33,00	1560,74	8,07	571,74	3,31	1,15	71,62	X		
17/09/2021	02:00	317,59	90,7%	-	36,30	1838,66	8,12	561,18	3,39	1,15	71,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/09/2021	03:00	313,34	89,5%	-	40,51	1740,35	8,27	594,46	3,39	1,15	71,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/09/2021	04:00	310,53	88,7%	-	43,54	1651,35	8,32	606,84	3,35	1,15	71,70	X		
17/09/2021	05:00	310,84	88,8%	-	44,90	1838,61	8,32	608,11	3,28	1,15	71,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/09/2021	06:00	313,57	89,6%	-	40,01	1733,80	8,21	602,31	3,51	1,15	71,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/09/2021	07:00	313,57	89,6%	-	40,15	1694,63	8,17	597,81	3,30	1,15	71,86	X		
17/09/2021	08:00	309,81	88,5%	-	39,62	1517,57	8,22	606,00	3,62	1,15	71,89	X		
17/09/2021	09:00	313,43	89,6%	-	37,55	1661,60	8,06	574,30	4,00	1,14	72,08	X		
17/09/2021	10:00	310,22	88,6%	-	36,79	1608,62	8,07	565,35	3,99	1,14	72,81	X		
17/09/2021	11:00	306,97	87,7%	-	38,38	1628,08	8,01	562,86	6,21	1,14	73,75	X		
17/09/2021	12:00	310,99	88,9%	-	44,62	1642,73	7,91	546,13	5,42	1,14	73,88	X		
17/09/2021	13:00	309,04	88,3%	-	43,75	1641,09	7,98	556,87	4,30	1,14	73,51	X		
17/09/2021	14:00	310,86	88,8%	-	39,65	1586,81	7,82	536,84	7,11	1,14	73,26	X		
17/09/2021	15:00	312,12	89,2%	-	35,35	1677,06	7,87	558,44	5,12	1,15	73,33	X		
17/09/2021	16:00	302,82	86,5%	-	36,63	1626,26	8,29	636,73	3,48	1,15	73,02	X		
17/09/2021	17:00	308,62	88,2%	-	38,68	1561,05	8,24	633,52	3,46	1,16	72,91	X		
17/09/2021	18:00	311,41	89,0%	-	36,97	1691,31	8,20	615,23	3,37	1,16	72,86	X		
17/09/2021	19:00	311,92	89,1%	-	33,89	1832,38	8,14	614,58	3,49	1,16	72,81		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/09/2021	20:00	315,66	90,2%	-	34,86	1665,56	8,00	586,18	3,30	1,16	72,56	X		
17/09/2021	21:00	315,06	90,0%	-	39,19	1732,16	8,06	596,17	3,18	1,17	72,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/09/2021	22:00	317,19	90,6%	-	36,98	1762,28	7,93	570,11	3,17	1,17	72,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
17/09/2021	23:00	316,37	90,4%	-	28,31	1883,10	8,03	579,41	3,33	1,17	71,95		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6373,19 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
18/09/2021	00:00	313,32	89,5%	-	30,81	1689,72	8,15	591,42	3,33	1,17	71,90	X		
18/09/2021	01:00	308,75	88,2%	-	35,07	1617,13	8,35	614,89	3,42	1,17	71,79	X		
18/09/2021	02:00	306,30	87,5%	-	38,23	1682,58	8,48	621,41	3,53	1,17	71,75	X		
18/09/2021	03:00	305,94	87,4%	-	30,83	1661,20	8,42	612,24	3,49	1,17	71,67	X		
18/09/2021	04:00	308,58	88,2%	-	29,31	1697,96	8,33	595,83	3,34	1,17	71,67	X		
18/09/2021	05:00	310,75	88,8%	-	30,15	1634,17	8,25	579,33	3,33	1,17	71,83	X		
18/09/2021	06:00	308,48	88,1%	-	31,35	1762,35	8,35	591,67	3,51	1,17	71,63		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
18/09/2021	07:00	306,10	87,5%	-	32,84	1569,77	8,36	583,53	3,64	1,17	71,77	X		
18/09/2021	08:00	303,45	86,7%	-	32,64	1632,78	8,33	572,95	3,59	1,17	71,83	X		
18/09/2021	09:00	301,56	86,2%	-	34,32	1569,83	8,40	578,00	3,85	1,16	71,97	X		
18/09/2021	10:00	301,75	86,2%	-	37,60	1676,13	8,32	562,62	3,87	1,16	72,19	X		
18/09/2021	11:00	309,97	88,6%	-	53,10	1568,32	7,89	539,84	4,52	1,16	72,29	X		
18/09/2021	12:00	309,83	88,5%	-	45,54	1787,52	7,89	551,52	4,28	1,16	72,23		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
18/09/2021	13:00	313,29	89,5%	-	46,71	1712,21	8,16	583,50	3,92	1,21	72,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
18/09/2021	14:00	311,87	89,1%	-	55,58	1477,41	8,26	607,20	4,04	1,21	72,79	X		
18/09/2021	15:00	311,79	89,1%	-	65,87	1494,03	8,26	623,68	4,49	1,21	73,99	X		
18/09/2021	16:00	313,69	89,6%	-	59,91	1592,33	8,16	622,96	4,51	1,22	75,20	X		
18/09/2021	17:00	321,81	91,9%	-	50,38	1666,72	7,89	566,79	4,27	1,22	75,59	X		
18/09/2021	18:00	327,65	93,6%	-	55,48	1760,14	7,75	546,79	5,57	1,22	75,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
18/09/2021	19:00	322,54	92,2%	-	59,45	1891,01	8,03	573,58	4,99	1,22	75,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
18/09/2021	20:00	320,37	91,5%	-	65,96	1868,39	8,13	564,67	4,36	1,21	74,93		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
18/09/2021	21:00	319,81	91,4%	-	62,60	1689,78	8,22	573,45	4,16	1,22	74,77	X		
18/09/2021	22:00	320,02	91,4%	-	64,94	1496,03	8,24	579,65	3,92	1,22	74,15	X		
18/09/2021	23:00	320,23	91,5%	-	58,97	1605,42	8,18	572,76	4,00	1,22	74,02	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6375,61 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
19/09/2021	00:00	319,23	91,2%	-	56,11	1710,87	8,23	579,13	3,98	1,22	73,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
19/09/2021	01:00	319,49	91,3%	-	54,61	1717,82	8,20	564,69	3,83	1,22	73,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
19/09/2021	02:00	321,65	91,9%	-	51,68	1669,04	8,15	543,14	3,90	1,22	72,68	X		
19/09/2021	03:00	317,50	90,7%	-	54,52	1711,81	8,25	554,31	3,89	1,21	72,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
19/09/2021	04:00	317,12	90,6%	-	55,74	1777,67	8,12	531,11	4,08	1,19	72,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
19/09/2021	05:00	316,58	90,5%	-	52,62	1606,87	8,09	526,44	4,01	1,19	72,42	X		
19/09/2021	06:00	312,43	89,3%	-	51,32	1652,76	8,19	538,11	3,74	1,19	72,39	X		
19/09/2021	07:00	316,27	90,4%	-	54,33	1607,94	8,06	523,52	3,68	1,19	72,36	X		
19/09/2021	08:00	315,82	90,2%	-	52,92	1582,79	7,98	514,39	3,87	1,19	72,31	X		
19/09/2021	09:00	314,62	89,9%	-	58,61	1616,30	7,94	506,64	3,77	1,19	72,22	X		
19/09/2021	10:00	308,01	88,0%	-	58,29	1676,83	8,20	516,51	4,42	1,19	72,17	X		
19/09/2021	11:00	308,50	88,1%	-	55,61	1589,10	8,18	518,15	3,68	1,19	72,37	X		
19/09/2021	12:00	310,38	88,7%	-	63,54	1624,69	8,07	512,03	4,16	1,18	72,45	X		
19/09/2021	13:00	315,58	90,2%	-	70,95	1695,41	7,79	503,13	6,51	1,19	72,55	X		
19/09/2021	14:00	309,17	88,3%	-	79,78	1562,67	8,10	516,96	3,63	1,19	72,79	X		
19/09/2021	15:00	305,81	87,4%	-	78,75	1717,79	8,25	529,74	3,86	1,19	72,97		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
19/09/2021	16:00	310,00	88,6%	-	84,84	1657,01	8,09	513,63	3,49	1,19	72,65	X		
19/09/2021	17:00	312,99	89,4%	-	80,46	1645,16	7,99	516,14	3,52	1,19	72,37	X		
19/09/2021	18:00	308,70	88,2%	-	84,67	1602,82	8,23	539,24	3,61	1,19	72,20	X		
19/09/2021	19:00	309,04	88,3%	-	78,78	1670,35	8,19	538,77	3,76	1,19	72,51	X		
19/09/2021	20:00	309,18	88,3%	-	82,14	1601,46	8,17	540,07	3,60	1,19	72,60	X		
19/09/2021	21:00	307,42	87,8%	-	78,11	1631,40	8,18	541,57	3,48	1,19	72,59	X		
19/09/2021	22:00	308,57	88,2%	-	69,86	1621,66	8,17	545,05	3,68	1,19	72,31	X		
19/09/2021	23:00	306,66	87,6%	-	68,78	1712,95	8,25	563,96	3,80	1,19	72,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6393,76 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
20/09/2021	00:00	308,23	88,1%	-	69,90	1674,36	8,20	555,82	3,96	1,19	72,31	X		
20/09/2021	01:00	312,54	89,3%	-	75,89	1681,98	8,06	544,11	3,90	1,20	72,28	X		
20/09/2021	02:00	316,93	90,6%	-	75,47	1739,05	7,94	529,68	8,03	1,21	72,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/09/2021	03:00	319,17	91,2%	-	75,14	1645,41	8,02	543,61	4,25	1,23	72,27	X		
20/09/2021	04:00	319,29	91,2%	-	90,97	1748,42	8,06	541,04	4,48	1,24	72,17		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/09/2021	05:00	319,53	91,3%	-	89,06	1581,22	8,08	543,22	3,90	1,24	72,17	X		
20/09/2021	06:00	318,46	91,0%	-	93,53	1557,31	8,11	545,54	3,77	1,24	72,20	X		
20/09/2021	07:00	316,50	90,4%	-	92,87	1703,21	8,13	545,43	3,83	1,24	72,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/09/2021	08:00	314,80	89,9%	-	97,39	1603,00	8,17	556,00	3,51	1,24	72,63	X		
20/09/2021	09:00	319,28	91,2%	-	99,37	1651,64	7,97	532,75	4,39	1,24	73,71	X		
20/09/2021	10:00	318,71	91,1%	-	90,56	1543,87	8,05	543,62	4,21	1,24	74,52	X		
20/09/2021	11:00	318,69	91,1%	-	76,57	1572,12	8,03	541,30	3,95	1,23	74,71	X		
20/09/2021	12:00	312,04	89,2%	-	80,05	1620,92	8,31	567,39	3,69	1,23	75,13	X		
20/09/2021	13:00	322,71	92,2%	-	76,35	1583,07	7,86	540,84	8,00	1,23	75,21	X		
20/09/2021	14:00	314,54	89,9%	-	81,33	1694,54	8,22	579,13	3,59	1,21	74,70	X		
20/09/2021	15:00	307,55	87,9%	-	76,72	1696,36	8,42	597,68	3,54	1,21	74,54	X		
20/09/2021	16:00	300,73	85,9%	-	78,32	1670,48	8,70	621,13	3,56	1,21	74,19	X		
20/09/2021	17:00	304,39	87,0%	-	77,27	1683,36	8,55	605,72	3,35	1,21	73,44	X		
20/09/2021	18:00	305,78	87,4%	-	72,49	1693,02	8,56	578,82	3,48	1,22	73,05	X		
20/09/2021	19:00	313,32	89,5%	-	68,64	1685,74	8,21	566,97	5,89	1,22	72,53	X		
20/09/2021	20:00	313,73	89,6%	-	63,52	1712,11	8,24	579,44	3,48	1,21	72,36		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/09/2021	21:00	301,85	86,2%	-	63,64	1631,06	8,78	674,24	3,57	1,21	72,10	X		
20/09/2021	22:00	317,96	90,8%	-	48,63	1775,93	7,96	561,63	7,53	1,20	72,07		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
20/09/2021	23:00	305,35	87,2%	-	62,53	1961,78	8,45	624,05	7,37	1,21	71,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6388,82 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
21/09/2021	00:00	309,18	88,3%	-	60,53	1851,59	8,40	651,28	3,64	1,21	71,55		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
21/09/2021	01:00	308,44	88,1%	-	55,53	1855,28	8,47	646,39	3,56	1,20	71,50		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
21/09/2021	02:00	310,87	88,8%	-	54,15	1787,91	8,42	621,31	3,62	1,20	71,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
21/09/2021	03:00	308,55	88,2%	-	51,22	1677,90	8,53	619,92	3,49	1,20	71,49	X		
21/09/2021	04:00	313,72	89,6%	-	55,11	1529,52	8,30	574,97	3,63	1,20	71,62	X		
21/09/2021	05:00	313,59	89,6%	-	53,91	1663,54	8,33	568,95	3,41	1,20	71,62	X		
21/09/2021	06:00	310,56	88,7%	-	70,76	1559,56	8,43	597,34	3,73	1,20	71,50	X		
21/09/2021	07:00	313,09	89,5%	-	77,42	1888,38	8,47	588,84	3,97	1,20	71,24		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
21/09/2021	08:00	310,46	88,7%	-	58,81	1802,13	8,55	591,39	3,76	1,19	71,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
21/09/2021	09:00	314,13	89,8%	-	67,44	1668,71	8,37	582,57	3,96	1,18	71,65	X		
21/09/2021	10:00	310,36	88,7%	-	55,85	1786,20	8,52	572,29	4,00	1,18	71,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
21/09/2021	11:00	310,84	88,8%	-	61,07	1856,33	8,39	548,65	3,63	1,18	72,07		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
21/09/2021	12:00	312,92	89,4%	-	74,06	2014,64	8,38	547,00	3,88	1,17	72,03		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
21/09/2021	13:00	309,37	88,4%	-	74,56	1823,94	8,52	567,64	3,63	1,17	72,24		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
21/09/2021	14:00	308,40	88,1%	-	80,91	1828,56	8,49	561,01	3,80	1,16	72,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
21/09/2021	15:00	310,49	88,7%	-	95,03	1647,43	8,40	564,89	3,78	1,17	72,00	X		
21/09/2021	16:00	314,25	89,8%	-	112,28	1729,35	8,21	558,53	3,89	1,18	71,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
21/09/2021	17:00	318,05	90,9%	-	109,43	1549,08	8,13	545,91	3,95	1,18	71,39	X		
21/09/2021	18:00	321,82	91,9%	-	78,78	1523,55	7,95	513,13	7,32	1,18	71,39	X		
21/09/2021	19:00	319,16	91,2%	-	70,13	1602,66	8,04	519,59	4,76	1,17	71,20	X		
21/09/2021	20:00	319,98	91,4%	-	65,30	1655,80	8,08	525,57	4,00	1,17	71,23	X		
21/09/2021	21:00	319,22	91,2%	-	64,12	1553,27	8,16	535,52	3,96	1,18	71,24	X		
21/09/2021	22:00	315,14	90,0%	-	62,42	1483,83	8,32	568,97	3,63	1,18	71,24	X		
21/09/2021	23:00	313,67	89,6%	-	63,50	1295,18	8,37	582,60	3,87	1,18	71,14	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6285,83 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
22/09/2021	00:00	310,85	88,8%	-	57,04	1457,73	8,49	599,11	3,78	1,17	71,12	X		
22/09/2021	01:00	311,65	89,0%	-	53,21	1618,15	8,46	574,64	3,66	1,16	71,19	X		
22/09/2021	02:00	310,18	88,6%	-	58,17	1582,07	8,51	575,39	3,91	1,16	71,04	X		
22/09/2021	03:00	311,03	88,9%	-	60,69	1594,66	8,39	559,41	5,34	1,16	71,04	X		
22/09/2021	04:00	319,67	91,3%	-	57,73	1747,05	7,99	499,40	12,50	1,16	71,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/09/2021	05:00	314,93	90,0%	-	54,86	1769,79	8,18	533,63	5,25	1,16	70,86		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/09/2021	06:00	309,86	88,5%	-	59,75	1673,67	8,38	562,29	4,22	1,15	70,96	X		
22/09/2021	07:00	307,74	87,9%	-	64,86	1830,39	8,45	566,75	3,76	1,16	70,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/09/2021	08:00	306,79	87,7%	-	64,05	1808,67	8,43	566,01	3,89	1,16	71,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/09/2021	09:00	319,17	91,2%	-	69,54	1804,55	8,12	529,79	5,00	1,18	71,03		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/09/2021	10:00	312,41	89,3%	-	82,61	1780,33	8,43	558,81	4,01	1,18	70,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/09/2021	11:00	313,11	89,5%	-	80,66	1635,57	8,35	545,94	3,64	1,18	70,91	X		
22/09/2021	12:00	310,54	88,7%	-	83,40	1641,28	8,38	556,12	3,71	1,17	70,99	X		
22/09/2021	13:00	313,27	89,5%	-	78,09	1663,42	8,21	534,67	4,20	1,17	71,05	X		
22/09/2021	14:00	318,62	91,0%	-	82,16	1708,14	7,95	491,58	5,92	1,17	71,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/09/2021	15:00	315,74	90,2%	-	82,07	1762,45	8,06	503,43	4,84	1,17	71,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/09/2021	16:00	314,29	89,8%	-	80,42	1762,51	8,15	509,10	3,88	1,17	71,14		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
22/09/2021	17:00	306,65	87,6%	-	75,37	1579,11	8,35	534,82	3,62	1,16	71,05	X		
22/09/2021	18:00	296,82	84,8%	-	71,47	1711,88	8,66	569,25	3,57	1,14	71,25		X	Indisponibilidade parcial da Planta de Beneficiamento de Carvão
22/09/2021	19:00	296,83	84,8%	-	51,21	1621,30	8,48	545,18	3,42	1,12	71,55	X		
22/09/2021	20:00	294,92	84,3%	-	59,47	1549,92	8,63	567,71	3,66	1,12	71,45	X		
22/09/2021	21:00	294,59	84,2%	-	54,87	1790,38	8,66	570,63	3,62	1,13	71,36		X	Indisponibilidade parcial da Planta de Beneficiamento de Carvão
22/09/2021	22:00	297,95	85,1%	-	45,53	1799,98	8,53	549,07	3,62	1,13	71,52		X	Indisponibilidade parcial da Planta de Beneficiamento de Carvão
22/09/2021	23:00	300,23	85,8%	-	49,26	1632,09	8,41	536,94	3,51	1,12	71,48	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6133,23 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
23/09/2021	00:00	299,17	85,5%	-	45,53	1799,98	8,53	549,07	3,62	1,13	71,52		X	Indisponibilidade parcial da Planta de Beneficiamento de Carvão
23/09/2021	01:00	300,23	85,8%	-	49,26	1632,09	8,41	536,94	3,51	1,12	71,48	X		
23/09/2021	02:00	299,17	85,5%	-	55,20	1789,97	8,36	533,58	3,62	1,11	71,40		X	Indisponibilidade parcial da Planta de Beneficiamento de Carvão
23/09/2021	03:00	298,42	85,3%	-	48,37	1809,47	8,32	529,85	3,90	1,10	71,44		X	Indisponibilidade parcial da Planta de Beneficiamento de Carvão
23/09/2021	04:00	295,98	84,6%	-	50,44	1701,98	8,43	544,65	3,80	1,11	71,44		X	Indisponibilidade parcial da Planta de Beneficiamento de Carvão
23/09/2021	05:00	295,99	84,6%	-	57,58	1545,63	8,40	539,83	3,54	1,10	71,52	X		
23/09/2021	06:00	300,99	86,0%	-	55,64	1557,33	8,19	524,04	3,80	1,11	71,66	X		
23/09/2021	07:00	300,30	85,8%	-	58,49	1720,68	8,28	547,23	3,77	1,12	71,55		X	Indisponibilidade parcial da Planta de Beneficiamento de Carvão
23/09/2021	08:00	298,14	85,2%	-	52,93	1684,07	8,46	578,21	3,82	1,13	71,65	X		
23/09/2021	09:00	301,01	86,0%	-	54,21	1465,24	8,31	562,68	3,91	1,13	71,65	X		
23/09/2021	10:00	303,38	86,7%	-	52,10	1680,87	8,16	535,31	4,01	1,13	71,50	X		
23/09/2021	11:00	304,96	87,1%	-	46,73	1739,31	8,06	516,80	4,41	1,13	71,74		X	Indisponibilidade parcial da Planta de Beneficiamento de Carvão
23/09/2021	12:00	300,46	85,8%	-	50,23	1711,31	8,22	534,78	3,94	1,12	71,80		X	Indisponibilidade parcial da Planta de Beneficiamento de Carvão
23/09/2021	13:00	302,00	86,3%	-	47,02	1500,45	8,13	522,73	4,17	1,12	71,94	X		
23/09/2021	14:00	304,41	87,0%	-	43,92	1548,53	8,11	527,09	3,86	1,12	71,84	X		
23/09/2021	15:00	304,78	87,1%	-	51,16	1720,37	8,13	529,40	3,82	1,13	71,83		X	Indisponibilidade parcial da Planta de Beneficiamento de Carvão
23/09/2021	16:00	304,83	87,1%	-	57,98	1630,05	8,20	534,36	4,27	1,13	71,78	X		
23/09/2021	17:00	300,18	85,8%	-	73,21	1652,78	8,54	568,64	3,78	1,13	71,60	X		
23/09/2021	18:00	300,43	85,8%	-	54,32	1551,58	8,57	564,25	3,78	1,13	71,52	X		
23/09/2021	19:00	297,29	84,9%	-	59,11	1649,92	8,61	572,53	3,78	1,13	71,41	X		
23/09/2021	20:00	297,52	85,0%	-	63,19	1765,90	8,44	549,71	3,73	1,11	71,53		X	Indisponibilidade parcial da Planta de Beneficiamento de Carvão
23/09/2021	21:00	302,67	86,5%	-	65,54	1726,99	8,24	533,94	3,71	1,12	71,50		X	Indisponibilidade parcial da Planta de Beneficiamento de Carvão
23/09/2021	22:00	303,13	86,6%	-	69,38	1764,99	8,19	526,96	3,70	1,11	71,40		X	Indisponibilidade parcial da Planta de Beneficiamento de Carvão
23/09/2021	23:00	301,35	86,1%	-	72,17	1874,20	8,27	534,96	3,82	1,12	71,58		X	Indisponibilidade parcial da Planta de Beneficiamento de Carvão

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6180,46 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
24/09/2021	00:00	302,34	86,4%	-	73,75	1683,74	8,30	537,34	3,58	1,12	71,67	X		
24/09/2021	01:00	303,79	86,8%	-	72,53	1592,04	8,26	529,90	3,56	1,12	71,52	X		
24/09/2021	02:00	302,83	86,5%	-	73,67	1732,75	8,33	535,52	3,65	1,12	71,49		X	Indisponibilidade parcial da Planta de Beneficiamento de Carvão
24/09/2021	03:00	304,90	87,1%	-	74,06	1689,31	8,19	521,02	3,91	1,12	71,57	X		
24/09/2021	04:00	303,33	86,7%	-	78,12	1689,58	8,27	534,12	3,84	1,12	71,45	X		
24/09/2021	05:00	301,51	86,1%	-	76,52	1712,44	8,32	525,66	3,67	1,12	71,39		X	Indisponibilidade parcial da Planta de Beneficiamento de Carvão
24/09/2021	06:00	303,46	86,7%	-	85,99	1618,14	8,26	521,67	3,99	1,12	71,33	X		
24/09/2021	07:00	302,13	86,3%	-	95,09	1715,87	8,29	527,27	3,68	1,12	71,63		X	Indisponibilidade parcial da Planta de Beneficiamento de Carvão
24/09/2021	08:00	302,30	86,4%	-	89,83	1657,27	8,27	520,76	3,68	1,12	72,04	X		
24/09/2021	09:00	302,16	86,3%	-	98,70	1691,67	8,25	519,45	3,82	1,12	72,29	X		
24/09/2021	10:00	300,60	85,9%	-	96,27	1677,42	8,30	525,18	3,80	1,12	72,35	X		
24/09/2021	11:00	302,69	86,5%	-	92,04	1651,36	8,27	520,39	3,75	1,12	72,89	X		
24/09/2021	12:00	302,38	86,4%	-	92,13	1567,60	8,24	517,45	3,85	1,12	73,06	X		
24/09/2021	13:00	303,65	86,8%	-	88,58	1649,70	8,17	501,14	4,70	1,11	73,08	X		
24/09/2021	14:00	304,46	87,0%	-	91,66	1745,70	8,12	494,10	7,39	1,11	72,99		X	Indisponibilidade parcial da Planta de Beneficiamento de Carvão
24/09/2021	15:00	307,47	87,8%	-	99,57	1740,60	7,96	474,24	7,50	1,11	72,76		X	Indisponibilidade parcial da Planta de Beneficiamento de Carvão
24/09/2021	16:00	306,66	87,6%	-	108,33	1561,03	8,13	493,24	5,80	1,12	72,51	X		
24/09/2021	17:00	302,51	86,4%	-	109,40	1502,38	8,53	545,57	3,73	1,14	72,58	X		
24/09/2021	18:00	303,19	86,6%	-	97,39	1427,12	8,54	539,54	3,68	1,14	72,89	X		
24/09/2021	19:00	302,64	86,5%	-	99,40	1513,33	8,54	546,53	3,55	1,14	72,89	X		
24/09/2021	20:00	302,11	86,3%	-	97,72	1616,87	8,60	554,80	3,70	1,15	72,87	X		
24/09/2021	21:00	301,63	86,2%	-	97,89	1638,45	8,66	564,00	3,91	1,15	72,76	X		
24/09/2021	22:00	301,29	86,1%	-	96,27	1716,91	8,49	541,23	3,85	1,14	72,83		X	Indisponibilidade parcial da Planta de Beneficiamento de Carvão
24/09/2021	23:00	301,11	86,0%	-	106,47	1748,31	8,42	531,19	3,87	1,13	72,80		X	Indisponibilidade parcial da Planta de Beneficiamento de Carvão

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6168,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
25/09/2021	00:00	303,61	86,7%	-	106,01	1698,93	8,29	518,19	3,91	1,13	72,48	X		
25/09/2021	01:00	303,04	86,6%	-	108,10	1594,88	8,33	521,51	4,19	1,13	72,23	X		
25/09/2021	02:00	303,79	86,8%	-	107,72	1660,84	8,34	518,37	4,87	1,13	72,03	X		
25/09/2021	03:00	302,60	86,5%	-	98,51	1601,60	8,35	523,25	3,85	1,13	72,08	X		
25/09/2021	04:00	301,87	86,2%	-	99,43	1629,99	8,34	520,30	3,92	1,13	71,97	X		
25/09/2021	05:00	300,40	85,8%	-	94,64	1639,56	8,45	532,07	3,71	1,13	71,77	X		
25/09/2021	06:00	299,65	85,6%	-	88,34	1646,30	8,49	539,39	3,65	1,13	71,71	X		
25/09/2021	07:00	298,39	85,3%	-	86,59	1539,42	8,54	551,79	3,81	1,13	71,90	X		
25/09/2021	08:00	301,00	86,0%	-	74,65	1550,22	8,35	537,97	3,90	1,13	72,73	X		
25/09/2021	09:00	301,68	86,2%	-	80,83	1810,46	8,31	545,38	3,88	1,12	72,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
25/09/2021	10:00	303,42	86,7%	-	88,40	1726,37	8,23	536,62	4,16	1,13	72,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
25/09/2021	11:00	301,55	86,2%	-	81,08	1708,55	8,27	546,48	3,86	1,12	72,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
25/09/2021	12:00	304,00	86,9%	-	82,14	1694,29	8,12	530,67	3,91	1,12	72,38	X		
25/09/2021	13:00	307,10	87,7%	-	73,57	1784,28	7,93	510,52	4,55	1,13	72,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
25/09/2021	14:00	305,88	87,4%	-	88,31	1738,22	7,97	509,02	4,67	1,13	72,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
25/09/2021	15:00	301,20	86,1%	-	78,63	1741,18	8,17	528,72	3,99	1,13	72,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
25/09/2021	16:00	300,67	85,9%	-	74,39	1632,26	8,22	534,90	3,53	1,14	72,53	X		
25/09/2021	17:00	298,96	85,4%	-	77,31	1676,49	8,28	551,79	3,76	1,14	72,42	X		
25/09/2021	18:00	300,08	85,7%	-	74,48	1642,13	8,26	538,65	3,43	1,13	72,52	X		
25/09/2021	19:00	303,49	86,7%	-	82,05	1561,57	8,15	524,29	3,50	1,14	72,20	X		
25/09/2021	20:00	304,06	86,9%	-	92,40	1767,69	8,18	525,46	3,62	1,15	71,78		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
25/09/2021	21:00	303,33	86,7%	-	90,22	1813,49	8,25	535,39	3,83	1,14	71,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
25/09/2021	22:00	303,65	86,8%	-	84,13	1749,82	8,27	533,36	3,56	1,15	71,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
25/09/2021	23:00	303,42	86,7%	-	77,94	1784,71	8,29	532,00	3,72	1,14	71,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6158,69 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
26/09/2021	00:00	303,65	86,8%	-	69,31	1677,95	8,29	528,79	3,47	1,14	71,91	X		
26/09/2021	01:00	303,04	86,6%	-	71,95	1628,08	8,33	534,19	3,72	1,14	71,87	X		
26/09/2021	02:00	300,68	85,9%	-	69,40	1599,89	8,46	544,65	3,78	1,14	71,88	X		
26/09/2021	03:00	300,53	85,9%	-	66,88	1668,98	8,50	558,73	4,21	1,15	71,90	X		
26/09/2021	04:00	298,81	85,4%	-	70,84	1617,22	8,58	573,21	4,43	1,15	71,82	X		
26/09/2021	05:00	299,50	85,6%	-	68,53	1622,66	8,57	565,77	3,99	1,15	71,83	X		
26/09/2021	06:00	297,73	85,1%	-	64,08	1585,70	8,59	571,83	4,20	1,15	72,23	X		
26/09/2021	07:00	299,54	85,6%	-	62,60	1639,76	8,51	562,97	4,11	1,15	72,64	X		
26/09/2021	08:00	300,76	85,9%	-	68,32	1657,72	8,40	556,27	4,39	1,14	72,87	X		
26/09/2021	09:00	301,60	86,2%	-	66,82	1774,02	8,30	546,70	4,38	1,14	73,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
26/09/2021	10:00	302,54	86,4%	-	61,57	1863,60	8,29	539,95	4,14	1,14	72,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
26/09/2021	11:00	303,28	86,7%	-	66,12	1773,95	8,22	530,26	4,32	1,13	72,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
26/09/2021	12:00	301,07	86,0%	-	62,39	1721,34	8,25	544,07	4,39	1,13	72,34		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
26/09/2021	13:00	299,38	85,5%	-	65,08	1617,25	8,24	543,84	4,49	1,13	72,36	X		
26/09/2021	14:00	303,30	86,7%	-	66,72	1725,02	8,06	530,60	4,47	1,13	72,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
26/09/2021	15:00	302,91	86,5%	-	79,55	1735,62	8,09	533,93	4,56	1,14	72,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
26/09/2021	16:00	299,96	85,7%	-	89,09	1653,58	8,22	552,05	4,41	1,15	72,61	X		
26/09/2021	17:00	301,91	86,3%	-	92,81	1672,98	8,15	541,25	4,40	1,14	72,73	X		
26/09/2021	18:00	302,36	86,4%	-	90,36	1668,56	8,17	538,92	4,52	1,14	72,66	X		
26/09/2021	19:00	303,71	86,8%	-	94,00	1711,97	8,11	535,45	4,56	1,14	72,63		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
26/09/2021	20:00	305,02	87,1%	-	142,29	1635,53	8,07	560,37	5,39	1,14	72,52	X		
26/09/2021	21:00	305,22	87,2%	-	123,87	1635,96	8,07	540,59	4,96	1,14	72,39	X		
26/09/2021	22:00	304,13	86,9%	-	110,97	1677,62	8,16	539,17	4,35	1,15	72,09	X		
26/09/2021	23:00	304,90	87,1%	-	105,80	1766,34	8,19	544,71	4,45	1,15	72,04		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	5946,87 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
27/09/2021	00:00	311,98	89,1%	-	91,12	1497,20	8,01	529,77	4,63	1,17	72,06	X		
27/09/2021	01:00	313,06	89,4%	-	86,25	1492,03	7,96	524,01	5,54	1,16	72,10	X		
27/09/2021	02:00	314,17	89,8%	-	87,80	1721,73	7,92	517,66	7,24	1,16	72,08		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
27/09/2021	03:00	312,75	89,4%	-	86,52	1544,23	7,88	517,58	5,70	1,16	72,03	X		
27/09/2021	04:00	312,42	89,3%	-	90,56	1711,52	7,95	532,28	5,18	1,16	71,97		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
27/09/2021	05:00	312,48	89,3%	-	83,23	1694,41	7,98	541,58	5,36	1,16	72,02	X		
27/09/2021	06:00	313,17	89,5%	-	80,47	1648,60	7,97	542,43	4,69	1,16	72,15	X		
27/09/2021	07:00	312,13	89,2%	-	65,07	1633,79	7,99	548,21	5,07	1,15	72,70	X		
27/09/2021	08:00	313,30	89,5%	-	62,88	1668,70	7,87	531,34	6,53	1,15	72,88	X		
27/09/2021	09:00	314,91	90,0%	-	63,12	1645,29	7,96	536,74	5,86	1,18	73,19	X		
27/09/2021	10:00	314,46	89,8%	-	68,38	1645,58	8,09	547,48	5,60	1,18	73,49	X		
27/09/2021	11:00	291,67	83,3%	-	62,20	1623,22	8,64	569,86	4,01	1,13	73,51	X		
27/09/2021	12:00	273,60	78,2%	-	54,23	1591,16	8,57	536,07	3,83	1,06	73,79	X		
27/09/2021	13:00	268,23	76,6%	-	49,34	1600,22	8,54	535,51	3,68	1,04	73,75	X		
27/09/2021	14:00	269,09	76,9%	-	46,50	1636,96	8,39	519,83	3,54	1,07	73,75	X		
27/09/2021	15:00	271,12	77,5%	-	49,57	1594,79	8,36	512,09	3,62	1,17	73,43	X		
27/09/2021	16:00	271,39	77,5%	-	51,09	1789,68	8,34	506,82	3,74	1,17	73,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
27/09/2021	17:00	271,00	77,4%	-	49,40	1888,57	8,39	517,12	3,93	1,17	72,86		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
27/09/2021	18:00	273,60	78,2%	-	52,94	1805,35	8,34	503,00	4,05	1,17	71,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
27/09/2021	19:00	273,13	78,0%	-	62,26	1635,25	8,37	512,46	3,65	1,17	71,87	X		
27/09/2021	20:00	270,70	77,3%	-	63,09	1836,64	8,54	533,99	3,65	1,17	71,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
27/09/2021	21:00	272,09	77,7%	-	63,08	1714,47	8,54	532,23	3,61	1,17	71,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
27/09/2021	22:00	271,58	77,6%	-	58,70	1708,18	8,52	528,17	3,58	1,17	71,74		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
27/09/2021	23:00	274,31	78,4%	-	56,12	1960,13	8,47	525,57	3,60	1,17	71,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	5564,17	t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
28/09/2021	00:00	275,16	78,6%	-	55,74	1737,95	8,42	521,01	3,63	1,17	71,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
28/09/2021	01:00	276,27	78,9%	-	49,19	1639,99	8,36	515,22	3,88	1,16	71,67	X		
28/09/2021	02:00	277,50	79,3%	-	52,41	1671,84	8,33	507,11	3,75	1,16	71,62	X		
28/09/2021	03:00	277,40	79,3%	-	48,26	1641,03	8,28	514,03	4,75	1,16	71,68	X		
28/09/2021	04:00	275,90	78,8%	-	47,19	1757,18	8,36	520,49	3,96	1,16	71,83		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
28/09/2021	05:00	273,87	78,2%	-	49,08	1536,20	8,48	535,49	3,75	1,16	71,82	X		
28/09/2021	06:00	273,93	78,3%	-	50,10	1662,75	8,53	547,14	4,34	1,16	71,85	X		
28/09/2021	07:00	273,52	78,1%	-	46,77	1711,55	8,57	556,76	4,52	1,16	71,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
28/09/2021	08:00	273,96	78,3%	-	46,30	1696,04	8,54	546,91	3,85	1,16	71,73	X		
28/09/2021	09:00	271,75	77,6%	-	52,77	1614,46	8,63	546,00	3,51	1,16	71,89	X		
28/09/2021	10:00	271,72	77,6%	-	52,16	1656,95	8,57	538,53	3,62	1,16	71,99	X		
28/09/2021	11:00	269,30	76,9%	-	41,07	1686,74	8,46	529,10	3,68	1,15	72,39	X		
28/09/2021	12:00	269,24	76,9%	-	41,45	1777,82	8,68	558,48	3,69	1,16	71,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
28/09/2021	13:00	269,04	76,9%	-	39,24	1647,91	8,76	565,91	3,60	1,16	72,01	X		
28/09/2021	14:00	269,07	76,9%	-	40,14	1556,99	8,77	568,32	3,51	1,15	71,96	X		
28/09/2021	15:00	268,11	76,6%	-	39,82	1664,80	8,84	573,98	3,61	1,16	71,85	X		
28/09/2021	16:00	268,59	76,7%	-	42,77	1594,57	8,79	565,67	3,71	1,15	71,86	X		
28/09/2021	17:00	274,22	78,3%	-	44,00	1740,46	8,52	536,11	3,60	1,15	71,88		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
28/09/2021	18:00	274,98	78,6%	-	37,75	1867,16	8,50	533,89	3,80	1,15	71,79		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
28/09/2021	19:00	272,91	78,0%	-	37,74	1847,46	8,58	544,79	3,82	1,15	71,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
28/09/2021	20:00	271,90	77,7%	-	44,95	1714,61	8,65	561,32	4,23	1,15	71,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
28/09/2021	21:00	270,70	77,3%	-	41,40	1645,04	8,69	564,03	4,32	1,16	71,73	X		
28/09/2021	22:00	267,97	76,6%	-	41,69	1696,28	8,78	574,38	3,85	1,16	71,84	X		
28/09/2021	23:00	279,07	79,7%	-	49,07	1783,35	8,36	550,72	3,84	1,17	71,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	737,59 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
29/09/2021	00:00	301,97	86,3%	-	42,64	1782,47	8,18	566,99	4,16	1,18	71,99		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
29/09/2021	01:00	309,81	88,5%	-	40,23	1728,55	8,07	560,72	6,13	1,19	71,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD.
29/09/2021	02:00	255,98	73,1%	-	70,73	2509,08	8,78	525,67	10,34	1,17	77,18		X	Unidade parada - furo na caldeira
29/09/2021	03:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	289,10	0,00	0,15	100,70	X		Unidade parada - furo na caldeira
29/09/2021	04:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	185,32	0,00	0,09	98,12	X		Unidade parada - furo na caldeira
29/09/2021	05:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	204,78	0,00	0,08	95,46	X		Unidade parada - furo na caldeira
29/09/2021	06:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	236,30	0,00	0,07	92,78	X		Unidade parada - furo na caldeira
29/09/2021	07:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	267,10	0,00	0,08	89,52	X		Unidade parada - furo na caldeira
29/09/2021	08:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	222,87	0,00	0,10	85,31	X		Unidade parada - furo na caldeira
29/09/2021	09:00	0,00	0,0%	-	0,00	8127,78	0,00	321,97	0,00	0,12	79,95		X	Unidade parada - furo na caldeira
29/09/2021	10:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	201,28	0,00	0,12	74,08	X		Unidade parada - furo na caldeira
29/09/2021	11:00	0,00	0,0%	-	0,00	4201,60	0,00	169,20	0,00	0,11	70,60		X	Unidade parada - furo na caldeira
29/09/2021	12:00	0,00	0,0%	-	0,00	9264,09	0,00	326,34	0,00	0,09	67,18		X	Unidade parada - furo na caldeira
29/09/2021	13:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,09	63,65	X		Unidade parada - furo na caldeira
29/09/2021	14:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	271,17	0,00	0,10	61,43	X		Unidade parada - furo na caldeira
29/09/2021	15:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,11	59,70	X		Unidade parada - furo na caldeira
29/09/2021	16:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	0,11	57,53	X		Unidade parada - furo na caldeira
29/09/2021	17:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	54,45	X		Unidade parada - furo na caldeira
29/09/2021	18:00	0,00	0,0%	-	0,00	9830,20	0,00	0,00	0,00	0,12	51,22		X	Unidade parada - furo na caldeira
29/09/2021	19:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	48,05	X		Unidade parada - furo na caldeira
29/09/2021	20:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	44,89	X		Unidade parada - furo na caldeira
29/09/2021	21:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	39,08	X		Unidade parada - furo na caldeira
29/09/2021	22:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	43,71	X		Unidade parada - furo na caldeira
29/09/2021	23:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	47,20	X		Unidade parada - furo na caldeira

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	0,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
30/09/2021	00:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	42,40	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	01:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	35,86	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	02:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	30,84	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	03:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	27,24	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	04:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	24,75	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	05:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	22,93	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	06:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	21,60	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	07:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	20,74	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	08:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	20,33	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	09:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	20,18	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	10:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	20,27	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	11:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	20,58	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	12:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	20,94	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	13:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	21,09	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	14:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	21,06	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	15:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	20,82	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	16:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	20,57	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	17:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	20,28	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	18:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	19,97	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	19:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	19,75	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	20:00	0,00	0,0%	-	0,00	716,89	0,00	439,35	0,00	0,98	19,56	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	21:00	0,00	0,0%	-	0,00	906,59	0,00	438,14	0,00	1,11	19,58	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	22:00	0,00	0,0%	-	0,00	803,87	0,00	486,99	0,00	1,09	19,45	X		Unidade parada - furo na caldeira
30/09/2021	23:00	0,00	0,0%	-	275,56	555,43	0,00	254,66	0,00	1,10	19,10		X	Unidade parada - furo na caldeira

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	0,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
01/10/2021	00:00	0,00	0,0%	-	247,65	487,62	0,00	194,11	0,00	1,11	18,96	X		Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	01:00	0,00	0,0%	-	188,37	505,81	0,00	168,49	0,00	1,11	18,89	X		Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	02:00	0,00	0,0%	-	149,66	456,11	0,00	162,38	0,00	1,11	18,76	X		Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	03:00	0,00	0,0%	-	94,92	484,86	0,00	146,50	0,00	1,11	18,73	X		Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	04:00	0,00	0,0%	-	159,28	478,85	0,00	193,65	0,00	1,09	18,62	X		Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	05:00	0,00	0,0%	-	148,21	3301,73	0,00	192,99	0,00	1,10	18,63		X	Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	06:00	0,00	0,0%	-	103,16	481,51	0,00	138,61	0,00	1,10	18,60	X		Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	07:00	0,00	0,0%	-	314,25	748,82	0,00	477,69	0,00	1,09	18,12		X	Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	08:00	0,00	0,0%	-	0,00	1168,81	0,00	0,00	0,00	1,05	17,61	X		Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	09:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	17,59	X		Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	10:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	17,97	X		Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	11:00	0,00	0,0%	-	0,00	1917,97	0,00	0,00	0,00	1,01	18,27		X	Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	12:00	0,00	0,0%	-	0,00	6176,41	0,00	0,00	0,00	1,02	18,11		X	Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	13:00	0,00	0,0%	-	0,00	3349,30	0,00	0,00	0,00	1,01	17,98		X	Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	14:00	0,00	0,0%	-	0,00	4358,59	0,00	0,00	0,00	1,01	18,13		X	Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	15:00	0,00	0,0%	-	0,00	3159,31	0,00	0,00	0,00	1,01	18,33		X	Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	16:00	0,00	0,0%	-	0,00	5166,46	0,00	0,00	0,00	1,02	18,24		X	Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	17:00	0,00	0,0%	-	318,30	1447,29	0,00	0,00	0,00	1,02	18,33		X	Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	18:00	0,00	0,0%	-	305,09	1406,39	0,00	0,00	0,00	1,02	18,42		X	Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	19:00	0,00	0,0%	-	122,99	461,95	7,78	82,47	0,00	0,98	18,70	X		Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	20:00	0,00	0,0%	-	4,94	453,95	1,25	74,83	0,00	1,04	18,23	X		Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	21:00	0,00	0,0%	-	2,90	453,73	1,26	74,77	0,00	1,05	17,32	X		Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	22:00	0,00	0,0%	-	2,25	453,95	1,25	74,83	0,00	1,04	15,62	X		Unidade parada - furo na caldeira
01/10/2021	23:00	0,00	0,0%	-	2,29	453,93	1,25	74,82	0,00	1,05	14,42	X		Unidade parada - furo na caldeira

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	0,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
02/10/2021	00:00	0,00	0,0%	-	1,61	453,95	1,25	74,83	0,00	1,05	13,60	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	01:00	0,00	0,0%	-	1,40	453,95	1,25	74,83	0,00	1,06	13,21	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	02:00	0,00	0,0%	-	1,16	454,02	1,32	74,90	0,00	1,06	12,83	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	03:00	0,00	0,0%	-	1,38	453,84	1,26	74,80	0,00	1,06	12,43	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	04:00	0,00	0,0%	-	1,11	453,28	1,29	74,69	0,00	1,07	11,99	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	05:00	0,00	0,0%	-	1,17	453,44	1,28	74,72	0,00	1,07	11,51	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	06:00	0,00	0,0%	-	1,89	441,10	1,47	72,22	0,00	0,78	11,30	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	07:00	0,00	0,0%	-	1,73	453,95	1,25	74,83	0,00	1,13	11,92	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	08:00	0,00	0,0%	-	0,94	453,80	1,26	74,79	0,00	1,04	12,69	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	09:00	0,00	0,0%	-	1,22	453,95	1,25	74,83	0,00	0,91	13,19	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	10:00	0,00	0,0%	-	208,53	421,49	3,08	67,25	0,00	0,28	13,58	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	11:00	0,00	0,0%	-	261,67	408,21	3,84	63,34	0,00	0,07	13,63	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	12:00	0,00	0,0%	-	217,10	398,96	3,95	60,17	0,00	0,07	13,94	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	13:00	0,00	0,0%	-	217,42	403,33	4,09	61,53	0,00	0,07	14,36	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	14:00	0,00	0,0%	-	234,70	405,52	4,98	62,17	0,00	0,07	14,86	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	15:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	15,36	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	16:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	15,85	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	17:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	16,17	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	18:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	16,55	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	19:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	16,70	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	20:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	16,50	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	21:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	16,58	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	22:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	16,58	X		Unidade parada - furo na caldeira
02/10/2021	23:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	16,39	X		Unidade parada - furo na caldeira

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	0,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
03/10/2021	00:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	16,37	X		Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	01:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	16,18	X		Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	02:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	16,09	X		Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	03:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	16,01	X		Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	04:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	15,94	X		Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	05:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	15,91	X		Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	06:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	15,91	X		Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	07:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	15,98	X		Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	08:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	16,20	X		Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	09:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	16,42	X		Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	10:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	16,52	X		Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	11:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	16,62	X		Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	12:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	16,77	X		Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	13:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	16,97	X		Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	14:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	17,19	X		Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	15:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	17,33	X		Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	16:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	17,51	X		Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	17:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	17,55	X		Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	18:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	17,27	X		Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	19:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	16,81	X		Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	20:00	0,00	0,0%	-	469,70	0,00	0,00	499,81	0,00	0,31	16,26		X	Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	21:00	0,00	0,0%	-	141,97	0,00	0,00	14,17	3,61	0,36	15,41	X		Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	22:00	0,00	0,0%	-	181,53	0,00	0,00	13,51	4,60	0,37	14,56	X		Unidade parada - furo na caldeira
03/10/2021	23:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	14,29	X		Unidade parada - furo na caldeira

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	0,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
04/10/2021	00:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	13,80	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	01:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	14,01	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	02:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	12,83	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	03:00	0,00	0,0%	-	119,03	0,00	0,00	13,13	5,46	0,36	12,07	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	04:00	0,00	0,0%	-	132,64	0,00	0,00	13,53	6,06	0,36	11,56	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	05:00	0,00	0,0%	-	145,19	0,00	0,00	14,05	7,05	0,36	11,02	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	06:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	11,53	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	07:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	11,46	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	08:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	11,52	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	09:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	11,78	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	10:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	12,04	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	11:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	12,02	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	12:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	12,18	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	13:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	12,46	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	14:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	12,86	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	15:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	13,18	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	16:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	13,54	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	17:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	14,00	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	18:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	14,18	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	19:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	13,93	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	20:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	13,69	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	21:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	13,43	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	22:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	13,13	X		Unidade parada - furo na caldeira
04/10/2021	23:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	12,81	X		Unidade parada - furo na caldeira

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	0,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
05/10/2021	00:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	12,44	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	01:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	12,04	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	02:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	11,69	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	03:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	11,47	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	04:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	11,25	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	05:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	11,02	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	06:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	10,73	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	07:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	10,64	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	08:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	10,99	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	09:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	11,89	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	10:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	13,72	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	11:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	25,21	6,16	0,33	14,45	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	12:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	35,08	4,36	0,33	15,23	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	13:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	17,21	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	14:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	18,31	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	15:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	18,47	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	16:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	18,78	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	17:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	19,12	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	18:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	19,36	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	19:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	19,12	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	20:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	18,61	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	21:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	18,05	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	22:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	17,78	X		Unidade parada - furo na caldeira
05/10/2021	23:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	17,81	X		Unidade parada - furo na caldeira

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	1332,00 t/dia	86,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
06/10/2021	00:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	17,70	X		Unidade parada - furo na caldeira
06/10/2021	01:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	17,71	X		Unidade parada - furo na caldeira
06/10/2021	02:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	17,47	X		Unidade parada - furo na caldeira
06/10/2021	03:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	17,03	X		Unidade parada - furo na caldeira
06/10/2021	04:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	16,80	X		Unidade parada - furo na caldeira
06/10/2021	05:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	16,54	X		Unidade parada - furo na caldeira
06/10/2021	06:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	17,84	X		Unidade parada - furo na caldeira
06/10/2021	07:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	21,94	X		Unidade parada - furo na caldeira
06/10/2021	08:00	0,00	0,0%	-	0,00	1034,10	0,00	0,00	0,00	0,52	27,07	X		Unidade parada - furo na caldeira
06/10/2021	09:00	0,00	0,0%	-	0,00	1177,31	0,00	691,89	0,00	0,51	35,17		X	Unidade parada - furo na caldeira
06/10/2021	10:00	0,00	0,0%	-	0,00	2119,39	0,00	408,99	0,00	0,50	44,00		X	Unidade parada - furo na caldeira
06/10/2021	11:00	0,00	0,0%	-	0,00	1956,21	0,00	352,43	0,00	0,51	50,47		X	Unidade parada - furo na caldeira
06/10/2021	12:00	0,00	0,0%	-	0,00	1733,07	0,00	417,73	0,00	0,54	55,13		X	Retorno da unidade à operação
06/10/2021	13:00	0,00	0,0%	-	0,00	1729,68	0,00	412,76	0,00	0,55	57,54		X	Retorno da unidade à operação
06/10/2021	14:00	0,00	0,0%	-	0,00	1910,32	0,00	449,59	0,00	0,57	59,42		X	Retorno da unidade à operação
06/10/2021	15:00	0,15	0,0%	-	0,00	1744,00	0,00	424,74	0,00	0,57	61,89		X	Retorno da unidade à operação
06/10/2021	16:00	52,24	14,9%	-	0,00	3390,26	0,00	438,65	0,00	0,73	65,46		X	Retorno da unidade à operação
06/10/2021	17:00	93,86	26,8%	-	0,00	4847,90	15,63	528,54	0,00	0,84	76,68		X	Retorno da unidade à operação
06/10/2021	18:00	155,23	44,4%	-	0,00	4953,18	12,54	604,63	3,44	0,87	85,19		X	Retorno da unidade à operação
06/10/2021	19:00	186,04	53,2%	-	0,00	6070,25	12,11	916,33	3,95	1,00	92,60		X	Retorno da unidade à operação
06/10/2021	20:00	207,64	59,3%	-	329,77	6278,85	11,17	784,68	3,09	1,04	99,09		X	Retorno da unidade à operação
06/10/2021	21:00	219,43	62,7%	-	318,00	5901,02	10,72	635,69	2,50	1,09	100,62		X	Retorno da unidade à operação
06/10/2021	22:00	259,00	74,0%	-	288,13	5807,36	9,41	555,04	2,62	1,08	104,44		X	Retorno da unidade à operação
06/10/2021	23:00	282,82	80,8%	-	264,05	4254,40	8,79	561,34	2,14	1,09	95,23		X	Retorno da unidade à operação

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6220,71 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
07/10/2021	00:00	280,93	80,3%	-	260,50	3366,02	9,03	627,06	2,25	1,11	82,18		X	Retorno da unidade à operação
07/10/2021	01:00	278,08	79,5%	-	265,61	3349,22	9,24	650,93	2,08	1,11	80,81		X	Retorno da unidade à operação
07/10/2021	02:00	293,31	83,8%	-	264,13	4701,88	8,71	593,15	2,33	1,12	91,97		X	Retorno da unidade à operação
07/10/2021	03:00	294,56	84,2%	-	268,83	4380,71	8,71	583,24	2,37	1,13	96,05		X	Retorno da unidade à operação
07/10/2021	04:00	291,45	83,3%	-	266,63	3910,31	8,66	577,06	2,23	1,14	92,19		X	Retorno da unidade à operação
07/10/2021	05:00	297,30	84,9%	-	265,35	3924,18	8,62	588,60	2,12	1,14	90,26		X	Retorno da unidade à operação
07/10/2021	06:00	312,02	89,1%	-	254,33	3593,01	8,15	582,16	1,96	1,13	87,67		X	Retorno da unidade à operação
07/10/2021	07:00	310,00	88,6%	-	255,08	3405,90	8,25	621,31	2,18	1,13	84,92		X	Retorno da unidade à operação
07/10/2021	08:00	306,65	87,6%	-	253,21	2589,53	8,26	637,29	2,34	1,12	81,71		X	Retorno da unidade à operação
07/10/2021	09:00	308,53	88,2%	-	248,20	1462,83	8,28	659,81	3,04	1,14	75,00	X		
07/10/2021	10:00	308,89	88,3%	-	144,18	1473,07	8,27	516,30	1,87	1,15	74,77	X		
07/10/2021	11:00	303,58	86,7%	-	18,68	1567,84	8,31	431,49	0,92	1,14	75,46	X		
07/10/2021	12:00	309,51	88,4%	-	17,69	1678,36	8,13	412,80	0,88	1,15	75,32	X		
07/10/2021	13:00	313,56	89,6%	-	17,13	1654,57	7,99	397,01	0,92	1,15	74,67	X		
07/10/2021	14:00	312,30	89,2%	-	16,05	1679,21	8,09	401,66	0,84	1,15	74,31	X		
07/10/2021	15:00	312,20	89,2%	-	15,26	1600,07	8,12	393,83	1,25	1,15	73,49	X		
07/10/2021	16:00	313,74	89,6%	-	15,04	1591,00	7,92	381,04	1,31	1,13	73,37	X		
07/10/2021	17:00	312,17	89,2%	-	14,38	1671,72	7,96	406,52	0,77	1,13	73,22	X		
07/10/2021	18:00	308,96	88,3%	-	15,86	1618,18	8,14	418,87	0,78	1,14	72,80	X		
07/10/2021	19:00	308,52	88,1%	-	14,75	1693,32	8,12	418,25	0,90	1,14	72,44	X		
07/10/2021	20:00	309,98	88,6%	-	15,22	1658,22	8,06	409,77	0,97	1,15	72,37	X		
07/10/2021	21:00	310,75	88,8%	-	15,66	1584,09	8,05	406,63	1,00	1,15	72,09	X		
07/10/2021	22:00	311,14	88,9%	-	16,26	1594,40	8,10	413,33	0,84	1,15	71,92	X		
07/10/2021	23:00	310,39	88,7%	-	16,74	1646,34	8,11	411,90	0,71	1,16	71,92	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6360,28 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
08/10/2021	00:00	310,92	88,8%	-	16,75	1653,97	8,13	418,02	0,65	1,16	71,76	X		
08/10/2021	01:00	311,13	88,9%	-	16,50	1664,68	8,06	416,93	0,72	1,16	72,05	X		
08/10/2021	02:00	313,38	89,5%	-	17,70	1667,47	8,01	402,82	0,64	1,16	72,06	X		
08/10/2021	03:00	311,03	88,9%	-	16,55	1790,05	8,07	411,56	0,53	1,15	71,81		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/10/2021	04:00	311,08	88,9%	-	16,41	1644,75	8,07	407,58	0,69	1,15	71,65	X		
08/10/2021	05:00	311,96	89,1%	-	16,28	1708,49	8,02	400,89	0,68	1,15	71,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/10/2021	06:00	307,46	87,8%	-	17,01	1561,27	8,21	420,19	0,70	1,15	71,77	X		
08/10/2021	07:00	300,96	86,0%	-	17,85	1534,80	8,38	429,08	0,82	1,15	71,88	X		
08/10/2021	08:00	309,94	88,6%	-	16,55	1564,07	7,88	370,66	0,70	1,15	71,94	X		
08/10/2021	09:00	303,87	86,8%	-	15,54	1613,57	8,12	397,71	0,80	1,15	71,88	X		
08/10/2021	10:00	306,38	87,5%	-	15,84	1578,67	8,08	385,59	1,03	1,15	72,05	X		
08/10/2021	11:00	307,33	87,8%	-	17,13	1628,29	7,79	367,99	0,73	1,14	72,75	X		
08/10/2021	12:00	307,50	87,9%	-	22,35	1768,07	7,79	362,78	1,06	1,14	73,18		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/10/2021	13:00	311,12	88,9%	-	18,18	1722,87	7,72	360,11	1,09	1,15	72,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/10/2021	14:00	311,80	89,1%	-	24,06	1714,26	7,68	357,28	1,44	1,15	71,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/10/2021	15:00	311,71	89,1%	-	26,54	1651,71	7,67	362,22	1,53	1,15	71,18	X		
08/10/2021	16:00	311,48	89,0%	-	27,93	1719,95	7,73	385,44	2,23	1,16	71,06		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/10/2021	17:00	310,29	88,7%	-	35,56	1836,94	8,04	442,90	0,81	1,17	70,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/10/2021	18:00	310,12	88,6%	-	33,83	1651,96	8,20	459,56	0,98	1,18	71,08	X		
08/10/2021	19:00	319,36	91,2%	-	28,57	1679,44	7,71	398,59	1,86	1,18	71,23	X		
08/10/2021	20:00	323,05	92,3%	-	24,82	1830,46	7,57	385,65	2,86	1,18	71,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/10/2021	21:00	319,53	91,3%	-	26,04	1700,40	7,71	398,12	2,20	1,18	71,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/10/2021	22:00	321,11	91,7%	-	25,11	1671,54	7,65	408,39	3,10	1,18	71,46	X		
08/10/2021	23:00	320,20	91,5%	-	25,72	1741,51	7,64	403,35	1,73	1,18	71,55		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	7279,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
09/10/2021	00:00	321,26	91,8%	-	24,26	1652,18	7,68	393,16	1,69	1,18	71,89	X		
09/10/2021	01:00	323,26	92,4%	-	25,44	1559,64	7,79	392,77	1,10	1,19	71,72	X		
09/10/2021	02:00	326,00	93,1%	-	27,11	1631,34	7,80	388,30	2,28	1,20	71,64	X		
09/10/2021	03:00	322,79	92,2%	-	27,05	1598,78	7,86	385,28	1,36	1,19	71,66	X		
09/10/2021	04:00	322,55	92,2%	-	25,61	1576,67	7,88	382,21	0,77	1,19	71,69	X		
09/10/2021	05:00	323,83	92,5%	-	25,38	1639,79	7,78	359,93	1,57	1,18	71,49	X		
09/10/2021	06:00	317,25	90,6%	-	25,61	1805,72	7,94	372,49	0,50	1,18	71,31		X	
09/10/2021	07:00	318,58	91,0%	-	25,32	1618,31	7,85	375,91	0,74	1,18	71,49	X		
09/10/2021	08:00	316,66	90,5%	-	22,10	1551,26	7,92	389,50	0,73	1,18	71,61	X		
09/10/2021	09:00	318,24	90,9%	-	21,97	1616,26	7,76	402,41	0,85	1,18	71,76	X		
09/10/2021	10:00	320,28	91,5%	-	24,15	1683,16	7,68	385,59	1,13	1,18	71,87	X		
09/10/2021	11:00	318,72	91,1%	-	25,06	1677,18	7,64	392,07	0,98	1,18	71,77	X		
09/10/2021	12:00	317,45	90,7%	-	24,64	1722,18	7,74	406,60	0,80	1,18	71,74		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/10/2021	13:00	316,15	90,3%	-	22,74	1599,27	7,79	418,78	0,62	1,18	71,81	X		
09/10/2021	14:00	315,94	90,3%	-	24,29	1684,03	7,78	425,78	0,51	1,18	71,84	X		
09/10/2021	15:00	313,77	89,6%	-	25,58	1688,51	7,84	437,06	0,68	1,18	71,75	X		
09/10/2021	16:00	320,15	91,5%	-	25,18	1627,37	7,61	401,91	1,47	1,18	71,70	X		
09/10/2021	17:00	314,67	89,9%	-	24,63	1692,96	7,90	431,66	0,71	1,18	71,61	X		
09/10/2021	18:00	317,60	90,7%	-	22,89	1736,85	7,86	420,49	0,78	1,18	71,74		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/10/2021	19:00	326,24	93,2%	-	23,95	1654,50	7,50	391,24	1,08	1,19	71,75	X		
09/10/2021	20:00	322,50	92,1%	-	23,61	1713,92	7,78	397,40	0,70	1,19	71,63		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/10/2021	21:00	321,43	91,8%	-	21,32	1580,13	7,88	391,46	0,70	1,19	71,81	X		
09/10/2021	22:00	325,88	93,1%	-	23,10	1578,51	7,58	370,20	0,51	1,18	72,71	X		
09/10/2021	23:00	328,25	93,8%	-	22,97	1644,82	7,43	349,65	1,95	1,18	73,55	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6536,17 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
10/10/2021	00:00	327,12	93,5%	-	24,39	1674,07	7,49	355,91	2,44	1,18	73,15	X		
10/10/2021	01:00	322,94	92,3%	-	25,53	1609,68	7,80	380,18	0,41	1,19	72,18	X		
10/10/2021	02:00	326,21	93,2%	-	25,62	1556,57	7,71	367,73	2,84	1,19	72,14	X		
10/10/2021	03:00	321,20	91,8%	-	23,28	1653,92	7,96	408,39	0,24	1,19	72,31	X		
10/10/2021	04:00	320,50	91,6%	-	21,92	1659,59	8,00	416,06	0,25	1,19	72,76	X		
10/10/2021	05:00	320,71	91,6%	-	21,22	1619,53	7,98	413,08	0,41	1,19	72,83	X		
10/10/2021	06:00	321,59	91,9%	-	21,06	1551,26	7,90	404,47	0,28	1,19	72,70	X		
10/10/2021	07:00	320,98	91,7%	-	20,59	1847,76	7,87	408,37	0,40	1,19	73,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/10/2021	08:00	320,28	91,5%	-	19,90	1688,57	7,94	416,87	0,37	1,19	73,32	X		
10/10/2021	09:00	319,89	91,4%	-	18,21	1617,46	7,92	415,67	0,58	1,18	73,35	X		
10/10/2021	10:00	316,57	90,4%	-	20,54	1726,55	8,04	429,04	0,62	1,19	73,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/10/2021	11:00	316,65	90,5%	-	20,74	1705,15	8,00	437,55	0,33	1,18	73,23		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/10/2021	12:00	317,85	90,8%	-	22,04	1655,34	7,98	431,14	0,41	1,19	73,33	X		
10/10/2021	13:00	317,85	90,8%	-	22,59	1626,91	7,98	434,35	0,37	1,19	73,27	X		
10/10/2021	14:00	316,53	90,4%	-	22,40	1554,72	8,01	437,51	0,48	1,19	73,50	X		
10/10/2021	15:00	321,42	91,8%	-	20,08	1525,75	7,70	392,96	2,05	1,18	74,23	X		
10/10/2021	16:00	320,35	91,5%	-	21,43	1554,43	7,65	385,79	1,87	1,18	74,33	X		
10/10/2021	17:00	321,33	91,8%	-	22,67	1656,77	7,68	378,14	0,96	1,18	74,33	X		
10/10/2021	18:00	318,00	90,9%	-	26,02	1783,58	7,90	395,34	1,14	1,19	74,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/10/2021	19:00	316,49	90,4%	-	26,81	1833,81	7,92	401,34	0,60	1,19	74,15		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/10/2021	20:00	319,87	91,4%	-	27,24	1617,11	7,82	390,41	0,57	1,19	73,48	X		
10/10/2021	21:00	321,65	91,9%	-	23,02	1624,41	7,80	391,17	0,80	1,19	73,53	X		
10/10/2021	22:00	321,08	91,7%	-	20,22	1667,02	7,86	394,97	0,61	1,19	74,19	X		
10/10/2021	23:00	322,55	92,2%	-	20,50	1692,49	7,81	391,20	0,59	1,19	74,57	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6542,47 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
11/10/2021	00:00	321,51	91,9%	-	18,66	1640,43	7,83	391,89	0,64	1,18	74,61	X		
11/10/2021	01:00	319,92	91,4%	-	18,49	1650,66	7,89	399,68	0,63	1,19	74,46	X		
11/10/2021	02:00	323,42	92,4%	-	20,41	1594,27	7,77	386,28	0,63	1,19	74,36	X		
11/10/2021	03:00	325,54	93,0%	-	19,07	1658,05	7,70	384,91	0,50	1,18	74,56	X		
11/10/2021	04:00	323,16	92,3%	-	17,86	1633,62	7,76	389,67	0,63	1,19	74,32	X		
11/10/2021	05:00	321,95	92,0%	-	19,17	1662,67	7,79	395,13	0,37	1,18	74,57	X		
11/10/2021	06:00	317,86	90,8%	-	18,98	1796,71	8,01	418,37	0,32	1,19	74,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/10/2021	07:00	321,81	91,9%	-	20,83	1752,43	7,86	420,55	0,44	1,19	74,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/10/2021	08:00	321,55	91,9%	-	21,25	1587,32	7,88	422,56	0,51	1,20	72,75	X		
11/10/2021	09:00	320,71	91,6%	-	22,18	1707,60	8,00	423,74	0,44	1,21	72,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/10/2021	10:00	322,82	92,2%	-	25,34	1638,60	7,90	403,21	0,82	1,21	72,11	X		
11/10/2021	11:00	327,94	93,7%	-	26,23	1617,72	7,64	373,04	2,53	1,21	72,14	X		
11/10/2021	12:00	324,37	92,7%	-	25,90	1581,49	7,82	378,69	1,44	1,20	72,08	X		
11/10/2021	13:00	324,86	92,8%	-	26,14	1627,64	7,75	369,99	0,79	1,20	72,24	X		
11/10/2021	14:00	322,00	92,0%	-	24,50	1798,78	7,88	384,32	0,67	1,20	72,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/10/2021	15:00	320,07	91,4%	-	26,99	1736,53	7,90	386,18	0,46	1,19	71,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/10/2021	16:00	320,16	91,5%	-	26,60	1718,04	7,85	383,27	0,45	1,20	71,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/10/2021	17:00	318,96	91,1%	-	28,35	1742,09	7,90	392,80	0,58	1,20	71,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/10/2021	18:00	316,36	90,4%	-	29,09	1618,33	8,08	403,85	0,40	1,20	71,87	X		
11/10/2021	19:00	313,87	89,7%	-	25,52	1735,29	8,12	421,12	0,51	1,20	71,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/10/2021	20:00	318,12	90,9%	-	23,86	1545,78	7,98	414,60	0,47	1,21	71,83	X		
11/10/2021	21:00	316,45	90,4%	-	22,91	1666,77	8,06	427,76	0,47	1,20	71,94	X		
11/10/2021	22:00	315,10	90,0%	-	23,19	1541,29	8,11	436,46	0,47	1,21	71,97	X		
11/10/2021	23:00	318,52	91,0%	-	22,47	1657,41	7,99	436,30	0,67	1,21	71,94	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6294,00 t/dia	15,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
12/10/2021	00:00	321,96	92,0%	-	25,45	1660,60	7,84	424,61	0,77	1,21	71,93	X		
12/10/2021	01:00	322,55	92,2%	-	30,40	1674,15	7,80	419,20	1,62	1,21	71,85	X		
12/10/2021	02:00	323,37	92,4%	-	32,66	1660,56	7,81	413,57	1,04	1,21	71,66	X		
12/10/2021	03:00	323,84	92,5%	-	31,11	1710,13	7,74	413,28	1,55	1,21	71,55		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/10/2021	04:00	319,87	91,4%	-	32,08	1702,24	7,92	438,73	0,46	1,21	71,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/10/2021	05:00	318,58	91,0%	-	31,69	1646,78	7,99	453,55	0,56	1,21	71,60	X		
12/10/2021	06:00	318,91	91,1%	-	31,77	1687,80	7,97	450,59	0,53	1,21	71,65	X		
12/10/2021	07:00	320,58	91,6%	-	30,95	1661,73	7,86	429,39	0,59	1,21	71,58	X		
12/10/2021	08:00	315,61	90,2%	-	32,36	1774,73	8,04	453,52	0,46	1,21	71,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/10/2021	09:00	306,77	87,6%	-	32,88	1672,56	8,10	441,03	0,49	1,18	71,56	X		
12/10/2021	10:00	255,89	73,1%	-	30,94	1661,76	9,54	481,32	0,55	1,14	71,43	X		
12/10/2021	11:00	218,28	62,4%	-	18,20	1563,74	9,85	486,28	0,39	1,11	72,03	X		
12/10/2021	12:00	225,37	64,4%	-	15,46	1667,03	9,43	454,40	0,36	1,12	72,89	X		
12/10/2021	13:00	259,57	74,2%	-	14,77	1769,54	8,87	466,77	0,41	1,18	72,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/10/2021	14:00	314,40	89,8%	-	14,75	1474,74	7,75	417,49	1,58	1,19	72,62	X		
12/10/2021	15:00	309,93	88,6%	-	16,62	1934,38	8,04	411,11	0,65	1,19	72,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/10/2021	16:00	304,71	87,1%	-	16,55	1742,81	8,22	420,93	0,65	1,17	72,36		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/10/2021	17:00	304,20	86,9%	-	15,89	1361,89	8,23	426,39	0,65	1,17	72,30	X		
12/10/2021	18:00	310,21	88,6%	-	18,18	1633,31	8,03	415,08	0,69	1,17	72,13	X		
12/10/2021	19:00	312,67	89,3%	-	19,71	1694,78	7,92	408,32	0,42	1,18	72,12	X		
12/10/2021	20:00	311,00	88,9%	-	23,74	1678,37	7,92	411,94	0,60	1,19	72,13	X		
12/10/2021	21:00	314,82	89,9%	-	28,24	1693,01	7,80	400,09	0,86	1,19	72,22	X		
12/10/2021	22:00	314,40	89,8%	-	29,73	1738,58	7,83	408,82	0,54	1,19	72,14		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/10/2021	23:00	317,11	90,6%	-	29,33	1692,89	7,75	403,92	0,53	1,19	72,21	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6153,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
13/10/2021	00:00	319,07	91,2%	-	28,19	1661,12	7,73	398,55	0,55	1,19	72,21	X		
13/10/2021	01:00	319,37	91,2%	-	28,35	1743,53	7,72	407,54	0,36	1,19	72,24		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/10/2021	02:00	321,14	91,8%	-	30,03	1680,70	7,80	412,80	0,49	1,20	71,86	X		
13/10/2021	03:00	316,46	90,4%	-	29,54	1705,74	7,96	437,31	0,37	1,20	71,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/10/2021	04:00	317,13	90,6%	-	29,86	1678,50	7,90	427,49	0,42	1,20	71,81	X		
13/10/2021	05:00	326,39	93,3%	-	29,73	1700,21	7,51	389,43	0,94	1,20	71,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/10/2021	06:00	321,69	91,9%	-	31,25	1715,87	7,74	406,00	1,02	1,20	71,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/10/2021	07:00	321,33	91,8%	-	30,85	1583,23	7,68	397,87	0,41	1,20	71,60	X		
13/10/2021	08:00	319,56	91,3%	-	30,96	1609,12	7,65	397,97	0,48	1,20	71,68	X		
13/10/2021	09:00	322,86	92,2%	-	30,91	1667,93	7,41	376,60	1,77	1,20	71,73	X		
13/10/2021	10:00	321,78	91,9%	-	31,52	1720,42	7,45	376,55	2,39	1,20	72,04		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/10/2021	11:00	323,66	92,5%	-	30,73	1827,97	7,38	370,06	2,65	1,20	72,50		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/10/2021	12:00	316,51	90,4%	-	30,48	1773,93	7,61	390,90	0,83	1,20	72,81		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/10/2021	13:00	219,35	62,7%	-	20,23	1420,49	10,41	467,77	0,36	1,10	71,96	X		
13/10/2021	14:00	216,13	61,8%	-	12,64	1538,29	9,88	397,21	0,42	1,12	72,08	X		
13/10/2021	15:00	216,54	61,9%	-	12,18	1563,06	9,77	385,87	0,42	1,12	72,12	X		
13/10/2021	16:00	219,71	62,8%	-	12,67	1699,06	9,73	395,61	0,50	1,13	72,15	X		
13/10/2021	17:00	278,03	79,4%	-	12,83	1651,19	8,52	430,30	0,56	1,17	72,60	X		
13/10/2021	18:00	281,75	80,5%	-	13,29	1560,28	8,38	402,08	0,53	1,13	72,66	X		
13/10/2021	19:00	288,22	82,3%	-	12,42	1601,94	8,20	401,35	0,67	1,15	72,73	X		
13/10/2021	20:00	307,36	87,8%	-	16,20	1753,36	7,84	379,83	0,50	1,19	72,48		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/10/2021	21:00	319,84	91,4%	-	23,08	1912,31	7,63	371,90	1,28	1,22	72,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/10/2021	22:00	320,31	91,5%	-	26,19	1843,82	7,70	374,50	0,82	1,23	71,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/10/2021	23:00	324,52	92,7%	-	31,10	1696,09	7,60	365,37	1,68	1,22	71,76	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6566,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
14/10/2021	00:00	321,17	91,8%	-	31,33	1589,40	7,75	372,95	0,90	1,21	71,70	X		
14/10/2021	01:00	323,72	92,5%	-	33,59	1724,05	7,60	365,10	0,83	1,21	72,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/10/2021	02:00	319,29	91,2%	-	37,08	1741,84	7,85	385,23	0,68	1,21	71,81		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/10/2021	03:00	318,96	91,1%	-	36,81	1601,60	7,85	391,44	0,54	1,21	71,61	X		
14/10/2021	04:00	320,72	91,6%	-	35,46	1740,22	7,77	392,44	0,96	1,21	72,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/10/2021	05:00	321,76	91,9%	-	33,79	1687,71	7,73	392,21	0,69	1,21	72,51	X		
14/10/2021	06:00	323,22	92,3%	-	33,99	1591,93	7,66	383,85	0,71	1,21	72,53	X		
14/10/2021	07:00	321,55	91,9%	-	32,55	1707,22	7,68	372,31	0,61	1,22	72,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/10/2021	08:00	320,65	91,6%	-	32,30	1717,05	7,71	373,52	0,96	1,21	72,95		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/10/2021	09:00	314,54	89,9%	-	34,43	1619,63	7,89	387,03	1,07	1,21	72,75	X		
14/10/2021	10:00	324,29	92,7%	-	129,01	1661,98	7,56	362,28	3,23	1,21	72,72	X		
14/10/2021	11:00	322,01	92,0%	-	84,84	1586,71	7,59	369,14	2,11	1,21	72,91	X		
14/10/2021	12:00	326,27	93,2%	-	32,13	1583,27	7,42	353,79	6,24	1,20	73,67	X		
14/10/2021	13:00	329,19	94,1%	-	35,04	1599,69	7,23	330,58	0,00	1,21	73,68	X		
14/10/2021	14:00	323,13	92,3%	-	38,44	1720,42	7,45	328,89	0,00	1,21	73,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/10/2021	15:00	321,23	91,8%	-	39,53	1676,61	7,53	343,53	5,36	1,21	72,80	X		
14/10/2021	16:00	321,16	91,8%	-	37,16	1604,13	7,58	350,89	3,45	1,21	72,57	X		
14/10/2021	17:00	318,42	91,0%	-	36,80	1665,96	7,74	364,04	1,40	1,21	72,68	X		
14/10/2021	18:00	316,88	90,5%	-	44,50	1838,98	7,87	372,56	1,09	1,21	72,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/10/2021	19:00	321,71	91,9%	-	49,15	1734,98	7,70	373,82	1,20	1,21	72,20		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/10/2021	20:00	323,93	92,6%	-	40,95	1627,43	7,69	367,80	1,91	1,22	71,71	X		
14/10/2021	21:00	318,15	90,9%	-	42,25	1813,10	7,93	391,37	0,34	1,22	71,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/10/2021	22:00	319,67	91,3%	-	45,24	1768,64	7,87	390,87	0,41	1,22	71,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/10/2021	23:00	322,05	92,0%	-	43,42	1632,47	7,86	386,03	0,60	1,22	71,77	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6596,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
15/10/2021	00:00	321,61	91,9%	-	44,05	1627,50	7,86	388,26	0,36	1,22	71,55	X		
15/10/2021	01:00	321,68	91,9%	-	39,50	1677,03	7,86	385,09	0,42	1,21	72,07	X		
15/10/2021	02:00	326,58	93,3%	-	43,26	1690,51	7,77	370,47	0,40	1,22	72,19	X		
15/10/2021	03:00	326,27	93,2%	-	44,68	1694,37	7,76	373,12	0,34	1,22	72,13	X		
15/10/2021	04:00	322,87	92,2%	-	41,96	1580,36	7,94	387,26	0,22	1,22	71,93	X		
15/10/2021	05:00	321,62	91,9%	-	42,30	1680,31	8,00	397,08	0,24	1,23	71,91	X		
15/10/2021	06:00	325,33	93,0%	-	38,99	1655,37	8,00	394,74	0,33	1,22	72,12	X		
15/10/2021	07:00	323,82	92,5%	-	43,72	1631,98	8,08	402,05	0,37	1,22	72,10	X		
15/10/2021	08:00	325,39	93,0%	-	44,43	1590,62	7,95	377,82	0,47	1,21	71,90	X		
15/10/2021	09:00	324,00	92,6%	-	37,44	1651,97	7,73	358,83	0,86	1,17	72,21	X		
15/10/2021	10:00	321,75	91,9%	-	36,57	1698,43	7,79	357,28	0,69	1,18	72,53	X		
15/10/2021	11:00	319,35	91,2%	-	47,34	1728,81	7,80	364,81	0,60	1,18	73,41		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/10/2021	12:00	319,61	91,3%	-	49,52	1709,81	8,03	384,48	0,58	1,18	72,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/10/2021	13:00	328,75	93,9%	-	42,55	1732,22	7,76	357,56	0,56	1,18	72,07		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/10/2021	14:00	329,12	94,0%	-	40,37	1751,21	7,69	351,46	0,39	1,18	71,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/10/2021	15:00	325,05	92,9%	-	41,90	1749,57	7,87	369,03	4,69	1,18	71,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/10/2021	16:00	322,44	92,1%	-	37,70	1730,60	7,96	394,81	0,71	1,19	71,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/10/2021	17:00	323,40	92,4%	-	33,22	1604,65	7,96	390,52	0,53	1,19	71,40	X		
15/10/2021	18:00	320,52	91,6%	-	31,12	1686,53	8,18	406,76	0,53	1,18	71,26	X		
15/10/2021	19:00	322,80	92,2%	-	28,61	1696,05	8,06	398,96	0,59	1,18	71,32	X		
15/10/2021	20:00	321,07	91,7%	-	26,66	1585,33	8,17	408,20	0,51	1,18	71,19	X		
15/10/2021	21:00	320,73	91,6%	-	27,79	1731,98	8,17	409,17	0,55	1,18	71,22		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/10/2021	22:00	322,08	92,0%	-	27,60	1637,99	8,03	396,56	0,70	1,19	71,45	X		
15/10/2021	23:00	324,10	92,6%	-	28,82	1806,71	8,02	396,66	0,52	1,18	71,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6658,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
16/10/2021	00:00	322,56	92,2%	-	30,26	1673,38	8,08	406,23	0,46	1,18	71,40	X		
16/10/2021	01:00	317,43	90,7%	-	28,64	1563,64	8,25	419,43	0,61	1,18	71,62	X		
16/10/2021	02:00	317,77	90,8%	-	25,04	1588,50	8,28	416,45	0,67	1,18	72,04	X		
16/10/2021	03:00	318,09	90,9%	-	25,34	1599,19	8,24	414,80	0,48	1,18	72,41	X		
16/10/2021	04:00	317,93	90,8%	-	24,31	1631,15	8,26	415,24	0,57	1,18	72,76	X		
16/10/2021	05:00	319,33	91,2%	-	23,55	1693,00	8,23	408,08	0,34	1,18	72,12	X		
16/10/2021	06:00	320,14	91,5%	-	24,10	1744,65	8,23	404,93	0,42	1,18	71,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/10/2021	07:00	321,09	91,7%	-	25,46	1663,59	8,11	392,42	0,62	1,18	71,87	X		
16/10/2021	08:00	320,93	91,7%	-	27,06	1617,33	8,06	390,66	0,44	1,18	71,91	X		
16/10/2021	09:00	324,80	92,8%	-	27,90	1733,26	7,79	371,70	0,81	1,17	72,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/10/2021	10:00	324,00	92,6%	-	31,81	1742,21	7,82	376,34	0,47	1,17	72,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/10/2021	11:00	326,96	93,4%	-	33,35	1690,29	7,61	364,30	1,05	1,17	72,12	X		
16/10/2021	12:00	328,30	93,8%	-	32,27	1722,53	7,56	362,36	0,92	1,17	72,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/10/2021	13:00	324,68	92,8%	-	32,39	1739,92	7,68	361,24	0,80	1,17	72,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/10/2021	14:00	320,20	91,5%	-	30,52	1738,74	7,85	378,26	0,49	1,17	72,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/10/2021	15:00	323,60	92,5%	-	32,36	1666,57	7,72	366,55	0,40	1,17	71,55	X		
16/10/2021	16:00	320,63	91,6%	-	32,45	1730,12	7,85	381,17	0,39	1,16	71,43		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/10/2021	17:00	321,75	91,9%	-	30,66	1643,23	7,82	376,41	0,52	1,17	71,49	X		
16/10/2021	18:00	318,82	91,1%	-	31,45	1695,62	8,05	394,69	0,47	1,17	71,45	X		
16/10/2021	19:00	317,17	90,6%	-	30,36	1618,84	8,09	398,64	0,33	1,17	71,36	X		
16/10/2021	20:00	311,41	89,0%	-	27,31	1536,88	8,31	414,54	0,42	1,17	71,48	X		
16/10/2021	21:00	323,42	92,4%	-	27,94	1698,72	7,93	384,72	0,81	1,17	71,42	X		
16/10/2021	22:00	317,70	90,8%	-	28,19	1748,74	8,18	413,96	0,37	1,18	71,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/10/2021	23:00	315,88	90,3%	-	27,75	1700,50	8,28	422,22	0,35	1,18	71,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6788,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
17/10/2021	00:00	315,83	90,2%	-	26,81	1620,03	8,21	412,14	0,27	1,17	71,46	X		
17/10/2021	01:00	316,03	90,3%	-	25,72	1626,01	8,19	417,13	0,38	1,17	71,40	X		
17/10/2021	02:00	316,70	90,5%	-	25,21	1498,11	8,19	409,06	0,24	1,17	71,37	X		
17/10/2021	03:00	322,75	92,2%	-	23,46	1590,60	7,94	386,58	3,14	1,18	71,39	X		
17/10/2021	04:00	320,39	91,5%	-	24,02	1714,87	8,09	406,04	0,38	1,18	71,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/10/2021	05:00	315,66	90,2%	-	22,66	1703,89	8,32	429,63	0,53	1,18	71,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/10/2021	06:00	316,71	90,5%	-	21,90	1711,20	8,21	411,88	0,31	1,18	71,55		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/10/2021	07:00	320,60	91,6%	-	22,81	1724,71	7,99	391,34	0,38	1,18	71,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/10/2021	08:00	323,70	92,5%	-	22,07	1659,91	7,79	379,97	0,50	1,17	71,64	X		
17/10/2021	09:00	325,60	93,0%	-	21,35	1639,06	7,75	379,34	0,51	1,17	72,04	X		
17/10/2021	10:00	327,45	93,6%	-	23,33	1635,53	7,72	371,63	1,46	1,18	72,35	X		
17/10/2021	11:00	326,74	93,4%	-	23,60	1715,46	7,66	364,39	2,43	1,17	72,34		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/10/2021	12:00	323,64	92,5%	-	23,78	1745,26	7,71	364,27	1,22	1,18	72,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/10/2021	13:00	326,46	93,3%	-	24,78	1587,89	7,60	355,37	2,10	1,17	72,19	X		
17/10/2021	14:00	325,38	93,0%	-	26,10	1602,54	7,62	366,90	0,92	1,17	72,46	X		
17/10/2021	15:00	326,45	93,3%	-	20,24	1658,82	7,54	354,73	2,12	1,17	74,98	X		
17/10/2021	16:00	327,89	93,7%	-	19,75	1647,57	7,50	350,69	2,29	1,17	73,90	X		
17/10/2021	17:00	324,23	92,6%	-	20,60	1813,69	7,65	355,54	1,46	1,16	73,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/10/2021	18:00	321,34	91,8%	-	25,85	1774,98	7,87	368,32	1,01	1,16	72,12		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/10/2021	19:00	319,84	91,4%	-	27,15	1667,96	7,93	385,15	0,41	1,17	71,51	X		
17/10/2021	20:00	321,57	91,9%	-	27,23	1743,40	7,91	391,91	0,55	1,17	71,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/10/2021	21:00	323,00	92,3%	-	29,24	1817,31	7,88	386,60	0,55	1,17	71,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/10/2021	22:00	324,23	92,6%	-	28,60	1771,93	7,78	374,24	0,51	1,17	71,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/10/2021	23:00	326,98	93,4%	-	29,73	1853,51	7,74	373,47	0,57	1,17	71,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6555,25 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
18/10/2021	00:00	325,86	93,1%	-	28,55	1762,42	7,82	378,68	0,43	1,17	71,66		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/10/2021	01:00	324,12	92,6%	-	25,79	1629,48	7,89	382,47	0,43	1,17	71,62	X		
18/10/2021	02:00	322,80	92,2%	-	25,99	1728,90	8,01	387,74	0,39	1,17	71,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/10/2021	03:00	322,62	92,2%	-	24,35	1683,35	7,95	381,70	0,47	1,17	71,63	X		
18/10/2021	04:00	317,25	90,6%	-	22,64	1718,49	8,08	392,65	0,37	1,17	71,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/10/2021	05:00	314,59	89,9%	-	22,97	1779,90	8,25	406,34	0,53	1,17	71,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/10/2021	06:00	315,19	90,1%	-	22,22	1631,14	8,21	409,97	0,59	1,17	71,76	X		
18/10/2021	07:00	313,32	89,5%	-	21,01	1482,28	8,12	400,66	0,53	1,17	71,87	X		
18/10/2021	08:00	307,15	87,8%	-	19,85	1688,45	8,26	414,79	0,48	1,16	72,06	X		
18/10/2021	09:00	311,96	89,1%	-	31,07	1697,49	8,05	427,70	1,17	1,16	72,54	X		
18/10/2021	10:00	318,45	91,0%	-	98,32	1615,56	7,90	594,02	3,27	1,17	72,37	X		
18/10/2021	11:00	319,89	91,4%	-	111,75	1658,46	7,84	571,42	3,10	1,17	72,36	X		
18/10/2021	12:00	319,12	91,2%	-	121,21	1605,48	7,78	575,67	3,07	1,17	72,76	X		
18/10/2021	13:00	322,47	92,1%	-	130,76	1712,35	7,61	546,94	5,73	1,17	72,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/10/2021	14:00	325,70	93,1%	-	121,37	1608,68	7,61	546,15	7,23	1,18	72,64	X		
18/10/2021	15:00	319,77	91,4%	-	108,57	1591,46	8,16	623,79	2,11	1,21	72,63	X		
18/10/2021	16:00	326,15	93,2%	-	102,77	1668,59	8,00	615,11	2,32	1,21	72,77	X		
18/10/2021	17:00	333,36	95,2%	-	93,44	1842,04	7,78	590,19	1,84	1,21	72,74		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/10/2021	18:00	330,18	94,3%	-	96,60	1765,29	7,99	622,17	2,53	1,21	72,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/10/2021	19:00	327,76	93,6%	-	100,77	1654,43	8,11	634,12	2,73	1,22	72,53	X		
18/10/2021	20:00	324,73	92,8%	-	103,95	1745,02	8,30	662,95	2,84	1,21	72,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/10/2021	21:00	324,52	92,7%	-	99,21	1893,28	8,32	655,37	2,77	1,21	72,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/10/2021	22:00	320,84	91,7%	-	101,95	1727,15	8,38	668,74	2,80	1,22	71,78		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/10/2021	23:00	324,25	92,6%	-	106,21	1823,57	8,17	634,52	2,49	1,20	71,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6581,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
19/10/2021	00:00	324,17	92,6%	-	104,76	1645,58	7,93	608,85	2,81	1,18	71,54	X		
19/10/2021	01:00	322,75	92,2%	-	106,26	1584,56	8,08	619,82	2,38	1,18	71,53	X		
19/10/2021	02:00	322,62	92,2%	-	103,03	1593,57	8,08	617,85	2,82	1,17	71,56	X		
19/10/2021	03:00	320,90	91,7%	-	106,41	1650,71	8,10	612,83	2,19	1,18	71,52	X		
19/10/2021	04:00	317,74	90,8%	-	105,31	1732,99	8,25	637,72	1,67	1,18	71,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/10/2021	05:00	319,14	91,2%	-	112,27	1667,94	8,22	619,95	1,71	1,19	71,49	X		
19/10/2021	06:00	322,60	92,2%	-	125,79	1646,13	8,05	599,92	2,87	1,19	71,49	X		
19/10/2021	07:00	321,84	92,0%	-	131,02	1690,96	8,04	598,73	2,93	1,19	71,78	X		
19/10/2021	08:00	323,09	92,3%	-	132,01	1747,14	7,87	571,48	2,96	1,18	72,36		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/10/2021	09:00	323,47	92,4%	-	141,38	1653,83	7,83	551,55	3,46	1,18	72,42	X		
19/10/2021	10:00	323,01	92,3%	-	142,66	1613,03	8,79	476,06	3,08	1,18	72,58	X		
19/10/2021	11:00	323,27	92,4%	-	217,18	1342,16	7,11	240,55	14,04	1,19	72,96	X		
19/10/2021	12:00	327,71	93,6%	-	51,10	1721,88	7,38	325,99	0,00	1,18	73,92		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/10/2021	13:00	323,85	92,5%	-	155,51	1459,24	7,62	435,53	3,37	1,18	74,16	X		
19/10/2021	14:00	323,66	92,5%	-	266,65	1241,07	7,61	513,01	3,06	1,18	74,15		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/10/2021	15:00	321,15	91,8%	-	240,22	1421,70	7,74	520,60	1,47	1,17	74,69	X		
19/10/2021	16:00	321,10	91,7%	-	218,77	1521,41	7,73	518,47	1,92	1,17	74,96	X		
19/10/2021	17:00	321,36	91,8%	-	190,31	1598,84	7,63	523,70	2,17	1,17	74,97	X		
19/10/2021	18:00	319,12	91,2%	-	130,97	1678,14	7,69	524,56	1,67	1,18	74,95	X		
19/10/2021	19:00	322,89	92,3%	-	116,66	1714,20	7,68	514,33	1,34	1,18	74,75		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/10/2021	20:00	324,79	92,8%	-	104,88	1677,74	7,74	519,74	1,39	1,18	73,82	X		
19/10/2021	21:00	324,57	92,7%	-	109,23	1714,50	7,78	535,28	1,44	1,18	73,36		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/10/2021	22:00	324,18	92,6%	-	112,27	1789,61	7,83	541,97	1,40	1,18	73,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/10/2021	23:00	322,87	92,2%	-	116,17	1702,72	7,89	552,92	1,47	1,18	73,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6756,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
20/10/2021	00:00	322,12	92,0%	-	118,80	1701,66	7,92	551,61	1,38	1,19	73,24		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/10/2021	01:00	321,76	91,9%	-	127,75	1688,08	8,01	564,97	1,38	1,19	72,61	X		
20/10/2021	02:00	321,47	91,8%	-	125,89	1650,42	8,07	569,42	1,40	1,19	72,43	X		
20/10/2021	03:00	318,98	91,1%	-	114,68	1729,28	8,14	589,11	1,42	1,19	72,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/10/2021	04:00	320,19	91,5%	-	108,51	1633,53	8,07	579,67	1,47	1,20	72,47	X		
20/10/2021	05:00	317,65	90,8%	-	108,54	1608,06	8,15	588,69	1,48	1,19	72,45	X		
20/10/2021	06:00	316,66	90,5%	-	108,52	1711,26	8,17	588,47	1,40	1,20	72,43		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/10/2021	07:00	319,23	91,2%	-	114,28	1751,13	8,01	571,79	1,35	1,19	72,48		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/10/2021	08:00	318,10	90,9%	-	117,82	1665,53	7,99	568,19	1,40	1,19	72,56	X		
20/10/2021	09:00	314,46	89,8%	-	124,83	1638,98	8,09	582,22	1,45	1,19	72,60	X		
20/10/2021	10:00	314,40	89,8%	-	150,15	1680,64	8,11	586,51	1,74	1,19	72,61	X		
20/10/2021	11:00	314,22	89,8%	-	176,01	1766,44	8,02	564,97	1,56	1,18	72,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/10/2021	12:00	315,46	90,1%	-	170,35	1779,04	7,91	545,10	1,43	1,18	72,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/10/2021	13:00	317,69	90,8%	-	167,81	1726,26	7,80	540,05	3,09	1,18	72,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/10/2021	14:00	322,71	92,2%	-	161,45	1515,88	7,61	508,12	2,47	1,18	72,58	X		
20/10/2021	15:00	320,75	91,6%	-	157,96	1727,47	7,70	522,38	2,83	1,18	72,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/10/2021	16:00	310,52	88,7%	-	148,74	1626,69	8,11	572,42	1,57	1,17	72,40	X		
20/10/2021	17:00	308,12	88,0%	-	141,95	1652,73	8,18	589,36	3,53	1,17	72,45	X		
20/10/2021	18:00	319,68	91,3%	-	166,61	1732,78	7,80	546,42	0,00	1,19	72,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/10/2021	19:00	316,95	90,6%	-	151,31	1643,75	7,93	573,48	1,41	1,19	72,31	X		
20/10/2021	20:00	323,32	92,4%	-	149,61	1648,61	7,68	525,53	4,50	1,19	72,31	X		
20/10/2021	21:00	323,69	92,5%	-	151,83	1638,96	7,67	524,72	2,88	1,19	72,28	X		
20/10/2021	22:00	325,95	93,1%	-	152,62	1655,88	7,62	525,01	2,89	1,19	72,30	X		
20/10/2021	23:00	326,06	93,2%	-	145,32	1726,87	7,67	537,95	1,69	1,19	72,27		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	7259,00 t/dia	9,05 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
21/10/2021	00:00	324,06	92,6%	-	142,06	1584,54	7,80	558,69	1,46	1,20	71,97	X		
21/10/2021	01:00	325,62	93,0%	-	130,84	1580,28	7,75	547,92	1,52	1,19	71,94	X		
21/10/2021	02:00	325,71	93,1%	-	141,13	1712,57	7,74	540,30	2,06	1,19	71,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/10/2021	03:00	326,46	93,3%	-	143,64	1777,25	7,70	532,96	1,39	1,19	71,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/10/2021	04:00	327,67	93,6%	-	129,00	1630,12	7,67	522,62	2,08	1,19	71,36	X		
21/10/2021	05:00	325,43	93,0%	-	120,51	1590,59	7,79	542,40	1,68	1,19	71,27	X		
21/10/2021	06:00	320,05	91,4%	-	126,69	1696,24	7,92	552,80	1,37	1,19	71,39	X		
21/10/2021	07:00	321,22	91,8%	-	126,47	1598,18	7,89	556,64	1,34	1,19	71,50	X		
21/10/2021	08:00	322,03	92,0%	-	140,06	1658,28	7,77	549,31	1,35	1,19	71,54	X		
21/10/2021	09:00	320,96	91,7%	-	148,72	1714,51	7,90	580,98	1,39	1,19	71,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/10/2021	10:00	322,45	92,1%	-	184,26	1809,84	7,96	585,39	1,45	1,21	72,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/10/2021	11:00	323,79	92,5%	-	244,86	1878,38	7,86	574,22	1,50	1,21	72,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/10/2021	12:00	326,58	93,3%	-	170,93	1722,83	7,98	579,46	1,37	1,21	72,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/10/2021	13:00	327,56	93,6%	-	185,71	1654,02	8,30	570,56	1,52	1,20	72,62	X		
21/10/2021	14:00	324,85	92,8%	-	214,32	1717,52	8,14	590,19	1,46	1,20	73,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/10/2021	15:00	319,71	91,3%	-	156,65	1663,67	8,16	594,33	1,48	1,17	73,92	X		
21/10/2021	16:00	323,92	92,5%	-	139,61	1532,48	7,84	550,54	1,46	1,17	73,91	X		
21/10/2021	17:00	325,58	93,0%	-	170,77	1459,40	7,64	514,74	1,81	1,16	74,94	X		
21/10/2021	18:00	325,45	93,0%	-	176,13	1472,31	7,63	504,46	9,45	1,17	75,27	X		
21/10/2021	19:00	324,30	92,7%	-	182,55	1486,84	7,69	506,80	1,50	1,17	75,02	X		
21/10/2021	20:00	313,68	89,6%	-	182,26	1573,88	8,02	559,28	1,49	1,17	75,63	X		
21/10/2021	21:00	301,27	86,1%	-	185,11	1628,98	8,58	662,75	1,58	1,17	75,78	X		
21/10/2021	22:00	284,19	81,2%	-	231,63	1438,59	9,13	756,09	1,67	1,18	75,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/10/2021	23:00	271,89	77,7%	-	319,43	1061,65	9,73	801,37	1,83	1,19	74,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	5835,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
22/10/2021	00:00	282,70	80,8%	-	323,77	1229,35	9,46	737,16	1,67	1,20	73,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/10/2021	01:00	277,57	79,3%	-	323,31	1558,49	9,52	707,46	1,63	1,18	73,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/10/2021	02:00	283,45	81,0%	-	269,12	1535,65	9,18	699,49	1,62	1,18	75,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/10/2021	03:00	285,64	81,6%	-	251,28	1573,43	9,04	677,74	1,59	1,16	76,14	X		
22/10/2021	04:00	297,87	85,1%	-	231,77	1747,04	8,56	621,33	1,56	1,17	76,07		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/10/2021	05:00	294,64	84,2%	-	237,44	1781,32	8,60	629,98	1,87	1,15	76,06		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/10/2021	06:00	222,65	63,6%	-	263,66	1652,01	9,99	531,97	2,20	1,09	75,30	X		
22/10/2021	07:00	215,31	61,5%	-	318,77	1635,32	10,06	490,92	1,71	1,09	74,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/10/2021	08:00	212,62	60,7%	-	261,87	1349,04	10,14	508,69	1,73	1,10	73,99	X		
22/10/2021	09:00	221,66	63,3%	-	164,09	1185,38	9,86	444,99	1,68	1,10	72,85	X		
22/10/2021	10:00	233,91	66,8%	-	88,59	1308,94	9,55	383,81	1,75	1,10	72,75	X		
22/10/2021	11:00	234,16	66,9%	-	82,00	1567,28	9,59	410,99	4,74	1,10	72,88	X		
22/10/2021	12:00	238,63	68,2%	-	71,44	1756,46	9,44	396,53	1,43	1,10	72,83		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/10/2021	13:00	236,11	67,5%	-	71,35	1692,49	9,49	412,28	1,53	1,10	72,61	X		
22/10/2021	14:00	235,83	67,4%	-	66,72	1493,89	9,43	406,06	1,60	1,10	72,53	X		
22/10/2021	15:00	234,33	67,0%	-	68,51	1482,63	9,46	398,39	1,60	1,10	72,81	X		
22/10/2021	16:00	274,74	78,5%	-	82,74	1629,59	8,94	464,64	1,53	1,17	73,19	X		
22/10/2021	17:00	286,14	81,8%	-	101,19	1572,69	8,80	523,63	1,76	1,15	73,41	X		
22/10/2021	18:00	286,70	81,9%	-	105,86	1656,43	9,02	549,25	1,60	1,13	73,60	X		
22/10/2021	19:00	291,36	83,2%	-	108,58	1924,63	8,83	537,84	1,54	1,12	73,74		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/10/2021	20:00	296,40	84,7%	-	112,85	2072,36	8,74	586,54	1,51	1,13	73,75		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/10/2021	21:00	296,74	84,8%	-	112,03	2087,39	8,74	586,85	1,56	1,14	73,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/10/2021	22:00	296,19	84,6%	-	117,74	2288,29	8,81	591,46	1,51	1,13	73,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/10/2021	23:00	297,16	84,9%	-	123,72	2287,69	8,76	592,39	1,50	1,13	73,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6383,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
23/10/2021	00:00	298,61	85,3%	-	133,77	1813,44	8,69	583,62	1,47	1,14	73,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/10/2021	01:00	308,27	88,1%	-	154,98	1607,28	8,56	562,40	1,44	1,16	73,12	X		
23/10/2021	02:00	302,58	86,5%	-	148,05	1644,22	8,84	596,36	1,49	1,16	73,02	X		
23/10/2021	03:00	300,74	85,9%	-	140,48	1640,85	8,71	599,07	1,49	1,15	73,11	X		
23/10/2021	04:00	301,19	86,1%	-	142,12	1611,65	8,65	588,67	1,48	1,15	73,19	X		
23/10/2021	05:00	304,97	87,1%	-	149,76	1721,09	8,46	566,64	1,49	1,15	73,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/10/2021	06:00	307,59	87,9%	-	156,89	1728,09	8,34	552,41	1,49	1,15	73,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/10/2021	07:00	307,69	87,9%	-	163,52	1628,56	8,24	533,88	1,46	1,15	73,24	X		
23/10/2021	08:00	307,51	87,9%	-	157,27	1658,09	8,26	538,64	1,43	1,15	73,30	X		
23/10/2021	09:00	308,17	88,0%	-	155,05	1659,30	8,29	531,59	1,55	1,15	73,59	X		
23/10/2021	10:00	307,92	88,0%	-	151,07	1610,89	8,43	532,90	1,46	1,16	74,21	X		
23/10/2021	11:00	307,29	87,8%	-	148,81	1633,29	8,53	557,62	1,64	1,16	74,25	X		
23/10/2021	12:00	302,07	86,3%	-	125,01	1536,67	8,62	538,80	1,45	1,15	74,21	X		
23/10/2021	13:00	303,77	86,8%	-	125,81	1517,25	8,33	505,98	1,54	1,13	74,22	X		
23/10/2021	14:00	307,99	88,0%	-	119,93	1522,29	8,17	489,01	3,61	1,13	74,28	X		
23/10/2021	15:00	305,78	87,4%	-	118,13	1552,99	8,31	498,64	1,56	1,13	74,22	X		
23/10/2021	16:00	301,83	86,2%	-	115,69	1655,22	8,46	520,30	1,50	1,13	74,30	X		
23/10/2021	17:00	296,62	84,7%	-	122,50	1807,13	8,66	565,19	1,71	1,13	74,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/10/2021	18:00	289,30	82,7%	-	126,22	1706,63	9,01	595,66	1,52	1,13	74,21		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/10/2021	19:00	283,08	80,9%	-	120,70	1644,26	9,25	619,63	1,59	1,12	74,04	X		
23/10/2021	20:00	291,53	83,3%	-	113,32	1578,30	8,95	589,21	1,53	1,13	73,93	X		
23/10/2021	21:00	300,14	85,8%	-	119,12	1662,66	8,76	574,80	1,56	1,15	74,00	X		
23/10/2021	22:00	299,50	85,6%	-	116,93	1750,91	8,73	574,02	1,54	1,15	73,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/10/2021	23:00	300,23	85,8%	-	124,26	1745,49	8,76	576,49	1,57	1,15	73,27		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6354,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
24/10/2021	00:00	301,54	86,2%	-	130,69	1679,16	8,69	572,64	1,52	1,15	72,55	X		
24/10/2021	01:00	305,80	87,4%	-	130,46	1700,77	8,54	571,02	1,52	1,15	71,93		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/10/2021	02:00	303,65	86,8%	-	138,44	1714,16	8,68	589,05	1,52	1,15	71,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/10/2021	03:00	302,19	86,3%	-	135,04	1548,47	8,77	599,69	1,52	1,16	71,27	X		
24/10/2021	04:00	302,66	86,5%	-	139,17	1751,51	8,74	597,02	1,52	1,16	71,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/10/2021	05:00	302,99	86,6%	-	139,31	1667,16	8,74	597,11	1,54	1,16	71,35	X		
24/10/2021	06:00	300,19	85,8%	-	127,13	1642,17	8,90	615,47	1,58	1,16	71,40	X		
24/10/2021	07:00	298,61	85,3%	-	103,97	1669,00	8,56	584,08	1,48	1,13	71,46	X		
24/10/2021	08:00	300,14	85,8%	-	92,15	1730,87	8,58	587,70	1,45	1,13	71,66		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/10/2021	09:00	300,13	85,8%	-	103,40	1635,55	8,62	577,13	1,46	1,13	71,91	X		
24/10/2021	10:00	299,01	85,4%	-	105,27	1747,01	8,71	585,25	1,49	1,13	72,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/10/2021	11:00	299,57	85,6%	-	99,93	1712,97	8,64	579,11	1,51	1,12	72,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/10/2021	12:00	301,28	86,1%	-	81,89	1575,89	8,57	564,31	1,39	1,13	72,34	X		
24/10/2021	13:00	306,14	87,5%	-	99,35	1739,03	8,22	530,86	4,43	1,13	72,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/10/2021	14:00	308,98	88,3%	-	102,00	1682,93	8,09	505,93	5,30	1,13	73,05	X		
24/10/2021	15:00	308,55	88,2%	-	97,90	1734,91	8,08	509,37	4,01	1,13	73,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/10/2021	16:00	304,75	87,1%	-	96,15	1637,52	8,31	532,35	3,24	1,13	73,38	X		
24/10/2021	17:00	301,66	86,2%	-	95,72	1672,15	8,53	552,13	1,49	1,13	72,47	X		
24/10/2021	18:00	302,17	86,3%	-	100,64	1774,75	8,59	556,98	1,52	1,13	72,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/10/2021	19:00	303,47	86,7%	-	105,70	1787,09	8,57	554,71	1,52	1,14	72,15		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/10/2021	20:00	302,41	86,4%	-	113,13	1593,86	8,60	559,05	1,50	1,14	72,16	X		
24/10/2021	21:00	299,42	85,5%	-	114,60	1747,41	8,75	578,60	1,49	1,14	72,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/10/2021	22:00	296,66	84,8%	-	116,20	1734,85	8,89	595,61	1,52	1,14	71,99		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/10/2021	23:00	254,12	72,6%	-	112,75	1820,88	9,93	581,69	1,66	1,16	71,75		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	4990,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
25/10/2021	00:00	232,33	66,4%	-	87,95	1774,09	10,03	426,11	1,69	1,17	72,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/10/2021	01:00	238,74	68,2%	-	79,58	1511,88	9,77	390,91	1,71	1,17	72,54	X		
25/10/2021	02:00	243,83	69,7%	-	70,94	1625,22	9,57	373,79	1,67	1,17	72,34	X		
25/10/2021	03:00	230,28	65,8%	-	83,06	1667,42	10,02	425,03	1,67	1,16	72,22	X		
25/10/2021	04:00	233,08	66,6%	-	74,65	1551,24	9,77	372,19	1,51	1,16	72,26	X		
25/10/2021	05:00	234,87	67,1%	-	73,09	1534,27	9,65	348,83	1,55	1,15	72,30	X		
25/10/2021	06:00	235,21	67,2%	-	65,95	1577,07	9,62	347,89	1,56	1,15	73,22	X		
25/10/2021	07:00	235,61	67,3%	-	58,45	1661,01	9,63	359,49	1,55	1,15	72,92	X		
25/10/2021	08:00	228,97	65,4%	-	71,18	1659,19	9,83	387,71	1,62	1,14	72,29	X		
25/10/2021	09:00	228,55	65,3%	-	73,43	1771,30	9,79	403,83	1,64	1,14	72,27		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/10/2021	10:00	226,92	64,8%	-	71,79	1688,80	9,87	420,71	1,69	1,13	72,03	X		
25/10/2021	11:00	230,33	65,8%	-	62,33	1494,95	9,63	394,62	1,70	1,13	72,23	X		
25/10/2021	12:00	233,64	66,8%	-	58,11	1437,08	9,40	358,48	1,57	1,12	72,79	X		
25/10/2021	13:00	233,83	66,8%	-	64,58	1802,25	9,27	350,01	1,69	1,12	73,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/10/2021	14:00	233,57	66,7%	-	59,08	1734,48	9,22	348,34	1,69	1,12	73,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/10/2021	15:00	232,24	66,4%	-	55,27	1668,55	9,35	371,49	1,65	1,12	73,16	X		
25/10/2021	16:00	232,23	66,4%	-	63,43	1546,34	9,33	372,65	1,66	1,12	73,20	X		
25/10/2021	17:00	231,21	66,1%	-	75,37	1634,44	9,33	366,27	1,69	1,11	73,39	X		
25/10/2021	18:00	234,09	66,9%	-	67,97	1571,84	9,20	344,67	1,64	1,11	73,31	X		
25/10/2021	19:00	235,92	67,4%	-	67,39	1552,50	9,08	329,23	1,57	1,11	73,15	X		
25/10/2021	20:00	240,02	68,6%	-	69,50	1650,86	8,92	312,01	1,63	1,11	73,29	X		
25/10/2021	21:00	239,75	68,5%	-	67,49	1692,99	8,98	327,11	1,73	1,11	72,97	X		
25/10/2021	22:00	233,90	66,8%	-	67,39	1629,48	9,23	361,78	1,91	1,11	72,21	X		
25/10/2021	23:00	234,36	67,0%	-	70,66	1679,16	9,27	352,91	1,60	1,12	71,75	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	4829,62 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
26/10/2021	00:00	236,70	67,6%	-	67,76	1665,69	9,19	336,67	1,57	1,12	71,85	X		
26/10/2021	01:00	234,69	67,1%	-	66,19	1617,31	9,32	344,87	1,68	1,12	71,81	X		
26/10/2021	02:00	240,92	68,8%	-	63,78	1701,53	9,12	318,85	1,57	1,12	71,78		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/10/2021	03:00	235,50	67,3%	-	68,12	1645,59	9,38	352,38	1,55	1,12	71,77	X		
26/10/2021	04:00	234,94	67,1%	-	67,48	1623,08	9,29	344,16	1,59	1,12	71,83	X		
26/10/2021	05:00	239,26	68,4%	-	68,25	1623,99	9,22	328,50	1,53	1,12	71,72	X		
26/10/2021	06:00	237,69	67,9%	-	67,40	1681,49	9,31	341,93	1,55	1,12	71,85	X		
26/10/2021	07:00	238,84	68,2%	-	65,98	1569,52	9,21	328,60	1,49	1,12	72,04	X		
26/10/2021	08:00	235,46	67,3%	-	69,58	1610,85	9,26	334,93	1,55	1,12	72,38	X		
26/10/2021	09:00	233,96	66,8%	-	72,22	1674,06	9,22	337,14	1,57	1,11	73,09	X		
26/10/2021	10:00	233,35	66,7%	-	72,46	1611,49	9,21	334,80	1,54	1,11	73,35	X		
26/10/2021	11:00	236,24	67,5%	-	84,32	1770,54	9,13	336,89	1,52	1,11	73,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/10/2021	12:00	236,31	67,5%	-	78,45	1677,25	9,13	335,95	1,42	1,10	73,49	X		
26/10/2021	13:00	238,84	68,2%	-	87,35	1666,75	8,96	326,25	1,49	1,10	73,43	X		
26/10/2021	14:00	237,67	67,9%	-	85,25	1684,00	8,96	323,06	1,50	1,11	73,79	X		
26/10/2021	15:00	237,69	67,9%	-	92,27	1648,87	8,96	324,31	1,48	1,11	73,92	X		
26/10/2021	16:00	238,29	68,1%	-	97,90	1631,89	8,95	321,26	1,48	1,11	73,92	X		
26/10/2021	17:00	239,99	68,6%	-	88,84	1682,64	8,87	313,01	1,51	1,11	73,97	X		
26/10/2021	18:00	241,71	69,1%	-	88,62	1654,68	8,80	310,05	1,56	1,10	73,90	X		
26/10/2021	19:00	242,44	69,3%	-	101,73	1669,27	8,77	313,40	1,50	1,11	73,89	X		
26/10/2021	20:00	242,40	69,3%	-	100,97	1716,52	8,80	314,46	1,56	1,12	73,81		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/10/2021	21:00	236,23	67,5%	-	95,15	1683,44	9,12	335,28	1,53	1,12	73,41	X		
26/10/2021	22:00	227,33	65,0%	-	93,69	1737,22	9,52	368,50	1,61	1,11	73,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/10/2021	23:00	225,48	64,4%	-	86,54	1727,17	9,65	391,71	1,65	1,12	73,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	4860,32 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
27/10/2021	00:00	228,24	65,2%	-	109,65	3827,48	9,59	379,97	1,62	1,11	80,52		X	FGD fora de operação - manutenção na lança
27/10/2021	01:00	227,52	65,0%	-	294,69	6016,80	9,76	430,60	1,73	1,10	106,58		X	FGD fora de operação - manutenção na lança
27/10/2021	02:00	222,05	63,4%	-	365,01	6128,78	10,02	470,67	1,74	1,09	111,74		X	FGD fora de operação - manutenção na lança
27/10/2021	03:00	218,29	62,4%	-	368,44	5995,77	10,21	504,61	1,73	1,08	112,44		X	FGD fora de operação - manutenção na lança
27/10/2021	04:00	219,14	62,6%	-	356,70	5832,97	10,12	490,08	1,70	1,08	112,66		X	FGD fora de operação - manutenção na lança
27/10/2021	05:00	221,88	63,4%	-	339,58	5778,23	10,03	481,89	1,72	1,08	112,93		X	FGD fora de operação - manutenção na lança
27/10/2021	06:00	224,28	64,1%	-	224,15	3050,90	9,92	434,93	1,68	1,11	93,06		X	FGD fora de operação - manutenção na lança
27/10/2021	07:00	227,11	64,9%	-	132,15	2135,60	9,65	391,99	1,63	1,12	75,38		X	FGD em operação - recomposição dos padrões de emissão
27/10/2021	08:00	228,26	65,2%	-	96,39	1997,37	9,48	377,85	1,70	1,11	73,63		X	FGD em operação - recomposição dos padrões de emissão
27/10/2021	09:00	235,92	67,4%	-	80,24	1864,25	8,99	319,20	6,84	1,12	73,54		X	FGD em operação - recomposição dos padrões de emissão
27/10/2021	10:00	235,88	67,4%	-	75,72	1956,75	9,01	326,33	2,32	1,12	73,42		X	FGD em operação - recomposição dos padrões de emissão
27/10/2021	11:00	235,99	67,4%	-	67,41	1637,71	9,04	329,36	2,41	1,12	72,85	X		
27/10/2021	12:00	237,07	67,7%	-	62,87	1663,48	9,01	322,63	2,17	1,12	72,81	X		
27/10/2021	13:00	239,15	68,3%	-	69,78	1629,46	8,83	312,00	7,43	1,12	72,56	X		
27/10/2021	14:00	233,42	66,7%	-	68,56	1656,14	9,01	328,49	2,44	1,12	72,27	X		
27/10/2021	15:00	231,99	66,3%	-	65,76	1641,78	9,17	333,20	1,78	1,13	71,99	X		
27/10/2021	16:00	229,83	65,7%	-	68,91	1670,12	9,25	340,08	1,63	1,13	71,81	X		
27/10/2021	17:00	231,02	66,0%	-	75,90	1628,05	9,30	348,37	1,64	1,13	71,80	X		
27/10/2021	18:00	232,17	66,3%	-	74,86	1631,39	9,37	354,98	1,61	1,14	71,87	X		
27/10/2021	19:00	234,47	67,0%	-	72,23	1715,13	9,36	353,30	1,68	1,13	71,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/10/2021	20:00	259,48	74,1%	-	70,51	1957,15	9,00	389,07	1,82	1,17	71,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/10/2021	21:00	287,55	82,2%	-	92,30	1676,14	8,53	413,17	0,00	1,17	72,00	X		
27/10/2021	22:00	288,66	82,5%	-	101,43	1548,31	8,53	372,40	5,48	1,17	72,18	X		
27/10/2021	23:00	288,65	82,5%	-	111,75	1638,42	8,54	368,50	7,53	1,17	72,07	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6263,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
28/10/2021	00:00	296,49	84,7%	-	112,56	1620,87	8,40	399,59	0,00	1,18	72,17	X		
28/10/2021	01:00	298,26	85,2%	-	121,46	1667,49	8,71	519,25	1,66	1,15	72,03	X		
28/10/2021	02:00	298,43	85,3%	-	122,34	1691,14	8,76	526,20	1,57	1,14	71,90	X		
28/10/2021	03:00	298,41	85,3%	-	118,88	1716,20	8,78	538,34	1,53	1,14	71,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/10/2021	04:00	297,27	84,9%	-	116,87	1683,07	8,84	548,26	1,64	1,14	71,87	X		
28/10/2021	05:00	294,89	84,3%	-	116,63	1685,99	8,91	556,93	1,63	1,14	71,90	X		
28/10/2021	06:00	295,73	84,5%	-	110,36	1653,53	8,92	558,09	1,64	1,13	71,99	X		
28/10/2021	07:00	293,07	83,7%	-	115,54	1599,31	8,98	560,07	1,59	1,13	72,13	X		
28/10/2021	08:00	291,34	83,2%	-	116,64	1536,66	8,93	553,52	1,59	1,13	72,60	X		
28/10/2021	09:00	291,82	83,4%	-	104,75	1643,68	8,88	544,69	1,65	1,12	73,91	X		
28/10/2021	10:00	294,97	84,3%	-	102,60	1704,69	8,72	511,42	1,56	1,11	74,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/10/2021	11:00	294,52	84,1%	-	98,21	1713,57	8,73	514,01	1,60	1,11	73,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/10/2021	12:00	300,30	85,8%	-	98,36	1638,47	8,47	478,23	1,69	1,11	73,55	X		
28/10/2021	13:00	307,02	87,7%	-	118,25	1709,73	8,19	484,32	2,89	1,13	73,27		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/10/2021	14:00	319,87	91,4%	-	134,10	1694,55	8,01	499,76	6,56	1,16	73,32	X		
28/10/2021	15:00	319,00	91,1%	-	151,12	1652,88	8,33	549,99	1,60	1,19	73,53	X		
28/10/2021	16:00	319,34	91,2%	-	136,46	1564,00	8,27	538,16	1,60	1,19	74,07	X		
28/10/2021	17:00	322,46	92,1%	-	100,95	1666,55	8,09	529,45	1,85	1,17	74,77	X		
28/10/2021	18:00	325,88	93,1%	-	99,43	1640,76	8,10	527,77	1,71	1,17	74,78	X		
28/10/2021	19:00	320,88	91,7%	-	94,32	1601,12	8,37	564,52	1,64	1,18	74,70	X		
28/10/2021	20:00	322,17	92,0%	-	84,25	1620,14	8,43	573,63	1,60	1,18	74,73	X		
28/10/2021	21:00	324,12	92,6%	-	92,91	1590,43	8,39	563,34	1,50	1,19	74,66	X		
28/10/2021	22:00	320,95	91,7%	-	101,91	1814,73	8,50	571,22	1,63	1,19	74,55		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/10/2021	23:00	321,55	91,9%	-	100,72	1878,47	8,46	562,69	1,58	1,19	74,20		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6330,53 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
29/10/2021	00:00	318,48	91,0%	-	98,70	1602,33	8,73	592,12	1,60	1,19	74,09	X		
29/10/2021	01:00	322,32	92,1%	-	101,05	1609,60	8,57	548,85	1,62	1,19	73,69	X		
29/10/2021	02:00	322,25	92,1%	-	107,63	1702,64	8,60	551,12	1,58	1,19	73,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/10/2021	03:00	321,11	91,7%	-	111,39	1673,64	8,60	554,48	1,68	1,19	72,62	X		
29/10/2021	04:00	320,72	91,6%	-	117,61	1510,33	8,60	553,55	1,57	1,19	72,35	X		
29/10/2021	05:00	322,43	92,1%	-	121,05	1633,42	8,49	533,31	1,72	1,19	72,49	X		
29/10/2021	06:00	321,52	91,9%	-	131,25	1755,23	8,47	531,74	1,63	1,19	72,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/10/2021	07:00	321,85	92,0%	-	146,59	1634,49	8,47	525,56	1,69	1,19	72,62	X		
29/10/2021	08:00	322,13	92,0%	-	136,90	1624,68	8,44	528,43	2,03	1,18	73,44	X		
29/10/2021	09:00	325,15	92,9%	-	150,85	1428,98	8,23	503,85	4,90	1,19	73,63	X		
29/10/2021	10:00	322,16	92,0%	-	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	1,17	84,29	X		
29/10/2021	11:00	320,11	91,5%	-	222,45	1317,18	8,14	512,19	7,27	1,19	76,22	X		
29/10/2021	12:00	308,78	88,2%	-	243,50	1641,82	8,59	546,99	10,27	1,17	75,49	X		
29/10/2021	13:00	224,34	64,1%	-	197,44	726,90	10,18	588,81	1,74	1,10	72,62	X		
29/10/2021	14:00	227,92	65,1%	-	137,85	1186,97	9,96	570,30	1,73	1,10	72,94	X		
29/10/2021	15:00	246,30	70,4%	-	107,78	1529,17	9,49	574,70	4,17	1,14	73,82	X		
29/10/2021	16:00	322,07	92,0%	-	127,25	1563,10	8,10	564,24	0,00	1,19	73,99	X		
29/10/2021	17:00	324,35	92,7%	-	136,49	1607,57	8,06	545,74	5,31	1,19	73,68	X		
29/10/2021	18:00	321,41	91,8%	-	129,80	1596,33	8,26	543,57	3,34	1,19	73,69	X		
29/10/2021	19:00	322,54	92,2%	-	128,13	1643,22	8,28	536,88	2,55	1,19	73,55	X		
29/10/2021	20:00	320,76	91,6%	-	135,68	1702,33	8,40	553,14	1,65	1,19	72,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/10/2021	21:00	321,53	91,9%	-	152,23	1657,71	8,43	567,98	1,78	1,20	72,31	X		
29/10/2021	22:00	322,09	92,0%	-	174,66	1680,38	8,39	538,84	1,70	1,20	72,22	X		
29/10/2021	23:00	325,48	93,0%	-	157,29	1654,67	8,20	499,30	7,20	1,19	73,48	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6555,40 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
30/10/2021	00:00	324,67	92,8%	-	139,00	1539,37	8,22	507,58	2,41	1,19	74,89	X		
30/10/2021	01:00	321,05	91,7%	-	134,85	1558,08	8,43	555,03	1,53	1,19	74,39	X		
30/10/2021	02:00	320,49	91,6%	-	140,52	1543,93	8,47	554,73	2,13	1,19	74,41	X		
30/10/2021	03:00	315,85	90,2%	-	135,48	1640,09	8,60	578,22	1,57	1,19	74,71	X		
30/10/2021	04:00	318,53	91,0%	-	139,25	1715,27	8,49	561,36	1,53	1,19	74,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/10/2021	05:00	324,64	92,8%	-	151,99	1767,03	8,26	533,13	1,61	1,19	74,55		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/10/2021	06:00	323,65	92,5%	-	154,11	1696,71	8,31	540,20	1,53	1,19	74,65	X		
30/10/2021	07:00	321,15	91,8%	-	158,94	1669,53	8,37	550,56	1,51	1,19	74,45	X		
30/10/2021	08:00	321,42	91,8%	-	163,02	1785,18	8,33	554,06	1,55	1,19	74,04		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/10/2021	09:00	323,16	92,3%	-	174,08	1726,71	8,27	535,61	1,68	1,19	73,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/10/2021	10:00	322,17	92,0%	-	180,17	1768,79	8,20	518,04	2,18	1,19	73,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/10/2021	11:00	323,73	92,5%	-	182,71	1759,27	8,12	513,47	2,52	1,19	73,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/10/2021	12:00	321,13	91,8%	-	166,36	1638,10	8,20	521,36	1,56	1,18	73,98	X		
30/10/2021	13:00	319,72	91,3%	-	156,59	1660,40	8,18	518,32	1,53	1,18	75,01	X		
30/10/2021	14:00	319,15	91,2%	-	147,77	1629,25	8,20	524,82	1,50	1,18	75,43	X		
30/10/2021	15:00	318,12	90,9%	-	145,64	1630,51	8,25	537,43	1,44	1,18	75,55	X		
30/10/2021	16:00	317,04	90,6%	-	147,42	1757,15	8,30	546,01	1,61	1,18	75,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/10/2021	17:00	321,55	91,9%	-	147,43	1560,52	8,09	519,41	1,80	1,19	75,94	X		
30/10/2021	18:00	321,82	91,9%	-	148,14	1630,31	8,14	525,40	1,89	1,18	76,45	X		
30/10/2021	19:00	319,98	91,4%	-	154,12	1629,08	8,28	551,37	1,58	1,19	75,17	X		
30/10/2021	20:00	320,23	91,5%	-	150,32	1684,38	8,28	547,90	1,56	1,18	75,24	X		
30/10/2021	21:00	327,10	93,5%	-	147,85	1778,54	8,07	510,44	2,72	1,19	75,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/10/2021	22:00	324,93	92,8%	-	147,21	1686,37	8,20	522,88	1,88	1,19	74,95	X		
30/10/2021	23:00	324,42	92,7%	-	117,81	1597,27	8,36	544,53	1,49	1,20	75,44	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6543,01 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
31/10/2021	00:00	325,66	93,0%	-	107,74	1622,61	8,36	545,87	1,47	1,20	75,26	X		
31/10/2021	01:00	323,43	92,4%	-	106,63	1537,95	8,36	534,65	1,74	1,19	74,62	X		
31/10/2021	02:00	320,15	91,5%	-	108,14	1674,70	8,15	514,87	3,67	1,16	74,01	X		
31/10/2021	03:00	318,60	91,0%	-	119,09	1738,09	8,21	525,64	2,07	1,16	73,79		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/10/2021	04:00	322,99	92,3%	-	123,85	1687,03	8,03	505,07	6,82	1,17	73,25	X		
31/10/2021	05:00	326,29	93,2%	-	143,58	1698,66	8,05	494,01	0,00	1,18	73,04	X		
31/10/2021	06:00	325,86	93,1%	-	150,12	1776,35	8,17	496,39	0,00	1,19	73,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/10/2021	07:00	326,66	93,3%	-	136,78	1629,11	8,10	484,16	0,00	1,18	74,01	X		
31/10/2021	08:00	323,49	92,4%	-	128,72	1606,37	8,22	506,63	0,00	1,19	74,27	X		
31/10/2021	09:00	321,26	91,8%	-	137,55	1636,22	8,38	529,89	1,80	1,19	73,92	X		
31/10/2021	10:00	320,97	91,7%	-	148,83	1720,09	8,33	536,74	2,06	1,19	74,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/10/2021	11:00	320,78	91,7%	-	144,69	1786,46	8,37	533,38	2,06	1,19	74,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/10/2021	12:00	316,19	90,3%	-	145,26	1746,77	8,53	529,47	1,78	1,18	74,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/10/2021	13:00	320,40	91,5%	-	151,30	1667,67	8,30	529,63	2,91	1,18	74,89	X		
31/10/2021	14:00	319,58	91,3%	-	140,17	1434,51	8,28	530,03	5,66	1,19	74,71	X		
31/10/2021	15:00	319,66	91,3%	-	136,09	1500,44	8,30	518,05	2,24	1,19	74,74	X		
31/10/2021	16:00	310,57	88,7%	-	135,37	1624,28	8,68	569,03	1,62	1,19	74,85	X		
31/10/2021	17:00	311,35	89,0%	-	139,72	1685,47	8,84	584,70	1,58	1,21	74,75	X		
31/10/2021	18:00	318,29	90,9%	-	152,13	1655,01	8,62	555,61	1,58	1,21	74,60	X		
31/10/2021	19:00	319,86	91,4%	-	177,43	1703,31	8,52	545,68	1,60	1,21	74,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/10/2021	20:00	320,65	91,6%	-	168,27	1816,54	8,39	532,17	1,58	1,20	74,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/10/2021	21:00	321,30	91,8%	-	163,85	1674,93	8,43	518,15	1,57	1,20	74,89	X		
31/10/2021	22:00	322,45	92,1%	-	191,47	1775,28	8,36	508,75	1,53	1,20	74,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/10/2021	23:00	321,22	91,8%	-	187,61	1981,94	8,49	528,14	1,50	1,21	74,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6422,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
01/11/2021	00:00	322,91	92,3%	-	179,85	2057,64	8,45	519,20	1,48	1,21	74,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/11/2021	01:00	323,53	92,4%	-	162,21	1536,82	8,42	516,55	1,46	1,21	74,14	X		
01/11/2021	02:00	320,44	91,6%	-	143,84	1495,81	8,52	528,28	1,47	1,21	74,16	X		
01/11/2021	03:00	317,44	90,7%	-	140,01	1628,89	8,69	545,87	1,50	1,21	74,17	X		
01/11/2021	04:00	319,58	91,3%	-	136,73	1649,33	8,58	532,99	1,49	1,21	74,09	X		
01/11/2021	05:00	320,69	91,6%	-	131,42	1674,45	8,50	516,42	1,50	1,20	74,07	X		
01/11/2021	06:00	324,22	92,6%	-	137,74	1596,21	8,33	492,96	1,73	1,21	74,02	X		
01/11/2021	07:00	325,88	93,1%	-	141,70	1623,08	8,26	486,11	2,43	1,20	74,00	X		
01/11/2021	08:00	325,21	92,9%	-	153,25	1613,05	8,22	474,85	3,48	1,20	73,98	X		
01/11/2021	09:00	326,64	93,3%	-	253,69	1688,77	8,15	468,33	6,01	1,20	74,25	X		
01/11/2021	10:00	323,93	92,6%	-	337,59	1737,29	8,19	471,74	3,58	1,19	74,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/11/2021	11:00	320,95	91,7%	-	247,64	1770,87	8,25	487,16	3,03	1,20	74,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/11/2021	12:00	310,16	88,6%	-	201,38	1594,89	8,50	509,73	1,61	1,18	74,16	X		
01/11/2021	13:00	299,12	85,5%	-	138,88	1636,78	8,72	535,64	1,47	1,15	74,74	X		
01/11/2021	14:00	304,67	87,0%	-	139,53	1704,87	8,48	527,43	1,74	1,15	74,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/11/2021	15:00	304,55	87,0%	-	142,54	1720,33	8,50	530,62	1,76	1,15	74,80		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/11/2021	16:00	303,36	86,7%	-	133,02	1673,69	8,55	525,81	1,62	1,15	74,79	X		
01/11/2021	17:00	301,09	86,0%	-	128,17	1759,65	8,70	538,11	1,58	1,15	74,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/11/2021	18:00	300,76	85,9%	-	127,03	1765,70	8,73	536,87	1,58	1,16	74,36		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/11/2021	19:00	305,98	87,4%	-	137,10	1633,42	8,51	505,08	2,14	1,16	74,06	X		
01/11/2021	20:00	309,96	88,6%	-	128,86	1648,25	8,33	485,69	4,72	1,15	73,96	X		
01/11/2021	21:00	306,47	87,6%	-	123,86	1818,56	8,46	505,31	1,98	1,15	73,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/11/2021	22:00	299,09	85,5%	-	127,61	1750,40	8,80	552,81	1,54	1,15	73,20		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/11/2021	23:00	298,38	85,3%	-	113,62	1861,95	8,82	552,22	1,57	1,15	72,86		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6339,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
02/11/2021	00:00	300,59	85,9%	-	111,14	1833,15	8,81	544,77	1,66	1,16	72,48		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/11/2021	01:00	306,85	87,7%	-	123,69	1741,12	8,81	551,74	1,54	1,18	71,88		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/11/2021	02:00	307,09	87,7%	-	126,10	1729,94	8,86	552,80	1,49	1,19	71,48		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/11/2021	03:00	307,22	87,8%	-	125,24	1668,95	8,91	549,14	1,52	1,19	71,50	X		
02/11/2021	04:00	304,30	86,9%	-	120,83	1523,75	8,82	553,11	1,53	1,18	71,58	X		
02/11/2021	05:00	303,46	86,7%	-	122,04	1681,74	8,83	558,71	1,53	1,18	71,96	X		
02/11/2021	06:00	300,55	85,9%	-	117,82	1556,35	8,91	574,34	1,54	1,17	72,00	X		
02/11/2021	07:00	298,95	85,4%	-	113,17	1645,08	8,89	570,79	1,54	1,17	72,23	X		
02/11/2021	08:00	300,98	86,0%	-	115,77	1516,65	8,73	546,15	1,51	1,16	72,32	X		
02/11/2021	09:00	301,92	86,3%	-	118,69	1638,21	8,68	535,75	1,58	1,16	72,21	X		
02/11/2021	10:00	299,18	85,5%	-	172,00	1552,95	8,70	535,60	1,74	1,15	72,22	X		
02/11/2021	11:00	300,81	85,9%	-	263,17	1646,98	8,47	507,06	2,12	1,16	72,68	X		
02/11/2021	12:00	301,10	86,0%	-	241,43	1757,61	8,65	532,27	1,44	1,16	72,48		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/11/2021	13:00	301,80	86,2%	-	200,65	1530,57	8,59	526,81	1,65	1,15	72,90	X		
02/11/2021	14:00	301,28	86,1%	-	163,46	1583,33	8,58	522,32	1,56	1,14	73,17	X		
02/11/2021	15:00	299,88	85,7%	-	149,63	1619,38	8,61	528,77	1,66	1,14	73,28	X		
02/11/2021	16:00	300,86	86,0%	-	135,09	1773,16	8,56	523,71	1,77	1,15	73,17		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/11/2021	17:00	302,67	86,5%	-	127,31	1628,35	8,52	511,98	1,73	1,15	72,81	X		
02/11/2021	18:00	303,53	86,7%	-	121,44	1788,90	8,53	513,54	1,87	1,16	72,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/11/2021	19:00	302,83	86,5%	-	114,47	1743,36	8,65	520,17	1,78	1,16	72,33		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/11/2021	20:00	304,82	87,1%	-	112,92	1776,50	8,55	512,30	1,84	1,16	72,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/11/2021	21:00	305,22	87,2%	-	108,87	1745,31	8,53	511,71	2,00	1,16	72,15		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/11/2021	22:00	305,20	87,2%	-	106,56	1700,02	8,52	507,93	1,80	1,16	72,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/11/2021	23:00	304,26	86,9%	-	107,66	1690,63	8,56	506,52	1,58	1,16	72,15	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6460,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
03/11/2021	00:00	303,99	86,9%	-	111,17	1840,03	8,57	511,64	1,65	1,16	72,04		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/11/2021	01:00	302,90	86,5%	-	128,37	1638,92	8,65	535,82	1,54	1,16	71,83	X		
03/11/2021	02:00	301,30	86,1%	-	121,55	1608,77	8,75	552,26	1,57	1,17	71,77	X		
03/11/2021	03:00	300,40	85,8%	-	115,36	1709,90	8,81	556,95	1,59	1,17	71,80		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/11/2021	04:00	302,55	86,4%	-	112,07	1676,69	8,69	547,61	1,70	1,17	71,96	X		
03/11/2021	05:00	303,62	86,7%	-	106,71	1610,83	8,68	543,27	1,57	1,17	71,84	X		
03/11/2021	06:00	304,81	87,1%	-	109,47	1708,12	8,65	542,08	1,62	1,18	71,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/11/2021	07:00	307,78	87,9%	-	109,62	1716,67	8,51	532,20	1,63	1,18	71,92		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/11/2021	08:00	307,99	88,0%	-	115,82	1657,60	8,73	549,62	1,59	1,20	71,91	X		
03/11/2021	09:00	299,52	85,6%	-	110,82	1439,59	9,00	580,36	1,80	1,19	71,76	X		
03/11/2021	10:00	302,73	86,5%	-	111,26	1566,31	8,80	559,66	1,64	1,18	71,76	X		
03/11/2021	11:00	303,73	86,8%	-	120,88	1822,46	8,74	551,76	1,68	1,17	71,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/11/2021	12:00	303,09	86,6%	-	113,69	1807,65	8,63	532,07	1,41	1,16	71,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/11/2021	13:00	300,87	86,0%	-	133,86	1787,50	8,63	543,05	1,53	1,17	72,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/11/2021	14:00	299,22	85,5%	-	134,37	1577,14	8,68	551,16	1,51	1,17	71,99	X		
03/11/2021	15:00	298,63	85,3%	-	133,47	1628,17	8,69	555,41	1,51	1,17	71,93	X		
03/11/2021	16:00	300,96	86,0%	-	134,81	1756,34	8,69	551,15	1,51	1,17	71,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/11/2021	17:00	302,54	86,4%	-	135,68	1766,29	8,71	550,39	1,87	1,18	71,50		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/11/2021	18:00	302,96	86,6%	-	132,32	1727,09	8,70	555,58	1,60	1,18	71,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/11/2021	19:00	301,75	86,2%	-	127,39	1663,37	8,78	561,22	1,53	1,18	71,57	X		
03/11/2021	20:00	301,42	86,1%	-	117,97	1660,43	8,81	565,61	1,53	1,18	71,66	X		
03/11/2021	21:00	300,30	85,8%	-	111,24	1471,93	8,85	571,13	1,54	1,18	71,73	X		
03/11/2021	22:00	301,48	86,1%	-	113,09	1690,78	8,83	563,96	1,53	1,18	71,70	X		
03/11/2021	23:00	296,82	84,8%	-	115,69	1746,11	8,94	572,76	1,56	1,18	71,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6222,45 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
04/11/2021	00:00	299,15	85,5%	-	120,82	1713,37	8,88	565,11	1,54	1,18	71,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/11/2021	01:00	299,85	85,7%	-	122,18	1613,69	8,84	563,56	1,53	1,18	71,67	X		
04/11/2021	02:00	299,65	85,6%	-	125,63	1614,00	8,85	569,58	1,53	1,18	71,73	X		
04/11/2021	03:00	300,60	85,9%	-	125,66	1617,73	8,83	559,59	1,53	1,18	71,69	X		
04/11/2021	04:00	301,98	86,3%	-	121,04	1587,43	8,72	546,12	1,54	1,18	71,76	X		
04/11/2021	05:00	296,42	84,7%	-	124,92	1637,32	8,97	563,67	1,55	1,18	71,72	X		
04/11/2021	06:00	298,96	85,4%	-	126,41	1697,95	8,85	553,41	1,54	1,18	72,14	X		
04/11/2021	07:00	300,77	85,9%	-	115,14	1621,61	8,75	535,44	0,00	1,19	72,27	X		
04/11/2021	08:00	303,03	86,6%	-	137,95	1548,95	8,62	562,91	9,84	1,18	72,14	X		
04/11/2021	09:00	305,11	87,2%	-	129,19	1629,59	8,59	557,17	1,87	1,17	72,36	X		
04/11/2021	10:00	307,62	87,9%	-	131,45	1761,15	8,64	570,07	1,47	1,18	72,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/11/2021	11:00	306,54	87,6%	-	135,61	1739,49	8,90	597,72	1,50	1,19	73,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/11/2021	12:00	306,77	87,6%	-	128,98	1792,98	8,89	592,34	1,40	1,18	73,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/11/2021	13:00	309,12	88,3%	-	142,60	1768,41	8,68	570,86	1,50	1,18	73,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/11/2021	14:00	308,15	88,0%	-	150,64	1778,97	8,46	556,97	1,51	1,16	73,34		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/11/2021	15:00	306,50	87,6%	-	155,64	1701,17	8,47	558,33	1,49	1,16	72,93		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/11/2021	16:00	308,62	88,2%	-	144,89	1678,39	8,40	547,48	1,61	1,16	73,15	X		
04/11/2021	17:00	308,63	88,2%	-	137,36	1549,19	8,42	548,88	1,61	1,16	73,29	X		
04/11/2021	18:00	308,58	88,2%	-	140,74	1568,99	8,40	546,78	1,52	1,16	73,25	X		
04/11/2021	19:00	303,58	86,7%	-	145,01	1630,77	8,66	567,31	1,54	1,16	73,15	X		
04/11/2021	20:00	303,23	86,6%	-	149,07	1657,38	8,67	575,50	1,53	1,17	73,19	X		
04/11/2021	21:00	303,72	86,8%	-	155,14	1677,45	8,65	573,51	1,54	1,17	73,08	X		
04/11/2021	22:00	312,18	89,2%	-	185,89	1881,24	8,51	581,78	1,49	1,19	72,99		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/11/2021	23:00	321,77	91,9%	-	220,31	1988,63	8,37	567,07	1,98	1,22	72,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6576,61 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
05/11/2021	00:00	322,47	92,1%	-	215,99	1610,48	8,36	563,85	1,48	1,23	73,16	X		
05/11/2021	01:00	319,72	91,3%	-	213,10	1606,02	8,44	578,14	1,50	1,23	73,58	X		
05/11/2021	02:00	320,50	91,6%	-	195,14	1598,07	8,42	576,36	1,48	1,23	73,62	X		
05/11/2021	03:00	320,95	91,7%	-	186,73	1679,18	8,41	566,86	1,71	1,22	73,66	X		
05/11/2021	04:00	323,19	92,3%	-	179,43	1592,13	8,29	552,16	1,62	1,23	73,66	X		
05/11/2021	05:00	325,66	93,0%	-	178,93	1760,42	8,24	544,57	2,01	1,23	73,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/11/2021	06:00	320,19	91,5%	-	173,09	1639,60	8,41	561,63	1,50	1,23	73,66	X		
05/11/2021	07:00	320,27	91,5%	-	168,14	1709,13	8,42	570,20	1,62	1,22	73,78		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/11/2021	08:00	323,28	92,4%	-	159,81	1691,83	8,32	568,91	1,91	1,23	74,09	X		
05/11/2021	09:00	324,21	92,6%	-	144,84	1752,05	8,41	576,63	2,06	1,22	74,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/11/2021	10:00	320,06	91,4%	-	182,13	1624,44	8,45	585,49	1,78	1,23	75,14	X		
05/11/2021	11:00	320,13	91,5%	-	177,88	1773,92	8,36	561,74	1,57	1,20	74,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/11/2021	12:00	321,80	91,9%	-	147,13	1716,38	8,39	561,29	1,64	1,20	74,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/11/2021	13:00	322,74	92,2%	-	151,33	1656,39	8,32	558,78	1,49	1,20	75,08	X		
05/11/2021	14:00	320,47	91,6%	-	143,05	1745,24	8,39	568,20	1,48	1,20	75,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/11/2021	15:00	318,53	91,0%	-	147,18	1726,84	8,42	571,92	1,48	1,20	75,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/11/2021	16:00	322,89	92,3%	-	154,04	1765,53	8,34	563,91	1,48	1,21	74,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/11/2021	17:00	323,99	92,6%	-	150,03	1668,47	8,47	581,78	1,60	1,22	74,32	X		
05/11/2021	18:00	325,72	93,1%	-	146,46	1778,04	8,45	578,90	1,60	1,22	74,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/11/2021	19:00	324,27	92,6%	-	137,82	1735,84	8,59	589,54	1,57	1,23	73,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/11/2021	20:00	321,27	91,8%	-	125,28	1635,28	8,72	613,65	1,90	1,23	73,32	X		
05/11/2021	21:00	324,92	92,8%	-	127,89	1649,53	8,62	597,13	1,52	1,23	73,26	X		
05/11/2021	22:00	326,35	93,2%	-	139,33	1580,84	8,54	583,90	1,51	1,23	72,83	X		
05/11/2021	23:00	323,63	92,5%	-	139,00	1734,88	8,69	603,85	1,53	1,23	72,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6583,10 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
06/11/2021	00:00	319,37	91,2%	-	141,96	1769,62	8,80	608,81	1,56	1,22	72,64		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/11/2021	01:00	317,65	90,8%	-	146,60	1590,92	8,83	617,71	1,52	1,22	72,53	X		
06/11/2021	02:00	318,63	91,0%	-	140,29	1673,94	8,79	617,34	1,53	1,22	72,48	X		
06/11/2021	03:00	321,18	91,8%	-	133,27	1748,61	8,72	600,39	1,51	1,22	72,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/11/2021	04:00	319,21	91,2%	-	135,41	1684,97	8,74	604,57	1,56	1,22	72,51	X		
06/11/2021	05:00	319,15	91,2%	-	130,13	1704,65	8,68	593,12	1,56	1,22	72,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/11/2021	06:00	321,48	91,9%	-	129,22	1714,56	8,65	591,87	1,55	1,22	72,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/11/2021	07:00	320,58	91,6%	-	134,89	1769,56	8,66	595,62	1,58	1,22	72,13		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/11/2021	08:00	320,26	91,5%	-	132,85	1629,05	8,60	592,14	1,68	1,22	72,25	X		
06/11/2021	09:00	322,22	92,1%	-	137,45	1627,63	8,53	580,92	1,74	1,22	72,29	X		
06/11/2021	10:00	321,68	91,9%	-	138,32	1737,95	8,58	585,68	1,66	1,22	72,23		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/11/2021	11:00	322,69	92,2%	-	143,31	1633,26	8,61	584,58	1,56	1,21	72,20	X		
06/11/2021	12:00	319,84	91,4%	-	128,27	1583,10	8,74	601,17	1,50	1,21	72,32	X		
06/11/2021	13:00	319,14	91,2%	-	136,65	1659,97	8,73	622,26	1,52	1,22	72,41	X		
06/11/2021	14:00	321,29	91,8%	-	132,94	1771,87	8,59	609,21	1,53	1,22	72,23		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/11/2021	15:00	325,18	92,9%	-	131,64	1732,12	8,48	590,09	1,60	1,22	71,95		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/11/2021	16:00	323,64	92,5%	-	123,81	1656,91	8,58	606,36	1,66	1,21	72,04	X		
06/11/2021	17:00	326,41	93,3%	-	120,64	1678,46	8,49	588,09	1,65	1,22	71,79	X		
06/11/2021	18:00	328,58	93,9%	-	121,95	1754,36	8,44	575,58	1,87	1,22	71,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/11/2021	19:00	327,34	93,5%	-	129,76	1757,82	8,56	585,49	1,75	1,22	71,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/11/2021	20:00	328,13	93,8%	-	123,49	1738,48	8,53	579,53	2,02	1,22	71,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/11/2021	21:00	328,25	93,8%	-	123,66	1660,25	8,56	575,63	2,27	1,22	71,76	X		
06/11/2021	22:00	328,23	93,8%	-	125,89	1737,64	8,57	573,68	1,85	1,22	71,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/11/2021	23:00	324,72	92,8%	-	122,39	1519,89	8,64	579,62	1,77	1,23	71,71	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6573,96 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
07/11/2021	00:00	326,39	93,3%	-	116,31	1578,25	8,60	575,24	1,68	1,22	72,05	X		
07/11/2021	01:00	323,35	92,4%	-	116,00	1554,05	8,69	581,68	1,60	1,22	72,20	X		
07/11/2021	02:00	321,90	92,0%	-	115,44	1925,57	8,74	590,19	1,61	1,22	72,21		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/11/2021	03:00	318,78	91,1%	-	121,54	1739,29	8,87	603,84	1,61	1,22	71,81		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/11/2021	04:00	315,53	90,2%	-	117,32	1763,45	8,91	615,28	1,59	1,22	71,79		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/11/2021	05:00	317,65	90,8%	-	113,34	1633,91	8,92	627,61	1,63	1,22	71,73	X		
07/11/2021	06:00	319,43	91,3%	-	118,24	1613,63	8,82	609,15	1,69	1,22	71,80	X		
07/11/2021	07:00	316,54	90,4%	-	116,71	1656,71	8,86	608,41	1,60	1,22	71,79	X		
07/11/2021	08:00	318,19	90,9%	-	115,53	1605,18	8,71	593,07	1,73	1,22	71,73	X		
07/11/2021	09:00	319,58	91,3%	-	122,65	1699,75	8,62	586,61	1,72	1,21	72,06	X		
07/11/2021	10:00	321,69	91,9%	-	134,30	1629,77	8,55	586,02	1,72	1,21	72,41	X		
07/11/2021	11:00	320,46	91,6%	-	147,43	1693,82	8,67	581,73	2,74	1,21	72,38	X		
07/11/2021	12:00	321,25	91,8%	-	137,42	1578,06	8,63	569,37	1,86	1,21	72,43	X		
07/11/2021	13:00	322,34	92,1%	-	157,05	1596,59	8,53	565,32	2,73	1,21	72,38	X		
07/11/2021	14:00	323,71	92,5%	-	153,44	1701,69	8,44	558,12	2,13	1,21	72,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/11/2021	15:00	325,28	92,9%	-	170,90	1635,16	8,33	547,42	6,70	1,21	72,54	X		
07/11/2021	16:00	323,29	92,4%	-	162,40	1703,39	8,43	565,84	1,80	1,21	72,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/11/2021	17:00	323,49	92,4%	-	149,18	1766,02	8,46	582,12	2,03	1,21	72,41		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/11/2021	18:00	320,98	91,7%	-	159,16	1707,76	8,59	598,64	1,63	1,21	72,33		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/11/2021	19:00	323,47	92,4%	-	186,43	1762,06	8,49	591,01	1,67	1,22	72,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/11/2021	20:00	329,09	94,0%	-	183,40	1751,06	8,34	571,25	1,81	1,22	72,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/11/2021	21:00	332,17	94,9%	-	170,98	1776,75	8,30	548,73	2,72	1,22	72,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/11/2021	22:00	326,19	93,2%	-	146,79	1756,09	8,59	560,78	1,78	1,22	72,63		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/11/2021	23:00	323,34	92,4%	-	140,35	1668,64	8,69	572,73	1,67	1,22	72,57	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	7426,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
08/11/2021	00:00	319,68	91,3%	-	130,12	1687,03	8,85	594,14	1,59	1,22	72,59	X		
08/11/2021	01:00	321,27	91,8%	-	130,62	1711,14	8,86	599,12	1,60	1,22	72,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/11/2021	02:00	323,20	92,3%	-	124,90	1646,07	8,80	589,05	1,66	1,24	72,39	X		
08/11/2021	03:00	321,61	91,9%	-	124,80	1724,83	8,90	596,56	1,65	1,23	72,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/11/2021	04:00	316,42	90,4%	-	119,88	1659,25	9,02	615,29	1,72	1,23	72,31	X		
08/11/2021	05:00	321,80	91,9%	-	123,01	1582,79	8,73	578,31	1,84	1,23	72,39	X		
08/11/2021	06:00	323,33	92,4%	-	128,26	1683,74	8,59	562,38	2,06	1,22	72,37	X		
08/11/2021	07:00	322,33	92,1%	-	124,09	1670,53	8,61	562,61	1,89	1,22	72,48	X		
08/11/2021	08:00	322,16	92,0%	-	130,36	1628,75	8,55	552,69	2,10	1,21	72,89	X		
08/11/2021	09:00	321,57	91,9%	-	134,82	1576,95	8,50	542,00	2,25	1,21	73,65	X		
08/11/2021	10:00	315,51	90,1%	-	134,96	1699,83	8,69	568,85	1,71	1,21	74,53	X		
08/11/2021	11:00	314,15	89,8%	-	127,06	1607,06	8,76	584,27	1,74	1,20	74,83	X		
08/11/2021	12:00	319,81	91,4%	-	115,31	1632,92	8,50	542,63	3,43	1,20	74,96	X		
08/11/2021	13:00	321,69	91,9%	-	122,68	1730,79	8,36	527,31	6,27	1,20	74,97		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/11/2021	14:00	324,27	92,6%	-	113,06	1695,50	8,26	507,38	0,00	1,19	75,39	X		
08/11/2021	15:00	326,00	93,1%	-	104,18	1784,63	8,28	521,95	0,00	1,20	75,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/11/2021	16:00	324,25	92,6%	-	102,91	1669,26	8,41	544,25	1,74	1,20	75,92	X		
08/11/2021	17:00	312,71	89,3%	-	103,03	1569,00	8,91	608,23	1,76	1,20	75,26	X		
08/11/2021	18:00	309,31	88,4%	-	110,72	1475,22	9,06	612,58	1,68	1,20	73,80	X		
08/11/2021	19:00	304,34	87,0%	-	124,67	1509,85	9,24	622,01	1,83	1,20	73,05	X		
08/11/2021	20:00	301,03	86,0%	-	128,56	1761,17	9,31	636,14	1,82	1,20	73,08		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/11/2021	21:00	301,21	86,1%	-	124,34	1820,50	8,89	592,10	1,76	1,15	72,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/11/2021	22:00	306,74	87,6%	-	124,51	1725,20	8,61	550,48	2,24	1,15	72,43		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/11/2021	23:00	307,63	87,9%	-	115,69	1724,44	8,58	545,61	2,99	1,15	72,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6164,16 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
09/11/2021	00:00	305,13	87,2%	-	110,59	1658,72	8,67	552,75	2,15	1,15	72,18	X		
09/11/2021	01:00	303,94	86,8%	-	123,13	1698,63	8,69	549,39	2,23	1,16	72,05	X		
09/11/2021	02:00	306,27	87,5%	-	134,43	1678,54	8,59	536,91	3,49	1,16	72,08	X		
09/11/2021	03:00	306,18	87,5%	-	161,62	1631,94	8,57	533,99	2,84	1,16	72,63	X		
09/11/2021	04:00	305,90	87,4%	-	160,68	1810,06	8,69	541,11	2,21	1,16	73,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/11/2021	05:00	305,16	87,2%	-	142,75	1541,69	8,95	555,92	1,72	1,17	72,76	X		
09/11/2021	06:00	304,49	87,0%	-	121,42	1677,44	8,99	555,12	1,78	1,17	72,76	X		
09/11/2021	07:00	306,58	87,6%	-	114,88	1687,84	8,71	524,77	1,71	1,14	72,80	X		
09/11/2021	08:00	306,37	87,5%	-	103,59	1708,87	8,66	516,42	2,77	1,14	72,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/11/2021	09:00	297,96	85,1%	-	99,35	1696,59	8,97	557,69	1,66	1,14	72,53	X		
09/11/2021	10:00	295,72	84,5%	-	94,03	1646,55	9,02	566,15	1,65	1,14	72,57	X		
09/11/2021	11:00	296,14	84,6%	-	96,90	1575,09	9,03	572,60	1,64	1,14	72,63	X		
09/11/2021	12:00	296,90	84,8%	-	93,06	1645,59	8,96	557,21	1,46	1,14	72,56	X		
09/11/2021	13:00	297,51	85,0%	-	94,62	1672,77	8,91	554,86	1,61	1,14	72,59	X		
09/11/2021	14:00	302,00	86,3%	-	99,31	1613,63	8,73	536,17	1,77	1,13	72,64	X		
09/11/2021	15:00	303,26	86,6%	-	109,10	1597,13	8,66	531,33	1,62	1,14	72,46	X		
09/11/2021	16:00	302,45	86,4%	-	108,13	1559,66	8,71	541,05	1,62	1,14	72,58	X		
09/11/2021	17:00	299,56	85,6%	-	124,29	1679,34	8,78	549,57	1,60	1,13	72,62	X		
09/11/2021	18:00	301,08	86,0%	-	123,85	1654,55	8,75	545,44	1,62	1,14	72,58	X		
09/11/2021	19:00	301,79	86,2%	-	117,65	1748,05	8,80	550,83	1,62	1,15	72,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/11/2021	20:00	301,42	86,1%	-	117,08	1810,84	8,79	551,84	1,62	1,15	72,14		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/11/2021	21:00	303,45	86,7%	-	122,15	1701,15	8,77	549,55	1,65	1,16	72,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/11/2021	22:00	301,22	86,1%	-	152,37	1611,26	8,82	556,21	1,71	1,15	72,14	X		
09/11/2021	23:00	301,51	86,1%	-	178,96	1607,60	8,77	550,75	2,07	1,14	72,10	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6365,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
10/11/2021	00:00	303,27	86,6%	-	198,44	1690,01	8,70	548,09	1,63	1,15	71,95	X		
10/11/2021	01:00	302,22	86,3%	-	204,97	1649,07	8,78	558,68	1,72	1,15	71,62	X		
10/11/2021	02:00	304,30	86,9%	-	176,80	1795,62	8,73	550,73	1,69	1,15	71,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/11/2021	03:00	310,48	88,7%	-	130,26	1637,06	8,56	514,11	2,09	1,16	71,90	X		
10/11/2021	04:00	305,04	87,2%	-	115,85	1677,47	8,78	533,76	1,60	1,16	71,87	X		
10/11/2021	05:00	303,35	86,7%	-	112,25	1678,43	8,88	539,33	1,58	1,15	71,84	X		
10/11/2021	06:00	300,54	85,9%	-	105,02	1673,77	8,92	543,09	1,69	1,15	71,84	X		
10/11/2021	07:00	299,73	85,6%	-	103,71	1777,48	8,97	549,81	1,65	1,14	71,91		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/11/2021	08:00	302,05	86,3%	-	87,68	1730,14	8,79	542,87	1,61	1,13	71,79		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/11/2021	09:00	300,73	85,9%	-	88,37	1704,66	8,84	566,67	1,73	1,14	71,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/11/2021	10:00	299,72	85,6%	-	86,11	1546,27	8,90	575,54	1,76	1,13	71,98	X		
10/11/2021	11:00	299,81	85,7%	-	76,10	1608,52	8,68	542,68	2,29	1,11	72,01	X		
10/11/2021	12:00	300,74	85,9%	-	68,45	1678,51	8,60	536,05	1,85	1,11	72,03	X		
10/11/2021	13:00	299,96	85,7%	-	80,07	1696,25	8,57	544,74	2,14	1,11	71,87	X		
10/11/2021	14:00	301,65	86,2%	-	83,15	1575,82	8,46	536,68	1,91	1,11	71,98	X		
10/11/2021	15:00	300,17	85,8%	-	86,76	1606,63	8,55	561,06	1,65	1,11	71,84	X		
10/11/2021	16:00	302,52	86,4%	-	92,19	1549,73	8,50	555,49	1,84	1,11	71,93	X		
10/11/2021	17:00	305,32	87,2%	-	90,59	1579,00	8,39	538,97	3,29	1,11	71,75	X		
10/11/2021	18:00	307,80	87,9%	-	105,39	1663,56	8,32	527,51	3,60	1,12	71,71	X		
10/11/2021	19:00	309,55	88,4%	-	109,62	1782,77	8,37	529,35	2,96	1,13	71,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/11/2021	20:00	307,85	88,0%	-	102,64	1793,45	8,46	543,66	2,31	1,13	72,06		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/11/2021	21:00	303,41	86,7%	-	105,19	1767,85	8,69	572,32	1,74	1,13	72,07		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/11/2021	22:00	302,40	86,4%	-	100,82	1724,13	8,77	580,83	1,81	1,13	71,97		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/11/2021	23:00	302,01	86,3%	-	112,71	1773,15	8,84	579,11	1,54	1,14	72,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6215,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
11/11/2021	00:00	300,37	85,8%	-	121,97	1725,93	8,89	587,77	1,56	1,14	71,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/11/2021	01:00	303,63	86,8%	-	117,18	1692,01	8,69	565,07	1,53	1,14	71,64	X		
11/11/2021	02:00	299,92	85,7%	-	115,96	1702,75	8,83	580,89	1,55	1,13	71,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/11/2021	03:00	301,58	86,2%	-	116,63	1654,18	8,72	558,79	1,53	1,13	71,35	X		
11/11/2021	04:00	302,01	86,3%	-	108,48	1775,67	8,66	555,37	1,52	1,13	71,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/11/2021	05:00	305,51	87,3%	-	115,46	1648,89	8,47	538,73	1,75	1,13	71,56	X		
11/11/2021	06:00	307,75	87,9%	-	135,70	1697,42	8,39	516,04	1,76	1,14	71,46	X		
11/11/2021	07:00	304,48	87,0%	-	136,41	1669,72	8,48	527,70	1,49	1,13	71,60	X		
11/11/2021	08:00	305,39	87,3%	-	140,26	1475,25	8,41	520,30	1,57	1,12	71,55	X		
11/11/2021	09:00	306,51	87,6%	-	140,37	1383,35	8,41	508,29	1,74	1,13	71,68	X		
11/11/2021	10:00	310,52	88,7%	-	150,53	1451,31	8,39	517,85	3,05	1,15	71,67	X		
11/11/2021	11:00	305,57	87,3%	-	140,92	1303,63	8,71	553,21	1,77	1,15	71,63	X		
11/11/2021	12:00	305,35	87,2%	-	116,76	1373,48	8,80	557,96	1,65	1,15	71,49	X		
11/11/2021	13:00	304,14	86,9%	-	152,07	1427,78	8,81	563,10	1,69	1,15	72,38	X		
11/11/2021	14:00	306,94	87,7%	-	130,30	1350,19	8,68	543,87	1,68	1,14	73,21	X		
11/11/2021	15:00	306,62	87,6%	-	149,00	1402,97	8,68	538,03	1,71	1,14	72,94	X		
11/11/2021	16:00	305,73	87,4%	-	173,53	1491,50	8,72	538,03	1,52	1,15	72,76	X		
11/11/2021	17:00	305,90	87,4%	-	120,31	1466,85	8,73	534,37	1,53	1,15	72,93	X		
11/11/2021	18:00	307,14	87,8%	-	117,00	1740,24	8,72	533,66	1,58	1,15	72,75		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/11/2021	19:00	304,73	87,1%	-	124,90	1978,65	8,88	561,98	1,68	1,16	72,50		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/11/2021	20:00	302,21	86,3%	-	122,82	1681,67	8,95	569,40	1,63	1,16	72,19	X		
11/11/2021	21:00	303,31	86,7%	-	128,34	2031,98	8,98	568,63	1,60	1,15	72,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/11/2021	22:00	303,44	86,7%	-	124,46	2179,52	9,00	565,45	1,54	1,15	72,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/11/2021	23:00	303,16	86,6%	-	121,13	2245,66	9,07	582,50	1,62	1,16	72,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6221,60 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
12/11/2021	00:00	303,23	86,6%	-	112,19	1616,98	8,99	569,12	1,58	1,14	71,74	X		
12/11/2021	01:00	303,70	86,8%	-	111,42	1727,08	8,78	543,97	1,70	1,12	71,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/11/2021	02:00	300,51	85,9%	-	108,71	1713,31	8,89	562,27	1,57	1,13	71,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/11/2021	03:00	301,22	86,1%	-	99,40	1594,93	8,87	551,55	1,54	1,13	71,91	X		
12/11/2021	04:00	299,78	85,7%	-	94,37	1630,40	8,89	560,98	1,57	1,13	71,71	X		
12/11/2021	05:00	303,41	86,7%	-	104,58	1663,44	8,74	543,50	2,88	1,13	71,77	X		
12/11/2021	06:00	312,14	89,2%	-	109,33	1629,05	8,48	544,48	2,31	1,14	71,73	X		
12/11/2021	07:00	311,92	89,1%	-	111,86	1672,04	8,68	567,08	2,08	1,16	71,76	X		
12/11/2021	08:00	313,94	89,7%	-	113,76	1629,90	8,59	555,27	2,03	1,16	71,85	X		
12/11/2021	09:00	312,59	89,3%	-	132,81	1653,98	8,66	563,79	1,85	1,16	71,84	X		
12/11/2021	10:00	305,92	87,4%	-	154,86	1727,15	8,77	557,44	1,59	1,15	71,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/11/2021	11:00	301,53	86,2%	-	210,59	1695,31	8,79	544,79	1,64	1,14	72,39	X		
12/11/2021	12:00	299,57	85,6%	-	172,06	1738,51	8,93	556,47	1,47	1,13	72,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/11/2021	13:00	300,50	85,9%	-	190,70	1593,05	8,77	564,66	1,74	1,14	72,70	X		
12/11/2021	14:00	303,82	86,8%	-	155,41	1649,53	8,70	541,10	2,33	1,13	72,89	X		
12/11/2021	15:00	305,09	87,2%	-	135,41	1632,57	8,41	503,50	4,15	1,12	72,67	X		
12/11/2021	16:00	305,07	87,2%	-	133,93	1665,76	8,34	502,84	6,25	1,11	72,66	X		
12/11/2021	17:00	305,59	87,3%	-	132,43	1667,05	8,27	500,23	2,72	1,11	72,73	X		
12/11/2021	18:00	306,12	87,5%	-	121,59	1632,95	8,28	501,60	2,76	1,11	72,51	X		
12/11/2021	19:00	306,84	87,7%	-	126,59	1666,90	8,34	502,39	2,24	1,11	71,96	X		
12/11/2021	20:00	303,57	86,7%	-	132,65	1691,21	8,43	514,25	1,77	1,11	71,98	X		
12/11/2021	21:00	305,41	87,3%	-	132,56	1668,94	8,42	512,79	1,74	1,11	71,89	X		
12/11/2021	22:00	304,80	87,1%	-	132,65	1739,12	8,47	508,10	2,04	1,11	71,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/11/2021	23:00	303,24	86,6%	-	137,26	1681,91	8,54	517,04	1,49	1,11	71,28	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6250,40 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
13/11/2021	00:00	304,95	87,1%	-	128,91	1701,63	8,50	517,43	1,72	1,11	71,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/11/2021	01:00	308,20	88,1%	-	119,39	1555,88	8,45	516,92	1,71	1,12	71,23	X		
13/11/2021	02:00	309,05	88,3%	-	117,44	1651,09	8,33	512,35	2,05	1,12	71,21	X		
13/11/2021	03:00	309,20	88,3%	-	117,86	1756,01	8,33	506,08	1,60	1,12	71,13		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/11/2021	04:00	309,13	88,3%	-	135,32	1670,48	8,30	505,32	1,99	1,12	71,10	X		
13/11/2021	05:00	311,06	88,9%	-	133,63	1657,80	8,26	500,22	2,60	1,12	71,06	X		
13/11/2021	06:00	307,99	88,0%	-	135,74	1701,97	8,36	510,66	2,37	1,12	71,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/11/2021	07:00	306,04	87,4%	-	132,32	1600,45	8,33	502,47	1,59	1,12	72,08	X		
13/11/2021	08:00	304,83	87,1%	-	130,43	1553,83	8,29	502,01	2,48	1,11	72,12	X		
13/11/2021	09:00	304,77	87,1%	-	135,38	1687,35	8,25	496,29	2,51	1,10	72,54	X		
13/11/2021	10:00	303,34	86,7%	-	146,17	1695,57	8,19	487,37	3,59	1,09	72,75	X		
13/11/2021	11:00	303,71	86,8%	-	139,88	1645,30	8,18	485,41	4,05	1,10	73,46	X		
13/11/2021	12:00	303,59	86,7%	-	130,87	1575,25	8,13	475,47	3,52	1,09	74,02	X		
13/11/2021	13:00	305,03	87,2%	-	131,13	1637,47	7,99	465,58	12,11	1,09	74,29	X		
13/11/2021	14:00	304,07	86,9%	-	133,48	1722,57	7,99	465,52	0,00	1,09	74,24		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/11/2021	15:00	304,04	86,9%	-	127,41	1654,78	7,98	472,28	12,99	1,10	74,60	X		
13/11/2021	16:00	304,18	86,9%	-	128,83	1596,55	8,16	493,97	4,80	1,11	74,78	X		
13/11/2021	17:00	305,92	87,4%	-	123,46	1636,80	8,28	510,69	2,11	1,12	74,14	X		
13/11/2021	18:00	307,71	87,9%	-	126,05	1669,26	8,25	505,45	3,31	1,12	73,52	X		
13/11/2021	19:00	307,92	88,0%	-	135,93	1665,32	8,32	508,20	1,65	1,13	72,85	X		
13/11/2021	20:00	307,83	88,0%	-	136,37	1700,53	8,36	511,13	1,72	1,14	72,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/11/2021	21:00	306,64	87,6%	-	123,67	1689,22	8,42	515,66	1,56	1,14	73,21	X		
13/11/2021	22:00	307,57	87,9%	-	120,84	1732,05	8,43	513,59	2,73	1,13	73,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/11/2021	23:00	306,67	87,6%	-	120,90	1713,63	8,31	491,41	5,38	1,12	73,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6352,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
14/11/2021	00:00	306,34	87,5%	-	130,82	1585,27	8,35	495,61	2,94	1,12	73,19	X		
14/11/2021	01:00	299,48	85,6%	-	126,89	1670,64	8,65	540,74	1,56	1,12	73,27	X		
14/11/2021	02:00	302,18	86,3%	-	114,65	1609,13	8,52	516,49	1,56	1,12	73,62	X		
14/11/2021	03:00	300,25	85,8%	-	124,78	1654,80	8,58	527,48	1,61	1,12	73,28	X		
14/11/2021	04:00	286,39	81,8%	-	112,44	1668,28	8,85	557,61	1,83	1,09	73,18	X		
14/11/2021	05:00	270,82	77,4%	-	115,33	1593,92	8,87	543,69	1,74	1,12	72,79	X		
14/11/2021	06:00	272,76	77,9%	-	122,19	1586,12	8,67	508,95	2,49	1,13	72,50	X		
14/11/2021	07:00	272,63	77,9%	-	125,37	1622,09	8,67	506,91	1,62	1,13	72,26	X		
14/11/2021	08:00	270,71	77,3%	-	124,36	1629,48	8,65	500,74	3,14	1,13	72,43	X		
14/11/2021	09:00	277,82	79,4%	-	124,07	1758,75	8,41	498,17	0,00	1,15	72,79		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/11/2021	10:00	299,22	85,5%	-	124,53	1633,98	8,22	521,37	7,14	1,22	73,56	X		
14/11/2021	11:00	303,82	86,8%	-	128,91	1560,90	8,20	529,54	10,29	1,15	74,58	X		
14/11/2021	12:00	302,37	86,4%	-	115,40	1782,31	8,26	538,39	2,39	1,13	74,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/11/2021	13:00	301,59	86,2%	-	128,19	1674,93	8,24	532,21	3,85	1,13	74,78	X		
14/11/2021	14:00	301,99	86,3%	-	138,85	1741,49	8,26	538,54	2,88	1,13	74,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/11/2021	15:00	301,72	86,2%	-	139,40	1798,49	8,28	542,57	2,31	1,14	74,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/11/2021	16:00	301,45	86,1%	-	151,98	1665,63	8,31	541,09	1,95	1,14	74,63	X		
14/11/2021	17:00	304,16	86,9%	-	155,93	1717,24	8,14	499,70	3,55	1,14	74,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/11/2021	18:00	304,79	87,1%	-	154,07	1730,40	8,13	497,02	4,91	1,14	74,23		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/11/2021	19:00	303,81	86,8%	-	150,16	1734,18	8,35	515,73	2,38	1,14	74,08		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/11/2021	20:00	301,38	86,1%	-	145,68	1786,36	8,46	535,47	1,81	1,15	73,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/11/2021	21:00	301,38	86,1%	-	146,03	1731,94	8,47	538,58	2,42	1,15	73,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/11/2021	22:00	300,61	85,9%	-	143,22	1687,49	8,51	538,86	1,64	1,14	73,32	X		
14/11/2021	23:00	298,92	85,4%	-	145,65	1661,98	8,56	535,28	1,58	1,15	73,32	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6189,87 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
15/11/2021	00:00	299,50	85,6%	-	147,49	1630,08	8,56	533,41	1,59	1,15	72,97	X		
15/11/2021	01:00	301,15	86,0%	-	151,55	1648,60	8,49	522,98	1,51	1,15	72,70	X		
15/11/2021	02:00	304,87	87,1%	-	138,47	1596,67	8,37	509,98	1,69	1,15	73,47	X		
15/11/2021	03:00	305,76	87,4%	-	141,18	1614,97	8,36	501,73	1,56	1,15	73,62	X		
15/11/2021	04:00	304,80	87,1%	-	146,49	1595,44	8,36	502,21	2,16	1,15	73,79	X		
15/11/2021	05:00	302,95	86,6%	-	147,64	1610,32	8,38	506,69	1,88	1,15	73,93	X		
15/11/2021	06:00	292,36	83,5%	-	143,21	1578,95	8,63	527,45	1,49	1,12	73,67	X		
15/11/2021	07:00	278,57	79,6%	-	120,69	1637,92	8,30	483,66	2,20	1,13	73,51	X		
15/11/2021	08:00	298,80	85,4%	-	133,15	1521,89	8,28	502,24	1,79	1,16	73,51	X		
15/11/2021	09:00	309,82	88,5%	-	147,12	1585,30	8,23	520,13	1,48	1,15	73,65	X		
15/11/2021	10:00	306,02	87,4%	-	147,42	1723,11	8,38	534,41	1,53	1,15	74,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/11/2021	11:00	304,40	87,0%	-	154,05	1688,96	8,42	540,33	1,47	1,15	74,44	X		
15/11/2021	12:00	302,84	86,5%	-	141,53	1724,59	8,42	531,55	1,38	1,15	74,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/11/2021	13:00	305,80	87,4%	-	149,12	1739,13	8,29	522,37	1,45	1,15	74,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/11/2021	14:00	306,82	87,7%	-	141,62	1658,19	8,23	518,07	1,54	1,15	75,13	X		
15/11/2021	15:00	305,19	87,2%	-	139,98	1623,57	8,25	521,47	1,45	1,15	75,56	X		
15/11/2021	16:00	304,21	86,9%	-	138,63	1688,92	8,28	528,36	1,46	1,15	75,73	X		
15/11/2021	17:00	303,94	86,8%	-	142,08	1632,00	8,29	530,67	1,47	1,15	76,01	X		
15/11/2021	18:00	306,48	87,6%	-	153,45	1668,33	8,12	506,15	1,45	1,15	75,85	X		
15/11/2021	19:00	309,74	88,5%	-	154,62	1717,59	8,08	498,08	1,56	1,15	75,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/11/2021	20:00	309,38	88,4%	-	191,32	1682,10	8,15	512,41	1,52	1,15	73,87	X		
15/11/2021	21:00	307,84	88,0%	-	185,09	1694,17	8,28	527,04	1,47	1,15	73,22	X		
15/11/2021	22:00	306,56	87,6%	-	183,28	1751,01	8,37	537,88	1,51	1,16	72,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/11/2021	23:00	304,42	87,0%	-	181,06	1696,19	8,45	543,38	1,47	1,16	72,66	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6043,37 t/dia	13,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
16/11/2021	00:00	301,74	86,2%	-	160,95	1736,22	8,62	557,44	1,49	1,15	72,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/11/2021	01:00	301,01	86,0%	-	151,45	1616,81	8,67	563,21	1,49	1,15	72,70	X		
16/11/2021	02:00	306,28	87,5%	-	153,25	1581,61	8,46	528,02	1,48	1,15	72,67	X		
16/11/2021	03:00	306,53	87,6%	-	165,44	1674,01	8,45	527,15	1,54	1,15	72,60	X		
16/11/2021	04:00	302,59	86,5%	-	172,00	1698,95	8,53	541,71	1,48	1,15	72,67	X		
16/11/2021	05:00	302,13	86,3%	-	180,10	1635,37	8,57	550,27	1,50	1,15	72,70	X		
16/11/2021	06:00	305,38	87,3%	-	174,14	1647,03	8,47	528,70	1,45	1,15	73,12	X		
16/11/2021	07:00	305,24	87,2%	-	183,83	1647,80	8,46	529,68	1,49	1,15	73,25	X		
16/11/2021	08:00	305,87	87,4%	-	171,50	1586,84	8,38	517,80	1,71	1,15	73,81	X		
16/11/2021	09:00	306,31	87,5%	-	176,31	1457,03	8,37	510,41	1,68	1,15	74,24	X		
16/11/2021	10:00	308,69	88,2%	-	189,81	1575,36	8,23	494,46	3,05	1,15	74,02	X		
16/11/2021	11:00	305,73	87,4%	-	193,90	1660,16	8,29	498,74	3,50	1,15	74,19	X		
16/11/2021	12:00	294,86	84,2%	-	180,13	1513,66	8,24	486,73	8,54	1,12	73,99	X		
16/11/2021	13:00	227,24	64,9%	-	166,56	1557,33	9,26	465,89	6,82	1,12	73,93	X		
16/11/2021	14:00	212,71	60,8%	-	148,05	1590,01	9,52	450,66	1,64	1,17	73,32	X		
16/11/2021	15:00	214,19	61,2%	-	128,60	1515,68	9,53	447,68	1,74	1,18	73,33	X		
16/11/2021	16:00	252,78	72,2%	-	120,98	1711,16	8,94	462,48	0,00	1,17	74,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/11/2021	17:00	317,62	90,7%	-	137,65	1731,33	8,25	523,48	10,00	1,18	75,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/11/2021	18:00	325,30	92,9%	-	133,81	1729,34	8,28	550,10	1,92	1,18	75,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/11/2021	19:00	324,86	92,8%	-	149,11	1734,71	8,34	546,93	2,31	1,20	74,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/11/2021	20:00	323,71	92,5%	-	172,16	1715,07	8,35	549,60	1,74	1,19	74,27		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/11/2021	21:00	319,21	91,2%	-	163,55	1724,38	8,49	565,15	1,52	1,19	74,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/11/2021	22:00	320,36	91,5%	-	171,17	1689,38	8,44	556,50	1,51	1,19	74,00	X		
16/11/2021	23:00	319,54	91,3%	-	175,12	1728,79	8,40	552,34	1,55	1,19	74,06		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6524,07 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
17/11/2021	00:00	318,46	91,0%	-	161,16	1767,16	8,60	586,04	1,55	1,18	74,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/11/2021	01:00	318,74	91,1%	-	168,00	1656,37	8,55	550,37	2,19	1,18	73,48	X		
17/11/2021	02:00	318,19	90,9%	-	172,67	1610,78	8,63	586,97	1,51	1,19	72,89	X		
17/11/2021	03:00	318,19	90,9%	-	167,47	1715,59	8,66	592,29	1,48	1,19	72,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/11/2021	04:00	318,19	90,9%	-	156,34	1678,72	8,65	588,89	1,46	1,20	72,38	X		
17/11/2021	05:00	319,51	91,3%	-	157,96	1614,99	8,61	586,35	1,48	1,20	72,24	X		
17/11/2021	06:00	319,76	91,4%	-	151,55	1685,11	8,60	577,88	1,49	1,19	72,19	X		
17/11/2021	07:00	317,38	90,7%	-	145,00	1711,26	8,68	584,34	1,53	1,19	72,13		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/11/2021	08:00	302,25	86,4%	-	154,87	1544,59	9,03	611,19	1,56	1,18	72,05	X		
17/11/2021	09:00	288,92	82,5%	-	124,41	1767,29	9,04	638,28	0,00	1,15	72,75		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/11/2021	10:00	309,42	88,4%	-	129,24	1654,46	8,72	607,42	1,75	1,18	72,78	X		
17/11/2021	11:00	323,48	92,4%	-	157,61	1671,24	8,36	560,54	2,98	1,20	72,44	X		
17/11/2021	12:00	322,67	92,2%	-	153,69	1691,95	8,32	562,05	2,33	1,20	72,97	X		
17/11/2021	13:00	320,35	91,5%	-	167,71	1633,68	8,43	589,12	1,68	1,20	72,67	X		
17/11/2021	14:00	323,89	92,5%	-	173,02	1663,70	8,27	569,55	1,76	1,20	72,39	X		
17/11/2021	15:00	328,14	93,8%	-	181,60	1624,68	8,13	554,96	2,81	1,20	72,37	X		
17/11/2021	16:00	325,45	93,0%	-	167,23	1704,81	8,29	577,00	1,65	1,20	72,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/11/2021	17:00	325,13	92,9%	-	159,30	1590,91	8,28	566,53	1,59	1,20	72,95	X		
17/11/2021	18:00	323,86	92,5%	-	156,18	1672,45	8,31	572,79	1,53	1,19	73,34	X		
17/11/2021	19:00	325,22	92,9%	-	156,68	1719,21	8,26	560,24	1,44	1,19	73,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/11/2021	20:00	325,52	93,0%	-	151,29	1818,33	8,23	560,53	1,47	1,18	73,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/11/2021	21:00	326,75	93,4%	-	163,17	1712,11	8,29	555,95	1,61	1,19	73,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/11/2021	22:00	327,94	93,7%	-	157,20	1641,65	8,28	549,49	1,56	1,19	72,76	X		
17/11/2021	23:00	327,96	93,7%	-	170,24	1803,67	8,43	576,68	1,43	1,21	72,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6539,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
18/11/2021	00:00	323,80	92,5%	-	149,50	1693,32	8,61	584,18	1,44	1,21	72,70	X		
18/11/2021	01:00	323,57	92,4%	-	136,74	1671,27	8,64	579,13	1,46	1,20	72,43	X		
18/11/2021	02:00	324,78	92,8%	-	134,18	1635,71	8,60	566,49	1,44	1,20	72,32	X		
18/11/2021	03:00	320,85	91,7%	-	130,12	1654,73	8,75	578,02	1,46	1,20	72,32	X		
18/11/2021	04:00	318,58	91,0%	-	133,00	1663,72	8,79	584,02	1,47	1,20	72,27	X		
18/11/2021	05:00	322,49	92,1%	-	127,32	1566,48	8,64	560,40	1,46	1,20	72,31	X		
18/11/2021	06:00	325,09	92,9%	-	123,38	1623,19	8,51	546,07	2,66	1,20	72,43	X		
18/11/2021	07:00	320,31	91,5%	-	128,31	1701,23	8,65	563,64	1,46	1,19	72,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/11/2021	08:00	320,98	91,7%	-	142,79	1721,37	8,56	556,11	1,46	1,19	72,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/11/2021	09:00	321,59	91,9%	-	158,35	1603,57	8,48	508,40	2,29	1,18	72,84	X		
18/11/2021	10:00	321,08	91,7%	-	161,58	1663,17	8,47	475,80	5,06	1,18	73,33	X		
18/11/2021	11:00	320,12	91,5%	-	173,66	1678,50	8,53	488,29	6,74	1,18	73,65	X		
18/11/2021	12:00	318,09	90,9%	-	156,58	1722,55	8,59	501,95	1,71	1,19	74,03		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/11/2021	13:00	321,59	91,9%	-	148,19	1649,66	8,47	490,00	5,21	1,18	74,54	X		
18/11/2021	14:00	321,80	91,9%	-	142,21	1586,81	8,43	485,71	5,37	1,18	74,53	X		
18/11/2021	15:00	319,34	91,2%	-	131,43	1719,33	8,50	498,56	4,10	1,17	75,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/11/2021	16:00	317,08	90,6%	-	127,45	1721,25	8,58	503,92	1,77	1,16	75,22		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/11/2021	17:00	315,59	90,2%	-	133,36	1626,09	8,61	505,52	1,60	1,17	74,87	X		
18/11/2021	18:00	318,50	91,0%	-	137,99	1697,64	8,55	492,70	1,95	1,17	74,25	X		
18/11/2021	19:00	317,47	90,7%	-	147,37	1566,12	8,55	490,09	2,48	1,18	73,70	X		
18/11/2021	20:00	317,76	90,8%	-	245,84	1553,12	8,37	507,69	2,56	1,18	73,54	X		
18/11/2021	21:00	320,16	91,5%	-	242,60	1677,78	8,27	505,25	1,63	1,18	74,49	X		
18/11/2021	22:00	321,85	92,0%	-	204,68	1676,78	8,31	512,23	1,77	1,19	75,63	X		
18/11/2021	23:00	321,29	91,8%	-	192,92	1738,36	8,35	513,73	1,61	1,18	75,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6528,26 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
19/11/2021	00:00	320,84	91,7%	-	205,56	1608,14	8,33	507,37	1,57	1,19	75,05	X		
19/11/2021	01:00	320,37	91,5%	-	180,05	1714,03	8,34	510,52	2,49	1,19	75,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/11/2021	02:00	321,11	91,7%	-	178,11	1707,69	8,33	507,24	1,93	1,19	75,78		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/11/2021	03:00	323,82	92,5%	-	184,24	1696,10	8,27	489,68	1,61	1,20	76,09	X		
19/11/2021	04:00	324,81	92,8%	-	180,94	1704,65	8,25	485,15	2,34	1,20	76,21		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/11/2021	05:00	323,80	92,5%	-	176,12	1659,05	8,28	490,88	1,55	1,20	76,25	X		
19/11/2021	06:00	325,58	93,0%	-	174,76	1676,14	8,24	488,13	4,23	1,20	76,19	X		
19/11/2021	07:00	324,69	92,8%	-	174,74	1608,40	8,22	485,81	1,98	1,20	76,08	X		
19/11/2021	08:00	323,75	92,5%	-	180,05	1615,21	8,19	485,20	2,97	1,20	76,05	X		
19/11/2021	09:00	317,26	90,6%	-	174,83	1715,59	8,41	507,32	1,95	1,19	75,74		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/11/2021	10:00	316,06	90,3%	-	182,37	1650,71	8,28	491,62	2,23	1,18	76,19	X		
19/11/2021	11:00	313,70	89,6%	-	221,02	1830,66	8,16	476,83	2,17	1,16	77,78		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/11/2021	12:00	315,64	90,2%	-	214,44	1747,40	8,20	488,20	2,78	1,16	76,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/11/2021	13:00	317,06	90,6%	-	197,28	1740,90	8,16	478,17	2,54	1,16	76,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/11/2021	14:00	320,44	91,6%	-	182,82	1569,39	8,08	468,45	4,58	1,16	76,47	X		
19/11/2021	15:00	317,39	90,7%	-	175,09	1539,99	8,19	478,52	2,01	1,16	76,90	X		
19/11/2021	16:00	316,47	90,4%	-	162,25	1575,95	8,21	480,41	2,39	1,17	76,80	X		
19/11/2021	17:00	316,95	90,6%	-	156,25	1562,92	8,31	470,22	4,22	1,18	75,73	X		
19/11/2021	18:00	320,02	91,4%	-	131,07	1685,89	8,23	481,63	3,74	1,18	76,02	X		
19/11/2021	19:00	317,15	90,6%	-	126,07	1689,19	8,30	492,46	3,95	1,18	75,91	X		
19/11/2021	20:00	319,36	91,2%	-	185,32	1682,74	8,17	475,64	4,21	1,18	75,61	X		
19/11/2021	21:00	321,86	92,0%	-	191,43	1762,96	8,22	488,99	2,16	1,18	75,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/11/2021	22:00	322,98	92,3%	-	166,58	1598,52	8,26	485,52	2,55	1,20	75,43	X		
19/11/2021	23:00	319,20	91,2%	-	182,74	1521,53	8,45	507,79	2,13	1,20	74,95	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6197,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
20/11/2021	00:00	308,01	88,0%	-	166,99	1611,54	8,77	533,56	1,64	1,19	75,07	X		
20/11/2021	01:00	299,29	85,5%	-	221,98	1578,58	8,62	521,21	2,20	1,15	74,76	X		
20/11/2021	02:00	304,54	87,0%	-	212,49	1682,39	8,38	508,90	5,80	1,15	74,73	X		
20/11/2021	03:00	302,62	86,5%	-	179,65	1819,32	8,55	534,23	1,94	1,16	74,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/11/2021	04:00	302,45	86,4%	-	187,18	1694,60	8,59	535,07	2,31	1,15	73,70	X		
20/11/2021	05:00	304,12	86,9%	-	202,42	1806,42	8,53	522,90	3,79	1,15	73,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/11/2021	06:00	302,96	86,6%	-	211,17	1709,96	8,50	515,10	3,78	1,15	73,83		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/11/2021	07:00	301,50	86,1%	-	229,50	1695,33	8,52	520,76	5,22	1,14	73,88	X		
20/11/2021	08:00	301,20	86,1%	-	271,94	1534,40	8,39	507,99	8,53	1,14	74,08		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/11/2021	09:00	300,17	85,8%	-	351,31	1630,12	8,45	523,29	3,64	1,14	75,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/11/2021	10:00	300,08	85,7%	-	427,19	1676,45	8,51	531,90	1,62	1,15	75,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/11/2021	11:00	300,67	85,9%	-	402,42	1680,35	8,43	517,68	4,12	1,15	75,81		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/11/2021	12:00	299,81	85,7%	-	347,96	1648,06	8,38	518,14	3,10	1,14	76,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/11/2021	13:00	298,35	85,2%	-	416,78	1698,74	8,37	522,70	3,18	1,14	76,20		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/11/2021	14:00	297,31	84,9%	-	346,07	1638,61	8,38	527,90	2,77	1,14	76,33		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/11/2021	15:00	299,63	85,6%	-	280,07	1703,47	8,30	525,09	1,94	1,13	76,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/11/2021	16:00	303,72	86,8%	-	241,34	1684,93	8,12	505,77	5,28	1,14	76,68	X		
20/11/2021	17:00	304,09	86,9%	-	199,34	1625,72	8,14	513,27	6,49	1,13	77,11	X		
20/11/2021	18:00	304,99	87,1%	-	197,34	1505,13	8,09	500,98	7,69	1,14	77,34	X		
20/11/2021	19:00	305,37	87,2%	-	172,64	1400,34	8,11	498,50	11,14	1,14	77,02	X		
20/11/2021	20:00	305,60	87,3%	-	175,46	1372,74	8,13	499,04	5,50	1,14	76,76	X		
20/11/2021	21:00	306,25	87,5%	-	169,33	1348,11	8,14	496,47	4,35	1,14	76,63	X		
20/11/2021	22:00	274,56	78,4%	-	165,43	1436,46	9,10	441,47	6,53	1,12	76,27	X		
20/11/2021	23:00	228,95	65,4%	-	186,78	1608,52	10,12	342,19	1,72	1,11	76,06	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	194,00 t/dia	29,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
21/11/2021	00:00	232,58	66,5%	-	157,02	3141,36	9,95	338,56	1,72	1,09	82,86		X	
21/11/2021	01:00	197,59	56,5%	-	429,81	4680,60	10,47	371,18	1,80	0,88	105,57		X	
21/11/2021	02:00	136,21	38,9%	-	0,00	0,00	12,46	0,00	0,00	0,61	101,88	X		
21/11/2021	03:00	26,73	7,6%	-	0,00	198,98	0,00	177,95	0,00	0,51	92,97	X		
21/11/2021	04:00	0,00	0,0%	-	0,00	192,94	0,00	169,43	0,00	0,09	84,08	X		Unidade parada - caldeira furada
21/11/2021	05:00	0,00	0,0%	-	0,00	1838,12	0,00	0,00	0,00	0,07	81,26		X	Unidade parada - caldeira furada
21/11/2021	06:00	0,00	0,0%	-	0,00	1831,16	0,00	0,00	0,00	0,08	79,08		X	Unidade parada - caldeira furada
21/11/2021	07:00	0,00	0,0%	-	0,00	2553,46	0,00	0,00	0,00	0,07	77,19		X	Unidade parada - caldeira furada
21/11/2021	08:00	0,00	0,0%	-	0,00	6344,53	0,00	0,00	0,00	0,07	75,44		X	Unidade parada - caldeira furada
21/11/2021	09:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	73,86	X		Unidade parada - caldeira furada
21/11/2021	10:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	72,43	X		Unidade parada - caldeira furada
21/11/2021	11:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	71,21	X		Unidade parada - caldeira furada
21/11/2021	12:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	70,07	X		Unidade parada - caldeira furada
21/11/2021	13:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	69,55	X		Unidade parada - caldeira furada
21/11/2021	14:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	68,99	X		Unidade parada - caldeira furada
21/11/2021	15:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	68,29	X		Unidade parada - caldeira furada
21/11/2021	16:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	67,94	X		Unidade parada - caldeira furada
21/11/2021	17:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	67,25	X		Unidade parada - caldeira furada
21/11/2021	18:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	66,55	X		Unidade parada - caldeira furada
21/11/2021	19:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	66,04	X		Unidade parada - caldeira furada
21/11/2021	20:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	64,00	X		Unidade parada - caldeira furada
21/11/2021	21:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	59,22	X		Unidade parada - caldeira furada
21/11/2021	22:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	61,14	X		Unidade parada - caldeira furada
21/11/2021	23:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	64,37	X		Unidade parada - caldeira furada

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	0,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Média	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
22/11/2021	00:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	63,26	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	01:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	56,36	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	02:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	49,31	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	03:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	43,53	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	04:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	39,18	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	05:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	35,77	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	06:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	33,25	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	07:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	31,74	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	08:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	31,28	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	09:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	31,34	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	10:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	31,22	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	11:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	31,52	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	12:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	31,84	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	13:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	14:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	15:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	16:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	17:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	18:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	19:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	20:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	21:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	22:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
22/11/2021	23:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	0,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Média	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
23/11/2021	00:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	01:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	02:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	03:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	04:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	05:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	06:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	07:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	08:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	09:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	10:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	11:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	12:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	13:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	23,52	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	14:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	15:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	16:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	17:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	18:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	19:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	20:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	21:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	22:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
23/11/2021	23:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	0,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Média	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
24/11/2021	00:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	01:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	02:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	03:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	04:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13	X		Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	05:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	25,56	X		Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	06:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	07:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	08:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	09:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	10:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	11:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	12:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	13:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	14:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	15:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	16:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	17:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	X		Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	18:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	X		Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	19:00	0,00	0,0%	-	0,00	919,12	0,00	154,89	0,00	0,51	46,06	X		Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	20:00	0,00	0,0%	-	376,36	1007,26	0,00	214,70	0,00	0,52	51,36		X	Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	21:00	0,00	0,0%	-	187,25	1287,23	0,00	195,78	0,00	0,50	55,85	X		Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	22:00	0,00	0,0%	-	184,38	1342,25	0,00	157,77	0,00	0,51	57,94	X		Unidade parada - caldeira furada
24/11/2021	23:00	0,00	0,0%	-	0,00	1152,55	0,00	196,36	0,00	0,39	58,08	X		Unidade parada - caldeira furada

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	2341,00 t/dia	84,58 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
25/11/2021	00:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	55,51	X		Unidade parada - caldeira furada
25/11/2021	01:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	52,66	X		Unidade parada - caldeira furada
25/11/2021	02:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	50,12	X		Unidade parada - caldeira furada
25/11/2021	03:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	47,69	X		Unidade parada - caldeira furada
25/11/2021	04:00	0,00	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	45,37	X		Unidade parada - caldeira furada
25/11/2021	05:00	0,00	0,0%	-	0,00	6825,28	0,00	0,00	0,00	0,40	45,24		X	Unidade parada - caldeira furada
25/11/2021	06:00	0,00	0,0%	-	0,00	871,21	0,00	205,40	0,00	0,50	48,23	X		Unidade parada - caldeira furada
25/11/2021	07:00	0,00	0,0%	-	0,00	813,48	0,00	261,58	0,00	0,52	53,57	X		Unidade parada - caldeira furada
25/11/2021	08:00	0,00	0,0%	-	0,00	787,34	0,00	282,72	0,00	0,51	57,83	X		Unidade parada - caldeira furada
25/11/2021	09:00	0,00	0,0%	-	0,00	292,86	0,00	289,92	0,00	0,51	61,12	X		Unidade parada - caldeira furada
25/11/2021	10:00	0,00	0,0%	-	0,00	241,42	0,00	279,32	0,00	0,51	64,17	X		Unidade parada - caldeira furada
25/11/2021	11:00	3,06	0,9%	-	0,00	295,09	0,00	299,24	0,00	0,55	66,26	X		Retorno da unidade à operação
25/11/2021	12:00	37,95	10,8%	-	0,00	3124,95	0,00	462,21	0,00	0,75	71,13		X	Retorno da unidade à operação
25/11/2021	13:00	131,09	37,5%	-	0,00	3681,91	13,79	498,88	11,97	0,89	80,70		X	Retorno da unidade à operação
25/11/2021	14:00	197,40	56,4%	-	466,09	4736,42	10,52	558,22	6,25	0,91	92,80		X	Retorno da unidade à operação
25/11/2021	15:00	232,61	66,5%	-	321,87	5047,38	8,83	334,50	0,00	1,05	101,27		X	Retorno da unidade à operação
25/11/2021	16:00	233,24	66,6%	-	370,21	5142,45	9,45	405,32	5,33	1,11	106,85		X	Retorno da unidade à operação
25/11/2021	17:00	224,10	64,0%	-	342,49	5149,19	9,56	413,79	4,78	1,06	108,71		X	Retorno da unidade à operação
25/11/2021	18:00	225,65	64,5%	-	219,82	3767,28	9,94	380,45	9,13	1,03	92,53		X	Retorno da unidade à operação
25/11/2021	19:00	227,48	65,0%	-	279,14	3145,89	10,82	395,19	5,15	1,07	81,45		X	Retorno da unidade à operação
25/11/2021	20:00	228,44	65,3%	-	345,14	2987,72	10,92	392,15	5,41	1,09	78,15		X	Retorno da unidade à operação
25/11/2021	21:00	229,67	65,6%	-	343,42	2321,85	10,89	379,62	5,13	1,09	76,15		X	Retorno da unidade à operação
25/11/2021	22:00	228,63	65,3%	-	82,13	1785,04	11,06	384,76	5,11	1,10	74,23		X	Retorno da unidade à operação
25/11/2021	23:00	228,49	65,3%	-	195,94	1614,55	10,24	381,47	3,49	1,09	73,46	X		Retorno da unidade à operação

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	7103,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
26/11/2021	00:00	230,43	65,8%	-	127,49	1698,70	10,22	380,64	3,37	1,10	74,04	X		
26/11/2021	01:00	252,73	72,2%	-	101,24	1809,30	9,85	410,60	0,00	1,15	73,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/11/2021	02:00	319,16	91,2%	-	171,02	1791,00	9,26	551,42	0,00	1,20	73,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/11/2021	03:00	324,65	92,8%	-	157,82	1837,80	9,23	565,71	3,91	1,22	73,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/11/2021	04:00	324,15	92,6%	-	123,54	1580,04	9,28	590,67	3,14	1,22	73,03	X		
26/11/2021	05:00	324,63	92,8%	-	93,08	1593,60	9,33	594,32	3,24	1,22	73,14	X		
26/11/2021	06:00	324,62	92,7%	-	91,84	1589,88	9,35	597,36	3,26	1,22	73,10	X		
26/11/2021	07:00	322,07	92,0%	-	102,35	1597,30	9,41	612,05	2,76	1,23	72,88	X		
26/11/2021	08:00	319,40	91,3%	-	107,32	1670,14	9,23	629,70	2,72	1,23	72,84	X		
26/11/2021	09:00	316,25	90,4%	-	142,36	1692,94	8,57	614,75	1,89	1,22	72,95	X		
26/11/2021	10:00	319,91	91,4%	-	101,65	1571,37	8,69	557,25	3,04	1,21	73,22	X		
26/11/2021	11:00	323,67	92,5%	-	80,36	1641,13	9,19	527,25	4,97	1,21	73,56	X		
26/11/2021	12:00	326,10	93,2%	-	107,81	1710,03	9,21	522,80	3,99	1,21	72,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/11/2021	13:00	323,88	92,5%	-	122,01	1622,11	9,38	532,34	3,26	1,21	72,73	X		
26/11/2021	14:00	320,77	91,6%	-	155,49	1714,05	9,46	538,26	2,69	1,21	72,76		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/11/2021	15:00	323,04	92,3%	-	150,55	1651,60	9,51	546,11	2,68	1,21	72,02	X		
26/11/2021	16:00	320,69	91,6%	-	107,91	1678,82	9,57	557,55	2,53	1,21	71,98	X		
26/11/2021	17:00	321,63	91,9%	-	107,09	1771,15	9,37	545,44	2,64	1,19	72,12		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/11/2021	18:00	321,98	92,0%	-	135,71	1665,82	9,33	544,55	2,54	1,20	71,98	X		
26/11/2021	19:00	323,52	92,4%	-	110,17	1638,51	9,30	536,09	2,64	1,20	72,36	X		
26/11/2021	20:00	323,31	92,4%	-	71,90	1783,38	9,31	539,06	2,70	1,19	73,13		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/11/2021	21:00	325,66	93,0%	-	72,59	1819,03	9,27	530,65	2,81	1,19	72,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/11/2021	22:00	322,45	92,1%	-	98,58	1768,16	9,38	538,24	2,76	1,19	71,95		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/11/2021	23:00	317,10	90,6%	-	111,14	1685,10	9,54	557,61	2,77	1,19	71,53	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	7319,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
27/11/2021	00:00	315,15	90,0%	-	122,97	1677,99	9,62	567,08	2,89	1,19	71,48	X		
27/11/2021	01:00	314,34	89,8%	-	126,52	1654,30	9,64	575,84	2,87	1,19	71,52	X		
27/11/2021	02:00	318,89	91,1%	-	134,23	1701,58	9,45	563,92	2,87	1,20	71,62		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/11/2021	03:00	322,61	92,2%	-	146,23	1752,46	9,31	545,29	2,76	1,20	71,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/11/2021	04:00	319,54	91,3%	-	132,50	1639,58	9,41	556,75	2,73	1,20	71,63	X		
27/11/2021	05:00	312,63	89,3%	-	126,25	1642,25	9,66	591,47	2,65	1,20	71,60	X		
27/11/2021	06:00	310,87	88,8%	-	145,50	1717,74	9,71	602,93	2,98	1,19	71,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/11/2021	07:00	311,38	89,0%	-	158,45	1630,32	9,66	595,90	3,22	1,19	71,56	X		
27/11/2021	08:00	305,99	87,4%	-	153,35	1653,60	9,78	611,34	2,86	1,19	71,94	X		
27/11/2021	09:00	296,13	84,6%	-	163,16	1584,15	10,17	650,17	3,26	1,18	72,12	X		
27/11/2021	10:00	293,51	83,9%	-	150,67	1653,09	10,06	644,48	3,69	1,18	72,97	X		
27/11/2021	11:00	305,81	87,4%	-	177,91	1641,83	9,62	566,58	3,28	1,18	73,24	X		
27/11/2021	12:00	321,04	91,7%	-	207,07	1707,91	9,10	506,10	5,31	1,18	73,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/11/2021	13:00	325,03	92,9%	-	197,99	1663,72	9,05	505,07	4,64	1,19	73,34	X		
27/11/2021	14:00	329,22	94,1%	-	165,24	1610,85	8,91	483,24	6,87	1,19	73,65	X		
27/11/2021	15:00	327,08	93,5%	-	133,84	1589,00	8,97	485,29	6,31	1,18	74,13	X		
27/11/2021	16:00	327,88	93,7%	-	132,21	1611,16	8,92	472,32	12,18	1,19	74,13	X		
27/11/2021	17:00	327,51	93,6%	-	106,02	1812,47	9,01	470,54	9,79	1,19	74,14		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/11/2021	18:00	330,07	94,3%	-	146,73	1772,52	8,90	460,50	0,00	1,19	73,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/11/2021	19:00	327,53	93,6%	-	158,09	1819,78	9,00	474,66	0,00	1,20	73,21		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/11/2021	20:00	328,44	93,8%	-	121,29	1687,94	9,01	472,00	13,65	1,20	73,13	X		
27/11/2021	21:00	332,30	94,9%	-	121,70	1729,36	8,90	455,48	0,00	1,20	73,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/11/2021	22:00	329,99	94,3%	-	143,39	1875,85	9,08	486,52	10,55	1,20	73,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
27/11/2021	23:00	329,73	94,2%	-	159,64	1746,09	9,11	493,97	6,32	1,20	72,22		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6948,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
28/11/2021	00:00	328,96	94,0%	-	148,83	1782,82	9,14	491,34	10,89	1,20	72,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/11/2021	01:00	324,18	92,6%	-	122,64	1707,03	9,33	506,96	3,13	1,20	72,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/11/2021	02:00	323,10	92,3%	-	121,00	1604,36	9,32	509,78	3,67	1,20	72,42	X		
28/11/2021	03:00	321,45	91,8%	-	103,45	1616,97	9,40	519,03	2,85	1,21	72,50	X		
28/11/2021	04:00	320,37	91,5%	-	94,83	1676,16	9,39	511,37	3,22	1,20	72,59	X		
28/11/2021	05:00	317,77	90,8%	-	100,65	1701,72	9,48	515,30	3,40	1,20	72,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/11/2021	06:00	288,76	82,5%	-	76,33	1762,09	10,21	588,17	2,39	1,17	72,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/11/2021	07:00	269,29	76,9%	-	59,45	1631,25	10,17	574,38	2,45	1,10	72,15	X		
28/11/2021	08:00	271,09	77,5%	-	60,39	1657,82	9,64	504,42	2,42	1,11	72,19	X		
28/11/2021	09:00	273,53	78,2%	-	65,66	1687,57	9,58	481,38	3,70	1,11	72,32	X		
28/11/2021	10:00	275,15	78,6%	-	78,20	1658,85	9,36	466,85	4,74	1,11	72,42	X		
28/11/2021	11:00	277,00	79,1%	-	77,03	1640,71	9,33	460,95	5,61	1,11	72,29	X		
28/11/2021	12:00	278,68	79,6%	-	80,88	1619,12	9,23	447,19	13,08	1,11	72,26	X		
28/11/2021	13:00	277,17	79,2%	-	75,23	1686,85	9,33	460,12	5,64	1,11	72,24	X		
28/11/2021	14:00	275,76	78,8%	-	67,28	1725,29	9,38	467,14	3,36	1,11	72,20		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/11/2021	15:00	288,55	82,4%	-	59,81	1837,15	9,20	474,31	0,00	1,15	72,41		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/11/2021	16:00	316,85	90,5%	-	84,20	1806,56	9,01	488,06	11,81	1,17	72,43		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/11/2021	17:00	320,76	91,6%	-	116,15	1674,08	9,24	530,46	2,47	1,22	72,03	X		
28/11/2021	18:00	318,42	91,0%	-	127,01	1630,71	9,29	542,80	2,49	1,21	71,94	X		
28/11/2021	19:00	321,34	91,8%	-	150,59	1648,30	9,25	531,03	2,56	1,21	71,80	X		
28/11/2021	20:00	321,22	91,8%	-	125,33	1610,92	9,20	526,03	2,65	1,21	72,23	X		
28/11/2021	21:00	324,44	92,7%	-	129,18	1677,81	9,09	511,02	2,96	1,21	72,19	X		
28/11/2021	22:00	323,32	92,4%	-	124,78	1694,16	9,13	509,86	2,72	1,21	71,77	X		
28/11/2021	23:00	324,02	92,6%	-	124,41	1696,11	9,16	516,27	2,60	1,21	71,64	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6760,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
29/11/2021	00:00	320,77	91,6%	-	117,25	1655,34	9,31	534,03	2,80	1,21	71,67	X		
29/11/2021	01:00	322,17	92,0%	-	115,13	1679,66	9,29	524,77	2,47	1,21	72,04	X		
29/11/2021	02:00	325,09	92,9%	-	100,84	1606,82	9,23	517,43	2,68	1,22	72,19	X		
29/11/2021	03:00	325,09	92,9%	-	91,60	1657,83	9,29	522,54	2,41	1,21	72,24	X		
29/11/2021	04:00	323,55	92,4%	-	84,60	1643,21	9,33	527,04	2,46	1,21	72,13	X		
29/11/2021	05:00	323,19	92,3%	-	83,10	1735,36	9,37	531,12	2,60	1,21	72,15		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/11/2021	06:00	321,06	91,7%	-	83,62	1754,45	9,40	535,39	2,40	1,22	72,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/11/2021	07:00	318,72	91,1%	-	95,31	1782,57	9,52	551,49	2,46	1,22	71,79		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/11/2021	08:00	319,76	91,4%	-	122,80	1674,49	9,40	545,17	2,62	1,21	71,59	X		
29/11/2021	09:00	322,87	92,2%	-	134,80	1683,15	9,33	528,37	3,21	1,22	71,87	X		
29/11/2021	10:00	317,88	90,8%	-	122,89	1844,98	9,45	546,56	2,87	1,21	72,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/11/2021	11:00	317,11	90,6%	-	129,65	1735,73	9,49	559,44	2,66	1,21	71,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/11/2021	12:00	314,12	89,7%	-	131,70	1613,18	9,57	573,70	2,72	1,21	71,35	X		
29/11/2021	13:00	315,33	90,1%	-	127,60	1699,16	9,49	551,63	2,61	1,21	71,37	X		
29/11/2021	14:00	323,44	92,4%	-	132,99	1617,97	9,17	512,49	3,29	1,20	71,46	X		
29/11/2021	15:00	322,79	92,2%	-	112,59	1656,36	9,18	502,48	3,17	1,19	71,87	X		
29/11/2021	16:00	321,00	91,7%	-	106,48	1656,98	9,26	511,05	2,46	1,19	71,97	X		
29/11/2021	17:00	323,25	92,4%	-	118,25	1703,95	9,19	500,09	4,13	1,20	71,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/11/2021	18:00	324,22	92,6%	-	115,27	1692,21	9,17	502,81	2,88	1,21	71,75	X		
29/11/2021	19:00	323,89	92,5%	-	122,33	1680,63	9,23	508,67	2,83	1,21	71,69	X		
29/11/2021	20:00	325,69	93,1%	-	120,68	1714,28	9,16	496,30	3,18	1,20	71,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/11/2021	21:00	325,48	93,0%	-	117,05	1686,84	9,22	499,12	2,91	1,20	71,64	X		
29/11/2021	22:00	324,29	92,7%	-	119,06	1720,93	9,27	504,38	2,85	1,20	71,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/11/2021	23:00	326,76	93,4%	-	120,21	1671,34	9,20	492,05	3,71	1,21	71,43	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	7050,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
30/11/2021	00:00	325,96	93,1%	-	104,27	1587,11	9,24	510,17	3,87	1,20	71,58	X		
30/11/2021	01:00	324,15	92,6%	-	97,73	1688,16	9,32	535,52	2,88	1,20	71,65	X		
30/11/2021	02:00	318,74	91,1%	-	92,31	1770,97	9,47	557,87	2,59	1,21	71,48		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/11/2021	03:00	318,09	90,9%	-	105,69	1749,10	9,28	549,54	4,30	1,21	71,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/11/2021	04:00	327,87	93,7%	-	111,33	1734,58	9,15	534,29	6,85	1,21	71,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/11/2021	05:00	325,28	92,9%	-	102,41	1691,16	9,28	542,49	2,86	1,21	71,32	X		
30/11/2021	06:00	327,54	93,6%	-	105,09	1640,33	9,22	531,55	3,29	1,21	71,37	X		
30/11/2021	07:00	325,51	93,0%	-	103,33	1754,32	9,36	544,95	2,66	1,22	71,28		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/11/2021	08:00	322,12	92,0%	-	87,27	1656,50	9,49	561,28	2,38	1,21	71,48	X		
30/11/2021	09:00	322,58	92,2%	-	90,22	1675,62	9,52	543,69	2,81	1,21	71,84	X		
30/11/2021	10:00	318,87	91,1%	-	102,87	1614,19	9,44	548,89	2,81	1,20	72,12	X		
30/11/2021	11:00	321,49	91,9%	-	127,58	1720,59	9,19	516,50	12,70	1,20	72,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/11/2021	12:00	319,95	91,4%	-	126,41	1799,11	9,37	550,62	2,73	1,21	72,97		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/11/2021	13:00	324,67	92,8%	-	110,11	1624,85	9,26	540,79	4,60	1,21	72,20	X		
30/11/2021	14:00	323,58	92,5%	-	120,53	1664,38	9,27	542,02	3,79	1,21	72,12	X		
30/11/2021	15:00	324,35	92,7%	-	103,06	1872,25	9,27	547,41	2,86	1,21	72,48		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/11/2021	16:00	326,01	93,1%	-	110,43	1614,45	10,32	542,93	3,27	1,21	72,30	X		
30/11/2021	17:00	327,45	93,6%	-	102,72	1509,83	9,26	536,00	3,65	1,21	72,36	X		
30/11/2021	18:00	327,09	93,5%	-	104,89	1398,47	9,30	538,50	3,07	1,21	72,28	X		
30/11/2021	19:00	326,43	93,3%	-	94,59	1511,97	9,34	542,24	2,90	1,21	72,20	X		
30/11/2021	20:00	324,57	92,7%	-	108,94	1751,67	9,38	545,12	2,68	1,22	71,95		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/11/2021	21:00	326,55	93,3%	-	104,25	1763,44	9,42	548,04	3,06	1,22	72,03		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/11/2021	22:00	325,61	93,0%	-	93,17	1589,92	9,48	556,75	2,73	1,22	71,97	X		
30/11/2021	23:00	325,52	93,0%	-	100,83	1903,21	9,50	558,86	2,23	1,22	71,93		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6600,88 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
01/12/2021	00:00	324,86	92,8%	-	103,56	1841,35	9,54	563,58	3,11	1,21	71,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/12/2021	01:00	324,39	92,7%	-	100,01	1670,34	9,58	566,88	2,41	1,22	71,57	X		
01/12/2021	02:00	322,87	92,2%	-	89,33	1662,47	9,64	578,25	2,37	1,21	71,46	X		
01/12/2021	03:00	322,27	92,1%	-	82,29	1575,52	9,64	580,44	2,34	1,21	71,48	X		
01/12/2021	04:00	320,59	91,6%	-	77,24	1601,11	9,72	588,71	2,28	1,21	71,60	X		
01/12/2021	05:00	320,61	91,6%	-	77,57	1616,62	9,71	588,07	2,29	1,21	71,53	X		
01/12/2021	06:00	319,98	91,4%	-	88,36	1758,77	9,74	589,43	2,22	1,21	71,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/12/2021	07:00	322,63	92,2%	-	98,24	1704,79	9,61	570,96	2,11	1,21	71,63		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/12/2021	08:00	323,88	92,5%	-	117,58	1587,70	9,51	554,28	2,44	1,21	71,59	X		
01/12/2021	09:00	325,22	92,9%	-	117,94	1618,42	9,53	541,14	2,89	1,21	71,87	X		
01/12/2021	10:00	323,58	92,5%	-	119,47	1606,59	9,40	551,97	3,07	1,21	72,28	X		
01/12/2021	11:00	324,98	92,9%	-	129,17	1687,94	8,76	563,85	2,20	1,21	72,53	X		
01/12/2021	12:00	323,63	92,5%	-	96,16	1611,85	9,44	554,91	2,45	1,21	72,63	X		
01/12/2021	13:00	323,96	92,6%	-	100,38	1726,15	9,38	546,37	2,35	1,20	72,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/12/2021	14:00	323,91	92,5%	-	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	1,20	72,90	X		
01/12/2021	15:00	321,89	92,0%	-	106,26	1564,82	8,91	558,24	2,25	1,20	72,31	X		
01/12/2021	16:00	321,51	91,9%	-	114,70	1494,55	8,95	562,41	2,56	1,21	72,06	X		
01/12/2021	17:00	320,32	91,5%	-	108,68	1764,19	9,13	557,16	2,39	1,19	71,99		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/12/2021	18:00	322,08	92,0%	-	101,38	1710,07	9,08	547,15	2,82	1,19	72,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/12/2021	19:00	324,32	92,7%	-	96,16	1651,52	9,05	544,31	2,72	1,19	72,03	X		
01/12/2021	20:00	326,61	93,3%	-	91,87	1628,67	9,00	537,68	2,42	1,19	72,03	X		
01/12/2021	21:00	328,49	93,9%	-	81,47	1705,17	9,03	539,44	2,52	1,19	72,04		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/12/2021	22:00	326,99	93,4%	-	70,31	1803,01	9,17	550,12	2,45	1,19	71,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
01/12/2021	23:00	326,18	93,2%	-	77,55	1612,33	9,11	544,78	2,58	1,20	71,92	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6601,91 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
02/12/2021	00:00	325,95	93,1%	-	88,07	1683,41	9,10	541,47	2,62	1,21	71,90	X		
02/12/2021	01:00	323,22	92,3%	-	95,49	1668,07	9,42	558,03	2,74	1,21	71,64	X		
02/12/2021	02:00	325,18	92,9%	-	102,59	1768,49	9,41	550,73	2,60	1,21	71,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/12/2021	03:00	325,81	93,1%	-	98,79	1640,81	9,41	545,01	2,57	1,21	71,27	X		
02/12/2021	04:00	325,30	92,9%	-	93,36	1679,55	9,43	550,52	2,56	1,20	71,19	X		
02/12/2021	05:00	324,25	92,6%	-	90,62	1677,38	9,51	559,69	2,54	1,20	71,05	X		
02/12/2021	06:00	325,20	92,9%	-	90,02	1697,87	9,47	552,72	2,26	1,20	71,18	X		
02/12/2021	07:00	326,05	93,2%	-	87,94	1677,29	9,39	542,84	2,56	1,20	71,05	X		
02/12/2021	08:00	325,60	93,0%	-	89,41	1692,15	9,32	534,53	2,75	1,19	71,12	X		
02/12/2021	09:00	325,96	93,1%	-	94,62	1778,44	9,56	532,26	3,65	1,19	71,21		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/12/2021	10:00	322,26	92,1%	-	122,02	1666,00	9,50	546,66	3,17	1,19	71,28	X		
02/12/2021	11:00	325,54	93,0%	-	118,61	1651,71	9,41	536,85	4,04	1,19	71,45	X		
02/12/2021	12:00	325,07	92,9%	-	109,06	1725,47	9,41	533,76	4,35	1,19	71,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/12/2021	13:00	325,12	92,9%	-	100,95	1669,92	9,38	532,22	4,06	1,19	71,79	X		
02/12/2021	14:00	325,65	93,0%	-	112,79	1687,72	9,00	526,96	5,29	1,19	71,85	X		
02/12/2021	15:00	323,01	92,3%	-	95,75	1635,77	9,43	528,00	12,57	1,19	71,86	X		
02/12/2021	16:00	323,84	92,5%	-	100,10	1688,08	9,34	517,80	7,02	1,19	71,79	X		
02/12/2021	17:00	322,48	92,1%	-	112,32	1741,59	9,39	526,02	6,33	1,18	71,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
02/12/2021	18:00	320,54	91,6%	-	96,85	1637,46	9,49	538,83	3,78	1,18	71,73	X		
02/12/2021	19:00	320,79	91,7%	-	84,64	1586,38	9,54	546,53	2,80	1,18	71,75	X		
02/12/2021	20:00	321,19	91,8%	-	84,78	1580,51	9,56	545,94	2,79	1,19	71,69	X		
02/12/2021	21:00	318,76	91,1%	-	82,01	1623,58	9,64	553,81	3,09	1,19	71,61	X		
02/12/2021	22:00	317,23	90,6%	-	78,72	1644,28	9,59	552,06	3,64	1,18	71,66	X		
02/12/2021	23:00	322,95	92,3%	-	89,72	1725,88	9,45	539,05	4,01	1,19	71,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6613,29 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
03/12/2021	00:00	321,34	91,8%	-	90,54	1639,42	9,54	554,53	2,93	1,19	71,58	X		
03/12/2021	01:00	319,73	91,4%	-	88,56	1736,98	9,61	567,42	2,72	1,20	71,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/12/2021	02:00	322,28	92,1%	-	92,60	1681,71	9,50	564,93	2,91	1,19	71,24	X		
03/12/2021	03:00	324,65	92,8%	-	101,51	1738,79	9,43	557,81	3,26	1,20	71,18		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/12/2021	04:00	324,20	92,6%	-	81,15	1673,29	9,48	561,53	3,34	1,19	71,19	X		
03/12/2021	05:00	323,87	92,5%	-	76,62	1646,79	9,49	558,00	2,84	1,19	71,13	X		
03/12/2021	06:00	322,33	92,1%	-	77,05	1603,37	9,52	561,84	2,61	1,19	71,06	X		
03/12/2021	07:00	321,81	91,9%	-	96,00	1785,73	9,41	547,51	2,84	1,19	71,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/12/2021	08:00	325,13	92,9%	-	87,97	1538,52	9,27	527,69	3,88	1,19	71,50	X		
03/12/2021	09:00	324,82	92,8%	-	105,31	1751,14	9,43	531,43	4,20	1,19	71,36		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/12/2021	10:00	323,00	92,3%	-	130,54	1716,56	9,25	533,34	4,77	1,18	71,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/12/2021	11:00	322,48	92,1%	-	155,16	1725,14	9,23	528,80	4,98	1,19	72,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/12/2021	12:00	324,94	92,8%	-	88,75	1838,75	9,35	509,32	3,37	1,19	72,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/12/2021	13:00	323,25	92,4%	-	107,20	1648,38	9,34	502,83	3,57	1,18	72,15	X		
03/12/2021	14:00	325,23	92,9%	-	111,61	1635,95	9,18	483,78	8,09	1,19	72,15	X		
03/12/2021	15:00	325,91	93,1%	-	91,37	1685,85	9,11	474,95	7,52	1,18	72,29	X		
03/12/2021	16:00	324,43	92,7%	-	108,54	1839,36	9,13	479,43	6,37	1,18	72,18		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/12/2021	17:00	324,05	92,6%	-	103,77	1696,62	9,21	515,95	3,94	1,19	72,12	X		
03/12/2021	18:00	324,69	92,8%	-	97,18	1655,23	9,25	528,06	2,70	1,19	72,01	X		
03/12/2021	19:00	325,65	93,0%	-	81,53	1684,44	9,28	529,29	2,83	1,19	72,01	X		
03/12/2021	20:00	326,55	93,3%	-	74,40	1724,05	9,33	537,59	2,74	1,19	71,93		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
03/12/2021	21:00	327,00	93,4%	-	74,03	1682,45	9,37	548,54	3,15	1,19	71,60	X		
03/12/2021	22:00	325,45	93,0%	-	78,02	1630,45	9,40	552,39	2,90	1,19	71,45	X		
03/12/2021	23:00	327,56	93,6%	-	72,28	1559,86	9,37	546,96	2,88	1,19	71,34	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6597,11 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
04/12/2021	00:00	326,30	93,2%	-	68,35	1708,91	9,41	552,33	2,74	1,19	71,43		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/12/2021	01:00	327,50	93,6%	-	71,47	1677,01	9,37	546,62	3,49	1,19	71,33	X		
04/12/2021	02:00	325,11	92,9%	-	67,30	1567,67	9,46	553,85	3,03	1,19	71,40	X		
04/12/2021	03:00	324,16	92,6%	-	67,91	1582,44	9,46	558,08	4,09	1,19	71,47	X		
04/12/2021	04:00	321,77	91,9%	-	63,72	1619,20	9,51	568,04	3,05	1,19	71,58	X		
04/12/2021	05:00	322,07	92,0%	-	68,25	1587,23	9,54	572,45	3,80	1,19	71,50	X		
04/12/2021	06:00	320,29	91,5%	-	75,63	1600,16	9,50	555,03	3,50	1,19	71,87	X		
04/12/2021	07:00	321,80	91,9%	-	76,33	1632,04	9,35	536,92	5,29	1,18	72,54	X		
04/12/2021	08:00	321,37	91,8%	-	84,64	1775,84	9,31	535,39	9,48	1,18	72,64		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/12/2021	09:00	322,18	92,1%	-	73,85	1695,83	9,58	554,83	3,29	1,18	72,71	X		
04/12/2021	10:00	322,94	92,3%	-	74,10	1581,59	9,42	550,56	3,32	1,18	72,94	X		
04/12/2021	11:00	324,05	92,6%	-	76,19	1711,86	9,34	544,71	3,29	1,17	73,13		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/12/2021	12:00	324,38	92,7%	-	73,84	1661,19	9,30	543,75	3,15	1,17	73,30	X		
04/12/2021	13:00	323,49	92,4%	-	67,99	1663,85	9,28	546,26	3,14	1,17	73,67	X		
04/12/2021	14:00	323,22	92,3%	-	77,94	1566,99	9,28	550,10	3,01	1,17	74,01	X		
04/12/2021	15:00	322,24	92,1%	-	92,76	1617,44	9,30	551,75	2,59	1,17	74,20	X		
04/12/2021	16:00	320,92	91,7%	-	77,85	1724,40	9,30	555,08	2,54	1,18	74,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/12/2021	17:00	321,44	91,8%	-	85,62	1711,84	9,26	550,66	2,39	1,18	73,81		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/12/2021	18:00	321,17	91,8%	-	81,39	1650,52	9,32	563,85	2,47	1,19	73,43	X		
04/12/2021	19:00	321,29	91,8%	-	82,91	1638,20	9,37	569,72	2,55	1,18	73,18	X		
04/12/2021	20:00	324,01	92,6%	-	79,99	1700,21	9,31	560,47	2,78	1,18	73,17		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/12/2021	21:00	325,99	93,1%	-	97,44	1705,01	9,20	543,95	2,84	1,18	72,95		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/12/2021	22:00	326,66	93,3%	-	102,79	1807,39	9,21	538,03	3,03	1,18	72,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
04/12/2021	23:00	326,99	93,4%	-	102,90	1687,96	9,20	539,52	3,27	1,19	72,18	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	5629,94 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
05/12/2021	00:00	328,42	93,8%	-	96,75	1695,16	9,18	535,47	2,65	1,19	72,06	X		
05/12/2021	01:00	324,98	92,9%	-	110,68	1668,41	9,35	557,79	2,60	1,18	71,72	X		
05/12/2021	02:00	325,55	93,0%	-	116,23	1630,71	9,36	560,67	2,72	1,19	71,65	X		
05/12/2021	03:00	323,95	92,6%	-	119,28	1650,16	9,38	559,56	2,64	1,19	71,58	X		
05/12/2021	04:00	325,89	93,1%	-	100,86	1681,71	9,31	544,58	2,73	1,19	71,79	X		
05/12/2021	05:00	271,96	77,7%	-	92,33	1728,69	9,88	424,71	0,00	1,11	71,92		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/12/2021	06:00	240,86	68,8%	-	63,89	1664,62	10,44	407,22	2,72	1,12	71,71	X		
05/12/2021	07:00	237,87	68,0%	-	55,00	1632,09	10,55	414,10	2,84	1,12	71,71	X		
05/12/2021	08:00	234,84	67,1%	-	44,70	1572,09	10,56	411,76	2,86	1,11	71,76	X		
05/12/2021	09:00	223,02	63,7%	-	38,21	1664,37	10,74	422,21	2,65	1,10	72,14	X		
05/12/2021	10:00	218,06	62,3%	-	37,14	1716,25	10,80	439,54	2,70	1,09	72,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/12/2021	11:00	219,45	62,7%	-	38,44	1748,40	10,74	426,93	2,90	1,09	72,24		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/12/2021	12:00	221,16	63,2%	-	36,24	1681,63	10,63	413,14	2,64	1,09	71,97	X		
05/12/2021	13:00	218,26	62,4%	-	39,55	1733,09	10,73	422,64	2,71	1,09	71,83		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/12/2021	14:00	218,40	62,4%	-	39,10	1682,77	10,66	415,81	2,72	1,08	71,98	X		
05/12/2021	15:00	218,17	62,3%	-	25,39	1673,65	10,64	409,34	2,70	1,08	71,91	X		
05/12/2021	16:00	227,89	65,1%	-	20,95	1774,04	10,31	379,37	2,74	1,13	71,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/12/2021	17:00	299,34	85,5%	-	32,27	1810,55	9,39	463,78	0,00	1,18	73,04		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/12/2021	18:00	322,50	92,1%	-	39,58	1684,46	9,18	504,94	6,03	1,19	72,75	X		
05/12/2021	19:00	323,01	92,3%	-	46,10	1710,82	9,19	503,69	6,58	1,19	72,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/12/2021	20:00	325,58	93,0%	-	62,13	1677,76	9,14	496,51	8,41	1,19	71,92	X		
05/12/2021	21:00	326,02	93,1%	-	72,06	1716,89	9,17	501,28	8,69	1,19	72,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
05/12/2021	22:00	324,51	92,7%	-	81,77	1657,77	9,26	509,88	5,73	1,19	71,57	X		
05/12/2021	23:00	323,79	92,5%	-	89,61	1727,54	9,29	512,51	4,16	1,19	71,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6612,35 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
06/12/2021	00:00	323,10	92,3%	-	81,83	1763,26	9,35	517,55	2,98	1,19	71,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/12/2021	01:00	320,69	91,6%	-	73,92	1648,45	9,48	539,46	2,77	1,19	71,60	X		
06/12/2021	02:00	319,37	91,2%	-	75,27	1575,42	9,51	548,81	2,69	1,19	71,59	X		
06/12/2021	03:00	323,41	92,4%	-	70,12	1627,20	9,40	532,02	2,44	1,19	71,57	X		
06/12/2021	04:00	324,26	92,6%	-	71,72	1673,93	9,31	518,30	2,71	1,19	71,59	X		
06/12/2021	05:00	325,36	93,0%	-	81,74	1641,71	9,30	518,51	3,47	1,19	71,64	X		
06/12/2021	06:00	324,58	92,7%	-	87,72	1594,99	9,31	517,33	2,83	1,20	71,61	X		
06/12/2021	07:00	324,71	92,8%	-	92,44	1782,36	9,32	517,26	3,04	1,19	71,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/12/2021	08:00	320,91	91,7%	-	82,77	1798,43	9,41	530,10	2,48	1,18	71,64		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/12/2021	09:00	321,75	91,9%	-	84,52	1671,49	9,56	487,64	3,01	1,18	71,69	X		
06/12/2021	10:00	323,20	92,3%	-	88,87	1646,90	9,29	475,05	6,06	1,18	72,05	X		
06/12/2021	11:00	326,17	93,2%	-	103,43	1734,20	9,15	456,41	8,16	1,18	72,34		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/12/2021	12:00	326,76	93,4%	-	80,66	1693,74	9,38	458,00	8,64	1,14	72,60	X		
06/12/2021	13:00	328,49	93,9%	-	94,54	1654,08	9,01	446,41	0,00	1,17	72,59	X		
06/12/2021	14:00	323,45	92,4%	-	110,98	1718,71	9,21	477,91	3,47	1,18	72,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/12/2021	15:00	321,18	91,8%	-	111,89	1690,98	9,29	488,25	2,61	1,18	72,07	X		
06/12/2021	16:00	323,03	92,3%	-	80,51	1652,89	9,25	486,04	2,43	1,18	72,66	X		
06/12/2021	17:00	326,73	93,4%	-	72,64	1733,56	9,25	476,91	2,70	1,18	72,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/12/2021	18:00	327,95	93,7%	-	71,19	1682,92	9,21	471,77	2,96	1,18	72,58	X		
06/12/2021	19:00	327,68	93,6%	-	88,08	1708,85	9,25	469,53	3,70	1,18	72,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
06/12/2021	20:00	326,53	93,3%	-	81,54	1681,60	9,32	474,01	3,02	1,18	72,53	X		
06/12/2021	21:00	325,33	93,0%	-	78,02	1676,79	9,42	482,41	2,49	1,19	72,38	X		
06/12/2021	22:00	323,31	92,4%	-	75,47	1609,13	9,53	496,19	2,53	1,19	72,06	X		
06/12/2021	23:00	321,29	91,8%	-	86,64	1914,46	9,58	494,66	2,82	1,18	71,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6555,93 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
07/12/2021	00:00	320,85	91,7%	-	88,29	1677,83	9,54	479,69	2,84	1,17	71,67	X		
07/12/2021	01:00	320,99	91,7%	-	84,53	1600,73	9,58	484,75	2,69	1,17	71,55	X		
07/12/2021	02:00	320,57	91,6%	-	82,89	1783,06	9,55	484,33	3,12	1,17	71,66		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/12/2021	03:00	321,83	92,0%	-	85,31	1773,77	9,51	481,41	3,20	1,17	71,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/12/2021	04:00	322,64	92,2%	-	94,73	1602,83	9,37	457,53	8,21	1,17	71,44	X		
07/12/2021	05:00	323,02	92,3%	-	92,78	1577,98	9,41	460,25	4,84	1,17	71,38	X		
07/12/2021	06:00	318,34	91,0%	-	92,47	1600,51	9,55	478,81	3,10	1,17	71,44	X		
07/12/2021	07:00	316,12	90,3%	-	93,26	1596,81	9,58	486,72	2,85	1,16	71,52	X		
07/12/2021	08:00	319,20	91,2%	-	96,00	1669,93	9,22	487,29	6,29	1,15	73,47	X		
07/12/2021	09:00	322,56	92,2%	-	86,60	1727,01	9,21	489,64	4,97	1,16	73,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/12/2021	10:00	323,27	92,4%	-	88,21	1630,12	9,11	494,81	4,25	1,16	72,87	X		
07/12/2021	11:00	318,90	91,1%	-	91,01	1634,92	9,10	496,05	3,40	1,16	72,90	X		
07/12/2021	12:00	315,73	90,2%	-	80,96	1743,04	9,17	510,31	3,23	1,18	73,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/12/2021	13:00	317,31	90,7%	-	75,19	1785,80	9,31	534,70	2,89	1,18	72,77		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/12/2021	14:00	320,66	91,6%	-	67,49	1655,32	9,38	547,25	3,03	1,17	72,59	X		
07/12/2021	15:00	319,90	91,4%	-	72,48	1634,49	9,24	532,64	3,05	1,18	72,36	X		
07/12/2021	16:00	321,67	91,9%	-	70,36	1688,54	9,30	543,72	2,83	1,18	71,99	X		
07/12/2021	17:00	322,89	92,3%	-	78,35	1737,82	9,36	551,02	2,77	1,18	71,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/12/2021	18:00	321,50	91,9%	-	75,98	1783,12	9,37	554,82	2,95	1,19	71,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/12/2021	19:00	325,38	93,0%	-	71,38	1717,80	9,40	563,86	2,92	1,19	71,84		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/12/2021	20:00	325,26	92,9%	-	64,65	1674,42	9,35	553,58	3,00	1,18	71,77	X		
07/12/2021	21:00	324,59	92,7%	-	66,79	1723,87	9,33	536,38	3,20	1,19	71,80		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/12/2021	22:00	325,01	92,9%	-	60,72	1777,28	9,35	512,76	3,17	1,17	71,86		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
07/12/2021	23:00	324,68	92,8%	-	62,98	1700,97	9,32	507,78	2,70	1,17	71,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6555,72 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
08/12/2021	00:00	327,20	93,5%	-	60,53	1671,88	9,45	524,25	2,64	1,18	71,67	X		
08/12/2021	01:00	327,34	93,5%	-	60,33	1618,16	9,37	513,74	2,76	1,18	71,74	X		
08/12/2021	02:00	325,55	93,0%	-	61,96	1484,79	9,28	500,13	3,21	1,18	71,51	X		
08/12/2021	03:00	325,73	93,1%	-	65,80	1461,06	9,17	482,23	4,21	1,18	71,51	X		
08/12/2021	04:00	322,25	92,1%	-	58,17	1617,74	9,16	482,99	5,66	1,17	71,65	X		
08/12/2021	05:00	324,26	92,6%	-	50,49	1792,60	9,23	474,35	6,46	1,17	71,80		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/12/2021	06:00	324,06	92,6%	-	54,05	1864,12	9,37	513,66	2,83	1,17	71,85		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/12/2021	07:00	325,85	93,1%	-	50,21	1516,12	9,40	517,96	2,77	1,17	71,97	X		
08/12/2021	08:00	324,25	92,6%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
08/12/2021	09:00	323,44	92,4%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
08/12/2021	10:00	317,42	90,7%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
08/12/2021	11:00	316,29	90,4%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
08/12/2021	12:00	316,94	90,6%	-	53,91	1564,73	9,35	514,71	2,68	1,17	72,00	X		
08/12/2021	13:00	319,84	91,4%	-	65,69	1556,86	9,18	495,15	4,79	1,17	72,04	X		
08/12/2021	14:00	319,75	91,4%	-	77,55	1671,91	9,13	493,68	4,26	1,18	71,91	X		
08/12/2021	15:00	317,92	90,8%	-	83,23	1899,96	9,21	504,31	3,43	1,18	71,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/12/2021	16:00	318,65	91,0%	-	80,97	1732,82	9,19	500,42	3,83	1,17	71,92		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
08/12/2021	17:00	318,90	91,1%	-	88,05	1625,05	9,21	499,63	4,42	1,17	71,88	X		
08/12/2021	18:00	319,86	91,4%	-	89,44	1645,36	9,20	495,92	3,78	1,18	71,82	X		
08/12/2021	19:00	317,07	90,6%	-	82,43	1639,51	9,35	513,41	2,99	1,18	71,71	X		
08/12/2021	20:00	317,12	90,6%	-	76,69	1668,84	9,39	514,51	3,18	1,18	71,73	X		
08/12/2021	21:00	320,21	91,5%	-	65,68	1659,92	9,33	501,09	4,17	1,18	71,83	X		
08/12/2021	22:00	320,96	91,7%	-	65,50	1659,97	9,32	498,52	3,68	1,18	71,67	X		
08/12/2021	23:00	321,76	91,9%	-	69,18	1679,75	9,30	492,85	6,68	1,18	71,71	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6588,93 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
09/12/2021	00:00	321,08	91,7%	-	62,54	1686,19	9,33	498,55	4,17	1,18	71,68	X		
09/12/2021	01:00	320,12	91,5%	-	68,09	1717,42	9,77	510,82	3,21	1,18	71,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/12/2021	02:00	326,82	93,4%	-	69,04	1696,16	9,21	484,53	7,49	1,18	71,60	X		
09/12/2021	03:00	326,11	93,2%	-	67,59	1706,19	9,22	483,46	5,69	1,18	71,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/12/2021	04:00	327,71	93,6%	-	68,25	1695,80	9,16	475,85	6,65	1,18	71,46	X		
09/12/2021	05:00	327,41	93,5%	-	63,13	1722,26	9,20	478,40	7,70	1,19	71,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/12/2021	06:00	325,92	93,1%	-	74,77	1720,66	9,19	475,93	5,40	1,19	71,59		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/12/2021	07:00	324,61	92,7%	-	77,02	1633,47	9,17	469,02	10,71	1,18	71,49	X		
09/12/2021	08:00	322,28	92,1%	-	69,14	1673,84	9,22	479,16	4,75	1,18	71,60	X		
09/12/2021	09:00	318,26	90,9%	-	64,27	1415,84	9,44	493,83	2,82	1,18	71,61	X		
09/12/2021	10:00	319,65	91,3%	-	90,50	1593,64	9,27	487,69	2,85	1,18	71,62	X		
09/12/2021	11:00	320,35	91,5%	-	88,12	1738,67	9,28	487,61	3,05	1,19	71,83		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/12/2021	12:00	321,33	91,8%	-	78,84	1653,35	9,26	485,47	3,02	1,18	72,03	X		
09/12/2021	13:00	322,41	92,1%	-	88,05	1597,79	9,24	479,50	3,03	1,18	71,98	X		
09/12/2021	14:00	324,00	92,6%	-	103,29	1613,87	9,14	468,54	3,95	1,18	72,01	X		
09/12/2021	15:00	325,88	93,1%	-	106,60	1698,39	9,05	459,63	4,68	1,18	72,33	X		
09/12/2021	16:00	324,91	92,8%	-	88,45	1630,39	9,13	464,48	4,79	1,17	72,66	X		
09/12/2021	17:00	324,79	92,8%	-	111,93	1613,32	9,18	469,13	5,60	1,17	72,53	X		
09/12/2021	18:00	322,32	92,1%	-	128,77	1621,13	9,24	480,07	3,27	1,16	73,07	X		
09/12/2021	19:00	320,36	91,5%	-	82,80	1631,57	9,31	495,65	2,70	1,18	73,43	X		
09/12/2021	20:00	321,70	91,9%	-	69,65	1638,50	9,26	486,58	2,89	1,18	73,47	X		
09/12/2021	21:00	320,85	91,7%	-	66,43	1600,69	9,29	488,02	3,09	1,17	73,04	X		
09/12/2021	22:00	319,94	91,4%	-	82,44	1718,49	9,36	490,10	3,19	1,18	71,99		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
09/12/2021	23:00	322,89	92,3%	-	96,63	1605,31	9,26	484,78	3,73	1,18	71,95	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6582,44 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
10/12/2021	00:00	322,31	92,1%	-	91,29	1794,45	9,26	486,98	3,09	1,18	71,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/12/2021	01:00	320,30	91,5%	-	82,16	1658,30	9,36	506,92	3,25	1,18	71,93	X		
10/12/2021	02:00	320,30	91,5%	-	79,22	1698,91	9,36	510,66	2,88	1,18	72,03	X		
10/12/2021	03:00	322,63	92,2%	-	79,30	1743,92	9,28	498,85	3,07	1,18	71,92		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/12/2021	04:00	323,56	92,4%	-	86,07	1641,55	9,26	496,85	3,69	1,18	71,66	X		
10/12/2021	05:00	320,97	91,7%	-	84,05	1565,74	9,36	506,98	3,11	1,18	71,35	X		
10/12/2021	06:00	322,11	92,0%	-	93,54	1754,36	9,30	499,98	3,27	1,18	71,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/12/2021	07:00	323,72	92,5%	-	99,46	1759,07	9,19	484,41	6,39	1,18	71,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/12/2021	08:00	321,27	91,8%	-	95,20	1768,43	9,43	497,95	4,02	1,19	71,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/12/2021	09:00	319,79	91,4%	-	105,26	1568,12	9,52	498,00	4,50	1,19	71,35	X		
10/12/2021	10:00	318,03	90,9%	-	128,00	1568,82	9,30	489,22	5,89	1,18	71,81	X		
10/12/2021	11:00	322,17	92,0%	-	148,99	1644,61	9,21	479,21	9,01	1,20	73,14	X		
10/12/2021	12:00	325,85	93,1%	-	163,26	1683,00	9,15	472,49	0,00	1,20	73,55	X		
10/12/2021	13:00	328,46	93,8%	-	147,98	1825,94	9,12	460,34	0,00	1,20	73,23		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/12/2021	14:00	327,63	93,6%	-	156,21	1770,92	9,16	472,62	0,00	1,20	72,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/12/2021	15:00	324,49	92,7%	-	142,91	1709,06	9,28	490,83	4,85	1,20	72,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/12/2021	16:00	325,13	92,9%	-	122,86	1594,23	9,27	487,09	5,31	1,20	72,48	X		
10/12/2021	17:00	322,96	92,3%	-	109,30	1610,14	9,35	502,75	3,18	1,20	72,56	X		
10/12/2021	18:00	321,96	92,0%	-	101,56	1608,04	9,43	512,92	3,15	1,21	72,30	X		
10/12/2021	19:00	321,55	91,9%	-	95,42	1687,53	9,51	518,92	3,18	1,21	72,18	X		
10/12/2021	20:00	319,85	91,4%	-	91,71	1677,03	9,57	522,81	3,05	1,21	72,13	X		
10/12/2021	21:00	321,68	91,9%	-	88,55	1516,02	9,49	505,34	3,21	1,21	72,31	X		
10/12/2021	22:00	319,96	91,4%	-	97,29	1732,43	9,61	523,71	2,88	1,22	72,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
10/12/2021	23:00	327,38	93,5%	-	106,61	1978,76	9,32	473,69	6,64	1,21	72,13		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6543,38 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
11/12/2021	00:00	328,09	93,7%	-	97,31	1930,83	9,30	470,69	6,73	1,21	72,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/12/2021	01:00	326,18	93,2%	-	89,59	1629,34	9,38	481,84	6,49	1,20	71,78	X		
11/12/2021	02:00	328,20	93,8%	-	88,51	1569,25	9,28	470,08	6,84	1,21	71,62	X		
11/12/2021	03:00	327,03	93,4%	-	91,28	1619,85	9,32	473,56	5,53	1,21	71,54	X		
11/12/2021	04:00	321,22	91,8%	-	82,63	1733,45	9,55	501,12	2,91	1,21	71,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/12/2021	05:00	317,29	90,7%	-	86,14	1695,94	9,70	519,92	2,94	1,21	71,59	X		
11/12/2021	06:00	311,10	88,9%	-	83,81	1657,12	9,93	551,62	3,06	1,21	71,55	X		
11/12/2021	07:00	308,98	88,3%	-	87,48	1612,65	9,92	560,90	3,30	1,21	71,54	X		
11/12/2021	08:00	311,27	88,9%	-	96,13	1578,34	9,77	544,02	3,08	1,21	71,53	X		
11/12/2021	09:00	320,20	91,5%	-	118,75	1533,10	9,51	487,56	4,00	1,19	71,59	X		
11/12/2021	10:00	319,75	91,4%	-	130,36	1696,97	9,38	500,08	3,48	1,20	72,05	X		
11/12/2021	11:00	319,76	91,4%	-	152,89	1740,07	9,46	517,07	3,18	1,20	72,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/12/2021	12:00	319,37	91,2%	-	138,25	1658,43	9,42	517,48	3,11	1,20	72,37	X		
11/12/2021	13:00	323,29	92,4%	-	119,66	1706,41	9,28	501,89	3,32	1,19	73,08		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/12/2021	14:00	321,91	92,0%	-	118,88	1679,73	9,28	505,45	3,61	1,18	73,53	X		
11/12/2021	15:00	326,12	93,2%	-	135,53	1749,42	9,11	479,91	7,25	1,19	73,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/12/2021	16:00	320,16	91,5%	-	135,02	1760,98	9,30	501,08	3,14	1,19	73,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/12/2021	17:00	319,34	91,2%	-	130,89	1752,59	9,33	498,75	2,75	1,19	73,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/12/2021	18:00	316,55	90,4%	-	127,44	1678,21	9,41	513,56	2,71	1,18	73,48	X		
11/12/2021	19:00	316,23	90,4%	-	117,18	1696,35	9,46	521,35	2,81	1,18	73,45	X		
11/12/2021	20:00	322,20	92,1%	-	118,63	1649,28	9,28	490,65	4,54	1,19	73,16	X		
11/12/2021	21:00	324,66	92,8%	-	118,33	1763,12	9,24	488,60	5,64	1,21	73,05		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/12/2021	22:00	324,18	92,6%	-	116,01	1788,66	9,34	497,75	3,61	1,20	72,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
11/12/2021	23:00	325,04	92,9%	-	121,09	1764,36	9,33	497,23	3,97	1,21	72,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6552,07 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
12/12/2021	00:00	325,99	93,1%	-	118,70	1767,36	9,32	495,92	5,46	1,21	72,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/12/2021	01:00	325,10	92,9%	-	119,05	1716,48	9,39	510,51	4,76	1,21	72,18		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/12/2021	02:00	321,06	91,7%	-	121,24	1647,58	9,45	540,15	3,29	1,20	71,55	X		
12/12/2021	03:00	321,92	92,0%	-	118,33	1697,58	9,49	545,96	3,03	1,20	71,66	X		
12/12/2021	04:00	321,74	91,9%	-	120,53	1627,32	9,59	553,13	3,38	1,21	71,48	X		
12/12/2021	05:00	319,11	91,2%	-	116,55	1658,04	9,73	574,83	3,33	1,22	71,51	X		
12/12/2021	06:00	315,57	90,2%	-	114,66	1717,54	9,76	572,56	3,37	1,21	71,64		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/12/2021	07:00	318,54	91,0%	-	125,69	1721,27	9,58	548,14	3,39	1,21	71,50		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/12/2021	08:00	320,84	91,7%	-	131,80	1733,47	9,43	527,82	4,40	1,20	71,64		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/12/2021	09:00	320,68	91,6%	-	145,86	1574,38	9,39	507,83	8,92	1,20	71,91	X		
12/12/2021	10:00	316,90	90,5%	-	158,12	1678,18	9,32	528,91	4,58	1,20	71,97	X		
12/12/2021	11:00	318,39	91,0%	-	173,21	1759,57	9,24	523,58	5,34	1,21	72,06		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/12/2021	12:00	325,51	93,0%	-	172,57	1646,05	9,03	485,96	0,00	1,22	72,21	X		
12/12/2021	13:00	326,11	93,2%	-	170,63	1645,56	8,99	464,70	0,00	1,22	72,67	X		
12/12/2021	14:00	320,12	91,5%	-	154,61	1599,10	9,27	514,71	7,41	1,21	73,63	X		
12/12/2021	15:00	324,18	92,6%	-	152,67	1655,01	9,10	492,70	0,00	1,21	73,94	X		
12/12/2021	16:00	322,40	92,1%	-	150,60	1721,63	9,20	503,18	0,00	1,21	74,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/12/2021	17:00	318,09	90,9%	-	148,41	1714,68	9,41	519,21	4,41	1,21	73,99		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/12/2021	18:00	317,72	90,8%	-	156,43	1599,98	9,39	517,48	4,34	1,21	73,93	X		
12/12/2021	19:00	321,26	91,8%	-	145,48	1732,77	9,33	499,57	5,26	1,21	73,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/12/2021	20:00	321,79	91,9%	-	138,27	1584,19	9,36	495,08	4,06	1,21	73,75	X		
12/12/2021	21:00	320,34	91,5%	-	138,86	1593,77	9,43	506,02	3,55	1,22	73,64	X		
12/12/2021	22:00	321,01	91,7%	-	140,36	1723,48	9,27	494,85	4,76	1,20	73,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
12/12/2021	23:00	323,97	92,6%	-	145,83	1762,74	9,22	484,98	6,11	1,20	73,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6451,27 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
13/12/2021	00:00	324,95	92,8%	-	148,91	1744,41	9,27	500,33	4,95	1,20	73,06		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/12/2021	01:00	325,30	92,9%	-	144,21	1727,61	9,44	521,87	3,28	1,21	72,34		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/12/2021	02:00	319,02	91,1%	-	137,81	1539,19	9,63	550,35	2,98	1,21	72,42	X		
13/12/2021	03:00	320,00	91,4%	-	110,52	1462,87	9,54	541,47	3,05	1,21	73,60	X		
13/12/2021	04:00	318,78	91,1%	-	100,45	1484,25	9,57	541,61	2,94	1,21	74,09	X		
13/12/2021	05:00	318,33	91,0%	-	101,85	1676,54	9,58	545,75	3,36	1,20	73,89	X		
13/12/2021	06:00	320,17	91,5%	-	123,48	1858,73	9,54	555,09	3,06	1,21	73,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/12/2021	07:00	320,90	91,7%	-	125,18	1618,76	9,52	554,49	3,15	1,20	72,72	X		
13/12/2021	08:00	318,17	90,9%	-	140,40	1683,68	9,54	557,51	3,28	1,20	72,64	X		
13/12/2021	09:00	318,52	91,0%	-	144,32	1744,91	9,63	546,02	3,81	1,19	72,79		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/12/2021	10:00	321,38	91,8%	-	159,72	1615,62	9,30	502,24	4,78	1,19	72,84	X		
13/12/2021	11:00	321,51	91,9%	-	178,89	1584,42	9,26	485,87	4,95	1,19	72,86	X		
13/12/2021	12:00	324,84	92,8%	-	194,39	1694,15	9,08	458,06	14,77	1,20	73,15	X		
13/12/2021	13:00	326,35	93,2%	-	201,01	1720,25	9,01	438,39	0,00	1,20	73,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/12/2021	14:00	326,45	93,3%	-	204,74	1682,04	8,97	424,76	0,00	1,20	73,32	X		
13/12/2021	15:00	327,05	93,4%	-	211,08	1657,27	8,90	422,13	0,00	1,20	73,17	X		
13/12/2021	16:00	322,20	92,1%	-	197,46	1737,56	9,15	461,39	5,19	1,20	73,28		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/12/2021	17:00	312,36	89,2%	-	164,40	1661,84	9,46	484,97	2,81	1,18	74,09	X		
13/12/2021	18:00	296,18	84,6%	-	140,62	1660,19	9,75	509,46	2,79	1,15	74,33	X		
13/12/2021	19:00	297,01	84,9%	-	131,22	1655,97	9,71	483,47	3,17	1,15	74,31	X		
13/12/2021	20:00	303,14	86,6%	-	121,68	1724,81	9,58	467,93	3,35	1,16	74,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/12/2021	21:00	305,05	87,2%	-	124,16	1734,25	9,54	458,78	3,30	1,16	74,22		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/12/2021	22:00	303,27	86,6%	-	127,73	1706,84	9,62	467,72	3,70	1,16	73,64		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
13/12/2021	23:00	298,81	85,4%	-	137,89	1639,36	9,78	487,35	3,08	1,16	72,90	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6153,52 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
14/12/2021	00:00	300,74	85,9%	-	134,61	1634,50	9,58	461,50	4,70	1,14	72,50	X		
14/12/2021	01:00	306,33	87,5%	-	127,99	1628,53	9,41	444,04	0,00	1,14	72,31	X		
14/12/2021	02:00	305,11	87,2%	-	115,56	1707,83	9,49	462,06	9,41	1,14	72,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/12/2021	03:00	301,40	86,1%	-	118,05	1657,98	9,61	479,21	7,60	1,14	72,41	X		
14/12/2021	04:00	300,66	85,9%	-	119,75	1658,98	9,62	484,00	4,90	1,13	72,09	X		
14/12/2021	05:00	297,17	84,9%	-	118,39	1603,94	9,77	507,38	3,27	1,13	72,14	X		
14/12/2021	06:00	300,87	86,0%	-	127,56	1770,51	9,59	493,79	5,67	1,14	72,14		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/12/2021	07:00	297,13	84,9%	-	130,36	1710,17	9,68	512,14	3,55	1,13	71,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/12/2021	08:00	298,04	85,2%	-	131,01	1733,08	9,69	511,05	3,57	1,13	71,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/12/2021	09:00	303,74	86,8%	-	130,64	1538,48	9,53	491,88	6,25	1,14	72,02	X		
14/12/2021	10:00	303,59	86,7%	-	141,08	1403,81	9,58	542,19	3,50	1,16	72,02	X		
14/12/2021	11:00	301,58	86,2%	-	143,76	1804,11	9,63	534,82	3,81	1,15	73,12		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/12/2021	12:00	304,70	87,1%	-	198,34	1776,31	9,53	531,56	3,43	1,16	72,86		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/12/2021	13:00	304,03	86,9%	-	158,71	1637,95	9,52	526,75	3,46	1,14	72,64	X		
14/12/2021	14:00	301,99	86,3%	-	124,64	1641,51	9,56	527,06	3,33	1,14	73,54	X		
14/12/2021	15:00	300,84	86,0%	-	103,01	1625,42	9,65	534,16	3,08	1,14	73,99	X		
14/12/2021	16:00	298,11	85,2%	-	102,91	1699,32	9,70	524,87	3,29	1,14	73,71	X		
14/12/2021	17:00	300,11	85,7%	-	99,17	1742,23	9,61	499,10	3,55	1,14	73,69		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/12/2021	18:00	299,89	85,7%	-	102,66	1708,15	9,64	489,14	3,17	1,14	73,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/12/2021	19:00	302,17	86,3%	-	99,22	1705,38	9,56	480,13	3,29	1,14	73,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/12/2021	20:00	302,82	86,5%	-	100,96	1780,55	9,55	466,91	4,82	1,13	73,06		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
14/12/2021	21:00	300,97	86,0%	-	98,39	1632,13	9,66	468,41	4,50	1,14	72,24	X		
14/12/2021	22:00	300,32	85,8%	-	106,72	1665,85	9,66	468,84	3,93	1,13	72,17	X		
14/12/2021	23:00	307,13	87,8%	-	116,98	1842,04	9,42	444,80	13,73	1,14	72,17		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6468,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
15/12/2021	00:00	309,27	88,4%	-	109,46	1663,29	9,33	450,27	0,00	1,14	72,27	X		
15/12/2021	01:00	304,29	86,9%	-	108,32	1637,81	9,54	484,14	5,04	1,14	72,18	X		
15/12/2021	02:00	302,67	86,5%	-	98,64	1687,33	9,59	485,28	3,02	1,13	72,31	X		
15/12/2021	03:00	304,11	86,9%	-	103,72	1588,95	9,53	476,13	3,60	1,13	72,22	X		
15/12/2021	04:00	306,96	87,7%	-	107,05	1548,15	9,40	456,10	12,30	1,13	72,20	X		
15/12/2021	05:00	306,27	87,5%	-	107,58	1536,28	9,37	451,52	0,00	1,13	72,14	X		
15/12/2021	06:00	303,33	86,7%	-	103,99	1593,49	9,49	468,95	9,58	1,13	72,23	X		
15/12/2021	07:00	301,41	86,1%	-	112,40	1683,07	9,59	484,66	4,23	1,13	72,17	X		
15/12/2021	08:00	304,24	86,9%	-	112,74	1722,13	9,47	474,66	9,01	1,13	72,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/12/2021	09:00	306,22	87,5%	-	116,08	1736,85	9,59	497,12	3,19	1,13	72,33		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/12/2021	10:00	303,74	86,8%	-	119,05	1703,17	9,56	495,54	3,17	1,13	72,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/12/2021	11:00	305,72	87,3%	-	119,49	1717,32	9,49	481,07	4,20	1,13	72,68		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/12/2021	12:00	302,63	86,5%	-	113,18	1665,13	9,57	492,38	3,26	1,12	72,93	X		
15/12/2021	13:00	302,91	86,5%	-	123,43	1718,23	9,49	483,22	4,42	1,13	72,98		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/12/2021	14:00	303,06	86,6%	-	133,56	1754,28	9,44	486,85	5,51	1,13	72,94		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/12/2021	15:00	302,46	86,4%	-	139,94	1835,65	9,43	484,74	4,20	1,13	72,89		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/12/2021	16:00	303,29	86,7%	-	142,86	1831,16	9,42	476,95	6,32	1,13	72,79		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/12/2021	17:00	300,50	85,9%	-	149,55	1590,64	9,49	497,11	4,68	1,14	72,51	X		
15/12/2021	18:00	300,19	85,8%	-	144,34	1706,94	9,56	534,02	3,96	1,14	72,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/12/2021	19:00	298,17	85,2%	-	118,21	1775,22	9,67	543,39	3,32	1,13	72,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
15/12/2021	20:00	296,51	84,7%	-	117,30	1699,67	9,74	542,98	3,00	1,13	72,39	X		
15/12/2021	21:00	298,41	85,3%	-	115,81	1665,75	9,68	537,86	3,97	1,14	72,42	X		
15/12/2021	22:00	302,36	86,4%	-	117,50	1621,53	9,52	520,79	6,33	1,13	72,56	X		
15/12/2021	23:00	303,09	86,6%	-	139,37	1761,20	9,43	506,73	7,97	1,14	72,36		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6147,66 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
16/12/2021	00:00	300,47	85,8%	-	144,85	1539,50	9,49	512,08	8,59	1,14	72,26	X		
16/12/2021	01:00	297,27	84,9%	-	139,61	1571,85	9,60	523,30	6,04	1,14	72,72	X		
16/12/2021	02:00	297,16	84,9%	-	132,53	1663,95	9,59	519,12	7,00	1,13	73,15	X		
16/12/2021	03:00	298,70	85,3%	-	128,21	1641,56	9,52	510,71	8,76	1,13	73,45	X		
16/12/2021	04:00	301,75	86,2%	-	124,59	1689,58	9,47	509,39	11,47	1,13	73,45	X		
16/12/2021	05:00	298,44	85,3%	-	121,10	1783,10	9,63	538,56	3,81	1,14	73,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/12/2021	06:00	297,03	84,9%	-	132,89	1678,42	9,65	537,31	3,77	1,14	73,05	X		
16/12/2021	07:00	299,23	85,5%	-	131,05	1748,28	9,60	527,49	4,15	1,14	73,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/12/2021	08:00	301,99	86,3%	-	143,09	1718,31	9,48	506,81	7,31	1,14	73,04		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/12/2021	09:00	302,55	86,4%	-	136,43	1652,44	9,56	500,06	8,32	1,14	73,11	X		
16/12/2021	10:00	300,85	86,0%	-	126,52	1621,32	9,47	492,16	5,31	1,13	74,05	X		
16/12/2021	11:00	297,86	85,1%	-	112,60	1614,91	9,56	483,58	8,74	1,13	74,51	X		
16/12/2021	12:00	309,55	88,4%	-	131,91	1578,45	9,09	481,19	0,00	1,13	74,35	X		
16/12/2021	13:00	302,93	86,6%	-	108,15	1577,38	9,28	503,89	6,04	1,12	74,75	X		
16/12/2021	14:00	301,27	86,1%	-	96,09	1677,25	9,36	505,38	5,70	1,13	75,25	X		
16/12/2021	15:00	299,93	85,7%	-	95,48	1677,54	9,44	509,79	4,28	1,12	75,34	X		
16/12/2021	16:00	300,94	86,0%	-	98,13	1684,87	9,40	508,45	5,32	1,12	75,33	X		
16/12/2021	17:00	302,22	86,3%	-	89,72	1849,84	9,50	517,92	3,67	1,12	75,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/12/2021	18:00	301,82	86,2%	-	93,17	1855,85	9,56	530,11	3,09	1,13	74,22		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/12/2021	19:00	305,02	87,1%	-	93,20	1737,15	9,49	521,19	3,06	1,14	73,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/12/2021	20:00	304,07	86,9%	-	102,80	1821,95	9,55	531,01	3,12	1,14	73,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/12/2021	21:00	303,10	86,6%	-	113,26	1726,57	9,61	539,93	3,06	1,14	72,63		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/12/2021	22:00	304,65	87,0%	-	122,53	1708,44	9,50	509,79	3,71	1,14	72,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
16/12/2021	23:00	303,75	86,8%	-	122,15	1822,52	9,49	502,25	4,52	1,14	72,64		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6165,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
17/12/2021	00:00	300,79	85,9%	-	118,02	1792,15	9,66	520,20	2,87	1,14	72,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/12/2021	01:00	299,93	85,7%	-	101,42	1438,71	9,68	524,44	3,06	1,14	72,71	X		
17/12/2021	02:00	294,71	84,2%	-	98,19	1656,89	9,86	555,30	3,03	1,14	72,56	X		
17/12/2021	03:00	298,89	85,4%	-	102,62	1845,30	9,68	535,90	3,35	1,14	72,71		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/12/2021	04:00	301,71	86,2%	-	119,99	1758,61	9,55	514,78	3,64	1,14	72,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/12/2021	05:00	305,08	87,2%	-	122,17	1671,96	9,46	499,59	5,12	1,14	72,54	X		
17/12/2021	06:00	306,71	87,6%	-	125,46	1746,43	9,43	493,36	5,85	1,13	72,57		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/12/2021	07:00	308,17	88,0%	-	118,69	1613,75	9,35	478,14	10,98	1,14	72,65	X		
17/12/2021	08:00	302,35	86,4%	-	109,58	1547,22	9,57	514,24	4,67	1,14	72,62	X		
17/12/2021	09:00	302,41	86,4%	-	110,21	1666,69	9,62	527,64	4,29	1,13	72,59	X		
17/12/2021	10:00	302,43	86,4%	-	127,20	1681,54	9,45	513,50	4,70	1,13	72,97	X		
17/12/2021	11:00	303,29	86,7%	-	141,68	1707,82	9,28	496,19	0,00	1,13	74,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/12/2021	12:00	288,39	82,4%	-	122,24	1691,54	9,67	498,46	4,62	1,10	74,74	X		
17/12/2021	13:00	238,41	68,1%	-	106,46	1605,63	10,26	394,88	3,45	1,11	73,86	X		
17/12/2021	14:00	239,52	68,4%	-	114,85	1656,58	10,32	418,81	3,32	1,15	72,64	X		
17/12/2021	15:00	243,63	69,6%	-	119,83	1694,52	10,23	412,99	3,47	1,16	72,12	X		
17/12/2021	16:00	246,31	70,4%	-	99,78	1788,15	10,35	438,75	3,45	1,18	72,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/12/2021	17:00	296,71	84,8%	-	101,00	1681,09	9,73	575,79	3,44	1,13	72,02	X		
17/12/2021	18:00	299,96	85,7%	-	127,83	1842,42	9,50	594,41	3,47	1,13	71,56		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/12/2021	19:00	299,33	85,5%	-	132,34	1812,47	9,54	614,95	4,28	1,13	71,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/12/2021	20:00	298,80	85,4%	-	111,13	1643,03	9,61	633,22	3,64	1,13	71,41	X		
17/12/2021	21:00	299,50	85,6%	-	118,86	1677,39	9,57	634,91	3,40	1,13	71,42	X		
17/12/2021	22:00	299,95	85,7%	-	117,65	1800,67	9,58	637,76	3,19	1,13	71,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
17/12/2021	23:00	299,83	85,7%	-	103,90	1696,41	9,61	630,37	3,25	1,14	71,48	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6547,68 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
18/12/2021	00:00	311,68	89,1%	-	102,49	1723,75	9,50	599,56	6,54	1,17	71,64		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/12/2021	01:00	322,97	92,3%	-	120,96	1746,61	9,31	559,46	0,00	1,20	71,53		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/12/2021	02:00	323,74	92,5%	-	116,33	1706,56	9,36	548,06	0,00	1,21	71,50		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/12/2021	03:00	323,00	92,3%	-	107,74	1696,98	9,38	546,51	0,00	1,21	71,51	X		
18/12/2021	04:00	321,81	91,9%	-	126,71	1513,13	9,43	565,76	6,68	1,21	71,22	X		
18/12/2021	05:00	322,22	92,1%	-	127,35	1704,99	9,49	590,23	6,30	1,21	71,27		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/12/2021	06:00	319,57	91,3%	-	129,82	1635,50	9,53	593,83	3,46	1,21	71,33	X		
18/12/2021	07:00	323,94	92,6%	-	117,22	1652,08	9,42	570,68	5,33	1,21	71,41	X		
18/12/2021	08:00	323,57	92,4%	-	115,25	1716,85	9,36	552,80	5,29	1,21	71,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/12/2021	09:00	322,27	92,1%	-	112,72	1698,52	9,53	565,70	8,30	1,20	71,48	X		
18/12/2021	10:00	320,00	91,4%	-	115,24	1706,59	9,47	575,10	3,55	1,20	71,56		X	
18/12/2021	11:00	319,54	91,3%	-	117,95	1661,36	9,43	571,29	3,47	1,20	71,65	X		
18/12/2021	12:00	319,64	91,3%	-	122,49	1734,43	9,42	575,48	3,00	1,20	71,63		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/12/2021	13:00	317,47	90,7%	-	125,29	1607,16	9,46	581,60	2,96	1,20	71,63	X		
18/12/2021	14:00	317,82	90,8%	-	121,02	1618,65	9,43	578,22	3,32	1,20	71,62	X		
18/12/2021	15:00	316,64	90,5%	-	120,94	1575,53	9,46	581,63	3,34	1,20	71,63	X		
18/12/2021	16:00	319,53	91,3%	-	127,53	1669,33	9,34	561,47	4,43	1,20	71,65	X		
18/12/2021	17:00	321,47	91,8%	-	135,36	1694,79	9,31	552,72	4,63	1,20	71,51	X		
18/12/2021	18:00	321,46	91,8%	-	136,17	1736,96	9,31	554,22	5,43	1,20	71,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/12/2021	19:00	322,78	92,2%	-	127,29	1665,24	9,32	545,58	4,86	1,20	71,40	X		
18/12/2021	20:00	322,89	92,3%	-	125,55	1721,56	9,32	542,47	5,43	1,21	71,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/12/2021	21:00	323,40	92,4%	-	121,74	1727,64	9,41	550,78	3,47	1,20	71,34		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
18/12/2021	22:00	323,31	92,4%	-	118,05	1676,91	9,48	560,42	3,27	1,20	71,34	X		
18/12/2021	23:00	322,42	92,1%	-	111,71	1635,57	9,53	565,50	2,96	1,21	71,43	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6636,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
19/12/2021	00:00	319,54	91,3%	-	114,06	1656,40	9,64	574,76	3,05	1,20	71,37	X		
19/12/2021	01:00	319,70	91,3%	-	112,26	1686,05	9,65	576,99	3,04	1,21	71,35	X		
19/12/2021	02:00	316,52	90,4%	-	100,26	1517,63	9,81	599,98	3,13	1,21	71,51	X		
19/12/2021	03:00	318,69	91,1%	-	104,04	1536,51	9,65	566,53	3,62	1,20	71,41	X		
19/12/2021	04:00	325,07	92,9%	-	116,38	1716,42	9,43	532,98	7,25	1,20	71,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/12/2021	05:00	320,81	91,7%	-	115,09	1831,19	9,56	553,04	5,17	1,20	71,30		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/12/2021	06:00	292,47	83,6%	-	98,88	1744,00	9,80	561,07	3,24	1,13	71,28		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/12/2021	07:00	270,23	77,2%	-	81,14	1819,63	9,88	561,76	2,95	1,13	71,51		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/12/2021	08:00	272,13	77,8%	-	66,41	1518,14	9,73	534,89	3,39	1,12	71,59	X		
19/12/2021	09:00	273,56	78,2%	-	86,44	1576,43	9,72	512,48	5,13	1,12	71,61	X		
19/12/2021	10:00	269,21	76,9%	-	107,51	1707,96	9,68	525,15	8,29	1,11	71,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/12/2021	11:00	273,89	78,3%	-	102,16	1692,02	9,69	540,69	8,46	1,14	71,73	X		
19/12/2021	12:00	310,16	88,6%	-	134,18	1543,18	9,44	553,40	14,93	1,19	71,98	X		
19/12/2021	13:00	312,91	89,4%	-	125,83	1832,46	9,45	556,80	8,97	1,18	73,09		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/12/2021	14:00	314,33	89,8%	-	126,39	1622,66	9,39	551,50	5,80	1,18	73,62	X		
19/12/2021	15:00	312,20	89,2%	-	117,93	1650,01	9,43	561,77	6,94	1,18	74,33	X		
19/12/2021	16:00	311,98	89,1%	-	116,00	1670,20	9,40	570,54	4,09	1,18	74,66	X		
19/12/2021	17:00	308,15	88,0%	-	126,30	1678,92	9,56	594,33	3,28	1,18	74,63	X		
19/12/2021	18:00	311,97	89,1%	-	150,49	1736,21	9,36	570,72	4,91	1,18	74,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/12/2021	19:00	314,06	89,7%	-	141,75	1730,68	9,34	557,03	4,60	1,18	75,14		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
19/12/2021	20:00	313,64	89,6%	-	115,49	1646,96	9,49	572,47	3,21	1,19	74,90	X		
19/12/2021	21:00	317,85	90,8%	-	120,96	1640,66	9,41	563,11	5,19	1,19	74,35	X		
19/12/2021	22:00	325,29	92,9%	-	127,25	1693,39	9,20	506,14	0,00	1,19	74,16	X		
19/12/2021	23:00	325,01	92,9%	-	110,16	1630,77	9,21	483,02	0,00	1,19	74,12	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6552,71 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
20/12/2021	00:00	324,01	92,6%	-	107,14	1676,13	9,27	479,66	12,32	1,19	74,15	X		
20/12/2021	01:00	321,80	91,9%	-	102,13	1805,96	9,42	484,76	11,53	1,19	73,73		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/12/2021	02:00	324,17	92,6%	-	104,21	1711,81	9,37	483,57	13,01	1,19	73,16		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/12/2021	03:00	324,15	92,6%	-	99,45	1670,83	9,42	492,38	4,36	1,18	72,83	X		
20/12/2021	04:00	323,90	92,5%	-	98,93	1739,96	9,44	493,38	4,88	1,19	72,67		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/12/2021	05:00	318,18	90,9%	-	102,59	1689,52	9,59	509,64	3,53	1,19	72,32	X		
20/12/2021	06:00	316,03	90,3%	-	101,13	1691,84	9,73	538,47	3,31	1,19	72,00	X		
20/12/2021	07:00	319,87	91,4%	-	116,23	1623,61	9,49	516,06	3,34	1,19	72,09	X		
20/12/2021	08:00	320,08	91,5%	-	121,00	1719,01	9,31	482,00	7,37	1,19	72,80		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/12/2021	09:00	316,89	90,5%	-	131,87	1701,45	9,51	497,00	4,36	1,19	73,13		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/12/2021	10:00	318,68	91,1%	-	156,02	1734,19	9,26	477,34	11,15	1,19	73,28		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/12/2021	11:00	320,19	91,5%	-	161,71	1680,08	9,21	471,88	8,04	1,19	73,01	X		
20/12/2021	12:00	323,17	92,3%	-	139,60	1673,83	9,27	473,37	11,15	1,19	73,35	X		
20/12/2021	13:00	324,25	92,6%	-	131,90	1622,57	9,24	464,70	0,00	1,19	73,65	X		
20/12/2021	14:00	323,91	92,5%	-	122,18	1747,87	9,24	468,86	8,04	1,19	74,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/12/2021	15:00	320,27	91,5%	-	124,70	1633,12	9,36	485,14	4,16	1,19	74,17	X		
20/12/2021	16:00	320,53	91,6%	-	120,79	1556,41	9,35	487,02	4,09	1,19	74,25	X		
20/12/2021	17:00	322,57	92,2%	-	109,55	1611,28	9,41	491,46	4,51	1,20	74,18	X		
20/12/2021	18:00	328,35	93,8%	-	111,00	1690,95	9,22	467,74	10,28	1,19	74,14	X		
20/12/2021	19:00	322,94	92,3%	-	114,08	1671,95	9,41	490,97	4,54	1,20	73,50	X		
20/12/2021	20:00	319,81	91,4%	-	126,97	1630,14	9,59	510,39	2,96	1,20	72,66	X		
20/12/2021	21:00	319,14	91,2%	-	133,19	1698,95	9,65	518,78	2,91	1,20	72,04	X		
20/12/2021	22:00	316,22	90,3%	-	129,37	1738,42	9,71	523,42	3,00	1,20	71,91		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
20/12/2021	23:00	319,97	91,4%	-	128,85	1882,14	9,66	510,97	2,82	1,21	71,78		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Óleo combustível
Consumo Médio	6524,50 t/dia	0,00 t/dia	

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
21/12/2021	00:00	320,75	91,6%	-	114,05	1904,08	9,66	511,83	2,82	1,20	71,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/12/2021	01:00	318,33	91,0%	-	103,90	1650,29	9,74	520,80	2,83	1,20	71,49	X		
21/12/2021	02:00	319,45	91,3%	-	108,09	1574,49	9,68	520,00	3,10	1,20	71,44	X		
21/12/2021	03:00	321,36	91,8%	-	121,43	1667,69	9,56	505,78	3,36	1,20	71,50	X		
21/12/2021	04:00	324,88	92,8%	-	130,44	1628,10	9,42	490,58	5,49	1,20	71,69	X		
21/12/2021	05:00	322,30	92,1%	-	143,47	1721,35	9,50	499,83	4,27	1,20	71,81		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/12/2021	06:00	320,90	91,7%	-	147,94	1713,58	9,56	506,97	4,17	1,20	72,11		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/12/2021	07:00	319,78	91,4%	-	157,82	1560,99	9,60	515,73	3,23	1,21	72,32	X		
21/12/2021	08:00	319,14	91,2%	-	159,47	1699,68	9,50	491,66	4,39	1,20	72,84	X		
21/12/2021	09:00	319,27	91,2%	-	129,74	1440,54	9,58	483,29	8,14	1,19	73,57	X		
21/12/2021	10:00	314,76	89,9%	-	143,44	1440,12	9,53	475,19	0,00	1,19	74,00	X		
21/12/2021	11:00	319,69	91,3%	-	156,50	1593,26	9,32	477,56	0,00	1,19	75,21	X		
21/12/2021	12:00	316,61	90,5%	-	145,16	1647,15	9,50	497,39	4,44	1,19	75,06	X		
21/12/2021	13:00	317,04	90,6%	-	121,68	1645,27	9,51	502,03	4,04	1,19	75,17	X		
21/12/2021	14:00	316,34	90,4%	-	120,41	1686,85	9,51	510,58	3,30	1,20	74,88	X		
21/12/2021	15:00	325,61	93,0%	-	141,18	1624,80	9,18	465,76	10,35	1,19	74,32	X		
21/12/2021	16:00	322,55	92,2%	-	143,44	1867,69	8,76	469,36	11,35	1,20	74,33		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/12/2021	17:00	321,96	92,0%	-	129,96	1789,09	9,17	471,56	8,57	1,20	73,72		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/12/2021	18:00	317,11	90,6%	-	109,38	1605,06	8,37	496,96	3,22	1,20	74,17	X		
21/12/2021	19:00	317,10	90,6%	-	105,58	1631,78	8,45	497,47	3,11	1,20	74,14	X		
21/12/2021	20:00	317,56	90,7%	-	100,70	1776,88	9,23	496,12	7,59	1,20	74,26		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/12/2021	21:00	320,81	91,7%	-	92,71	1753,85	9,12	479,28	7,59	1,21	74,58		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/12/2021	22:00	321,63	91,9%	-	91,77	1732,49	9,18	488,86	5,63	1,21	74,39		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
21/12/2021	23:00	320,97	91,7%	-	91,21	1878,35	9,20	493,99	4,20	1,21	74,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6660,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
22/12/2021	00:00	316,74	90,5%	-	92,43	1881,59	9,27	515,10	3,87	1,20	74,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/12/2021	01:00	320,02	91,4%	-	102,74	1669,57	9,22	523,48	3,87	1,21	73,32	X		
22/12/2021	02:00	321,80	91,9%	-	110,03	1648,90	9,21	522,24	3,43	1,22	72,60	X		
22/12/2021	03:00	321,57	91,9%	-	118,23	1676,08	9,22	523,54	3,23	1,21	72,41	X		
22/12/2021	04:00	318,10	90,9%	-	117,24	1700,29	9,37	543,54	3,21	1,21	72,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/12/2021	05:00	314,72	89,9%	-	111,86	1618,47	9,52	571,06	3,23	1,22	72,29	X		
22/12/2021	06:00	320,84	91,7%	-	113,04	1697,65	9,26	540,29	3,24	1,21	72,40	X		
22/12/2021	07:00	318,26	90,9%	-	117,29	1724,50	9,34	552,15	3,15	1,21	72,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/12/2021	08:00	319,83	91,4%	-	134,21	1707,04	9,16	524,61	6,82	1,21	72,14		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/12/2021	09:00	321,64	91,9%	-	124,83	1680,58	8,26	512,16	8,94	1,20	72,30	X		
22/12/2021	10:00	324,65	92,8%	-	129,07	1684,26	8,07	481,93	0,00	1,20	72,69	X		
22/12/2021	11:00	324,83	92,8%	-	121,09	1689,07	8,08	472,85	0,00	1,20	73,09	X		
22/12/2021	12:00	323,55	92,4%	-	110,54	1691,45	8,13	476,92	0,00	1,20	73,69	X		
22/12/2021	13:00	322,46	92,1%	-	126,26	1640,38	9,11	492,35	0,00	1,21	73,97	X		
22/12/2021	14:00	256,53	73,3%	-	101,69	1303,22	10,00	370,49	13,73	1,12	73,24	X		
22/12/2021	15:00	254,40	72,7%	-	111,42	1701,68	9,77	323,56	0,00	1,14	72,36		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/12/2021	16:00	252,48	72,1%	-	114,43	1791,78	9,91	349,37	0,00	1,14	72,02		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/12/2021	17:00	280,40	80,1%	-	101,75	1664,68	9,88	462,48	0,00	1,17	72,40	X		
22/12/2021	18:00	317,28	90,7%	-	153,02	1534,45	8,79	538,68	11,01	1,18	72,86	X		
22/12/2021	19:00	324,83	92,8%	-	94,57	1665,43	8,31	553,93	9,77	1,21	73,73	X		
22/12/2021	20:00	328,40	93,8%	-	102,29	1744,41	9,13	524,58	12,00	1,23	74,04		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/12/2021	21:00	325,39	93,0%	-	92,48	1747,86	10,40	500,78	0,00	1,22	74,00		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/12/2021	22:00	319,29	91,2%	-	86,49	1737,52	9,95	537,36	0,00	1,22	73,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
22/12/2021	23:00	314,64	89,9%	-	80,58	1725,74	9,47	555,95	0,00	1,19	72,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6394,00 t/dia	19,06 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
23/12/2021	00:00	317,38	90,7%	-	89,87	1615,74	9,57	573,72	0,00	1,21	73,06	X		
23/12/2021	01:00	321,06	91,7%	-	89,34	1638,51	9,40	560,30	14,82	1,20	73,41	X		
23/12/2021	02:00	322,22	92,1%	-	91,18	1579,48	9,28	549,15	0,00	1,20	73,23	X		
23/12/2021	03:00	323,80	92,5%	-	96,57	1607,45	9,22	544,91	0,00	1,20	73,19	X		
23/12/2021	04:00	327,52	93,6%	-	106,27	1689,17	9,11	533,80	0,00	1,21	73,08	X		
23/12/2021	05:00	327,69	93,6%	-	110,56	1829,23	9,12	529,67	0,00	1,21	73,01		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/12/2021	06:00	319,88	91,4%	-	125,45	1848,74	9,41	573,97	12,97	1,21	72,04		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/12/2021	07:00	323,46	92,4%	-	128,16	1668,67	9,27	561,18	13,61	1,21	71,90	X		
23/12/2021	08:00	328,83	94,0%	-	131,32	1706,05	9,03	518,65	0,00	1,21	72,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/12/2021	09:00	336,68	96,2%	-	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	1,23	72,82	X		
23/12/2021	10:00	343,00	98,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	73,59	X		
23/12/2021	11:00	326,36	93,2%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	73,63	X		
23/12/2021	12:00	317,51	90,7%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	73,86	X		
23/12/2021	13:00	312,08	89,2%	-	0,00	0,00	15,46	0,00	0,00	1,16	73,68	X		
23/12/2021	14:00	238,97	68,3%	-	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	1,10	71,64	X		
23/12/2021	15:00	247,82	70,8%	-	121,68	1715,86	9,27	474,90	0,00	1,11	71,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/12/2021	16:00	246,91	70,5%	-	95,45	1634,70	9,59	524,90	0,00	1,15	71,69	X		
23/12/2021	17:00	277,52	79,3%	-	109,72	1859,30	9,66	599,19	13,02	1,14	71,97		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/12/2021	18:00	285,62	81,6%	-	117,51	1608,40	9,75	596,07	11,44	1,16	71,78	X		
23/12/2021	19:00	293,19	83,8%	-	122,77	1676,50	9,49	544,02	11,13	1,15	71,63	X		
23/12/2021	20:00	287,41	82,1%	-	108,21	1864,37	9,78	571,37	11,08	1,15	71,60		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/12/2021	21:00	287,64	82,2%	-	111,56	1722,41	9,75	555,96	10,95	1,15	71,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
23/12/2021	22:00	286,28	81,8%	-	101,99	1594,69	9,87	563,11	11,03	1,15	71,30	X		
23/12/2021	23:00	295,37	84,4%	-	91,20	1415,18	9,61	536,22	12,51	1,15	71,43	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	4759,64 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
24/12/2021	00:00	320,58	91,6%	-	109,84	1459,47	9,16	537,24	11,45	1,19	71,67	X		
24/12/2021	01:00	321,86	92,0%	-	161,51	1753,22	11,56	529,68	13,81	1,19	71,65		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/12/2021	02:00	322,15	92,0%	-	260,21	2054,43	14,96	532,26	14,68	1,22	71,52		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/12/2021	03:00	318,38	91,0%	-	264,14	2217,64	15,25	518,85	0,00	1,19	71,44		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/12/2021	04:00	278,26	79,5%	-	95,47	1788,22	9,57	511,70	10,09	1,14	71,18		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/12/2021	05:00	222,99	63,7%	-	77,53	1667,75	10,43	456,81	9,71	1,12	71,05	X		
24/12/2021	06:00	217,01	62,0%	-	63,18	1613,94	10,40	483,97	9,40	1,11	71,19	X		
24/12/2021	07:00	210,93	60,3%	-	63,90	1616,75	10,53	504,19	9,89	1,13	71,28	X		
24/12/2021	08:00	208,57	59,6%	-	65,90	1542,17	10,44	488,57	9,76	1,12	71,46	X		
24/12/2021	09:00	210,39	60,1%	-	53,87	1545,75	10,23	451,41	9,59	1,12	71,86	X		
24/12/2021	10:00	214,35	61,2%	-	60,75	1651,40	9,98	417,21	10,59	1,12	73,04	X		
24/12/2021	11:00	216,28	61,8%	-	48,82	1535,53	9,91	411,53	10,51	1,11	73,02	X		
24/12/2021	12:00	218,96	62,6%	-	51,52	1585,08	9,80	400,19	10,59	1,11	73,06	X		
24/12/2021	13:00	223,90	64,0%	-	49,87	1668,41	9,53	366,52	0,00	1,10	73,17	X		
24/12/2021	14:00	221,06	63,2%	-	48,73	1710,00	9,66	376,80	0,00	1,10	73,08		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/12/2021	15:00	214,80	61,4%	-	56,40	1637,88	9,91	403,53	8,56	1,10	72,71	X		
24/12/2021	16:00	212,11	60,6%	-	56,54	1642,52	10,00	408,03	8,29	1,10	72,73	X		
24/12/2021	17:00	212,33	60,7%	-	58,43	1675,34	9,97	394,87	7,68	1,09	72,75	X		
24/12/2021	18:00	212,34	60,7%	-	56,04	1677,17	9,99	396,50	8,10	1,09	72,38	X		
24/12/2021	19:00	210,66	60,2%	-	48,16	1776,39	10,09	406,05	8,13	1,10	72,04		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
24/12/2021	20:00	208,90	59,7%	-	47,74	1650,24	10,21	416,21	8,02	1,11	71,40	X		
24/12/2021	21:00	203,85	58,2%	-	52,61	1676,42	10,47	448,88	7,86	1,11	71,15	X		
24/12/2021	22:00	198,57	56,7%	-	62,30	1660,94	10,77	496,93	8,38	1,11	71,14	X		
24/12/2021	23:00	200,38	57,3%	-	62,11	1725,40	10,75	502,15	9,17	1,11	71,13		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	4424,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
25/12/2021	00:00	210,00	60,0%	-	52,40	1625,14	10,19	423,81	8,36	1,11	71,23	X		
25/12/2021	01:00	214,06	61,2%	-	40,31	1763,39	9,97	396,94	8,88	1,11	71,06		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/12/2021	02:00	214,27	61,2%	-	46,65	1562,12	10,01	400,89	8,93	1,12	71,16	X		
25/12/2021	03:00	210,37	60,1%	-	50,92	1614,31	10,22	430,18	9,58	1,12	71,06	X		
25/12/2021	04:00	211,40	60,4%	-	47,53	1570,91	10,17	430,32	9,42	1,12	71,00	X		
25/12/2021	05:00	216,42	61,8%	-	41,63	1612,07	9,96	401,34	9,54	1,12	71,10	X		
25/12/2021	06:00	215,04	61,4%	-	43,96	1587,71	9,90	395,45	9,14	1,12	71,22	X		
25/12/2021	07:00	213,26	60,9%	-	46,79	1668,54	9,99	403,21	9,04	1,12	72,04	X		
25/12/2021	08:00	208,42	59,5%	-	48,75	1597,01	10,24	439,89	9,30	1,12	72,51	X		
25/12/2021	09:00	207,91	59,4%	-	41,59	1573,94	10,19	442,62	9,22	1,12	72,80	X		
25/12/2021	10:00	210,04	60,0%	-	41,77	1547,99	10,04	436,38	9,40	1,11	73,17	X		
25/12/2021	11:00	209,83	60,0%	-	46,42	1734,62	9,98	433,20	8,80	1,10	73,50		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/12/2021	12:00	208,13	59,5%	-	38,78	1771,41	10,04	447,71	8,55	1,10	73,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/12/2021	13:00	208,86	59,7%	-	43,59	1827,70	9,94	440,76	8,82	1,10	73,28		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/12/2021	14:00	209,02	59,7%	-	47,83	1685,92	9,91	441,00	8,41	1,09	72,74	X		
25/12/2021	15:00	212,20	60,6%	-	59,83	1735,02	9,76	421,94	8,75	1,10	72,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/12/2021	16:00	212,34	60,7%	-	52,06	1581,68	9,77	420,39	8,99	1,10	72,77	X		
25/12/2021	17:00	211,18	60,3%	-	57,05	1603,40	9,73	415,18	8,84	1,10	73,11	X		
25/12/2021	18:00	211,32	60,4%	-	52,36	1774,88	9,81	425,36	8,83	1,10	72,99		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/12/2021	19:00	211,73	60,5%	-	50,02	1680,58	9,83	427,62	8,37	1,10	72,17	X		
25/12/2021	20:00	212,27	60,6%	-	48,86	1789,76	9,88	428,37	8,60	1,11	71,28		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
25/12/2021	21:00	210,67	60,2%	-	55,63	1690,99	9,90	428,84	8,69	1,11	71,15	X		
25/12/2021	22:00	211,58	60,5%	-	49,15	1624,62	9,94	434,00	8,62	1,11	71,25	X		
25/12/2021	23:00	211,37	60,4%	-	51,97	1843,23	10,03	448,28	8,59	1,12	71,21		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELETRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	5120,00 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
26/12/2021	00:00	209,15	59,8%	-	45,73	1661,67	10,20	471,54	8,44	1,12	71,21	X		
26/12/2021	01:00	206,67	59,0%	-	50,27	1566,69	10,33	484,34	9,08	1,12	71,31	X		
26/12/2021	02:00	211,39	60,4%	-	53,93	1543,83	10,11	452,81	8,73	1,12	71,39	X		
26/12/2021	03:00	217,90	62,3%	-	40,84	1561,61	9,83	415,11	8,41	1,12	71,37	X		
26/12/2021	04:00	218,51	62,4%	-	36,50	1720,01	9,77	412,54	8,76	1,12	71,37		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/12/2021	05:00	215,16	61,5%	-	38,09	1779,08	9,95	434,47	8,80	1,12	71,27		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/12/2021	06:00	217,84	62,2%	-	43,97	1661,55	9,94	431,73	9,03	1,12	71,19	X		
26/12/2021	07:00	220,14	62,9%	-	43,51	1568,46	9,74	410,75	8,79	1,12	71,37	X		
26/12/2021	08:00	217,36	62,1%	-	40,85	1509,58	9,75	414,93	9,29	1,12	71,33	X		
26/12/2021	09:00	216,48	61,9%	-	35,94	1398,63	9,76	420,23	9,38	1,12	71,41	X		
26/12/2021	10:00	219,26	62,6%	-	35,61	1696,94	9,61	399,58	8,78	1,11	71,76	X		
26/12/2021	11:00	216,17	61,8%	-	39,97	1699,83	9,76	418,45	8,51	1,11	71,68	X		
26/12/2021	12:00	218,01	62,3%	-	45,09	1573,28	9,64	403,36	8,80	1,11	71,64	X		
26/12/2021	13:00	218,79	62,5%	-	52,02	1616,47	9,58	392,24	8,08	1,11	71,78	X		
26/12/2021	14:00	217,12	62,0%	-	51,40	1627,68	9,70	395,59	8,40	1,10	71,79	X		
26/12/2021	15:00	216,74	61,9%	-	53,35	1644,70	9,75	406,07	8,26	1,10	71,96	X		
26/12/2021	16:00	237,85	68,0%	-	71,07	1717,38	9,92	472,41	8,45	1,16	72,18		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/12/2021	17:00	296,98	84,9%	-	77,56	1601,78	9,13	595,14	8,51	1,17	72,66	X		
26/12/2021	18:00	317,02	90,6%	-	102,82	1517,35	8,51	579,13	12,08	1,20	73,13	X		
26/12/2021	19:00	321,19	91,8%	-	113,19	1852,82	8,51	588,72	11,12	1,20	73,40		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/12/2021	20:00	319,64	91,3%	-	129,66	1792,46	8,63	602,82	9,13	1,20	72,97		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
26/12/2021	21:00	320,59	91,6%	-	153,61	1679,58	8,66	623,41	8,75	1,21	71,95	X		
26/12/2021	22:00	322,00	92,0%	-	112,60	1620,72	8,61	570,81	9,50	1,21	73,90	X		
26/12/2021	23:00	324,40	92,7%	-	106,91	1621,63	8,47	544,75	0,00	1,21	74,46	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz		
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C		
Tipos de Combustível	Carvão		Oleo combustível
Consumo Médio	6393,97	t/dia	0,00 t/dia

		Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão			
Data	Hora	Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações	
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)				
27/12/2021	00:00	286,57	81,9%	-	103,15	1661,09	9,62	614,65	8,59	1,16	74,34	X			
27/12/2021	01:00	265,89	76,0%	-	84,38	1665,54	10,04	658,62	7,84	1,12	74,76	X			
27/12/2021	02:00	274,94	78,6%	-	71,65	1529,16	9,22	561,08	7,66	1,09	74,97	X			
27/12/2021	03:00	309,65	88,5%	-	76,07	1629,73	8,72	534,59	0,00	1,19	75,44	X			
27/12/2021	04:00	318,82	91,1%	-	77,89	1640,91	8,38	511,53	0,00	1,20	75,62	X			
27/12/2021	05:00	318,46	91,0%	-	76,86	1656,03	8,41	517,07	0,00	1,20	76,13	X			
27/12/2021	06:00	317,69	90,8%	-	74,45	1683,10	8,43	521,43	0,00	1,19	76,53	X			
27/12/2021	07:00	316,56	90,4%	-	81,49	1641,05	8,40	520,74	0,00	1,20	76,72	X			
27/12/2021	08:00	316,15	90,3%	-	85,29	1545,08	8,32	508,49	0,00	1,19	76,59	X			
27/12/2021	09:00	311,80	89,1%	-	95,92	1598,56	8,76	556,22	9,60	1,21	77,47	X			
27/12/2021	10:00	314,61	89,9%	-	94,47	1304,41	8,66	542,06	0,00	1,22	76,14	X			
27/12/2021	11:00	321,43	91,8%	-	93,36	1572,52	8,36	505,81	0,00	1,21	76,14	X			
27/12/2021	12:00	321,72	91,9%	-	91,29	1666,08	8,36	514,42	0,00	1,21	76,76	X			
27/12/2021	13:00	323,46	92,4%	-	85,61	1680,67	8,26	499,31	0,00	1,21	76,37	X			
27/12/2021	14:00	319,85	91,4%	-	92,20	1651,23	9,22	499,02	14,14	1,21	76,47	X			
27/12/2021	15:00	320,33	91,5%	-	98,73	1744,62	9,24	501,79	0,00	1,21	76,38		X	Ajustes operacionais do sistema FGD	
27/12/2021	16:00	320,21	91,5%	-	111,42	1718,28	9,23	508,74	13,55	1,21	75,88		X	Ajustes operacionais do sistema FGD	
27/12/2021	17:00	319,07	91,2%	-	122,81	1834,44	9,28	520,98	12,99	1,21	75,80		X	Ajustes operacionais do sistema FGD	
27/12/2021	18:00	319,62	91,3%	-	137,86	1699,21	9,21	514,27	14,13	1,21	75,66	X			
27/12/2021	19:00	317,59	90,7%	-	126,27	1773,39	9,45	554,14	11,68	1,22	75,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD	
27/12/2021	20:00	320,17	91,5%	-	120,63	1801,64	9,50	571,27	12,02	1,23	74,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD	
27/12/2021	21:00	322,09	92,0%	-	113,99	1704,41	9,36	553,81	12,88	1,21	74,17		X	Ajustes operacionais do sistema FGD	
27/12/2021	22:00	321,16	91,8%	-	119,65	1861,52	9,35	535,60	11,88	1,21	73,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD	
27/12/2021	23:00	324,49	92,7%	-	127,20	1651,86	9,22	523,08	13,42	1,21	73,57	X			

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6550,32 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
28/12/2021	00:00	322,14	92,0%	-	131,57	1684,11	9,42	536,98	12,67	1,22	73,33	X		
28/12/2021	01:00	324,77	92,8%	-	120,24	1777,42	8,45	516,58	12,47	1,22	73,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/12/2021	02:00	323,45	92,4%	-	130,85	1663,65	8,52	516,56	12,51	1,23	73,62	X		
28/12/2021	03:00	321,66	91,9%	-	108,54	1688,84	8,63	523,50	12,06	1,23	73,70	X		
28/12/2021	04:00	316,84	90,5%	-	118,74	1572,35	8,73	533,17	9,52	1,21	73,47	X		
28/12/2021	05:00	309,77	88,5%	-	114,07	1680,47	8,80	560,17	8,50	1,19	73,54	X		
28/12/2021	06:00	323,59	92,5%	-	124,47	1558,40	8,31	500,13	0,00	1,21	73,85	X		
28/12/2021	07:00	326,41	93,3%	-	132,87	1679,81	8,33	498,65	0,00	1,22	74,01	X		
28/12/2021	08:00	322,63	92,2%	-	130,15	1707,91	8,61	523,40	10,21	1,23	74,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/12/2021	09:00	320,99	91,7%	-	110,12	1733,11	8,40	518,25	11,42	1,20	75,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/12/2021	10:00	320,09	91,5%	-	114,05	1662,54	8,26	507,59	14,63	1,19	75,58	X		
28/12/2021	11:00	318,60	91,0%	-	147,94	1632,81	8,22	499,15	0,00	1,18	76,22	X		
28/12/2021	12:00	314,75	89,9%	-	110,78	1786,71	8,53	533,30	0,00	1,18	76,87		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/12/2021	13:00	320,36	91,5%	-	103,15	1552,01	8,28	520,94	0,00	1,18	77,20	X		
28/12/2021	14:00	322,69	92,2%	-	98,79	1530,89	8,25	511,04	0,00	1,18	77,37	X		
28/12/2021	15:00	323,10	92,3%	-	95,85	1511,62	8,19	508,22	0,00	1,17	77,39	X		
28/12/2021	16:00	325,14	92,9%	-	91,13	1653,00	8,13	502,12	0,00	1,18	77,58	X		
28/12/2021	17:00	326,70	93,3%	-	88,74	1772,49	8,27	510,78	0,00	1,19	77,20		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/12/2021	18:00	321,12	91,7%	-	91,45	1748,44	8,31	520,64	0,00	1,17	76,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/12/2021	19:00	320,86	91,7%	-	88,89	1731,15	8,30	514,99	0,00	1,18	76,64		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/12/2021	20:00	319,33	91,2%	-	91,51	1714,86	8,48	545,58	0,00	1,20	76,47		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/12/2021	21:00	318,60	91,0%	-	92,95	1664,89	8,65	558,41	8,56	1,21	76,34	X		
28/12/2021	22:00	321,20	91,8%	-	91,91	1752,03	8,59	544,39	9,76	1,21	76,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
28/12/2021	23:00	321,47	91,8%	-	93,97	1736,65	8,58	543,83	10,50	1,21	76,42		X	

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6241,68 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
29/12/2021	00:00	306,81	87,7%	-	81,60	1652,57	8,90	557,64	8,11	1,17	75,91	X		
29/12/2021	01:00	282,95	80,8%	-	69,96	1616,65	9,17	538,25	7,97	1,12	74,21	X		
29/12/2021	02:00	274,98	78,6%	-	71,92	1644,37	8,91	514,36	9,25	1,13	73,02	X		
29/12/2021	03:00	273,87	78,2%	-	73,01	1807,67	9,17	542,48	7,36	1,15	72,29		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/12/2021	04:00	270,06	77,2%	-	78,82	1614,80	9,31	566,65	7,59	1,15	72,01	X		
29/12/2021	05:00	268,86	76,8%	-	73,74	1661,47	9,35	560,33	7,37	1,15	71,85	X		
29/12/2021	06:00	268,82	76,8%	-	80,65	1541,94	9,30	549,99	7,61	1,15	71,92	X		
29/12/2021	07:00	289,15	82,6%	-	84,12	1677,28	8,81	517,30	12,31	1,17	72,22	X		
29/12/2021	08:00	309,39	88,4%	-	92,49	1523,55	8,46	492,05	0,00	1,15	72,91	X		
29/12/2021	09:00	315,23	90,1%	-	99,59	1703,92	8,34	496,05	0,00	1,17	74,34		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/12/2021	10:00	317,09	90,6%	-	95,17	1734,05	8,59	524,44	9,36	1,19	74,54		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/12/2021	11:00	318,82	91,1%	-	103,79	1616,87	8,46	512,57	10,82	1,18	74,98	X		
29/12/2021	12:00	318,85	91,1%	-	103,55	1581,52	8,43	519,52	0,00	1,18	75,24	X		
29/12/2021	13:00	319,97	91,4%	-	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	1,19	75,34	X		
29/12/2021	14:00	319,80	91,4%	-	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	1,18	75,38	X		
29/12/2021	15:00	322,87	92,2%	-	115,44	1880,60	8,55	509,80	10,52	1,19	76,21		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/12/2021	16:00	323,36	92,4%	-	122,83	1730,61	9,14	493,68	0,00	1,19	76,35		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/12/2021	17:00	324,63	92,8%	-	121,95	1717,36	9,06	479,57	0,00	1,19	76,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/12/2021	18:00	325,77	93,1%	-	111,51	1628,86	9,04	471,57	0,00	1,20	76,39	X		
29/12/2021	19:00	322,06	92,0%	-	116,89	1645,93	9,29	512,15	12,43	1,20	76,18	X		
29/12/2021	20:00	316,19	90,3%	-	113,95	1727,80	9,58	548,00	12,76	1,21	76,10		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
29/12/2021	21:00	316,67	90,5%	-	108,10	1667,08	9,52	531,36	12,42	1,21	76,35	X		
29/12/2021	22:00	317,04	90,6%	-	106,22	1656,57	9,56	531,42	12,37	1,21	76,10	X		
29/12/2021	23:00	319,92	91,4%	-	112,28	1670,04	9,48	513,30	12,72	1,20	76,20	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	6228,23 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
30/12/2021	00:00	298,51	85,3%	-	115,70	1630,89	9,95	533,61	13,20	1,17	75,76	X		
30/12/2021	01:00	272,62	77,9%	-	110,37	1648,92	10,33	554,24	12,28	1,10	75,25	X		
30/12/2021	02:00	271,62	77,6%	-	110,62	1611,45	10,29	547,21	12,19	1,10	74,77	X		
30/12/2021	03:00	274,57	78,4%	-	85,80	1585,99	10,13	519,32	12,24	1,09	73,85	X		
30/12/2021	04:00	273,77	78,2%	-	84,46	1759,43	10,09	521,43	11,89	1,08	73,49		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/12/2021	05:00	270,10	77,2%	-	87,36	1696,59	10,39	545,06	12,04	1,10	73,27	X		
30/12/2021	06:00	273,37	78,1%	-	79,58	1773,37	10,05	507,25	11,34	1,08	73,21		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/12/2021	07:00	276,32	78,9%	-	80,73	1773,95	9,89	482,12	11,51	1,08	73,31		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/12/2021	08:00	297,39	85,0%	-	87,36	1755,30	9,51	474,28	0,00	1,14	73,42		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/12/2021	09:00	322,12	92,0%	-	119,55	1592,36	9,19	455,42	0,00	1,21	73,48	X		
30/12/2021	10:00	325,34	93,0%	-	134,59	1772,76	9,23	449,24	0,00	1,21	73,82		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/12/2021	11:00	325,60	93,0%	-	148,42	1625,99	9,25	449,20	0,00	1,22	73,83	X		
30/12/2021	12:00	325,40	93,0%	-	148,78	1560,96	9,26	461,45	0,00	1,22	74,05	X		
30/12/2021	13:00	321,66	91,9%	-	165,80	1765,44	8,98	448,89	0,00	1,18	74,41		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/12/2021	14:00	319,53	91,3%	-	163,34	1768,15	9,16	462,65	0,00	1,19	74,50		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/12/2021	15:00	321,12	91,7%	-	155,59	1834,76	9,20	460,77	0,00	1,18	75,13		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/12/2021	16:00	321,36	91,8%	-	154,28	1595,17	9,12	460,72	0,00	1,18	75,33	X		
30/12/2021	17:00	324,10	92,6%	-	118,11	1571,28	9,13	459,63	0,00	1,19	75,50	X		
30/12/2021	18:00	323,82	92,5%	-	106,39	1693,09	9,20	468,98	0,00	1,18	75,59	X		
30/12/2021	19:00	320,77	91,6%	-	117,08	1791,99	9,22	466,46	0,00	1,19	76,25		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/12/2021	20:00	319,60	91,3%	-	119,78	1751,26	9,29	476,26	0,00	1,20	75,90		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
30/12/2021	21:00	319,04	91,2%	-	124,37	1672,78	9,36	484,70	0,00	1,19	75,22	X		
30/12/2021	22:00	313,86	89,7%	-	135,27	1537,96	9,56	512,35	13,83	1,20	74,12	X		
30/12/2021	23:00	315,74	90,2%	-	132,38	1762,70	9,63	517,96	12,70	1,21	73,74		X	Ajustes operacionais do sistema FGD

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida

RELATÓRIO DIÁRIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE TERMELÉTRICA

Empresa/ Operador	CGT Eletrosul/Luis Eduardo Piotrowicz	
Descrição da Unidade	UTE Candiota III - Fase C	
Tipos de Combustível	Carvão	Óleo combustível
Consumo Médio	5183,53 t/dia	0,00 t/dia

Data	Hora	Operação		Gases de Exaustão								Atendimento ao padrão		
		Geração Média	Fator de Carga Médio	Umidade Média	Material Particulado**	SO ₂ *	O ₂	NO _x *	CO *	Vazão de Gás	Temperatura	Sim	Não	Observações
		(MW)	(%)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(m ³ /h x 1000)	(°C)			
31/12/2021	00:00	319,02	91,1%	-	97,15	2108,98	9,64	532,54	12,65	1,21	73,46		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/12/2021	01:00	319,12	91,2%	-	138,08	1545,17	9,58	523,25	13,27	1,21	72,47	X		
31/12/2021	02:00	276,40	79,0%	-	128,57	1486,39	10,29	479,22	12,99	1,13	72,26	X		
31/12/2021	03:00	221,37	63,2%	-	105,07	1487,36	10,90	399,96	13,18	1,10	71,99	X		
31/12/2021	04:00	211,94	60,6%	-	100,76	1552,34	11,25	487,29	13,70	1,10	71,96	X		
31/12/2021	05:00	210,02	60,0%	-	91,25	1736,80	11,38	497,28	13,45	1,10	72,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/12/2021	06:00	211,71	60,5%	-	83,84	1704,47	11,28	474,78	13,93	1,10	72,61		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/12/2021	07:00	215,56	61,6%	-	81,67	1532,51	11,03	427,43	13,39	1,10	72,75	X		
31/12/2021	08:00	215,50	61,6%	-	69,91	1503,71	10,95	423,70	12,84	1,10	72,80	X		
31/12/2021	09:00	214,36	61,2%	-	68,83	1516,60	10,76	403,92	13,59	1,11	72,73	X		
31/12/2021	10:00	212,95	60,8%	-	70,86	1813,89	10,71	403,50	12,95	1,10	72,70		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/12/2021	11:00	215,08	61,5%	-	77,20	1896,60	10,49	392,47	13,46	1,09	72,74		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/12/2021	12:00	214,44	61,3%	-	95,44	1742,34	10,45	392,90	13,09	1,09	72,45		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/12/2021	13:00	214,57	61,3%	-	124,68	1841,57	10,40	383,42	13,31	1,09	72,32		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/12/2021	14:00	218,38	62,4%	-	95,22	1595,27	10,34	373,49	12,66	1,09	72,77	X		
31/12/2021	15:00	218,09	62,3%	-	96,79	1497,50	10,39	371,82	13,79	1,08	72,80	X		
31/12/2021	16:00	219,04	62,6%	-	90,16	1656,39	10,38	378,29	13,42	1,09	72,71	X		
31/12/2021	17:00	249,86	71,4%	-	105,72	1875,04	10,02	444,77	0,00	1,15	72,88		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/12/2021	18:00	311,66	89,0%	-	186,76	1596,23	9,51	565,26	0,00	1,21	72,68	X		
31/12/2021	19:00	325,51	93,0%	-	189,15	1838,57	8,98	508,46	0,00	1,22	72,96		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/12/2021	20:00	323,57	92,4%	-	137,32	1876,42	9,33	557,00	0,00	1,22	74,14		X	Ajustes operacionais do sistema FGD
31/12/2021	21:00	319,89	91,4%	-	113,79	1688,08	9,64	592,01	12,44	1,23	73,92	X		
31/12/2021	22:00	320,48	91,6%	-	115,48	1598,53	9,64	595,78	13,23	1,24	73,80	X		
31/12/2021	23:00	319,77	91,4%	-	111,37	1605,37	9,73	606,08	12,51	1,23	73,62	X		

* Concentrações na CNTP, base seca, corrigidas para 6% de O₂

** MP - Base Úmida